



Bakonyi Bioenergia  
Erőműfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

8400 Ajka, Gyártelep, hrsz. 1961/2  
tel.: 88-211-355 ; fax: 88-204-846 ; e-mail: kroszser.janos@bakonyi.hu

Kelt: Ajka, 2013. október 29.  
Ikt. szám: 155 /2013.  
Ügyintéző: Kanczler László

**Közép-dunántúli Környezetvédelmi  
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség**

Székesfehérvár  
Pf. 137  
8002

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség		
Ügyszám:	Iktatószám:	
20573/13	93739/13	
Erkezett:	Irányítás:	
2013 OKT. 30	KOG. / Kanczler L	
Melléklet:	Illeték:	Ügycsoport:
		60125

Tárgy: Tájékoztatás

*[Handwritten signature]* 10.31.

Tisztelt Felügyelőség!

20573/2013. ügyszámú, 90169/2013. iktatószámú tájékoztatást kérő levelükre válaszolva az alábbi információkat adjuk:

A Bakonyi Bioenergia Kft. rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, működését az ebben foglalt elérhető legjobb technika megvalósításra vonatkozó szabályok betartásával végzi, így felelve meg a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII: 23.) Korm. Rendelet 14.§. (3) pontjában előírt költséghatékony és arányos intézkedésnek.

A Kft. külön dokumentumként nem rendelkezik a levelük első két pontjában szereplő nyilatkozattal és tervekkel, az elérhető legjobb technika követelményeinek teljesítését a berendezéseinek üzemeltetését végző Bakonyi Erőmű Zrt. belső utasításainak végrehajtása alapján valósítja meg.

A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének csökkentése érdekében várhatóan 2015. évtől évente egy elektrofilter felújítására kerül majd sor, erre vonatkozóan költségterv még nem készült.

Tüzelőanyagaink körét IPPC engedélyünk alapján SRF tüzelőanyagokkal kívánjuk bővíteni, ezek alkalmazásával várhatóan légszennyező anyag kibocsátásunkat is tudjuk csökkenteni.

A biomassza felhasználás növelésével, az egyes tüzelőanyagok keverési arányának optimális beállításával, a tüzelő és leválasztó berendezések hatékony üzemeltetésével, folyamatos karbantartásával törekszünk a légszennyező anyag kibocsátás lehető legkisebb mértékűre való csökkentésére.



Bakonyi Bioenergia  
Erőműfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság


8400 Ajka, Gyártelep, hrsz. 1961/2  
tel.: 88-211-355 ; fax: 88-204-846 ; e-mail: kroszser.janos@bakonyi.hu

---

A folyamatos emissziómérő rendszerünk előjelző funkciója lehetőséget biztosít arra, hogy kibocsátás emelkedéskor a kezelő személyzet idejében be tudjon avatkozni, így elkerülve a határérték feletti kibocsátást. Amennyiben a határérték túllépés mégis bekövetkezne, akkor a tüzelőberendezés visszaterhelésével, tüzelőanyag váltásával, esetleges leállítását követő tartalék berendezés indításával igyekszünk a nem üzemszerű állapot gyakoriságát és időtartamát csökkenteni.

Tisztelettel:

**BAKONYI BIOENERGIA KFT**  
8400 Ajka, Gyártelep HRSZ 1961.

  
Krózser János  
ügyvezető igazgató