



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03586-14/2025.
Előirat száma: BK/KTF/08698/2024.
Ügyintéző: Bene Nikolett
dr. Tankó Zoltán
Telefon: +36 (76) 795-967
+36 (76) 795-859
KRID azonosító: 246192384
Melléklet: -

Tárgy: MOL Nyrt., Szank Gázüzeme területén és annak környezetében, felszín alatti vízzel kapcsolatos tényfeltérési terv engedélyezése, valamint a tényfeltérési záródokumentáció benyújtására és a kármentesítési talajvíz monitoring tevékenység folytatására kötelezés eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: MOL Nyrt., székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., Cg. 01-10-041683, adószám: 10625790-4-44, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10625790#cegkapu) meghatalmazásából az **AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AGRUNIVER HOLDING Kft., székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2., adószám: 12945609-2-13, Cg. 13-09-092938, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 12945609#cegkapu) által 2024. november 29. napján előterjesztett – *Szank Gázüzeme területén és annak környezetében, felszín alatti vízzel kapcsolatos tényfeltérési terv engedélyezése* iránti – kérelem mellékleteként benyújtott tényfeltérési tervet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság

elfogadja és engedélyezi a tényfeltérés folytatását, továbbá a MOL Nyrt.-t tényfeltérési záródokumentáció benyújtására és a kármentesítési talajvíz monitoring tevékenység folytatására kötelezi az alábbiak szerint:

A kötelezett adatai:

Teljes név:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített név:	MOL Nyrt.
Székhely:	1117 Budapest, Dombóvári út 28.
KÜJ szám:	100 170 243
Adószám:	10625790-4-44
Statisztikai számjel:	10625790-1920-114-01.
Cégjegyzékszám:	01-10-041683

A dokumentációt készítő adatai:

Név: AGRUNIVER HOLDING Kft.
 Székhely: 2100 Gödöllő, Fürdő utca 19.
 Szakértők: Gentischer Péter (Kamarai szám: 13-9161, 13-61164)
 SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZVV-3.1., SZVV-3.9., SZVV-3.10., VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VG, ME-VZ, MV-VZ
 Szilágyi György (Kamarai szám: 13-17806)
 SZKV-1.3.

Kármentesítéssel érintett telephely adatai:

Megnevezés: Szank Földgázüzem és Dúsító
 Helyrajzi számok: Szank 1161/1, 1161/3, 1161/4, 1161/5 hrsz.
 Telephely KTJ: 100 330 479

A tervezett tényfeltárással (furatok létesítésével) érintett ingatlanok:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos	Tulajdoni hányad
1161/1	kivett üzem	16.494	MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.)	1/1
1161/4	kivett üzem	15.295		
1161/5	kivett üzem	83.595		
1160	kivett ipari terület	2.630		
1171	kivett ipari terület	3.302	Haladás Mezőgazdasági Szövetkezet (6131 Szank, Arany J. utca 15.)	1/1
1211/1	szántó	6012	Fehér Sándor (6131 Szank, Rózsa utca 7.)	1/6
			Farkas Ernőné (6120 Kiskunmajsa, Széktó sor 29.)	1/6
			Fehér Gábor (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/N)	1/6
			Fehér Sándor (6131 Szank, Rózsa utca 7.)	1/6
			Farkas Ernőné (6120 Kiskunmajsa, Széktó sor 29.)	1/6
			Fehér Gábor (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/N)	1/6
1211/2	szántó	6010	Viktor István József (6131 Szank, Petőfi S. utca 36.)	1/1
1148/9	Kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3.757	Rekedt-Nagy Róbert (6131 Szank Petőfi Sándor u. 48/A.)	1/1

Szennyezettség típusa:

Szennyezett közeg: Földtani közeg, Felszín alatti víz
 Szennyezőanyagok: TPH, BTEX, PAH

Előírások:

1. **A szennyezéssel érintett területen folytatni kell a tényfeltárást.**
2. A kármentesítés célállapotát, a (D) kármentesítési célállapot határértéket komplex értékeléssel, a szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó mérésekkel vagy modellszámításokkal, a (jelen és jövőbeni) területhasználat figyelembevételével, mennyiségi kockázatfelméréssel kell megállapítani. Tételesen, szennyező komponensenként meg kell adni a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó környezeti elemek mennyiségét (m³, t), valamint a (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó környezeti elemek mennyiségét (m³, t).
3. A szennyezést (B) szennyezettségi és a javasolt (D) kármentesítési célállapot határértékig le kell határolni horizontálisan és vertikálisan, minden irányban, földtani közegre vonatkozóan TPH, BTEX és összes PAH komponensekre.
4. A tényfeltárás során a mintavételeket és a méréseket csak akkreditált szervezet végezheti.
5. Tényfeltárási záródokumentációt kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani, melyet *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani.
A tényfeltárási záródokumentáció benyújtási határideje: 2026. november 30.
6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
7. **A vízügyi-vízvédelmi hatóság által előírt talajvíz monitoring eredményeit, valamint a mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyveket is tartalmazó állapotértékelő szakvéleményt évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell a környezetvédelmi hatóság részére eljuttatni.** A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást a környezetvédelmi hatóság részére *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. melléklete (Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring adattartalma) szerinti **FAVI-MIR adatcsomag** formájában elektronikusan is be kell nyújtani az OKIR rendszeren keresztül, melyhez csatolni szükséges a fent előírt dokumentumokat.
8. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz **a B1 jelű adatlapot (tényfeltárás előtti adatok adatlapja),** valamint **a B2 jelű adatlapot** (tényfeltárás utáni adatok adatlapja) be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra az OKIR rendszeren keresztül elektronikus formában.
Határidő: B1 jelű adatlap: jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül
B2 jelű adatlap: a tényfeltárási záródokumentáció benyújtásával egyidejűleg
9. A kármentesítési munkálatok (tényfeltárás, monitoring tevékenység, fölözés) során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságra.
10. **A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető.**
11. A kötelezett köteles a következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a környezetvédelmi hatóságra:
 - a tevékenység folytatójának változása;
 - a tevékenység helyének változása;
 - a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;

- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - trendszerű, egyirányú változás,
 - ugrásszerű változás,
 - új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
 - más – az ismertén kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. *A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából:*
 - 1.2. „A tényfeltérési tervben foglaltakkal közegészségügyi szempontból egyetértek, elfogadhatónak tartom.”
2. *Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészerleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségek vizsgálata szempontjából:*
 - 2.1. „A záródokumentáció talajvédelmi szempontból nem kifogásolt.”
3. *A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítésének, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülésének vizsgálata szempontjából:*
 - 3.1. „A tényfeltérési tervet elfogadjuk és javasoljuk elrendelni a tényfeltérési elvégzését és a tényfeltérési záródokumentáció benyújtását, egyúttal a kármentesítési monitoring tevékenység folytatását a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 21. § (9) bekezdés alapján.

Előírások:

- 3.1.1. A területen kármentesítési monitoringot kell üzemeltetni.
- 3.1.2. A kármentesítési monitoring létesítményeket a 35600/1334-9/2024.ált. számú vízjogi engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- 3.1.3. A tényfeltérési záródokumentációt a Favir. 7. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelően kell összeállítani.
- 3.1.4. A kármentesítés célállapotát, a (D) kármentesítési célállapot határértéket komplex értékeléssel, a szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó mérésekkel vagy modellszámításokkal, a (jelen és jövőbeni) területhasználat figyelembevételével, mennyiségi kockázatfelméréssel kell megállapítani. Tételesen, szennyező komponensenként meg kell adni a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó környezeti elemek kiterjedését (m2) és mennyiségét (m3), valamint a (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó környezeti elemek kiterjedését (m2) és mennyiségét (m3).

- 3.1.5. A tényfeltárást és a szennyezett területek (B) szennyezettségi- és a javasolt (D) kármentesítési célállapot határérték szerinti horizontális és vertikális lehatárolását, minden irányban, a felszín alatti vízre vonatkozóan kell elvégezni.
- 3.1.6. A feltárás során a mintavételeket és a méréseket csak akkreditált szervezet végezheti.
- 3.1.7. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető."

4. *A szükséges hulladékgazdálkodási beavatkozás megállapításának vizsgálata szempontjából:*

- 4.1. „Hulladékgazdálkodási szempontból a tárgyi tényfeltárási terv dokumentációt elfogadjuk.”

5. *A természetben okozott károsodások és azok helyreállításával kapcsolatos kérdések vizsgálata szempontjából:*

- 5.1. „A tényfeltárási tervben foglaltakat természetvédelmi szempontból elfogadom, ellene kifogást nem emelek.”

*

A kérelmező az eljárás 106.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: MOL Nyrt., székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., Cg. 01-10-041683, adószám: 10625790-4-44, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10625790#cegkapu) meghatalmazásából az AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: AGRUNIVER HOLDING Kft., székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2., adószám: 12945609-2-13, Cg. 13-09-092938, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 12945609#cegkapu) 2024. november 29. napján – a Szank Gázüzem területén és annak környezetében, felszín alatti vízzel kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. 2025. május 7. napján érkezett levelében kérte a dokumentáció tényfeltárási tervként történő elbírálását.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Szank település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Előzmények

A területen 1994-ben kezdődött a felszín alatti közegek szennyezettségének vizsgálata, mely során feltárássra került a környezetszennyezést okozó havária (gazolin vezeték sérülés), és ezzel párhuzamosan a szennyezés, illetve hatásainak csökkentésére irányuló kárelhárítást is megkezdtek.

A szennyezett talaj és talajvíz kármentesítésére vonatkozóan az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által 33-906-7/1997 számon kiadott határozatban a felúszó szénhidrogén eltávolítására előírt határidő 1999. december 31. napja, a kármentesítés befejezésére előírt határidő pedig 2001. december 31. napja volt. A Felügyelőség a MOL Rt. kérelme alapján az 51.184-11/1999. számú határozatában a felúszó szénhidrogén eltávolítására vonatkozó határidőt 2002. december 31. napjára, a kármentesítés befejezésére vonatkozó határidőt pedig 2004. december 31. napjára módosította.

A lehetőség szerint kitermelhető mennyiségű szennyező anyag eltávolítása után az ITENVIRO Kft. végezte a területen kialakult szennyezés felmérését, valamint a kármentesítő rendszer üzemeltetését. A kármentesítő rendszer a talajvíz, illetve a szabad fázisú szénhidrogén (gazolin) kitermelésére irányult, melyet vákuumkutas technológiával valósítottak meg. A kitermelt, kevert állapotú szennyezett víz és a szabad fázisban jelen lévő gazolin fizikai szétválasztás után likvidálásra, illetve újrafelhasználásra került. A likvidálás a Gázüzem technológiai rendszerén keresztül a korábban szénhidrogéntároló rétegbe dolgozó likvidáló kútba történt.

A kármentesítő rendszer 1996 szeptemberétől 2004 decemberéig üzemelt, téli üzemszünetek mellett. A dokumentáció alapján ezalatt az ITENVIRO Kft. által közölt adatok szerint összesen mintegy 505 m³ gazolint, továbbá 12.293 m³ gazolinnal szennyezett vizet emeltek ki a szennyezéssel érintett területről.

A Felügyelőség a MOL Rt. a 62-9/2003. számú határozatában a talajvíz szénhidrogén szennyezettségének felmérése érdekében tényfeltárás elvégzésére kötelezte. A tényfeltárási záródokumentációt a Felügyelőség 10805-1-10/2005. számú határozatában elfogadta és műszaki beavatkozási terv benyújtására kötelezte a MOL Rt-t. A 10805-1-10/2005. számú határozatban szereplő (D) kármentesítési szennyezettségi határértékek az alábbiak voltak:

Szennyezőanyag	(D) kármentesítési szennyezettségi határértékek	
	talajvíz	talaj
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	1.500 µg/l	4.000 mg/kg
Benzol	90 µg/l	-
Toluol	300 µg/l	-
Etil-benzol	400 µg/l	-
Xilol	300 µg/l	-
Egyéb alkil benzolok	250 µg/l	-
Naftalinok	50 µg/l	-
PAH-ok naftalin nélkül	0,86 µg/l	-

A MOL Rt. megbízásából az AGRUNIVER HOLDING Kft. 2005. augusztus 17. napján benyújtotta a műszaki beavatkozási tervet, melyben foglaltak szerint a korábbi feltáró munkák egymásnak ellentmondó eredményei alapján, valamint a geológiai, hidrogeológiai vizsgálatok és leírások nehéz összeegyeztethetősége és hiányossága miatt aktualizálni szükséges a talaj- és talajvíz szennyezettségét. A fentiekre tekintettel a Felügyelőség 10.805-1-17/2006. számú határozatával a MOL Rt.-t a tényfeltárás, valamint a kármentesítési monitoring folytatására kötelezte.

Az AGRUNIVER Holding Kft. által készített műszaki beavatkozási tervben foglaltak alapján a földtani-vízföldtani viszonyok és a szennyezettség aktualizálása érdekében további vizsgálatokat végeztek. A vizsgálatok jelentős vízdóm meglétét mutatták ki, melyet hozzávetőleg napi 2-3 m³ víz elszivárgása alakít ki. Az eredmények alapján a szennyezett talajvíz kiterjedése 72.000 m²-re, térfogata 17.000 m³-re, a szennyezett talaj térfogata pedig 130.000 m³-re volt becsülhető. A talajvízben oldva hozzávetőleg 500 kg, míg a talaj részecskéin megkötődve nagyságrendileg 200.000 kg szénhidrogén okozta a szennyezést, mely mennyiséghez a becslések szerint mintegy 100 liter, a talajvíz felszínén szabad fázisban lévő szénhidrogén adódott. A vezetékserülés okozta környezeti kár felmérésétől eltelt idő alatt (1996-2006.) a szennyezés hozzávetőleg 50-60 métert terjedt a vízdóm centrumától számított sugárirányban.

A műszaki beavatkozási tervben a következő műszaki beavatkozások kombinációjának alkalmazását javasolták:

- talajcsere a Gázüzemen belüli kisebb góciókban;
- szennyezett talajvíz kitermelés paplanszivárgókkal – a vízdóm hatásának megszüntetése – a kitermelt víz likvidálása;
- Gázüzemen kívüli szennyezett terület művelési ágának megváltoztatása;
- nyárfás telepítése a Gázüzemen kívüli szennyezett területre.
- A Felügyelőség 10.805-6-7/2008. számú határozatában a műszaki beavatkozási tervet elfogadta, és elrendelte az érintett területen a műszaki beavatkozás és a kármentesítési monitoring végzését. A 10.805-6-7/2008. számú határozatban előírt (D) kármentesítési célállapot határértékek:

Talajra vonatkozóan:

Terület	TPH (mg/kg)
I.	100
II-IV.	11.000

Talajvízre vonatkozóan:

Terület	Benzol (µg/l)	Toluol (µg/l)	Etil- benzol (µg/l)	Xilolok (µg/l)	Egyéb alkil benzolok (µg/l)	TPH (µg/l)	Naftalinok (µg/l)	PAH (µg/l)
---------	------------------	------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------	----------------------	---------------

I.	1	20	20	20	20	100	2	2
II.	11.104	6.607	471	3.156	1.030	8.408	194	2
III.	31.417	18.774	527	6.321	1.715	8.538	194	2
IV.	62.600	24.600	679	9.780	2.940	23.400	194	2

A kármentesítési monitoring tevékenységet a MOL Nyrt. megbízásából 2006. és 2023. IV. negyedév között az AGRUNIVER HOLDING Kft. végezte, 2024. I. negyedév óta pedig a Zábrák Kft. végzi.

A paplanszivárgók üzemeltetésével és a beavatkozás végzésével a MOL Nyrt. a Zábrák Kft.-t bízta meg. A Zábrák Kft. a rendszer automatizálását végezte, azonban az elmúlt évek extrém alacsony vízszintje mellett a paplanszivárgók nem voltak üzemeltethetőek, azokból sem talajvíz, sem önálló szénhidrogén fázis nem volt kitermelhető.

A fentiekre tekintettel 2022 novemberében a MOL Nyrt. önként, hatósági kötelezés nélkül megbízta az AGRUNIVER HOLDING Kft.-t a terület tényfeltárásának elvégzésével, melynek célja a területen meglevő szennyezettség aktualizálása, az azokból adódó környezeti és humán-egészségügyi kockázatok felmérése és összevetése a beavatkozás előtti állapottal, egyben a kármentesítés és azon belül is kiemelten a területen végzendő beavatkozás optimalizálása volt.

Tényfeltárással érintett terület

A vizsgált terület a Szank Földgázüzem és Dúsító, valamint annak környezete. A Gázüzem Szank községtől DK-i irányban, annak határától kb. 300, központjától kb. 1.000-1.500 méterre helyezkedik el a Szank 1161/1, 1161/3, 1161/4, 1161/5 hrsz. alatti ingatlanokon. A telephelyet megközelíteni az attól K-ÉK-i irányban húzódó, Szankot Kiskunmajsával összekötő műútról lehet. A Gázüzemet mezőgazdasági területek, zártkertek, gyümölcsösök, tanyák határolják.

A MOL Nyrt. a Szank Földgázüzem és Dúsító telephelyén a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 13.2. pontja - „földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m³/nap kitermeléstől” - szerinti tevékenységét a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/06228-17/2021. iktatószámom kiadott, BK/KTF/01076-1/2022. és BK/KTF/03501-4/2023. iktatószámokon módosított egységes környezethasználati engedély birtokában végzi.

A vizsgált terület súlyponti EOY koordinátái:

EOY y: 698 550 m

EOV x: 133 700 m

A vizsgált terület sarokponti EOY koordinátái:

EOV y: 698 300, 698 850 m

EOV x: 133 400, 134 000 m

Az eddig elvégzett tényfeltárás során érintett ingatlanok:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos	Tulajdoni hányad
1161/3	kivett üzem	14.240	MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.)	1/1
1161/4	kivett üzem	15.295		
1161/5	kivett üzem	83.595		
1184	kivett ipari terület	10.388		

1206	kivett közút	6589	Szank Község Önkormányzata (6131 Szank, Béke utca 33.)	1/1
1211/1	szántó	6012	Fehér Sándor (6131 Szank, Rózsa utca 7.)	1/6
			Farkas Ernőné (6120 Kiskunmajsa, Széktó sor 29.)	1/6
			Fehér Gábor (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/N)	1/6
			Fehér Sándor (6131 Szank, Rózsa utca 7.)	1/6
			Farkas Ernőné (6120 Kiskunmajsa, Széktó sor 29.)	1/6
			Fehér Gábor (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/N)	1/6
1211/2	szántó	6010	Viktor István József (6131 Szank, Petőfi S. utca 36.)	1/1

A tényfeltárás eddigi eredményei

A tényfeltárás során fúrásos talajmintavételt, folyadékszint mérést, helyszíni vízvizsgálatokat, talajvíz mintavételt, szivattyútesztet és visszatöltődés vizsgálatot, kémiai analitikai vizsgálatokat, talajmechanikai vizsgálatokat, mikrobiológiai vizsgálatokat, ökotoxikológiai vizsgálatokat, valamint asszimilatív kapacitás és mikrobiális aktivitás vizsgálatokat is végeztek.

A tényfeltárás keretein belül azonban az aktuális hidrológiai feltételek mellett nem volt lehetőség a talajvíz szennyezettség lehatárolására, és így a hidrodinamikai és transzport modellezés, valamint a környezeti és humán-egészségügyi kockázatelemzés felülvizsgálatára, aktualizálására.

Az asszimilatív kapacitás és mikrobiális aktivitás vizsgálatok alapján megállapításra került, hogy összességében a szénhidrogén szennyezettség spontán biodegradációjának sem a geokémiai, sem a mikrobiológiai feltételei nincsenek meg a területen.

A tevékenység során feltérképezték a terület sekélyföldtani, sekélyvízföldtani felépítését is. A fúrások tapasztalatai és a talajmechanikai vizsgálatok eredményei alapján 3 lényeges talajréteget különítettek el. A dokumentációban foglaltak szerint a vízvezető tulajdonságú 1. és 3. rétegek között húzódó 2. agyag réteg talajmechanikai tulajdonságai alapján vízzárónak minősül, ugyanakkor kis vastagsága alapján nem tekinthető egyértelműen vízzárónak.

A monitoring vizsgálatok eredményeinek felhasználásával szerkesztett talajvíz szennyezettségi térképek alapján a beavatkozási terv készítésekor jellemző állapothoz képest sem az önálló fázis, sem az oldott talajvíz szennyezettség esetében nem tapasztaltak lényeges mértékű horizontális elmozdulást, terjedést az elmúlt közel 20 év alatt.

A jelenleg fennálló extrém alacsony vízszintek mellett az 1. rétegben nincs összefüggő talajvíz a területen, a talajvíz szennyezettség horizontális elmozdulása erősen korlátozott. A szennyezett talajvíz vertikális elmozdulásának kockázata azonban nagymértékben megnőtt, mivel az 1. vízvezető réteg és az alatta lévő agyag réteg kiszáradása esetén az agyagban repedések keletkeznek (másodlagos porozitás), melyek mentén a szennyezettség a mélyebb rétegek felé könnyebben elmozdulhat.

A talajvízszint csökkenésével a felúszó szénhidrogén fázis is lefelé mozdul, ezáltal még tiszta talajrétegeket szennyezhet el. A gócterületen a vizsgálatok végére kiszáradó, vagy csak néhány cm-es vízoszlopot tartalmazó monitoring kutak közül az utolsó mérések alkalmával több kút

esetében még önálló szénhidrogén fázis volt mérhető. Az önálló szénhidrogén fázis által érintett területen a fedő homokos réteg és az alatta lévő agyag réteg kiszáradása esetén a szénhidrogén szennyezettség önálló fázisban való mélyebb rétegek felé való elmozdulásának a lehetősége is fennállhat.

Az eddig elvégzett tényfeltárás eredményei alapján a szennyezettség horizontális és vertikális kiterjedésének pontosításához, a humán-egészségügyi és környezeti kockázatok aktualizálásához, a területspecifikus jellemzők mellett szóba jöhető és szükséges beavatkozási lehetőségek kidolgozásához a tényfeltárás vizsgálatainak, valamint a kármentesítési talajvíz monitoring vizsgálatok és a fölözés folytatása is szükséges.

Tényfeltárási terv

A tényfeltárás folytatása során 6 db 13 m és 7 db 9 m talpmélységű furat kialakítását javasolják az alábbi műszaki paraméterekkel:

Furat jele	EOV Y [m]	EOV X [m]	Talpmélység [m]	Szűrőzött szakasz [mm]	Iszapzsák hossza [m]	Érintett hrsz. (Szank)
SZG-22/M	698 601	133 659	13	10-13	0	1161/5
SZG-11/M	698 546	133 583	13	10-13	0	1161/5
SZG-20/M	698 595	133 539	13	10-13	0	1161/5
SZG-18/M	698 649	133 538	13	10-13	0	1161/5
SZG-9/M	698 421	133 590	13	10-13	0	1161/5
SZG-4/M	698 419	133 692	13	10-13	0	1161/4
SZG-50/S	698 541	133 891	9	2,5-8,5	0,5	1161/1
SZG-51/S	698 846	133 612	9	2,5-8,5	0,5	1171
SZG-52/S	698 424	133 483	9	2,5-8,5	0,5	1211/1
SZG-53/S	698 371	133 549	9	2,5-8,5	0,5	1211/2
SZG-54/S	698 267	133 695	9	2,5-8,5	0,5	1160
SZG-55/S	698 316	133 825	9	2,5-8,5	0,5	1148/9
SZG-56/S	698 438	133 885	9	2,5-8,5	0,5	1148/9

A **talaj mintavételi terv** alapján a sekély fúrásokból amennyiben az adott furat érzékszervileg tiszta 3 db mintát vesznek furatonként (1 m-ről; megütött víz vagy amennyiben a réteg száraz, abban az esetben az agyag réteg feletti vízvezető réteg alsó részéből; a fúrás talpából agyagból). Amennyiben az adott furat érzékszervileg szennyezett 5-6 db minta vételezése tervezett furatonként a szennyezettség eloszlásának figyelembevételével, de a tiszta furat esetében mintázandó 3 mélységet ebben az esetben is mintázni kell.

A mély fúrások esetében amennyiben az adott furat érzékszervileg tiszta 6-8 db mintát vesznek furatonként (a sekély furatoknál ismertettek szerint 3 db mintát, majd az agyag alatti víztartó réteget elérve m-enként). Amennyiben az adott furat érzékszervileg szennyezett 10-12 db minta vételére kerül sor furatonként a fentebb bemutatottak szerint.

A **talajvíz mintavételi terv** alapján a talajvíz mintavételeket a sekély és a mély kialakítású furatok esetében egyaránt 4-4 alkalommal javasolják elvégezni. A mintavételek elvégzését megelőzően folyadék- és talajvízszint mérést, valamint az esetlegesen jelentkező szabad szénhidrogén fázis eltávolítását és ártalmatlanítását is el kell végezni.

A talaj és talajvíz vizsgálati terv alapján a talaj és talajvíz minták vizsgálatát is TPH, BTEX és PAH komponensekre tervezik elvégezni, valamint mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok (*Pseudomonas aeruginosa* sejtszám meghatározása, csíranövényteszt) is tervezettek. Emellett talajmechanikai vizsgálatokat (szivárgási tényező, plasztikus index, összes porozitás, effektív porozitás), a szénhidrogén szennyezettség biodegradációjának vizsgálatát (általános vízkémiai paraméterek, vas(II) koncentráció, metán koncentráció, alifás szénhidrogénbontó sejtszám, BTEX bontó sejtszám, respirációs tesztek), Bail-down tesztet (fázis visszatöltődés vizsgálat), szivattyútesztet és visszatöltődés vizsgálatot is végeznek.

A tényfeltárási záródokumentáció összeállítása és véglegesítése várhatóan 2026. IV. negyedévére (november) fejeződik be.

*

Az előterjesztett dokumentációt érdemben megvizsgálva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a dokumentáció hiányos. A kérelmező ügyfél a környezetvédelmi hatóság 2024. december 13. napján kelt BK/KTF/08698-8/2024. és 2025. április 3. napján kelt, BK/KTF/03586-2/2025. számú felhívására a hiánypótlást 2025. május 7. napján teljesítette.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 12 § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

Szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés indokolása a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunfélegyházi Kirendeltség K-08/NEO/00478-2/2025. iktatószámú nyilatkozata alapján:

„A rendelkezésre álló dokumentáció vizsgálata alapján, „a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről” szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben, „a felszín alatti vizek védelméről” szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével a tényfeltárási tervben foglaltakat közegészségügyi szempontból elfogadhatónak tartom.

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. pont C oszlopában meghatározott

szakkérdések tekintetében, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg.”

2. Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségekre vonatkozó szakkérdés indokolása a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/00784-2/2025. iktatószámú nyilatkozata alapján:

„Az elektronikusan megküldött dokumentumok (készítette: AGRUNIVER HOLDING Kft., Munkaszám: 00205/0049.) alapján a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az engedély kiadásával kapcsolatban a fenti véleményét hozta.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés, a hatáskörét az 52. § állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

3. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítésének, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülésének vizsgálata kérdésében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/2033-1/2025.ált. számú nyilatkozatának indokolása:

„A vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság), a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) megbízottjának kérelmére, a Szank Gázüzem területén és annak környezetében felszín alatti víz szennyezettségével kapcsolatos tényfeltárási terv elbírálására irányuló engedélyezési eljárásban a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

Előzmények

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10805-6- 7/2008. számon kiadott, legutóbb 10805-20-1/2013. számon módosított határozatában kötelezte a MOL Nyrt.-t a Szank Földgázüzem területén feltárt szennyezésre vonatkozó műszaki beavatkozásra és kármentesítési monitoring üzemeltetésére.

A műszaki beavatkozás során a szennyezett talajvíz kitermelése a szivárgók béléscsővébe telepített pneumatikus membránszivattyúval történik. A talajvíz a T-01 jelű puffertartályba kerül, majd onnan szivattyúval továbbítják a SZ-01 jelű szlop tartályba. Fázissztávlasztást követően a szennyezett víz, a technológiai eredetű hulladékvizekkel együtt likvidálásra kerül a szanki szénhidrogén mező olajipari vízvisszasajtolásra szolgáló rendszer vízilétesítményein keresztül.

A MOL Nyrt. a Szank Földgázüzem területén üzemelő kármentesítő-rendszer vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére ATIVH-10805-21-7/2014. számon kiadott, 30406/3380-7/2024.ált. számon módosított, 2030. február 28. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A 30406/3380-7/2024.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító határozatban foglaltak szerint a tényfeltárás és a kármentesítés tapasztalatai alapján a területen évek óta jelentkező alacsony vízszintek mellett a paplanszivárgók nem üzemeltethetőek. A folyamatban lévő tényfeltárás eredményei alapján a területen végzendő kármentesítés koncepcióját felülvizsgálják, emellett vizsgálják a paplanszivárgók üzemeltetésének rendjét, üzemeltetésének szükségességét, ezért az üzemeltetésre vonatkozó előírások felfüggesztését kéri.

A MOL Nyrt. a Szank Földgázüzem (Szank 1161/1, 1161/3, 1161/4, 1161/5, 1175, 1179, 1148/11, 1178, 1183, 1169, 1174, 1173, 1186, 037/2, 1148/8 hrsz.) területén meglévő monitoring rendszert fenntartására és üzemeltetésére 35600/1334-9/2024.ált. számon kiadott, 2029. május 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. 00205/0049 iktatószámom a Szank Gázüzeme területén és annak környezetében, felszín alatti víz szennyezettségével kapcsolatos tényfeltárási záródokumentációt nyújtott be az illetékek környezetvédelmi hatósághoz.

A környezetvédelmi hatóság hiánypótlásaként az AGRUNIVER HOLDING Kft. 00205/0104 iktatószámú levelében kérte a tényfeltárás folytatásához a tényfeltárási terv elfogadását.

A tényfeltárási záródokumentáció és annak módosításaként benyújtott tényfeltárási terv alapján, a kimutatott felszín alatti szennyezettség mind horizontális, mind vertikális irányú lehatárolásához további fúrások, mintavételek, vizsgálatok szükségesek.

A meglévő monitoring kutak esetében a kármentesítési monitoring vizsgálatok folytatását, valamint a monitoring kutakban folyadékszint mérések végzését és az esetlegesen megjelenő szabad szénhidrogén fázis eltávolítását javasolják.

A tényfeltárás folytatásához 6 db mélyebb- és 7 db sekélyebb mélységű furat kialakítását javasolják az alábbi műszaki paraméterekkel:

Furat jele	EOV Y [m]	EOV X [m]	Talpmélység [m]	Szűrőzött szakasz [mm]	Iszapzsák hossza [m]	Érintett hrsz. (Szank)
SZG-22/M	698 601	133 659	13	10-13	0	1161/5
SZG-11/M	698 546	133 583	13	10-13	0	1161/5
SZG-20/M	698 595	133 539	13	10-13	0	1161/5
SZG-18/M	698 649	133 538	13	10-13	0	1161/5
SZG-9/M	698 421	133 590	13	10-13	0	1161/5
SZG-4/M	698 419	133 692	13	10-13	0	1161/4
SZG-50/S	698 541	133 891	9	2,5-8,5	0,5	1161/1
SZG-51/S	698 846	133 612	9	2,5-8,5	0,5	1171
SZG-52/S	698 424	133 483	9	2,5-8,5	0,5	1211/1
SZG-53/S	698 371	133 549	9	2,5-8,5	0,5	1211/2
SZG-54/S	698 267	133 695	9	2,5-8,5	0,5	1160
SZG-55/S	698 316	133 825	9	2,5-8,5	0,5	1148/9
SZG-56/S	698 438	133 885	9	2,5-8,5	0,5	1148/9

Talajvíz mintavételi terv

A talajvíz mintavételeket a sekély és a mély kialakítású furatok esetében egyaránt 4-4 alkalommal javasolják elvégezni, a vízmintákból TPH, BTEX, PAH komponensek, emellett mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálatokat végeznek. A szénhidrogén szennyezettség biodegradációjának vizsgálatához általános vízkémiai paraméterek, vas(II), metán, alifás szénhidrogénbontó sejtszám, BTEX bontó sejtszám, respirációs tesztek, Bali-down, szivattyúteszt és visszatöltődés vizsgálatokat végeznek.

A tényfeltárás folytatására vonatkozó ütemtervet és a hozzá tartozó határidőket benyújtották és kérték a tényfeltárási záródokumentáció benyújtásának a határidejét 2026.11.30. dátummal előírni.

Fentiek alapján a tényfeltárás elvégzését- és a tényfeltárási záródokumentáció benyújtását-, egyben a Favir. 21. § (9) bekezdés alapján a kármentesítési monitoring folytatását írtam elő.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 28/A. § (1) bekezdés alapján, a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A tényfeltárási záródokumentációt tartalmi követelményeit az Favir. 7. számú melléklete tartalmazza.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti.

Az Favir. 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

Az Favir. 21. § (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A §, a 8. melléklet 8. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg."

4. A szükséges hulladékgazdálkodási beavatkozás megállapításának kérdésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által BK/HGO/04209-2/2025. iktatószámmon adott nyilatkozatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. december 6. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: MOL Nyrt., székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.),** megbízásából az Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) által előterjesztett – Szank Gázüzeme területén és annak környezetében, felszín alatti vízzel kapcsolatos tényfeltárási terv engedélyezése elbírálása iránti - kérelem kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte.

A tényfeltárási terv dokumentáció áttanulmányozása alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. által 2024. november 29. napján – a Szank Gázüzem területén és annak környezetében található talaj- és talajvíz szennyeződéssel kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti – kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/08698-8/2024. iktatószámú végzésben foglaltak alapján hiánypótlást írt elő a benyújtott tényfeltárási záródokumentáció teljes körű átdolgozására, illetve kiegészítésére a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.

Agruniver Holding Kft. a MOL Nyrt. megbízásából 00205/0096 iktatószámú megkeresésében BK/KTF/08698-8/2024. iktatószámú végzésben foglaltak teljesítése céljából megküldte

tájékoztatását miszerint a tényfeltárás munkálatok folytatódtak, melynek során 2024. december és 2025. március között 14 db új fúráspontra került lemélyítésre. A furatokból megvett talajvíz minták laboratóriumi vizsgálati eredményei nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a talajminták laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján is megállapítható, hogy a tényfeltárás folytatása és további lehatároló fúrások mélyítése, további mintavételek és vizsgálatok szükségesek. Agruniver Holding Kft. 2025. március 31. napján a 00205/0096 iktatószámra az eljárás szüneteltetésére vonatkozó kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, mely a BK/KTF/03586-2/2025. iktatószámú végzés alapján elutasításra került és egyben ismételt hiánypótlás került előírásra, mely teljesítésére Agruniver Holding Kft. a 00205/0104 iktatószámra megküldte válaszát, miszerint a 00205/0049 iktatószámú tényfeltárási záródokumentáció 10. sz. fejezetében tényfeltárás folytatására tettek javaslatot 6 db mély és 7 db sekély mélységű furat kialakításával, bemutatásra kerültek a tervezett mintavételezések, vizsgálatok, mérések, továbbá azok ütemterve, továbbá leírásra került 1 db furat kialakítása 2024. december és 2025. február között, a talajvíz mintavételek 2025. márciusban történtek. Az Agruniver Holding Kft. a 00205/0104 iktatószámra kiegészítést küldött a környezetvédelmi hatóság részére, melyben kérte a benyújtott 00205/0049 iktatószámú dokumentációt tényfeltárási tervként elbírálni.

A részletezésre került mintavételezések, vizsgálatok, mérések során hulladék nem keletkezett, annak folytatása esetén várhatóan továbbra sem keletkezik, ebből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból a tényfeltárás folytatása környezetterhelést nem okoz.

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és az 4. sz. melléklet I. táblázat 2. pontja alapján adta meg nyilatkozatát."

5. A természetben okozott károsodások és azok helyreállításával kapcsolatos kérdésben a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály nyilatkozatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a cég rövidített elnevezése: MOL Nyrt., székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., Cg. 01-10-041683, adószám: 10625790-4-44, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10625790#cegkapu) meghatalmazásából az **AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: AGRUNIVER HOLDING Kft., székhely: 2100 Gödöllő, Fürdő utca 19., adószám: 12945609-2-13, Cg. 13-09-092938, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 12945609#cegkapu) – a Szank Gázüzem területén és annak környezetében található talaj- és talajvíz szennyeződéssel kapcsolatos tényfeltárási terv elbírálása iránti – kérelemre indult eljárás kapcsán.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. a MOL Nyrt. megbízásából elkészítette a „MOL Nyrt. Kutatás – Termelés, Szank Gázüzem, Tényfeltárási záródokumentáció” című dokumentációt, amellyel kapcsolatban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint környezetvédelmi hatóság hiánypótlást írt elő. A hiánypótlás teljesítésének előrelátható időtartama miatt a kérelmező az eljárás szüneteltetését kérte, amelyet a környezetvédelmi hatóság elutasított és ismételt hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése céljából a tényfeltárás folytatására irányuló tényfeltárási tervet nyújtott be a kérelmező.

A benyújtott dokumentáció alapján a tényfeltérési tervben javasolt fúrásponatok az alábbi ingatlanokat érintik: Szank 1161/5, 1161/4, 1161/1, 1171, 1211/1, 1211/2, 1160, 1148/9 helyrajzi számú ingatlanok.

Az érintett ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezik részét. A tényfeltérési folytatását célzó tevékenységek természetvédelmi érdeket nem sértenek, megfelelnek a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 2. pontjának, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03586-6/2025. számú levelével – a Favir. 30. § (7) bekezdésére tekintettel – megkereste az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, annak érdekében, hogy az adja meg szakértői véleményét.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 011107-0002/2025. iktatószámmon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) meghatalmazásából az AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2.) –Szank Gázüzeme területén és annak környezetében, felszín alatti vízzel kapcsolatos tényfeltérési terv engedélyezése iránti– kérelmet terjesztett elő a hatóságnál.

A területen 1994-ben kezdődött a felszín alatti közegek szennyezettségének vizsgálata, melynek során feltérásra került a környezetszennyezést okozó havária (gazolin vezetékek sérülés), és ezzel párhuzamosan a szennyezés ill. hatásainak csökkentésére irányuló kárelhárítás is megkezdődött.

A kárelhárítás a talajvíz ill. szabad fázisú szénhidrogén (gazolin) kitermelésére irányult, melyet vákuumkutas technológiával valósítottak meg. A mentesítő rendszer 1996 szeptemberétől 2004 decemberéig üzemelt, és a mentesítési idő alatt mintegy 505 m3 gazolint továbbá 12 293 m3 gazolinnal szennyezett vizet emeltek ki a szennyezéssel érintett területről.

A vizsgált terület a MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Szanki Földgázüzem-Dúsító és környéke. A gázüzem Szank községtől DK-i irányban, annak határától kb. 300, központjától kb. 1000-1500 méterre helyezkedik el, megközelíteni az attól K-ÉK-i irányban húzódó, Szankot Kiskunmajsával összekötő műútról lehet.

A Gázüzemet mezőgazdasági területek, zártkertek, gyümölcsösök, tanyák határolják.

A vizsgált terület súlyponti EOv koordinátái [m]:

EOv y: 698 550

EOv x: 133 700

A vizsgált terület sarokponti EOv koordinátái [m]:

EOv y: 698 300 698 850

EOv x: 133 400 134 000

A vizsgált terület nem esik a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet "a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről" hatálya alá.

Felszíni folyóvizek közül a Dong-éri-csatorna 400 m-re ÉNy-i, a Majsza-Szanki-csatorna 500 m-re ÉK-i, illetve 700 m-re DNy-i, a Tázlári-csatorna 2800 m-re DNy-i, a Fehértó-Majsa-főcsatorna 4000 m-re DNy-i, a Marisi-csatorna 4500 m-re DK-i irányban található.

Felszíni állóvizek közül 2 db névtelen tó K-re, kb. 1100-1300 m-re, valamint 9 db névtelen tó ÉNy-É-ÉK-i irányban, kb. 2600-4400 m-re (Szank településtől É-ÉK-i irányban) található.

A talajvíz korábban többnyire 2-4 m között volt elérhető, az utóbbi évtizedekben azonban szintje érezhetően süllyedt. Kémiai jellege kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos.

Keménysége 15-20 nk° közötti, de a települések körzetében 45 nk° is előfordul. A szulfáttartalom általában nem haladja meg a 60 mg/l-t. Az artézi kutak kb. felének mélysége meghaladja a 100 m-t. Jelentős vízhozamokat adnak. Sok kút vizében nagy a vastartalom.

Az érintett terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete, valamint a kapcsolódó 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” alapján: a felszín alatti víz szempontjából érzékeny terület.

A tényfeltárás során a talaj és talajvíz minták kémiai analitikai vizsgálatát a NAH által NAH-1-1398/2019. számon akkreditált, Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (korábban: WESSLING Hungary Kft.) laboratórium végezte el.

A vizsgálatok következő komponensekre terjedtek ki:

TALAJ:

- TPH (összes alifás szénhidrogén C5-C40),
- BTEX (benzol és alkil-benzolok).

TALAJVÍZ:

- TPH (összes alifás szénhidrogén C5-C40),
- BTEX (benzol és alkil-benzolok),
- PAH (policiklikus aromás szénhidrogének),
- ÁVK (általános vízkémiai paraméterek).

Tényfeltárás során tett megállapítások:

- A monitoring vizsgálatok eredményeinek felhasználásával szerkesztett talajvíz szennyezettségi térképek alapján megállapítható, hogy a beavatkozási terv készítésekor jellemző állapothoz képest sem az önálló fázis, sem az oldott talajvíz szennyezettség esetében nem tapasztaltak összességében lényeges mértékű horizontális elmozdulást, terjedést az elmúlt közel 20 év alatt.
- A jelenleg fennálló extrém alacsony vízszintek mellett az 1. rétegben nincs összefüggő talajvíz a területen, az inkább a nagyobb mélységet elérő vízvezető tulajdonságú 1. réteg alján, az agyag réteg mélyebb részein függővíz szerűen helyezkedhet el, a talajvíz szennyezettség horizontális elmozdulása jelen állapotban konzervatív megközelítés esetén is erősen korlátozott.
- A szennyezett talajvíz vertikális elmozdulásának kockázata nagymértékben megnőtt, mivel bár az 1. vízvezető réteg alatt -talajmechanikai jellemzői alapján legalábbis - vízáró agyag réteg található, ugyanakkor az agyag és az a feletti réteg kiszáradása esetén az agyagban repedések keletkeznek (másodlagos porozitás), melyek mentén a szennyezettség a mélyebb rétegek felé könnyebben elmozdulhat.
- A monitoring vizsgálatok eredményei közül szintén lényeges kiemelni, hogy bár a szabad szénhidrogén fázis vastagsága csökkent a vizsgálati időszak végére (2023-2024), ugyanakkor a fázis vastagságának csökkenése a vízszint csökkenésével együtt jelentkezett, és figyelembe véve, hogy a jelenleg fennálló vízszintek lokálisan az elmúlt 18-20 év, regionálisan az elmúlt több, mint 60 év

legalacsonyabb vízszintjei, a vízszint csökkenésével a felúszó szénhidrogén fázis is lefelé mozdul el, és eddig még tiszta talajrétegeket szennyezhet el;

ráadásul a gócterületen a vizsgálatok végére kiszáradó, vagy csak néhány cm-es vízoszlopot tartalmazó monitoring kutak közül több (SZG-9, SZG-11, SZG-18, SZG-20, SZG-22) esetében az utolsó, vagy az utolsót nem sokkal megelőző mérések alkalmával még önálló szénhidrogén fázis volt mérhető;

így amennyiben fázis által érintett területen a fedő homokos réteg, és az alatti, elviekben (talajmechanikai paraméterei alapján) vízzáró agyag réteg kiszárad, a szénhidrogén szennyezettség önálló fázisban való mélyebb rétegek felé való elmozdulásának a lehetősége is fennállhat.

A benyújtott dokumentációt áttekintve javasoljuk a tárgyi tényfeltárási záródokumentáció elfogadását.

A bemutatott indokok, illetve a tervezői javaslatok figyelembevétele mellett egy a szennyezettség horizontális és vertikális kiterjedésének pontosításához, a humán-egészségügyi és környezeti kockázatok aktualizálásához a tényfeltárási vizsgálatok folytatása szükséges.

A tényfeltárás mellett a kármentesítési monitoring vizsgálatok, valamint azzal párhuzamosan a fölözés folytatása is szükséges, így ezek további előírása is javasolt."

*

A benyújtott dokumentációban foglaltakra tekintettel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése és a 21. § (9) bekezdése alapján, valamint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/2033-1/2025.ált. számú, és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 011107-0002/2025 ügyiratszámú nyilatkozatát is figyelembe véve a környezetvédelmi hatóság a benyújtott tényfeltárási tervet jóváhagyja és engedélyezzi a tényfeltárás folytatását, valamint a MOL Nyrt.-t tényfeltárási záródokumentáció benyújtására és a kármentesítési talajvíz monitoring tevékenység folytatására kötelezzi.

A rendelkező részben tett, a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásokat az alábbiak indokolják:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 22. § (5) bekezdésében foglaltak alapján: „a tényfeltárási tervet a (3) bekezdés szerinti határozatban megjelölt határidőre jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. A jóváhagyást követően a környezetvédelmi hatóság engedélyezi a tényfeltárást...”

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdésében foglaltak szerint: „a környezetvédelmi hatóság a kármentesítés valamennyi szakaszában kármentesítési monitoring kialakítását és működtetését írhatja elő.”

A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti.

A tényfeltárási záródokumentáció tartalmi elmeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (10) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti felelős köteles a kármentesítés szakaszaira vonatkozó adatokat a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatásnak megfelelően megküldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelemért felelős miniszter a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49. §-a szerinti Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) részeként, a felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével, szennyezésével, károsításával és kármentesítésével, továbbá mindezek hatásával összefüggő információk és adatok gyűjtésére, kezelésére és nyilvántartására az irányítása alá tartozó környezetvédelmi hatóságok útján állami feladatként, a Kvt. 66. § (3) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartási rendszerrel összehangoltan működteti a Felszín alatti víz környezetvédelmi nyilvántartási rendszerét (a továbbiakban: FAVI).

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a FAVI részére történő adatszolgáltatás körébe tartozik a szennyezőforrások, szennyezett területek, kármentesítések országos számbavétele, valamint a 34. § (3) bekezdéshez kapcsolódó környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatása is.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az adatszolgáltatást elektronikus úton kell megküldeni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal.

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet] 2. §-a alapján a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást

- a) a 4. melléklet szerinti „Tényfeltárás előtti adatok adatlapja” (a továbbiakban: B1 adatlap),
- b) az 5. melléklet szerinti „Tényfeltárás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B2 adatlap),
- c) a 6. melléklet szerinti „Műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B3 adatlap)

megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

A 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a alapján a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatását a 7. melléklet szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.

A kármentesítési monitoring jelentés kötelező tartalmi elemeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a Társaságot BK/KTF/08698-3/2024. iktatószámon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 21.1 pontja alapján állapította meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Társaság a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/03586-7/2025. iktatószámú hiánypótlási

felhívására befizette és a befizetést a BK/KTF/03586-11/2025. iktatószámon nyilvántartott levelének mellékletével igazolta.

A rendelkező részben előírtak teljesítésének elmulasztása esetére a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § (1) és (2) bekezdése tartalmaz szankciót.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelmé, mulasztása), valamint az eljárás szüneteléséről szóló végzés véglegessé válását követő naptól az eljárás folytatása iránti kérelemről való döntés véglegessé válásáig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint az Dáptv. 18-20. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének mértékét az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további adatszolgáltatás céljából a tényfeltárási, beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., adószám: 32447622, cégjegyzékszám: 01-10-142626, hivatalos elektronikus elérhetőség: 32447622#cegkapu, rövidített elnevezés: HungaroMet Nonprofit Zrt.) részére.

A kérelem (tényfeltárási terv engedélyezése) elektronikus elérhetősége:

<https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f9447ef430196b4127c3523c6/7284/2869989206395565673/03586-melleklete.zip>

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) | 10625790#cegkapu |
| 2. AGRUNIVER HOLDING Kft.
(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) | 12945609#cegkapu |
| 3. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) | HKP |
| 4. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunfélegyházi Kirendeltsége
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.) | HKP |
| 5. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) | HKP |
| 6. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(6728 Szeged, Napos út 4.) | HKP |
| 7. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) | HKP |
| 8. HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.) | 32447622#cegkapu |
| 9. Hatósági Nyilvántartás | |
| 10. Irattár | |