



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: A Paks II. Atomerőmű 5. és 6. számú blokkok új 400 kV-os blokkvezetékek és 132 kV-os tartalék betápláló vezetékek létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Ügyiratszám: 2761/2025.

Az eljárás megindulásának napja: 2025. április 29.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

D. Nagy-Papp Zsanett

Telefonszám: 72/795-880

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet a Paks II. Beruházással és az ahhoz kapcsolódó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé, valamint a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásnak minősítette, továbbá a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet a Paks II. hálózati csatlakozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé, valamint a beruházást kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította.

A Paks II. Atomerőmű 5. és 6. számú blokkok új 400 kV-os blokkvezetékek és 132 kV-os tartalék betápláló vezetékek létesítése (a továbbiakban: Tervezett tevékenység) tárgyában a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 76. pontja *[„Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) – légvezetéknel 35 kV-tól] alapján, a R. 3. § (7) bekezdésének figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárást folytat le.*

A Környezethasználó neve, székhelye:

Paks II. Atomerőmű Zrt. (székhely: 7030 Paks, 8803/16 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó)

A Tervezett tevékenység előzménye, célja és jellemzői:

A Környezethasználó a Paksi Atomerőmű Paks, 8803/16 és 8803/17 hrsz.-ú telephelyén tervezett új atomerőművi blokkokra vonatkozóan a 117-85/2017., 1301-27/2024. ügyiratszámokon módosított, 78-140/2016. ügyiratszámú környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik. Az Engedély 2017. május 4. napján emelkedett jogerőre. Az Engedély blokkonként a jogerőre emelkedésétől kezdődően az adott blokk üzemeltetésére kiadott engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 évig hatályos.

Az új atomerőművi blokkok létesítésével összefüggésben eredetileg tervezett 2 db 400 kV-os blokkvezeték és a 2 db, az új blokkok tartalék villamos energia ellátását biztosító 132 kV-os távvezeték a R. 3. számú melléklet 76. pontja *[„villamos légvezeték, (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknel 20 kV-tól] alapján előzetes vizsgálat kötelesek voltak. E légvezetékek környezeti hatásainak vizsgálata a Környezethasználó kérelmére – figyelemmel a R. 1. § (5) és 10. § (6a) bekezdésére – a korábban lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében megtörtént, azonban a jelen benyújtott Dokumentáció szerint a megvalósítás eltérő – alábbi – műszaki tartalommal tervezett.*

Az új atomerőművi blokkokban megtermelt villamos energia kiszállítása az átviteli hálózatba a 400 kV-os blokkvezetéseken keresztül történik. Mindkét blokkról kiépítésre kerül kettő, egymástól független blokkvezeték, az egyik a Paks, a másik pedig a Biritó 400/132 kV-os alállomások irányába.

Mindkét új blokk normál üzemi villamosenergia-kiszállítási iránya a Biritó alállomás. A Biritó alállomás felé irányuló teljesítménykiszállítást biztosító blokkvezetékek kiesése esetén lehetőség lesz egymástól függetlenül (az Atomerőmű udvartéri kapcsolóberendezés topológiájának megfelelően) egy sötét (terhelésmentes) átkapcsolást követően a Paks alállomás irányába történő teljesítménykiszállításra.

Az 5. és 6. blokkok blokkvezetékei kétrendszerű, kétköteges kivitelben létesülnek, melyek külön oszlopsoron, egymással közel párhuzamos nyomvonalon, fizikailag elszeparálva fognak haladni. Ez a fajta kialakítás nagymértékben növeli az üzembiztonságot és az ellátásbiztonságot.

Az újonnan megépítendő 400 kV-os blokkvezetékek az alábbiak lesznek:

- 5. számú blokk-Biritó 400/132 kV-os alállomás közötti 400 kV-os távvezeték és hír közlő összeköttetés létesítése (50ACL20) – kb. 2640 m légvezeték

- 5. számú blokk-Paks 400/132 kV-os alállomás közötti 400 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés létesítése (50ACL10) – kb. 1430 m légvezeték
- 6. számú blokk-Biritó 400/132 kV-os alállomás közötti 400 kV-os távvezeték és hír közlő összeköttetés létesítése (60ACL20) – kb. 1740 m légvezeték
- 6. számú blokk-Paks 400/132 kV-os alállomás közötti 400 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés létesítése (60ACL10) – kb. 1820 m légvezeték

Az új atomerőművi blokkok tartalék villamosenergia-ellátása 132 kV-os vezetékeken (távvezeték/kábel) keresztül lesz biztosítva. Mindkét blokk udvartéri kapcsolóberendezésétől kiépítésre kerül két-két egymástól fizikailag részben, villamos szempontból teljesen független tartalék betápláló vezeték a meglévő, illetve az újonnan kiépülő 400/132 kV-os alállomások felé.

Az indító/tartalék transzformátor megtáplálása az 5. sz. blokk-Paks 400/132 kV-os közötti 132 kV-os távvezetékéről „T” leágazással lesz biztosítva, a saját kapcsolóberendezésén keresztül. Alapesetben mindkét új blokk egyik háziüzemi tartalék betáplálási transzformátora a Paks 400/132 kV-os alállomásból, míg a másik háziüzemi tartalék betáplálási transzformátora a Biritó 400/132 kV-os alállomásból lesz ellátva. Mindkét blokk háziüzemi tartalék betáplálási transzformátora ellátható (az udvartéri kapcsolóberendezés topológiának megfelelően) mindkét alállomás felőli tartalék betápláló vezetékéről az udvartéri kapcsolóberendezés sínbontó meg szakítójának kézi bekapcsolásával.

Az újonnan megépítendő 132 kV-os tartalék betápláló vezetékek:

- 5. számú blokk-Biritó 400/132 kV-os alállomás közötti 132 kV-os kábel és hírközlő összeköttetés létesítése (50AEL20) – kb. 2230 m földkábel
- 5. számú blokk-Paks 400/132 kV-os alállomás közötti 132 kV-os távvezeték és hírközlő össze köttetés létesítése (szabadvezeték + földkábel) (50AEL10) – kb. 840 m légvezeték + 1080m földkábel (együtt kb. 1920 m)
- 6. számú blokk-Biritó 400/132 kV-os alállomás közötti 132 kV-os kábel és hírközlő összeköttetés létesítése (60AEL20) – kb. 1910 m földkábel
- 6. számú blokk-Paks 400/132 kV-os alállomás közötti 132 kV-os távvezeték és hírközlő össze köttetés létesítése (szabadvezeték + földkábel) (60AEL10) kb. 796 m légvezeték +1088 m földkábel + 346 m földkábel (együtt kb. 2230 m)

Indító/tartalék transzformátor leágazás az 5. számú blokk-Paks 400/132 kV-os alállomás közötti 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetésről (90AEL10) – kb. 325 m légvezeték.

Fentieknek megfelelően a 400 kV-os blokkvezetékek vezetékjog, míg a 132 kV-os tartalék be tápláló vezetékek építési engedély alapján létesíthetők.

A tervezett 400 kV-os távvezeték oszloptípusa a KATICA II. típusú oszlopcsalád, a 132 kV-os távvezeték oszloptípusa pedig a PAKS II. típusú oszlopcsalád, melyek az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-

2:2019 szabványok szerint 3. megbízhatósági szint követelményeinek megfelelően kerülnek kialakításra. A távvezetési oszlopok önhordó, kikötésük nem szükséges. Az oszlopok korszerű duplex (horganyzás+festés) felületvédelemmel készülnek.

A tervezett nyomvonalak nem érintettek országos jelentőségű védett természeti terület, Natura2000 közösségi jelentőségű terület, illetve országos ökológiai hálózat területei által. Továbbá a kivitelezési terület és környezete jelenleg is aktív ipari terület.

A Tervezett tevékenység helye:

A távvezetékek nyomvonala Paks város közigazgatási területén belül helyezkedik el. A tervezett összeköttetések nyomvonalai és biztonsági övezetei az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érinthetik: 7030 Paks, 028 hrsz.;7030 Paks, 8802/48 hrsz.;7030 Paks, 8802/49 hrsz.;7030 Paks, 8802/50 hrsz.;7030 Paks, 8802/51 hrsz.;7030 Paks, 8802/52 hrsz.;7030 Paks, 8803/11 hrsz.;7030 Paks, 8803/13 hrsz.;7030 Paks, 8803/14 hrsz.;7030 Paks, 8803/16 hrsz.;7030 Paks, 8803/17 hrsz.

A Tervezett tevékenység megépítésének és működésének időtartama:

A Tervezett tevékenységet az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása és a további szükséges engedélyek beszerzése után tudja megkezdeni a Környezethasználó.

A telepítés megkezdésének tervezett időpontja: jelenleg nem ismert.

A telepítés várható időtartama: 10 hónap.

A működés megkezdésének várható legkorábbi időpontja: jelenleg nem ismert.

A működés várható időtartama: megfelelő üzemeltetés mellett, a szükséges rekonstrukcióig 50 év.

Kapacitáskihasználás: a távvezeték megépítését követően teljes kapacitással tud üzemelni.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a Tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál vagy a Tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/>

[8a4880ee960a43340196a591728173d9/191061/8946497810196481880/2761_PaksII_EV.zip](https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee960a43340196a591728173d9/191061/8946497810196481880/2761_PaksII_EV.zip)

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal lehetséges döntései:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Nukleáris Létesítmények Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF NLEFO; KRID: 223384900

1. ha az előzetes vizsgálat során a Tervezett tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy Tervezett tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
2. ha **a Tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett beruházáshoz szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
3. amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a Tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
4. ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tervezett tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek elektronikus példányát a Tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti és a feltételezhetően érintett település szerinti jegyzőnek, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a Tervezett tevékenység helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni**.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közleményt **2025. május 6. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **teszi közzé**.