



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 30401/1600/2025.ált.
Ügyintéző: Sáfránné Feik Johanna
Telefon: 72/896-916

Tárgy: Barcs - Dráva Öntözési
Közösség Kft. barcsi
öntözésfejlesztése vízjogi létesítési
engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Barcs - Dráva Öntözési Közösség Kft. barcsi öntözésfejlesztése vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/1600/2025.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közzhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. szeptember 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/1600/2025.ált.

Az ügy tárgya: Barcs - Dráva Öntözési Közösség Kft. barcsi öntözésfejlesztése vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Barcs-Dráva Öntözési Közösség Kft. (7570 Barcs, Táncsics M. utca 24.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Barcs-Dráva Öntözési Közösség Kft. (7570 Barcs, Táncsics M. utca 24., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

ad arra, hogy az Engedélyes képviseletében eljáró Water Enviro Kft. (2051 Biatorbágy, Bocskai u. 18., a továbbiakban: Képviselő) kérelmére, az általa elkészített M-24-26. munkaszámú engedélyezési dokumentáció szerinti víziműveket

megépítse.

1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye:	Barcs 0641, 0642, 0643, 0623/18, 0630/9, 0630/14, 0630/17, 0638/1, 0640/7, 0640/13, 0630/2, 0637, 0623/15 hrsz.-ú ingatlanok
A vízimunka célja:	Barcs külterületén öntözőrendszer kiépítése és vízkivételi műtárgy létesítése a környező területek öntözésére
A tervezett öntözéssel érintett ingatlanok:	Barcs 0623/7, 0623/8, 0623/10, 0623/18, 0623/19, 0623/20, 0623/21, 0623/22, 0630/9, 0630/10, 0630/11, 0630/12, 0630/13, 0630/14, 0630/15, 0630/16, 0630/17, 0638/1, 0638/2, 0638/3, 0638/4, 0638/5, 0640/7, 0640/8, 0640/9, 0640/10, 0640/11, 0640/12, 0640/13, 0640/14, 0640/15, 0640/16, 0640/17, 0640/18, 0640/19, 0640/20, 0640/21, 0640/22 hrsz.-ú ingatlanok
Öntözéssel érintett terület nagysága:	235,68 ha
Öntözés vízbázisa:	Dráva folyó ~160+070 fkm szelvénye Éves öntözővíz igény: 471 360 m ³ /év
Öntözendő növények:	kukorica, búza, repce, napraforgó és szántóföldi növények
Öntözési időszak:	március 1. – október 31.
Lekötésre tervezett vízkészlet:	471 360 m ³ /év
Öntözőrendszer:	esőztető öntözőberendezés
Öntözőberendezések:	8 db center pivot öntözőberendezés

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Víz kivételi mű:

- beépítés helye: Dráva folyó ~160+070 fkm szelvénye
- kialakítása: mobil alaplemezre és vezető sínekre telepített szivattyútelep
- szívóágak a szivattyúig: D200 PE szívócsövek (5 db)
- beépített szivattyúk: Cornell 4HH típ. szivattyú (3 db)
Rovatti MN50E65-200-2P-50-TM-SS típ. szivattyú (2 db)
 $Q_{\max} = 910 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 60 \text{ m}$

2.2. Tápvezeték:

34 fm D 450 PE nyomóvezeték

2.3. Öntözőtelepi nyomóvezetékek

- anyaga: PE nyomóvezeték
- a csővezetékek:
 - V-1-0-0: 2141 fm D 450
479 fm D 400
175 fm D 250
 - V-1-1-0: 678 fm D 160
 - V-1-2-0: 11 fm D 160
 - V-1-3-0: 302 fm D 125
 - V-1-4-0: 312 fm D 160
 - V-1-5-0: 14 fm D 200
 - V-1-6-0: 427 fm D 315
 - V-1-7-0: 498 fm D 250

3. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Vízkészletjárulékkel kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	471 360 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, I. kategória
Vízhasználat jellege:	öntözés
Víz kivétel időszaka:	időszakos március 01. – október 31.

Víztest túlterhelésre
 vonatkozó „t” szorzószám 1,0

- 3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:
- 3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- 3.2.2. Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és – az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- 3.2.3. Az adatlapok és a kitöltési útmutató letölthetők a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezer/102618> hivatkozásról.

4. Szakkérdésben állásfoglalások:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) SO/ERD/2328-2/2025. iktatószámon kiadott állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 2025. április 10. napján iktatott, hivatkozott számú megkeresésére, mely a Barcs - Dráva Öntözési Közösség Kft. barcsi öntözésfejlesztése vízjogi létesítési engedélyezése ügyében indult, az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétele engedélyezhetősége vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben

VÉLEMÉNYEMET

az alábbiakban megadom.

A szakkérdés vizsgálatához mellékelt dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás több pontja is érint az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtervezett erdőt.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Ha tárgyi beruházással kapcsolatos munkálatok ténylegesen erdő igénybevételével járnak, akkor szükség van az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77-86. §-ai által szabályozott erdő igénybevételi eljárás lefolytatására. A beruházás megkezdésének feltétele a végleges erdő igénybevételt engedélyező határozat az érintett erdő- és egyéb részletek vonatkozásában.

A megküldött iratok alapján megállapítottam, hogy a beruházás erdőre gyakorolt hatása csekély, így környezeti vizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek. A fenntartható erdőgazdálkodás érdekei nem sérülnek és a környező erdők közérdekű szolgáltatásai is biztosíthatóak.

Mindezek alapján véleményemet a fentieknek megfelelően megadtam.

Véleményemet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 12. sorában előírt szakkérdés tekintetében adtam ki.

Hatóságunk hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetékességét a 2. számú melléklet tartalmazza.”

- 4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) SO/ETDR/1668-2/2025. iktatószámon kiadott állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) a Barcs – Dráva Öntözési Közösség Kft. barcsi öntözésfejlesztése vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata során, az engedély kiadásához feltételként előírt

örökségvédelmi szakkérdésben a hozzájárulást az Örökségvédelmi Hatóság megadja az alábbi kikötésekkel:

1. Az **előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban ERD) el kell készíttetni**, az erre jogosult intézménnyel, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűteményi Központtal.
2. Mivel a beruházás nagyberuházás, a 30 cm-nél mélyebb talajbolygatással érintett területen **régészeti megfigyelést kell biztosítani. Amennyiben az ERD a régészeti megfigyelésnél többet ír elő, a beruházónak biztosítani kell az ERD ben előírt munkák elvégzését.**
3. Amennyiben régészeti jelenség kerül elő, **a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka** során, legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig, azt fel kell tární.

4. A régészeti megfigyelésre **szerződést kell kötni** a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Rippl Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeummal (7400 Kaposvár, Rippl Rónai tér 1.).
5. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti lelet, valamint régészeti korú megtartásra érdemes objektum, fal, épület stb. kerül elő, azt a feltárást végző intézménynek az Örökségvédelmi Hatóság felé írásban haladéktalanul, 3 napon belül be kell jelentenie. Az **előkerült objektum** megtartásáról az Örökségvédelmi Hatóság dönt az egyeztetéseket követően.

Az Örökségvédelmi Hatóság állásfoglalása ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni.”

- 4.3. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/04146-2/2025. iktatószámmon kiadott állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére **Barcs-Dráva Öntözési Közösség Kft.** (7570 Barcs, Táncsics M. utca 24., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Barcs - Dráva Öntözési Közösség Kft. barcsi öntözésfejlesztése vízjogi létesítési engedélyezési eljárásra vonatkozó szakkérdésben a **hozzájáruló**

véleményemet

a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, **az alábbi előírások betartásával adom meg:**

1. A kételtűek és hullók telelésének zavartalansága érdekében a kivitelezést **március 15. és november 1.** közt (az állatok telelési időszakán kívül) kell végezni!
2. A betonlap készítésekor a fásszáru növényzetet kímélni kell.
3. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedése kapcsán végzett földmunkák során meg kell arról győződni, hogy azokban nincsenek belehullott állatok, amennyiben vannak a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.
4. Kerülni kell a védett/Natura 2000 területen depóniák kialakítását, építési anyagok tárolását.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

5. Munkaeszközök és munkagépek karbantartását, éjszakai tárolását az érintett védett területen kívül kell megoldani az arra kijelölt helyszíneken. Amennyiben szennyezés (gépölaj, kenőolaj, vagy üzemanyag) kerül a talajra, úgy annak semlegesítését, elszállítását el kell végezni.
6. A munkálatok során olaj vagy más szennyező anyag élővízbe jutását meg kell akadályozni.
7. Az igénybe vett területen az inváziós fajok visszaszorítását és tovább terjedésük megakadályozását folyamatosan biztosítani kell.
8. A keletkező veszélyes és egyéb hulladékok összegyűjtéséről, és elszállításáról – a jogszabályban előírt módon – gondoskodni kell.

Környezetvédelmi vizsgálat szempontjából a hatáskör hiányát állapítom meg.”

- 4.4. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/00922–3/2025. iktatószámom kiadott állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **30401/1600-6/2025.ált.** iktatószámú megkeresésére, a **Barcs-Dráva Öntözési Közösség Kft. (7500 Barcs, Táncsics M. utca 24.,** a továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT

adok az Engedélyes kérelme, a **„Barcs-Dráva Öntözési Közösség Kft. Barcsi öntözésfejlesztés terve Vízjogi létesítés engedélyes terv”** című dokumentáció (készítette: Szanyi Sándor - Water Enviro Kft., készült: Gyömrő, 2025. február 21., száma: M-24-26, a továbbiakban: Dokumentáció), a **„Mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt megalapozó TALAJVÉDELMI TERV a Dráva-Coop Mezőgazdasági Zrt. tisztavizes öntözéséhez szükséges felszínalatti nyomóvezeték hálózat létesítéséhez”** című talajvédelmi terv (készítette: Tihanyi Klára talajvédelmi szakértő, készült: Pécs, 2025. március 22., száma: 45/2025) és a **„Termőföld tisztavizes öntözésének ellenőrző vizsgálatát megalapozó TALAJVÉDELMI TERV”** című talajvédelmi terv (készítette: Tihanyi Klára talajvédelmi szakértő, készült: Pécs, 2025. március 22., száma: 40/2025, a továbbiakban: Talajvédelmi tervek) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakkérdésre adott válasz a **vezetékfektetés során érintett Barcs 0623/18 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 64 m²-es területére, a Barcs 0630/9 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 594 m²-es területére, a Barcs 0630/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 12 m²-es területére, a Barcs 0630/17 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 340 m²-es területére, a Barcs 0638/1 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 992 m²-es területére, a Barcs 0640/7 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 624 m²-es területére, a Barcs 0640/13 hrsz-ú, szántó**

művelési ágú ingatlan 852 m²-es területére (összesen: 3478 m²), az öntözés által érintett Barcs 0623/7-8, 0623/10, 0623/18-22 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 27,6426 ha-os, a Barcs 0630/9-17 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 111,5584 ha-os, a Barcs 0638/1-5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 53,8446 ha-os, a Barcs 0640/5, 0640/7-22 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 101,4121 ha-os, a Barcs 01174/8, 01174/10-13, 01177/8-10, 01177/2-4 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 73,8415 ha-os (összesen: 368,2992 ha) részére, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyes köteles betartani:

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a – termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tftv.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket betartani.
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás megvalósítása során az építésből származó anyag, törmelék, kitermelt altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet.
- A beruházás kivitelezése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak (gépek mozgása, építési hulladék).
- A beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a Talajvédelmi tervek szerinti felső humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.
- A munkagödörök feltárásakor a felső humuszos talajréteget az altalajtól el kell különíteni, a munkagödörök betemetésekor pedig a humuszos rétegnek felülre kell kerülnie.
- A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- A mentett humuszos termőréteg a munkálatok által érintett földterületen 25 cm vastagságban felhasználható úgy, hogy a termőréteg vastagsága az 1 m-t nem haladhatja meg.
- A munkálatok befejeztével elegyengetett, idegen anyagoktól mentes talajfelszínt kell kialakítani, a gépek taposásból eredő talajtömörödést mélylazítással meg kell szüntetni, szükség esetén a füvesítést el kell végezni.
- Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy ha a beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházással érintett területen nem használja fel, a fel nem használt humuszos termőréteg mennyisége után a Tftv. 55. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint talajvédelmi járulék fizetési kötelezettsége keletkezik.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 2025. március 19. napján kelt 009109-0002/2025. iktatószámú vízkészlet-gazdálkodási, üzemeltetői és vagyongazdálkodási/tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat.
- 5.2. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28., a továbbiakban: MOL) 356504250 számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.3. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) SO/KTHF/01890-20/2025. iktatószámon kiadott előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Vízügyi Hatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz bejelenteni az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.
- e) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

7. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
8. **A vízjogi létesítési engedély véglegessé válástól számított 5 évig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok figyelembevételével meghosszabbítható.**
9. A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. A Vízügyi Hatóság elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
12. Jelen engedélyezési eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
13. **A kivitelezés megkezdéséig Engedélyes köteles megküldeni a Vízügyi Hatóság részére a vízilétesítmények megépítésével összefüggésben létrejött tulajdonosi hozzájáruló megállapodásokat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. § (4) bekezdés d) pontja alapján.**

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, - ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási cselekmény lefolytatására alkalmas -, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötéssel hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a

vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízimű a fenti rendeleteknek megfelel, megépíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
osztályvezető