



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BA/VVO/68-13/2026
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Telefon: 72/896-909

Tárgy: Görgeteg ivóvízbázis
védőövezeteinek kijelölése

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Görgeteg ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölésének eljárásában döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/4287/2025.ált. és BA/VVO/68/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2026. február 2.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/4287/2025.ált.; BA/VVO/68/2026

Az ügy tárgya: Görgeteg ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
(7400 Kaposvár, Cseri út 16.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.** (7400 Kaposvár, Cseri út 16., a továbbiakban: Üzemeltető) és a **NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT.**, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet részére, az Üzemeltető által 2025. novemberében készített vízbázis hidrogeológiai védőidomainak meghatározása alapján **Görgeteg vízbázisa**

**belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom, „A”
védőzónáját, hidrogeológiai védőidom, „B” védőzónáját**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

kijelöli e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Az engedély kiadásával egyidejűleg

visszavonja

a Vízügyi Hatóság jogelődje által kiadott 35200/5807-5/2015.ált. iktató-és S. LXII/17-II vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot.

I

Általános adatok:

A vízbázis üzemeltetője:	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft
A víziművek helye:	Somogy vármegye, Görgeteg község közigazgatási területe
A víziművek üzemeltetésének célja:	Görgeteg település közütemi ivóvíz ellátása
Vízkezelési technológia:	nátrium-hipokloritos (NaClO) fertőtlenítő berendezés
Vízellátás módja:	házi bekötéssel
A védendő vízmennyiség:	85 m ³ /nap
A vízkészlet típusa:	rétegvíz, felső-pannon korú homokban
A vízbázis védettsége:	

Az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak van felszíni metszete, a kutak védett felszín alatti vízkivételi műveknek minősülnek

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Görgeteg:

Iktatószám:	14410-13/2013-1948. kiadott 35200/1010-1/2015.ált. 35200/3969-8/2018.ált. 35200/4313-3/2019.ált. 35200/2780-6/2023.ált. módosított
Vízikönyvi szám:	S. LXII/17-I

Vízbázis objektumai:

Görgeteg I sz. kút:	Üzemen kívül
- helye:	Görgeteg, 195/2 hrsz.
- kataszteri száma:	B-1
- létesítés éve:	1970
- helyének EOY koordinátái:	X = 90 419,5 m Y = 525 706,3 m

$Z_{\text{terep}} = 134,6 \text{ mBf}$

- mélysége: 180 m
- csövezési adatai: 0,0 – 54,0 m Ø 241/228 mm acél iránycső
44,0 – 122,7 m Ø 203/192 mm acél bélésű cső
115,8 – 180,0 m Ø 133/124 mm acél szűrőcső
- szűrőzve: 127,0 – 135,0 m
150,0 – 154,0 m között

Görgeteg II. sz. kút:

- helye: Görgeteg, 195/2 hrsz.
- kataszteri száma: B-2
- létesítés éve: 1981
- helyének EOVS koordinátái: $X = 90\,392,00 \text{ m}$
 $Y = 525\,714,30 \text{ m}$
 $Z_{\text{terep}} = 134,2 \text{ mBf}$
- mélysége: 100 m
- csövezési adatai: 0,0 – 57,6 m Ø 319/302 mm acél iránycső
0,0 – 100,0 m Ø 225/200 mm acél bélésű cső
- szűrőzve: 66,8 – 74,7 m
78,2 – 94,0 m között
- nyugalmi vízszint: +0,4 m
- üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség: 130 l/perc (-5,1 m leszívási szinten)

Görgeteg III. sz. kút:

- helye: Görgeteg, 195/2 hrsz.
- kataszteri száma: B-3
- építés éve: 2020.
- EOVS koordinátái: $X = 90\,409,69 \text{ m}$
 $Y = 525\,702,24 \text{ m}$
 $Z_{\text{terep}} = 134,4 \text{ mBf}$
- mélysége: 157,0 m
- csövezés: 0,0 – 12,0 m Ø 324/308 mm acél iránycső
0,0 – 123,0 m Ø 225/195 mm PVC bélésű cső
103,0 – 157,0 m Ø 140/125 mm PVC
- szűrőzve: 127,0 – 135,0 m Ø
137,0 – 141,0 m Ø
150,0 – 153,0 m Ø
- nyugalmi vízszint: -4,4 m
- üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség: 340 l/perc (-9,6 m leszívási szinten)

II.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

1. A vízműkutak belső védőterület:

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kijelölésre kerülő belső védőterületek a vízműkutakkal érintett ingatlanok területe.

A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése (m ²)	Tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet	Művelési ág
Görgeteg II. sz. kút (B-2)	Görgeteg 195/2	2012	Nemzeti Vízművek Zrt.	kivett/ vízmű
Görgeteg III. sz. kút (B-3)				

1.1. Belső védőidom térbeli kiterjedése:

1.1.1. Belső védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Görgeteg II számú kút	B-2	Z _{max} = 39 mBf (felszíntől:-95,2 m) Z _{min} = -68 mBf (felszíntől: -66,2 m)
Görgeteg III számú kút	B-3	Z _{max} = 7 mBf (felszíntől:-127,4 m) Z _{min} = -7 mBf (felszíntől: -141,4 m) Z _{max} = -16 mBf (felszíntől:-150,4 m) Z _{min} = -20 mBf (felszíntől: -154,4 m)

1.1.2. Belső védőidom horizontális kiterjedése:

1.1.2.1. Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös belső védőidom horizontális kiterjedése:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	525 697,2	90 429,7
2	525 721,6	90 380,7
3	525 723,8	90 407,1
4	525 700,1	90 396,4
5	525 718,9	90 427,3
6	525 705,5	90 382,9
7	525 687,9	90 411,8
8	525 729,9	90 391,4
9	525 707,6	90 432,2
10	525 724,6	90 417,1
11	525 729,1	60 401,0
12	525 726,9	90, 384,5

13	525 712,7	90 379,5
14	525 701,2	90 389,2
15	525 691,4	90403,0
16	525 690,0	90 422,7

Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

194	195/1	195/2
-----	-------	-------

***félkövér:** több védőidomban szerepel

2. A vízműutak külső védőidom

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A vízbázis külső védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi**

2.1. Külső védőidomok: védőidomok térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Görgeteg II számú kút	B-2	Z _{max} = 39 mBf (felszíntől:-95,2 m) Z _{min} = -68 mBf (felszíntől: -66,2 m)
Görgeteg II számú kút	B-3	Z _{max} = 7 mBf (felszíntől:-127,4 m) Z _{min} = -7 mBf (felszíntől: -141,4 m) Z _{max} = -16 mBf (felszíntől:-150,4 m) Z _{min} = -20 mBf (felszíntől: -154,4 m)

2.1.2. Külső védőidomok horizontális kiterjedése:

Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös külső védőidomának horizontális kiterjedése:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	525 691,3	90 447,0
2	525 726,9	90 368,7
3	525 741,5	90 405,8
4	525 688,5	90 387,3
5	525 729,0	90 443,5
6	525 702,9	90 369,2
7	525 741,5	90382,1
8	525 671,2	90 420,3
9	525 710,6	90 450,1
10	525 742,2	90 425,2
11	525 743,9	90 392,9
12	525 734,7	90 373,4
13	525 713,6	90 366,6
14	525 693,6	90 377,2
15	525 674,3	90 401,9
16	525 676,3	90 422,7

Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

194	195/1	173/2	195/2
------------	--------------	-------	--------------

* félkövér: több védőidomban szerepel

3. Hidrogeológiai „A” védőidom:

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem elérik a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidomját e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **lett kijelölve:**

3.1. Hidrogeológiai A” védőidomok térbeli kiterjedése:

3.1.1. Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös hidrogeológiai „A” védőidomok közös vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Görgeteg II számú kút	B-2	Z _{max} = 39 mBf (felszíntől:-95,2 m) Z _{min} = -68 mBf (felszíntől: -66,2 m)
Görgeteg II számú kút	B-3	Z _{max} = 7 mBf (felszíntől:-127,4 m) Z _{min} = -7 mBf (felszíntől: -141,4 m) Z _{max} = -16 mBf (felszíntől:-150,4 m) Z _{min} = -20 mBf (felszíntől: -154,4 m)

3.1.2. Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös hidrogeológiai „A” védőidomok horizontális kiterjedése:

Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	525 708,9	90 520,8
2	525 728,7	90 316,0
3	525 614,5	90 410,4
4	525 822,7	90 418,8
5	525 784,2	90 498,0
6	525 652,9	90 337,7
7	525 636,2	90 482,0
8	525 789,9	90 343,1
9	525 747,7	90 517,0
10	525 813,2	90 463,0
11	525 812,8	90 373,1
12	525 759,9	90 323,1
13	525 983,0	90 322,1
14	525 625,1	90 373,1
15	525 619,8	90 450,0
16	525 668,1	90 508,6

Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

195/2	190	191	192	194	160	159	195/1
131/1	130/2	130/1	199	200	201	202	127

173/2	132/1	173/1	0114/9	161	189/4	189/3	
-------	-------	-------	--------	-----	-------	-------	--

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

**félkövér*: több védőidombban szerepel

4. Hidrogeológiai „B” védőidom:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem elérik a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidom e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi Hatóság:**

4.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna térbeli kiterjedése:

4.1.1. Hidrogeológiai „B” védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Görgeteg II számú kút	B-2	Z _{max} = 39 mBf (felszíntől:-95,2 m) Z _{min} = -68 mBf (felszíntől: -66,2 m)
Görgeteg II számú kút	B-3	Z _{max} = 7 mBf (felszíntől:-127,4 m) Z _{min} = -7 mBf (felszíntől: -141,4 m) Z _{max} = -16 mBf (felszíntől:-150,4 m) Z _{min} = -20 mBf (felszíntől: -154,4 m)

4.1.2. Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

4.1.2.1. Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	525 707,8	90 729,7
2	525 858,1	90 155,3
3	526 125,8	90 510,1
4	525 447,1	90 367,8
5	525 963,4	90 706,6
6	525 587,5	90 190,3
7	525 495,2	90 588,3
8	526 055,6	90 270,5
9	525 835,1	90 738,7
10	526 073,7	90 620,4
11	526 119,8	90 385,8
12	525 963,4	90 196,4
13	525 712,8	90 148,2
14	525 492,2	90 374,6
15	525 447,1	90 485,1
16	525 582,5	90 673,6

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Görgeteg II. sz. (B-2) és Görgeteg III. sz. (B-3) kút közös hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

269	174	184	176	168/1	185	183	177
186	148	178	187/1	182	146	167	151
187/2	179	152/1	144/1	181	180	166	152/2
189/2	188	165	153	142	164	154	163
190	140	191	162	155	192	193	194
160	159	158	157	156	139	138	137
121	195/1	122	123	131/2	131/1	130/2	130/1
199	124	200	126	201	125	202	127
111/1	110	204	205/1	205/2	206	208	105
268	449	149	175	150	173/2	195/2	203
128	129	173/1	109	0114/9	172/4	169/1	169/2
161	189/4	189/3	456	275	274	273/2	273/1
272	271	276	270	447	172/3	172/1	171/4
168/2	145	144/2	143	141	135/1	136	120
214/2	111/2	114	112	113	209	210	211
108	104	92	103	87/1	93	85/1	90/1
89	94	96	88	86	450	448	132/1
106/4	107	106/2	106/1	106/3	102	91/3	91/1
91/2	094	0114/3	0114/4	0114/5	0114/6	0114/7	0114/8
049	047/4	0293	0117	0115/3	0116/8	0113	048
134	212	213	147				

***döntött**: ingatlan teljes területével érintett

***félkövér**: több védőidomban szerepel

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Víz. R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

5. **A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 5.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlannak, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 5.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 5.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.

- 5.4. A terepfelületet úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízről visszamaradó pangó vizek ne keletkezhesse. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 5.5. A belső védőterületen a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetleg feljogosít.

6. **A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 6.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védeltsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 6.2. Külső védőidom felszíni területének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízáradó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 6.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.

7. **A hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 7.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védeltsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 7.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzemeltetése a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 7.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 7.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.

- 7.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV.

8. Az eljáró hatóság előírásai:

8.1. Az Üzemeltető köteles

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak, ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

8.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje,
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni,
- tűrni, hogy a vízilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

9. Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

- 9.1. A hasznosított vízbázis vizének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint

adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.

- 9.2. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 9.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 9.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.
Felelős: Görgeteg Község Önkormányzata
Határidő: 2028. január 31.
- 9.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2027. március 31., majd évente
- 9.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 10 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2036. január 31.

V.

10. Szakvélemények:

- 10.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) SO/NEF1/00038-2/2026 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:
 „Hedrehely ivóvízbázis védőövezeteinek kijelöléséhez - a mellékelt dokumentáció alapján- közegészségügyi szempontból **kikötés nélkül hozzájárulok.**”
- 10.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) SO/NT0/00043-3/2026 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:
 „A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **BA/VVO/68-3/2026** iktatószámú megkeresésére, a **KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Cseri út 16., a továbbiakban: Engedélyes)** részére

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

adok az Engedélyes kérelme, a „**GÖRGETEG KÖZÜZEMI VÍZMŰ VÍZBÁZISVÉDELMI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA**” című dokumentáció (készítette: Spisák Sándor, készült: 2025. november 10., a továbbiakban: Dokumentáció) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében az ivóvízbázis védőövezetének kijelöléséhez az alábbiak szerint:

- A védőterület által érintett ingatlanok a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendeletben szerepelnek.
- Nitrátérzékenynek minősülő területeken a mezőgazdasági tevékenységet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-ban meghatározott „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni. Az előírások megtartását a termőterületen a talajvédelmi hatóság végzi.
- A hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónája által érintett földrészekre **hígtrágya, illetve szennyvíziszap elhelyező területek nem találhatók.**
- A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhesse. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízádók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.
- A növényvédelemmel kapcsolatos előírásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szabályozza.
 - **Növényvédő szerek alkalmazása: a belső védőövezetben tilos**, a külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
 - **Növényvédő szer légi úton történő kijuttatása: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
 - **Növényvédő szer tárolás és hulladék elhelyezés: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető.
 - **Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- **Hígtrágya és trágyalé kijuttatása, szennyvízöntözés: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a

hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

Jelen döntés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

A Határozat **2075. január 31-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/ 2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

A határozat II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használojának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

IX.

A Vízügyi Hatóság jelen kijelölő határozat véglegessé válását követően gondoskodik az illetékes földhivatalnál a **Görgeteg 195/2** helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a „**vízbázis belső védőterület**”, **mint jogi jelleg bejegyzésről** ingatlan nyilvántartásba.

X.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli a Vízügyi Hatóság jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

XI.

A Vízügyi Hatóság megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **224.000,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XII.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>. A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére vízbázis védőövezeteinek kijelölése kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízáltérítványok műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető