



## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/79-7/2026

Ügyintéző: Méhes Kornél

Telefon: 72/896-914

Tárgy: Észak-Bácskai Baromfi Kft.,  
Bár 060/4 hrsz.-ú kacsatelep  
vízellátásának – engedély nélkül  
megvalósult víztisztító rendszerrel  
történő – vízjogi üzemeltetési  
engedély módosítása

### KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság az „Észak-Bácskai Baromfi Kft., Bár 060/4 hrsz.-ú kacsatelep vízellátásának – engedély nélkül megvalósult víztisztító rendszerrel történő – vízjogi üzemeltetési engedély módosítása” tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/79/2026. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közzé teszi.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2026. február 19.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

**Az ügy száma:** 30401/4665/2025.ált.; BA/VVO/79/2026.

**Az ügy tárgya:** Észak-Bácskai Baromfi Kft., Bár 060/4 hrsz.-ú kacsatelep vízellátásának – engedély nélkül megvalósult víztisztító rendszerrel történő – vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Észak-Bácskai Baromfi Kft.  
(6446 Rém, Petőfi u. 62.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

### HATÁROZAT

I.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: [kormanyhivatalok.hu](http://kormanyhivatalok.hu)  
☎: +36 72 896 900 ✉: [vizugy@baranya.gov.hu](mailto:vizugy@baranya.gov.hu)  
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) jogelődje által az **Észak-Bácskai Baromfi Kft.** (6446 Rém, Petőfi u. 62.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 35200/3060-12/2022.ált. iktató- és B. II/81. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt – a víztisztító rendszer vízjogi fennmaradási engedélyének kiadásával egyidejűleg, az engedély egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – kérelemre, az alábbiak szerint módosítja:

## II.

Az engedély az alábbi 1.3. ponttal kiegészül:

- 1.3. Dekantált víz elhelyezés: ingatlanon belüli szikkasztás az Á-1-4 csapadékvíz elvezető árokban  
EOV Y: 625 198,03  
EOV X: 79 513,20

Az engedély 2.2. pontja az alábbival kiegészül:

- nyomóvezeték (kutak – víztisztító): 135,3 fm D63 mm KPE
- nyomóvezeték (víztisztító - hidroglóbusz): 78 fm D63 mm KPE

Az engedély az alábbi 2.3. ponttal kiegészül:

## 2.3. Vítisztítás létesítményei:

## 2.3.1. Multimédiás szűrő:

- típus: HF-MMF-910-A/TS
- mennyiség: 1 db
- kezelési térfogatáram: 5 m<sup>3</sup>/h
- szűrőtartály mérete: Ø 910 mm
- szűrő felület: 0,65 m<sup>2</sup>
- szűrési sebesség: 7,7 m/h
- visszamosás: 3 naponta
- visszamosás sebessége: 30 m/h
- visszamosás intenzitása: 19,5 m<sup>3</sup>/h
- visszamosás időtartama: 15 perc
- visszamosó víz mennyiség: 4,9 m<sup>3</sup>/alkalom
- csőrendszer anyaga: PVC, EPDM
- csatlakozó méretek:
  - nyersvíz: DN32
  - szűrt víz: DN32
  - visszamosó víz: DN40
  - zagyvíz: DN100
- felépítés: egyoszlopos, állóhengeres kialakítású, automatikus üzemű berendezés
- szűrőoszlop: polietilén bélésű, poliészter, alsó, felső vízelosztó szűrővel
- szűrőtöltet: rétegzett szűrőhomok

- szerelvényezés: pneumatikus vezérlésű membránszelepek, vezérlő mágnesszelepekkel, mintavételi csapok

#### 2.3.2. Vas-, mangántalanító szűrő:

- típus: HF-AMF-910-A/TS
- mennyiség: 1 db
- kezelési térfogatáram: 5 m<sup>3</sup>/h
- szűrőtartály mérete: Ø 910 mm
- szűrő felület: 0,65 m<sup>2</sup>
- szűrési sebesség: 7,7 m/h
- visszamosás: 3 naponta
- visszamosás sebessége: 30 m/h
- visszamosás intenzitása: 19,5 m<sup>3</sup>/h
- visszamosás időtartama: 15 perc
- visszamosó víz mennyiség: 4,9 m<sup>3</sup>/alkalom
- csőrendszer anyaga: PVC, EPDM
- csatlakozó méretek:
  - nyersvíz: DN32
  - szűrt víz: DN32
  - visszamosó víz: DN40
  - zagyvíz: DN100
- szűrőtartály anyaga: üvegszál erősítésű poliészter, PE béléssel
- szűrőtöltet: katalitikus töltet és rétegzett szűrőhomok
- szerelvényezés: pneumatikus vezérlésű membránszelepek, vezérlő mágnesszelepekkel, mintavételi csapok
- vezérlés: PLC vezérlés

#### 2.3.3. Aktívszén szűrő:

- típus: HF-CF-760-A/TS
- mennyiség: 1 db
- szűrőtartály mérete: Ø 760 mm
- kezelési térfogatáram: 5 m<sup>3</sup>/h/oszlop
- szűrőfelület: 0,45 m<sup>2</sup>
- szűrési sebesség: 11,1 m/h
- visszamosás: 3 naponta
- visszamosás sebessége: 15 m/h
- visszamosás intenzitása: 6,75 m<sup>3</sup>/h
- visszamosás időtartama: 15 perc
- visszamosó víz mennyisége: 1,7 m<sup>3</sup>/alkalom
- csőrendszer anyaga: PVC, EPDM
- csatlakozó méretek:
  - nyersvíz: DN32
  - szűrt víz: DN32

- visszamosó víz: DN40
  - zagyvíz: DN100
  - szűrőtartály anyaga: üvegszál erősítésű poliészter, PE béléssel
  - szűrőtöltet: kókuszrost alapú aktívszén
  - szerelvényezés: pneumatikus vezérlésű membránszelepek, vezérlő mágnesszelepekkel, mintavételi csapok
  - vezérlés: PLC vezérlés
- 2.3.4. Olajmentes kompresszor egység:
- típus: Fini CIAO 25/185 OL
  - mennyiség: 1 db
  - kivitel: olajmentes
  - üzemi nyomás: max. 8 bar
  - szállítási volumen: 179 l/perc
  - légtartály térfogata: 24 l
- 2.3.5. Vegyszeradagoló állomás:
- típus: HF-VA-ST/C-6/10-AR-V
  - mennyiség: 2 db
  - kivitel: léptetőmotoros meghajtású membránszivattyú precíziós adagolással, digitális kijelzővel, szívó- és nyomóoldali szerelvényezéssel, műanyag tartállyal és kármentővel
  - működés: automatikus, mennyiségarányos
  - adagolószivattyú típusa: Grundfos DDC-6-10 AR
  - adagoló szivattyú mennyiség: 5 db
  - adagolási teljesítmény: max. 6,0 l/h
  - adagolási ellennyomás: max. 10 bar
  - adagolandó vegyszer: NaOCl (90 g/l) (elő-, utó-, visszamosó- és törésponti klóradagolás)  
KMnO<sub>4</sub> (előoxidáció)
  - vegyszeradagoló tartály térfogat:
    - NaOCl adagolás: 200 l
    - KMnO<sub>4</sub> adagolás: 100 l
  - tartozék:
    - motoros keverő egység: 1 db (KMnO<sub>4</sub> adagolás)
  - elektromos csatlakozás: 230 V; 50 Hz; 0,3 kW

Az engedély az alábbi 2.4. ponttal kiegészül:

2.4. Dekantált vizek elvezetése:

2.4.1. Dekantáló tartály:

- térfogat: 7 m<sup>3</sup>
- mennyiség: 1 db

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: [kormanyhivatalok.hu](http://kormanyhivatalok.hu)  
 ☎: +36 72 896 900 ✉: [vizugy@baranya.gov.hu](mailto:vizugy@baranya.gov.hu)  
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- átmérő: Ø 245 cm
- magasság: 150 cm
- naktag: Ø 60 cm, magassága: 20 cm
- fedlap: 1 db lépésálló műanyag zöldterületi fedlap
- csatlakozó méretek:
  - visszamosóvíz, töltő: D110 KPE
  - dekantáltvíz: D40 KPE
- feladata: a szűrőoszlopok visszamosása során keletkezett öblítővíz fogadása, ülepítése, majd az ülepített dekantáltvíz kiadása
- dekantáltvíz átemelő szivattyú: Grundfos SB 3-35 AW  
Q = 2,76 m<sup>3</sup>/h; H = 34 m; P = 0,8 kW

#### 2.4.2. Vezetékek:

- nyomóvezeték (dekantáló medencéig): 5,7 fm D110 mm KPE
- nyomóvezeték (szikkasztó árokig): 26 fm D63 mm KPE

Az engedély kiegészül az alábbi 3.3. ponttal:

#### 3.3. Vízvédelmi rendelkezések:

- 3.3.1. Az elfolyó tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete „3. Időszakos vízfolyás befogadó” területi kategória alábbi kibocsátási határértékeit:

| Szennyező anyagok  | Határérték (mg/l) | Határérték jellege |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| Összes vas         | 10                | területi           |
| Összes mangán      | 2                 | területi           |
| Összes lebegőanyag | 50                | területi           |

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségére előírt határértékeknek a mintavételi helyen kell teljesülni.

A kibocsátás ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye: ülepítő elfolyó.

#### 3.3.2. FAVI (Felszín Alatti Víz Információs Rendszer) nyilvántartás adatai:

| Megnevezés                                                                 | EH KTJ szám | helye (hrsz) | EOV (X) | EOV (Y) | Mennyiség           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------|---------------------|
| Víztisztító rendszer visszamosó vizeinek dekantálást követő elszikkasztása | 103 367 795 | Bár, 060/4   | 79 513  | 625 198 | 1400 m <sup>3</sup> |

- 3.3.3. A víztisztító visszamosó vizeinek földtani közegbe történő közvetlen bevezetése (szikkasztása) tartósan nem eredményezheti a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes R.) megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Az engedély az alábbi 5. pontjában szereplő k) alpont törölve, helyébe a következő lép:

- k.) A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 009594-0002/2025. számú vagyonkezelői hozzájáruló és objektumazonosítói nyilatkozatában foglaltakat az üzemeltetés során be kell tartani.

### III.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) 4998-2/2025. számon szakvéleményében az alábbi megállapításokat tette:

- Engedélyes a Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep **egységes környezethasználati engedélyével** (továbbiakban: Engedély) **rendelkezik**.
- A módosított **494-30/2021.** iktatószámú Engedélyben foglaltakon túl további feltételt nem támaszt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság jelen eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) BA/50/00903-2/2025. számú szakvéleményben feltétel nélkül hozzájárult a vízjogi fennmaradási engedély kiadásához.

### IV.

A vízjogi üzemeltetési engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogok, kötelezettségek, tények és az ezzel összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

A Vízügyi Hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 426.000,- Ft, melyet az Engedélyes megfizetett.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

**Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított vízjogi fennmaradási engedély kiadására, illetve vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben feltételekkel hozzájárultak a tevékenység végzéséhez.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint az R. 5. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

*Pécs, időbélyegző szerint*

***Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:***

Dr. Keresztes Izabella  
osztályvezető