



## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BA/VVO/61-12/2026  
Ügyintéző: Török-Németh Csaba  
Telefon: 72/896-909

Tárgy: Vásárosdombó ivóvízbázis  
védőövezeteinek kijelölése

### KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Víztvédelmi Osztálya a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Vásárosdombó ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölésének eljárásában döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/61/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

**A honlapon való közzététel napja:** 2026. február 26.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Kormányhivatal

**Az ügy száma:** BA/VVO/61/2026

**Az ügy tárgya:** Vásárosdombó ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.  
(7400 Kaposvár, Cseri út 16.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

### HATÁROZAT

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Víztvédelmi Osztálya, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.** (7400 Kaposvár, Cseri út 16., a továbbiakban: Üzemeltető) és a **NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT.**, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet részére, az Üzemeltető által 2025. novemberében készített vízbázis hidrogeológiai védőidomainak meghatározása alapján **Vásárosdombó vízbázisa**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Víztvédelmi Osztály  
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: [kormanyhivatalok.hu](http://kormanyhivatalok.hu)  
☎: +36 72 896 900 ✉: [vizugy@baranya.gov.hu](mailto:vizugy@baranya.gov.hu)  
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

**belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom, „A”  
védőzónáját, hidrogeológiai védőidom, „B” védőzónáját**

kijelöli e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Az engedély kiadásával egyidejűleg

**visszavonja**

a Vízügyi Hatóság jogelődje által kiadott 35200/1007-2/2016.ált. iktató-és B. LXXXIII/42-II vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot.

**I.**

**Általános adatok:**

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A vízbázis üzemeltetője:           | KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft                         |
| A víziművek helye:                 | Somogy vármegye, Vásárosdombó község<br>közigazgatási területe |
| A víziművek üzemeltetésének célja: | Vásárosdombó település közütemi ivóvíz<br>ellátása             |
| Vízkezelési technológia:           | nátrium-hipokloritos (NaClO) fertőtlenítő<br>berendezés        |
| Vízellátás módja:                  | házi bekötéssel                                                |
| A védendő vízmennyiség:            | 175 m <sup>3</sup> /nap                                        |
| A vízkészlet típusa:               | rétegvíz, felső-pannon korú homokban                           |
| A vízbázis védettsége:             |                                                                |

Az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak nincs felszíni metszete,  
a kutak védett felszín alatti vízkivételi műveknek minősülnek

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vásárosdombó:    |                                                                    |
| Iktatószám:      | 35200/511-8/2024.ált. kiadott<br>35200/3258-8/2024.ált. módosított |
| Vízikönyvi szám: | B. LXXXIII/42-I                                                    |

Vízbázis objektumai:

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 számú kút:                | tartalékkút                                          |
| - helye:                    | Vásárosdombó 09 hrsz.                                |
| - kataszteri száma:         | B-2                                                  |
| - létesítés éve:            | 1963                                                 |
| - helyének EOY koordinátái: | X = 107 500 m<br>Y = 579 009 m<br>Zterep= 131,04 mBf |
| - mélysége:                 | 100 m                                                |

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu  
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- csövezési adatai: 0,0 – 21,7 m Ø 241/228 mm acélcső  
0,0 – 35,5 m Ø 203/192 mm acélcső  
38,0 – 45,5 m Ø 133/124 mm acélcső
- szűrőzve: 38,0 – 45,5 m,  
67,0 – 72,0 m  
79,5 – 95,0 m között
- nyugalmi vízszint: +4,0 m
- üzemben kivehető  
legnagyobb vízmennyiség: 180 l/p; (-8 m leszívási szinten)
- kút védelme: vb. kútakna, 20 x 20 m bekerített terület

## 2. számú kút:

- helye: Vásárosdombó 226/4 hrsz.
- kataszteri száma: K-4
- létesítés éve: 2024
- helyének EOVS koordinátái: X = 106 800 m  
Y = 579 600 m  
Z<sub>terep</sub> = 124,22 mBf
- mélysége: 110 m
- csövezési adatai: 0,0 – 52,0 m Ø 165x7,2 mm PVC  
52,0 – 110,0 m Ø 90x5,0 mm PVC
- szűrőzve: 72,0 – 84,0 m,  
104,0 – 107,0 m között tekercselt 0,4 mm résmérettel
- nyugalmi vízszint: -3,0 m
- üzemben kivehető  
legnagyobb vízmennyiség: 150 l/p, (-12,5 m leszívási szinten)
- Kút védelme: terepszint fölé kiemelt hőszigetelt kútszekrény, 20 x 20 m  
bekerített terület

## II.

### 1. A vízműutak belső védőterület:

**A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.** A kijelölésre kerülő belső védőterületek a vízműutakkal érintett ingatlanok területe.

A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

| Kútnév                           | Hrsz.                    | Kiterjedése (m <sup>2</sup> ) | Tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet | Művelési ág   |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Vásárosdombó<br>1. sz. kút (B-2) | Vásárosdombó 09<br>hrsz. | 565                           | Nemzeti Vízművek<br>Zrt.               | kivett/ vízmű |

|                                  |                             |     |                      |               |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------|---------------|
| Vásárosdombó<br>2. sz. kút (K-4) | Vásárosdombó 226/4<br>hrsz. | 289 | Nemzeti Vízművek Zrt | kivett/ vízmű |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------|---------------|

1.1. Belső védőidom térbeli kiterjedése:

1.1.1. Belső védőidom vertikális kiterjedése:

| Kút jele                   | Kút kataszteri száma | Védőidom vertikális kiterjedése                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vásárosdombó<br>1. sz. kút | B-2                  | Z <sub>max</sub> = 84 mBf (felszíntől: 47,04 m)<br>Z <sub>min</sub> = 74 mBf (felszíntől: 57,04 m)<br>Z <sub>max</sub> = 55 mBf (felszíntől: 76,04 m)<br>Z <sub>min</sub> = 24 mBf (felszíntől: 107,04 m)   |
| Vásárosdombó<br>2. sz. kút | K-4                  | Z <sub>max</sub> = 55 mBf (felszíntől: 69,22 m)<br>Z <sub>min</sub> = 24 mBf (felszíntől: 100,22 m)<br>Z <sub>max</sub> = 18 mBf (felszíntől: 106,22 m)<br>Z <sub>min</sub> = 15 mBf (felszíntől: 109,22 m) |

1.1.2. Belső védőidom horizontális kiterjedése:

1.1.2.1. Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút belső védőidom horizontális kiterjedése:

| sorszám | EOV Y (m) | EOV X (m) |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 579 954,4 | 107 495,5 |
| 2       | 579 955,0 | 107 474,4 |
| 3       | 579 944,3 | 107 484,8 |
| 4       | 579 965,6 | 107 485,4 |
| 5       | 579 962,0 | 107 493,1 |
| 6       | 579 947,1 | 107 477,9 |
| 7       | 579 947,2 | 107 492,1 |
| 8       | 579 962,3 | 107 477,3 |
| 9       | 579 958,0 | 107 495,1 |
| 10      | 579 949,8 | 107 494,3 |
| 11      | 579 964,6 | 107 489,6 |
| 12      | 579 964,6 | 107 480,7 |
| 13      | 579 958,8 | 107 475,0 |
| 14      | 579 950,4 | 107 475,4 |
| 15      | 579 945,0 | 107 481,5 |
| 16      | 579 945,2 | 107 488,9 |

Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 212 | 08/1 | 09 |
|-----|------|----|

**\*félkövér:** több védőidomban szerepel

1.1.2.2. Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút belső védőidom horizontális kiterjedése:

| sorszám | EOV Y (m) | EOV X (m) |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 579 654,4 | 106 819,5 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 2  | 579 655,1 | 106 789,5 |
| 3  | 579 640,4 | 106 804,5 |
| 4  | 579 670,1 | 106 804,9 |
| 5  | 579 664,8 | 106 816,0 |
| 6  | 579 644,5 | 106 794,0 |
| 7  | 579 643,9 | 106 814,1 |
| 8  | 579 665,6 | 106 793,8 |
| 9  | 579 659,8 | 106 818,8 |
| 10 | 579 668,7 | 106 810,9 |
| 11 | 579 668,8 | 106 798,5 |
| 12 | 579 660,7 | 106 790,5 |
| 13 | 579 649,0 | 106 790,7 |
| 14 | 579 641,2 | 106 799,5 |
| 15 | 579 641,3 | 106 809,9 |
| 16 | 579 648,6 | 106 818,0 |

Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|       |       |       |         |
|-------|-------|-------|---------|
| 226/3 | 226/4 | 227/1 | 0110/24 |
|-------|-------|-------|---------|

**\*félkövér:** több védőidombban szerepel

## 2. A vízműkút külső védőidom

**A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.**

**A vízbázis külső védőidomát** e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi**

2.1. Külső védőidom térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidom vertikális kiterjedése:

| Kút jele                   | Kút kataszteri száma | Védőidom vertikális kiterjedése                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vásárosdombó<br>1. sz. kút | B-2                  | $Z_{\max}$ = 84 mBf (felszíntől: 47,04 m)<br>$Z_{\min}$ = 74 mBf (felszíntől: 57,04 m)<br>$Z_{\max}$ = 55 mBf (felszíntől: 76,04 m)<br>$Z_{\min}$ = 24 mBf (felszíntől: 107,04 m)   |
| Vásárosdombó<br>2. sz. kút | K-4                  | $Z_{\max}$ = 55 mBf (felszíntől: 69,22 m)<br>$Z_{\min}$ = 24 mBf (felszíntől: 100,22 m)<br>$Z_{\max}$ = 18 mBf (felszíntől: 106,22 m)<br>$Z_{\min}$ = 15 mBf (felszíntől: 109,22 m) |

2.1.2. Külső védőidom horizontális kiterjedése:

2.1.2.1. Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút külső védőidomának horizontális kiterjedése:

| sorszám | EOV Y (m) | EOV X (m) |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 579 954,1 | 107 510,6 |
| 2       | 579 954,3 | 107 457,3 |
| 3       | 579 927,1 | 107 484,0 |
| 4       | 579 982,1 | 107 483,0 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 5  | 579 972,8 | 107 504,0 |
| 6  | 579 934,5 | 107 466,0 |
| 7  | 579 934,1 | 107 501,6 |
| 8  | 579 973,3 | 107 464,2 |
| 9  | 579 964,2 | 107 508,9 |
| 10 | 579 979,7 | 107 494,9 |
| 11 | 579 979,5 | 107 472,2 |
| 12 | 579 964,4 | 107 459,1 |
| 13 | 579 942,1 | 107 460,2 |
| 14 | 579 928,8 | 107 475,2 |
| 15 | 579 929,1 | 107 493,5 |
| 16 | 579 942,3 | 107 507,7 |

Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|           |            |            |            |             |             |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>09</b> | <b>211</b> | <b>204</b> | <b>212</b> | <b>08/1</b> | <b>08/2</b> |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|

*\*döntött: ingatlan teljes területével érintett*

*\* félkövér: több védőidombban szerepel*

2.1.2.2. Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút külső védőidomának horizontális kiterjedése:

| <b>sorszám</b> | <b>EOV Y (m)</b> | <b>EOV X (m)</b> |
|----------------|------------------|------------------|
| 1              | 579 656,1        | 106 842,9        |
| 2              | 579 656,1        | 106 766,1        |
| 3              | 579 615,6        | 106 806,0        |
| 4              | 579 696,7        | 106 805,7        |
| 5              | 579 681,0        | 106 834,9        |
| 6              | 579 626,2        | 106 778,3        |
| 7              | 579 628,3        | 106 832,5        |
| 8              | 579 684,5        | 106 776,8        |
| 9              | 579 669,3        | 106 840,8        |
| 10             | 579 692,3        | 106 822,5        |
| 11             | 579 693,2        | 106 788,7        |
| 12             | 579 671,5        | 106 768,9        |
| 13             | 579 639,0        | 106 769,6        |
| 14             | 579 617,7        | 106 792,7        |
| 15             | 579 619,3        | 106 820,8        |
| 16             | 579 641,4        | 106 840,3        |

Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|              |               |                |               |              |            |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| <b>226/4</b> | <b>237/43</b> | <b>226/3</b>   | <b>228</b>    | <b>237/1</b> | <b>229</b> |
| <b>227/1</b> | <b>237/19</b> | <b>0110/24</b> | <b>0110/5</b> |              |            |

*\*döntött: ingatlan teljes területével érintett*

*\* félkövér: több védőidombban szerepel*

### 3. Hidrogeológiai „A” védőidom:

**Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem elérik a felszínt.**

**A vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidomját** e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **lett kijelölve:**

3.1. Hidrogeológiai A” védőidom térbeli kiterjedése:

3.1.1. Vásárosdombó 1. számú (B-2) és Vásárosdombó 2. számú (K-4) a kút hidrogeológiai „A” védőidom vertikális kiterjedése:

| Kút jele                | Kút kataszteri száma | Védőidom vertikális kiterjedése                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vásárosdombó 1. sz. kút | B-2                  | Z <sub>max</sub> = 84 mBf (felszíntől: 47,04 m)<br>Z <sub>min</sub> = 74 mBf (felszíntől: 57,04 m)<br>Z <sub>max</sub> = 55 mBf (felszíntől: 76,04 m)<br>Z <sub>min</sub> = 24 mBf (felszíntől: 107,04 m)   |
| Vásárosdombó 2. sz. kút | K-4                  | Z <sub>max</sub> = 55 mBf (felszíntől: 69,22 m)<br>Z <sub>min</sub> = 24 mBf (felszíntől: 100,22 m)<br>Z <sub>max</sub> = 18 mBf (felszíntől: 106,22 m)<br>Z <sub>min</sub> = 15 mBf (felszíntől: 109,22 m) |

3.1.2. Hidrogeológiai „A” védőidom horizontális kiterjedése:

3.1.2.1. Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

| sorszám | EOV Y (m) | EOV X (m) |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 579 956,1 | 107 568,2 |
| 2       | 579 954,6 | 107 400,9 |
| 3       | 579 873,0 | 107 488,2 |
| 4       | 580 040,4 | 107 481,5 |
| 5       | 580 012,8 | 107 547,0 |
| 6       | 579 894,5 | 107 428,4 |
| 7       | 579 893,0 | 107 540,6 |
| 8       | 580 011,9 | 107 421,4 |
| 9       | 579 988,9 | 107 562,7 |
| 10      | 580 032,7 | 107 520,4 |
| 11      | 580 030,0 | 107 444,4 |
| 12      | 579 983,7 | 107 405,1 |
| 13      | 579 922,1 | 107 408,2 |
| 14      | 579 877,3 | 107 458,5 |
| 15      | 579 878,9 | 107 516,4 |
| 16      | 579 922,4 | 107 560,8 |

Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|            |            |            |            |             |             |              |              |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>204</b> | <b>09</b>  | <b>191</b> | <b>205</b> | <b>199</b>  | <b>200</b>  | <b>211</b>   | <b>203</b>   |
| <b>202</b> | <b>206</b> | <b>212</b> | <b>210</b> | <b>08/1</b> | <b>08/2</b> | <b>012/2</b> | <b>012/4</b> |

**\*dőntött:** ingatlan teljes területével érintett

**\*félkövér:** több védőidomban szerepel

### 3.1.2.2. Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút hidrogeológiai „A” védőidom horizontális kiterjedése:

Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

| sorszám | EOV Y (m) | EOV X (m) |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 579 651,8 | 106 924,5 |
| 2       | 579 655,9 | 106 676,1 |
| 3       | 579 530,7 | 106 797,6 |
| 4       | 579 779,9 | 106 806,3 |
| 5       | 579 742,3 | 106 888,9 |
| 6       | 579 570,0 | 106 709,6 |
| 7       | 579 558,5 | 106 877,0 |
| 8       | 579 739,8 | 106 709,6 |
| 9       | 579 701,7 | 106 914,3 |
| 10      | 579 770,5 | 106 849,2 |
| 11      | 579 769,3 | 106 751,4 |
| 12      | 579 701,3 | 106 685,1 |
| 13      | 579 606,0 | 106 686,7 |
| 14      | 579 540,5 | 106 752,2 |
| 15      | 579 537,6 | 106 841,4 |
| 16      | 579 599,8 | 106 910,6 |

Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|               |                |                |               |               |               |               |              |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>237/43</b> | <b>237/44</b>  | <b>225/2</b>   | <b>237/3</b>  | <b>226/3</b>  | <b>226/1</b>  | <b>225/1</b>  | <b>226/4</b> |
| <b>233</b>    | <b>228</b>     | <b>231</b>     | <b>230</b>    | <b>224</b>    | <b>237/5</b>  | <b>232</b>    | <b>237/1</b> |
| <b>237/4</b>  | <b>229</b>     | <b>227/1</b>   | <b>237/19</b> | <b>248</b>    | <b>0109/1</b> | <b>0105</b>   | <b>0111</b>  |
| <b>091</b>    | <b>0110/23</b> | <b>0110/24</b> | <b>0110/7</b> | <b>0110/8</b> | <b>0110/6</b> | <b>0110/5</b> |              |

*\*döntött:* ingatlan teljes területével érintett

*\*félkövér:* több védőidomban szerepel

## 4. Hidrogeológiai „B” védőidom:

**Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem elérik a felszínt.**

**A vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidom** e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi Hatóság:**

### 4.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna térbeli kiterjedése:

#### 4.1.1. Hidrogeológiai „B” védőidom vertikális kiterjedése:

| Kút jele                | Kút kataszteri száma | Védőidom vertikális kiterjedése                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vásárosdombó 1. sz. kút | B-2                  | $Z_{\max}$ = 95 mBf (felszíntől: 29,22 m)<br>$Z_{\min}$ = 74 mBf (felszíntől: 50,22 m)<br>$Z_{\max}$ = 55 mBf (felszíntől: 69,22 m)<br>$Z_{\min}$ = 18 mBf (felszíntől: 107,04 m) |

|                            |     |                                                                                         |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vásárosdombó 2.<br>sz. kút | K-4 | $Z_{\max} = 55$ mBf (felszíntől: 69,22 m)<br>$Z_{\min} = 15$ mBf (felszíntől: 106,22 m) |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

4.1.2. Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

4.1.2.1. Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

| sorszám | EOV Y (m) | EOV X (m) |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 579 965,2 | 107 700,6 |
| 2       | 579 966,9 | 107 230,7 |
| 3       | 579 736,6 | 107 466,1 |
| 4       | 580 196,3 | 107 479,6 |
| 5       | 580 126,9 | 107 635,4 |
| 6       | 579 806,0 | 107 295,1 |
| 7       | 579 798,4 | 107 624,4 |
| 8       | 580 129,4 | 107 301,9 |
| 9       | 580 053,2 | 107 683,7 |
| 10      | 580 179,4 | 107 560,9 |
| 11      | 580 179,4 | 107 378,1 |
| 12      | 580 053,2 | 107 248,5 |
| 13      | 579 877,1 | 107 248,5 |
| 14      | 579 756,1 | 107 371,3 |
| 15      | 579 755,2 | 107 560,1 |
| 16      | 579 872,0 | 107 679,4 |

Vásárosdombó 1. számú (B-2) kút hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|            |            |              |            |            |             |            |             |
|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 190        | 194/1      | 193          | 194/2      | 208        | <b>191</b>  | 189        | 207         |
| <b>205</b> | 192/1      | 192/2        | 196        | 197        | 195         | 198        | <b>199</b>  |
| <b>200</b> | <b>211</b> | <b>204</b>   | <b>203</b> | <b>202</b> | 201         | <b>206</b> | 188         |
| <b>212</b> | 014/1      | 014/2        | <b>09</b>  | 013        | <b>08/2</b> | 012/3      | 158/1       |
| 184        | 322        | 165/1        | 185        | 161        | 164         | 158/2      | 187         |
| 159        | 209        | 162          | 186        | 160        | 217         | 216        | 215         |
| 214        | 163        | 173          | 321        | 213        | 210         | 091        | <b>08/1</b> |
| 012/1      | 080/7      | 081          | 079        | 015        | 08/4        | 0108/1     | 0108/2      |
| 012/2      | 08/3       | <b>012/4</b> |            |            |             |            |             |

*\*döntött:* ingatlan teljes területével érintett

*\*félkövér:* több védőidomban szerepel

4.1.2.2. Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

| sorszám | EOV Y (m) | EOV X (m) |
|---------|-----------|-----------|
| 1       | 579 655,3 | 107 091,3 |
| 2       | 579 676,6 | 106 464,0 |
| 3       | 579 358,8 | 106 781,9 |
| 4       | 579 977,5 | 106 790,6 |
| 5       | 579 862,2 | 107 021,2 |
| 6       | 579 437,5 | 106 567,4 |
| 7       | 579 432,1 | 106 984,6 |

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu  
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 8  | 579 874,1 | 106 544,8 |
| 9  | 579 767,4 | 107 075,1 |
| 10 | 579 947,4 | 106 913,5 |
| 11 | 579 951,7 | 106 652,6 |
| 12 | 579 774,9 | 106 484,4 |
| 13 | 579 542,1 | 106 493,1 |
| 14 | 579 373,9 | 106 677,4 |
| 15 | 579 379,3 | 106 895,1 |
| 16 | 579 535,6 | 107 062,2 |

Vásárosdombó 2. számú (K-4) kút hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

|               |               |                |               |               |               |                |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>237/43</b> | <b>237/44</b> | 237/7          | <b>225/2</b>  | <b>237/3</b>  | 237/37        | 237/36         | 237/6         |
| 226/3         | 237/35        | 237/11         | 237/10        | 237/10        | 237/9         | 237/8          | 264           |
| 235           | 236           | <b>233</b>     | 234           | <b>228</b>    | <b>231</b>    | 239            | 238           |
| 260           | <b>226/1</b>  | <b>230</b>     | 261           | 262           | 266/1         | 266/2          | 221           |
| <b>224</b>    | <b>237/5</b>  | <b>232</b>     | <b>225/1</b>  | 223           | 237/12        | 237/33         | 237/34        |
| 265           | <b>226/4</b>  | 222            | <b>237/1</b>  | 263           | <b>237/4</b>  | <b>229</b>     | 237/38        |
| <b>227/1</b>  | <b>0105</b>   | <b>0110/24</b> | <b>0110/7</b> | <b>0110/8</b> | <b>0110/6</b> | <b>0110/5</b>  | 268           |
| 259           | 267/1         | 256            | 275           | 258           | 273           | 271            | 255           |
| 257           | 274           | 269            | 237/13        | 254           | 241           | 240            | 237/32        |
| 237/31        | 237/30        | 272            | 270           | 220           | <b>237/19</b> | <b>248</b>     | <b>0109/1</b> |
| <b>0111</b>   | <b>091</b>    | 0110/16        | 087           | 088/1         | 0110/9        | <b>0110/23</b> | 0106          |
| 0103/2        | 0103/1        | 0103/3         | 0104          | 0110/3        | 0110/15       | 0110/12        | 0110/10       |
| 086/2         |               |                |               |               |               |                |               |

\***döntött:** ingatlan teljes területével érintett

\***félkövér:** több védőidomban szerepel

### III.

#### A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vízv. rendelet) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

#### 5. **A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 5.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlannak, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 5.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 5.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és

berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.

- 5.4. A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 5.5. A belső védőterületen a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetileg feljogosít.

#### 6. **A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 6.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 6.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízáadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 6.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.

#### 7. **A hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 7.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 7.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 7.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 7.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.

- 7.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

#### IV.

### 8. Az eljáró hatóság előírásai:

#### 8.1. Az Üzemeltető köteles

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak, ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

#### 8.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje,
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni,
- tűrni, hogy a vízellátási üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

### 9. Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

- 9.1. A hasznosított vízbázis vizének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint

adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.

- 9.2. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 9.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 9.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.  
**Felelős: Vásárosdombó Község Önkormányzata**  
**Határidő: 2028. február 29.**
- 9.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.  
**Felelős: Üzemeltető**  
**Határidő: 2027. március 31., majd évente**
- 9.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 10 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.  
**Felelős: Üzemeltető**  
**Határidő: 2036. február 29.**

## V.

### 10. Szakvélemények:

- 10.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) BA/NEF/00100-2/2026 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:

„Vásárosdombó ivóvízbázis védőövezetének kijelölése ügyében a benyújtott dokumentáció elfogadásához

### **közegészségügyi szempontból hozzájárulok.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1) 2026. 01.10. napján Vásárosdombó ivóvízbázis védőövezetének kijelölése ügyében szakkérdés szakvélemény kiadása miatt kereste meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát.

A megkeresést szakkérdésként vizsgáltam a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletet 4. mellékletének 14. sora alapján.

Szakvéleményemet továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) c) pontja alapján és a járási

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint adtam meg.”

- 10.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) BA/54/00029-2/2026. számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdésének vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi hatóság, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2026. január 10-én érkezett megkeresésére a Vásárosdombó ivóvízbázis védőövezetének kijelölésével kapcsolatban az alábbi véleményt adja ki:

**A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdés tekintetében a döntés meghozatalának akadályja nincs.**

Ezen vélemény nem használható fel más engedélyezési eljáráshoz.”

## VI.

A Határozat **2076. február 29-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

## VII.

A határozat II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

## VIII.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

## IX.

A Vízügyi Hatóság jelen kijelölő határozat véglegessé válását követően gondoskodik az illetékes földhivatalnál a **Vásárosdombó 09 és 226/4** helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a „**vízbázis belső védőterület**”, mint jogi jelleg bejegyzésről ingatlan nyilvántartásba.

## X.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli a Vízügyi Hatóság jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

## XI.

A Vízügyi Hatóság megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **292.250,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

## XII.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

**Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>. A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére vízbázis védőövezeteinek kijelölése kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm.

rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízilétesítmények műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadók.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

*Pécs, időbélyegző szerint*

**Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:**

Dr. Keresztes Izabella  
osztályvezető