



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/1974-13/2026.
Ügyintéző: Sáfrányné Feik Johanna
Telefon:0672/896-916

Tárgy: Lakócsa vízműtelep klórgáz
adagoló berendezés vízjogi létesítési
engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a „Lakócsa vízműtelep klórgáz adagoló berendezés vízjogi létesítési engedélye” tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/1974/2026. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A honlapon való közzététel napja: 2026. május 18.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: BA/VVO/1974/2026.

Az ügy tárgya: Lakócsa vízműtelep klórgáz adagoló berendezés vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ad arra, hogy a Hidrofil Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191., a továbbiakban: Képviselő) által 2026. április 20. napján összeállított engedélyezési dokumentáció szerinti víziműveket

megépítse.

- 1.1. A létesítmények helye: Lakócsa 0102/2 hrsz.-ú ingatlan
- 1.2. Általános adatok:
- Víziművek célja: a lakócsai vízműtelepen (vksz.: S.XLVIII/42) klórgáz alapú klóradagolási rendszer kiépítése új mobil fülkében
- Klórgáz adagoló teljes kapacitása: Q = 540 gCl₂/h

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Vízisztítás létesítményei:

2.1.1. Klórgáz adagolás:

1. adagolási pont (közös nyersvíz vezeték):

Ejektör típusa:	P-124
Max. adagolás:	500 g/h
Vákuumcső átmérő:	3/8" NÁ

2. adagolási pont (aktívszén abszorber utáni közös vezeték):

Ejektör típusa:	P-124
Max. adagolás:	40 g/h
Vákuumcső átmérő:	3/8" NÁ

3. Szakkérdésben állásfoglalások:

- 3.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügy) SO-06/NEO/00540-2/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 4. számú mellékletének 6. pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálatára kérte fel Osztályunkat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. szám) megbízásából eljáró Hidrofil Kft. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191. szám) kérelmére Lakócsa vízműtelep klórgáz adagoló berendezés vízjogi létesítési engedélyezésének ügyében.

A 2026. április 24-én elektronikusan megküldött/feltöltött dokumentumokat áttanulmányozva, a meghatározott szakkérdéseket megvizsgálva, a vízjogi létesítési engedély kiadásához **közegészségügyi szempontból hozzájárulok, az alábbi kikötésekkel:**

- A létesítése során csak olyan anyagokat, termékeket és technológiákat használhatnak fel, illetve építhetnek be, amelyek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023.(I.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. §-ban foglalt előírásoknak.
- Az átállást követően a hálózatra termelés első 7 napjában az összes ellátott településen a nitrit paraméter napi gyakoriságú gyorsesztes mérését el kell végezni. A gyorsesztes eredményekről Hatóságomat munkanapokon naponta e-mailben tájékoztatni szükséges.
- Az átállást követően szükséges 3 hónapos próbaüzem lefolytatása.
- Víztisztítási probléma vagy lakossági panaszok megjelenése esetén Hatóságom a próbaüzem időtartamát meghosszabbítja, a szükséges vizsgálatok körét megváltoztatja.

A próbaüzem során minimálisan az alábbi vizsgálatokat szükséges elvégezni:

Mintavétel helye	Vizsgálandó paraméterek		Vizsgálat gyakorisága 1. hónapban	Vizsgálat gyakorisága 2-3. hónapban
Nyers víz technológia előtt	Kémiai	pH ¹ , vezetőképesség ¹ , zavarosság ¹ , hőmérséklet ¹	hetente	havonta
		TOC vagy KOIps, egyéb paraméterek ²	kéthetente	havonta
		ammónium, nitrit, nitrát	hetente	havonta
	Mikrobiológiai	Telepszám 22 és 37°C-on, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , coliform baktériumok, <i>Enterococcus</i> bélbaktériumok	hetente	havonta
	Biológiai	mikroszkópos biológiai vizsgálatok	egyszer	2-3. hónapban egyszer
Technológia által kezelt víz	Kémiai	pH ¹ , vezetőképesség ¹ ,	hetente	havonta

		zavarosság ¹ , hőmérséklet ¹		
		TOC vagy KOIps, egyéb paraméterek ²	kéthetente	havonta
		ammónium, nitrit, nitrát, vas, mangán	hetente	havonta
		szabad és kötött klór ³ , THM ⁴ , HAA ⁵	hetente	havonta
	Mikrobiológiai	Telepszám 22 és 37°C-on, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , coliform baktériumok, <i>Enterococcus</i> bélbaktériumok	kéthetente	havonta
	Biológiai	mikroszkópos biológiai vizsgálatok	egyszer	2-3. hónapban egyszer
Hálózat, fogyasztási pont ³	Kémiai	pH ¹ , vezetőképesség ¹ , zavarosság ¹ , hőmérséklet ¹	hetente	havonta
		TOC vagy KOIps, egyéb paraméterek ²	kéthetente	havonta
		ammónium, nitrit, nitrát, vas, mangán	hetente	havonta
		szabad és kötött klór ³ , THM ⁴ , HAA ⁵	hetente	havonta
	Mikrobiológiai	Telepszám 22 és 37°C-on, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , coliform baktériumok, <i>Enterococcus</i> bélbaktériumok	kéthetente	havonta
	Biológiai	mikroszkópos biológiai vizsgálatok	egyszer	2-3. hónapban egyszer

1 = A paraméter hitelesített online mérőműszerrel is mérhető. Online mérőeszköz esetén napi ellenőrzés javasolt.

2 = A szerkezeti anyagok NNGYK engedélyében, nyilvántartásba vételében felsorolt vizsgálandó paraméterek. 3

3 = A mintavételi helyeket változó helyeken szükséges kijelölni, forgó rendszerben vizsgálni. Több települést ellátó vízellátó rendszer esetén minden településen szükséges mintavételi helyet kijelölni.

4 = összes trihalometán: kloroform, bromoform, dibrom-klórmetán, bróm-diklórmetán

5 = haloecetsavak: monoklór-ecetsav, diklór-ecetsav, triklór-ecetsav, monobrom-ecetsav, dibrom-ecetsav

Szakvéleményemet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében és 10. § (6) bekezdése, hatáskörömet, és illetékességemet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 4. számú melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§. (1) bekezdés d) pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 7.§ (1) bekezdése 13.§.(1) bekezdése, illetve annak 2. melléklete, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése határozza meg.”

- 3.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelem) SO/ETDR/2096-2/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A Lakócsa vízműtelep klórgáz adagoló berendezés vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya megkeresésére indított szakkérdés vizsgálatára vonatkozó eljárás kérelmét

az Örökségvédelmi Hatóság visszautasítja.

Az Örökségvédelmi Hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben az építkezés során régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, és a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumnak (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.) vagy a jegyző útján az Örökségvédelmi Hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, illetve a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Jelen végzés csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást visszautasító végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg”

- 3.3. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/04131-2/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Hatóság) megkeresésére a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Lakócsa vízműtelep klórgáz adagoló berendezés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásra vonatkozó szakkérdésben a **hozzájáruló**

véleményemet

a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, **feltételek előírása nélkül adom meg.**

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskör hiányát állapítom meg.”

4. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

4.1. Engedélyes köteles:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Vízügyi Hatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz bejelenteni az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.
- e) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
- h.) A Képviselő által 2026. május 6. napján összeállított próbaüzemi terv alapján a 3 hónap próbaüzem lefolytatására.

5. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

6. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
7. **A vízjogi létesítési engedély a véglegessé válástól számított 5 évig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok figyelembevételével meghosszabbítható.**
8. A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
9. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
10. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.
11. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **112.000,- Ft.**, amely összeget Képviselő megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján kiemelt beruházásnak minősül.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményeikben kikötéssel hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetőek.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető