

# JEGYZŐKÖNYV

Vízzárósági próba elvégzéséről

Vizsgálat helye: Goldfood Kft szakosított sertéstelep 5540 Szarvas, külterület 0678/2 hrsz.

Vizsgálat időpontja: 2026.03.14.

Időjárás: száraz

Vizsgálatot végezte: üzemeltető, tulajdonos

Üzemeltető: Goldfood Kft, 5540 Szarvas, III. kk. 531/1.

Vizsgált műtárgyak:

- 41,25 m<sup>3</sup> -es kommunális szennyvíz gyűjtőakna
- 68,80 m<sup>3</sup> -es hígtrágya átemelő akna
- 0. számú fiasztatóól szennyvízcsatorna vezetékei
- 1. számú fiasztatóól szennyvízcsatorna vezetékei
- 2. számú fiasztatóól szennyvízcsatorna vezetékei
- 3. számú malac-utónevelőól szennyvízcsatorna vezetékei
- 4. számú malac-utónevelőól szennyvízcsatorna vezetékei
- 5. számú hizlalda szennyvízcsatorna vezetékei
- 6. számú vemhesítő kocaszállás és vemhesszállás szennyvízcsatorna vezetékei
- 7. számú hizlalda szennyvízcsatorna vezetékei
- 8. számú hizlalda szennyvízcsatorna vezetékei
- 9. számú vemheskoca-szállás szennyvízcsatorna vezetékei
- 10. számú hizlalda szennyvízcsatorna vezetékei
- 11. számú hizlalda szennyvízcsatorna vezetékei
- 12. számú hizlalda szennyvízcsatorna vezetékei
- 13. tenyész süldő szállás szennyvízcsatorna vezetékei
- szociális épület szennyvízcsatorna vezetékei
- sertéstelep szennyvízcsatorna gerincvezetékei

Vizsgálat:

A vizsgálatot részben az MI 0419:1981 szabvány előírásai szerint, illetve helyszíni bejárással a műtárgyak szemrevételezésével végeztük.

Az aknáknál a befolyó csontot ledugóztuk, majd a műtárgyat feltöltöttük. 24 óra telítődési időt követően vizsgáltuk a vízszint változását.

A szennyvízcsatornák esetében a befolyást a vizsgálat ideje alatt megakadályoztuk, a kifolyó csontokat a fordító aknáknál ledugóztuk, majd a műtárgyat feltöltöttük vízzel. Ezután egy óra elteltével vizsgáltuk a vízszint változását.

Vízszint vizsgálata során apadást nem tapasztaltunk.

A műtárgyak minősége megfelelő a belső vakolaton repedést nem tapasztaltunk, a vezetékek tömörek, szivárgási veszteség nincs, a műtárgyak vízzárósága megfelelő.

Az elvégzett vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a telep teljes területén a szennyvízhálózat tömörsége és víztartása, valamint a vizsgált műtárgyak vízzárósága **megfelelő**.

Szarvas, 2026.03.16.

  
.....  
telepvezető

**GOLDFOOD**  
Kereskedő és Szolgáltató Kft.  
5540 Szarvas, III. KK. 531/1.  
Adószám: 11046518-2-04