

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Miskolc
Mindszent tér 4.
3530

Tárgy: az ALTEO-Therm Kft. Tiszaújvárosi Fűtőerőműben gázmotor cserével kapcsolatos egységes környezethasználati engedély módosítási kérelem

Tisztelt Hatóság!

Az ALTEO-Therm Kft. (KÜJ: 102 603 002), a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/d., belterület 600/58. hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 100 696 858) lévő Tiszaújvárosi Fűtőerőmű üzemeltetésére vonatkozóan a BO/32/05000-11/2022. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély határozattal rendelkezik.

Tulajdonos a telephelyen üzemelő P1 számú pontforráshoz kapcsolódó Wartsila típusú gázmotor cseréjét tervezi, egy közel hasonló kapacitású Jenbacher típusú gázmotorra. Tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés a.) pontjában foglaltakra – amennyiben a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történik, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatása szükséges –, ezért a tervezett beruházás környezetvédelmi szempontú engedélyeztetéséhez mellékelten benyújtjuk, a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal összeállított teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt jóváhagyásra.

Az egységes környezethasználati engedély módosításával kapcsolatos felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával párhuzamosan, *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (2) bekezdésében rögzítettekre, a következőket kérjük a tisztelt Hatóságtól.

Amint az a felülvizsgálati dokumentációban is ismertetésre kerül, a P1 jelű pontforráshoz kapcsolódó Wartsila típusú gázmotor lecserélését tervezzük, egy használt, de felújított Jenbacher típusú gázmotorra. Mivel az új gázmotor közel azonos műszaki és üzemeltetési paraméterekkel rendelkezik, mint a telephelyen már meglévő P6 jelű pontforráshoz kapcsolódó szintén Jenbacher típusú gázmotor, így kérjük a tisztelt Hatóságot, hogy az új berendezés próbaüzemet követő mérési ciklusától kezdődően (várhatóan a 2025. évtől) felmentését adja meg, a Jenbacher típusú gázmotorok szennyezőanyag kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó éves időszakos mérések alól. Kérelmünk alapján a Jenbacher gázmotorok (P1, P6) vonatkozásában évente csak egy-egy, de minden évben másik berendezés légszennyező anyag kibocsátása kerülne méréssel meghatározásra.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Hatóságot, hogy az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával, továbbá az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély meghosszabbításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 1.1., 10.1. ill. 10.3. pontjai alapján gondoskodtunk. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát kérelmünkhöz mellékelten csatoltuk.

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva várjuk szíves döntésüket.

Budapest, 2024. 04. 22.

Üdvözlettel:

Sindler Attila
környezetvédelmi menedzser
ALTEO Nyrt.