

ECOMISSIO Kft. Tiszaújváros P1 jelű pontforrás 1/2 órás átlag emissziós értékei
2024.01.01-04.07.

AVDH Bélyegző

	CO_E	Sósav	HF_E	NOx	Össz szilárd anyag	Kén-dioxid	TVOC	Hg_E	Oxigén	MEGJEGYZÉS
1/2 órás átlag határérték	100	60	4	400	30	200	20	—	—	
	mg/Nm3							µg/Nm3	%	
2024.01.01 00:30	1,61	1,03	0,09	143,73	0,53	7,51	0,92	4,81	13,46	
2024.01.01 01:00	1,46	0,58	0,09	128,88	0,53	6,55	1,04	6,13	13,52	
2024.01.01 01:30	1,41	0,5	0,09	143,66	0,56	7,42	0,96	6,89	13,91	
2024.01.01 02:00	31,13	0,79	0,09	129,46	0,56	8,68	1,08	7,17	13,86	
2024.01.01 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.01 03:00	2,03	0,9	0,1	125,12	0,54	8,28	1,9	8,61	13,77	
2024.01.01 03:30	3	0,33	0,13	148,98	0,54	8,15	1,34	7,97	13,68	
2024.01.01 04:00	3,81	0,43	0,15	152,33	0,57	9,3	1,83	8,82	14,02	
2024.01.01 04:30	29,6	0,18	0,11	143,3	0,5	8,02	1,22	7,3	13,16	
2024.01.01 05:00	3,82	0,38	0,13	166,57	0,53	8,9	1,67	8,75	13,46	
2024.01.01 05:30	57,82	0,2	0,13	155,15	0,55	10,08	2,14	9,74	13,82	
2024.01.01 06:00	3,56	0,24	0,12	155,14	0,57	8,39	1,98	9,46	14,01	
2024.01.01 06:30	3,24	0,38	0,14	158,49	0,59	8,34	1,95	9,48	14,33	
2024.01.01 07:00	2,54	0,02	0,1	150,68	0,58	7	2,07	8,19	14,1	
2024.01.01 07:30	2,54	0,28	0,11	165,71	0,53	7,45	1,65	8,3	13,62	
2024.01.01 08:00	2,09	0,05	0,09	170,62	0,56	5,09	1,94	9,69	13,91	
2024.01.01 08:30	1,92	0,18	0,11	177,93	0,55	7,03	1,73	9,04	13,89	
2024.01.01 09:00	1,53	0	0,1	175,21	0,57	6,49	1,77	8,96	14,02	
2024.01.01 09:30	1,75	1,21	0,1	192,37	0,6	9,53	1,73	8,3	14,34	
2024.01.01 10:00	1,61	0,75	0,09	173,58	0,54	8,43	1,69	8,29	13,72	
2024.01.01 10:30	1,58	0,88	0,09	192,91	0,57	8,83	1,73	8,29	14,02	
2024.01.01 11:00	29,31	0,69	0,08	175,89	0,53	7,03	1,46	6,76	13,52	
2024.01.01 11:30	1,56	0,9	0,09	193,72	0,58	7,48	1,35	5,16	14,05	
2024.01.01 12:00	5,62	0,65	0,09	182,94	0,55	8,68	1,11	4,99	13,78	
2024.01.01 12:30	1,24	0,9	0,49	187,45	0,65	10,78	1,32	5,59	14,98	
2024.01.01 13:00	0,93	0,76	0,43	167,67	0,59	8,87	1,22	4,01	14,21	
2024.01.01 13:30	1,67	0,56	0,3	156,71	0,54	8,27	0,89	0,24	13,45	
2024.01.01 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.01 14:30	58,98	0,36	0,33	182,26	0,56	10,56	4,55	2,71	13,77	
2024.01.01 15:00	1,34	0,54	0,31	206,79	0,54	8,27	1,03	1,86	13,66	
2024.01.01 15:30	1,42	0,85	0,15	221,85	0,56	8,85	1,14	4,78	13,85	
2024.01.01 16:00	1,34	0,82	0,1	218,33	0,57	9,14	1,13	5,82	14,13	
2024.01.01 16:30	1,26	0,9	0,16	152,31	0,51	7,92	0,98	5,36	13,26	
2024.01.01 17:00	3,46	0,93	0,13	163,59	0,53	8,6	0,99	5,03	13,41	
2024.01.01 17:30	1,3	1,02	0,19	157,74	0,66	10,27	1,39	6,61	14,9	
2024.01.01 18:00	1,03	1,14	0,16	181,32	0,59	9,59	1,19	6,33	14,18	
2024.01.01 18:30	0,93	0,8	0,13	141,69	0,62	7,87	1,18	6,51	14,48	
2024.01.01 19:00	1,12	0,84	0,11	161,3	0,57	7,15	1,03	4,26	13,89	
2024.01.01 19:30	0,95	0,83	0,31	97,76	1,08	16,8	2,73	8,31	16,88	
2024.01.01 20:00	0,31	1,01	0,61	33,82	1,91	25,03	5,81	14,05	18,82	
2024.01.01 20:30	3,5	0,66	0,12	120,84	0,66	9,57	1,33	4,83	14,56	
2024.01.01 21:00	3,75	0,75	0,14	119,76	0,65	9,21	1,35	3,23	14,6	
2024.01.01 21:30	13,97	0,84	0,09	146,43	0,6	9,07	1,24	2,81	14,27	
2024.01.01 22:00	9,96	0,9	0,09	158,64	0,62	9,95	1,4	2,54	14,41	
2024.01.01 22:30	3,11	0,79	0,09	172,15	0,6	8,57	1,17	2,6	14,2	
2024.01.01 23:00	3,32	0,94	0,09	165,57	0,58	9,1	1,09	2,4	13,96	
2024.01.01 23:30	3,73	0,95	0,1	111,78	0,69	9,9	1,56	2,81	15,13	
2024.01.02 00:00	4,25	0,79	0,09	131,98	0,63	9,34	1,27	1,88	14,5	
2024.01.02 00:30	4,65	0,2	0,09	145,19	0,6	8,53	1,13	1,58	14,25	
2024.01.02 01:00	3,96	0	0,09	143,47	0,58	7,54	1,13	1,85	14,01	
2024.01.02 01:30	4,47	0,11	0,09	129,45	0,62	9,03	1,19	1,42	14,42	
2024.01.02 02:00	6,97	0,23	0,09	127,93	0,6	6,32	1,1	2,03	14,26	
2024.01.02 02:30	8,48	0,11	0,09	119,81	0,62	6,83	1,21	4,26	14,37	
2024.01.02 03:00	8,72	0,24	0,1	102,12	0,64	6,77	1,28	3,96	14,66	
2024.01.02 03:30	8,25	0,72	0,09	136,34	0,56	8,22	0,98	1,98	13,68	
2024.01.02 04:00	9,02	1,04	0,12	98,07	0,7	10,81	1,45	3,79	15,12	
2024.01.02 04:30	9,17	0,74	0,1	116,85	0,6	8,77	1,21	2,94	14,29	
2024.01.02 05:00	11,24	1,05	0,14	108,04	0,66	11,22	1,34	3,59	14,74	
2024.01.02 05:30	9,05	1,17	0,13	125,47	0,62	11,41	1,22	2,95	14,47	
2024.01.02 06:00	8,92	0,61	0,11	111,03	0,65	10,74	1,35	3,68	14,81	
2024.01.02 06:30	8,53	0,79	0,1	144,77	0,59	8,19	1,13	2,56	14,08	
2024.01.02 07:00	7,9	0,95	0,18	166,03	0,57	8,72	1,03	2,59	13,76	
2024.01.02 07:30	8,68	0,82	0,11	170	0,63	9,15	1,45	5,26	14,49	
2024.01.02 08:00	8,18	0,78	0,15	156,26	0,62	9,28	3,35	14,82	14,49	
2024.01.02 08:30	6,53	0,83	0,12	151,34	0,61	9,05	7,71	13,24	14,36	
2024.01.02 09:00	5,82	1,03	0,18	153,54	0,61	9,6	5,2	12,91	14,31	
2024.01.02 09:30	4,14	0,29	0,1	156,85	0,59	7,53	2,29	14,46	14,08	
2024.01.02 10:00	3,59	0	0,09	142,61	0,57	7,67	2,44	13,02	13,81	
2024.01.02 10:30	4,5	0,05	0,09	153,1	0,57	8,09	1,93	13,34	13,81	
2024.01.02 11:00	4,83	0	0,15	143,03	0,89	14,49	3,04	21,88	15,81	
2024.01.02 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.02 12:00	47,27	0,16	0,16	64,78	0,73	11,97	2,19	13,86	15,26	
2024.01.02 12:30	2,48	0,77	0,16	110,51	0,63	10,01	1,74	20,5	14,69	
2024.01.02 13:00	4,98	1,04	0,18	70,43	0,71	12,83	2,7	21,83	15,39	
2024.01.02 13:30	5,98	1,03	0,17	80,52	0,64	11,7	2,55	20,08	14,88	
2024.01.02 14:00	4,93	1,04	0,16	138,81	0,59	10,94	2,33	21,21	14,39	
2024.01.02 14:30	4,66	1,03	0,17	166,48	0,59	10,65	1,72	22,28	14,31	
2024.01.02 15:00	20,54	0,92	0,14	158,66	0,57	10,86	1,59	21,12	14,12	
2024.01.02 15:30	30,49	0,58	0,14	120,55	0,72	11,49	2,07	28,11	15,41	
2024.01.02 16:00	3,56	0,27	0,11	110,84	0,71	9,13	1,77	29,15	15,46	
2024.01.02 16:30	5,51	0,66	0,12	62,3	0,76	11,27	2,02	30,84	15,82	
2024.01.02 17:00	5,46	0,39	0,11	72,77	0,69	9,06	2,25	27,63	15,33	
2024.01.02 17:30	6,91	0,27	0,1	106,04	0,65	8,86	1,91	24,2	14,87	
2024.01.02 18:00	10,35	0,6	0,12	72,15	0,77	10,95	2,44	25,13	15,81	
2024.01.02 18:30	12,82	0,76	0,16	152,22	0,69	11,58	1,95	22,8	15,24	
2024.01.02 19:00	11,69	1,04	0,2	104,06	0,64	11,73	1,89	22,27	14,8	
2024.01.02 19:30	8,14	0,85	0,19	118,46	0,6	11,08	1,78	20,77	14,45	
2024.01.02 20:00	6,83	0,64	0,15	99,33	0,64	11,03	1,77	20,65	14,66	
2024.01.02 20:30	5,85	0,97	0,16	133,91	0,59	9,87	1,63	19,78	14,19	

2024.01.02 21:00	5,08	1,09	0,21	108,07	0,71	12,38	2,03	22,89	15,29	
2024.01.02 21:30	3,5	0,83	0,16	110,89	0,67	10,79	1,61	21,32	15,05	
2024.01.02 22:00	3,08	0,83	0,13	127,57	0,6	10,05	1,49	18,79	14,35	
2024.01.02 22:30	5,13	0,76	0,18	52,96	0,85	14,31	2,33	25,35	16,29	
2024.01.02 23:00	4,52	0,76	0,15	84,29	0,66	9,64	1,55	20,46	14,98	
2024.01.02 23:30	5,56	0,55	0,14	113,46	0,66	10,23	1,48	21,1	15,02	
2024.01.03 00:00	5,07	0,46	0,13	109,06	0,66	10,12	1,49	20,78	14,97	
2024.01.03 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.01.03 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 04:00	7,4	0,63	0,1	61,01	Nincs ég.	10,63	1,21	16,84	14,79	
2024.01.04 04:30	26,6	0,56	0,09	44,71	0,5	7,26	0,9	13,69	12,98	
2024.01.04 05:00	37,07	0,66	0,1	61,21	0,55	9,53	1,51	14,98	13,66	
2024.01.04 05:30	12,42	0,57	0,09	80,14	0,57	8,58	0,99	13,9	13,82	
2024.01.04 06:00	16,15	0,67	0,1	123,78	0,5	7,75	0,87	15,02	13,02	
2024.01.04 06:30	17,43	0,68	0,08	159,77	0,53	7,23	0,99	19,47	13,43	
2024.01.04 07:00	2,69	0,96	0,1	93,05	0,55	8,06	0,91	30,83	13,68	
2024.01.04 07:30	19,62	0,56	0,08	70,57	0,53	7,04	1,33	28,52	13,45	
2024.01.04 08:00	18,53	0,54	0,09	137,54	0,51	7,76	1,45	12,92	13,17	
2024.01.04 08:30	12,19	0,74	0,1	58,86	0,63	8,92	2,29	13,15	14,55	
2024.01.04 09:00	9,07	0,91	0,1	46,61	0,55	8,68	1,37	11,07	13,84	
2024.01.04 09:30	37,12	0,46	0,2	58,61	0,68	10,68	1,96	11,7	14,8	
2024.01.04 10:00	20,72	0,48	0,21	79,65	0,62	9,35	1,93	9,17	14,44	
2024.01.04 10:30	2,84	0,39	0,1	95,91	0,54	7,37	1,25	9,3	13,72	
2024.01.04 11:00	1,3	0,47	0,13	85,47	0,55	6,69	1,71	8,72	13,95	
2024.01.04 11:30	2,06	0,56	0,12	86,17	0,55	5,28	1,42	8,81	13,83	
2024.01.04 12:00	1,19	0,41	0,1	86,27	0,58	5,14	1,31	10,22	14,38	
2024.01.04 12:30	6,98	1,24	0,09	100,46	0,52	8,51	0,88	8,87	13,67	
2024.01.04 13:00	4,09	0,71	0,09	100,01	0,54	9,33	0,94	6,43	13,99	
2024.01.04 13:30	8,34	0,78	0,09	121,4	0,51	9,96	0,92	5,47	13,6	
2024.01.04 14:00	1,96	0,77	0,09	143,22	0,58	9,82	1,83	7,56	14,34	
2024.01.04 14:30	1,71	0,63	0,09	139,75	0,55	9,97	1,85	8,3	14,15	
2024.01.04 15:00	4,87	0,94	0,09	131,8	0,54	10,17	1,44	9,07	14,02	
2024.01.04 15:30	3,75	0,73	0,1	155,17	0,53	8,96	1,18	9,27	13,88	
2024.01.04 16:00	2,52	0,77	0,1	163,68	0,56	9,91	1,14	9,3	14,19	
2024.01.04 16:30	1,67	1,08	0,14	137,43	0,54	9,76	0,99	10,43	13,94	
2024.01.04 17:00	1,79	0,88	0,1	135,91	0,54	9,74	1,02	11,03	14,02	
2024.01.04 17:30	1,69	1,03	0,14	141,74	0,57	10,85	1,03	10,95	14,24	
2024.01.04 18:00	1,96	0,73	0,09	137,99	0,55	9,69	0,95	10,22	13,93	
2024.01.04 18:30	77,95	0,48	0,34	138,91	0,53	9,31	1,29	9,54	13,72	
2024.01.04 19:00	4,65	0,44	0,31	158,66	0,57	9,05	1,17	11,5	14,13	
2024.01.04 19:30	1,78	0,47	0,4	117,87	0,74	11,86	1,63	15	15,42	
2024.01.04 20:00	1,6	0,51	0,35	100,5	0,64	10,57	1,13	12,7	14,92	
2024.01.04 20:30	8,95	0,23	0,3	103,53	0,58	9,06	1,01	10,87	14,2	

2024.01.04 21:00	1,54	0,7	0,5	151,3	0,6	10,47	1,23	11,58	14,46	
2024.01.04 21:30	2,44	0,8	0,21	155,43	0,58	10,16	1,19	11,37	14,13	
2024.01.04 22:00	1,28	1,05	0,3	157,31	0,63	11,39	1,09	12,23	14,62	
2024.01.04 22:30	5,43	0,74	0,16	122,75	0,59	10,09	1,3	10,45	14,26	
2024.01.04 23:00	7,69	0,91	0,28	111,29	0,57	10,23	1,28	10,56	14,01	
2024.01.04 23:30	45,25	0,58	0,2	112,29	0,55	11,07	1,4	9,82	13,87	
2024.01.05 00:00	15,47	0,56	0,2	100,89	0,53	9,11	0,85	7,92	13,51	
2024.01.05 00:30	30,54	0,16	0,09	125,58	0,59	9,97	0,96	7,13	14,19	
2024.01.05 01:00	5,01	0,38	0,11	81,97	0,71	10,6	1,26	9,31	15,14	
2024.01.05 01:30	5,1	0,41	0,09	121,18	0,57	9,29	0,97	7,34	13,97	
2024.01.05 02:00	1,16	0,36	0,1	142,16	0,64	9,7	1,04	7,6	14,76	
2024.01.05 02:30	0,98	0,43	0,1	136,09	0,65	10,15	1	4,63	14,82	
2024.01.05 03:00	0,85	0,5	0,1	121,63	0,64	9,84	1,06	5,3	14,8	
2024.01.05 03:30	1	0,77	0,32	152,99	0,61	9,45	0,89	2,15	14,54	
2024.01.05 04:00	1,05	0,94	0,44	141,82	0,59	9,38	0,85	1,72	14,35	
2024.01.05 04:30	1,23	0,76	0,33	151,26	0,6	9,04	0,92	1,94	14,36	
2024.01.05 05:00	1,14	1,05	0,47	160,89	0,62	10,01	0,97	0,64	14,6	
2024.01.05 05:30	1,1	1,2	0,47	158,42	0,64	10,56	1,01	2,39	14,81	
2024.01.05 06:00	1,38	1,23	0,47	80,9	0,8	12,4	1,42	8,14	15,87	
2024.01.05 06:30	0,69	0,77	0,15	110,31	0,64	9,43	1,01	9,17	14,63	
2024.01.05 07:00	1,01	0,55	0,21	72,55	1,27	18,52	3,44	16,08	17,12	
2024.01.05 07:30	0,66	0,74	0,11	128,14	0,61	9,38	1,49	8,01	14,4	
2024.01.05 08:00	3,86	1,06	0,14	130,45	0,58	9,45	3,46	8,56	13,98	
2024.01.05 08:30	4,28	0,73	0,11	143,07	0,6	9,72	3,84	8,51	14,22	
2024.01.05 09:00	1,87	0,73	0,1	141,82	0,63	9,78	2,61	7,04	14,57	
2024.01.05 09:30	1,63	1,18	0,11	148,67	0,62	9,02	2,85	9,53	14,57	
2024.01.05 10:00	1,35	0,87	0,1	151,18	0,64	9,05	3,14	9,81	14,74	
2024.01.05 10:30	1,79	0,67	0,09	143,97	0,57	8,14	2,41	9	14,15	
2024.01.05 11:00	22,27	0,78	0,1	145,83	0,55	8,36	2,67	7,61	13,8	
2024.01.05 11:30	1,94	0,82	0,1	149,38	0,62	8,59	2,49	8,83	14,71	
2024.01.05 12:00	1,93	0,87	0,1	139,76	0,62	9,21	2,59	10,14	14,68	
2024.01.05 12:30	2,34	0,68	0,11	136,13	0,56	8,42	2,48	10,06	14,03	
2024.01.05 13:00	2,36	0,6	0,12	152,87	0,58	8,9	2,09	11,27	14,28	
2024.01.05 13:30	2,04	0,72	0,13	136,44	0,59	9,5	2,02	11,9	14,44	
2024.01.05 14:00	2,06	0,7	0,14	131,59	0,62	10,07	2,29	13,62	14,74	
2024.01.05 14:30	2,53	0,76	0,14	117,76	0,66	10,49	2,93	14,64	15,11	
2024.01.05 15:00	3,28	0,93	0,15	76,73	0,71	10,96	3,58	17,76	15,55	
2024.01.05 15:30	4,11	1,44	0,17	38,72	0,73	12,38	1,98	19,11	15,72	
2024.01.05 16:00	9,43	1,19	0,1	78,28	0,55	9,15	1,3	15,57	14,06	
2024.01.05 16:30	3,67	0,84	0,1	110,15	0,61	9,81	1,3	17,77	14,7	
2024.01.05 17:00	3,29	1,17	0,14	109,45	0,62	10,33	1,11	17,93	14,8	
2024.01.05 17:30	3,23	0,91	0,09	126,74	0,57	8,87	0,9	16,41	14,17	
2024.01.05 18:00	4,15	1,02	0,13	133,08	0,59	9,62	1	17,13	14,4	
2024.01.05 18:30	4,45	0,55	0,12	123,7	0,58	8,98	1,06	16,78	14,3	
2024.01.05 19:00	4,28	0,64	0,23	94,38	0,72	12,04	1,47	20,41	15,45	
2024.01.05 19:30	3,62	0,5	0,13	96,25	0,58	9,1	1,02	14,99	14,22	
2024.01.05 20:00	4,38	0,26	0,16	99,56	0,7	11,55	1,33	17,02	15,19	
2024.01.05 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.05 21:00	8,43	0,13	0,17	94,72	0,73	12,42	1,49	15,63	15,51	
2024.01.05 21:30	5,78	1,29	0,22	113,54	0,55	9,27	1,01	10,21	13,7	
2024.01.05 22:00	7,7	0,88	0,15	118,18	0,61	10,11	1,24	11,05	14,45	
2024.01.05 22:30	3,92	0,67	0,12	113,49	0,55	8,32	1,13	9,53	13,71	
2024.01.05 23:00	7,94	1,09	0,17	120,72	0,51	8,64	1,02	8,95	13,27	
2024.01.05 23:30	2,25	0,76	0,12	140,6	0,55	8,41	0,95	9,81	13,83	
2024.01.06 00:00	2,46	0,9	0,15	137,56	0,55	8,84	0,81	8,37	13,64	
2024.01.06 00:30	1,88	0,65	0,1	149,32	0,6	9,05	0,9	9,13	14,28	
2024.01.06 01:00	1,9	0,74	0,13	138,72	0,58	9,48	0,85	7,55	14,08	
2024.01.06 01:30	2,74	0,87	0,12	145,65	0,61	10,59	0,91	9,27	14,32	
2024.01.06 02:00	1,93	0,82	0,12	116,87	0,62	9,79	0,92	8,96	14,41	
2024.01.06 02:30	1,99	0,99	0,14	120,57	0,62	10,85	0,96	8,41	14,5	
2024.01.06 03:00	1,94	0,58	0,1	113,59	0,56	8,7	0,77	6,4	13,75	
2024.01.06 03:30	2,4	1,17	0,13	146,94	0,6	9,91	0,83	7,05	14,25	
2024.01.06 04:00	2,52	1,44	0,18	141,91	0,58	9,89	0,78	7,05	14,05	
2024.01.06 04:30	2,59	1,14	0,15	147,19	0,62	10,49	0,89	6,24	14,38	
2024.01.06 05:00	3,4	1,8	0,2	131,17	0,69	11,86	1	6,5	15,13	
2024.01.06 05:30	3,24	1,17	0,17	132,28	0,62	9,43	0,83	5,73	14,5	
2024.01.06 06:00	3,54	1,2	0,16	130,33	0,6	10,15	0,79	3,98	14,19	
2024.01.06 06:30	4,07	0,45	0,1	116,63	0,57	9,13	0,69	3,37	13,7	
2024.01.06 07:00	3,58	0,45	0,14	118,58	0,7	11,5	1,05	4,88	14,96	
2024.01.06 07:30	3,45	0,67	0,12	101,7	0,59	9,42	0,8	2,93	14,09	
2024.01.06 08:00	14,9	0,4	0,1	100,54	0,55	9,04	0,72	3,68	13,65	
2024.01.06 08:30	24,04	0,52	0,11	133,57	0,59	10,33	0,86	3,38	14,04	
2024.01.06 09:00	2,64	0,37	0,1	142,5	0,62	10,14	0,88	3,54	14,43	
2024.01.06 09:30	2,7	0,72	0,14	139,33	0,68	9,81	1,05	5,53	15,04	
2024.01.06 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.06 10:30	1,68	0,53	0,12	55,79	0,72	10,08	1,09	5,01	14,99	
2024.01.06 11:00	1,52	0,89	0,14	107,28	0,56	8,61	0,75	3,36	13,79	
2024.01.06 11:30	1,51	0,64	0,1	111,81	0,57	8,32	0,76	3,71	13,87	
2024.01.06 12:00	1,7	0,59	0,1	111,74	0,57	8,51	0,78	3,01	13,97	
2024.01.06 12:30	1,55	0,38	0,1	117,38	0,6	8,42	0,76	2,58	14,29	
2024.01.06 13:00	1,67	0,27	0,1	120,32	0,65	9,47	0,87	3,47	14,73	
2024.01.06 13:30	2,42	0,31	0,09	109,04	0,61	8,99	0,81	3,65	14,39	
2024.01.06 14:00	4,91	0,29	0,09	111,24	0,57	8,58	0,73	2,83	13,91	
2024.01.06 14:30	2,45	0,34	0,1	119,26	0,61	9,18	0,8	2,67	14,36	
2024.01.06 15:00	1,6	0,43	0,11	89,78	0,69	9,81	0,95	3,58	15,11	
2024.01.06 15:30	8,68	0,82	0,23	90,08	0,56	8,13	0,67	3,14	13,67	
2024.01.06 16:00	1,51	0,81	0,26	115,08	0,62	9,4	0,85	2,25	14,56	
2024.01.06 16:30	2,68	0,81	0,28	99,98	0,59	8,76	0,74	2,6	14,13	
2024.01.06 17:00	1,72	0,63	0,28	107,78	0,57	8,77	0,71	1,95	13,9	
2024.01.06 17:30	1,64	0,94	0,3	88,84	0,7	9,92	0,95	2,27	15,14	
2024.01.06 18:00	1,5	0,83	0,34	106,47	0,61	9,3	0,77	1,72	14,36	
2024.01.06 18:30	1,63	1,21	0,18	100,06	0,61	9,67	0,71	1,16	14,31	
2024.01.06 19:00	1,64	1,31	0,17	106,39	0,58	10,14	0,68	2,51	14,05	
2024.01.06 19:30	1,51	1,06	0,15	107,52	0,63	10	0,79	3,71	14,6	
2024.01.06 20:00	1,64	1,51	0,2	106,02	0,63	10,94	0,81	4,04	14,68	
2024.01.06 20:30	1,64	1,41	0,17	81,86	0,71	11,76	0,95	6,85	15,22	

2024.01.06 21:00	9,68	1,55	0,16	86,38	0,59	10,54	0,9	6,85	14,25	
2024.01.06 21:30	4,13	1,02	0,16	115,62	0,66	10,34	0,88	7,35	14,85	
2024.01.06 22:00	1,67	1,23	0,22	121,47	0,66	10,29	0,91	8,01	14,89	
2024.01.06 22:30	1,81	1,35	0,24	106,13	0,66	10,74	0,9	10,08	14,91	
2024.01.06 23:00	28,21	1,05	0,2	96,57	0,58	10,23	0,98	9,21	14,05	
2024.01.06 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.07 00:00	1,02	1,49	0,19	83,01	0,67	10,37	0,88	11,79	14,92	
2024.01.07 00:30	1,33	0,12	0,13	110,56	0,64	8,84	0,83	10,16	14,82	
2024.01.07 01:00	1,67	0,08	0,14	111,86	0,6	9,3	0,75	10,42	14,38	
2024.01.07 01:30	1,51	0,19	0,14	118,86	0,6	9,38	0,76	10,43	14,35	
2024.01.07 02:00	29,44	0,03	0,11	116,34	0,6	9,15	0,82	10,49	14,28	
2024.01.07 02:30	1,63	0,08	0,12	120,05	0,65	10,11	0,87	10,93	14,84	
2024.01.07 03:00	1,72	0,03	0,14	106,48	0,71	10,66	1	10,72	15,32	
2024.01.07 03:30	1,43	0,48	0,1	101,23	0,62	8,57	0,76	8,07	14,52	
2024.01.07 04:00	1,57	0,41	0,1	114,91	0,64	9,55	0,85	9,18	14,8	
2024.01.07 04:30	1,94	0,61	0,1	119,35	0,68	10,34	0,92	8,92	14,99	
2024.01.07 05:00	2	0,21	0,1	107,82	0,68	9,67	0,94	9,43	15,1	
2024.01.07 05:30	2,56	0,5	0,12	99,31	0,75	11,53	1,12	9,02	15,68	
2024.01.07 06:00	2,64	0,3	0,1	98,6	0,69	9,94	0,97	7,84	15,13	
2024.01.07 06:30	3,64	1,09	0,14	123,6	0,7	9,68	0,97	9,17	15,07	
2024.01.07 07:00	4,38	0,77	0,15	112,73	0,71	9,86	1,03	8,51	15,25	
2024.01.07 07:30	3,79	1,29	0,15	82,55	0,62	9,5	0,84	7,16	14,47	
2024.01.07 08:00	3,07	0,64	0,13	88,24	0,65	8,93	0,9	5,58	14,76	
2024.01.07 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.07 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.07 09:30	0,45	0,84	0,12	128,36	0,6	9,08	0,69	1,04	14,18	
2024.01.07 10:00	0,42	0,58	0,1	76,25	0,62	8,67	0,76	0,36	14,41	
2024.01.07 10:30	0,88	0,68	0,1	85,43	0,61	8,92	0,76	0,15	14,28	
2024.01.07 11:00	0,57	0,49	0,1	90,96	0,62	8,24	0,78	1,49	14,5	
2024.01.07 11:30	1,06	0,63	0,14	87,55	0,63	9,28	0,78	0,68	14,57	
2024.01.07 12:00	0,7	0,45	0,11	89,44	0,64	8,79	0,79	0,03	14,56	
2024.01.07 12:30	1,11	1,11	0,1	103,71	0,68	9,29	0,86	0	14,99	
2024.01.07 13:00	1,11	0,77	0,1	94,74	0,64	8,74	0,81	0	14,62	
2024.01.07 13:30	1,13	0,51	0,09	98,93	0,63	8,47	0,79	0	14,43	
2024.01.07 14:00	1,39	0,66	0,1	113,36	0,62	8,43	0,77	0	14,31	
2024.01.07 14:30	1,89	0,78	0,09	122,89	0,64	8,62	0,76	0	14,51	
2024.01.07 15:00	2,48	1,16	0,1	134,04	0,67	9,52	0,82	0	14,78	
2024.01.07 15:30	2,71	0,77	0,1	131,63	0,67	10,05	0,89	0	14,83	
2024.01.07 16:00	2,28	0,52	0,12	116,29	0,63	9,38	0,78	0	14,33	
2024.01.07 16:30	2,95	0,52	0,15	114,04	0,67	9,99	0,94	0	14,7	
2024.01.07 17:00	35,05	0,04	0,1	99,49	0,63	9,42	2,12	0	14,3	
2024.01.07 17:30	12,02	0,33	0,18	90,03	0,77	10,27	1,34	0	15,43	
2024.01.07 18:00	3,27	0,23	0,13	85,29	0,71	8,28	1,01	0	15,09	
2024.01.07 18:30	3,71	0,77	0,1	75,39	0,74	9,42	0,94	0	15,25	
2024.01.07 19:00	3,41	0,53	0,1	77,64	0,67	8,9	0,78	0	14,71	
2024.01.07 19:30	3,88	0,5	0,09	85,04	0,63	8,93	0,72	0	14,28	
2024.01.07 20:00	3,33	0,44	0,1	100,07	0,67	10,38	0,8	0	14,67	
2024.01.07 20:30	4,01	0,59	0,1	101,3	0,72	11,6	0,91	0	15,17	
2024.01.07 21:00	5,03	0,54	0,1	94,38	0,74	11,23	0,92	0	15,2	
2024.01.07 21:30	5,23	0,95	0,1	91,11	0,69	9,48	0,71	0	14,83	
2024.01.07 22:00	6,56	1,1	0,11	98,06	0,7	9,89	0,75	0	14,87	
2024.01.07 22:30	43,86	0,93	0,11	90,2	0,64	9,08	1,02	0	14,27	
2024.01.07 23:00	6,24	1,26	0,11	97,35	0,72	10,37	0,75	0	15,03	
2024.01.08 00:00	34,09	1,66	0,16	35,91	0,95	15,01	1,16	0	16,46	
2024.01.08 00:30	34,34	0,76	0,13	52,61	0,85	12,16	1,11	0	15,95	
2024.01.08 01:00	12,28	0,58	0,12	65,58	0,81	12,84	1,08	0	15,72	
2024.01.08 01:30	12,65	0,69	0,12	36,83	0,76	12,1	0,98	0	15,34	
2024.01.08 02:00	11,85	0,84	0,12	50,3	0,75	12,26	0,97	0	15,32	
2024.01.08 02:30	11,85	0,72	0,12	47,52	0,76	12,25	1,01	0	15,4	
2024.01.08 03:00	12,11	0,66	0,13	41,27	0,79	13,08	1,05	0	15,58	
2024.01.08 03:30	10,61	0,46	0,3	109,84	0,71	9,84	0,86	0	14,96	
2024.01.08 04:00	12,95	0,09	0,25	115,76	0,66	8,29	0,79	0	14,39	
2024.01.08 04:30	9,1	0	0,25	134,35	0,7	8,99	0,88	0	14,78	
2024.01.08 05:00	7,36	0,07	0,31	133,84	0,69	9	0,88	0	14,71	
2024.01.08 05:30	8,29	0,18	0,27	98,37	0,76	9,73	0,98	0	15,33	
2024.01.08 06:00	7,83	0,03	0,24	124,3	0,69	8,86	0,82	0	14,66	
2024.01.08 06:30	8,51	0,73	0,14	112,21	0,68	9,23	0,75	0	14,6	
2024.01.08 07:00	7,5	0,73	0,13	124,36	0,7	9,73	0,82	0	14,83	
2024.01.08 07:30	23,74	0,65	0,13	121,98	0,65	9,51	0,8	0	14,37	
2024.01.08 08:00	19,61	0,57	0,14	116,27	0,71	10,26	0,89	0	14,79	
2024.01.08 08:30	5,09	0,81	0,1	134,07	0,66	9,25	0,73	0	14,41	
2024.01.08 09:00	3,98	0,83	0,13	127,29	0,7	9,62	0,8	0	14,74	
2024.01.08 09:30	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.08 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.08 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.08 11:00	0,44	0,38	0,09	90,67	0,62	7,25	0,68	0	14,02	
2024.01.08 11:30	0,21	0,84	0,11	123,43	0,59	7,87	0,57	0	13,74	
2024.01.08 12:00	0,35	0,95	0,09	139,88	0,59	7,7	0,59	0	13,82	
2024.01.08 12:30	0,52	1	0,15	160,15	0,59	9,17	0,62	0	13,81	
2024.01.08 13:00	0,83	1,05	0,2	157,7	0,62	10,18	0,68	0	14,1	
2024.01.08 13:30	0,7	0,89	0,19	116,28	0,67	9,96	0,78	0	14,6	
2024.01.08 14:00	0,69	1,07	0,22	107,13	0,67	10,48	0,77	0	14,58	
2024.01.08 14:30	0,81	1,16	0,23	102,52	0,64	10,13	0,69	0	14,19	
2024.01.08 15:00	0,82	1,16	0,24	120	0,61	10	0,68	0	13,97	
2024.01.08 15:30	0,79	0,28	0,17	78,52	0,76	10,23	0,94	0	15,35	
2024.01.08 16:00	0,69	0,19	0,13	108,14	0,65	8,77	0,74	0	14,4	
2024.01.08 16:30	0,63	0,4	0,1	114,59	0,62	8,77	0,65	0	14,03	
2024.01.08 17:00	0,59	0,51	0,1	127,35	0,66	9,39	0,77	0	14,47	
2024.01.08 17:30	0,57	0,44	0,11	121,29	0,66	9,04	0,78	0,08	14,49	
2024.01.08 18:00	1,54	0,55	0,18	110,73	0,65	9,36	0,79	0,07	14,43	
2024.01.08 18:30	0,81	0,75	0,47	96,23	0,61	7,83	0,65	0,03	13,82	
2024.01.08 19:00	0,72	0,49	0,4	101,77	0,6	7,72	0,66	0,01	13,85	
2024.01.08 19:30	0,64	0,42	0,36	106,71	0,61	7,76	0,68	0	13,89	
2024.01.08 20:00	25,01	0,42	0,47	111,21	0,58	8,24	0,65	0,06	13,58	
2024.01.08 20:30	0,77	0,44	0,44	132,13	0,62	8,36	0,71	0	13,99	
2024.01.08 21:00	0,68	0,46	0,4	134,33	0,66	8,56	0,79	0	14,42	

2024.01.08 21:30	0,8	1	0,21	120,01	0,64	9,13	0,69	0	14,18	
2024.01.08 22:00	0,81	1	0,2	131,02	0,64	9,04	0,7	0	14,23	
2024.01.08 22:30	0,66	1,01	0,17	117,17	0,63	8,78	0,69	0,02	14,14	
2024.01.08 23:00	0,55	0,87	0,14	111,38	0,63	9,17	0,71	0,06	14,06	
2024.01.08 23:30	15,28	1	0,23	115,41	0,63	9,82	0,77	0,07	14,07	
2024.01.09 00:00	0,34	0,95	0,22	103,95	0,68	9,59	0,82	0,17	14,7	
2024.01.09 00:30	0,42	0,59	0,2	102,44	0,64	8,87	0,67	0,38	14,16	
2024.01.09 01:00	0,38	0,62	0,28	107,4	0,92	14,12	1,29	0,11	15,61	
2024.01.09 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.09 02:00	0,18	0,75	0,21	89,05	0,65	9,39	0,66	0	14,24	
2024.01.09 02:30	0,28	0,78	0,2	67,43	0,66	9,65	0,72	0,01	14,42	
2024.01.09 03:00	0,33	0,87	0,25	74,26	0,63	8,98	0,66	0,21	14,01	
2024.01.09 03:30	0,27	0,78	0,09	90,09	0,62	7,94	0,67	0,34	14,04	
2024.01.09 04:00	0,47	0,36	0,1	85,24	0,63	7,69	0,71	0,15	13,99	
2024.01.09 04:30	0,44	0,51	0,09	94,19	0,61	8,03	0,66	0,06	13,82	
2024.01.09 05:00	0,46	1,29	0,17	104,46	0,64	9,55	0,73	0,35	14,14	
2024.01.09 05:30	0,36	0,53	0,12	102,94	0,63	7,96	0,74	0,7	14,14	
2024.01.09 06:00	0,38	0,37	0,09	107,31	0,66	8,45	0,74	1,22	14,43	
2024.01.09 06:30	0,62	1,25	0,32	92,27	0,7	9,41	0,78	2,93	14,78	
2024.01.09 07:00	0,76	1,48	0,42	94,13	0,67	9,79	0,75	2,63	14,56	
2024.01.09 07:30	0,84	0,59	0,23	86,14	0,69	8,29	0,82	2,92	14,63	
2024.01.09 08:00	1,05	0,47	0,23	96,32	0,66	8,49	0,77	4,36	14,35	
2024.01.09 08:30	1,09	0,87	0,37	102,79	0,67	9,39	0,79	4,68	14,5	
2024.01.09 09:00	61,23	0,92	0,34	98,22	0,67	11,36	1,44	6,27	14,44	
2024.01.09 09:30	46,65	0,87	0,47	76,34	0,71	9,38	1,47	5,22	14,8	
2024.01.09 10:00	1,75	0,67	0,49	75,29	0,69	8,71	0,87	4,63	14,78	
2024.01.09 10:30	1,89	1,46	0,7	95,42	0,65	8,67	0,69	4,09	14,43	
2024.01.09 11:00	2,51	1,54	0,25	97,86	0,67	7,01	0,7	5,37	14,68	
2024.01.09 11:30	8,91	1,18	0,31	107,61	0,63	7,48	0,71	6,6	14,31	
2024.01.09 12:00	2,21	1,86	0,24	114,31	0,66	6,83	0,7	8,8	14,59	
2024.01.09 12:30	1,85	2,31	0,19	112,5	0,74	7,21	0,84	10,46	15,36	
2024.01.09 13:00	1,85	2,34	0,25	108,87	0,74	6,93	0,85	9,13	15,34	
2024.01.09 13:30	1,67	1,9	0,28	103,59	0,7	6,42	0,76	8,14	15,03	
2024.01.09 14:00	1,73	1,67	0,29	108,55	0,67	6,51	0,72	9,1	14,76	
2024.01.09 14:30	10,2	1,5	0,31	113,51	0,69	6,24	0,81	9,03	14,84	
2024.01.09 15:00	1,46	1,78	0,25	113,72	0,67	6,33	0,74	9,89	14,78	
2024.01.09 15:30	0,42	1,05	0,1	117,99	0,62	9,2	0,64	10,06	14,25	
2024.01.09 16:00	0,28	1,03	0,12	116,93	0,63	9,79	0,73	13,1	14,41	
2024.01.09 16:30	0,33	1,57	0,18	102,79	0,71	11,78	0,97	16,28	15,09	
2024.01.09 17:00	0,43	1,2	0,14	92,13	0,6	9,6	0,65	15,37	13,93	
2024.01.09 17:30	0,51	1,13	0,13	101,64	0,66	9,94	0,83	18,03	14,54	
2024.01.09 18:00	0,59	1,41	0,16	110,29	0,66	10,56	0,79	18,19	14,53	
2024.01.09 18:30	0,38	0,71	0,19	106,11	0,62	7,55	0,69	15,98	14,13	
2024.01.09 19:00	0,29	0,73	0,15	112,85	0,68	8,56	0,83	15,66	14,75	
2024.01.09 19:30	0,38	0,86	0,16	112,18	0,66	8,39	0,75	17,82	14,58	
2024.01.09 20:00	0,19	0,84	0,19	119,42	0,67	8,47	0,74	19,34	14,57	
2024.01.09 20:30	2,71	0,81	0,22	118,02	0,72	9,25	0,85	20,77	14,99	
2024.01.09 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.09 21:30	0,54	1,1	0,18	103,14	0,68	9,58	0,74	8,64	14,53	
2024.01.09 22:00	0,39	0,92	0,2	87,94	0,64	9,39	0,71	13,81	14,26	
2024.01.09 22:30	0,42	1,24	0,24	85,55	0,65	9,62	0,72	13,88	14,36	
2024.01.09 23:00	1,42	1,11	0,17	77	0,74	10,92	0,88	15,07	15,1	
2024.01.09 23:30	2,03	0,69	0,14	93,54	0,62	8,55	0,66	15,43	14,02	
2024.01.10 00:00	1,44	0,7	0,16	105,61	0,58	8,16	0,6	14,73	13,5	
2024.01.10 00:30	16,44	0,64	0,16	132,57	0,6	7,63	0,63	13,56	13,71	
2024.01.10 01:00	3,78	0,66	0,27	128,32	0,65	9,33	0,73	14,04	14,35	
2024.01.10 01:30	0,7	1,33	0,41	97,7	0,69	10,29	0,77	13,52	14,66	
2024.01.10 02:00	0,88	0,67	0,2	93,77	0,64	8,2	0,68	13,12	14,13	
2024.01.10 02:30	0,49	0,37	0,19	108,88	0,65	8,08	0,71	12,93	14,29	
2024.01.10 03:00	0,51	0,47	0,14	105,41	0,66	8,16	0,74	12,2	14,44	
2024.01.10 03:30	0,42	0,94	0,14	116,1	0,65	8,86	0,69	12,32	14,22	
2024.01.10 04:00	0,81	0,78	0,1	115,6	0,66	8,66	0,73	12,51	14,28	
2024.01.10 04:30	0,47	1,26	0,16	111,08	0,64	9,39	0,74	12,46	14,24	
2024.01.10 05:00	0,4	0,83	0,11	126,59	0,65	9,04	0,78	12,65	14,27	
2024.01.10 05:30	0,54	0,8	0,1	119,78	0,67	9,19	0,79	12,42	14,42	
2024.01.10 06:00	0,54	0,58	0,11	109,15	0,66	8,68	0,78	11,49	14,34	
2024.01.10 06:30	0,67	0,91	0,24	90,1	0,7	8,53	0,87	12,24	14,74	
2024.01.10 07:00	1,28	1,64	0,55	106,15	0,7	10,23	0,95	12,1	14,83	
2024.01.10 07:30	1,87	1,24	0,39	118,46	0,7	9,26	0,94	12,32	14,72	
2024.01.10 08:00	1,53	0,79	0,25	103,1	0,63	7,49	0,76	11,71	14,06	
2024.01.10 08:30	1,3	0,55	0,16	103,66	0,62	7,16	0,72	11,51	13,88	
2024.01.10 09:00	1,01	0,64	0,24	117,28	0,62	7,83	0,75	10,83	14	
2024.01.10 09:30	0,58	0,41	0,18	129,07	0,66	7,19	0,75	12,54	14,35	
2024.01.10 10:00	0,41	0,35	0,2	113,25	0,69	7,3	0,87	13,5	14,69	
2024.01.10 10:30	0,33	0,36	0,17	117,78	0,66	6,93	0,82	13,12	14,58	
2024.01.10 11:00	0,37	0,27	0,12	107,61	0,64	7,19	0,76	13,62	14,33	
2024.01.10 11:30	0,26	0,45	0,1	105,48	0,62	7,28	0,66	12,25	14,15	
2024.01.10 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.10 12:30	0,75	0,85	0,14	79,28	0,7	11,25	0,87	12,53	14,91	
2024.01.10 13:00	0,35	0,84	0,11	68,1	0,58	9,76	0,63	17,39	13,93	
2024.01.10 13:30	2,63	1,33	0,22	94,13	0,56	10,47	0,6	18,26	13,64	
2024.01.10 14:00	0,27	1,31	0,19	71,11	0,7	11,93	0,88	25,46	15,1	
2024.01.10 14:30	0,3	0,7	0,13	89,11	0,58	9,41	0,77	22,6	13,95	
2024.01.10 15:00	97,34	0,28	0,21	99,87	0,74	21,51	3,69	28,92	14,51	
2024.01.10 15:30	5,42	1,18	0,12	43,47	0,74	10,64	1,09	20,16	15,3	
2024.01.10 16:00	0,31	0,26	0,08	78,86	0,58	7,49	0,76	18,03	13,93	
2024.01.10 16:30	0,33	0,04	0,08	99,62	0,57	7,08	0,85	17,86	13,74	
2024.01.10 17:00	0,44	0,2	0,08	112,2	0,56	7,38	0,87	17,56	13,66	
2024.01.10 17:30	0,54	0,16	0,08	128,43	0,57	7,3	0,76	16,71	13,73	
2024.01.10 18:00	0,67	0,06	0,09	123,73	0,59	7,54	0,76	15,29	13,95	
2024.01.10 18:30	1,13	0,64	0,09	135,33	0,65	8,5	0,87	14,54	14,51	
2024.01.10 19:00	1,1	0,86	0,11	140,15	0,68	9,56	0,91	14,62	14,66	
2024.01.10 19:30	1,49	1,13	0,1	43,74	0,72	9,54	1,1	16,56	15,18	
2024.01.10 20:00	1,28	0,93	0,11	46,04	0,69	9,23	0,96	18,6	14,81	
2024.01.10 20:30	1,01	0,51	0,1	75,86	0,63	8,64	0,86	17,76	14,2	
2024.01.10 21:00	1,76	0,57	0,17	66,77	0,72	9,83	1,14	17,37	15,02	

2024.01.10 21:30	0,88	0,59	0,14	46,48	0,68	8,65	1,13	13,14	14,7	
2024.01.10 22:00	0,7	0,39	0,14	79	0,64	8,76	0,96	12,43	14,28	
2024.01.10 22:30	16,09	0,83	0,28	97,45	0,63	10,24	1,03	13,01	14,23	
2024.01.10 23:00	0,49	0,96	0,2	66,24	0,75	11,16	1,24	13,48	15,22	
2024.01.10 23:30	0,35	0,51	0,15	57,39	0,71	9,63	1,28	11,53	15,02	
2024.01.11 00:00	13,46	0,43	0,19	36,09	0,79	11,48	1,69	11,25	15,54	
2024.01.11 00:30	0,32	0,51	0,11	66,42	0,71	9,15	1,06	9,84	14,83	
2024.01.11 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.11 01:30	2,47	0,26	0,09	102,4	0,65	8,51	0,86	3,53	14,02	
2024.01.11 02:00	0,34	0,2	0,08	85,7	0,61	8,52	0,92	7,87	13,85	
2024.01.11 02:30	0,16	0,29	0,09	72,71	0,67	8,54	0,78	8,22	14,53	
2024.01.11 03:00	0,32	0,31	0,09	88,8	0,61	7,93	0,79	9,29	13,94	
2024.01.11 03:30	0,05	0,58	0,09	102,1	0,65	8,47	0,98	10,39	14,36	
2024.01.11 04:00	6	0,73	0,11	44,55	0,81	11,27	1,36	10,37	15,59	
2024.01.11 04:30	6,23	0,46	0,1	32,21	0,71	8,69	1,7	7,53	14,88	
2024.01.11 05:00	9,57	0,35	0,08	81,92	0,59	7,54	0,96	8,18	13,66	
2024.01.11 05:30	0,38	0,45	0,09	108,65	0,65	8,87	0,94	9,04	14,21	
2024.01.11 06:00	0,26	0,78	0,1	69,59	0,72	9,48	1,16	7,45	14,9	
2024.01.11 06:30	0,13	0,85	0,12	95,37	0,65	8,35	1,05	9,39	14,27	
2024.01.11 07:00	0,21	0,63	0,13	96,28	0,66	8,69	1,04	9,25	14,33	
2024.01.11 07:30	0,57	0,71	0,11	104,97	0,67	9,73	1,09	9,4	14,45	
2024.01.11 08:00	0,07	0,68	0,1	86,31	0,67	8,83	1,08	8,84	14,49	
2024.01.11 08:30	0,07	0,73	0,13	103,04	0,65	9,04	1,04	9,96	14,38	
2024.01.11 09:00	0,42	0,72	0,12	117,97	0,64	8,98	0,97	9,26	14,22	
2024.01.11 09:30	0	1,26	0,13	122,94	0,69	10,14	1,19	7,81	14,78	
2024.01.11 10:00	0	1,3	0,12	105,33	0,65	10,12	1,19	6,79	14,51	
2024.01.11 10:30	0,14	1,35	0,11	112,53	0,62	9,73	1,11	10,96	14,17	
2024.01.11 11:00	0,03	1,14	0,11	115,01	0,66	9,67	1,16	12,74	14,56	
2024.01.11 11:30	0	1,1	0,1	106,56	0,66	9,58	1,05	11,81	14,57	
2024.01.11 12:00	39,28	1,39	0,11	115,06	0,6	10,7	0,99	13,33	13,98	
2024.01.11 12:30	4	0,53	0,65	143,6	0,62	8,94	1,02	16,09	14,24	
2024.01.11 13:00	0	0,28	0,65	119,39	0,68	8,5	1,17	17,89	14,89	
2024.01.11 13:30	7,33	0,24	0,42	113,64	0,59	7,8	0,91	16,31	14,08	
2024.01.11 14:00	0	0,4	0,68	137,61	0,62	8,83	0,89	15,33	14,32	
2024.01.11 14:30	0	0,74	0,98	135,28	0,68	9,57	1	15,83	14,87	
2024.01.11 15:00	0,03	0,45	0,94	126,15	0,68	8,9	1,06	13,5	14,97	
2024.01.11 15:30	16,86	0,71	0,14	73,5	0,71	8,55	2,47	8,47	14,97	
2024.01.11 16:00	0	0,69	0,1	96,42	0,64	8,17	0,9	7,14	14,46	
2024.01.11 16:30	1,05	0,59	0,08	106,94	0,58	7,22	0,8	5,1	13,82	
2024.01.11 17:00	1,85	0,63	0,08	125,28	0,56	7,46	0,72	5,21	13,6	
2024.01.11 17:30	0,01	1,15	0,1	131,28	0,58	8,35	0,75	6,6	13,95	
2024.01.11 18:00	0	1,55	0,11	129,17	0,61	8,87	0,82	8,29	14,11	
2024.01.11 18:30	0,05	0,94	0,12	70,56	0,67	9,6	0,98	8,88	14,86	
2024.01.11 19:00	1,38	0,62	0,11	86,73	0,62	9,18	0,87	11,31	14,26	
2024.01.11 19:30	1,17	0,72	0,13	94,71	0,63	9,09	0,84	11,42	14,37	
2024.01.11 20:00	42,88	0,13	0,09	96,25	0,54	8,26	0,75	7,19	13,33	
2024.01.11 20:30	0,3	0,9	0,09	119,01	0,57	9,34	0,65	6,16	13,68	
2024.01.11 21:00	6,62	0,95	0,09	121,02	0,57	9,08	0,68	7,34	13,71	
2024.01.11 21:30	10,16	0,67	0,09	115,01	0,56	8,35	0,68	7,29	13,51	
2024.01.11 22:00	0	0,62	0,1	128,34	0,67	10,3	0,93	10,12	14,67	
2024.01.11 23:00	70,38	0,56	0,09	76,34	0,54	14,16	0,95	9,71	13,26	
2024.01.11 23:30	58,17	0,21	0,13	96,01	0,73	14,92	1,21	8,2	14,81	
2024.01.12 00:00	0,1	1	0,15	103,41	0,59	9,57	0,77	5,96	14	
2024.01.12 00:30	0,01	0,56	0,1	118,85	0,59	7,63	0,68	7,51	13,92	
2024.01.12 01:00	0	0,13	0,09	112,11	0,59	7,24	0,71	9,41	13,88	
2024.01.12 01:30	7,84	0,53	0,09	112,12	0,54	7,71	0,62	9,79	13,35	
2024.01.12 02:00	0	0,27	0,09	132,04	0,59	8,05	0,7	11,86	13,92	
2024.01.12 02:30	0	0,01	0,09	131,93	0,62	7,47	0,77	12,92	14,22	
2024.01.12 03:00	0	0,04	0,09	136,86	0,6	7,54	0,72	10,72	13,91	
2024.01.12 03:30	0	0,46	0,09	128,05	0,59	7,92	0,66	7,61	13,77	
2024.01.12 04:00	0	0,4	0,11	130,3	0,61	8,22	0,72	6,94	13,96	
2024.01.12 04:30	0	0,75	0,14	130,62	0,61	8,96	0,71	4,15	13,99	
2024.01.12 05:00	2,32	0,87	0,15	125,23	0,66	9,61	0,82	4,51	14,47	
2024.01.12 05:30	0	0,44	0,1	111,86	0,66	8,71	0,8	5,91	14,52	
2024.01.12 06:00	0	0,5	0,1	110,63	0,67	8,91	0,82	4,2	14,57	
2024.01.12 06:30	0,02	0,78	0,11	95,31	0,66	8,61	0,83	29,19	14,53	
2024.01.12 07:00	0,18	0,64	0,11	105,46	0,63	8,45	0,78	22,54	14,14	
2024.01.12 07:30	15,28	0,77	0,13	116,81	0,68	10,8	0,96	17,19	14,55	
2024.01.12 08:00	0,23	0,77	0,15	81,05	0,69	9,47	1,03	14,85	14,83	
2024.01.12 08:30	0,37	0,65	0,11	99,79	0,67	8,99	0,91	11,1	14,53	
2024.01.12 09:00	0,58	0,71	0,12	104,29	0,64	8,73	0,95	10,23	14,29	
2024.01.12 09:30	0,65	0,82	0,1	108,33	0,64	8,74	1,03	10,53	14,34	
2024.01.12 10:00	0,5	1,09	0,11	124,07	0,61	9,48	1,13	6,43	13,97	
2024.01.12 10:30	0,35	0,87	0,08	128,12	0,58	8,67	0,91	4,36	13,74	
2024.01.12 11:00	0,27	0,8	0,09	142,32	0,63	9,32	0,84	5,3	14,25	
2024.01.12 11:30	0,21	0,9	0,1	140,6	0,69	10,95	0,88	8,26	14,89	
2024.01.12 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.12 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.12 13:00	2,19	0,45	0,14	75,23	0,66	9,91	0,69	1,43	14,68	
2024.01.12 13:30	5,06	0,32	0,09	78,44	0,53	7,22	0,55	2,82	13,22	
2024.01.12 14:00	0,74	0,26	0,11	101,91	0,56	7,67	0,52	3,26	13,56	
2024.01.12 14:30	0,42	0,54	0,1	91,67	0,6	8,52	0,61	5,44	14,26	
2024.01.12 15:00	0,25	0,42	0,09	108,7	0,54	7,46	0,49	7,67	13,47	
2024.01.12 15:30	0,28	1	0,09	124,71	0,56	8,51	0,62	8,46	13,83	
2024.01.12 16:00	0,28	0,72	0,09	127,1	0,56	7,84	0,69	7,19	13,71	
2024.01.12 16:30	1,28	0,74	0,09	123,74	0,58	8,17	0,76	6,34	13,89	
2024.01.12 17:00	0,19	0,7	0,08	127,97	0,55	7,84	0,76	6,5	13,59	
2024.01.12 17:30	1,27	0,78	0,1	127,58	0,59	8,52	1,08	7,48	13,96	
2024.01.12 18:00	0,29	0,81	0,11	117,17	0,64	9,34	1,29	7,33	14,56	
2024.01.12 18:30	0,2	1,26	0,1	110,41	0,63	9,34	1,04	5,28	14,22	
2024.01.12 19:00	0,13	1,26	0,14	110,66	0,54	8,55	0,9	4,8	13,38	
2024.01.12 19:30	0	0,95	0,1	126,12	0,56	8,32	0,95	4,58	13,66	
2024.01.12 20:00	0	0,75	0,09	125,3	0,56	7,76	0,8	4,36	13,55	
2024.01.12 20:30	0,04	1,33	0,12	131,27	0,54	8,69	0,74	4,12	13,41	
2024.01.12 21:00	0,01	1,34	0,1	138,32	0,56	8,78	0,89	6,19	13,62	
2024.01.12 21:30	0	0,65	0,09	136,4	0,61	8,59	0,87	7,59	14,12	

2024.01.12 22:00	0,02	0,72	0,12	131,78	0,6	9	0,9	9,15	14,04	
2024.01.12 22:30	2,5	0,64	0,12	127,64	0,6	8,45	1,07	10,73	13,92	
2024.01.12 23:00	0,01	0,6	0,15	144,73	0,6	8,76	1,01	8,07	13,95	
2024.01.12 23:30	0,2	0,31	0,13	133,32	0,62	8,29	1,12	7,29	14,13	
2024.01.13 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.13 00:30	0	1,01	0,12	67,19	0,68	10,11	1,13	3,21	14,85	
2024.01.13 01:00	0	0,81	0,13	85,37	0,59	9,09	1,04	5,73	13,87	
2024.01.13 01:30	0	0,67	0,14	104,55	0,62	9,72	0,96	6,25	14,13	
2024.01.13 02:00	0	0,72	0,14	91,52	0,66	10,26	1,06	5,99	14,59	
2024.01.13 02:30	0	0,98	0,26	95,56	0,6	10	0,91	4,76	13,95	
2024.01.13 03:00	0,03	0,91	0,21	90,34	0,61	9,64	0,94	4,16	14,02	
2024.01.13 03:30	0	0,78	0,26	112,16	0,61	8,61	0,93	3,64	13,98	
2024.01.13 04:00	0	0,44	0,2	115,44	0,63	8,52	0,98	3,86	14,28	
2024.01.13 04:30	0	0,41	0,21	86,81	0,69	8,92	1,28	3,34	14,78	
2024.01.13 05:00	0	0,35	0,18	93,05	0,67	8,72	1,21	2,73	14,64	
2024.01.13 05:30	0	0,38	0,17	83,34	0,65	8,36	0,94	2,52	14,37	
2024.01.13 06:00	0	0,5	0,15	98,52	0,6	8,06	0,82	1,97	13,97	
2024.01.13 06:30	0,32	0,72	0,16	105,78	0,57	7,45	0,74	3,6	13,51	
2024.01.13 07:00	0	0,77	0,24	117,01	0,61	8,47	0,77	4,46	13,92	
2024.01.13 07:30	0	0,9	0,32	136,94	0,61	8,64	0,82	3,34	13,92	
2024.01.13 08:00	0	0,49	0,21	131,21	0,61	8	0,81	2,29	13,88	
2024.01.13 08:30	0	0,41	0,24	111,67	0,61	8,1	0,79	2,25	13,95	
2024.01.13 09:00	4,62	0,55	0,22	115,78	0,6	8,34	0,76	2,14	13,91	
2024.01.13 09:30	0	0,81	0,13	116,89	0,62	7,76	0,71	3,23	14,14	
2024.01.13 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.13 10:30	0	0,52	0,11	91,56	0,59	8,2	0,67	2,31	13,95	
2024.01.13 11:00	0	0,64	0,1	96,22	0,58	7,7	0,66	2,29	13,81	
2024.01.13 11:30	15,35	0,75	0,09	101,87	0,57	8,27	0,83	3,04	13,76	
2024.01.13 12:00	0	1,37	0,12	105,65	0,63	10,3	0,77	6,08	14,4	
2024.01.13 12:30	0	0,98	0,15	98,81	0,62	7,82	0,82	8,06	14,37	
2024.01.13 13:00	0	0,83	0,16	94,36	0,61	7,74	0,85	9,95	14,36	
2024.01.13 13:30	63,16	0,4	0,12	102,5	0,66	9,7	1,8	13,14	14,55	
2024.01.13 14:00	0	0,34	0,13	104,57	0,62	7,19	1,04	12,89	14,41	
2024.01.13 14:30	0	0,26	0,18	86,57	0,64	7,58	1,07	10,99	14,66	
2024.01.13 15:00	3,48	0,2	0,13	88,54	0,57	6,24	0,91	8,21	13,76	
2024.01.13 15:30	0,02	0,84	0,34	110,68	0,59	9,15	0,9	7,49	14,06	
2024.01.13 16:00	0,02	0,78	0,36	94,99	0,64	9,52	0,92	7,64	14,55	
2024.01.13 16:30	0,08	0,87	0,34	85,93	0,64	9,5	0,88	7,48	14,55	
2024.01.13 17:00	0,15	0,9	0,3	91,57	0,6	9,09	0,78	7,07	14,05	
2024.01.13 17:30	0,15	0,9	0,36	113,87	0,59	9,21	0,84	6,53	13,97	
2024.01.13 18:00	0,09	0,9	0,34	104,41	0,56	8,6	0,86	6,21	13,65	
2024.01.13 18:30	0	0,76	0,14	106,7	0,57	7,94	0,8	5,22	13,68	
2024.01.13 19:00	0,01	0,55	0,11	107,77	0,56	7,83	0,79	4,62	13,63	
2024.01.13 19:30	0,07	0,69	0,17	99,45	0,65	9,56	0,97	4,7	14,54	
2024.01.13 20:00	0,04	0,75	0,17	96,07	0,6	8,21	0,85	3,61	14,05	
2024.01.13 20:30	0	0,62	0,14	106,64	0,59	8,14	0,8	4,13	14,02	
2024.01.13 21:00	0	0,9	0,24	115,84	0,6	9,19	0,76	3,67	14,07	
2024.01.13 21:30	0	0,55	0,14	104,01	0,59	7,42	0,73	2,74	13,81	
2024.01.13 22:00	22,92	0	0,08	113,93	0,58	7	0,82	3,23	13,75	
2024.01.13 22:30	18,72	0	0,1	107,36	0,65	8,28	1,02	2,93	14,5	
2024.01.13 23:00	0,07	0	0,27	82,22	1,77	21,06	3,91	4,22	18,34	
2024.01.13 23:30	0,66	0,28	0,11	94,01	0,66	8,42	0,92	1,66	14,54	
2024.01.14 00:00	0,58	0,11	0,08	86,35	0,56	6,74	0,69	3,35	13,51	
2024.01.14 00:30	0,58	0,76	0,08	116,51	0,53	7,11	0,55	2,17	13,13	
2024.01.14 01:00	0,41	0,83	0,08	132,59	0,56	7,97	0,64	2,23	13,56	
2024.01.14 01:30	0,46	1,05	0,08	113,29	0,58	7,83	0,64	0,72	13,76	
2024.01.14 02:00	0,57	1,16	0,08	119,64	0,58	8,65	0,69	2,83	13,89	
2024.01.14 02:30	2,34	1,19	0,08	113,79	0,58	8,83	0,71	5,7	13,84	
2024.01.14 03:00	11,73	1,22	0,09	106,71	0,62	9,79	0,85	7,82	14,26	
2024.01.14 03:30	1	0,81	0,13	99,89	0,6	8,08	0,75	9,08	14,06	
2024.01.14 04:00	0,97	0,6	0,12	109,36	0,56	7,36	0,7	9,93	13,56	
2024.01.14 04:30	9,83	0,38	0,15	119,99	0,55	7,45	0,81	8,76	13,44	
2024.01.14 05:00	0,63	0,41	0,16	121,08	0,59	7,58	0,84	6,68	13,93	
2024.01.14 05:30	0,51	0,33	0,15	121,5	0,56	7,21	0,76	6,26	13,59	
2024.01.14 06:00	0,39	0,3	0,15	122,06	0,55	7,08	0,71	5,13	13,33	
2024.01.14 06:30	1,14	0,73	0,1	141,4	0,57	7,59	0,68	4,7	13,7	
2024.01.14 07:00	13,52	0,57	0,1	130	0,54	8,09	0,69	6,16	13,27	
2024.01.14 07:30	0,09	0,78	0,1	131,66	0,55	8,37	0,78	7,75	13,44	
2024.01.14 08:00	0,27	0,68	0,09	122,48	0,53	7,64	0,83	8,27	13,11	
2024.01.14 08:30	12,13	0,6	0,1	155,85	0,54	8,3	0,76	9,66	13,2	
2024.01.14 09:00	0	0,69	0,09	143,74	0,55	8,1	0,87	9,03	13,34	
2024.01.14 09:30	0,02	0,71	0,09	154,34	0,57	8,78	0,82	10,33	13,72	
2024.01.14 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.14 10:30	0,26	0,79	0,12	43,21	0,67	10,99	1	10,59	14,83	
2024.01.14 11:00	0,41	0,62	0,13	67,65	0,58	9,1	0,86	13,12	14,02	
2024.01.14 11:30	32,84	0,25	0,1	82,1	0,56	9,32	1,34	10,52	13,64	
2024.01.14 12:00	0,91	0,18	0,11	105,27	0,56	9,12	0,74	6,82	13,67	
2024.01.14 12:30	0,49	0,77	0,14	95,56	0,58	8,08	0,72	5,21	13,96	
2024.01.14 13:00	0,38	0,7	0,14	98,54	0,56	8,21	0,7	5,2	13,72	
2024.01.14 13:30	0,35	0,59	0,12	105,84	0,56	8,4	0,7	3,77	13,66	
2024.01.14 14:00	0,33	0,49	0,1	112,08	0,55	8,2	0,72	3,97	13,68	
2024.01.14 14:30	0,28	0,59	0,1	109,46	0,52	7,58	0,67	4,64	13,18	
2024.01.14 15:00	6,26	0,6	0,09	175,87	0,54	8,58	0,76	3,7	13,5	
2024.01.14 15:30	3,12	0,75	0,12	110,95	0,52	7,85	0,68	8,86	13,23	
2024.01.14 16:00	0,4	0,6	0,16	121,59	0,53	7,78	0,63	9,32	13,3	
2024.01.14 16:30	0,2	0,68	0,17	133,56	0,55	7,96	0,65	7,84	13,56	
2024.01.14 17:00	0,14	0,56	0,16	134,83	0,56	8,25	0,67	6,67	13,63	
2024.01.14 17:30	0,11	0,58	0,19	137,72	0,56	8,37	0,71	6,04	13,71	
2024.01.14 18:00	0,14	0,67	0,23	143,24	0,57	8,4	0,75	5,23	13,83	
2024.01.14 18:30	0,02	0,7	0,12	136,03	0,6	8,41	0,83	3,98	14,09	
2024.01.14 19:00	0,14	0,62	0,11	122,69	0,62	8,51	0,96	3,47	14,37	
2024.01.14 19:30	0,5	0,69	0,11	105,5	0,64	8,76	0,92	3,06	14,51	
2024.01.14 20:00	1,09	0,68	0,13	101,32	0,65	9,03	0,9	2,89	14,58	
2024.01.14 20:30	1,26	0,59	0,12	100,68	0,61	8,5	0,83	2,62	14,2	
2024.01.14 21:00	1,52	0,58	0,13	100,08	0,61	8,79	0,84	2,64	14,24	
2024.01.14 21:30	1,87	0,74	0,1	115,46	0,59	8,36	0,76	2,74	14,01	

2024.01.14 22:00	2,11	0,66	0,09	115,09	0,63	9,19	0,87	3,17	14,41	
2024.01.14 22:30	5,8	0,64	0,1	106,73	0,62	8,68	0,88	3,33	14,29	
2024.01.14 23:00	10,93	0,47	0,09	118,99	0,6	8,84	0,81	3,83	13,96	
2024.01.14 23:30	2,81	0,57	0,09	105,5	0,63	8,86	0,87	2,87	14,36	
2024.01.15 00:00	3	0,55	0,09	114,26	0,6	9,22	0,8	2,29	14	
2024.01.15 00:30	3,88	0,98	0,24	105,85	0,61	8,88	0,79	1,24	14,19	
2024.01.15 01:00	4,39	0,71	0,23	92,53	0,58	7,97	0,78	2,55	13,79	
2024.01.15 01:30	5,22	0,67	0,21	117,76	0,54	7,92	0,81	3,15	13,36	
2024.01.15 02:00	3,41	0,71	0,23	128,52	0,61	8,75	0,85	4,5	14,1	
2024.01.15 02:30	4,25	0,74	0,23	124,59	0,61	8,72	0,85	3,18	14,23	
2024.01.15 03:00	4,72	0,85	0,19	123,15	0,6	8,72	0,83	1,69	14,09	
2024.01.15 03:30	5,14	0,86	0,09	128,87	0,62	9,66	0,81	3,79	14,32	
2024.01.15 04:00	5,04	0,78	0,08	144,86	0,55	9,21	0,66	6,73	13,58	
2024.01.15 04:30	5,35	0,95	0,09	163,76	0,6	10,12	0,76	9,69	14,09	
2024.01.15 05:00	5,62	0,94	0,09	141,49	0,6	9,67	0,76	10,6	14,01	
2024.01.15 05:30	4,72	0,77	0,08	152,77	0,56	9,37	0,63	11,2	13,63	
2024.01.15 06:00	3,79	0,8	0,09	150,48	0,57	9,58	0,68	12,45	13,72	
2024.01.15 06:30	3,82	0,79	0,09	139,65	0,59	8,57	0,71	11,48	14,02	
2024.01.15 07:00	4,44	0,57	0,09	131,78	0,57	8,35	0,68	9,55	13,68	
2024.01.15 07:30	4,37	0,57	0,1	135,65	0,58	8,79	0,76	7,58	13,79	
2024.01.15 08:00	54,72	0,6	0,08	113,53	0,55	9,21	1,08	6,8	13,43	
2024.01.15 08:30	58,69	0,58	0,09	112,78	0,59	9,83	1,18	9,57	13,81	
2024.01.15 09:00	4,23	0,73	0,09	139,66	0,58	9,19	1,01	10,44	13,86	
2024.01.15 09:30	3,48	0,67	0,12	148,17	0,59	8,36	1,29	9,64	14,03	
2024.01.15 10:00	3,13	0,57	0,17	130,24	0,59	8,34	1,78	8	13,89	
2024.01.15 10:30	56,93	0,36	0,12	123,01	0,57	12,3	1,56	6,87	13,56	
2024.01.15 11:00	1,12	0,66	0,13	120,64	0,59	10,51	1,05	3,78	14,02	
2024.01.15 11:30	0,88	0,93	0,14	129,69	0,57	9,6	0,93	3,14	13,84	
2024.01.15 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.15 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.15 13:00	1,18	0,3	0,15	82,41	0,57	8,22	1,05	8,13	13,87	
2024.01.15 13:30	0,2	0,18	0,12	85,19	0,55	7,96	1,38	7,23	13,58	
2024.01.15 14:00	0,08	0,17	0,17	102,79	0,54	8,16	1,32	14,21	13,4	
2024.01.15 14:30	1,37	0,11	0,12	123,18	0,53	7,96	0,92	10,04	13,29	
2024.01.15 15:00	3,66	0,09	0,13	125,51	0,55	8,45	1,66	7,31	13,55	
2024.01.15 15:30	73,25	0,62	0,13	114,23	0,54	9,81	1,27	6,22	13,33	
2024.01.15 16:00	0,2	0,84	0,12	137,6	0,54	8,35	0,94	6,25	13,41	
2024.01.15 16:30	0,07	0,95	0,14	135,52	0,55	8,02	1,01	5,52	13,64	
2024.01.15 17:00	0	0,79	0,14	126,28	0,55	7,9	0,85	5,32	13,61	
2024.01.15 17:30	0	0,81	0,15	128,88	0,56	8,12	0,81	4,55	13,68	
2024.01.15 18:00	0	0,87	0,13	136,44	0,57	7,96	0,79	2,5	13,72	
2024.01.15 18:30	0	0,76	0,15	132,75	0,58	9,08	0,81	1,63	14,02	
2024.01.15 19:00	0,01	0,58	0,1	108,29	0,59	8,66	0,96	2,03	14,09	
2024.01.15 19:30	0,07	0,55	0,11	110,5	0,53	8,38	0,73	2,16	13,24	
2024.01.15 20:00	0	0,59	0,11	139,45	0,53	8,56	0,73	2,45	13,32	
2024.01.15 20:30	0	0,51	0,1	150,53	0,54	8,47	0,8	2,13	13,44	
2024.01.15 21:00	0,07	0,46	0,1	123,12	0,55	8,87	0,96	2,71	13,58	
2024.01.15 21:30	0,05	0,52	0,35	122,59	0,56	12,58	0,74	1,69	13,63	
2024.01.15 22:00	0	0,38	0,34	117,44	0,55	11,53	0,68	2,82	13,46	
2024.01.15 22:30	2,78	0,39	0,3	115,82	0,55	12,37	0,79	3,5	13,58	
2024.01.15 23:00	60,77	0,58	0,44	133,11	0,57	73,66	1,05	13,5	13,78	
2024.01.15 23:30	0	0,64	0,41	124,77	0,61	13,31	0,82	6,63	14,29	
2024.01.16 00:00	1,92	0,39	0,6	95,53	0,92	17,6	1,51	4,72	15,91	
2024.01.16 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.01.16 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 20:30	58,46	0,78	0,09	69,16	0,56	11,22	5,52	3,96	13,48	
2024.01.16 21:00	0,02	0,5	0,07	90,68	0,5	7,15	0,77	5,11	12,78	
2024.01.16 21:30	0	0,85	0,21	118,3	0,5	7,89	0,71	5,71	12,83	

2024.01.16 22:00	0	0,59	0,17	154,67	0,52	7,43	0,8	6,27	13,02	
2024.01.16 22:30	0,93	0,52	0,14	134,95	0,52	7,41	0,77	5,99	12,96	
2024.01.16 23:00	5,08	0,49	0,15	116,42	0,53	7,96	0,81	7,63	13,06	
2024.01.16 23:30	8,93	0,83	0,21	128,85	0,51	8,48	0,83	7,78	12,97	
2024.01.17 00:00	1,12	0,97	0,24	126,71	0,59	9,43	0,94	8,01	13,85	
2024.01.17 00:30	1,72	0,51	0,11	99,48	0,58	8,42	0,88	8,75	13,82	
2024.01.17 01:00	41,61	0,43	0,09	79,02	0,56	8,18	1,06	8,46	13,59	
2024.01.17 01:30	49,5	0,29	0,12	98,54	0,59	14,51	1,55	19,03	13,92	
2024.01.17 02:00	1,21	0,62	0,19	87,65	0,59	19,85	0,73	18,33	13,98	
2024.01.17 02:30	2,33	0,58	0,16	82,65	0,57	11,66	0,73	27,35	13,74	
2024.01.17 03:00	3,98	0,56	0,17	95,38	0,57	11,73	0,72	10,4	13,71	
2024.01.17 03:30	1,16	0,47	0,2	95,06	0,57	9,29	0,66	5,8	13,71	
2024.01.17 04:00	0,38	0,38	0,22	102,35	0,63	9,55	0,82	5,41	14,37	
2024.01.17 04:30	15,07	0,32	0,14	72,34	0,57	8,51	0,76	2,74	13,67	
2024.01.17 05:00	11,56	1,17	0,31	104,36	0,56	10,31	0,67	5,01	13,56	
2024.01.17 05:30	1,25	1,36	0,25	100,76	0,57	10,17	0,69	7,54	13,6	
2024.01.17 06:00	2,02	1	0,24	111,2	0,57	9,56	0,62	9,82	13,49	
2024.01.17 06:30	0,35	0,8	0,15	117,6	0,6	8,35	0,75	7,02	14	
2024.01.17 07:00	6,94	0,44	0,11	115,52	0,57	7,51	0,8	6,4	13,62	
2024.01.17 07:30	0,52	0,23	0,09	123,13	0,63	7,95	0,96	5,84	14,22	
2024.01.17 08:00	14,28	0,2	0,09	111,95	0,57	7,3	0,78	4,25	13,54	
2024.01.17 08:30	8,42	0,31	0,11	129,64	0,63	8,67	0,96	4,41	14,31	
2024.01.17 09:00	0,14	0,29	0,13	97,78	0,7	8,6	1,04	4,22	14,84	
2024.01.17 09:30	8,09	0,95	0,35	94,2	0,59	8,49	0,73	33,59	13,75	
2024.01.17 10:00	1,35	1,59	0,34	105,65	0,71	7,78	0,92	68,1	14,94	
2024.01.17 10:30	0,65	1,26	0,28	85,03	0,67	7,92	0,81	14,49	14,7	
2024.01.17 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.17 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.17 12:00	42,78	1,35	0,26	119,94	0,49	8,37	0,66	7,05	12,8	
2024.01.17 12:30	2,6	0,7	0,13	84,63	0,58	8,68	1,16	16,87	13,98	
2024.01.17 13:00	1,6	0,39	0,13	85,94	0,58	8,23	0,97	16,06	13,97	
2024.01.17 13:30	9,62	0,46	0,13	103,26	0,56	8,43	0,82	14,09	13,69	
2024.01.17 14:00	0,47	0,17	0,12	95,38	0,63	8,58	0,8	55,42	14,5	
2024.01.17 14:30	0,94	0,07	0,12	78,55	0,63	7,75	0,77	31,59	14,39	
2024.01.17 15:00	5,85	0,31	0,13	103,19	0,58	7,84	0,75	12,38	14	
2024.01.17 15:30	11	0,32	0,1	103,99	0,6	8,48	0,66	9,05	14,14	
2024.01.17 16:00	3,23	0,14	0,1	101,49	0,63	8,9	0,73	7,58	14,43	
2024.01.17 16:30	2,27	0,28	0,09	111,09	0,56	7,35	0,58	5,79	13,47	
2024.01.17 17:00	42,15	0,08	0,08	127,37	0,54	9,18	0,74	5,6	13,32	
2024.01.17 17:30	0,14	0,04	0,1	100,14	0,66	9,1	0,76	5,15	14,6	
2024.01.17 18:00	0,98	0,06	0,1	120,8	0,56	7,8	0,56	4,64	13,53	
2024.01.17 18:30	1,14	0,43	0,09	139,17	0,57	8,63	0,61	4,49	13,64	
2024.01.17 19:00	0,35	0,42	0,1	89,19	0,68	9,06	0,82	5,1	14,85	
2024.01.17 19:30	12,35	0,62	0,11	114,71	0,57	8,96	0,78	5,68	13,73	
2024.01.17 20:00	0,85	0,93	0,14	77,35	0,73	11,17	0,97	7,53	15,21	
2024.01.17 20:30	11,1	0,48	0,09	85,99	0,55	8,08	0,89	6,3	13,54	
2024.01.17 21:00	0,47	0,67	0,11	101,36	0,6	8,92	0,76	8,31	14,13	
2024.01.17 21:30	0,3	0,7	0,1	106,87	0,61	8,76	0,77	9,44	14,25	
2024.01.17 22:00	3,58	0,5	0,09	102,15	0,58	8,01	0,73	9,56	13,9	
2024.01.17 22:30	1,44	0,46	0,09	113,37	0,59	9,13	0,76	9,75	13,98	
2024.01.17 23:00	0,8	0,53	0,17	61,67	1,12	17,46	1,9	16,68	16,61	
2024.01.17 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.18 00:00	0,6	0,6	0,1	61,01	0,64	9,48	0,83	5,53	14,46	
2024.01.18 00:30	0,51	0,6	0,12	66,18	0,56	9,09	0,58	8,7	13,77	
2024.01.18 01:00	3,58	0,47	0,11	84,83	0,54	8,44	0,62	9,41	13,5	
2024.01.18 01:30	9,82	0,64	0,17	99,77	0,54	8,95	0,68	10,49	13,49	
2024.01.18 02:00	1,35	0,43	0,1	117,07	0,58	8,82	0,8	12,78	13,95	
2024.01.18 02:30	5,96	0,32	0,1	96,83	0,53	8,17	0,66	12,02	13,41	
2024.01.18 03:00	0,4	0,6	0,14	124,49	0,57	9,25	0,68	14,08	13,78	
2024.01.18 03:30	0,61	0,5	0,1	113,99	0,56	7,64	0,51	12,8	13,7	
2024.01.18 04:00	0,49	0,42	0,09	124,86	0,57	8,21	0,61	14,64	13,95	
2024.01.18 04:30	0,75	0,59	0,12	118,64	0,6	8,95	0,76	14,78	14,25	
2024.01.18 05:00	0,28	0,51	0,11	93,5	0,62	8,4	0,81	15,3	14,51	
2024.01.18 05:30	0,76	0,49	0,09	89,41	0,6	8,3	0,78	14,49	14,29	
2024.01.18 06:00	0,71	0,41	0,1	107,77	0,57	8,13	0,69	13,16	13,96	
2024.01.18 06:30	3,03	0,77	0,16	38,88	0,75	11,23	1,28	17,23	15,57	
2024.01.18 07:00	4,28	0,48	0,15	50,87	0,62	9,51	1,13	15,14	14,52	
2024.01.18 07:30	1,51	0,49	0,14	34,53	0,67	10,72	1,32	15,41	15,05	
2024.01.18 08:00	19,15	0,47	0,18	35,26	0,59	8,93	1,51	15,88	14,08	
2024.01.18 08:30	7,94	0,43	0,13	70,36	0,56	8,97	1,38	16,3	13,92	
2024.01.18 09:00	4,96	0,42	0,11	95,95	0,54	8,57	1,16	15,33	13,57	
2024.01.18 09:30	1,39	0,73	0,1	97,52	0,58	8,06	1,09	18,52	14,22	
2024.01.18 10:00	5,96	0,66	0,09	78,73	0,53	8,01	1,18	17,36	13,54	
2024.01.18 10:30	9,5	0,5	0,09	99,62	0,55	11,34	1,09	18,1	13,75	
2024.01.18 11:00	1,79	0,64	0,09	92,05	0,54	9,33	0,96	17,06	13,63	
2024.01.18 11:30	0,95	0,59	0,1	109,33	0,56	10,21	0,97	15,46	14	
2024.01.18 12:00	0,69	0,65	0,1	103,52	0,56	9,25	1,11	...	13,93	
2024.01.18 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.18 13:00	0,29	0,64	0,11	154,98	0,59	8,77	1,22	12,55	14,24	
2024.01.18 13:30	49,35	0,47	0,11	68,05	0,51	10,09	1,45	15,57	13,28	
2024.01.18 14:00	0,98	0,64	0,13	69,4	0,61	9,97	1,15	79,44	14,54	
2024.01.18 14:30	2,13	0,66	0,12	77,43	0,57	8,3	1,13	21,23	14,12	
2024.01.18 15:00	8,57	0,56	0,1	78,1	0,53	8,05	0,86	16,68	13,59	
2024.01.18 15:30	11,99	0,52	0,08	83,13	0,52	8,01	0,72	13,65	13,43	
2024.01.18 16:00	49,32	0,38	0,09	90,71	0,55	8,78	1	12,67	13,58	
2024.01.18 16:30	1,13	0,78	0,11	85,06	0,67	9,37	0,89	17,1	14,9	
2024.01.18 17:00	1,69	0,75	0,1	91,71	0,61	8,31	0,81	16,5	14,39	
2024.01.18 17:30	4,25	0,73	0,09	86,63	0,56	8,05	0,72	15,62	13,86	
2024.01.18 18:00	1,16	0,66	0,09	95,84	0,59	8,55	0,78	14,88	14,11	
2024.01.18 18:30	2,62	0,8	0,13	88,1	0,62	8,64	0,73	14,06	14,3	
2024.01.18 19:00	11,06	0,48	0,08	85,24	0,54	8,73	0,69	13,24	13,45	
2024.01.18 19:30	1,18	0,63	0,12	85,82	0,66	10,83	0,91	13,24	14,82	
2024.01.18 20:00	21,3	0,57	0,11	65,91	0,64	9,96	1,53	14,98	14,67	
2024.01.18 20:30	6,47	0,58	0,14	75,5	0,63	9,24	1,07	14,99	14,48	
2024.01.18 21:00	3,13	0,51	0,13	58,87	0,77	14,29	1,24	13,54	15,59	
2024.01.18 21:30	29,52	0,55	0,09	70,05	0,6	17,32	1,46	10,87	14,22	

2024.01.18 22:00	6,36	0,5	0,12	49,38	0,82	17,64	1,42	15,21	15,94	
2024.01.18 22:30	4,01	0,5	0,1	43,24	0,65	11,29	1,26	13,29	14,69	
2024.01.18 23:00	18,22	0,44	0,09	83,92	0,61	53,68	1,49	13,12	14,26	
2024.01.18 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.19 00:00	0,43	0,5	0,1	78,61	0,62	11,53	1,04	9,75	14,47	
2024.01.19 00:30	1,62	0,62	0,14	88,72	0,56	18,18	0,85	8,56	13,79	
2024.01.19 01:00	3,14	0,71	0,18	96,74	0,62	18,94	0,94	11,18	14,36	
2024.01.19 01:30	1,28	0,73	0,2	99,57	0,59	14,75	0,77	11,13	14	
2024.01.19 02:00	1,01	0,73	0,15	104,3	0,63	15,31	0,91	10,94	14,6	
2024.01.19 02:30	0	0,7	0,21	94,35	0,65	12,03	0,9	12	14,66	
2024.01.19 03:00	0,01	0,74	0,18	78,24	0,64	10,25	0,87	10	14,64	
2024.01.19 03:30	0,79	0,74	0,08	107,26	0,56	31,56	0,69	11,13	13,72	
2024.01.19 04:00	0,52	0,56	0,09	113,97	0,56	16,35	0,73	10,34	13,74	
2024.01.19 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	karbantartás
2024.01.19 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 11:00	0	0,25	0,11	66,65	0,59	8,84	0,68	0	13,92	
2024.01.19 11:30	0	0,26	0,15	139,16	0,58	8,4	0,66	0	13,81	
2024.01.19 12:00	0,47	0,4	0,13	114,13	0,58	8,58	0,62	0	13,93	
2024.01.19 12:30	0,9	0,79	0,16	115,51	0,56	7,87	0,5	0	13,64	
2024.01.19 13:00	0,31	0,99	0,21	117,28	0,63	9,22	0,64	0	14,44	
2024.01.19 13:30	2,35	0,99	0,17	67,07	0,59	8,62	0,56	0	13,95	
2024.01.19 14:00	10,65	1,04	0,17	55,95	0,57	8,7	0,64	0,03	13,75	
2024.01.19 14:30	4,64	1,25	0,3	76,57	0,57	9,07	0,56	0,31	13,61	
2024.01.19 15:00	5,73	0,64	0,23	84,68	0,56	7,96	0,58	0,14	13,53	
2024.01.19 15:30	26,51	0,52	0,12	83,19	0,52	7,91	0,63	0,2	13,18	
2024.01.19 16:00	9,94	0,59	0,11	94,81	0,55	7,92	0,6	0,53	13,48	
2024.01.19 16:30	4,45	0,81	0,08	103,21	0,57	7,93	0,6	0,02	13,73	
2024.01.19 17:00	4,64	0,97	0,08	97,58	0,57	8,58	0,58	0,21	13,74	
2024.01.19 17:30	2,16	1,21	0,09	98,06	0,59	8,68	0,6	0,42	13,97	
2024.01.19 18:00	5,71	1,1	0,09	94,37	0,56	8,16	0,56	1,67	13,55	
2024.01.19 18:30	6,56	0,69	0,16	107,04	0,54	8,6	0,56	4,87	13,41	
2024.01.19 19:00	1	0,66	0,25	118,79	0,59	8,74	0,68	9,2	14,03	
2024.01.19 19:30	1,25	0,51	0,25	114,88	0,59	8,43	0,68	7,71	13,9	
2024.01.19 20:00	3,83	0,41	0,23	109,68	0,57	8,05	0,65	5,69	13,56	
2024.01.19 20:30	3,36	0,38	0,26	118,41	0,6	9,15	0,76	5,64	14,05	
2024.01.19 21:00	1,54	0,5	0,39	112,69	0,63	9,15	0,8	6,29	14,35	
2024.01.19 21:30	12,88	0,67	0,13	82,81	0,64	11,99	0,78	6,32	14,39	
2024.01.19 22:00	4,64	0,63	0,12	98,16	0,6	16,97	0,71	6,1	14,06	
2024.01.19 23:00	3,42	0,82	0,19	64,1	0,68	15,33	0,86	4,57	14,48	
2024.01.19 23:30	21,16	0,65	0,16	88,8	0,57	26,26	0,84	6,85	13,57	
2024.01.20 00:00	44,69	0,49	0,19	112,28	0,6	57,57	1,67	12,57	13,95	
2024.01.20 00:30	2,46	0,9	0,14	107,15	0,64	11,61	0,82	10,32	14,41	
2024.01.20 01:00	2,28	0,81	0,15	109,16	0,63	12,97	0,83	8,47	14,38	
2024.01.20 01:30	2,8	0,84	0,14	79,2	0,69	12,99	0,98	6,69	14,96	
2024.01.20 02:00	3,24	0,73	0,09	89,84	0,65	14,14	0,94	4,26	14,53	
2024.01.20 02:30	2,9	0,87	0,1	83,27	0,67	12,5	0,91	7,11	14,79	
2024.01.20 03:00	2,92	0,9	0,1	75,2	0,66	12,43	0,81	7,4	14,62	
2024.01.20 03:30	3,93	0,87	0,14	44,6	0,78	14,96	1,08	9,65	15,59	
2024.01.20 04:00	4,88	0,62	0,13	30,38	0,76	16,76	1,14	9,59	15,44	
2024.01.20 04:30	3,66	0,6	0,18	63,81	0,66	13,95	0,98	8,08	14,61	
2024.01.20 05:00	36,27	0,44	0,15	71,98	0,57	46,78	1,22	10,75	13,55	
2024.01.20 05:30	3,18	0,59	0,18	81,05	0,68	18,84	1,02	16,59	14,72	
2024.01.20 06:00	5,2	0,55	0,18	72,27	0,68	11,02	0,98	7,03	14,73	
2024.01.20 06:30	3,24	0,93	0,1	71,57	0,67	12,04	0,79	3,33	14,69	
2024.01.20 07:00	3,25	0,9	0,13	59,3	0,71	12,22	0,95	6,65	15,03	
2024.01.20 07:30	4,41	0,96	0,14	48,59	0,74	12,58	1,04	6,97	15,23	
2024.01.20 08:00	5,38	0,82	0,13	67,79	0,68	10,44	0,93	4,42	14,65	
2024.01.20 08:30	48,89	0,59	0,11	64,94	0,7	14,59	2,34	6,12	14,76	
2024.01.20 09:00	8,05	0,65	0,12	49,46	0,71	13,08	1,29	5,86	14,8	
2024.01.20 09:30	2,56	0,86	0,12	70,66	0,79	16,14	1,28	6,8	15,42	
2024.01.20 10:00	4,44	0,88	0,1	57,19	0,7	11,71	1,1	4,39	14,94	
2024.01.20 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.20 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.20 11:30	0	1,17	0,09	90,78	0,58	8,86	0,62	7,46	13,89	
2024.01.20 12:00	1,23	0,94	0,08	66,85	0,53	8,31	0,6	17,38	13,28	
2024.01.20 12:30	8,76	0,59	0,08	92,18	0,53	8,86	0,63	19,17	13,24	
2024.01.20 13:00	5,9	0,65	0,09	100,55	0,58	9,27	0,84	19,49	13,94	
2024.01.20 13:30	0,87	0,79	0,09	83,39	0,63	9,09	0,84	17,76	14,45	
2024.01.20 14:00	1,49	0,66	0,09	71,79	0,64	9,8	0,93	15,6	14,6	
2024.01.20 14:30	1,89	0,62	0,09	90,21	0,58	8,68	0,84	13,42	14,01	
2024.01.20 15:00	1,74	0,56	0,08	105,61	0,57	8,63	0,72	12,94	13,76	
2024.01.20 15:30	1,78	0,83	0,12	106,25	0,58	8,33	0,71	12,42	14	
2024.01.20 16:00	2,04	0,59	0,1	110,67	0,57	8,32	0,73	12,35	13,75	
2024.01.20 16:30	9,79	0,58	0,1	112,01	0,55	8,14	0,71	12,46	13,52	
2024.01.20 17:00	1,58	0,77	0,11	116,06	0,6	8,45	0,78	12,49	14,1	
2024.01.20 17:30	1,35	0,73	0,1	115	0,58	8,45	0,77	11,91	13,89	
2024.01.20 18:00	1,34	0,73	0,1	122,86	0,59	9,03	0,84	13,78	13,92	
2024.01.20 18:30	1	0,76	0,17	123,97	0,57	15,79	0,75	21,11	13,83	
2024.01.20 19:00	7,65	0,69	0,24	102,37	0,62	9,38	0,9	43,56	14,3	
2024.01.20 19:30	1,44	0,73	0,25	110,93	0,61	9,16	0,8	17,69	14,14	
2024.01.20 20:00	1,06	0,84	0,25	99,33	0,61	8,56	0,78	11,15	14,13	
2024.01.20 20:30	29,72	0,79	0,19	93,55	0,59	8,67	1	5,79	13,87	
2024.01.20 21:00	58,11	0,59	0,14	89,79	0,62	10,79	1,89	7,75	14,01	
2024.01.20 22:00	2,54	0,83	0,14	57,32	0,72	9,63	0,94	12,38	15,06	
2024.01.20 22:30	6,14	0,69	0,2	90,56	0,6	8,41	0,76	12,26	13,88	

2024.01.20 23:00	1,94	0,58	0,2	102,93	0,62	8,16	0,77	10,42	14,09	
2024.01.20 23:30	1,44	0,56	0,23	111,47	0,58	7,8	0,71	8,19	13,7	
2024.01.21 00:00	0,59	0,58	0,25	123,94	0,6	7,53	0,76	7,3	13,86	
2024.01.21 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.21 01:00	2,62	0,6	0,17	74,27	0,66	8,96	0,91	3,03	14,52	
2024.01.21 01:30	7,1	0,52	0,16	92,57	0,6	8,56	0,8	4,41	13,98	
2024.01.21 02:00	2,6	0,55	0,18	96,59	0,63	8,84	0,72	3,05	14,16	
2024.01.21 02:30	0,86	0,57	0,17	103,82	0,62	8,33	0,69	3,97	14,09	
2024.01.21 03:00	0,44	0,54	0,17	112,2	0,62	8,38	0,69	4,04	14,07	
2024.01.21 03:30	0,49	0,66	0,15	111,8	0,66	8,6	0,74	3,54	14,38	
2024.01.21 04:00	0,44	0,54	0,11	106,76	0,64	8,43	0,72	3,41	14,24	
2024.01.21 04:30	0,58	0,52	0,1	110,84	0,63	8,71	0,68	1,25	14,1	
2024.01.21 05:00	0,51	0,53	0,1	117,19	0,64	8,87	0,73	3,83	14,26	
2024.01.21 05:30	0,71	0,6	0,1	115,82	0,64	8,83	0,75	3,7	14,26	
2024.01.21 06:00	0,68	0,55	0,1	104,41	0,66	8,74	0,83	3,25	14,38	
2024.01.21 06:30	1,46	0,93	0,15	71,01	0,74	11,15	0,92	1,66	15,11	
2024.01.21 07:00	3,94	0,74	0,14	47,84	0,74	11,2	0,9	0,6	14,97	
2024.01.21 07:30	2,19	0,94	0,15	61,49	0,72	10,62	0,86	2,88	14,86	
2024.01.21 08:00	5,89	0,85	0,15	78,73	0,67	9,42	0,82	3,79	14,47	
2024.01.21 08:30	6,2	0,77	0,19	68,03	0,67	9,8	0,87	2,8	14,42	
2024.01.21 09:00	2,81	0,68	0,17	99,3	0,6	8,58	0,66	1,75	13,77	
2024.01.21 09:30	0,79	0,67	0,11	109,76	0,62	7,92	0,67	1,24	14	
2024.01.21 10:00	0,75	0,65	0,09	114,55	0,63	8,79	0,7	0,58	14,21	
2024.01.21 10:30	0,89	0,75	0,1	95,71	0,69	10,22	0,81	2,21	14,79	
2024.01.21 11:00	1,78	0,82	0,1	69,86	0,71	9,95	0,81	1,11	14,97	
2024.01.21 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.21 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.21 12:30	1,66	0,59	0,1	72,88	0,61	9,45	0,71	5,48	14,22	
2024.01.21 13:00	1,91	0,52	0,1	82,95	0,6	9,31	0,67	6,56	14,04	
2024.01.21 13:30	1,62	0,48	0,09	92,97	0,58	9,24	0,64	8,21	13,87	
2024.01.21 14:00	1,36	0,48	0,1	100,68	0,62	9,53	0,72	10,76	14,28	
2024.01.21 14:30	1,73	0,28	0,14	83,07	0,67	9,94	0,82	9,64	14,7	
2024.01.21 15:00	2,16	0,2	0,13	80,81	0,64	9,48	0,76	6,13	14,4	
2024.01.21 15:30	2,09	0,7	0,31	66,53	0,7	10,5	0,81	6,19	14,95	
2024.01.21 16:00	2,12	0,57	0,34	68,47	0,66	9,14	0,74	5,76	14,61	
2024.01.21 16:30	2,31	0,57	0,32	64,66	0,65	9,65	0,74	4,95	14,52	
2024.01.21 17:00	2,62	0,61	0,25	69,87	0,66	9,69	0,77	2,03	14,65	
2024.01.21 17:30	3,38	0,77	0,2	56,97	0,68	10,5	0,85	3,42	14,79	
2024.01.21 18:00	8,44	0,66	0,14	88,51	0,57	8,69	0,59	5,43	13,59	
2024.01.21 18:30	3,41	0,73	0,1	91,64	0,65	9,35	0,73	9,26	14,36	
2024.01.21 19:00	17,04	0,56	0,11	72,14	0,66	8,56	0,98	10,33	14,44	
2024.01.21 19:30	9,51	0,42	0,11	90,13	0,6	8,26	0,85	8,13	14	
2024.01.21 20:00	4,12	0,34	0,1	97,48	0,6	8,15	0,75	5,7	13,93	
2024.01.21 20:30	4,16	0,59	0,13	69,8	0,69	9,47	0,96	5,25	14,79	
2024.01.21 21:00	8,98	0,62	0,14	47,37	0,73	10,62	1,32	8,58	15,05	
2024.01.21 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.21 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.21 22:30	2,85	0,44	0,17	54,66	0,59	8,22	0,85	4,49	13,82	
2024.01.21 23:00	2,43	0,51	0,17	85,97	0,55	7,03	0,67	6,33	13,18	
2024.01.21 23:30	2,84	0,55	0,15	90,86	0,6	8,59	0,8	5,13	13,9	
2024.01.22 00:00	3,05	0,57	0,14	101,81	0,57	7,86	0,75	7,69	13,5	
2024.01.22 00:30	4,69	0,52	0,24	102,8	0,54	7,21	0,69	8,23	13,05	
2024.01.22 01:00	6,29	0,44	0,31	98,75	0,62	9,16	0,95	7,42	14,01	
2024.01.22 01:30	7,35	0,39	0,24	88,16	0,64	9,12	0,89	6,61	14,27	
2024.01.22 02:00	6,88	0,36	0,23	99,54	0,6	8,62	0,73	7,06	13,83	
2024.01.22 02:30	6,14	0,37	0,23	100,23	0,6	8,37	0,73	5,55	13,86	
2024.01.22 03:00	4,88	0,43	0,22	99,21	0,56	7,85	0,64	4,27	13,46	
2024.01.22 03:30	4,55	0,73	0,21	75,52	0,67	8,99	0,9	6,87	14,62	
2024.01.22 04:00	3,48	0,51	0,22	86,07	0,59	8,18	0,73	5,98	13,78	
2024.01.22 04:30	4,16	0,53	0,19	97,27	0,62	9,22	0,78	3,26	14	
2024.01.22 05:00	3,84	0,68	0,14	99,23	0,61	8,81	0,73	3,79	13,97	
2024.01.22 05:30	3,61	0,55	0,15	105,49	0,58	8,4	0,71	5,64	13,68	
2024.01.22 06:00	4,36	0,52	0,23	103,13	0,64	9,42	0,86	5,96	14,24	
2024.01.22 06:30	5,41	0,89	0,27	92,37	0,67	10,47	0,96	4,46	14,65	
2024.01.22 07:00	4,57	0,79	0,3	99,5	0,64	9,61	0,91	4,91	14,3	
2024.01.22 07:30	5	0,68	0,18	102,32	0,58	9,48	0,9	2,45	13,76	
2024.01.22 08:00	4,4	0,74	0,2	106,99	0,6	9,71	1,05	5,4	13,96	
2024.01.22 08:30	3,91	0,68	0,17	121,42	0,56	9,28	1,06	5,05	13,62	
2024.01.22 09:00	4,03	0,82	0,15	132,52	0,6	9,93	1,33	3,56	14,06	
2024.01.22 09:30	4,44	0,69	0,1	125,37	0,61	9,05	1,17	7,41	14,2	
2024.01.22 10:00	3,8	0,5	0,1	121,97	0,59	8,76	1,74	6,81	13,97	
2024.01.22 10:30	3,63	0,5	0,1	105,48	0,6	9,04	1,6	4,75	14,13	
2024.01.22 11:00	4,23	0,52	0,09	122,56	0,61	10,08	1,47	7,31	14,21	
2024.01.22 11:30	3,71	0,53	0,12	116,51	0,75	11,75	2,17	8,51	15,21	
2024.01.22 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.22 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.22 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.22 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.22 14:00	0,07	0,58	0,12	64,45	0,62	9,63	1,36	5,96	14,28	
2024.01.22 14:30	0,02	0,34	0,1	65,03	0,62	9,99	1,99	5,2	14,33	
2024.01.22 15:00	1,72	0,45	0,1	36,76	0,59	9,88	1,48	4,88	13,94	
2024.01.22 15:30	4,13	0,78	0,28	46	0,56	8,82	1,12	6,24	13,69	
2024.01.22 16:00	4,81	0,71	0,25	50,53	0,55	8,23	0,83	8	13,61	
2024.01.22 16:30	4,62	0,66	0,24	72,91	0,54	7,96	0,72	10,06	13,31	
2024.01.22 17:00	29,6	0,51	0,32	69,1	0,58	9,1	1,52	12,66	13,78	
2024.01.22 17:30	26,8	0,55	0,47	35,35	0,75	12,65	1	10,52	15,26	
2024.01.22 18:00	5,43	0,47	0,37	64,41	0,55	7,8	0,66	6,01	13,4	
2024.01.22 18:30	2,11	0,62	0,09	72,67	0,59	8,67	0,68	4,1	13,9	
2024.01.22 19:00	2,6	0,8	0,1	53,05	0,63	10,34	0,85	6,46	14,41	
2024.01.22 19:30	2,94	0,8	0,09	48,9	0,58	9,13	0,72	6,87	13,9	
2024.01.22 20:00	3,06	0,69	0,08	74,19	0,57	9,2	0,62	9,22	13,75	
2024.01.22 20:30	2,91	0,69	0,09	83,46	0,58	8,96	0,65	10,59	13,81	
2024.01.22 21:00	2,84	0,66	0,1	122,57	0,65	10,65	0,82	11,79	14,49	
2024.01.22 21:30	2,84	0,66	0,12	108,95	0,58	8,88	0,57	5,33	13,62	
2024.01.22 22:00	2,25	0,68	0,1	106,4	0,57	8,62	0,53	7,17	13,56	
2024.01.22 22:30	1,95	0,82	0,1	95,14	0,6	9,15	0,56	9,45	13,94	

2024.01.22 23:00	2,1	0,81	0,11	118,03	0,58	9,07	0,56	9,82	13,71	
2024.01.22 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.23 00:00	0,84	0,63	0,11	118,22	0,59	8,8	0,58	7,04	13,8	
2024.01.23 00:30	12,74	0,66	0,1	100,81	0,56	7,95	0,67	8,36	13,4	
2024.01.23 01:00	1,25	0,81	0,11	122,69	0,59	8,62	0,56	8,94	13,94	
2024.01.23 01:30	1,37	0,84	0,11	123,58	0,6	8,67	0,61	8,83	14,01	
2024.01.23 02:00	1,37	0,78	0,1	122,26	0,57	8,62	0,54	10,92	13,64	
2024.01.23 02:30	1,26	0,81	0,1	125,49	0,58	8,56	0,57	11,4	13,72	
2024.01.23 03:00	1,27	0,65	0,11	128,46	0,57	8,09	0,58	11,27	13,65	
2024.01.23 03:30	0,98	0,73	0,09	121,98	0,58	7,68	0,57	6,97	13,73	
2024.01.23 04:00	0,87	0,8	0,08	123,99	0,58	8,03	0,6	8,75	13,77	
2024.01.23 04:30	0,79	0,9	0,09	116,04	0,6	8,48	0,63	9,88	14,02	
2024.01.23 05:00	0,76	0,82	0,09	114,15	0,6	8,47	0,65	10,39	13,99	
2024.01.23 05:30	0,74	0,78	0,09	113,78	0,62	8,77	0,69	11,74	14,19	
2024.01.23 06:00	0,75	0,75	0,09	111,01	0,63	8,4	0,72	11,51	14,3	
2024.01.23 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.23 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.23 07:30	0,44	0,91	0,13	98,95	0,62	9,13	0,66	4,96	14,28	
2024.01.23 08:00	0,97	0,83	0,15	95,76	0,59	8,65	0,57	9,13	13,85	
2024.01.23 08:30	0,78	0,79	0,15	105,2	0,59	8,95	0,59	11,72	13,9	
2024.01.23 09:00	0,99	0,67	0,14	133,9	0,54	7,81	0,51	11,28	13,16	
2024.01.23 09:30	0,59	0,62	0,08	145,37	0,53	6,78	0,54	13,42	13,18	
2024.01.23 10:00	4,46	0,46	0,09	151,65	0,55	7,79	0,73	15,64	13,4	
2024.01.23 10:30	27,97	0,41	0,09	146,42	0,54	20,41	0,69	27,23	13,24	
2024.01.23 11:00	0,54	0,5	0,1	149,89	0,55	13,49	1,54	35,07	13,46	
2024.01.23 11:30	0,98	0,47	0,11	160,23	0,57	9,27	2,19	16,58	13,7	
2024.01.23 12:00	0,87	0,39	0,11	156,73	0,53	7,6	2,2	9,08	13,27	
2024.01.23 12:30	0,26	0,48	0,21	161,14	0,63	9,29	2,51	8,04	14,44	
2024.01.23 13:00	0,09	0,53	0,23	136,47	0,6	8,72	2,05	7,93	14,12	
2024.01.23 13:30	0,28	0,47	0,19	132,67	0,58	8,78	1,77	7,01	13,95	
2024.01.23 14:00	0,01	0,44	0,17	135,57	0,61	9,49	1,65	7,7	14,3	
2024.01.23 14:30	0	0,46	0,17	146,51	0,59	8,92	1,96	7,85	14,02	
2024.01.23 15:00	0	0,49	0,16	138,91	0,6	8,94	1,56	6,94	14,2	
2024.01.23 15:30	0,03	0,84	0,31	155,62	0,62	8,98	1,42	6,24	14,39	
2024.01.23 16:00	0,03	0,98	0,33	104,03	0,68	10,01	1,19	7,24	15	
2024.01.23 16:30	0,13	0,94	0,31	102,09	0,62	8,78	1,23	7,03	14,36	
2024.01.23 17:00	0,22	0,87	0,29	118,1	0,6	8,44	0,88	7	14,19	
2024.01.23 17:30	18,22	0,77	0,34	106,68	0,61	9,57	1,05	7,12	14,21	
2024.01.23 18:00	0,45	0,83	0,27	116,87	0,62	8,97	0,82	6,51	14,23	
2024.01.23 18:30	0,77	0,75	0,11	118,02	0,6	8,72	0,82	6,36	14,17	
2024.01.23 19:00	0,5	0,53	0,09	125,11	0,57	8,55	0,79	6,63	13,77	
2024.01.23 19:30	0,47	0,57	0,09	133,38	0,6	9,61	0,87	7,44	14,05	
2024.01.23 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.23 20:30	1,45	0,58	0,09	79,74	0,6	8,86	1,07	3,34	13,99	
2024.01.23 21:00	0,7	0,51	0,09	89,14	0,59	8,85	0,9	6,47	13,97	
2024.01.23 21:30	0,29	0,78	0,11	99,98	0,57	8,23	0,76	6,99	13,58	
2024.01.23 22:00	1,41	0,57	0,08	104,15	0,53	8,03	0,7	5,98	13,24	
2024.01.23 22:30	0,52	0,57	0,09	112,33	0,58	9	0,74	6,6	13,76	
2024.01.23 23:00	0,07	0,67	0,11	100,02	0,64	9,86	0,85	6,99	14,45	
2024.01.23 23:30	0,22	0,68	0,1	88,85	0,63	9,08	0,92	5,47	14,43	
2024.01.24 00:00	3,66	0,52	0,1	110,5	0,59	8,49	0,87	4,63	13,91	
2024.01.24 00:30	0,37	0,74	0,13	122,65	0,58	8,41	0,73	4,81	13,9	
2024.01.24 01:00	0,21	0,67	0,11	113,23	0,62	9,04	0,82	5,53	14,31	
2024.01.24 01:30	0,21	0,61	0,11	121,87	0,6	8,85	0,89	4,87	14,19	
2024.01.24 02:00	0,18	0,65	0,11	130,65	0,61	8,81	0,97	4,88	14,2	
2024.01.24 02:30	0,14	0,64	0,12	122	0,61	8,69	1,16	5,27	14,22	
2024.01.24 03:00	0,09	0,65	0,1	142,49	0,6	8,74	1,62	4,91	14,05	
2024.01.24 03:30	0,11	0,85	0,31	141,74	0,63	9,12	1,22	5,17	14,41	
2024.01.24 04:00	0,18	0,92	0,31	146,98	0,65	9,62	1,31	3,22	14,66	
2024.01.24 04:30	0,25	0,91	0,26	111,24	0,62	9,55	1,14	5,59	14,3	
2024.01.24 05:00	0,28	0,83	0,31	108,03	0,62	9,67	1,41	7,06	14,34	
2024.01.24 05:30	0,32	0,89	0,33	112,59	0,6	9,3	1,44	6,3	14,23	
2024.01.24 06:00	0,3	0,76	0,29	128,17	0,59	8,96	1,43	6,24	14,06	
2024.01.24 06:30	0,27	0,91	0,17	150,41	0,62	8,76	1,51	3,31	14,24	
2024.01.24 07:00	19,83	0,85	0,16	127,98	0,61	9,4	1,17	5,65	14,12	
2024.01.24 07:30	0,9	0,97	0,15	111,27	0,66	9,77	1,56	8,6	14,62	
2024.01.24 08:00	4,38	0,91	0,2	97,16	0,67	9	2,59	7,65	14,67	
2024.01.24 08:30	0,49	0,73	0,2	131,73	0,6	8,19	2,19	6,16	13,93	
2024.01.24 09:00	0,43	0,78	0,24	127,59	0,63	9,2	2,06	6,12	14,23	
2024.01.24 10:00	0,86	0,75	0,11	93,86	0,61	9,44	1,38	5,24	14,1	
2024.01.24 10:30	0,5	0,86	0,12	118,45	0,63	14,01	1,47	9,95	14,32	
2024.01.24 11:00	0,26	0,77	0,11	109,59	0,62	10,48	1,38	9,39	14,2	
2024.01.24 11:30	0,15	0,66	0,17	76,6	1,02	21,6	2,51	13,72	16,24	
2024.01.24 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.24 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.24 13:00	0,2	0,6	0,09	55,11	0,57	9,03	1,43	2,85	13,65	
2024.01.24 13:30	11,33	0,74	0,1	91,21	0,55	9,2	1,26	6,5	13,46	
2024.01.24 14:00	2,25	0,72	0,11	42,52	0,77	16,25	1,75	9,37	15,38	
2024.01.24 14:30	0,19	0,69	0,09	99,62	0,55	9,23	1,28	7,68	13,58	
2024.01.24 15:00	2,96	0,67	0,08	129,24	0,55	9,7	1,55	8,19	13,48	
2024.01.24 15:30	3,81	0,94	0,13	115,1	0,62	9,97	1,55	8,64	14,29	
2024.01.24 16:00	0,26	0,83	0,14	63,24	0,68	10,44	1,5	6,31	14,8	
2024.01.24 16:30	0,28	0,68	0,12	126,49	0,54	7,95	1,07	6,15	13,38	
2024.01.24 17:00	0,28	0,71	0,13	132,47	0,55	8,35	1,04	7,08	13,39	
2024.01.24 17:30	0,06	0,77	0,12	119,82	0,56	8,25	1,03	6,39	13,62	
2024.01.24 18:00	0,06	0,69	0,11	115,19	0,56	8,61	0,99	6,8	13,73	
2024.01.24 18:30	0,17	0,93	0,2	130,02	0,58	7,79	1	6,51	13,79	
2024.01.24 19:00	8,07	0,78	0,18	119,64	0,53	7,33	0,91	5,97	13,12	
2024.01.24 19:30	1,43	0,78	0,19	134,88	0,55	7,85	0,83	6,64	13,42	
2024.01.24 20:00	1,66	0,82	0,2	143,27	0,54	7,85	0,82	6,97	13,49	
2024.01.24 20:30	4,45	0,79	0,18	135,29	0,52	7,47	0,79	6,49	13,09	
2024.01.24 21:00	3,19	0,78	0,15	139,97	0,56	8,24	0,8	6,66	13,68	
2024.01.24 21:30	4,55	0,65	0,11	151,66	0,54	7,43	0,74	6,24	13,41	
2024.01.24 22:00	3,6	0,69	0,11	150,52	0,54	6,97	0,92	6,58	13,28	
2024.01.24 22:30	7,55	0,78	0,11	132,33	0,59	7,86	0,94	7,45	13,92	
2024.01.24 23:00	3,52	0,75	0,13	108,93	0,59	7,72	0,75	5,53	13,86	

2024.01.24 23:30	4,65	0,69	0,1	137,85	0,55	7,27	0,84	5,86	13,43	
2024.01.25 00:00	31,41	0,68	0,11	122,03	0,61	8,44	1,19	7,33	14,13	
2024.01.25 00:30	4,29	0,51	0,19	119,82	0,58	9,06	0,92	6,33	13,79	
2024.01.25 01:00	2,08	0,43	0,21	117,45	0,58	9,21	0,81	5,51	13,86	
2024.01.25 01:30	1,86	0,51	0,23	116,19	0,59	9,25	0,96	6,26	14,01	
2024.01.25 02:00	1,93	0,55	0,26	113,83	0,61	9,4	1,1	6,34	14,23	
2024.01.25 02:30	1,58	0,49	0,24	108,48	0,58	9,14	0,91	6,52	13,95	
2024.01.25 03:00	1,68	0,5	0,22	101,93	0,62	9,9	0,95	6,35	14,34	
2024.01.25 03:30	2,09	0,89	0,09	116,53	0,6	8,12	0,91	6,2	14,05	
2024.01.25 04:00	1,78	0,77	0,08	111,01	0,57	8,28	0,78	6,35	13,73	
2024.01.25 04:30	1,59	0,81	0,09	114,56	0,58	8,71	0,8	7,18	13,9	
2024.01.25 05:00	1,45	0,85	0,09	112,38	0,58	8,22	0,78	6,51	13,89	
2024.01.25 05:30	1,73	0,75	0,09	117,15	0,59	8,88	0,8	6,85	13,91	
2024.01.25 06:00	2,95	0,88	0,1	79,1	0,67	9,94	0,98	7,5	14,74	
2024.01.25 06:30	4,44	0,79	0,13	60,65	0,68	10,8	1,07	6,77	14,81	
2024.01.25 07:00	4,17	0,57	0,11	98,08	0,6	9,74	1,04	6,88	14,04	
2024.01.25 07:30	3,61	0,67	0,1	101,46	0,62	10,43	0,99	4,28	14,39	
2024.01.25 08:00	3,1	0,83	0,1	95,97	0,62	9,94	1,08	11,13	14,3	
2024.01.25 08:30	2,49	0,73	0,1	103,47	0,61	10,35	1,25	11,69	14,28	
2024.01.25 09:00	1,94	0,71	0,11	89,99	0,63	10,24	1,25	9,56	14,45	
2024.01.25 09:30	4,48	1,01	0,09	91,68	0,55	8,43	0,99	9,34	13,69	
2024.01.25 10:00	1,97	0,87	0,1	104,63	0,6	9,74	1,27	10,12	14,18	
2024.01.25 10:30	2,12	0,94	0,1	102,68	0,61	9,75	1,24	9,52	14,39	
2024.01.25 11:00	4,46	0,96	0,1	100,39	0,62	9,51	1,43	10,48	14,56	
2024.01.25 11:30	2,28	0,85	0,09	103,14	0,6	9,82	1,21	8,62	14,34	
2024.01.25 12:00	2,13	0,92	0,1	96,95	0,61	10,13	1,29	10,38	14,53	
2024.01.25 12:30	16,15	0,54	0,08	107,86	0,55	8,98	1,1	8,56	13,77	
2024.01.25 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.25 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.25 14:00	0,24	0,61	0,09	104,75	0,57	9,01	0,99	6,3	14,06	
2024.01.25 14:30	0,36	0,59	0,08	66,65	0,56	8,94	0,91	10,14	13,88	
2024.01.25 15:00	0,48	0,62	0,08	89,76	0,54	8,78	0,81	11,28	13,73	
2024.01.25 15:30	2,23	0,63	0,28	82,08	0,53	8,07	0,71	11,36	13,56	
2024.01.25 16:00	1,2	0,65	0,32	94,24	0,55	8,84	0,74	13,23	13,9	
2024.01.25 16:30	1,85	0,73	0,32	97,82	0,59	9,08	0,78	11,85	14,27	
2024.01.25 17:00	2,03	0,71	0,36	81,76	0,57	8,74	0,77	12,58	14,03	
2024.01.25 17:30	2,14	0,71	0,3	96,8	0,55	8,26	0,72	12,32	13,76	
2024.01.25 18:00	5,72	0,66	0,29	95,55	0,54	8,34	0,96	16,38	13,69	
2024.01.25 18:30	5,48	0,67	0,09	101,05	0,53	8,02	0,93	17,09	13,44	
2024.01.25 19:00	3,23	0,88	0,11	89,78	0,71	10,57	1,76	20,28	15,19	
2024.01.25 19:30	4,98	0,74	0,1	78,47	0,63	8,98	1,52	16,35	14,46	
2024.01.25 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.25 20:30	2,11	0,71	0,1	46,1	0,59	7,6	0,92	12,83	14,15	
2024.01.25 21:00	2,17	0,63	0,09	91,95	0,54	7,3	0,81	13,34	13,41	
2024.01.25 21:30	1,6	0,68	0,1	119,5	0,54	8,92	0,77	14,31	13,55	
2024.01.25 22:00	1,68	0,6	0,11	117,52	0,54	8,6	0,77	13,61	13,38	
2024.01.25 22:30	22,32	0,53	0,11	116,29	0,57	9,56	1,08	13,92	13,75	
2024.01.25 23:00	1,35	0,69	0,11	127,26	0,56	9,07	0,99	14,12	13,77	
2024.01.25 23:30	2,01	0,58	0,08	124,63	0,54	9,04	0,8	12,47	13,49	
2024.01.26 00:00	1,91	0,68	0,12	125,58	0,59	9,72	1,44	14,13	14,05	
2024.01.26 00:30	0,88	0,77	0,11	133,53	0,56	8,1	0,83	13,07	13,66	
2024.01.26 01:00	0,74	0,73	0,1	121,81	0,6	8,39	0,9	13,43	14,13	
2024.01.26 01:30	0,9	0,72	0,1	123,88	0,54	7,74	0,81	11,68	13,48	
2024.01.26 02:00	0,92	0,81	0,11	108,12	0,63	8,67	1,03	11,01	14,41	
2024.01.26 02:30	1,98	0,66	0,09	101,29	0,56	7,93	1	10,87	13,76	
2024.01.26 03:00	1,02	0,63	0,09	114,92	0,57	8,13	0,91	11,09	13,86	
2024.01.26 03:30	1,88	0,42	0,08	123,77	0,56	8,24	0,68	10,9	13,71	
2024.01.26 04:00	1,18	0,27	0,08	115,7	0,57	8,98	0,68	10,77	13,78	
2024.01.26 04:30	1,38	0,37	0,08	105,32	0,55	8,31	0,89	13,03	13,59	
2024.01.26 05:00	1,67	0,34	0,09	109,89	0,58	8,89	0,95	12,6	14	
2024.01.26 05:30	1,39	0,29	0,08	106,33	0,56	8,64	0,72	12,25	13,7	
2024.01.26 06:00	1,95	0,26	0,08	104,85	0,55	8,36	0,78	12,05	13,51	
2024.01.26 06:30	2,08	0,6	0,23	68,77	0,67	9,8	0,94	14,13	14,85	
2024.01.26 07:00	2,35	0,37	0,15	86,58	0,56	8,33	0,75	10,74	13,7	
2024.01.26 07:30	2,15	0,37	0,17	104,83	0,57	8,58	1,03	11,71	13,75	
2024.01.26 08:00	2,53	0,5	0,22	74,23	0,63	9,03	1,19	11,01	14,45	
2024.01.26 08:30	2,77	0,49	0,21	95,19	0,55	7,72	1,76	9,77	13,48	
2024.01.26 09:00	1,6	0,39	0,2	125,04	0,55	8,36	1,09	10,78	13,63	
2024.01.26 09:30	1,46	0,88	0,09	138,58	0,57	8,58	1,17	10,81	13,8	
2024.01.26 10:00	1,3	0,85	0,09	147,56	0,55	8,43	1,29	9,25	13,59	
2024.01.26 11:00	1,25	0,89	0,09	132,4	0,58	9,27	1	11,91	14,07	
2024.01.26 11:30	1,27	1,03	0,09	96,53	0,6	9,13	1,09	13,18	14,22	
2024.01.26 12:00	1,88	1,09	0,11	111,81	0,73	12,5	1,36	19,05	15,29	
2024.01.26 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.26 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.26 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.26 14:00	2,72	0,79	0,4	49,88	0,62	10,7	1,41	18,98	14,54	
2024.01.26 14:30	0,3	0,7	0,35	61,38	0,62	10,67	1,69	22,85	14,6	
2024.01.26 15:00	0,76	0,79	0,38	100,46	0,58	9,14	1,52	20,81	14,1	
2024.01.26 15:30	1,69	0,73	0,13	103,72	0,58	8,79	1,27	19,88	14,2	
2024.01.26 16:00	2,01	0,55	0,12	100,25	0,59	8,97	1,19	22,63	14,29	
2024.01.26 16:30	2,07	0,63	0,13	96,51	0,59	9,32	0,9	23,93	14,2	
2024.01.26 17:00	2,12	0,74	0,13	78,28	0,61	8,99	0,79	23,69	14,4	
2024.01.26 17:30	2,53	0,71	0,14	71,34	0,65	9,79	0,9	21,33	14,71	
2024.01.26 18:00	2,55	0,71	0,12	69,96	0,64	10,1	1,02	21,76	14,66	
2024.01.26 18:30	4,22	0,62	0,27	100,51	0,62	8,74	0,89	17,66	14,3	
2024.01.26 19:00	3,4	0,53	0,22	96,28	0,61	9,47	0,91	17,64	14,18	
2024.01.26 19:30	2,81	0,58	0,29	75	0,66	9,11	1,1	20,16	14,7	
2024.01.26 20:00	7,38	0,5	0,22	99,34	0,58	8,39	0,91	17,24	13,94	
2024.01.26 20:30	4,04	0,53	0,26	121,79	0,6	8,7	0,97	18,25	14,19	
2024.01.26 21:00	2,09	0,48	0,24	135,76	0,61	8,49	0,89	14,2	14,27	
2024.01.26 21:30	38,67	0,52	0,13	105,84	0,57	7,8	1,05	11,95	13,59	
2024.01.26 22:00	2,6	0,43	0,13	126,49	0,57	8,43	0,81	10,86	13,76	
2024.01.26 22:30	1,43	0,52	0,13	118,66	0,61	8,83	0,84	11,26	14,23	
2024.01.26 23:00	45,85	0,31	0,11	119,9	0,56	9,01	1,58	10,87	13,54	
2024.01.26 23:30	1,48	0,51	0,12	114,24	0,56	7,84	0,77	11,1	13,59	

2024.01.27 00:00	1,31	0,42	0,12	112,2	0,55	7,58	0,8	10,78	13,42	
2024.01.27 00:30	1,05	0,71	0,23	126,03	0,55	8,79	0,75	10,25	13,52	
2024.01.27 01:00	0,85	0,64	0,25	135,92	0,59	9,04	0,82	10,89	13,94	
2024.01.27 01:30	0,79	0,66	0,2	126,15	0,59	9,24	0,85	11,47	13,99	
2024.01.27 02:00	0,73	0,68	0,27	129,74	0,6	9,44	0,75	11,28	14,04	
2024.01.27 02:30	0,68	0,7	0,25	135,68	0,56	8,81	0,65	11,29	13,68	
2024.01.27 03:00	0,58	0,65	0,19	126,04	0,57	9,23	0,71	11,18	13,79	
2024.01.27 03:30	0,68	0,7	0,1	120,17	0,59	8,97	0,85	11,81	13,96	
2024.01.27 04:00	0,65	0,66	0,09	131,23	0,6	9,16	0,87	11,53	14,02	
2024.01.27 04:30	0,68	0,65	0,09	110,72	0,58	9,07	0,81	11,41	13,9	
2024.01.27 05:00	0,7	0,62	0,1	121,91	0,58	8,87	0,77	9,49	13,86	
2024.01.27 05:30	0,66	0,64	0,09	151,24	0,57	8,76	0,68	9,37	13,73	
2024.01.27 06:00	0,91	0,64	0,09	114,72	0,55	8,32	0,6	8,37	13,44	
2024.01.27 06:30	0,61	0,48	0,08	133,83	0,57	8,02	0,64	10,76	13,74	
2024.01.27 07:00	1,66	0,41	0,11	127,6	0,56	8,23	0,74	12,47	13,66	
2024.01.27 07:30	0,51	0,51	0,12	121,24	0,6	8,66	0,87	11,17	14,22	
2024.01.27 08:00	0,48	0,49	0,15	115,68	0,66	9,01	0,85	10,48	14,71	
2024.01.27 08:30	0,7	0,46	0,12	92,2	0,64	8,99	1,18	11,47	14,62	
2024.01.27 09:00	1,11	0,48	0,11	101,25	0,64	9,13	1,03	9,37	14,61	
2024.01.27 09:30	1,59	0,87	0,26	99,97	0,63	8,63	0,81	7,91	14,53	
2024.01.27 10:00	1,39	0,73	0,22	108,73	0,64	10,09	0,81	10,6	14,51	
2024.01.27 10:30	151,47	0,34	0,19	69,69	0,63	38,93	6,18	20,37	14,06	
2024.01.27 11:00	10,22	0,76	0,22	78,81	0,67	11,1	0,98	13,09	14,85	
2024.01.27 11:30	1,61	0,81	0,21	175,71	0,67	10,53	0,94	12,37	14,98	
2024.01.27 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.27 12:30	13,29	1,02	0,16	109,2	0,59	8,92	0,72	7,25	13,99	
2024.01.27 13:00	0,95	0,94	0,1	117,38	0,54	8,39	0,58	8,24	13,42	
2024.01.27 13:30	0,64	0,91	0,11	130,75	0,54	8,46	0,61	8,68	13,44	
2024.01.27 14:00	0,82	0,96	0,14	122,95	0,55	8,78	0,69	9,38	13,7	
2024.01.27 14:30	1,07	1,1	0,12	125,52	0,57	9,06	0,76	8,66	13,83	
2024.01.27 15:00	1,12	1,06	0,1	113,73	0,59	9,27	0,76	9,9	14,11	
2024.01.27 15:30	128,3	0,28	0,11	74,62	0,53	16,17	8,31	11,45	13,26	
2024.01.27 16:00	13,69	0,39	0,12	96,27	0,55	8,65	0,82	10,4	13,6	
2024.01.27 16:30	53,62	0,38	0,14	96,64	0,54	8,62	1,63	10,35	13,47	
2024.01.27 17:00	1,89	0,57	0,12	93,24	0,62	9,51	0,74	12,02	14,41	
2024.01.27 17:30	9,95	0,45	0,12	82,23	0,55	8,58	0,71	12,05	13,61	
2024.01.27 18:00	2,19	0,63	0,12	106,44	0,58	9,13	0,65	12,09	13,93	
2024.01.27 18:30	1,69	0,75	0,09	98,65	0,6	8,44	0,72	13,82	14,18	
2024.01.27 19:00	1,85	0,58	0,09	100,12	0,59	8,93	0,71	15,21	14,09	
2024.01.27 19:30	1,62	0,53	0,09	100,01	0,59	9,02	0,74	14,54	14,02	
2024.01.27 20:00	1,29	0,67	0,09	106,18	0,6	9,04	1	14,4	14,28	
2024.01.27 20:30	56,03	0,44	0,09	101,49	0,59	9,98	2,49	15,24	13,98	
2024.01.27 21:00	65,03	0,45	0,09	86,91	0,61	10,35	2,48	13,68	14,17	
2024.01.27 21:30	0,97	0,79	0,1	75,78	0,67	10,59	0,88	13,12	14,89	
2024.01.27 22:00	1,38	0,62	0,1	76,8	0,68	11,36	0,91	14,36	14,84	
2024.01.27 22:30	3,02	0,59	0,09	70,97	0,56	9,29	0,62	10,8	13,68	
2024.01.27 23:30	1,58	0,57	0,09	90,29	0,61	10,18	0,71	13,08	14,24	
2024.01.28 00:00	1,49	0,47	0,09	100,81	0,6	9,77	0,67	10,78	14,07	
2024.01.28 00:30	2,16	0,8	0,14	92,88	0,54	7,61	0,52	10,74	13,36	
2024.01.28 01:00	7,23	0,68	0,13	101,87	0,52	7,69	0,52	9,4	13,05	
2024.01.28 01:30	4,95	0,69	0,12	126,68	0,54	8,11	0,56	11,2	13,34	
2024.01.28 02:00	1,21	0,71	0,15	128,83	0,55	7,98	0,59	10,01	13,59	
2024.01.28 02:30	1,41	0,81	0,17	119,16	0,59	8,59	0,67	11,28	14,04	
2024.01.28 03:00	2,2	0,76	0,16	102,35	0,53	7,72	0,51	8,67	13,24	
2024.01.28 03:30	0,79	0,48	0,09	110,26	0,54	7,8	0,51	9,09	13,36	
2024.01.28 04:00	4	0,44	0,1	124,79	0,58	8,97	0,61	10,05	13,81	
2024.01.28 04:30	3,7	0,54	0,13	120,95	0,56	8,19	0,64	12,69	13,79	
2024.01.28 05:00	1,03	0,4	0,1	105,52	0,58	8,44	0,59	10,03	13,84	
2024.01.28 05:30	0,55	0,43	0,12	105,7	0,6	8,85	0,62	9,66	14,12	
2024.01.28 06:00	5,6	0,51	0,14	108,8	0,61	9,13	0,74	9,57	14,24	
2024.01.28 06:30	0,9	0,56	0,17	109,25	0,59	9,2	0,63	7,25	14,01	
2024.01.28 07:00	0,67	0,49	0,18	102,34	0,66	10,53	0,8	8,85	14,72	
2024.01.28 07:30	0,46	0,49	0,18	83,15	0,68	10,93	0,89	10,26	14,93	
2024.01.28 08:00	0,53	0,55	0,22	55,38	0,7	10,31	0,94	10,64	15,1	
2024.01.28 08:30	11,61	0,31	0,22	47,14	0,97	18,43	1,65	15,01	16,31	
2024.01.28 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.28 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.28 10:00	4,35	0,63	0,34	51,12	0,71	11,8	1,13	9,1	15,04	
2024.01.28 10:30	6,22	0,59	0,27	30,3	0,59	9,01	0,65	12,28	14,02	
2024.01.28 11:00	13,71	0,52	0,25	48,81	0,56	8,91	0,75	11,33	13,73	
2024.01.28 11:30	4,89	0,6	0,29	55,02	0,58	9,27	0,62	11,7	13,9	
2024.01.28 12:00	14,91	0,53	0,25	57,05	0,55	8,84	0,68	10,12	13,56	
2024.01.28 12:30	12,32	0,68	0,12	73,38	0,54	7,8	0,6	7,51	13,51	
2024.01.28 13:00	1,59	0,8	0,14	89,64	0,6	8,12	0,64	9,09	14,09	
2024.01.28 13:30	3,66	0,8	0,12	78,63	0,57	7,96	0,62	8,52	13,93	
2024.01.28 14:00	1,79	0,77	0,14	76,96	0,61	8,4	0,65	8,11	14,23	
2024.01.28 14:30	4,92	0,79	0,12	71,6	0,56	7,81	0,6	8,06	13,75	
2024.01.28 15:00	10,15	0,75	0,13	76,39	0,55	7,82	0,65	7,38	13,6	
2024.01.28 15:30	7,14	0,8	0,09	72,41	0,55	8,28	0,66	8,97	13,65	
2024.01.28 16:00	3,02	0,69	0,13	80,15	0,58	8,92	0,67	9,95	13,96	
2024.01.28 16:30	3,2	0,78	0,13	76,68	0,58	8,77	0,69	8,99	13,99	
2024.01.28 17:00	2,58	0,88	0,12	81,34	0,61	9,14	0,76	10,51	14,26	
2024.01.28 17:30	1,41	0,89	0,15	87,2	0,65	9,59	0,87	9,63	14,74	
2024.01.28 18:00	1,86	1,06	0,18	50,93	0,78	12,22	1,2	13,75	15,68	
2024.01.28 18:30	2,13	0,84	0,39	71,66	0,59	8,98	0,64	9,62	14,1	
2024.01.28 19:00	169,12	0,33	0,34	50,19	0,62	65,66	7,24	21,07	13,83	
2024.01.28 19:30	11,18	0,66	0,4	46,28	0,65	9,79	0,92	16,67	14,64	
2024.01.28 20:00	3,01	0,7	0,36	67,17	0,63	9,76	0,81	13,73	14,46	
2024.01.28 20:30	6,6	0,58	0,35	87,39	0,58	8,84	0,65	12,05	13,78	
2024.01.28 21:00	2,25	0,62	0,39	110,8	0,59	8,87	0,78	11,56	14,03	
2024.01.28 21:30	1,83	0,72	0,13	121,67	0,58	9,11	0,95	12,15	13,94	
2024.01.28 22:00	2,19	0,57	0,09	116,54	0,59	9	0,95	12,75	13,92	
2024.01.28 22:30	1,85	0,6	0,09	126,42	0,57	8,9	0,89	12,77	13,78	
2024.01.28 23:00	1,22	0,6	0,09	135,06	0,59	8,9	0,88	12,83	13,86	
2024.01.28 23:30	1,02	0,52	0,09	138,44	0,6	8,97	0,86	12,3	14	
2024.01.29 00:00	0,94	0,55	0,09	128,37	0,64	9,61	0,95	11,33	14,4	

2024.01.29 00:30	0,5	0,78	0,12	125,93	0,66	9,94	0,97	10,49	14,56	
2024.01.29 01:00	0,82	0,86	0,12	90,94	0,71	9,72	0,97	8,07	14,86	
2024.01.29 01:30	1,09	0,66	0,09	117,59	0,6	8,78	0,7	8,18	13,98	
2024.01.29 02:00	0,77	0,72	0,1	115,74	0,62	9,09	0,71	7,26	14,19	
2024.01.29 02:30	0,98	0,81	0,1	115,25	0,6	8,72	0,67	7,63	13,97	
2024.01.29 03:00	1,08	0,75	0,09	125,58	0,57	8,31	0,63	8,69	13,69	
2024.01.29 03:30	1,01	0,84	0,1	138,97	0,63	9,3	0,78	7,89	14,33	
2024.01.29 04:00	1,53	0,74	0,11	132,22	0,62	8,62	0,77	8,27	14,16	
2024.01.29 04:30	1,95	0,77	0,13	130,92	0,59	8,27	0,67	8,28	13,72	
2024.01.29 05:00	1,65	0,73	0,1	138,01	0,63	8,97	0,81	9,57	14,35	
2024.01.29 05:30	1,72	0,69	0,1	136,27	0,61	8,65	0,74	9,38	14,04	
2024.01.29 06:00	1,93	0,79	0,1	133,24	0,63	8,75	0,76	10,06	14,23	
2024.01.29 06:30	1,73	0,71	0,1	117,95	0,65	9,62	0,75	11,45	14,45	
2024.01.29 07:00	3,22	0,56	0,1	112,69	0,65	10,18	0,78	9,9	14,43	
2024.01.29 07:30	4,42	0,51	0,1	105,39	0,64	10,13	0,78	10,99	14,42	
2024.01.29 08:00	4,2	0,54	0,08	118,39	0,58	9,2	0,72	9,57	13,8	
2024.01.29 08:30	4,6	0,52	0,09	128,18	0,66	10,63	0,85	9,61	14,5	
2024.01.29 09:00	4,24	0,54	0,09	116,75	0,63	10,51	0,75	10,9	14,36	
2024.01.29 09:30	3,08	0,72	0,09	110,44	0,62	8,36	0,67	7,92	14,2	
2024.01.29 10:00	2,5	0,83	0,11	113,45	0,61	7,91	0,69	10,45	14,16	
2024.01.29 10:30	2,1	0,86	0,09	109,7	0,58	7,69	0,64	12,93	13,96	
2024.01.29 11:00	1,81	0,96	0,1	101,6	0,65	8,52	0,72	15,63	14,69	
2024.01.29 11:30	1,65	1	0,09	101,41	0,58	7,66	0,59	17,39	13,95	
2024.01.29 12:00	1,15	0,96	0,1	114,69	0,59	8,87	0,62	22,1	14,05	
2024.01.29 12:30	1,1	0,96	0,1	110,59	0,66	10,05	0,84	22,23	14,8	
2024.01.29 13:00	0,94	0,95	0,11	104,47	0,68	10,18	0,89	20,46	14,91	
2024.01.29 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.29 14:00	0,36	0,98	0,1	110,46	0,64	8,77	0,82	11,71	14,5	
2024.01.29 14:30	0,75	0,87	0,09	94,53	0,57	8,35	0,62	9,69	13,93	
2024.01.29 15:00	0,58	1,07	0,1	119,22	0,6	9,56	0,69	16,38	14,29	
2024.01.29 15:30	0,41	0,64	0,1	125,47	0,63	9,92	0,76	16,78	14,61	
2024.01.29 16:00	0,27	0,35	0,1	133,51	0,63	10,06	0,78	15,98	14,57	
2024.01.29 16:30	0,18	0,35	0,1	134,33	0,61	9,84	0,78	13,02	14,43	
2024.01.29 17:00	0,23	0,43	0,1	86,93	0,63	9,52	0,88	16,16	14,51	
2024.01.29 17:30	0,26	0,46	0,1	112,14	0,61	9,18	0,86	14,03	14,3	
2024.01.29 18:00	0,38	0,4	0,09	108,34	0,57	8,6	0,75	14,38	13,89	
2024.01.29 18:30	1,45	0,84	0,11	122,37	0,7	10,28	0,8	11,09	15,04	
2024.01.29 19:00	1,44	0,87	0,1	134,4	0,6	8,72	0,58	10,24	14,14	
2024.01.29 19:30	0,63	0,88	0,09	109,33	0,61	8,33	0,56	13,84	14,21	
2024.01.29 20:00	0,39	0,99	0,09	98,32	0,6	7,72	0,55	15,8	14,16	
2024.01.29 20:30	0,21	1,09	0,09	117,1	0,61	8,29	0,68	17,76	14,33	
2024.01.29 21:00	0,26	1,08	0,1	102,24	0,61	8,14	0,86	18,7	14,32	
2024.01.29 21:30	0,99	0,74	0,32	93	0,58	8,44	0,87	19,84	13,88	
2024.01.29 22:00	1,8	0,51	0,39	97,16	0,55	8,43	0,81	17,48	13,47	
2024.01.29 22:30	0,76	0,46	0,42	119,28	0,57	8,25	0,92	14,14	13,7	
2024.01.29 23:00	0,06	0,4	0,51	121,69	0,63	8,73	1,16	12,68	14,4	
2024.01.29 23:30	0,2	0,31	0,46	129,53	0,62	8,8	1,15	10,35	14,25	
2024.01.30 00:00	0,2	0,39	0,7	119,86	0,75	11,5	1,6	11,01	15,07	
2024.01.30 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.01.30 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 21:00	2,15	0,73	0,15	55,17	0,75	12,18	1,49	18,99	15,52	
2024.01.30 21:30	2,33	0,26	0,17	47,4	0,57	10,29	0,99	17,28	13,87	
2024.01.30 22:00	0,07	0,36	0,17	54,11	0,51	8,01	0,75	15,53	12,99	
2024.01.30 22:30	0	0,43	0,21	62,12	0,55	8,39	0,93	16,65	13,53	
2024.01.30 23:00	17,9	0,3	0,19	71,35	0,54	9,39	0,87	16,29	13,33	
2024.01.30 23:30	29,03	0	0,25	42,22	0,67	12,11	1,18	21,04	14,68	
2024.01.31 00:00	0,71	0,06	0,23	55,19	0,63	10,51	1,07	14,08	14,37	

2024.01.31 00:30	20,11	0,6	0,12	93,44	0,56	8,11	0,94	12,8	13,5	
2024.01.31 01:00	0,63	0,52	0,19	91,4	0,56	7,98	0,8	15,48	13,51	
2024.01.31 01:30	1,14	0,42	0,16	119,08	0,55	7,69	0,76	13,83	13,42	
2024.01.31 02:00	2,11	0,43	0,19	134,26	0,57	7,99	0,83	13,81	13,66	
2024.01.31 02:30	2,25	0,41	0,2	137,02	0,61	8,19	0,93	13,47	14,03	
2024.01.31 03:00	64,51	0,25	0,13	131,65	0,54	11,01	1,12	8,01	13,28	
2024.01.31 03:30	2,73	0,92	0,15	105,62	0,56	8,53	0,85	8,64	13,62	
2024.01.31 04:00	2,92	0,85	0,2	83,49	0,61	8,98	0,91	10,96	14,17	
2024.01.31 04:30	3,54	0,76	0,2	97,08	0,56	7,74	0,82	8,51	13,45	
2024.01.31 05:00	9,25	0,64	0,12	118,64	0,59	9,07	1,01	6,08	13,77	
2024.01.31 05:30	3,33	0,81	0,12	98,93	0,59	8,92	1,08	6,04	13,89	
2024.01.31 06:00	30,59	0,69	0,19	117,46	0,57	8,81	1,12	8,72	13,55	
2024.01.31 06:30	6,42	0,59	0,09	113,31	0,55	8,84	1,01	5,69	13,4	
2024.01.31 07:00	4,99	0,53	0,08	115,05	0,56	9,08	0,89	9,51	13,38	
2024.01.31 07:30	3,81	0,57	0,1	112,11	0,6	11,26	0,9	10,95	13,86	
2024.01.31 08:00	4,73	0,72	0,12	59,12	0,86	14,15	1,54	19,49	15,58	
2024.01.31 08:30	7,79	0,5	0,1	42,23	0,66	11,93	1,04	10,41	14,47	
2024.01.31 09:00	23,18	0,46	0,1	79,44	0,58	9,83	1,09	9,9	13,72	
2024.01.31 09:30	50,48	0,63	0,14	103,81	0,57	22,91	1,22	75,46	13,45	
2024.01.31 10:00	6,41	0,95	0,18	77,75	0,68	11,51	1,59	70,84	14,68	
2024.01.31 10:30	3,43	0,94	0,17	95,83	0,64	56,42	1,18	17,4	14,46	
2024.01.31 11:00	2,09	0,81	0,14	87,62	0,62	28,68	1,05	11,74	14,25	
2024.01.31 11:30	3,59	0,69	0,17	93,21	0,56	19,27	0,98	11,34	13,65	
2024.01.31 12:00	29,56	0,59	0,21	102,17	0,55	25	1,19	23,52	13,45	
2024.01.31 12:30	1,59	0,6	0,29	108,93	0,58	9,73	1,3	14,54	13,87	
2024.01.31 13:00	18,96	0,39	0,3	103,48	0,56	8,77	1,31	10,15	13,67	
2024.01.31 13:30	68,38	0,28	0,28	133,41	0,55	14,32	1,96	9,06	13,38	
2024.01.31 14:00	1,39	0,63	0,32	100,65	0,66	10,73	1,26	7,2	14,76	
2024.01.31 14:30	0,71	0,61	0,37	115,75	0,59	9,07	1,08	6,46	14,07	
2024.01.31 15:00	0,75	0,56	0,27	134,14	0,6	9,37	1,05	7,84	14,17	
2024.01.31 15:30	0,84	0,81	0,16	84,79	0,59	31,37	1,19	5,6	13,94	
2024.01.31 16:00	1,68	0,65	0,17	126,98	0,55	32,43	1,46	96,92	13,54	
2024.01.31 16:30	8,58	0,67	0,17	136,19	0,54	10,19	1,01	41,47	13,39	
2024.01.31 17:00	0,92	0,73	0,16	126,23	0,6	9,28	1,06	17,37	14,14	
2024.01.31 17:30	5,62	0,65	0,17	121,95	0,57	8,63	0,89	13,95	13,67	
2024.01.31 18:00	1,55	0,68	0,16	117,38	0,61	9,11	1,01	10,54	14,18	
2024.01.31 18:30	2,56	0,98	0,15	82,18	0,66	10,41	1,08	8,93	14,67	
2024.01.31 19:00	2,62	0,71	0,11	105,81	0,59	8,78	0,88	8,61	13,94	
2024.01.31 19:30	5,82	0,62	0,14	118,59	0,61	9,67	0,95	9,14	14,17	
2024.01.31 20:00	14,24	0,79	0,14	79,91	0,64	10,34	0,92	3,8	14,52	
2024.01.31 20:30	19,1	0,7	0,11	110,05	0,58	9,44	0,84	7,38	13,85	
2024.01.31 21:00	15,37	0,63	0,11	129,93	0,54	9,09	0,72	10,22	13,27	
2024.01.31 21:30	14,75	0,64	0,09	131,54	0,56	7,59	0,85	9,97	13,46	
2024.01.31 22:00	18,77	0,48	0,08	132,09	0,54	7,92	0,79	7,25	13,19	
2024.01.31 22:30	92,73	0,35	0,09	138,47	0,54	18,62	0,84	8,48	13,2	
2024.01.31 23:00	10,37	0,59	0,11	112,17	0,69	11,19	1,12	6,03	14,82	
2024.01.31 23:30	4,27	0,78	0,12	42,38	0,73	11,56	1,61	5,99	15,11	
2024.02.01 00:00	45,75	0,57	0,08	99,08	0,55	7,73	1,23	7,11	13,39	
2024.02.01 00:30	21,38	0,46	0,17	117,89	0,52	7,54	1,08	7,9	12,95	
2024.02.01 01:00	4,33	0,39	0,17	160,33	0,54	8,59	1,26	4,5	13,45	
2024.02.01 01:30	3,3	0,58	0,17	165,6	0,56	8,68	1,44	6,15	13,66	
2024.02.01 02:00	3,2	0,6	0,2	149,28	0,54	8,17	1,08	8,1	13,29	
2024.02.01 02:30	4,47	0,54	0,18	161,73	0,57	9,2	1,23	7,77	13,81	
2024.02.01 03:00	3,73	0,59	0,23	164,87	0,6	8,98	1,34	6,86	14,11	
2024.02.01 03:30	4	0,7	0,16	143,86	0,64	9,16	1,25	6,26	14,5	
2024.02.01 04:00	3,66	0,54	0,13	153,06	0,59	9,06	1,25	2,86	14,07	
2024.02.01 04:30	3,56	0,56	0,1	160,98	0,6	9,47	1,37	6,88	14,18	
2024.02.01 05:00	3,46	0,6	0,14	150,68	0,63	9,8	1,35	8,94	14,48	
2024.02.01 05:30	3,06	0,64	0,14	131,56	0,65	9,66	1,3	4,72	14,69	
2024.02.01 06:00	2,51	0,67	0,12	129,79	0,66	9,8	1,32	6,08	14,77	
2024.02.01 06:30	1,96	0,79	0,17	116,84	0,67	10,41	1,28	9,6	14,98	
2024.02.01 07:00	1,89	0,89	0,22	100,18	0,69	11,02	1,51	12,87	15,09	
2024.02.01 07:30	5,06	0,75	0,21	80,42	0,98	12,9	3,78	21,22	16,43	
2024.02.01 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.01 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.01 09:00	8,65	0,4	0,25	40,65	0,66	12,32	1,98	5,67	14,68	
2024.02.01 09:30	7,21	0,72	0,13	67,25	0,58	9,66	1,4	3,16	13,94	
2024.02.01 10:00	5,17	0,66	0,11	100,53	0,57	8,85	1,67	5,39	13,92	
2024.02.01 10:30	6,87	0,63	0,1	122,88	0,56	8,75	2,05	80,63	13,73	
2024.02.01 11:00	6,22	0,67	0,09	122,77	0,54	10,13	2,25	93,12	13,49	
2024.02.01 11:30	7,47	0,7	0,13	109,74	0,59	16,6	2,3	36,92	14,04	
2024.02.01 12:00	8,05	0,65	0,16	78,54	0,61	11,25	2,3	24,55	14,25	
2024.02.01 12:30	5,75	0,54	0,24	118,47	0,58	24,52	2,67	17,57	14,01	
2024.02.01 13:00	5,41	0,45	0,25	102,64	0,61	19,9	3,79	13,9	14,37	
2024.02.01 13:30	4,7	0,43	0,24	118,21	0,57	15,52	2,41	12,13	13,89	
2024.02.01 14:00	14,97	0,46	0,25	81,1	0,62	13,23	3,04	9,19	14,24	
2024.02.01 14:30	4,6	0,41	0,22	109,4	0,59	15,65	2,29	10,66	14,09	
2024.02.01 15:00	6,13	0,42	0,21	110,5	0,6	12,03	1,47	8,26	14,09	
2024.02.01 15:30	26,48	0,59	0,29	87,94	0,66	12,67	1,85	12,56	14,75	
2024.02.01 16:00	17,75	0,57	0,25	93,41	0,62	10,42	1,65	10,29	14,41	
2024.02.01 16:30	4,24	0,57	0,2	104,67	0,59	9,76	1,22	13,62	14,01	
2024.02.01 17:00	4,58	0,47	0,18	117,68	0,59	9,97	1,02	13,04	14,11	
2024.02.01 17:30	3,76	0,48	0,23	119,45	0,59	10,07	1,01	14,27	14,23	
2024.02.01 18:00	3,36	0,73	0,36	93,93	0,77	12,52	1,51	13,04	15,35	
2024.02.01 18:30	2,57	0,56	0,1	74,39	0,63	10,26	0,98	8,66	14,52	
2024.02.01 19:00	2,3	0,41	0,09	89,67	0,61	9,57	0,96	10,94	14,27	
2024.02.01 19:30	2,52	0,42	0,09	97,17	0,59	15,68	0,91	10,37	14,04	
2024.02.01 20:00	1,97	0,44	0,09	107,31	0,58	15,96	0,87	11,51	13,93	
2024.02.01 20:30	1,96	0,46	0,08	117,5	0,55	17	0,83	12,85	13,57	
2024.02.01 21:00	11,26	0,35	0,08	124,85	0,55	12,53	0,83	12,56	13,45	
2024.02.01 21:30	2,61	0,6	0,3	116,37	0,62	11,47	0,96	12,61	14,49	
2024.02.01 22:00	2,72	0,46	0,27	101,93	0,62	9,89	0,93	11,92	14,38	
2024.02.01 22:30	2,83	0,44	0,3	101,8	0,61	10,4	0,81	10,21	14,13	
2024.02.01 23:00	2,88	0,46	0,32	125,94	0,57	9,13	0,77	9,13	13,78	
2024.02.01 23:30	2,9	0,45	0,2	132,05	0,58	9,75	0,79	6,2	13,94	
2024.02.02 00:00	3,06	0,51	0,19	121,71	0,61	10,07	0,86	7,83	14,27	

2024.02.02 00:30	3,42	0,77	0,1	115,34	0,6	8,54	0,86	10,66	14,3	
2024.02.02 01:00	3,45	0,8	0,12	113,45	0,65	10,42	1,04	16,4	14,59	
2024.02.02 01:30	2,74	0,89	0,13	98,24	0,73	10,95	1,3	19,99	15,02	
2024.02.02 02:00	3,27	0,68	0,12	103,69	0,59	8,99	0,92	15,99	14,01	
2024.02.02 02:30	3,63	0,59	0,13	112,05	0,61	9,18	0,99	12,28	14,28	
2024.02.02 03:00	3,71	0,65	0,15	128,08	0,59	8,54	0,96	12,18	14,01	
2024.02.02 03:30	3,12	0,8	0,13	129,02	0,61	9,99	0,96	9,77	14,19	
2024.02.02 04:00	5,47	0,71	0,13	131,11	0,59	9,31	0,97	8,28	13,96	
2024.02.02 04:30	9,44	0,69	0,13	129,96	0,57	9,61	1,14	9,42	13,84	
2024.02.02 05:00	3,39	0,82	0,12	116,9	0,64	10,6	1,21	5,33	14,62	
2024.02.02 05:30	3,38	0,86	0,11	100,18	0,66	11,07	1,57	6,5	14,88	
2024.02.02 06:00	4,53	1,09	0,14	102,42	0,76	13,21	1,76	10,19	15,57	
2024.02.02 06:30	4,25	1,02	0,21	52,81	0,89	13,43	1,76	13,98	16,32	
2024.02.02 07:00	2,81	0,43	0,11	112,21	0,59	9,46	0,95	10,91	14,07	
2024.02.02 07:30	12,78	0,31	0,11	88,55	0,54	8,57	0,94	8,08	13,41	
2024.02.02 08:00	7,36	0,44	0,11	110,63	0,59	9,7	0,91	7,73	13,97	
2024.02.02 08:30	50,72	0,32	0,1	100,94	0,57	9,89	1,14	8,81	13,79	
2024.02.02 09:00	6,93	0,57	0,1	90,89	0,64	9,84	1,25	11,89	14,56	
2024.02.02 09:30	13,25	0,62	0,16	123,13	0,58	9,1	1,41	16,06	13,96	
2024.02.02 10:00	5,21	0,52	0,21	162,38	0,7	10,85	2,39	21,35	15,11	
2024.02.02 10:30	3,67	0,33	0,22	101,34	0,67	9,93	1,6	14,62	14,74	
2024.02.02 11:00	5,39	0,26	0,24	74,14	0,64	9,77	1,46	10,85	14,61	
2024.02.02 11:30	6,88	0,23	0,34	51,94	0,74	11,92	1,85	10,22	15,4	
2024.02.02 12:00	5,37	0	0,37	50,63	0,72	11,04	1,79	6,46	15,27	
2024.02.02 12:30	5,82	0,71	0,13	44,59	0,69	11,11	1,94	5,13	15,04	
2024.02.02 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.02 13:30	2,37	1,18	0,1	68,27	0,65	10,07	1,46	1,07	14,46	
2024.02.02 14:00	5,41	1	0,11	122,3	0,56	9,46	1,22	5,73	13,83	
2024.02.02 14:30	4,83	1	0,11	143,65	0,63	11,15	1,3	8,52	14,74	
2024.02.02 15:00	3,34	0,89	0,1	167,89	0,59	10,02	0,86	8,6	14,28	
2024.02.02 15:30	3,46	0,81	0,15	92,69	0,61	9,48	0,91	9,07	14,52	
2024.02.02 16:00	2,99	0,67	0,13	105,91	0,6	9,43	0,94	8,39	14,25	
2024.02.02 16:30	3,24	0,73	0,14	49,07	0,76	14,88	1,38	10,96	15,73	
2024.02.02 17:00	2,27	0,68	0,12	111,49	0,68	10,7	1,21	8,91	15,11	
2024.02.02 17:30	2,97	1,03	0,15	89,97	0,83	13,44	1,66	12,84	15,92	
2024.02.02 18:00	2,88	0,82	0,14	65,1	0,63	10,21	1,08	9,38	14,53	
2024.02.02 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.02 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.02 19:30	2,86	0,47	0,11	44,7	0,62	9,5	1,19	5,23	14,32	
2024.02.02 20:00	5,31	0,41	0,11	42,49	0,58	9,36	1,22	5,07	13,9	
2024.02.02 20:30	10,86	0,45	0,1	134,32	0,58	9,86	1,27	6,63	13,95	
2024.02.02 21:00	5,58	0,43	0,1	92,74	0,56	37,16	1,03	8,4	13,61	
2024.02.02 21:30	2,38	0,73	0,12	73,42	0,61	27,8	0,99	12,38	14,33	
2024.02.02 22:00	3,17	0,6	0,11	96,15	0,57	13,92	1,07	10,66	13,8	
2024.02.02 22:30	2,76	0,6	0,11	99,5	0,57	17,43	1,03	12,02	13,87	
2024.02.02 23:00	3,51	0,47	0,1	70,62	0,62	17,47	1,28	9,22	14,41	
2024.02.02 23:30	3,47	0,57	0,11	77,25	0,59	15,01	1,13	10,14	14,08	
2024.02.03 00:00	3,29	0,66	0,12	56,86	0,63	11,89	1,19	8,34	14,48	
2024.02.03 00:30	3,28	0,74	0,17	88,26	0,59	10,02	1,07	8,65	14,04	
2024.02.03 01:00	3,67	0,57	0,24	47,26	0,69	11,39	1,35	7,94	15	
2024.02.03 01:30	3,07	0,62	0,15	65,46	0,61	9,2	1,14	6,23	14,26	
2024.02.03 02:00	3,46	0,63	0,22	51,96	0,67	10,98	1,46	8,37	14,83	
2024.02.03 02:30	3,32	0,48	0,15	37,65	0,71	13,41	1,46	6,14	15,24	
2024.02.03 03:00	4,88	0,44	0,17	48,97	0,59	9,83	1,11	6,71	14,1	
2024.02.03 03:30	2,85	0,72	0,12	71,95	0,58	12,85	0,99	5,07	14,03	
2024.02.03 04:00	12,77	0,63	0,09	98,05	0,54	17,25	0,97	2,75	13,49	
2024.02.03 04:30	3,11	0,81	0,11	80,72	0,62	13,12	1,07	11,39	14,4	
2024.02.03 05:00	2,87	0,67	0,11	87,37	0,59	9,89	1	11,18	14,05	
2024.02.03 05:30	2,95	0,71	0,09	86,01	0,58	9,21	1	10,98	14,03	
2024.02.03 06:00	3,16	0,68	0,1	79,3	0,63	10,18	1,12	10,98	14,51	
2024.02.03 06:30	4,37	0,79	0,23	66,05	0,74	13,25	1,28	8,65	15,3	
2024.02.03 07:00	3,09	0,66	0,22	102,18	0,59	13,15	0,94	9,88	14,12	
2024.02.03 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.03 08:00	51,19	0,34	0,29	33,88	1,04	19,91	2,24	14,74	16,91	
2024.02.03 08:30	5,58	0,72	0,2	116,79	0,71	11,27	1,14	8,98	15,22	
2024.02.03 09:00	10,19	0,71	0,24	41,67	0,73	14,25	1,38	10,68	15,35	
2024.02.03 09:30	13,68	0,4	0,1	31,8	0,61	11,3	1,08	9,25	14,41	
2024.02.03 10:00	9,05	0,41	0,09	53,88	0,61	9,95	1,09	8,1	14,37	
2024.02.03 10:30	5,17	0,5	0,09	90,29	0,57	9,21	0,91	8,14	14	
2024.02.03 11:00	4,58	0,58	0,1	79,41	0,68	10,99	1,24	12,02	15,07	
2024.02.03 11:30	3,39	0,59	0,11	74,81	0,73	12,05	1,49	12,31	15,55	
2024.02.03 12:00	2,96	0,58	0,1	54,49	0,63	11,05	1,21	10,73	14,74	
2024.02.03 12:30	2,89	0,58	0,09	54,47	0,55	9,34	1,15	11,42	13,98	
2024.02.03 13:00	2,9	0,4	0,1	40,08	0,63	11,67	1,26	12,71	14,83	
2024.02.03 13:30	1,83	0,45	0,09	58,91	0,57	10,05	0,94	11,97	14,18	
2024.02.03 14:00	4,9	0,46	0,08	56,55	0,51	8,77	0,83	13,41	13,44	
2024.02.03 14:30	102,68	0,29	0,08	57,01	0,53	14,55	5,88	18,04	13,69	
2024.02.03 15:00	87,82	0,33	0,11	49,56	0,67	63	4,02	24,33	14,89	
2024.02.03 15:30	2,14	0,55	0,17	83,06	0,56	10,23	0,77	21	14,15	
2024.02.03 16:00	2,02	0,64	0,2	91,39	0,59	10,24	0,84	23,6	14,55	
2024.02.03 16:30	7,87	0,56	0,26	63,56	0,88	19,73	1,66	37,96	16,38	
2024.02.03 17:00	20,21	0,81	0,21	70,01	0,65	10,62	1,58	22,8	14,77	
2024.02.03 17:30	13,32	0,64	0,18	61,34	0,61	11,67	1,3	22,83	14,54	
2024.02.03 18:00	1,9	0,61	0,19	69,74	0,59	9,49	0,93	21,73	14,23	
2024.02.03 18:30	1,89	0,69	0,11	101,72	0,59	9,47	1,01	20,9	14,24	
2024.02.03 19:00	1,39	0,71	0,1	81,84	0,61	9,38	1,11	19,71	14,49	
2024.02.03 19:30	5,79	0,51	0,08	106,48	0,52	7,86	0,92	15,78	13,3	
2024.02.03 20:00	1,89	0,51	0,09	118,96	0,52	8,44	0,92	15,31	13,47	
2024.02.03 20:30	11,03	0,54	0,09	119,83	0,53	8,15	1,04	14,32	13,48	
2024.02.03 21:00	1,58	0,51	0,09	132,38	0,57	9,05	0,96	14,56	13,86	
2024.02.03 21:30	10,01	0,56	0,09	107,11	0,54	8,58	0,93	12,24	13,52	
2024.02.03 22:00	1,08	0,61	0,09	115,47	0,56	8,87	0,77	12,83	13,85	
2024.02.03 22:30	1,08	0,61	0,09	100,36	0,62	9,19	0,96	13,5	14,47	
2024.02.03 23:00	0,91	0,6	0,1	96,53	0,6	9,13	0,91	12,66	14,23	
2024.02.03 23:30	24,87	0,49	0,12	93,89	0,75	41,18	1,51	18,28	14,84	
2024.02.04 00:30	0,03	0,53	0,13	106,52	0,59	10,6	0,89	7,99	14,16	

2024.02.04 01:00	0,22	0,62	0,15	117,61	0,6	9,13	0,94	9,61	14,24	
2024.02.04 01:30	0,32	0,66	0,18	78,95	0,6	9,88	0,99	11,18	14,15	
2024.02.04 02:00	0,47	0,59	0,15	87,48	0,59	17,5	0,92	12,17	14,05	
2024.02.04 02:30	0,58	0,62	0,16	84,37	0,62	16,93	1,19	9,02	14,45	
2024.02.04 03:00	0,55	0,82	0,18	91,79	0,6	16,96	0,92	13,38	14,27	
2024.02.04 03:30	1,08	0,67	0,22	85,66	0,69	14,71	1,09	15,68	15,09	
2024.02.04 04:00	0,97	0,5	0,18	93,58	0,64	9,05	1,08	12,96	14,62	
2024.02.04 04:30	1,31	0,39	0,15	88,97	0,59	9,28	0,88	11,04	14,08	
2024.02.04 05:00	1,09	0,52	0,16	86,12	0,62	10	0,92	11,29	14,43	
2024.02.04 05:30	0,88	0,41	0,21	82,6	0,68	11,19	1,05	12,05	14,93	
2024.02.04 06:00	0,97	0,4	0,18	81,69	0,62	9,51	0,88	9,15	14,41	
2024.02.04 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.04 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.04 07:30	1,09	0,51	0,18	50,25	0,61	9,02	1,07	4,74	14,32	
2024.02.04 08:00	2,34	0,57	0,16	68,68	0,56	8,57	0,75	0,3	13,75	
2024.02.04 08:30	1,63	0,77	0,14	112,23	0,56	13,7	0,93	5,61	13,67	
2024.02.04 09:00	1,74	0,6	0,11	113,48	0,58	41,43	0,99	13,4	14,09	
2024.02.04 09:30	1,78	1,03	0,88	125,48	0,65	10,82	1,19	19,32	14,89	
2024.02.04 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.04 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.04 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.04 11:30	1,61	0,86	0,6	64,14	0,52	7,86	0,75	7,14	13,53	
2024.02.04 12:00	2,06	0,9	0,62	89,65	0,54	8,93	0,95	14,07	13,8	
2024.02.04 12:30	0,31	0,62	0,2	83,23	0,54	9,24	0,84	12,89	13,95	
2024.02.04 13:00	5,16	0,46	0,19	108,12	0,54	9,46	1	11,47	13,88	
2024.02.04 13:30	6,35	0,51	0,18	97,22	0,62	11,18	1,12	11,99	14,8	
2024.02.04 14:00	0,35	0,58	0,17	85,23	0,54	9,26	0,86	10,2	13,85	
2024.02.04 14:30	0,86	0,48	0,13	102,24	0,52	9,46	0,82	10,88	13,71	
2024.02.04 15:00	0,35	0,53	0,18	105,55	0,53	9,58	0,87	11,2	13,85	
2024.02.04 15:30	0,39	0,49	0,12	108,88	0,57	9,49	0,96	13,14	14,28	
2024.02.04 16:00	0,44	0,46	0,1	83,79	0,59	9,49	0,97	13,85	14,46	
2024.02.04 16:30	14,59	0,41	0,1	95,17	0,52	8,75	1,08	13,37	13,67	
2024.02.04 17:00	7,91	0,35	0,08	106,92	0,51	8,51	0,83	14,15	13,45	
2024.02.04 17:30	0,7	0,41	0,09	122,91	0,53	8,8	0,8	14,89	13,65	
2024.02.04 18:00	0,54	0,55	0,11	105,42	0,62	9,83	1,02	16,2	14,62	
2024.02.04 18:30	0,41	0,72	0,12	91,42	0,63	10,25	1,08	15,26	14,83	
2024.02.04 19:00	0,47	0,66	0,17	71,39	0,69	11,63	1,21	14,95	15,08	
2024.02.04 19:30	10,51	0,47	0,13	94,48	0,53	8,94	1	12,09	13,58	
2024.02.04 20:00	55,28	0,36	0,12	103,73	0,52	9,12	1,45	11,72	13,35	
2024.02.04 20:30	0,63	0,47	0,12	118,05	0,54	9,19	0,81	12,02	13,74	
2024.02.04 21:00	17,39	0,51	0,13	100,64	0,59	10,14	1,25	12,36	14,37	
2024.02.04 21:30	19,94	0,54	0,1	70,59	0,64	10,56	1,96	12,31	14,69	
2024.02.04 22:00	3,64	0,41	0,1	97,77	0,62	10,54	1,02	12,44	14,49	
2024.02.04 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.04 23:00	40,15	0,43	0,1	47,54	0,56	9,87	3,22	9,17	13,88	
2024.02.04 23:30	17,54	0,29	0,1	77,33	0,56	9,73	2,6	10,57	13,97	
2024.02.05 00:00	15,33	0,35	0,11	89,65	0,54	9,03	1,29	10,34	13,68	
2024.02.05 00:30	42,65	0,31	0,11	102,47	0,52	8,73	2	9,96	13,51	
2024.02.05 01:00	8,14	0,33	0,11	106,44	0,52	7,97	0,94	8,35	13,4	
2024.02.05 01:30	3,13	0,42	0,09	105,21	0,51	8,03	0,71	7,84	13,27	
2024.02.05 02:00	12,07	0,39	0,11	109,37	0,5	8,05	0,78	8,85	13,16	
2024.02.05 02:30	0,82	0,51	0,14	129,79	0,6	9,52	0,93	8,83	14,42	
2024.02.05 03:00	0,12	0,53	0,11	150,12	0,55	8,51	0,78	7,16	13,77	
2024.02.05 03:30	0,21	0,63	0,12	149,86	0,59	9,6	0,86	7,44	14,35	
2024.02.05 04:00	0,16	0,59	0,11	147,88	0,54	8,98	0,77	7,6	13,82	
2024.02.05 04:30	0,51	0,62	0,1	129,57	0,54	9,23	0,73	8,92	13,67	
2024.02.05 05:00	0,53	0,73	0,13	102,75	0,63	10,51	0,94	10,84	14,74	
2024.02.05 05:30	1,89	0,58	0,11	97,63	0,55	9,29	0,79	9,8	13,85	
2024.02.05 06:00	0,74	0,65	0,11	99,62	0,6	9,77	0,86	10,64	14,34	
2024.02.05 06:30	0,66	0,87	0,11	66,4	0,68	10,5	1,05	12,1	15,12	
2024.02.05 07:00	0,66	0,77	0,1	67,85	0,61	9,59	0,92	10,98	14,55	
2024.02.05 07:30	0,93	0,72	0,09	82,97	0,58	8,95	0,88	10,89	14,13	
2024.02.05 08:00	1,73	0,77	0,1	87,05	0,62	9,48	1,34	10,68	14,73	
2024.02.05 08:30	1,94	0,51	0,18	67,07	1,04	17,68	3,08	16,19	16,48	
2024.02.05 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.05 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.05 10:00	30,3	0,5	0,15	25,82	0,62	12,39	2,06	8,59	14,75	
2024.02.05 10:30	42,35	0,56	0,16	38,87	0,54	10,12	2,79	8,99	14,01	
2024.02.05 11:00	21,03	0,63	0,13	40,06	0,55	10,1	1,54	9,38	14,06	
2024.02.05 11:30	29,03	0,58	0,12	61,4	0,52	9,53	1,49	9,21	13,54	
2024.02.05 12:00	7,68	0,74	0,16	54,87	0,62	11,75	1,47	11,05	14,67	
2024.02.05 12:30	34,23	0,69	0,11	60,18	0,59	13,72	2,48	13,19	14,42	
2024.02.05 13:00	15,15	0,64	0,12	40,36	0,57	11,01	1,35	15,53	14,35	
2024.02.05 13:30	31,25	0,71	0,1	54,05	0,54	9,88	1,63	16,37	13,95	
2024.02.05 14:00	19,02	0,61	0,1	74,44	0,54	10,19	1,3	17,64	14,05	
2024.02.05 14:30	25,05	0,77	0,1	70,17	0,53	9,53	1,42	16,85	13,9	
2024.02.05 15:00	13,39	0,83	0,12	68,6	0,63	12,34	1,31	19,4	14,79	
2024.02.05 15:30	30,42	0,51	0,13	89,97	0,52	8,86	1,02	16,46	13,6	
2024.02.05 16:00	3,93	0,76	0,13	74,25	0,6	9,65	1,05	17,74	14,64	
2024.02.05 16:30	7,7	0,67	0,14	99,89	0,56	10,03	0,98	16,77	13,78	
2024.02.05 17:00	6,18	0,75	0,15	59,69	0,66	10,71	1,28	20,52	15,04	
2024.02.05 17:30	5,42	0,76	0,14	82,55	0,58	11,51	1,04	20,93	14,45	
2024.02.05 18:00	38,28	0,66	0,12	87	0,57	15,69	1,81	22,36	14,15	
2024.02.05 18:30	82,54	0,45	0,1	101,65	0,61	58,46	2,93	22,07	14,42	
2024.02.05 19:00	72,6	0,47	0,09	104,45	0,55	10,57	1,88	17,05	14,04	
2024.02.05 19:30	142,85	0,51	0,09	101,51	0,57	12,6	1,73	17,06	14,2	
2024.02.05 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.05 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.05 21:00	12,76	0,58	0,09	58,39	0,6	12,31	1,21	11,23	14,31	
2024.02.05 21:30	0,57	0,67	0,12	83,99	0,54	18,36	0,87	11,45	13,8	
2024.02.05 22:00	19,59	0,38	0,11	98,74	0,5	9,69	0,86	11,84	13,22	
2024.02.05 22:30	0,78	0,53	0,13	103,67	0,57	9,85	0,91	13,49	14,04	
2024.02.05 23:00	11,7	0,47	0,11	122,26	0,53	9,54	0,86	12,69	13,55	
2024.02.05 23:30	0,92	0,6	0,15	116,72	0,56	9,38	0,95	12,59	13,98	
2024.02.06 00:00	7,02	0,51	0,13	124,16	0,53	9,2	0,84	12,2	13,45	
2024.02.06 00:30	1,11	0,75	0,1	125,86	0,58	9,54	0,92	13,71	14,18	

2024.02.06 01:00	1,81	0,74	0,12	128,57	0,57	8,61	0,9	12,8	14,02	
2024.02.06 01:30	0,8	0,72	0,12	126,96	0,56	8,54	0,89	11,91	13,93	
2024.02.06 02:00	21,77	0,61	0,11	118,96	0,54	8,35	0,9	11,16	13,6	
2024.02.06 02:30	4,57	0,71	0,1	142,18	0,57	9,71	0,96	10,44	14	
2024.02.06 03:00	0,93	0,8	0,12	130,74	0,62	9,21	1,08	12,24	14,52	
2024.02.06 03:30	0,79	1,04	0,13	69,32	0,75	11,5	1,4	11,86	15,64	
2024.02.06 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.06 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.06 05:00	1,81	0,66	0,11	76,14	0,55	8,36	0,81	7,84	13,68	
2024.02.06 05:30	3,59	0,71	0,11	111,08	0,53	8,29	0,77	10,11	13,52	
2024.02.06 06:00	2,24	0,76	0,13	132,58	0,57	19,3	0,94	14,53	14,06	
2024.02.06 06:30	1,01	0,66	0,12	127,3	0,59	23,33	0,94	15,77	14,26	
2024.02.06 07:00	2,41	0,62	0,11	130,13	0,57	23,45	1,01	17,73	13,98	
2024.02.06 07:30	1,27	0,85	0,13	88,9	0,67	14,53	1,47	20,13	15,03	
2024.02.06 08:00	1,37	0,76	0,12	96,39	0,64	16,66	1,41	12,21	14,83	
2024.02.06 08:30	2,05	0,93	0,12	86,46	0,67	20,78	1,64	12,82	15,05	
2024.02.06 09:00	2,45	0,99	0,12	69,1	0,66	14,45	1,58	12,67	14,95	
2024.02.06 09:30	1,36	0,83	0,1	112	0,57	10,71	1,24	12,26	14,04	
2024.02.06 10:00	1,35	0,74	0,13	140,88	0,61	10,05	1,67	14,18	14,49	
2024.02.06 10:30	1,07	0,82	0,12	118,76	0,61	9,7	1,84	13,22	14,53	
2024.02.06 11:00	0,84	0,71	0,1	125,42	0,56	8,94	1,31	12,31	14,01	
2024.02.06 11:30	0,76	0,76	0,1	131,69	0,55	8,78	1,29	12,04	13,94	
2024.02.06 12:00	0,65	0,84	0,11	139,85	0,57	10,17	1,49	13,09	14,31	
2024.02.06 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.06 13:00	0,32	0,72	0,11	112,42	0,53	8,37	1,33	12,58	13,9	
2024.02.06 13:30	0,38	0,81	0,12	127,9	0,54	8,9	1,4	15,01	14,13	
2024.02.06 14:00	0,33	0,76	0,11	132,26	0,54	9,41	1,24	15,24	14,2	
2024.02.06 14:30	0,26	0,78	0,09	141,38	0,53	9,22	1,05	13,32	14,12	
2024.02.06 15:00	0,24	0,85	0,1	139,31	0,53	8,74	1,07	10,54	14,14	
2024.02.06 15:30	0,35	0,99	0,1	153,64	0,58	9,48	1,28	17,8	14,63	
2024.02.06 16:00	0,31	0,9	0,13	150,32	0,55	8,68	1,23	22,34	14,32	
2024.02.06 16:30	0,23	0,92	0,12	145,53	0,56	9,45	1,22	24,78	14,45	
2024.02.06 17:00	0,29	1,14	0,15	109,04	0,65	9,93	1,42	25,22	15,18	
2024.02.06 17:30	0,2	1,06	0,1	147,31	0,59	8,87	1,18	22	14,57	
2024.02.06 18:00	0,45	1,05	0,13	101,12	0,57	9,05	1,02	23,65	14,36	
2024.02.06 18:30	0,49	0,63	0,12	69,71	0,75	13,11	1,42	25,37	15,8	
2024.02.06 19:00	0,24	0,54	0,1	67,57	0,61	9,74	1,05	18,26	14,73	
2024.02.06 19:30	44,82	0,37	0,08	104,79	0,52	9,12	1,2	13,32	13,66	
2024.02.06 20:00	0,58	0,51	0,1	115,04	0,6	9,51	1,14	12,91	14,51	
2024.02.06 20:30	0,22	0,44	0,11	122,65	0,68	11,94	1,45	14,17	14,84	
2024.02.06 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.06 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.06 22:00	0,77	0,4	0,13	50,88	0,54	8,56	0,87	8,91	13,83	
2024.02.06 22:30	0,62	0,38	0,16	95,56	0,56	9,4	0,88	8,2	13,92	
2024.02.06 23:00	30,05	0,33	0,15	101,23	0,56	9,27	1,15	7,34	13,95	
2024.02.06 23:30	0,46	0,34	0,17	105,28	0,59	9,3	1,07	7,53	14,27	
2024.02.07 00:00	0,23	0,31	0,16	119,65	0,59	9,3	1,01	9,28	14,31	
2024.02.07 00:30	0,6	0,79	0,09	98,72	0,61	9,34	0,95	8,34	14,37	
2024.02.07 01:00	0,24	0,79	0,1	95,07	0,59	8,56	1,03	6,83	14,2	
2024.02.07 01:30	26,69	0,67	0,09	102,79	0,55	8,79	1,16	7,25	13,86	
2024.02.07 02:00	0,66	0,83	0,11	80,61	0,69	10,39	1,19	6,15	15,18	
2024.02.07 02:30	0,13	0,77	0,09	92,27	0,55	8,2	0,91	5,82	13,8	
2024.02.07 03:00	0,09	0,83	0,09	122,3	0,57	8,76	0,94	7,36	14,06	
2024.02.07 03:30	0,01	0,64	0,11	119,18	0,63	9,97	1,04	8,26	14,64	
2024.02.07 04:00	0,03	0,53	0,11	103,99	0,62	10,22	1,03	8,15	14,55	
2024.02.07 04:30	0,03	0,57	0,09	111,95	0,61	9,84	1	6,43	14,41	
2024.02.07 05:00	2,58	0,64	0,1	105,6	0,63	10,35	1,06	7,64	14,54	
2024.02.07 05:30	1,12	0,5	0,09	97,55	0,61	9,49	0,99	7,33	14,28	
2024.02.07 06:00	0,33	0,59	0,13	81,23	0,69	11,33	1,18	6,37	15,12	
2024.02.07 06:30	1,22	0,63	0,13	57,19	0,8	13,6	1,42	8,23	15,82	
2024.02.07 07:00	0,4	0,47	0,1	71,75	0,62	8,64	0,99	6,84	14,43	
2024.02.07 07:30	6,04	0,42	0,1	80,31	0,66	10,16	1,42	6,9	14,78	
2024.02.07 08:00	32,67	0,39	0,11	89,08	0,61	9,97	2,4	7,45	14,31	
2024.02.07 08:30	0,85	0,52	0,11	94,55	0,65	9,87	1,5	6,83	14,77	
2024.02.07 09:00	142,64	0,12	0,09	88,9	0,56	12,58	2,14	6,71	13,75	
2024.02.07 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.07 10:00	12,22	0,71	0,24	95,74	0,64	9,28	1,35	3,81	14,31	
2024.02.07 10:30	16,73	0,57	0,18	95,51	0,57	9,64	1,51	3,92	14,15	
2024.02.07 11:00	0,06	0,69	0,13	97,84	0,59	9,06	1,3	3,81	14,46	
2024.02.07 11:30	4,62	0,63	0,21	120,39	0,57	9,79	1,24	2,07	14,22	
2024.02.07 12:00	0,71	0,71	0,17	119,82	0,55	9,55	1,07	16,39	14,19	
2024.02.07 12:30	19,11	0,67	0,08	147,76	0,51	8,74	0,89	25,31	13,53	
2024.02.07 13:00	1,79	0,88	0,1	128,29	0,62	10,41	1,33	18,24	14,81	
2024.02.07 13:30	1,73	0,89	0,09	127,24	0,53	8,86	1,05	11,61	13,88	
2024.02.07 14:00	51,93	0,81	0,08	140,29	0,52	10,9	1,25	9,67	13,69	
2024.02.07 14:30	17,81	0,85	0,09	144,37	0,55	10,51	1,31	10,23	14,16	
2024.02.07 15:00	1,56	1,16	0,1	145,09	0,6	10,84	1,21	13,08	14,76	
2024.02.07 15:30	2,22	0,76	0,15	142,48	0,61	10,85	1,24	13,95	14,85	
2024.02.07 16:00	2,45	0,66	0,14	128,72	0,59	10,97	1,07	14,25	14,59	
2024.02.07 16:30	2,5	0,66	0,14	122,7	0,58	10,49	1,07	14,37	14,5	
2024.02.07 17:00	2,2	0,63	0,13	131,17	0,58	10,43	1,02	15,86	14,39	
2024.02.07 17:30	2,5	0,7	0,14	114	0,64	11,74	1,18	16,95	15,01	
2024.02.07 18:00	2,61	0,76	0,14	111,32	0,62	11,45	1,23	15,69	14,81	
2024.02.07 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.07 19:00	1,69	0,59	0,16	90,96	0,66	10,86	1,24	16,43	14,69	
2024.02.07 19:30	3,28	0,6	0,18	55,98	0,68	14,31	1,45	16,54	15,28	
2024.02.07 20:00	4,38	0,54	0,14	84,44	0,58	10,32	1,24	14,86	14,36	
2024.02.07 20:30	62,82	0,43	0,15	95,25	0,6	14,28	1,92	17,25	14,51	
2024.02.07 21:00	3,29	0,68	0,16	95,66	0,59	10,49	1,06	17,13	14,43	
2024.02.07 21:30	3,07	0,55	0,1	110,63	0,59	9,26	1,01	16,6	14,41	
2024.02.07 22:00	4,11	0,53	0,09	129,47	0,59	9,32	1,01	17,11	14,35	
2024.02.07 22:30	3,82	0,6	0,09	129,6	0,56	8,33	0,95	15,7	14	
2024.02.07 23:00	3,25	0,58	0,09	140,36	0,58	9,14	1,05	16,33	14,24	
2024.02.07 23:30	3,48	0,56	0,09	152,29	0,59	9,36	1,1	16,64	14,42	
2024.02.08 00:00	3,99	0,61	0,09	141,83	0,61	9,28	1,07	18,69	14,64	
2024.02.08 00:30	3,14	0,73	0,11	125,19	0,58	8,27	0,88	16,47	14,08	

2024.02.08 01:00	2,62	0,63	0,13	152,86	0,56	8,81	0,9	14,32	14,01	
2024.02.08 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 02:00	2,06	0,79	0,14	92,97	0,6	9,14	1,24	11,57	14,36	
2024.02.08 02:30	2,28	0,71	0,14	122,67	0,57	8,52	1,25	10,39	14,03	
2024.02.08 03:00	3,17	0,82	0,14	140,5	0,6	9,48	1,3	11,66	14,53	
2024.02.08 03:30	3,67	0,5	0,09	142,86	0,59	9,48	1,25	11,58	14,4	
2024.02.08 04:00	6,69	0,4	0,1	118,24	0,64	10,94	1,25	13,09	14,83	
2024.02.08 04:30	3,71	0,46	0,1	108,43	0,67	10,97	1,21	12,25	14,95	
2024.02.08 05:00	3,95	0,46	0,09	138,51	0,59	9,28	1,07	10,47	14,27	
2024.02.08 05:30	5,21	0,34	0,1	108,98	0,67	11,1	1,24	12,91	15,04	
2024.02.08 06:00	5,06	0,26	0,1	142,78	0,62	10,04	1,12	11,52	14,66	
2024.02.08 06:30	3,84	0,66	0,26	155,91	0,59	9,34	1,04	9,55	14,24	
2024.02.08 07:00	7,14	0,55	0,24	136,75	0,55	9,2	1,27	8,37	13,84	
2024.02.08 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.08 08:30	2,52	0,65	0,25	98,38	0,61	9,84	3,12	6,59	14,41	
2024.02.08 09:00	2,64	0,68	0,25	114,61	0,64	10,63	1,58	7,88	14,74	
2024.02.08 09:30	2,5	0,71	0,13	143,13	0,57	8,55	0,82	7,9	14	
2024.02.08 10:00	2,39	0,58	0,1	140,54	0,6	9,29	0,97	6,63	14,29	
2024.02.08 10:30	3,02	0,54	0,12	142,62	0,56	8,97	0,89	5,08	13,86	
2024.02.08 11:00	40,07	0,49	0,11	128,42	0,57	10,25	1,7	5,77	14,07	
2024.02.08 11:30	35,52	0,53	0,11	119,49	0,55	9,65	1,7	7,4	13,93	
2024.02.08 12:00	2,71	0,84	0,15	91,98	0,71	12,41	2,47	9,95	15,52	
2024.02.08 12:30	1,39	0,75	0,1	119,63	0,56	8,71	2,4	10,89	14,19	
2024.02.08 13:00	1,61	0,74	0,1	137,64	0,53	8,67	2,69	12,09	13,92	
2024.02.08 13:30	2,09	0,87	0,11	139,19	0,59	9,74	2,39	3,82	14,53	
2024.02.08 14:00	3,32	0,87	0,1	129,06	0,6	9,75	2,29	0	14,71	
2024.02.08 14:30	2,81	0,74	0,09	134,89	0,53	8,75	2	12,15	13,92	
2024.02.08 15:00	32,22	0,72	0,08	123,68	0,51	9,41	1,66	19,99	13,68	
2024.02.08 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 16:00	3,69	0,65	0,1	148,38	0,55	8,99	1,65	21,9	14,06	
2024.02.08 16:30	17,44	0,81	0,13	119,85	0,7	11,38	1,81	27,51	15,11	
2024.02.08 17:00	2,72	0,96	0,13	83,33	0,69	10,66	1,7	25,58	15,46	
2024.02.08 17:30	2,21	0,93	0,11	117,42	0,63	10,09	1,48	25,13	15,01	
2024.02.08 18:00	1,57	0,97	0,11	100,65	0,63	9,58	1,31	25,31	14,96	
2024.02.08 18:30	1,01	0,73	0,13	121,42	0,59	10,02	1,25	24,97	14,65	
2024.02.08 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 19:30	3,02	0,93	0,16	34,57	0,67	10,76	1,4	27,29	15,38	
2024.02.08 20:00	1,79	0,88	0,13	73,23	0,61	9,97	1,25	27,78	14,79	
2024.02.08 20:30	2,54	0,81	0,1	111,19	0,55	9,27	1,29	25,54	14,08	
2024.02.08 21:00	1,49	0,9	0,12	137,51	0,57	9,45	1,31	28,63	14,4	
2024.02.08 21:30	1,71	0,6	0,26	159,93	0,62	9,76	1,39	28,77	14,83	
2024.02.08 22:00	38,92	0,43	0,22	123,63	0,55	9	1,15	21,52	14,03	
2024.02.08 22:30	2,22	0,6	0,31	126	0,67	10,75	1,38	18,83	15,23	
2024.02.08 23:00	2,14	0,47	0,37	64,18	0,77	12,01	1,63	19,87	15,9	
2024.02.08 23:30	58,31	0,41	0,29	76,7	0,58	10,94	2,82	13,59	14,36	
2024.02.09 00:00	6,24	0,42	0,29	127,69	0,56	9,47	1,22	12,08	14,2	
2024.02.09 00:30	2,08	0,51	0,13	134,68	0,64	11,75	1,26	11,49	14,84	
2024.02.09 01:00	5,1	0,57	0,12	115,63	0,62	10,13	1,24	10,83	14,74	
2024.02.09 01:30	1,47	0,57	0,12	155,84	0,62	10,4	1,23	11,26	14,75	
2024.02.09 02:00	1,28	0,55	0,14	138,61	0,68	11,06	1,41	11,6	15,22	
2024.02.09 02:30	22,55	0,53	0,12	105,62	0,65	10,36	1,38	9,66	14,91	
2024.02.09 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.09 03:30	3,2	0,64	0,1	41,77	0,64	9,93	1,15	7,94	14,94	
2024.02.09 04:00	0,45	0,67	0,11	85,9	0,57	9,6	0,98	7,67	14,19	
2024.02.09 04:30	1,08	0,64	0,1	126,09	0,58	9,92	0,98	7,62	14,29	
2024.02.09 05:00	0,69	0,71	0,11	139,06	0,66	10,79	1,19	8,62	15,07	
2024.02.09 05:30	0,7	0,64	0,11	136,08	0,6	9,88	1,12	6,83	14,5	
2024.02.09 06:00	25,14	0,62	0,12	100,84	0,64	10,14	1,61	6,72	14,84	
2024.02.09 06:30	5,04	0,57	0,12	98,72	0,74	12,91	1,57	7,65	15,43	
2024.02.09 07:00	3,04	0,64	0,12	66,05	0,77	11,99	1,59	6,65	15,81	
2024.02.09 07:30	6,2	0,55	0,12	67,13	0,79	13,59	1,83	4,4	15,71	
2024.02.09 08:00	2,31	0,7	0,12	59,87	0,82	14,14	1,73	6,69	15,93	
2024.02.09 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.09 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 11:30	21,17	0,58	0,13	94,08	0,57	9,21	2,47	7,32	14,11	
2024.02.09 12:00	11,03	0,58	0,14	51,32	0,61	11,19	3,01	10,72	14,6	
2024.02.09 12:30	26,06	0,61	0,17	39,81	0,55	9,31	2,32	11,61	14,08	
2024.02.09 13:00	1,22	0,65	0,18	70,66	0,55	9,11	1,81	13,79	14,22	
2024.02.09 13:30	57,28	0,52	0,14	81,16	0,54	9,69	1,93	13,93	13,98	
2024.02.09 14:00	4,41	0,66	0,16	113,34	0,6	10,29	1,77	17,24	14,66	
2024.02.09 14:30	4,24	0,73	0,16	108,54	0,55	9,3	1,63	16,39	14,11	
2024.02.09 15:00	35,29	0,66	0,16	101,94	0,55	9,71	1,67	16,34	14,26	
2024.02.09 15:30	5,88	0,69	0,22	66,31	0,73	11,95	1,82	18,94	15,81	
2024.02.09 16:00	1,1	0,69	0,17	81,06	0,56	8,58	1,18	14,99	14,29	
2024.02.09 16:30	1,31	0,81	0,22	93,32	0,58	8,41	1,35	15,99	14,52	
2024.02.09 17:00	11,67	0,61	0,17	124,39	0,56	8,74	1,39	15,85	14,22	
2024.02.09 17:30	4,7	0,72	0,2	106,99	0,6	8,78	1,39	17,63	14,67	
2024.02.09 18:00	7,78	0,68	0,17	119,79	0,61	9,41	1,55	18,31	14,71	
2024.02.09 18:30	9,06	0,57	0,13	135,36	0,58	10,1	1,15	18,32	14,5	
2024.02.09 19:00	60,21	0,54	0,11	116,78	0,54	10,15	1,15	17,83	14,02	
2024.02.09 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás

2024.02.10 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 06:30	43,05	0,24	0,18	90,95	0,49	9,59	3,39	7,67	12,98	
2024.02.10 07:00	2,44	0,35	0,2	124,34	0,45	7,37	1	7,62	12,51	
2024.02.10 07:30	0,84	0,48	0,27	112	0,55	8,89	1,23	8,81	13,93	
2024.02.10 08:00	1,48	0,46	0,25	132,06	0,49	7,61	0,86	7,97	13	
2024.02.10 08:30	0,89	0,44	0,23	162,91	0,53	8,75	0,95	8,21	13,73	
2024.02.10 09:00	1,06	0,46	0,23	165,69	0,54	8,78	1,03	9,08	13,93	
2024.02.10 09:30	21,04	0,39	0,08	98,97	0,45	8,04	0,7	9,18	12,6	
2024.02.10 10:00	3,41	0,32	0,08	99,39	0,53	9,24	0,83	11,2	13,7	
2024.02.10 10:30	3,91	0,31	0,08	117,63	0,5	9,25	0,8	9,95	13,49	
2024.02.10 11:00	1,36	0,4	0,08	116,02	0,52	9,08	0,9	10,55	13,7	
2024.02.10 11:30	53,54	0,34	0,08	106,54	0,51	11,71	1,45	11,39	13,59	
2024.02.10 12:00	10,44	0,36	0,09	89,02	0,56	11,38	1,01	14,05	14,33	
2024.02.10 12:30	36,73	0,46	0,12	112,47	0,48	8,75	0,93	11,88	13,34	
2024.02.10 13:00	1,36	0,65	0,13	110,72	0,5	8,54	0,83	13,73	13,65	
2024.02.10 13:30	1,65	0,59	0,1	127,71	0,46	7,96	0,71	14,86	13,15	
2024.02.10 14:00	1,75	0,73	0,12	101,75	0,55	9,06	1,03	19,9	14,28	
2024.02.10 14:30	7,52	0,7	0,1	116,43	0,52	8,82	0,96	20,12	13,96	
2024.02.10 15:00	5,52	0,72	0,1	93,68	0,52	8,7	0,95	17,87	13,96	
2024.02.10 15:30	6,73	0,71	0,1	86,14	0,58	10,24	1,01	16,26	14,72	
2024.02.10 16:00	7,42	0,63	0,09	116,82	0,52	9,1	0,96	16,65	13,99	
2024.02.10 16:30	11,5	0,57	0,09	139,32	0,52	9,25	1,1	17,93	14	
2024.02.10 17:00	11,27	0,64	0,09	142,44	0,52	9,3	1,06	18,98	13,99	
2024.02.10 17:30	10,81	0,62	0,08	139,49	0,51	8,85	1,01	17,29	13,71	
2024.02.10 18:00	9,39	0,58	0,09	105,61	0,53	9,21	1,04	18,25	14,05	
2024.02.10 18:30	17,17	0,68	0,15	62,79	0,65	10,82	1,19	22,92	15,2	
2024.02.10 19:00	32,31	0,48	0,16	72,09	0,55	9,76	1,17	20,85	14,23	
2024.02.10 19:30	9,17	0,48	0,14	107,12	0,55	10,72	1,05	22,15	14,16	
2024.02.10 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.10 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 21:00	24,16	0,5	0,12	59,49	0,54	9,04	1,41	22,67	13,89	
2024.02.10 21:30	51,88	0,3	0,13	47,35	0,59	10,91	3,45	23,66	14,46	
2024.02.10 22:00	3,82	0,48	0,13	74,44	0,52	8,47	0,79	19,87	13,83	
2024.02.10 22:30	3,6	0,44	0,16	117,65	0,52	9,29	0,78	12,9	13,87	
2024.02.10 23:00	3	0,49	0,19	69,88	0,57	10,1	0,84	0	14,44	
2024.02.10 23:30	4,14	0,47	0,15	86,9	0,53	9,3	0,6	0	14,06	
2024.02.11 00:00	5,46	0,45	0,16	111,84	0,52	9,19	0,18	0	13,83	
2024.02.11 00:30	8,63	0,64	0,11	93,4	0,57	9,91	0,74	0	14,35	
2024.02.11 01:00	6,81	0,31	0,08	119,5	0,5	8,85	0,57	4,65	13,45	
2024.02.11 01:30	6,27	0,24	0,09	151,79	0,51	9,32	0,52	0	13,56	
2024.02.11 02:00	5,5	0,22	0,1	166,78	0,53	8,89	0,46	5,44	13,64	
2024.02.11 02:30	5	0,16	0,09	158,67	0,54	9,34	0,36	0	13,79	
2024.02.11 03:00	3,55	0,2	0,08	151,66	0,5	8,76	0,24	4,68	13,21	
2024.02.11 03:30	4,07	0,68	0,1	115,88	0,62	9,51	0,39	0,27	14,62	
2024.02.11 04:00	3,14	0,55	0,09	130,4	0,57	9,87	0,35	1,82	14,13	
2024.02.11 04:30	2,68	0,52	0,09	144,71	0,54	9,1	0,33	3,21	13,84	
2024.02.11 05:00	3,02	0,63	0,09	122,42	0,6	10,04	0,13	4,09	14,52	
2024.02.11 05:30	3,59	0,59	0,09	123,49	0,58	9,09	0,04	3,92	14,3	
2024.02.11 06:00	4,66	0,52	0,1	109,7	0,66	11,51	0	7,54	14,92	
2024.02.11 06:30	4,74	0,55	0,09	103,01	0,56	8,68	0	5,47	14,1	
2024.02.11 07:00	4,7	0,54	0,12	118,42	0,61	9,87	0	3,09	14,57	
2024.02.11 07:30	5,04	0,49	0,1	124,97	0,59	8,89	0	3,81	14,37	
2024.02.11 08:00	3,83	0,38	0,09	137,22	0,55	8,53	0	2,72	13,81	
2024.02.11 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.11 09:00	14,63	0,48	0,16	22,77	0,76	9,21	0	2,94	15,36	
2024.02.11 09:30	45,09	0,47	0,12	20,49	0,73	12,64	0	2,63	15,48	
2024.02.11 10:00	35,51	0,51	0,08	26,55	0,54	9,04	0	1,84	13,71	
2024.02.11 10:30	35,17	0,61	0,08	60,87	0,54	8,99	0	0,3	13,59	
2024.02.11 11:00	13,82	0,67	0,08	84,93	0,54	9,13	0	0,46	13,73	
2024.02.11 11:30	35,25	0,46	0,08	87,63	0,51	8,77	0	3,25	13,31	
2024.02.11 12:00	3,31	0,58	0,08	109,02	0,52	8,54	0	5,13	13,38	
2024.02.11 12:30	3,68	0,58	0,09	105,36	0,56	8,9	0	5,38	13,92	
2024.02.11 13:00	2,75	0,51	0,08	108,02	0,49	8,44	0	3,9	13,18	
2024.02.11 13:30	4,01	0,58	0,09	112,08	0,49	8,75	0	2,14	13,27	
2024.02.11 14:00	3,2	0,58	0,08	112,4	0,48	8,96	0	3,64	13,18	
2024.02.11 14:30	3,4	0,69	0,08	119,7	0,51	9,54	0	7,11	13,6	
2024.02.11 15:00	31,94	0,68	0,08	102,34	0,51	9,93	0	10,5	13,56	
2024.02.11 15:30	93,87	0,3	0,21	136,28	0,49	12,35	0	11,34	13,42	
2024.02.11 16:00	3,02	0,44	0,28	167,28	0,55	10,22	0	13,31	14,12	
2024.02.11 16:30	2,57	0,53	0,26	138,21	0,55	9,74	0	15,56	14,13	
2024.02.11 17:00	2,4	0,54	0,21	108,21	0,55	10,53	0	17,17	14,14	
2024.02.11 17:30	2,78	0,62	0,22	97,21	0,56	10,09	0	18,5	14,25	
2024.02.11 18:00	3,21	0,58	0,23	128,77	0,56	10,08	0	18,76	14,19	
2024.02.11 18:30	3,94	0,71	0,12	124,2	0,59	9,53	0	19,79	14,5	
2024.02.11 19:00	3,7	0,65	0,13	125,24	0,57	9,31	0	18,51	14,29	
2024.02.11 19:30	3,47	0,65	0,13	134,86	0,55	9,14	0	18,39	13,97	
2024.02.11 20:00	4,1	0,69	0,11	121	0,6	10,25	0	19,92	14,62	
2024.02.11 20:30	13,14	0,63	0,11	137,94	0,53	8,59	0	18,31	13,69	
2024.02.11 21:00	3,92	0,7	0,12	116,06	0,61	10,07	0	20,08	14,71	
2024.02.11 21:30	3,25	0,66	0,08	142,31	0,53	7,85	0	14,72	13,78	
2024.02.11 22:00	21,09	0,62	0,09	111,84	0,6	9,65	0	15,83	14,45	
2024.02.11 22:30	73,78	0,43	0,08	131,29	0,5	11,22	0	14	13,46	
2024.02.11 23:00	2,72	0,77	0,1	133,38	0,63	9,31	0	17,58	14,87	
2024.02.11 23:30	2,19	0,7	0,1	105,28	0,6	9,08	0	16,15	14,6	
2024.02.12 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.12 00:30	3,16	0,61	0,09	102,58	0,57	8,08	0	14,49	14,21	

2024.02.12 01:00	2,63	0,5	0,09	137,72	0,55	8,42	0	13,57	13,96	
2024.02.12 01:30	2,65	0,58	0,09	136,89	0,57	8,48	0	14,14	14,24	
2024.02.12 02:00	2,18	0,49	0,08	141,38	0,52	7,77	0	12,03	13,58	
2024.02.12 02:30	1,93	0,43	0,08	156,24	0,54	8,14	0	11,89	13,84	
2024.02.12 03:00	1,68	0,5	0,09	155,06	0,55	8,19	0	12,13	13,98	
2024.02.12 03:30	1,88	0,58	0,17	144,61	0,57	9,14	0	12,89	14,28	
2024.02.12 04:00	1,81	0,56	0,18	137,65	0,58	9,79	0	13,49	14,4	
2024.02.12 04:30	3,21	0,68	0,21	65,73	0,7	11,39	0	15,82	15,52	
2024.02.12 05:00	2,82	0,5	0,17	116,58	0,57	9,06	0	12,39	14,2	
2024.02.12 05:30	2,83	0,45	0,17	143,9	0,55	8,65	0	9,88	13,89	
2024.02.12 06:00	2,73	0,48	0,2	101,02	0,66	10,72	0	11,38	15,01	
2024.02.12 06:30	2,11	0,81	0,23	116,43	0,58	10,16	0	9,84	14,34	
2024.02.12 07:00	2,48	0,77	0,19	103,87	0,61	10,29	0	9,57	14,68	
2024.02.12 07:30	2,56	0,69	0,2	131,23	0,6	10,45	0	8,61	14,48	
2024.02.12 08:00	2,08	0,69	0,2	140,34	0,56	10,14	0	7,25	14,13	
2024.02.12 08:30	1,98	0,75	0,21	134,71	0,62	10,76	0	7,38	14,68	
2024.02.12 09:00	3,75	0,65	0,18	131,41	0,6	10,31	0	5,01	14,51	
2024.02.12 09:30	7,08	0,63	0,11	128,09	0,61	10,02	1,01	5,73	14,65	
2024.02.12 10:00	7,09	0,51	0,1	132,71	0,58	9,1	0,87	5,94	14,02	
2024.02.12 10:30	67,58	0,3	0,1	139,86	0,51	9,72	0,96	5,73	13,48	
2024.02.12 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.12 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.12 12:00	2,1	0,57	0,1	122,24	0,55	8,61	0,64	5,23	13,92	
2024.02.12 12:30	3,51	0,58	0,12	116,87	0,64	40,83	1,11	5,34	14,48	
2024.02.12 13:00	1,26	0,57	0,11	99,94	0,59	9,63	1,17	6,22	14,42	
2024.02.12 13:30	1,94	0,55	0,1	131,86	0,56	9,91	0,88	4,19	14,14	
2024.02.12 14:00	1,78	0,77	0,11	100,76	0,64	10,15	0,94	5,02	14,92	
2024.02.12 14:30	2,78	0,61	0,11	121,27	0,56	9,25	0,75	7,32	14,19	
2024.02.12 15:00	1,22	0,68	0,1	116,52	0,6	9,65	0,82	8,25	14,61	
2024.02.12 15:30	0,73	0,75	0,1	128,1	0,57	11,32	0,77	11,33	14,3	
2024.02.12 16:00	0,81	0,76	0,1	121,3	0,6	11,27	0,85	12,29	14,53	
2024.02.12 16:30	0,77	0,76	0,1	118,87	0,61	11,32	0,88	10,54	14,66	
2024.02.12 17:00	0,73	0,74	0,1	116,72	0,58	10,82	0,79	9,61	14,29	
2024.02.12 17:30	1,37	0,73	0,1	114,84	0,62	12,13	0,92	11,27	14,81	
2024.02.12 18:00	59,18	0,54	0,14	85,01	0,61	28,55	1,44	12,55	14,48	
2024.02.12 18:30	35,34	0,17	0,79	133,11	0,56	20,31	0,74	8,94	14,14	
2024.02.12 19:00	19,22	0,01	0,92	115,17	0,54	12,19	0,86	9,99	13,84	
2024.02.12 19:30	73,05	0	1,13	124,81	0,56	64,32	1,61	9,34	13,97	
2024.02.12 20:00	9,6	0	1,46	139,4	0,56	5,66	0,73	9,26	14,03	
2024.02.12 20:30	1,53	0,02	1,76	157,07	0,59	5,29	0,75	11,69	14,39	
2024.02.12 21:00	1,48	0,01	1,94	173,56	0,61	5,62	0,85	12,13	14,52	
2024.02.12 21:30	46,92	0,08	0,2	143,9	0,6	17,22	0,97	11,56	14,41	
2024.02.12 22:00	2,34	0,22	0,13	133,44	0,64	13,97	0,94	11,3	14,78	
2024.02.12 23:00	2,12	0	0,12	95,66	0,59	10,17	0,79	8,59	14,31	
2024.02.12 23:30	47,52	0	0,12	113,16	0,57	10,68	0,94	7,59	14,03	
2024.02.13 00:00	72,44	0	0,1	142,29	0,54	14,02	1,01	5,88	13,7	
2024.02.13 00:30	1,13	0,35	0,16	142,51	0,57	9,99	0,76	5,73	14,07	
2024.02.13 01:00	1,05	0,41	0,2	149,76	0,61	10,27	0,86	6,43	14,57	
2024.02.13 01:30	1,37	0,53	0,2	120,68	0,68	10,96	1,04	7,04	15,23	
2024.02.13 02:00	1,48	0,48	0,17	107,99	0,68	11,01	1,03	6,8	15,12	
2024.02.13 02:30	31,04	0,13	0,37	69,28	1,52	25,81	3,12	14,23	18,14	
2024.02.13 03:00	11,52	0,38	0,19	76,62	0,64	9,04	0,93	5,62	14,48	
2024.02.13 03:30	7,93	0,78	0,18	103,26	0,58	10,45	0,82	5,53	14,18	
2024.02.13 04:00	2,02	0,65	0,18	115,52	0,56	9,08	0,76	5,86	13,97	
2024.02.13 04:30	3,99	0,61	0,15	135,96	0,55	9,18	0,75	3,51	13,82	
2024.02.13 05:00	50,45	0,43	0,14	136,6	0,54	9,85	0,73	3,34	13,65	
2024.02.13 05:30	1,61	0,68	0,22	121,17	0,68	11,11	1,04	4,84	15,15	
2024.02.13 06:00	1,78	0,82	0,2	106,89	0,69	11,06	1,06	4,16	15,24	
2024.02.13 06:30	3,98	0,73	0,18	54,84	1,01	15,76	1,79	7,57	16,88	
2024.02.13 07:00	7,46	0,59	0,11	73,91	0,65	11,14	1,06	4,77	14,87	
2024.02.13 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.13 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.13 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.13 09:00	1,54	0,59	0,1	54,02	0,58	9,35	0,76	6,82	14,11	
2024.02.13 09:30	3,45	0,59	0,18	127,56	0,54	7,78	0,66	7,38	13,62	
2024.02.13 10:00	29,05	0,44	0,26	133,21	0,56	9	0,8	6,92	13,75	
2024.02.13 10:30	3,64	0,56	0,3	113,96	0,57	8,76	0,7	5,58	14,02	
2024.02.13 11:00	6,32	0,52	0,25	119,77	0,54	8,39	0,67	6,06	13,74	
2024.02.13 11:30	18,67	0,44	0,28	130,37	0,56	8,91	0,73	5,74	13,95	
2024.02.13 12:00	3,52	0,43	0,25	129,49	0,56	9,08	0,67	5,57	14,07	
2024.02.13 12:30	3,64	0,57	0,4	138,06	0,57	8,56	0,64	4,4	14,01	
2024.02.13 13:00	44,72	0,37	0,31	129,09	0,52	9,37	0,8	2,46	13,38	
2024.02.13 13:30	6,64	0,64	0,48	95,86	0,76	13,72	1,15	0,73	15,52	
2024.02.13 14:00	2,18	0,67	0,36	127,45	0,57	9,27	0,71	0,34	14,15	
2024.02.13 14:30	2	0,71	0,39	143,56	0,61	10,18	0,83	0,59	14,49	
2024.02.13 15:00	2,64	0,75	0,36	145,99	0,58	9,36	0,76	0,8	14,29	
2024.02.13 15:30	4,44	0,66	0,11	162,01	0,62	9,21	0,77	0,33	14,56	
2024.02.13 16:00	9,98	0,61	0,09	133,25	0,55	8,73	0,7	0,29	13,86	
2024.02.13 16:30	6,12	0,57	0,09	129,3	0,56	8,84	0,69	1,59	13,97	
2024.02.13 17:00	4,09	0,56	0,09	127,05	0,61	9,77	0,81	0,54	14,48	
2024.02.13 17:30	3,86	0,58	0,1	112,46	0,62	9,2	0,81	0,19	14,61	
2024.02.13 18:00	4,03	0,54	0,09	115,7	0,6	9,07	0,82	0,2	14,45	
2024.02.13 18:30	4,97	0,84	0,13	130,37	0,69	11,43	0,97	0	14,86	
2024.02.13 19:00	3,36	0,83	0,11	110,58	0,64	9,15	0,92	0,02	14,66	
2024.02.13 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.13 20:00	6,54	1,05	0,11	72,95	0,69	10,51	1,09	0,2	15,14	
2024.02.13 20:30	4,13	0,89	0,13	95	0,62	9,64	0,87	0,44	14,45	
2024.02.13 21:00	2,96	0,83	0,1	128,26	0,6	9,27	0,85	0,65	14,3	
2024.02.13 21:30	2,39	0,85	0,12	119,76	0,67	9,41	0,92	0,77	14,86	
2024.02.13 22:00	1,71	0,83	0,13	134,01	0,64	9,3	0,88	0,46	14,64	
2024.02.13 22:30	1,68	0,68	0,11	131	0,66	9,82	0,92	1,18	14,76	
2024.02.13 23:00	11,05	0,62	0,11	103,31	0,69	9,62	1,03	1,55	14,95	
2024.02.13 23:30	2,93	0,61	0,12	117,03	0,68	9,73	1	0,64	14,98	
2024.02.14 00:00	1,15	0,67	0,12	135,51	0,67	9,38	0,96	2,86	14,85	
2024.02.14 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	

2024.02.14 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.02.14 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.15 05:00	6,76	0,78	0,12	58,27	0,58	10,01	0,81	0	13,73	
2024.02.15 05:30	0,62	0,85	0,13	75,36	0,59	9,94	0,87	0	14,01	
2024.02.15 06:00	0,38	0,82	0,12	77,05	0,57	9,26	0,8	0	13,74	
2024.02.15 06:30	0	0,39	0,11	76,27	0,6	8,55	0,89	0	14,01	
2024.02.15 07:00	0,04	0,32	0,11	69,25	0,59	8,75	0,87	0	13,89	
2024.02.15 07:30	1,55	0,25	0,11	67,09	0,57	9,35	0,86	0	13,69	
2024.02.15 08:00	60,9	0,16	0,09	62,19	0,56	9,01	1,27	0	13,54	
2024.02.15 08:30	18,71	0,14	0,14	37,84	0,65	11,36	1,27	0	14,55	
2024.02.15 09:00	14,71	0,22	0,12	74,65	0,54	8,75	0,92	0	13,41	
2024.02.15 09:30	0,37	0,99	0,14	93,87	0,61	8,84	1,17	0	14,31	
2024.02.15 10:00	0,21	0,84	0,16	104,94	0,57	8,06	1,23	0	13,82	
2024.02.15 10:30	2,08	0,87	0,14	108,94	0,54	8,05	1,18	0,01	13,5	
2024.02.15 11:00	7,81	0,75	0,15	114,69	0,51	8,13	1,4	0,02	13,13	
2024.02.15 11:30	0,67	0,84	0,15	104,86	0,56	9,49	2,17	0	13,89	
2024.02.15 12:00	12,75	0,8	0,12	115,8	0,5	8,3	1,36	0	13,04	
2024.02.15 12:30	...	0,72	0,18	33,57	0,72	12,02	2,13	0,06	15,19	
2024.02.15 13:00	3,81	0,73	0,11	80,27	0,54	8,08	1,49	13,74	13,64	
2024.02.15 13:30	0,97	0,8	0,12	86,62	0,56	8,54	1,77	0,8	13,9	
2024.02.15 14:00	0,55	0,75	0,11	108,39	0,53	8,25	1,68	1,14	13,65	
2024.02.15 14:30	0,5	0,73	0,1	106,03	0,54	8,04	1,54	1,31	13,77	
2024.02.15 15:00	26,85	0,6	0,1	121,97	0,51	8,41	1,62	2,46	13,34	
2024.02.15 15:30	0,77	0,78	0,1	125,77	0,54	9,06	1,34	2,79	13,74	
2024.02.15 16:00	0,22	0,81	0,1	100,11	0,58	10,08	1,37	3,12	14,41	
2024.02.15 16:30	76,7	0,7	0,1	59,42	0,62	16,93	2,44	6,6	14,73	
2024.02.15 17:00	2,5	0,83	0,11	45,94	0,61	10,2	1,3	9,16	14,62	
2024.02.15 17:30	1,55	0,74	0,09	111,29	0,51	8,48	0,83	8,75	13,35	
2024.02.15 18:00	1,15	0,76	0,11	129,39	0,54	9,23	0,88	10,11	13,75	
2024.02.15 18:30	1,02	0,69	0,11	107,99	0,6	8,97	0,93	8,8	14,27	
2024.02.15 19:00	1,05	0,56	0,09	122,15	0,55	8,21	0,93	8,8	13,68	
2024.02.15 19:30	1,25	0,57	0,12	118,5	0,62	9,32	1,22	7,28	14,43	
2024.02.15 20:00	0,8	0,5	0,1	119,22	0,56	8,4	0,96	6,32	13,79	
2024.02.15 20:30	0,86	0,5	0,11	132,19	0,61	8,97	1,13	6,68	14,29	
2024.02.15 21:00	0,67	0,44	0,12	132	0,61	8,88	1,16	4,48	14,36	
2024.02.15 21:30	8,3	0,6	0,11	92,14	0,67	10,37	1,03	3,78	14,52	
2024.02.15 22:00	0,36	0,4	0,11	122,81	0,6	9,21	0,86	4,48	14,22	
2024.02.15 22:30	0,31	0,39	0,1	130,33	0,65	9,95	1,01	2,02	14,68	
2024.02.15 23:00	0,98	0,32	0,11	121,19	0,64	10,38	1,01	3,45	14,45	
2024.02.15 23:30	3,55	0,39	0,13	53,47	0,72	10,28	1,03	0,38	15,32	
2024.02.16 00:00	48,13	0,14	0,13	35,88	0,76	11,58	1,18	0,38	15,61	
2024.02.16 00:30	2,57	0,74	0,1	92,1	0,63	10,02	1,05	0,34	14,44	
2024.02.16 01:00	0,45	0,73	0,11	87,66	0,68	10,82	1,26	0,06	15,02	

2024.02.16 01:30	0,35	0,77	0,1	83,51	0,67	10,59	1,23	0,02	14,91	
2024.02.16 02:30	1,82	0,7	0,1	84,99	0,64	9,99	1,07	0	14,58	
2024.02.16 03:00	0,46	0,72	0,1	75,53	0,63	9,63	0,97	0	14,47	
2024.02.16 03:30	0,8	0,78	0,09	98,55	0,6	9,22	0,95	0,26	14,12	
2024.02.16 04:00	17,38	0,62	0,11	64,21	0,71	12,58	1,33	0,02	15,19	
2024.02.16 04:30	22,75	0,49	0,1	27,85	0,7	11,12	1,28	0	15,13	
2024.02.16 05:00	0,5	0,63	0,1	59,02	0,67	10,71	1,13	0	14,83	
2024.02.16 05:30	0,52	0,66	0,09	91,84	0,65	9,91	1,04	0	14,57	
2024.02.16 06:00	0,54	0,59	0,09	106,63	0,6	9,29	0,95	0	14,13	
2024.02.16 06:30	0,62	0,59	0,21	115,99	0,61	9,2	0,99	0	14,2	
2024.02.16 07:00	1,25	0,48	0,26	100,77	0,7	11,47	1,34	0	14,85	
2024.02.16 07:30	0,69	0,46	0,26	86,5	0,65	9,66	1,13	0	14,57	
2024.02.16 08:00	5,38	0,45	0,25	76,25	0,64	9,57	1,15	0	14,48	
2024.02.16 08:30	5,18	0,32	0,17	116,63	0,56	8,91	0,89	0,01	13,54	
2024.02.16 09:00	1,7	0,41	0,19	125,69	0,54	8,4	0,79	0	13,39	
2024.02.16 09:30	2,1	0,7	0,11	136,7	0,55	9,36	0,78	0	13,58	
2024.02.16 10:00	0,12	0,65	0,11	136,14	0,56	9,62	0,8	0	13,81	
2024.02.16 10:30	0,25	0,56	0,08	124,78	0,52	9,11	0,72	0	13,43	
2024.02.16 11:00	21,81	0,54	0,09	127,2	0,54	10,41	0,73	0	13,56	
2024.02.16 11:30	0,04	0,83	0,11	120,03	0,62	11,37	1,09	0	14,63	
2024.02.16 12:00	0,52	0,73	0,1	124,42	0,51	9,28	0,76	0,06	13,37	
2024.02.16 12:30	0,26	1,11	0,4	150,87	0,56	8,52	1,14	0	14	
2024.02.16 13:00	0,09	1,05	0,42	134,7	0,53	8,31	0,83	0,19	13,77	
2024.02.16 13:30	0,2	1,05	0,41	141,4	0,53	8,34	0,88	2,64	13,64	
2024.02.16 14:00	0,29	1,21	0,51	129,65	0,65	10,36	1,21	2,6	14,77	
2024.02.16 14:30	0,24	1,22	0,44	99,45	0,59	9,01	1,12	2,14	14,48	
2024.02.16 15:00	0,6	1,12	0,4	122,91	0,54	8,55	0,99	4,38	13,9	
2024.02.16 15:30	0,83	0,65	0,27	123,86	0,58	9,32	1,32	4,48	14,31	
2024.02.16 16:00	5,79	0,53	0,22	124,56	0,54	8,91	1,21	5,64	13,84	
2024.02.16 16:30	1,2	0,64	0,26	126,85	0,61	10,42	1,24	7,99	14,67	
2024.02.16 17:00	1,66	0,64	0,2	94,65	0,61	10,36	1,34	7,69	14,76	
2024.02.16 17:30	2,31	0,62	0,22	109,6	0,56	9,25	1,04	8,54	14,06	
2024.02.16 18:00	2,84	0,59	0,22	129,6	0,56	9,47	1,01	9,23	13,98	
2024.02.16 18:30	2,27	0,57	0,16	119,55	0,67	10,36	1,21	9,65	15,03	
2024.02.16 19:00	2,75	0,49	0,14	117,37	0,61	9,54	1,02	8,78	14,5	
2024.02.16 19:30	3,38	0,35	0,14	122,68	0,66	10,87	1,17	8,34	14,95	
2024.02.16 20:00	39,01	0,23	0,2	17,88	0,89	13,39	1,86	5,9	16,19	
2024.02.16 20:30	16,89	0,27	0,17	49,64	0,62	9,38	1,09	3,56	14,39	
2024.02.16 21:00	13,62	0,26	0,16	73,86	0,62	9,24	1,1	4,27	14,44	
2024.02.16 21:30	18,42	0,48	0,14	87,65	0,58	9,58	0,9	2,44	14,01	
2024.02.16 22:00	16,66	0,43	0,12	119,53	0,52	9,49	0,75	2,28	13,27	
2024.02.16 22:30	59,41	0,3	0,12	141,84	0,56	12,66	1,01	3,23	13,72	
2024.02.16 23:00	34,24	0,48	0,12	103,33	0,63	11,22	1,89	0,2	14,49	
2024.02.16 23:30	65,02	0,35	0,13	93,37	0,64	14,15	2,06	0,18	14,5	
2024.02.17 00:00	14,98	0,41	0,13	85,01	0,61	10,49	1,17	0	14,36	
2024.02.17 00:30	16,48	0,27	0,09	94,83	0,6	9,37	1,51	0,22	14,24	
2024.02.17 01:00	19,01	0,12	0,09	110,36	0,59	9,81	1,18	0,01	14,13	
2024.02.17 01:30	34,52	0,08	0,09	114,13	0,59	9,81	1,08	0,1	14,12	
2024.02.17 02:00	27,05	0,07	0,09	103,79	0,61	10,28	0,99	0	14,39	
2024.02.17 02:30	45,94	0,06	0,09	97,22	0,61	10,16	0,99	0	14,25	
2024.02.17 03:00	34,76	0,02	0,08	122,11	0,56	9,53	0,89	0,19	13,7	
2024.02.17 03:30	23,84	0,42	0,18	102,9	0,74	13,51	1,37	0,03	15,28	
2024.02.17 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.17 04:30	19,5	0,36	0,12	23,78	0,65	9,68	1,11	0	14,68	
2024.02.17 05:00	9,88	0,43	0,14	29,78	0,65	10,18	0,94	0	14,7	
2024.02.17 05:30	7,59	0,46	0,13	69,34	0,6	9,39	0,88	0	14,19	
2024.02.17 06:00	8,15	0,43	0,12	71,12	0,64	9,88	1,02	0	14,61	
2024.02.17 06:30	7,29	1,1	0,13	46,5	0,67	9,9	0,99	0	14,79	
2024.02.17 07:00	6,23	1,02	0,17	65,44	0,63	9,65	0,95	0	14,48	
2024.02.17 07:30	22,39	0,99	0,19	47,67	0,73	11,11	1,95	0	15,29	
2024.02.17 08:00	12,2	0,86	0,11	92,81	0,58	9,22	1,24	0	13,87	
2024.02.17 08:30	49,01	0,76	0,14	74,09	0,66	10,83	1,65	0	14,64	
2024.02.17 09:00	26,45	0,98	0,15	42,2	0,76	11,22	1,52	0	15,6	
2024.02.17 09:30	6,65	0,8	0,1	54,39	0,67	11,07	1,22	0	14,78	
2024.02.17 10:00	3,66	0,65	0,1	58,21	0,59	9,36	1,1	0	14,15	
2024.02.17 10:30	2,45	0,7	0,11	72,54	0,61	10,24	1,34	0	14,52	
2024.02.17 11:00	3,42	0,68	0,1	87,23	0,56	9,48	1,2	0	14,06	
2024.02.17 11:30	5,76	0,75	0,1	92,4	0,61	10,79	1,35	0	14,53	
2024.02.17 12:00	2,77	0,76	0,1	78,16	0,58	10,18	1,12	0,04	14,25	
2024.02.17 12:30	2,38	0,82	0,09	94,6	0,55	9,2	1,08	0,11	14,05	
2024.02.17 13:00	2,3	0,76	0,1	106,28	0,56	9,7	1,09	0,53	14,15	
2024.02.17 13:30	2,07	0,78	0,1	112,78	0,55	9,67	1,02	1,17	14,08	
2024.02.17 14:00	2,15	0,82	0,1	127,25	0,56	10,19	1,12	2,39	14,3	
2024.02.17 14:30	1,93	0,81	0,09	132,75	0,53	9,9	0,99	3,75	13,97	
2024.02.17 15:00	1,76	0,86	0,09	145,01	0,54	10,26	1,07	5,29	13,99	
2024.02.17 15:30	1,9	0,81	0,24	116,79	0,62	10,31	1,35	5,9	14,92	
2024.02.17 16:00	1,4	0,59	0,19	117,67	0,57	10,05	1,15	6,02	14,43	
2024.02.17 16:30	1,39	0,65	0,18	139,01	0,56	9,96	1,16	7,72	14,23	
2024.02.17 17:00	1,14	0,6	0,17	134,33	0,56	9,48	1,11	8,36	14,23	
2024.02.17 17:30	1,43	0,65	0,16	142,63	0,55	9,95	1,15	10,88	14,19	
2024.02.17 18:00	10,5	0,55	0,2	139,54	0,58	10,34	1,04	10,6	14,38	
2024.02.17 18:30	1,11	0,69	0,13	138,39	0,56	8,56	0,96	10,61	14,11	
2024.02.17 19:00	1,24	0,73	0,11	146,67	0,62	9,19	1,08	11,3	14,72	
2024.02.17 19:30	1,35	0,89	0,15	127,43	0,68	9,67	1,2	11,77	15,31	
2024.02.17 20:00	64,53	0,61	0,13	112,03	0,63	10,66	1,26	13,61	14,72	
2024.02.17 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.17 21:00	0,59	0,7	0,12	74,88	0,6	8,04	0,87	11,6	14,45	
2024.02.17 21:30	1,51	0,68	0,09	98,07	0,52	7,82	0,84	12,08	13,39	
2024.02.17 22:00	1,53	0,49	0,12	133,96	0,51	8,21	0,64	13,24	13,21	
2024.02.17 22:30	0,1	0,57	0,13	127,8	0,58	9,15	0,84	13,9	14,25	
2024.02.17 23:00	0,05	0,68	0,11	99,24	0,61	9,3	0,86	9,87	14,51	
2024.02.17 23:30	8,25	0,51	0,1	116,85	0,51	8,02	0,61	8,22	13,4	
2024.02.18 00:00	3,79	0,57	0,12	133,93	0,61	9,1	0,84	10,95	14,39	
2024.02.18 00:30	0,16	0,82	0,09	87,08	0,6	8,27	0,79	10,57	14,38	
2024.02.18 01:00	0,04	0,63	0,08	113,14	0,55	8,12	0,7	10,2	13,9	
2024.02.18 01:30	0,07	0,61	0,09	124,77	0,58	8,55	0,91	7,63	14,18	

2024.02.18 02:00	0,07	0,65	0,09	122,35	0,59	9,14	0,88	7,81	14,28	
2024.02.18 02:30	0,05	0,67	0,09	103,21	0,6	8,7	0,85	6,02	14,36	
2024.02.18 03:00	0,08	0,62	0,09	125,5	0,56	8,63	0,78	7,75	13,95	
2024.02.18 03:30	0,01	0,43	0,13	117,47	0,56	8,66	0,75	9,83	14	
2024.02.18 04:00	0,02	0,41	0,15	132,18	0,59	9,22	0,81	6,47	14,28	
2024.02.18 04:30	0,04	0,43	0,14	122,12	0,55	8,47	0,7	5,68	13,78	
2024.02.18 05:00	0,07	0,39	0,13	136,17	0,56	8,6	0,75	6,77	13,88	
2024.02.18 05:30	0,06	0,43	0,17	139,79	0,6	9,42	0,89	7,1	14,36	
2024.02.18 06:00	0,16	0,32	0,16	105,12	0,67	10,39	1,12	7,24	15,05	
2024.02.18 06:30	0,4	0,57	0,11	75,69	0,74	11,04	1,25	5,71	15,46	
2024.02.18 07:00	0,26	0,42	0,09	112,03	0,58	9,07	0,9	3,63	14,04	
2024.02.18 07:30	0,48	0,43	0,11	77,05	0,74	11,51	1,37	2,79	15,56	
2024.02.18 08:00	0,31	0,47	0,11	67,04	0,69	10,34	1,15	1,28	15,24	
2024.02.18 08:30	28,08	0,46	0,1	73,73	0,65	10,04	1,3	1,36	14,85	
2024.02.18 09:00	0,54	0,36	0,1	107,11	0,64	10,25	1,01	2,02	14,84	
2024.02.18 09:30	0,2	0,46	0,11	84,73	0,65	9,74	1,06	0,56	15,02	
2024.02.18 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.18 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.18 11:00	90,59	0,27	0,09	102,82	0,52	40,08	1,06	3,79	13,38	
2024.02.18 11:30	6,78	0,28	0,09	118,1	0,59	18,41	0,91	21,12	14,37	
2024.02.18 12:00	0,16	0,38	0,1	96,5	0,59	9,85	0,87	4,02	14,42	
2024.02.18 12:30	0,2	0,56	0,26	110,64	0,6	9,87	0,8	2,71	14,57	
2024.02.18 13:00	0,22	0,55	0,26	100,62	0,6	9,5	0,8	3,75	14,52	
2024.02.18 13:30	0,19	0,57	0,23	99,8	0,6	9,9	0,79	3,3	14,57	
2024.02.18 14:00	0,17	0,64	0,22	89,66	0,58	8,82	0,73	2,25	14,28	
2024.02.18 14:30	0,2	0,58	0,2	123,96	0,55	9,46	0,7	6,27	13,9	
2024.02.18 15:00	0,62	0,7	0,27	93,44	0,64	10,36	0,96	5,7	15,03	
2024.02.18 15:30	1,08	0,97	0,2	106	0,6	9,72	0,87	6	14,51	
2024.02.18 16:00	0,95	0,83	0,21	121,95	0,56	9,39	0,86	6,5	14,12	
2024.02.18 16:30	1,04	0,85	0,2	131,72	0,56	9,53	0,84	8	14,16	
2024.02.18 17:00	1,33	0,96	0,26	115,23	0,66	10,62	1,07	11,41	15,04	
2024.02.18 17:30	1,29	0,86	0,26	121,23	0,62	9,87	1,03	8,37	14,67	
2024.02.18 18:00	1,3	0,83	0,2	127,94	0,58	9,04	1	7,95	14,23	
2024.02.18 18:30	1,21	0,75	0,2	130,05	0,59	8,29	0,73	8,08	14,27	
2024.02.18 19:00	1,03	0,57	0,17	138,24	0,58	8,48	0,68	7,43	14,13	
2024.02.18 19:30	0,99	0,58	0,23	123,24	0,61	7,95	0,75	6,35	14,42	
2024.02.18 20:00	0,83	0,52	0,22	137,27	0,57	8,07	0,66	6,02	13,97	
2024.02.18 20:30	0,96	0,46	0,22	143,58	0,58	7,96	0,69	4,47	14,13	
2024.02.18 21:00	1,13	0,46	0,27	145,15	0,6	8,01	0,75	4,03	14,3	
2024.02.18 21:30	1,11	0,63	0,1	133,56	0,61	9,4	0,89	2,08	14,39	
2024.02.18 22:00	2,76	0,45	0,14	111,97	0,87	14,82	1,66	2,98	15,75	
2024.02.18 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.18 23:00	18,46	0,51	0,13	59,12	0,79	12,21	1,54	3,76	15,6	
2024.02.18 23:30	16,93	0,46	0,11	63,11	0,65	10,18	1,27	7,39	14,7	
2024.02.19 00:00	2,82	0,43	0,1	96,89	0,62	9,7	1	5,01	14,38	
2024.02.19 00:30	3,14	0,66	0,09	88,97	0,62	9,33	0,86	4,23	14,41	
2024.02.19 01:00	2,98	0,44	0,1	82,14	0,62	9,26	0,79	2,08	14,5	
2024.02.19 01:30	2,58	0,46	0,11	93,57	0,61	9,35	0,77	1,58	14,39	
2024.02.19 02:00	7,62	0,45	0,1	58,7	0,68	10,29	0,94	8,99	14,85	
2024.02.19 02:30	3,01	0,42	0,1	100,75	0,63	9,41	0,82	9,29	14,41	
2024.02.19 03:00	1,64	0,41	0,11	83,64	0,65	9,2	0,89	3,78	14,71	
2024.02.19 03:30	1,38	0,51	0,09	108,13	0,59	9,03	0,84	1,99	14,13	
2024.02.19 04:00	1,17	0,42	0,1	114,69	0,61	9,66	0,92	1,65	14,27	
2024.02.19 04:30	0,99	0,52	0,1	94,52	0,66	9,76	1,1	0,63	14,72	
2024.02.19 05:00	1,68	0,4	0,09	99,93	0,61	9,17	0,94	1,21	14,25	
2024.02.19 05:30	0,94	0,35	0,09	120,6	0,57	8,75	0,79	1,62	13,84	
2024.02.19 06:00	4,37	0,35	0,09	127,87	0,57	9,12	0,79	1,49	13,88	
2024.02.19 06:30	0,75	0,81	0,14	125,99	0,63	9,41	0,95	0,15	14,52	
2024.02.19 07:00	0,66	0,65	0,13	126,07	0,61	9,16	0,95	0,05	14,28	
2024.02.19 07:30	0,67	0,68	0,12	133,58	0,58	9,09	1,2	0	14,03	
2024.02.19 08:00	0,79	0,76	0,14	115,04	0,65	10,1	1,3	0	14,67	
2024.02.19 08:30	0,99	0,78	0,1	84,5	0,66	9,75	1,23	0,19	14,74	
2024.02.19 09:00	5,72	0,7	0,11	119,53	0,54	8,48	1,31	1,35	13,45	
2024.02.19 09:30	1,96	0,7	0,14	162,47	0,61	32	2,29	117,91	14,24	
2024.02.19 10:00	1,32	0,93	0,15	121,34	0,61	9,58	1,73	22,91	14,27	
2024.02.19 10:30	2,02	0,88	0,13	122,43	0,67	12,3	2,33	11,64	14,85	
2024.02.19 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.19 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.19 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.19 12:30	2,91	0,58	0,52	89,41	0,51	12,25	2,04	0,58	13,17	
2024.02.19 13:00	0,91	0,61	0,52	88,74	0,55	10,67	2,23	2,69	13,77	
2024.02.19 13:30	0,66	0,62	0,51	104,63	0,54	25,04	1,64	42,17	13,63	
2024.02.19 14:00	0,58	0,61	0,52	126,19	0,54	10,06	2,01	22,07	13,7	
2024.02.19 14:30	0,53	0,62	0,44	123,17	0,53	9,39	1,78	25,56	13,49	
2024.02.19 15:00	0,55	0,55	0,49	146,08	0,55	10,29	1,69	14,04	13,74	
2024.02.19 15:30	0,44	0,63	0,19	145,51	0,54	10,64	1,19	7,51	13,72	
2024.02.19 16:00	0,51	0,64	0,19	139,76	0,54	8,91	1,39	5,65	13,73	
2024.02.19 16:30	0,49	0,61	0,15	151,34	0,51	8,74	1,11	5,95	13,26	
2024.02.19 17:00	0,74	0,65	0,17	164,31	0,57	11,18	1,28	7,71	13,92	
2024.02.19 17:30	0,66	0,66	0,18	139,59	0,6	10,05	1,31	6,85	14,35	
2024.02.19 18:00	1,07	0,67	0,19	107,88	0,64	10,7	1,36	6,08	14,74	
2024.02.19 18:30	1,28	0,72	0,14	111,22	0,57	9,93	1,09	5,83	14	
2024.02.19 19:00	1,17	0,61	0,14	130,37	0,58	9,79	1,25	5,95	14,1	
2024.02.19 19:30	1,2	0,65	0,15	110,07	0,61	9,77	1,33	5,9	14,4	
2024.02.19 20:00	44,62	0,61	0,16	115,12	0,58	11,85	2,26	5,89	14,04	
2024.02.19 20:30	17,97	0,48	0,15	148,74	0,55	10,08	1,18	7,69	13,67	
2024.02.19 21:00	0,99	0,7	0,14	113,32	0,64	10,39	1,35	7,12	14,7	
2024.02.19 21:30	25,23	0,58	0,09	125,66	0,55	9,78	1,09	4,88	13,79	
2024.02.19 22:00	0,59	0,67	0,11	135,17	0,59	9,91	1,11	5,84	14,16	
2024.02.19 22:30	1,6	0,56	0,09	139,38	0,57	9,61	1,01	4,98	13,93	
2024.02.19 23:00	0,55	0,59	0,1	142,07	0,6	10,4	1,13	5,21	14,28	
2024.02.19 23:30	51,54	0,64	0,12	108,22	0,68	11,47	3,62	3,5	14,5	
2024.02.20 00:00	2,05	0,55	0,1	121,25	0,59	10,3	1,28	5,1	14,12	
2024.02.20 00:30	1,2	0,35	0,09	113,77	0,59	8,52	1,04	6,01	14,21	
2024.02.20 01:00	1,09	0,31	0,09	113,45	0,6	8,88	1,05	4,45	14,32	
2024.02.20 01:30	1,09	0,3	0,09	117,83	0,6	8,71	1,02	5,18	14,3	

2024.02.20 02:00	1,18	0,29	0,09	123,3	0,61	8,78	1,01	4,68	14,33	
2024.02.20 02:30	1,31	0,28	0,1	104,12	0,65	9,01	1,22	2,63	14,75	
2024.02.20 03:00	1,46	0,17	0,09	124,77	0,6	8,76	1,22	3,25	14,24	
2024.02.20 03:30	1,44	0,74	0,26	126,75	0,64	9,55	1,39	2,06	14,69	
2024.02.20 04:00	1,41	0,56	0,27	124,14	0,61	9,14	1,34	0,76	14,38	
2024.02.20 04:30	1,45	0,56	0,26	137,74	0,57	8,38	1,06	1,51	13,97	
2024.02.20 05:00	1,43	0,51	0,24	134,2	0,59	8,52	1,16	1,27	14,08	
2024.02.20 05:30	1,32	0,56	0,32	135,27	0,57	8,26	1,48	1,75	13,96	
2024.02.20 06:00	1,18	0,53	0,28	147,57	0,58	8,19	1,49	0,69	13,87	
2024.02.20 06:30	1,38	0,78	0,37	137,55	0,61	7,9	1,29	0,24	14,34	
2024.02.20 07:00	1,4	0,86	0,43	113,31	0,64	8,45	1,3	0,09	14,64	
2024.02.20 07:30	1,44	0,74	0,36	116,41	0,58	7,45	1,31	0,04	13,99	
2024.02.20 08:00	2,85	0,64	0,38	139,12	0,55	7,26	1,76	0,22	13,65	
2024.02.20 08:30	19,49	0,64	0,33	140,2	0,55	7,67	1,51	0,03	13,64	
2024.02.20 09:00	0,73	0,64	0,35	144,09	0,55	7,62	1,11	0,21	13,72	
2024.02.20 09:30	0,59	1,02	0,42	165,23	0,56	8,59	0,97	0,27	13,78	
2024.02.20 10:00	0,81	0,87	0,42	160,1	0,55	9,03	1,11	0,8	13,7	
2024.02.20 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.20 11:00	0	1,12	0,5	100,95	0,66	9,39	1,27	0	14,78	
2024.02.20 11:30	0,01	1,04	0,41	88,73	0,57	8,93	0,98	0	13,98	
2024.02.20 12:00	0,01	0,91	0,36	123,29	0,52	8,15	1,09	0,35	13,23	
2024.02.20 12:30	0,02	0,54	0,11	137,66	0,55	8,78	1,72	0,18	13,76	
2024.02.20 13:00	0,01	0,38	0,08	135,54	0,52	8	1,6	0,54	13,3	
2024.02.20 13:30	0	0,43	0,09	158,06	0,53	8,82	1,85	1,37	13,52	
2024.02.20 14:00	0,03	0,36	0,09	147,82	0,52	8,65	1,85	1,25	13,36	
2024.02.20 14:30	0,01	0,4	0,08	146,31	0,53	8,44	1,95	0,97	13,48	
2024.02.20 15:00	0,03	0,48	0,09	151,63	0,53	8,89	2,18	2,48	13,61	
2024.02.20 15:30	0,06	0,66	0,11	148,07	0,53	8,46	1,34	2,34	13,51	
2024.02.20 16:00	0,01	0,59	0,11	150,89	0,52	8,58	1,12	2,65	13,37	
2024.02.20 16:30	0	0,64	0,11	158,77	0,54	9,1	1	1,89	13,56	
2024.02.20 17:00	0	0,61	0,11	150,36	0,55	9,14	1	2,7	13,75	
2024.02.20 17:30	0,04	0,56	0,11	158,29	0,53	8,84	0,81	3,56	13,4	
2024.02.20 18:00	0,01	0,62	0,11	169,38	0,57	9,56	0,92	3,39	13,93	
2024.02.20 18:30	0	0,5	0,1	167,97	0,59	9,42	0,95	3,07	14,23	
2024.02.20 19:00	0	0,41	0,09	150,98	0,54	8,63	0,86	4,6	13,53	
2024.02.20 19:30	0	0,38	0,1	162,37	0,59	9,74	1,02	4,07	14,21	
2024.02.20 20:00	0,06	0,41	0,09	140,76	0,6	9,53	1,05	1,82	14,32	
2024.02.20 20:30	1,82	0,39	0,09	154,5	0,56	8,9	0,92	2,07	13,76	
2024.02.20 21:00	0,54	0,38	0,1	150,39	0,6	9,93	1,31	3,29	14,19	
2024.02.20 21:30	0,51	0,83	0,11	88,57	0,62	9,11	1,46	0,46	14,31	
2024.02.20 22:00	0,18	0,62	0,11	137,8	0,55	8,72	1,26	1,85	13,72	
2024.02.20 22:30	0,13	0,65	0,11	144,46	0,53	8,35	1,32	2,85	13,37	
2024.02.20 23:00	0,09	0,65	0,12	158,82	0,56	9,55	1,26	3,22	13,82	
2024.02.20 23:30	0,17	0,77	0,13	122,16	0,62	9,63	1,59	1,55	14,5	
2024.02.21 00:00	0,05	0,73	0,11	124,41	0,56	9,07	1,23	3	13,88	
2024.02.21 00:30	0,05	0,57	0,08	137,57	0,53	8,32	0,83	3,67	13,42	
2024.02.21 01:00	0,02	0,48	0,08	152,82	0,55	9,12	0,83	3,57	13,72	
2024.02.21 01:30	0,03	0,46	0,08	142,2	0,54	8,7	0,79	2,37	13,54	
2024.02.21 02:00	24,45	0,4	0,09	153,5	0,57	9,65	0,86	2,68	13,87	
2024.02.21 02:30	0,04	0,52	0,09	131,16	0,58	9,14	0,83	2,63	13,94	
2024.02.21 03:00	0,02	0,47	0,09	157,61	0,58	8,94	0,84	3,54	13,91	
2024.02.21 03:30	0,3	0,56	0,19	149,38	0,55	8,27	0,81	3,27	13,63	
2024.02.21 04:00	0	0,5	0,17	132,4	0,6	8,55	0,91	4,12	14,21	
2024.02.21 04:30	0	0,48	0,14	141,32	0,58	8,4	0,87	4,41	13,99	
2024.02.21 05:00	0	0,48	0,19	151,88	0,55	8,01	0,81	4,3	13,7	
2024.02.21 05:30	0,07	0,49	0,22	100,27	0,68	9,88	1,18	2,81	15,07	
2024.02.21 06:00	0,22	0,42	0,18	112,06	0,59	8,44	0,91	1,82	14,12	
2024.02.21 06:30	0,58	0,87	0,19	104,64	0,64	9	0,99	1,1	14,64	
2024.02.21 07:00	0,33	0,69	0,16	121,33	0,58	8,18	0,8	1,87	13,99	
2024.02.21 07:30	0,29	0,7	0,17	129,54	0,63	9,8	0,89	2,98	14,59	
2024.02.21 08:00	22,1	0,64	0,17	114,52	0,66	9,78	1,05	2,08	14,79	
2024.02.21 08:30	0,24	0,76	0,19	122,39	0,61	8,96	0,85	0,24	14,49	
2024.02.21 09:00	0,27	0,65	0,13	137,83	0,59	9,08	0,83	0,82	14,17	
2024.02.21 09:30	0,55	0,7	0,15	131,84	0,7	12,62	1,08	0,43	15,05	
2024.02.21 10:00	0,61	0,31	0,3	49,67	1,51	24,57	3,33	0,9	18,24	
2024.02.21 10:30	0,26	0,35	0,37	46,51	1,95	29,66	4,92	1,88	18,94	
2024.02.21 11:00	4,71	0,72	0,17	64,31	0,96	14,98	1,71	1,49	16,8	
2024.02.21 11:30	0	0,77	0,17	71,08	0,84	13,87	1,54	3,95	16,41	
2024.02.21 12:00	0,01	0,73	0,13	85,95	0,74	11,99	1,3	0,77	15,47	
2024.02.21 12:30	18,47	0,72	0,09	78,12	0,55	8,8	0,92	3,36	13,84	
2024.02.21 13:00	1,19	0,61	0,13	93,39	0,62	11	1,04	5,65	14,62	
2024.02.21 13:30	0,56	0,69	0,09	119,14	0,5	8,39	0,73	4,58	13,33	
2024.02.21 14:00	0,33	0,69	0,09	153,28	0,55	9,99	1,32	8,05	13,97	
2024.02.21 14:30	0,13	0,69	0,1	126,09	0,54	8,97	1,46	9,02	13,75	
2024.02.21 15:00	0,14	0,72	0,1	144,98	0,56	10,03	1,5	11,18	14,2	
2024.02.21 15:30	0,1	0,63	0,12	129,68	0,52	8,74	1,1	9,13	13,6	
2024.02.21 16:00	0,12	0,68	0,12	145,26	0,56	10,06	1,27	9,52	14,13	
2024.02.21 16:30	0,03	0,64	0,11	146,24	0,54	9,77	1,18	9,3	13,91	
2024.02.21 17:00	0,02	0,65	0,11	171,3	0,55	9,74	1,14	8,99	13,98	
2024.02.21 17:30	0	0,61	0,1	143,93	0,56	9,62	1,15	9,31	14,02	
2024.02.21 18:00	0	0,64	0,09	134,54	0,53	9,05	1,17	9,79	13,69	
2024.02.21 18:30	0,37	0,56	0,09	154,64	0,54	8,16	1,22	9,97	13,72	
2024.02.21 19:00	0,01	0,47	0,11	151,52	0,56	9	1,34	9,61	13,99	
2024.02.21 19:30	0	0,48	0,12	135,42	0,64	9,48	1,46	9,76	14,65	
2024.02.21 20:00	5,23	0,37	0,1	136,45	0,55	8,5	1,25	8,23	13,71	
2024.02.21 20:30	0	0,42	0,12	150,53	0,55	8,48	1,16	8,44	13,82	
2024.02.21 21:00	0,4	0,36	0,11	163,18	0,57	8,83	1,17	7,12	13,96	
2024.02.21 21:30	0	0,57	0,16	142,19	0,56	9,2	1,15	5,46	13,9	
2024.02.21 22:00	8,6	0,54	0,17	160,62	0,56	9,55	1,13	6,4	13,82	
2024.02.21 22:30	0	0,53	0,2	163,75	0,57	9,33	1,18	5,67	13,98	
2024.02.21 23:00	0	0,48	0,23	158,28	0,58	9,6	1,28	5,16	14,15	
2024.02.21 23:30	1,26	0,44	0,18	143,84	0,55	8,86	1,03	3,5	13,7	
2024.02.22 00:00	0	0,49	0,18	160,25	0,59	9,97	1,38	2,83	14,2	
2024.02.22 00:30	0	0,65	0,1	164,72	0,56	9,37	1,01	3,61	13,96	
2024.02.22 01:00	0	0,57	0,1	154,97	0,57	9,29	1,28	3,17	14,11	
2024.02.22 01:30	0,1	0,58	0,12	153,79	0,57	9,46	1,3	3,27	13,92	

2024.02.22 02:00	0	0,51	0,12	158,23	0,58	9,32	1,23	3,03	14,02	
2024.02.22 02:30	0	0,42	0,14	112,33	0,84	13,56	2,25	1,43	15,59	
2024.02.22 03:00	0	0,58	0,1	129,28	0,57	8,93	1,15	0,64	13,9	
2024.02.22 03:30	38,75	0,4	0,11	153,43	0,53	10,14	0,93	2,39	13,41	
2024.02.22 04:00	0	0,55	0,11	170,17	0,57	9,95	1,15	1,79	14,02	
2024.02.22 04:30	0,06	0,5	0,1	161,58	0,56	9,65	1,13	1,71	13,83	
2024.02.22 05:00	0	0,5	0,1	161,34	0,55	9,45	1,2	0,52	13,83	
2024.02.22 05:30	0,12	0,6	0,09	174,95	0,57	10,37	1,25	1,72	14,09	
2024.02.22 06:00	0	0,6	0,11	157,29	0,59	10,15	1,19	1,87	14,19	
2024.02.22 06:30	0	0,85	0,22	159,42	0,62	9,51	1,15	0,87	14,5	
2024.02.22 07:00	0	0,65	0,32	133,5	0,66	10,62	1,66	1,89	14,8	
2024.02.22 07:30	0	0,6	0,24	137,22	0,6	9,67	1,52	1,17	14,27	
2024.02.22 08:00	0	0,65	0,29	142,16	0,65	10,55	1,79	1,25	14,8	
2024.02.22 08:30	0,02	0,64	0,31	132,76	0,68	11,47	1,83	0,56	14,99	
2024.02.22 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.22 09:30	0	0,66	0,23	95,71	Nincs ég.	10,93	2,08	0	14,84	
2024.02.22 10:00	5,26	0,6	0,28	43,65	0,71	12,71	2,7	0,04	15,44	
2024.02.22 10:30	98,61	0,33	0,17	75,72	0,56	13,64	2,75	0,24	13,97	
2024.02.22 11:00	1,46	0,47	0,16	127,9	0,56	9,9	2,1	0,11	14	
2024.02.22 11:30	0,15	0,55	0,19	140,45	0,62	10,74	2,5	0,36	14,73	
2024.02.22 12:00	70,58	0,31	0,14	125,6	0,54	11,01	2,44	1,17	13,84	
2024.02.22 12:30	0,25	0,78	0,28	126,32	0,7	11,25	2,72	0,53	15,32	
2024.02.22 13:00	0	0,75	0,21	135,95	0,61	10,45	2,56	1,36	14,73	
2024.02.22 13:30	0	0,8	0,22	132,35	0,64	10,57	2,67	1,75	15,07	
2024.02.22 14:00	0	0,85	0,19	145,15	0,67	11,44	2,47	4,31	15,3	
2024.02.22 14:30	0,14	0,83	0,2	124,73	0,64	10,78	1,97	5,29	15,1	
2024.02.22 15:00	0	0,91	0,2	120,7	0,65	11,01	1,74	4,94	15,12	
2024.02.22 15:30	0,07	0,97	0,36	117,99	0,65	11,05	1,68	4,06	15,2	
2024.02.22 16:00	0,08	0,91	0,32	127,21	0,66	11,55	1,75	4,03	15,26	
2024.02.22 16:30	0,08	0,86	0,33	118,67	0,67	11,34	1,79	4,77	15,27	
2024.02.22 17:00	0,05	0,88	0,3	114,21	0,6	10,11	1,46	5,65	14,66	
2024.02.22 17:30	0,02	0,82	0,3	126,68	0,57	9,86	1,32	5,35	14,31	
2024.02.22 18:00	0,07	0,97	0,28	121,69	0,68	11,87	1,64	7,46	15,39	
2024.02.22 18:30	0,01	0,83	0,13	117,33	0,62	9,92	1,35	7,61	14,9	
2024.02.22 19:00	3,17	0,62	0,15	54,54	0,83	14,09	2	8,8	16,18	
2024.02.22 19:30	17,98	0,61	0,11	107,75	0,59	9,45	1,48	8,21	14,45	
2024.02.22 20:00	1,05	0,67	0,13	124,38	0,69	10,91	1,8	10,57	15,15	
2024.02.22 20:30	0,01	0,84	0,14	77,84	0,78	11,92	1,89	11,25	16,05	
2024.02.22 21:00	0,04	0,58	0,29	74,16	1,1	17,42	3,66	13,81	16,95	
2024.02.22 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.22 22:00	0,16	0,68	0,17	112,75	0,72	10,21	2,3	5,07	15,53	
2024.02.22 22:30	0,38	0,78	0,19	104,52	0,68	10,4	1,77	7,65	15,36	
2024.02.22 23:00	0,1	0,67	0,16	83,17	0,64	10	1,41	6,99	14,91	
2024.02.22 23:30	0,18	0,69	0,18	115,3	0,66	10,11	1,54	7,34	15,19	
2024.02.23 00:00	0,16	0,68	0,18	160,17	0,66	9,95	1,51	6,85	15,16	
2024.02.23 00:30	0,13	0,8	0,17	123,82	0,64	10,5	1,22	6,74	14,99	
2024.02.23 01:00	0,19	0,65	0,15	105,17	0,65	10,74	1,26	8,84	15,1	
2024.02.23 01:30	0,13	0,67	0,16	114,4	0,6	10,07	1,16	7,55	14,69	
2024.02.23 02:00	0,05	0,73	0,14	132,17	0,64	10,62	1,17	8,75	14,9	
2024.02.23 02:30	0,38	0,82	0,16	88,12	0,8	13,19	1,82	9,1	16,13	
2024.02.23 03:00	0,2	0,71	0,14	146,37	0,64	10,5	1,21	6,05	14,96	
2024.02.23 03:30	0,21	0,98	0,12	146,12	0,67	10,77	1,43	6,85	15,3	
2024.02.23 04:00	0,08	0,88	0,11	133,07	0,65	10,73	1,38	6,39	15,11	
2024.02.23 04:30	0,03	0,94	0,11	130,86	0,7	11,71	1,51	6,73	15,52	
2024.02.23 05:00	0,18	0,96	0,12	147,86	0,7	11,39	1,54	6,38	15,53	
2024.02.23 05:30	0,25	0,87	0,11	155,54	0,72	11,62	1,59	6,8	15,62	
2024.02.23 06:00	0,13	0,83	0,11	156,11	0,65	10,55	1,34	7,18	15,05	
2024.02.23 06:30	1,13	0,79	0,42	125,58	0,75	12,6	1,59	6,91	15,66	
2024.02.23 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.23 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.23 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.23 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.23 09:00	4,73	0,59	0,3	42,05	0,64	11,54	1,95	2,76	14,92	
2024.02.23 09:30	0,59	0,69	0,29	66,56	0,63	10,11	1,81	4,67	14,79	
2024.02.23 10:00	0,34	0,65	0,23	70,97	0,58	9,48	3,12	6,16	14,36	
2024.02.23 10:30	0,16	0,64	0,22	89,14	0,57	8,67	2,64	6,09	14,12	
2024.02.23 11:00	4,33	0,57	0,25	117,12	0,55	9,11	2,27	5,41	13,88	
2024.02.23 11:30	0,11	0,57	0,24	129,94	0,57	9,17	2,28	4,89	14,11	
2024.02.23 12:00	0,05	0,59	0,18	125,39	0,56	9,22	2,13	5,22	14,02	
2024.02.23 12:30	0,02	0,67	0,11	131,21	0,6	9,54	2,3	5,66	14,73	
2024.02.23 13:00	0,07	0,62	0,1	127,38	0,6	10,01	3,46	5,43	14,69	
2024.02.23 13:30	0,05	0,63	0,09	124,88	0,57	9,28	2,66	5,95	14,27	
2024.02.23 14:00	0	0,58	0,09	125,4	0,55	9,21	1,93	6,26	14,03	
2024.02.23 14:30	57,94	0,37	0,08	144,33	0,51	10,36	1,61	6,84	13,46	
2024.02.23 15:00	0,07	0,66	0,09	162,48	0,57	9,42	1,88	8,11	14,22	
2024.02.23 15:30	0,01	0,72	0,48	148,92	0,58	9,84	1,61	8,85	14,4	
2024.02.23 16:00	0,06	0,59	0,39	148,54	0,55	9,19	1,15	9,25	14,08	
2024.02.23 16:30	0,18	0,61	0,37	134,96	0,53	8,81	1,36	10,75	13,75	
2024.02.23 17:00	0,22	0,57	0,31	146,6	0,52	8,93	1,39	11,73	13,73	
2024.02.23 17:30	0,38	0,62	0,29	155,47	0,52	8,69	1,12	11,51	13,66	
2024.02.23 18:00	0,18	0,65	0,32	149,29	0,56	9,71	1,18	13,14	14,17	
2024.02.23 18:30	0,32	0,78	0,15	132,3	0,58	9,31	1,05	13,44	14,43	
2024.02.23 19:00	0,5	0,77	0,12	113,37	0,6	9,49	1,11	13,61	14,4	
2024.02.23 19:30	0,36	0,77	0,13	138,56	0,56	9,21	1,12	12,35	14,18	
2024.02.23 20:00	0,38	0,77	0,12	138,16	0,58	9,36	1,12	13,02	14,32	
2024.02.23 20:30	0,46	0,79	0,18	125,58	0,6	10	1,19	13,71	14,56	
2024.02.23 21:00	0,61	0,89	0,15	101,77	0,61	9,58	1,11	12,27	14,64	
2024.02.23 21:30	0,65	0,75	0,11	93,39	0,62	10,07	1,11	11,46	14,8	
2024.02.23 22:00	0,63	0,63	0,1	99,81	0,6	9,94	1,13	10,64	14,53	
2024.02.23 22:30	0,54	0,64	0,11	114,02	0,57	9,59	1,09	11,19	14,29	
2024.02.23 23:00	0,52	0,65	0,1	115,95	0,57	9,91	1,05	11,37	14,33	
2024.02.23 23:30	0,47	0,74	0,12	120,24	0,62	9,83	1,25	11,85	14,85	
2024.02.24 00:00	0,56	0,69	0,1	105,47	0,58	9,32	1,1	11,56	14,4	
2024.02.24 00:30	0,58	0,69	0,09	128,58	0,56	9,95	1,12	13,42	14,24	
2024.02.24 01:00	0,56	0,62	0,08	130,5	0,53	9,14	1,08	13,2	13,87	
2024.02.24 01:30	0,57	0,64	0,09	151,79	0,57	10,15	1,21	14,04	14,3	

2024.02.24 02:00	0,55	0,59	0,09	140,42	0,56	9,98	1,13	14,56	14,22	
2024.02.24 02:30	0,59	0,62	0,1	141,83	0,59	10,53	1,28	14,07	14,52	
2024.02.24 03:00	0,64	0,71	0,1	129,71	0,59	10,29	1,21	14,08	14,61	
2024.02.24 03:30	0,82	0,76	0,5	114,31	0,6	9,82	1,06	14,98	14,77	
2024.02.24 04:00	1,06	0,65	0,48	96,68	0,66	11	1,22	16,14	15,22	
2024.02.24 04:30	0,78	0,68	0,44	103,77	0,57	9,32	1,17	14,47	14,37	
2024.02.24 05:00	0,65	0,59	0,36	137,42	0,53	9,14	0,95	14,36	13,83	
2024.02.24 05:30	0,57	0,55	0,33	152,2	0,54	8,98	0,99	14,17	13,95	
2024.02.24 06:00	0,64	0,59	0,41	148,73	0,62	10,39	1,26	15,54	14,8	
2024.02.24 06:30	0,88	0,92	0,21	111,23	0,7	11,65	1,47	16,73	15,41	
2024.02.24 07:00	0,87	0,6	0,17	131,67	0,54	9,22	0,91	13,17	13,93	
2024.02.24 07:30	0,84	0,51	0,12	129,89	0,55	9,2	0,87	13,82	13,95	
2024.02.24 08:00	1,21	0,61	0,17	134,36	0,56	9,28	0,92	14,24	14,19	
2024.02.24 08:30	1,42	0,64	0,17	141,6	0,57	9,66	1,13	12,6	14,35	
2024.02.24 09:00	1,75	0,58	0,18	138,7	0,57	9,71	1,23	11,39	14,25	
2024.02.24 09:30	1,79	0,4	0,27	127,16	0,56	9,42	0,98	11,9	14,07	
2024.02.24 10:00	17,13	0,44	0,47	147,55	0,64	11,44	1,37	12,56	14,83	
2024.02.24 10:30	189,67	0,15	0,39	61,78	0,73	136,79	4,27	20,58	14,67	
2024.02.24 11:00	4,07	0,48	0,32	117	0,59	11,67	1,3	15,12	14,6	
2024.02.24 11:30	1,49	0,44	0,28	141,22	0,52	9,94	1,03	14,91	13,79	
2024.02.24 12:00	1,11	0,49	0,28	172,24	0,51	10	1,04	14,1	13,8	
2024.02.24 12:30	0,67	0,63	0,09	176,9	0,52	9,15	1,01	14,31	14,01	
2024.02.24 13:00	0,45	0,44	0,09	176,58	0,52	9,12	0,98	14,33	13,94	
2024.02.24 13:30	0,59	0,53	0,09	174,73	0,57	9,97	1,17	16,26	14,5	
2024.02.24 14:00	0,9	0,62	0,1	169,66	0,57	9,9	1,17	16,39	14,56	
2024.02.24 14:30	1,13	0,56	0,1	170,64	0,59	9,81	1,24	16,14	14,7	
2024.02.24 15:00	1,09	0,56	0,09	168,5	0,55	9,27	1,1	16,89	14,33	
2024.02.24 15:30	0,96	0,62	0,17	161,01	0,53	8,25	1,15	16,96	14,11	
2024.02.24 16:00	0,97	0,44	0,17	150,91	0,53	8,27	1,13	17,17	14,07	
2024.02.24 16:30	0,78	0,54	0,18	177,61	0,54	8,54	1,15	17,41	14,19	
2024.02.24 17:00	0,78	0,62	0,21	157,25	0,58	8,77	1,21	19,01	14,5	
2024.02.24 17:30	0,81	0,58	0,19	152,88	0,59	9,02	1,19	17,82	14,64	
2024.02.24 18:00	0,93	0,61	0,17	128,14	0,61	8,94	1,21	18,69	14,84	
2024.02.24 18:30	1,54	0,66	0,25	120,05	0,6	9,82	1,18	20,22	14,77	
2024.02.24 19:00	1,42	0,51	0,2	121,95	0,61	10,18	1,26	19,42	14,75	
2024.02.24 19:30	1,41	0,49	0,23	127,41	0,6	9,66	1,17	17,86	14,57	
2024.02.24 20:00	1,52	0,57	0,27	120,53	0,6	10,08	1,2	17,63	14,79	
2024.02.24 20:30	1,51	0,51	0,23	115,3	0,61	10,09	1,27	17,23	14,75	
2024.02.24 21:00	1,33	0,53	0,25	119,5	0,61	10,08	1,25	17,48	14,82	
2024.02.24 21:30	1,23	0,74	0,31	109,6	0,64	10,49	1,17	17,11	14,99	
2024.02.24 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.24 22:30	35,83	0,45	0,28	71,84	0,59	10,43	1,48	13,54	14,53	
2024.02.24 23:00	2,15	0,49	0,34	94,66	0,57	9,92	1,15	13,05	14,35	
2024.02.24 23:30	0,86	0,53	0,28	132,11	0,57	9,6	1,2	11,7	14,33	
2024.02.25 00:00	0,67	0,48	0,3	146,22	0,56	9,89	1,18	11,07	14,22	
2024.02.25 00:30	0,75	0,68	0,12	125,71	0,63	10,22	1,09	12,09	14,95	
2024.02.25 01:00	0,68	0,6	0,14	134,64	0,61	10,07	1,14	11,12	14,7	
2024.02.25 01:30	0,68	0,65	0,14	117,96	0,62	10,21	1,29	11,07	14,82	
2024.02.25 02:00	0,62	0,63	0,14	120,07	0,61	9,99	1,1	9,96	14,66	
2024.02.25 02:30	1,83	0,61	0,24	77,05	0,92	15,58	1,89	15,58	16,6	
2024.02.25 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.25 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.25 04:00	9,96	0,35	0,12	95,5	0,6	10,48	0,97	3,81	14,44	
2024.02.25 04:30	68,04	0,14	0,14	14,27	0,62	11,08	1,1	5,68	14,77	
2024.02.25 05:00	2,22	0,42	0,13	69,01	0,59	9,74	0,91	4,9	14,4	
2024.02.25 05:30	1,58	0,47	0,14	91,05	0,58	9,47	0,83	4,39	14,27	
2024.02.25 06:00	1,57	0,46	0,13	109,64	0,58	9,27	0,82	4,22	14,19	
2024.02.25 06:30	1,46	0,72	0,1	72,14	0,6	9,06	0,91	4,42	14,5	
2024.02.25 07:00	1,76	0,58	0,11	85,35	0,59	9,04	0,9	3,78	14,27	
2024.02.25 07:30	1,12	0,59	0,11	73,82	0,65	9,85	1,12	2,76	14,86	
2024.02.25 08:00	2,16	0,5	0,12	47,55	0,7	12,38	1,2	2,58	15,39	
2024.02.25 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.25 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.25 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.25 10:00	6,5	0,39	0,1	104,15	0,53	9,08	0,93	0,1	13,69	
2024.02.25 10:30	1,8	0,42	0,1	50,48	0,51	8,79	0,85	0,73	13,67	
2024.02.25 11:00	0,31	0,46	0,09	92,23	0,49	8,51	0,9	2,14	13,38	
2024.02.25 11:30	0,13	0,54	0,1	124,99	0,55	9,66	0,96	4,36	14,13	
2024.02.25 12:00	0,07	0,47	0,09	130,69	0,51	8,99	0,79	5,61	13,72	
2024.02.25 12:30	0,45	0,69	0,16	141,19	0,52	9,4	0,9	5,26	13,84	
2024.02.25 13:00	1,14	0,63	0,14	133,28	0,48	9,17	0,79	5,99	13,26	
2024.02.25 13:30	0,43	0,7	0,14	157	0,51	9,93	0,95	8,07	13,74	
2024.02.25 14:00	0,42	0,75	0,12	147,83	0,52	9,48	0,94	9,3	13,88	
2024.02.25 14:30	5,88	0,64	0,11	149,67	0,49	9,35	0,9	11,06	13,53	
2024.02.25 15:00	0,55	0,79	0,1	157,68	0,54	9,94	0,98	13,76	14,14	
2024.02.25 15:30	0,54	0,51	0,17	158,09	0,51	9,18	0,63	14,49	13,83	
2024.02.25 16:00	4,49	0,54	0,17	144,1	0,48	8,53	0,61	15,07	13,38	
2024.02.25 16:30	1,11	0,56	0,16	145,35	0,53	9,16	0,65	18,33	14,01	
2024.02.25 17:00	0,27	0,6	0,15	148,55	0,54	9,67	0,74	18,02	14,23	
2024.02.25 17:30	0,19	0,67	0,17	145,42	0,53	9,07	0,66	17,73	14,13	
2024.02.25 18:00	0,17	0,64	0,19	148,18	0,55	9,47	0,68	19,65	14,29	
2024.02.25 18:30	0,27	0,55	0,18	133,12	0,49	8,82	0,63	16,53	13,32	
2024.02.25 19:00	0,69	0,57	0,21	164,45	0,53	9,5	0,88	17,44	13,97	
2024.02.25 19:30	0,24	0,61	0,2	158,5	0,52	9,65	0,88	18,36	13,89	
2024.02.25 20:00	0,36	0,61	0,2	149,88	0,51	9,1	0,9	18,38	13,66	
2024.02.25 20:30	20,02	0,5	0,2	160,02	0,52	9,68	0,87	15,69	13,66	
2024.02.25 21:00	0,19	0,68	0,23	157,72	0,59	9,99	1,11	18,49	14,49	
2024.02.25 21:30	0,3	0,66	0,12	138,02	0,51	8,78	0,79	18,14	13,76	
2024.02.25 22:00	25,07	0,43	0,12	158,31	0,53	9,51	0,82	17,76	13,77	
2024.02.25 22:30	3,91	0,51	0,12	158,53	0,53	9,18	0,88	17,78	13,8	
2024.02.25 23:00	0,21	0,54	0,17	141,45	0,73	13,12	1,65	20,25	15,3	
2024.02.25 23:30	0,49	0,6	0,13	75,63	0,57	8,62	1,12	12,47	14,06	
2024.02.26 00:00	0,98	0,47	0,14	137,69	0,51	9,11	0,87	12,74	13,53	
2024.02.26 00:30	0	0,65	0,13	132,97	0,53	8,32	0,78	11,68	13,73	
2024.02.26 01:00	0	0,56	0,1	164,6	0,51	8,54	0,79	11,55	13,64	
2024.02.26 01:30	0	0,55	0,12	180,28	0,55	8,94	0,97	10,9	14	

2024.02.26 02:00	0	0,53	0,12	180,38	0,57	9,57	1,09	11,15	14,26	
2024.02.26 02:30	0	0,54	0,11	161,16	0,56	8,99	0,94	10,47	14	
2024.02.26 03:00	0,17	0,53	0,11	160,92	0,55	9,36	0,97	10,39	14,09	
2024.02.26 03:30	0	0,56	0,1	153,75	0,59	9,3	0,97	9,14	14,45	
2024.02.26 04:00	0,08	0,5	0,1	138,34	0,65	10	1,08	9,76	15,02	
2024.02.26 04:30	0,86	0,42	0,1	120,89	0,6	9,13	0,92	8,81	14,36	
2024.02.26 05:00	0,45	0,39	0,1	126,29	0,62	9,06	1,01	7,56	14,72	
2024.02.26 05:30	0,62	0,39	0,1	106,98	0,63	8,76	1	6,23	14,74	
2024.02.26 06:00	0,58	0,34	0,09	131,71	0,59	8,69	0,92	4,61	14,36	
2024.02.26 06:30	0,4	0,34	0,1	139,68	0,57	8,75	0,86	4,78	14,04	
2024.02.26 07:00	0,51	0,36	0,12	148,66	0,64	10,42	1,09	3,73	14,79	
2024.02.26 07:30	0,46	0,38	0,14	134,28	0,64	10,23	1,11	2,85	14,9	
2024.02.26 08:00	2,27	0,29	0,1	133,03	0,62	10,02	1,11	2,28	14,64	
2024.02.26 08:30	0,51	0,3	0,11	131,61	0,65	10,18	1,58	2,03	14,98	
2024.02.26 09:00	0,56	0,37	0,14	134,42	0,63	10,14	1,74	1,93	14,84	
2024.02.26 09:30	100,16	0,45	0,12	134,48	0,61	21,87	3,43	3,14	14,59	
2024.02.26 10:00	1,7	0,57	0,11	156,23	0,58	9,94	2,75	2,58	14,57	
2024.02.26 10:30	0,52	0,68	0,11	169,39	0,59	10,37	2,09	3,72	14,72	
2024.02.26 11:00	37,23	0,44	0,1	157,29	0,51	11,01	1,91	5,54	13,92	
2024.02.26 11:30	0,92	0,69	0,09	137,61	0,54	9,65	2,74	8,39	14,25	
2024.02.26 12:00	0,47	0,73	0,1	141,01	0,56	10,49	2,55	9,12	14,47	
2024.02.26 12:30	9,44	0,72	0,25	127,63	0,58	10,46	2,15	9,68	14,63	
2024.02.26 13:00	6,32	0,61	0,22	140,46	0,58	10,74	1,92	13,09	14,72	
2024.02.26 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.26 14:00	0,93	0,81	0,18	128,47	0,51	8,11	2,87	9,91	13,74	
2024.02.26 14:30	0,32	0,64	0,16	108,27	0,49	8,69	2,93	13,5	13,69	
2024.02.26 15:00	0,23	0,71	0,16	129,35	0,49	8,92	2,62	15,4	13,73	
2024.02.26 15:30	0,25	0,71	0,38	134,24	0,5	8,95	1,7	15,84	13,87	
2024.02.26 16:00	0,36	0,71	0,47	135,98	0,58	10,61	2,08	18,5	14,85	
2024.02.26 16:30	0,22	0,69	0,36	129,67	0,51	9,17	1,62	15,33	14,02	
2024.02.26 17:00	0,24	0,74	0,35	136,08	0,53	9,82	1,44	16,4	14,34	
2024.02.26 17:30	0,22	0,83	0,35	139,46	0,55	10,09	1,22	19,32	14,49	
2024.02.26 18:00	0,32	0,9	0,37	137,75	0,57	10,33	1,12	23,61	14,67	
2024.02.26 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.26 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.26 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.26 20:00	0,81	0,4	0,16	69,13	0,54	8,95	0,91	15,35	14,09	
2024.02.26 20:30	4,46	0,3	0,14	104,29	0,47	25,6	0,97	12,39	13,1	
2024.02.26 21:00	0,44	0,31	0,13	134,1	0,53	12,65	1,3	13,09	14	
2024.02.26 21:30	0,35	0,57	0,12	122,12	0,6	12,95	1,51	16,23	14,74	
2024.02.26 22:00	0,2	0,46	0,11	122,27	0,51	8,67	1,24	14,07	13,68	
2024.02.26 22:30	0,18	0,55	0,12	118,4	0,58	10,38	1,43	15,92	14,58	
2024.02.26 23:00	2,15	0,57	0,12	86,17	0,6	10,06	1,39	18,01	14,69	
2024.02.26 23:30	12,18	0,38	0,11	90,67	0,58	11,33	1,47	22,05	14,45	
2024.02.27 00:00	0,6	0,46	0,09	123,4	0,49	8,59	0,92	13,12	13,37	
2024.02.27 00:30	0,17	0,6	0,1	132,94	0,56	9,73	0,99	13,45	14,26	
2024.02.27 01:00	0,13	0,56	0,09	129,25	0,56	9,87	1,01	14,09	14,24	
2024.02.27 01:30	0,24	0,67	0,11	105,78	0,61	9,93	1,16	13,51	14,75	
2024.02.27 02:00	4,11	0,45	0,1	131,79	0,57	9,25	1,11	12,7	14,18	
2024.02.27 02:30	0,28	0,51	0,1	120,74	0,6	10,2	1,14	11,42	14,59	
2024.02.27 03:00	0,23	0,43	0,09	133,08	0,58	9,29	1,08	9,75	14,29	
2024.02.27 03:30	0,24	0,59	0,18	124,59	0,6	9,16	1,01	8,88	14,6	
2024.02.27 04:00	0,19	0,51	0,16	124,21	0,58	8,71	0,96	8,03	14,3	
2024.02.27 04:30	3,99	0,48	0,2	123,67	0,64	9,4	1	6,84	14,7	
2024.02.27 05:00	0,51	0,42	0,18	112,6	0,61	8,73	0,98	5,5	14,54	
2024.02.27 05:30	30,15	0,28	0,18	103,74	0,65	9,7	1,25	4,26	14,88	
2024.02.27 06:00	0,41	0,46	0,2	90,92	0,65	8,9	1,01	2,87	14,9	
2024.02.27 06:30	0,19	0,77	0,11	94,04	0,65	10,75	1,05	2,27	14,91	
2024.02.27 07:00	0,12	0,66	0,11	102,54	0,62	10,54	0,99	1,47	14,61	
2024.02.27 07:30	0,12	0,7	0,11	95,75	0,65	11,13	1,04	0,28	14,93	
2024.02.27 08:00	48,63	0,51	0,09	109,49	0,57	13,15	1,55	1,58	14,12	
2024.02.27 08:30	58,01	0,48	0,13	131,71	0,66	14,29	1,45	2,3	14,8	
2024.02.27 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.27 09:30	0,48	0,83	0,09	83,56	0,59	10,8	0,97	0,09	14,42	
2024.02.27 10:00	22,53	0,52	0,08	107,73	0,5	9,2	1,06	0	13,46	
2024.02.27 10:30	31,06	0,5	0,09	138,35	0,55	11,3	1,13	0	14,29	
2024.02.27 11:00	0,57	0,81	0,1	110,68	0,59	11,6	1,31	0	14,76	
2024.02.27 11:30	2	0,69	0,08	123,32	0,49	9,77	1,14	0,14	13,7	
2024.02.27 12:00	11,67	0,74	0,09	151,51	0,53	10,85	3,79	3,9	14,27	
2024.02.27 12:30	1,03	0,71	0,16	131,05	0,49	9,05	2,71	6,71	13,83	
2024.02.27 13:00	1,54	0,79	0,16	137,39	0,56	9,57	3,6	8,99	14,65	
2024.02.27 13:30	6,93	0,75	0,14	141,81	0,53	9,2	3,36	10,22	14,39	
2024.02.27 14:00	0,6	0,84	0,12	133,91	0,55	9,46	3,66	12,85	14,51	
2024.02.27 14:30	66,87	0,79	0,13	133,43	0,56	16,93	3,27	14,16	14,72	
2024.02.27 15:00	1,31	1,18	0,16	115,61	0,7	12,26	3,09	16,64	16	
2024.02.27 15:30	0,04	0,64	0,2	119,39	0,6	11,49	1,8	15,38	15,15	
2024.02.27 16:00	2,68	0,49	0,21	132,82	0,61	12,16	1,6	17,88	15,3	
2024.02.27 16:30	0,01	0,74	0,24	116,96	0,71	13,92	1,79	22,22	16	
2024.02.27 17:00	0,05	0,79	0,24	111,53	0,7	12,89	1,6	25,02	15,88	
2024.02.27 17:30	6,65	0,66	0,17	109,07	0,6	11,2	1,24	26,25	14,93	
2024.02.27 18:00	0,29	0,81	0,25	100,29	0,8	16,08	1,8	35,43	16,37	
2024.02.27 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.27 19:00	1,15	0,53	0,11	112,98	0,64	12,07	1,14	22,12	14,77	
2024.02.27 19:30	0,15	0,43	0,1	88,47	0,52	9,82	0,79	17,84	13,92	
2024.02.27 20:00	0,23	0,42	0,1	112,18	0,52	10,19	0,91	17,16	13,94	
2024.02.27 20:30	0,34	0,53	0,11	119,86	0,61	12,05	1,16	21,26	14,8	
2024.02.27 21:00	0,21	0,46	0,1	117,86	0,57	10,67	1,86	21,26	14,45	
2024.02.27 21:30	0,17	0,47	0,11	119,76	0,64	10,93	1,56	23,11	15,27	
2024.02.27 22:00	0,09	0,44	0,1	87,88	0,62	10,24	1,52	21,52	14,93	
2024.02.27 22:30	0,07	0,38	0,1	119,36	0,6	10,03	1,47	24,01	14,7	
2024.02.27 23:00	0,18	0,37	0,12	85,51	0,68	11,26	1,74	26,7	15,41	
2024.02.27 23:30	6,3	0,33	0,1	74,62	0,63	10,1	1,48	23,34	14,92	
2024.02.28 00:00	4,75	0,27	0,13	80,98	0,78	14,98	1,96	25,28	15,98	
2024.02.28 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	

2024.02.28 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.02.28 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 01:30	2,65	0,36	0,11	73,59	0,59	10,25	1,01	3,61	14,25	
2024.02.29 02:00	0	0,29	0,09	73,67	0,49	8,73	0,73	6,78	13,02	
2024.02.29 02:30	0	0,32	0,09	139,79	0,48	8,09	0,71	7,39	12,77	
2024.02.29 03:00	4,72	0,31	0,09	51,62	0,49	8,55	0,89	17,2	12,8	
2024.02.29 03:30	31,88	0,42	0,09	9,88	0,55	8,91	0,82	17,59	13,85	
2024.02.29 04:00	28,18	0,34	0,09	13,94	0,53	8,11	0,84	23,6	13,53	
2024.02.29 04:30	7,11	0,42	0,08	46,43	0,51	7,53	0,76	14,26	13,17	
2024.02.29 05:00	2,35	0,37	0,09	65,49	0,52	7,5	0,75	12,71	13,29	
2024.02.29 05:30	0	0,43	0,08	67,72	0,55	7,72	0,81	11,6	13,79	
2024.02.29 06:00	0,03	0,39	0,09	66,5	0,57	7,48	0,81	8,61	13,85	
2024.02.29 06:30	15,43	0,74	0,14	32,23	0,64	10,97	1,14	13,72	14,68	
2024.02.29 07:00	3,35	0,71	0,13	24,87	0,61	9,61	0,86	5,43	14,34	
2024.02.29 07:30	1,52	0,69	0,09	72,06	0,59	8,74	0,81	6,66	13,98	
2024.02.29 08:00	16,56	0,51	0,12	58,41	0,62	10,14	1,2	2,36	14,29	
2024.02.29 08:30	6,24	0,61	0,13	36,08	0,59	8,68	0,85	3,31	14,18	
2024.02.29 09:00	0,07	0,66	0,11	88,02	0,55	8,73	0,87	1,06	13,8	
2024.02.29 09:30	0,03	0,77	0,08	98,17	0,54	8,68	0,82	0,3	13,72	
2024.02.29 10:00	1,76	0,7	0,08	111,55	0,54	8,8	0,9	1,6	13,84	
2024.02.29 10:30	0,09	0,76	0,09	114,97	0,55	9,02	0,95	2,15	14,01	
2024.02.29 11:00	0,08	0,73	0,08	122,79	0,51	8,81	0,84	0,6	13,73	
2024.02.29 11:30	0,13	0,81	0,09	144,04	0,56	9,95	0,97	0,39	14,27	
2024.02.29 12:00	0,06	0,85	0,09	104,14	0,56	9,73	0,9	1,69	14,23	
2024.02.29 12:30	0,1	0,66	0,15	125,81	0,5	8,57	0,82	2,6	13,61	
2024.02.29 13:00	3,64	0,57	0,13	127,78	0,48	8,19	0,78	4,31	13,3	
2024.02.29 13:30	0,15	0,57	0,13	144,41	0,51	8,67	1,01	10,04	13,68	
2024.02.29 14:00	2,2	0,57	0,11	144,18	0,53	9,09	1,18	8,99	13,95	
2024.02.29 14:30	0,05	0,66	0,13	154,03	0,53	8,82	1,11	6,04	14,05	
2024.02.29 15:00	15,94	0,67	0,12	127,43	0,52	8,89	0,99	6,97	13,88	
2024.02.29 15:30	0,04	0,61	0,09	139	0,53	9,72	0,91	7,99	14	
2024.02.29 16:00	0,02	0,59	0,09	137,58	0,57	10,57	1,12	11,55	14,52	
2024.02.29 16:30	0,03	0,68	0,09	97,19	0,58	10,68	1,33	12,82	14,63	
2024.02.29 17:00	0,03	0,7	0,1	114,01	0,6	10,89	1,33	17,68	14,82	
2024.02.29 17:30	1,06	0,69	0,09	102,54	0,56	10,15	1,22	16,59	14,31	
2024.02.29 18:00	0,06	0,79	0,1	121,6	0,61	10,6	1,39	19,41	14,83	
2024.02.29 18:30	0,06	0,73	0,14	63,06	0,83	13,82	1,9	24,5	16,05	
2024.02.29 19:00	0,08	0,61	0,1	75,42	0,56	9,01	0,9	16,82	14,19	
2024.02.29 19:30	0,47	0,58	0,09	123,11	0,53	8,69	0,93	15,23	13,73	
2024.02.29 20:00	26,75	0,55	0,09	115,34	0,52	9,12	1,15	14,44	13,74	
2024.02.29 20:30	36,85	0,31	0,1	141,73	0,55	9,65	0,96	15,17	13,96	
2024.02.29 21:00	0,12	0,54	0,1	119,44	0,57	9,59	0,97	14,67	14,4	
2024.02.29 21:30	0,04	0,54	0,31	120,53	0,54	8,98	0,88	13,2	14,01	
2024.02.29 22:00	0,06	0,44	0,34	145,56	0,54	9,26	1	10,19	13,95	
2024.02.29 22:30	0,12	0,49	0,32	137,78	0,55	9,23	0,86	9,58	13,98	
2024.02.29 23:00	0,12	0,48	0,32	133,1	0,57	9,51	0,93	9,62	14,19	
2024.02.29 23:30	0,07	0,46	0,34	151,24	0,55	9,4	0,95	7,13	14	
2024.03.01 00:00	0,29	0,47	0,35	130,55	0,55	9,09	0,9	7,06	14,08	
2024.03.01 00:30	0,05	0,63	0,36	131,47	0,59	9,33	1	8,31	14,41	
2024.03.01 01:00	0,02	0,62	0,38	124,11	0,58	9,27	0,97	9,47	14,32	
2024.03.01 01:30	24,06	0,58	0,3	101,68	0,6	9,06	1,34	6,37	14,37	

2024.03.01 02:00	3,72	0,46	0,34	98,22	0,61	9,78	1,19	11,1	14,54	
2024.03.01 02:30	36,89	0,37	0,34	111,65	0,57	8,95	1,36	7,71	14,11	
2024.03.01 03:00	0,24	0,43	0,35	126,62	0,58	9,19	0,89	6,03	14,16	
2024.03.01 03:30	6,41	0,64	0,15	103,44	0,59	10,44	1,04	5,13	14,44	
2024.03.01 04:00	0,49	0,61	0,17	62,94	0,69	12,34	1,14	7,51	15,29	
2024.03.01 04:30	0,4	0,6	0,14	79,75	0,61	10,28	0,96	5,99	14,55	
2024.03.01 05:00	0,46	0,59	0,15	86,98	0,64	10,92	1,08	7,9	14,81	
2024.03.01 05:30	0,64	0,56	0,18	99,62	0,62	10,39	0,96	3,4	14,63	
2024.03.01 06:00	0,72	0,57	0,14	90,63	0,61	10,35	0,97	2,89	14,55	
2024.03.01 06:30	0,86	0,64	0,13	72,01	0,64	9,74	1,05	0,72	14,74	
2024.03.01 07:00	9,85	0,43	0,11	94,65	0,62	9,96	1,19	1,93	14,62	
2024.03.01 07:30	1,31	0,36	0,11	88,35	0,61	9,45	1,36	4,15	14,58	
2024.03.01 08:00	0,99	0,37	0,1	131,63	0,57	8,99	1,72	2,98	14,06	
2024.03.01 08:30	4,87	0,32	0,09	146,09	0,54	9,11	1,21	2,48	13,75	
2024.03.01 09:00	0,79	0,36	0,11	132,25	0,61	9,48	1,16	3,44	14,5	
2024.03.01 09:30	0,52	0,7	0,11	79,57	0,64	10,22	1,18	1,86	14,86	
2024.03.01 10:00	0,35	0,59	0,1	118,76	0,57	9,22	0,96	3,61	14,1	
2024.03.01 10:30	0,35	0,65	0,1	134,19	0,58	9,55	1	2,95	14,31	
2024.03.01 11:00	0,39	0,6	0,11	129,18	0,6	9,88	1,44	1,95	14,58	
2024.03.01 11:30	0,45	0,64	0,11	124,17	0,6	10,06	2,01	0,59	14,63	
2024.03.01 12:00	0,34	0,7	0,12	108,54	0,61	9,93	1,91	0,05	14,78	
2024.03.01 12:30	1,44	0,69	0,11	123,53	0,58	9,2	1,29	0	14,36	
2024.03.01 13:00	0,59	0,79	0,1	104,88	0,6	9,1	2,87	0,19	14,72	
2024.03.01 13:30	0,39	0,72	0,11	128	0,56	8,87	2,69	0,08	14,24	
2024.03.01 14:00	0,11	0,84	0,09	129,58	0,56	8,86	1,57	2,08	14,21	
2024.03.01 14:30	0,03	0,99	0,1	112,75	0,59	8,36	1,29	0,28	14,27	
2024.03.01 15:00	0	0,81	0,09	134,53	0,5	8,04	0,85	2,72	13,53	
2024.03.01 15:30	0	0,72	0,09	165,75	0,53	9,2	0,86	3,21	13,71	
2024.03.01 16:00	0,01	0,78	0,1	140,85	0,57	9,72	1,01	2,34	14,36	
2024.03.01 16:30	0,02	0,79	0,1	124,7	0,56	9,73	0,97	1,42	14,25	
2024.03.01 17:00	0,05	0,76	0,1	129,22	0,58	9,69	1,02	1,25	14,4	
2024.03.01 17:30	12,05	0,67	0,09	137,23	0,53	9,27	0,94	0,98	13,84	
2024.03.01 18:00	0,13	0,65	0,09	141,59	0,58	9,59	1,05	0,2	14,32	
2024.03.01 18:30	0,04	0,63	0,09	155,36	0,55	10,07	0,76	0,87	14,07	
2024.03.01 19:00	0,36	0,68	0,13	92,05	0,67	11,67	1,09	10,11	15,18	
2024.03.01 19:30	0,08	0,54	0,09	134,53	0,51	9,1	0,7	8,12	13,51	
2024.03.01 20:00	12,74	0,52	0,11	144,89	0,55	10,6	0,78	8,18	13,9	
2024.03.01 20:30	0,01	0,71	0,12	129,94	0,62	11,3	0,93	8,05	14,73	
2024.03.01 21:00	0	0,31	0,29	67,06	1,53	27,03	3,66	10,71	18,25	
2024.03.01 21:30	16,67	0,54	0,53	58,05	0,95	14,01	1,87	1,2	16,32	
2024.03.01 22:00	11,18	0,46	0,33	65,93	0,53	9,01	0,89	0,32	13,74	
2024.03.01 22:30	9,33	0,38	0,37	120,79	0,55	9,88	0,96	1,64	13,97	
2024.03.01 23:00	0,01	0,61	0,36	104,02	0,59	10,12	1,18	3,03	14,47	
2024.03.01 23:30	0	0,58	0,31	117,42	0,55	9,8	0,9	3,18	13,99	
2024.03.02 00:00	0	0,58	0,29	131,79	0,56	10,19	1,03	5,06	14,18	
2024.03.02 00:30	0	0,68	0,44	140,36	0,54	9,03	0,9	2,83	13,97	
2024.03.02 01:00	0,01	0,64	0,46	152	0,54	9,18	0,92	4,44	13,97	
2024.03.02 01:30	0	0,72	0,49	128,79	0,61	10,16	1,12	5,22	14,78	
2024.03.02 02:00	0	0,65	0,45	139,78	0,55	9,19	0,93	3,78	14,12	
2024.03.02 02:30	0,1	0,61	0,44	149,52	0,57	9,84	0,95	5,86	14,26	
2024.03.02 03:00	8,36	0,6	0,45	135,1	0,56	9,39	0,9	8,58	14,08	
2024.03.02 03:30	0,04	0,65	0,16	145,72	0,57	9,44	0,91	10,96	14,26	
2024.03.02 04:00	0	0,53	0,13	142,84	0,6	9,84	0,99	9,61	14,47	
2024.03.02 04:30	5,74	0,55	0,12	118,55	0,6	9,43	1,11	10,6	14,46	
2024.03.02 05:00	0	0,49	0,13	135,66	0,63	10,25	1,24	11,11	14,77	
2024.03.02 05:30	0	0,59	0,12	137,37	0,6	9,77	1,55	9,34	14,5	
2024.03.02 06:00	0	0,53	0,11	143,38	0,57	9,18	1,44	9,34	14,24	
2024.03.02 06:30	0,95	0,75	0,27	151,54	0,57	9,24	1,33	8,44	14,18	
2024.03.02 07:00	0	0,85	0,3	127,39	0,64	10,12	1,75	8,02	14,96	
2024.03.02 07:30	0,31	0,77	0,28	129,91	0,59	9,94	1,25	6,11	14,45	
2024.03.02 08:00	0,06	0,87	0,34	117,14	0,68	11,63	1,42	4,53	15,22	
2024.03.02 08:30	15,97	0,86	0,3	100,14	0,58	9,24	1,38	4,27	14,29	
2024.03.02 09:00	84,79	0,44	0,27	136,09	0,6	11,93	2,23	9,35	14,58	
2024.03.02 09:30	94,39	0,46	0,13	104,21	0,6	10,36	1,93	6,2	14,57	
2024.03.02 10:00	0,38	0,67	0,11	124,15	0,72	12,53	2,48	7,81	15,38	
2024.03.02 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.02 11:00	46,68	0,62	0,09	107,65	0,56	10,97	1,51	4,76	14,06	
2024.03.02 11:30	123,08	0,34	0,08	154,21	0,54	21,58	1,41	6,23	13,81	
2024.03.02 12:00	5,89	0,53	0,1	123,88	0,65	11,01	1,25	2,93	15,06	
2024.03.02 12:30	0	0,62	0,08	155,32	0,51	8,81	0,94	3,81	13,68	
2024.03.02 13:00	60,19	0,51	0,09	171,47	0,54	10,34	1,14	5,68	14,1	
2024.03.02 13:30	2,21	0,67	0,09	175,46	0,56	10,03	1,21	6,46	14,44	
2024.03.02 14:00	0,01	0,84	0,1	164,1	0,59	10,51	1,17	7,27	14,71	
2024.03.02 14:30	0	0,83	0,1	140,09	0,58	10,04	1,25	8,91	14,7	
2024.03.02 15:00	0,02	0,79	0,09	157,53	0,55	8,98	1,16	10,95	14,31	
2024.03.02 15:30	0	0,65	0,09	186,37	0,54	9,39	0,89	8	14,14	
2024.03.02 16:00	0	0,65	0,09	185,28	0,56	9,5	0,92	11,46	14,28	
2024.03.02 16:30	17,5	0,58	0,09	157,6	0,53	9,47	0,84	12,12	13,94	
2024.03.02 17:00	9,43	0,64	0,09	156,54	0,56	9,55	0,92	15,2	14,33	
2024.03.02 17:30	0,04	0,74	0,1	157,71	0,63	11,38	1,13	19,2	14,97	
2024.03.02 18:00	0,01	0,86	0,13	70,8	0,8	13,41	1,55	20,98	16,23	
2024.03.02 18:30	0,02	0,52	0,11	102,32	0,65	10,35	1,12	19,98	15,12	
2024.03.02 19:00	0,06	0,49	0,12	91,79	0,72	11,61	1,36	25,59	15,66	
2024.03.02 19:30	0,26	0,41	0,12	76,54	0,71	11,84	1,55	22,88	15,22	
2024.03.02 20:00	0,38	0,42	0,1	118,22	0,59	9,93	1,19	17,12	14,53	
2024.03.02 20:30	0,21	0,34	0,11	110,78	0,57	9,52	0,98	14,4	14,32	
2024.03.02 21:00	0,21	0,39	0,12	116,67	0,61	10,67	1,03	13,75	14,65	
2024.03.02 21:30	0,02	0,64	0,56	89,39	0,62	9,59	0,99	16,1	14,78	
2024.03.02 22:00	0	0,61	0,55	88,4	0,62	9,57	1,07	19,58	14,78	
2024.03.02 22:30	0,01	0,55	0,69	70,95	0,67	10,97	1,29	16,02	15,32	
2024.03.02 23:00	0,09	0,56	0,67	70,14	0,63	10,36	1,13	14,89	14,93	
2024.03.02 23:30	0,23	0,47	0,65	86,97	0,62	10,1	1,2	15,74	14,78	
2024.03.03 00:00	0,38	0,46	0,64	109,79	0,6	9,97	1,15	16,4	14,58	
2024.03.03 00:30	0,79	0,49	0,13	99,76	0,62	10,35	1,06	15,62	14,74	
2024.03.03 01:00	0,58	0,49	0,11	110,86	0,6	10,13	1,13	17,63	14,6	
2024.03.03 01:30	0,42	0,5	0,11	127,7	0,59	10,34	1,14	15,22	14,48	

2024.03.03 02:00	0,41	0,5	0,12	130,76	0,62	11,01	1,41	10,91	14,73	
2024.03.03 02:30	0,84	0,42	0,16	71,06	0,85	16,74	2,36	7,7	16,2	
2024.03.03 03:00	2,39	0,49	0,13	48,62	0,66	11,22	1,9	4,24	15,12	
2024.03.03 03:30	0,8	0,58	0,22	60,52	0,72	12,42	1,85	3,43	15,64	
2024.03.03 04:00	0,85	0,66	0,22	56,78	0,68	12,04	1,57	2,73	15,36	
2024.03.03 04:30	0,7	0,54	0,18	118,9	0,59	10,06	1,47	2,78	14,48	
2024.03.03 05:00	0,77	0,59	0,23	129,83	0,64	10,83	1,55	4,31	15,02	
2024.03.03 05:30	0,84	0,51	0,19	107	0,64	10,54	1,63	4,59	14,94	
2024.03.03 06:00	2,63	0,42	0,27	53,17	0,81	14,7	2,37	1,46	16,08	
2024.03.03 07:00	0,8	0,57	0,2	104,93	0,58	9,26	1,51	1,32	14,28	
2024.03.03 07:30	0,57	0,52	0,15	126,47	0,57	9,5	1,45	1,79	14,16	
2024.03.03 08:00	0,6	0,6	0,17	134,59	0,59	9,68	1,52	2,49	14,43	
2024.03.03 08:30	0,68	0,58	0,17	143,03	0,57	9,27	1,4	1,86	14,13	
2024.03.03 09:00	1,32	0,51	0,17	164,89	0,58	9,47	1,42	1,27	14,29	
2024.03.03 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.03 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.03 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.03 11:00	0,24	0,81	0,34	121,91	0,59	10,54	1,29	0	14,86	
2024.03.03 11:30	0,27	0,8	0,23	48,27	0,55	10,02	1,16	0,09	14,26	
2024.03.03 12:00	0,01	0,86	0,23	86,68	0,54	9,74	1,21	0,25	14,15	
2024.03.03 12:30	12,63	0,46	0,12	112,54	0,46	8,07	0,96	0,74	13,22	
2024.03.03 13:00	0,56	0,45	0,1	160,39	0,49	9,11	1	2,73	13,65	
2024.03.03 13:30	0	0,56	0,14	153,92	0,51	9,04	1,08	4,85	13,83	
2024.03.03 14:00	0	0,58	0,12	143,15	0,52	9,33	1,35	7,17	14,11	
2024.03.03 14:30	0	0,6	0,11	144,59	0,51	9,04	1,24	8,56	14,03	
2024.03.03 15:00	0	0,56	0,1	148,64	0,49	8,52	1,09	10,41	13,62	
2024.03.03 15:30	0	0,52	0,1	160,86	0,5	11,61	1,11	11,63	13,76	
2024.03.03 16:00	0,01	0,5	0,1	152,62	0,56	10,5	1,36	13,86	14,51	
2024.03.03 16:30	0,01	0,59	0,1	126,51	0,53	9,85	1,21	14,65	14,09	
2024.03.03 17:00	0	0,54	0,09	142,81	0,5	9,49	1,11	14,68	13,79	
2024.03.03 17:30	0,01	0,53	0,09	153,76	0,51	9,84	1,05	16,26	13,81	
2024.03.03 18:00	0	0,62	0,1	156,49	0,54	11,31	0,98	19,52	14,22	
2024.03.03 18:30	0,01	0,49	0,31	148,23	0,57	10,66	1,01	20,23	14,41	
2024.03.03 19:00	0,01	0,45	0,32	164,94	0,59	10,38	1,18	21,54	14,64	
2024.03.03 19:30	0	0,44	0,34	162,52	0,58	9,98	1,19	20,06	14,49	
2024.03.03 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.03 20:30	3,42	0,5	0,33	45,07	0,63	11,05	1,23	15,58	14,67	
2024.03.03 21:00	0,27	0,42	0,37	123,37	0,55	9,36	0,92	14,48	13,89	
2024.03.03 21:30	0,25	0,65	0,24	118,2	0,57	9,84	0,87	13,15	14,22	
2024.03.03 22:00	43,27	0,36	0,22	100,21	0,63	11,74	1,1	13,83	14,61	
2024.03.03 22:30	0,44	0,5	0,29	62,33	0,7	12,07	1,25	11,05	15,08	
2024.03.03 23:00	0,59	0,43	0,22	129,31	0,55	9,04	0,81	8,88	13,74	
2024.03.03 23:30	0,3	0,45	0,24	134,31	0,59	9,69	1,02	8,53	14,32	
2024.03.04 00:00	0,28	0,45	0,29	119,34	0,6	9,86	1,04	7,36	14,44	
2024.03.04 00:30	0,5	0,51	0,1	96,31	0,59	9,48	0,98	4,22	14,35	
2024.03.04 01:00	0,28	0,42	0,1	119,06	0,57	9,76	0,96	4,54	14,12	
2024.03.04 01:30	0,16	0,44	0,1	129,66	0,59	9,95	1,05	3,79	14,29	
2024.03.04 02:00	0,07	0,4	0,1	118,74	0,61	9,75	1,11	2,97	14,55	
2024.03.04 02:30	0,02	0,43	0,11	162,62	0,57	9,05	1,01	1,89	14,05	
2024.03.04 03:00	0,04	0,34	0,09	138,5	0,53	8,77	0,94	1,8	13,54	
2024.03.04 03:30	0,3	0,38	0,22	152,91	0,54	9,9	0,88	1	13,63	
2024.03.04 04:00	0,03	0,43	0,28	143,54	0,59	9,92	1	0,66	14,27	
2024.03.04 04:30	0	0,41	0,27	141,28	0,58	9,59	0,92	0,53	14,09	
2024.03.04 05:00	0,01	0,43	0,37	112,17	0,66	10,86	1,17	0,13	14,93	
2024.03.04 05:30	0,04	0,44	0,38	60,58	0,73	11,07	1,35	0,02	15,46	
2024.03.04 06:00	0,04	0,4	0,29	88,76	0,62	9,42	1,01	0	14,46	
2024.03.04 06:30	0,08	0,53	0,14	108,34	0,65	10,95	1,28	0,01	14,73	
2024.03.04 07:00	0,31	0,36	0,13	58,67	0,73	12,04	1,4	0,01	15,25	
2024.03.04 07:30	27,83	0,22	0,11	126,44	0,57	9,81	1,18	0,04	13,99	
2024.03.04 08:00	2,97	0,39	0,13	123,54	0,63	10,79	1,23	0	14,63	
2024.03.04 08:30	0,04	0,44	0,14	92,83	0,71	13,18	1,64	0	15,37	
2024.03.04 09:00	0,43	0,16	0,3	78,67	1,5	25,11	4,64	0	18,32	
2024.03.04 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.04 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 12:00	30,6	0,7	0,21	78,58	0,58	11,06	2,72	0,06	14,37	
2024.03.04 12:30	0,74	0,51	0,1	46,38	0,49	9,32	2,13	0,72	13,52	
2024.03.04 13:00	8,98	0,47	0,1	97,87	0,47	9,34	1,82	3,16	13,21	
2024.03.04 13:30	0	0,55	0,11	92,91	0,56	10,78	2,23	4,77	14,6	
2024.03.04 14:00	0	0,66	0,1	103,49	0,53	9,8	1,95	8,13	14,11	
2024.03.04 14:30	2,07	0,58	0,09	141,5	0,49	9,6	2,97	9,29	13,55	
2024.03.04 15:00	0	0,69	0,09	153,81	0,51	9,66	2,64	11,26	13,95	
2024.03.04 15:30	0	0,68	0,09	154,13	0,5	8,56	1,65	12,47	13,94	
2024.03.04 16:00	0	0,57	0,09	161,71	0,53	9,21	1,77	14,77	14,23	
2024.03.04 16:30	0	0,67	0,09	129,71	0,53	8,93	1,64	14,87	14,3	
2024.03.04 17:00	0,08	0,67	0,08	142,67	0,5	8,8	1,36	17,92	13,86	
2024.03.04 17:30	0	0,67	0,09	143,14	0,52	8,98	1,12	20,52	14,13	
2024.03.04 18:00	0	0,76	0,09	114,64	0,57	9,62	1,18	23,52	14,59	
2024.03.04 18:30	0	0,56	0,13	140,33	0,55	9,59	1,58	20,26	14,2	
2024.03.04 19:00	5,58	0,47	0,12	141,84	0,53	8,85	1,16	18,55	13,98	
2024.03.04 19:30	31,03	0,44	0,13	155,71	0,55	9,81	1,2	19,2	14	
2024.03.04 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.04 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 21:00	3,45	0,52	0,15	98,93	0,54	9,39	1,19	12,39	13,81	
2024.03.04 21:30	1,81	0,4	0,15	116,33	0,62	11,21	1,17	13,92	14,79	
2024.03.04 22:00	0,24	0,37	0,13	58,32	0,64	10,41	1,42	12,17	14,9	
2024.03.04 22:30	0,37	0,29	0,13	104,11	0,55	9,01	1,19	9,66	14	
2024.03.04 23:00	4,62	0,25	0,12	129,54	0,55	9,02	1,38	7,87	13,89	
2024.03.04 23:30	13,27	0,14	0,16	134,74	0,57	9,02	1,32	5,85	14,11	
2024.03.05 00:00	0,25	0,2	0,14	103,15	0,61	8,89	1,14	2,57	14,52	
2024.03.05 00:30	0,17	0,46	0,26	120,86	0,57	9,11	1	1,48	14,17	
2024.03.05 01:00	0,12	0,38	0,29	121,04	0,62	10,02	1,16	1,57	14,59	
2024.03.05 01:30	0,24	0,38	0,3	104,05	0,6	9,35	1,18	1,71	14,4	
2024.03.05 02:00	0,73	0,24	0,29	140,25	0,57	9,34	1,13	1,54	14,07	

2024.03.05 02:30	0,38	0,18	0,27	154,44	0,57	8,9	1,19	1,94	13,95	
2024.03.05 03:00	1,5	0,25	0,41	116,88	0,64	9,92	1,41	0,83	14,77	
2024.03.05 03:30	0,03	0,57	0,46	131,5	0,61	10,1	0,98	0,14	14,43	
2024.03.05 04:00	0,01	0,58	0,44	131,42	0,64	10,66	1	0,1	14,71	
2024.03.05 04:30	0,58	0,6	0,49	89,09	0,66	10,16	1	0	14,55	
2024.03.05 05:00	0	0,53	0,38	130,42	0,58	9,79	0,89	0	14,14	
2024.03.05 05:30	0	0,63	0,42	141,62	0,61	9,75	0,91	0,02	14,38	
2024.03.05 06:00	0	0,56	0,56	79,59	0,74	11,52	1,3	0,02	15,48	
2024.03.05 06:30	0,6	0,49	0,16	77,32	0,65	8,61	1,08	0,01	14,62	
2024.03.05 07:00	0,38	0,34	0,13	97,6	0,64	9,35	1,24	0	14,53	
2024.03.05 07:30	2,12	0,31	0,11	130,02	0,62	9,55	1,13	0	14,44	
2024.03.05 08:00	0,03	0,37	0,13	123,53	0,64	9,61	1,08	0	14,69	
2024.03.05 08:30	0,02	0,32	0,12	118,25	0,65	10,18	1,13	0	14,94	
2024.03.05 09:00	0,01	0,5	0,12	115,69	0,65	10,03	1,1	0	14,93	
2024.03.05 09:30	0	0,79	0,15	136,16	0,61	9,92	1,07	0	14,71	
2024.03.05 10:00	3,05	0,68	0,12	143,38	0,55	9,31	1,5	0	14,11	
2024.03.05 10:30	0,02	0,82	0,13	156,84	0,59	10,59	1,87	0	14,75	
2024.03.05 11:00	0,01	0,87	0,13	159,07	0,6	10,93	2,4	0	14,97	
2024.03.05 11:30	0,12	0,89	0,11	156,39	0,6	10,86	3,21	0,11	14,98	
2024.03.05 12:00	0	0,98	0,11	161,85	0,6	11,15	3,22	0,54	15	
2024.03.05 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.05 13:00	1,21	0,49	0,12	69,04	0,64	13,24	2,73	0,88	14,97	
2024.03.05 13:30	0,12	0,58	0,1	91,65	0,57	11,73	3,04	3,53	14,57	
2024.03.05 14:00	0	0,58	0,09	108,01	0,53	11,36	2,25	5,28	14,26	
2024.03.05 14:30	0,01	0,72	0,1	115,32	0,54	11,21	1,78	6,12	14,46	
2024.03.05 15:00	0	0,74	0,09	139,13	0,52	10,64	1,11	8,93	14,05	
2024.03.05 15:30	0	0,79	0,1	137,88	0,58	9,55	1,08	5,41	14,81	
2024.03.05 16:00	0	0,8	0,1	131,65	0,56	9,26	1,37	11,08	14,6	
2024.03.05 16:30	0	0,82	0,1	137,55	0,55	9,3	0,99	7,51	14,45	
2024.03.05 17:00	0	0,83	0,1	126,37	0,57	9,38	0,97	9,94	14,62	
2024.03.05 17:30	0,32	0,9	0,11	119	0,59	9,13	0,97	14,3	14,71	
2024.03.05 18:00	0,08	0,82	0,1	128,09	0,59	10	0,96	14,06	14,68	
2024.03.05 18:30	0,87	0,6	0,11	147,85	0,56	9,58	0,88	16,46	14,25	
2024.03.05 19:00	0,06	0,62	0,13	123,4	0,66	11,39	1,14	19,02	15,22	
2024.03.05 19:30	0,15	0,68	0,13	55,1	0,73	12	1,3	18,31	15,63	
2024.03.05 20:00	0,14	0,6	0,11	117,17	0,55	9,17	0,89	15,97	14,13	
2024.03.05 20:30	0	0,53	0,13	144,44	0,63	11,34	1,19	20,62	14,89	
2024.03.05 21:00	0,12	0,23	0,23	39,72	1,28	22,11	3,02	18,64	17,84	
2024.03.05 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.05 22:00	2,17	0,51	0,11	40,56	0,57	8,87	0,81	6,47	14,22	
2024.03.05 22:30	1,2	0,43	0,09	98,15	0,52	8,54	0,74	7,51	13,54	
2024.03.05 23:00	0	0,45	0,11	116,96	0,58	9,29	0,88	8,03	14,25	
2024.03.05 23:30	1,35	0,31	0,09	131,9	0,53	8,4	0,75	6,33	13,49	
2024.03.06 00:00	9,47	0,16	0,13	141,64	0,71	11,62	1,23	6,61	15,06	
2024.03.06 00:30	0,27	0,62	0,13	74,95	0,6	9,53	0,89	1,35	14,35	
2024.03.06 01:00	1,26	0,49	0,13	120,46	0,55	8,68	0,79	1,02	13,86	
2024.03.06 01:30	0	0,59	0,15	124,38	0,62	9,84	0,99	0,09	14,59	
2024.03.06 02:00	0,02	0,45	0,13	125,34	0,57	8,63	0,84	0,09	13,95	
2024.03.06 02:30	0	0,52	0,15	133,89	0,65	10,22	1,07	0,01	14,81	
2024.03.06 03:00	0	0,45	0,16	125,07	0,64	9,67	1,05	0	14,71	
2024.03.06 03:30	0	0,68	0,12	100,83	0,7	10,52	1,1	0	15,2	
2024.03.06 04:00	1,9	0,43	0,1	109,51	0,58	9,4	0,85	0	14,14	
2024.03.06 04:30	0	0,51	0,11	122,79	0,66	10,86	1,07	0	15,02	
2024.03.06 05:00	0	0,69	0,11	76,87	0,75	11,33	1,2	0	15,55	
2024.03.06 05:30	0	0,55	0,11	138,95	0,71	10,91	1,16	0	15,38	
2024.03.06 06:00	0	0,58	0,13	93,91	0,74	11,31	1,22	0	15,53	
2024.03.06 06:30	0	0,95	0,16	64,26	0,75	10	1,24	0	15,62	
2024.03.06 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.06 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.06 08:00	24,24	0,59	0,12	25,67	0,68	9,94	1,04	0	14,97	
2024.03.06 08:30	0,57	0,67	0,13	48,64	0,62	9,02	0,89	0	14,51	
2024.03.06 09:00	0,24	0,66	0,11	91,09	0,57	8,38	0,89	0	14,03	
2024.03.06 09:30	5,33	0,34	0,59	55,85	0,95	18,1	1,82	0	16,42	
2024.03.06 10:00	0,39	0,42	0,37	58,96	0,6	8,9	0,92	0	14,43	
2024.03.06 10:30	0,03	0,34	0,32	96,04	0,58	8,81	0,95	0	14,31	
2024.03.06 11:00	1,5	0,46	0,34	125,37	0,56	8,72	1,09	0	14,1	
2024.03.06 11:30	3,03	0,45	0,32	127,16	0,59	9,63	0,99	0	14,45	
2024.03.06 12:00	0	0,59	0,31	125,06	0,6	9,64	0,97	0	14,57	
2024.03.06 12:30	0	0,91	0,28	130,67	0,58	9,55	0,98	0,17	14,37	
2024.03.06 13:30	2,69	1,1	0,47	31,03	0,84	14,79	1,57	0	15,94	
2024.03.06 14:00	42,11	0,74	0,19	81,55	0,53	10,9	1,45	2,43	13,67	
2024.03.06 14:30	0,13	1,18	0,28	81,82	0,66	11,41	1,19	2,24	15,1	
2024.03.06 15:00	0	0,99	0,25	119,32	0,57	9,89	0,95	0,49	14,3	
2024.03.06 15:30	0	0,52	0,09	134,28	0,58	10,35	0,88	0,02	14,38	
2024.03.06 16:00	2,54	0,36	0,09	141,69	0,55	10,38	0,82	0,57	14,01	
2024.03.06 16:30	0	0,54	0,1	136,9	0,64	12,1	1,05	2,51	15	
2024.03.06 17:00	0,01	0,63	0,11	99,86	0,71	12,35	1,16	4,24	15,41	
2024.03.06 17:30	0	0,48	0,14	67,07	0,93	18,84	1,75	4	16,45	
2024.03.06 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.06 18:30	0,21	0,56	0,1	68,11	0,64	10,31	0,97	0,05	14,63	
2024.03.06 19:00	0,66	0,51	0,09	56,71	0,61	11,27	0,92	0	14,44	
2024.03.06 19:30	0,69	0,55	0,1	55,01	0,65	10,56	1,02	0	14,79	
2024.03.06 20:00	0,46	0,42	0,09	75,11	0,63	10,35	0,99	0	14,52	
2024.03.06 20:30	29,89	0,33	0,09	108,04	0,59	10,13	1,06	0	14,2	
2024.03.06 21:00	0,27	0,42	0,09	112,42	0,61	10,66	0,99	0	14,38	
2024.03.06 21:30	17,63	0,55	0,2	115,02	0,62	38,93	0,96	0	14,4	
2024.03.06 22:00	0,22	0,68	0,24	73,99	0,7	13,81	1,05	0	15,13	
2024.03.06 22:30	0,31	0,76	0,22	76,91	0,67	11,96	0,97	0	14,86	
2024.03.06 23:00	0,05	0,73	0,24	84,63	0,68	11,78	1,02	0	15,04	
2024.03.06 23:30	0,03	0,74	0,25	91,2	0,65	11,25	0,97	0	14,78	
2024.03.07 00:00	0,02	0,68	0,23	104,55	0,64	11,25	0,91	0	14,72	
2024.03.07 00:30	0,04	0,86	0,37	81,14	0,73	13,84	1,17	0	15,42	
2024.03.07 01:00	0,02	0,56	0,27	87,34	0,63	10,35	0,93	0	14,59	
2024.03.07 01:30	0	0,6	0,41	72,2	0,74	12,27	1,19	0	15,43	
2024.03.07 02:00	0,41	0,53	0,26	76,8	0,65	10,53	1,01	0	14,8	
2024.03.07 02:30	72,72	0,51	0,34	104,29	0,61	10,94	0,99	0	14,12	

2024.03.07 03:00	64,74	0,09	0,23	148,48	0,56	10,93	0,79	0	13,7	
2024.03.07 03:30	0,91	0,66	0,12	76,98	0,67	10,31	1,02	0	14,96	
2024.03.07 04:00	0,92	0,43	0,1	120,26	0,59	9,52	0,85	0	14,14	
2024.03.07 04:30	0	0,53	0,13	114,63	0,67	11,05	1,04	0	14,98	
2024.03.07 05:00	0	0,55	0,14	81,7	0,73	11,53	1,15	0	15,42	
2024.03.07 05:30	0	0,54	0,12	77,81	0,69	11,22	1,07	0	15,09	
2024.03.07 06:00	0	0,47	0,11	118,37	0,63	10,07	0,98	0	14,63	
2024.03.07 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.07 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.07 07:30	0	0,89	0,14	46,86	0,86	12,75	1,49	0	15,98	
2024.03.07 08:00	1,93	0,81	0,11	33,01	0,66	11,38	1,04	0	14,88	
2024.03.07 08:30	5,71	0,73	0,1	46,23	0,62	9,94	1,1	0	14,43	
2024.03.07 09:00	0	0,75	0,09	76,64	0,6	9,36	0,84	0	14,27	
2024.03.07 09:30	0	0,84	0,23	92,66	0,59	9,02	0,62	0	14,18	
2024.03.07 10:00	0,03	0,65	0,22	111,76	0,59	9,17	0,62	0	14,17	
2024.03.07 10:30	113,94	0,41	0,18	107,75	0,53	19,27	0,88	0	13,35	
2024.03.07 11:00	1,2	0,62	0,24	122,91	0,63	10,01	0,74	0	14,54	
2024.03.07 11:30	0	0,72	0,22	129,72	0,57	8,6	0,62	0	13,91	
2024.03.07 12:00	0	0,65	0,21	147,51	0,61	9,56	0,71	0	14,35	
2024.03.07 12:30	13,84	0,47	0,16	132	0,57	9,3	0,77	0	13,8	
2024.03.07 13:00	53,12	0,28	0,15	156,88	0,59	12,89	0,85	0	14,08	
2024.03.07 13:30	0,08	0,45	0,17	149,34	0,65	11,27	1	0	14,79	
2024.03.07 14:00	0,19	0,51	0,18	160,31	0,59	10,11	0,91	0	14,29	
2024.03.07 14:30	0,17	0,48	0,15	179,86	0,61	10,39	0,95	0	14,35	
2024.03.07 15:00	44,05	0,27	0,16	148,93	0,56	10,6	1,11	0	13,73	
2024.03.07 15:30	0,89	0,85	0,1	154,19	0,57	9,24	0,87	0	13,99	
2024.03.07 16:00	0,72	0,86	0,1	174,1	0,59	9,63	0,93	0	14,18	
2024.03.07 16:30	0,48	0,78	0,09	177,57	0,56	9,33	0,86	0	13,86	
2024.03.07 17:00	0,37	0,82	0,09	185,36	0,57	9,47	0,87	0	13,92	
2024.03.07 17:30	0,29	0,87	0,09	185,92	0,56	9,37	0,83	0	13,84	
2024.03.07 18:00	0,26	0,95	0,11	156,47	0,66	10,77	1,03	0	14,83	
2024.03.07 18:30	0,1	0,85	0,15	168,66	0,64	11	0,96	0	14,69	
2024.03.07 19:00	0,05	0,65	0,12	167,46	0,59	10,27	0,86	0	14,17	
2024.03.07 19:30	0,06	0,7	0,11	185,27	0,59	10,58	0,85	0	14,04	
2024.03.07 20:00	0,16	0,64	0,12	182,13	0,61	10,79	0,91	0	14,3	
2024.03.07 20:30	0,01	0,68	0,15	195,64	0,63	10,82	1,01	0	14,62	
2024.03.07 21:00	0	0,64	0,12	192,34	0,63	10,56	0,94	0	14,43	
2024.03.07 21:30	0	0,33	0,09	202,55	0,59	9,37	0,86	0	14,15	
2024.03.07 22:00	0,04	0,23	0,11	167,27	0,74	12,68	1,22	0	15,35	
2024.03.07 22:30	0,25	0,34	0,11	60,27	0,76	11,8	1,21	0	15,55	
2024.03.07 23:00	0,14	0,31	0,09	138,84	0,58	9,06	0,82	0	13,94	
2024.03.07 23:30	4,06	0,28	0,08	176,58	0,57	9,57	0,81	0	13,84	
2024.03.08 00:00	0,73	0,35	0,09	165,87	0,59	9,69	0,86	0,02	14,19	
2024.03.08 00:30	215,83	0,03	0,27	129,61	0,67	288,6	1,69	2,56	14,34	
2024.03.08 01:00	3,25	0,72	0,32	115,29	0,73	14,93	1,18	0,09	15,41	
2024.03.08 01:30	1,06	0,57	0,27	163,35	0,57	8,99	0,81	0,36	13,93	
2024.03.08 02:00	0,61	0,59	0,26	183,09	0,58	9,87	0,85	0,68	14,06	
2024.03.08 02:30	0,46	0,59	0,25	159,36	0,62	10,63	0,94	0,03	14,51	
2024.03.08 03:00	0,27	0,64	0,27	173,56	0,63	10,49	0,97	0,08	14,58	
2024.03.08 03:30	0,24	0,7	0,31	177,05	0,64	11,71	1	0,19	14,65	
2024.03.08 04:00	0,13	0,54	0,25	183,52	0,61	10,46	0,94	0	14,32	
2024.03.08 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.08 05:00	0,43	0,6	0,32	73,46	0,81	13,35	1,38	0	15,8	
2024.03.08 05:30	0,78	0,62	0,33	124,39	0,66	11,27	1,01	0	14,85	
2024.03.08 06:00	0,96	0,66	0,32	101,92	0,72	13,38	1,15	0	15,33	
2024.03.08 06:30	1,1	0,55	0,17	159,93	0,6	21,68	0,89	0	14,24	
2024.03.08 07:00	0,81	0,38	0,17	161,19	0,64	20,25	1	0	14,63	
2024.03.08 07:30	1,99	0,5	0,19	130,73	0,63	13,57	0,98	0	14,55	
2024.03.08 08:00	8,61	0,39	0,2	74,53	0,77	14,6	1,31	0	15,59	
2024.03.08 08:30	4,51	0,23	0,19	123,21	0,67	18,18	1,18	0,17	14,95	
2024.03.08 09:00	0,6	0,3	0,19	144,92	0,64	15,34	1,08	0,21	14,71	
2024.03.08 09:30	0,23	0,21	0,34	57,78	1,55	26,58	3,57	0,01	18,25	
2024.03.08 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.08 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.08 11:00	3,78	0,59	0,11	58,53	0,7	14,79	1,1	0	15,03	
2024.03.08 11:30	0,22	0,61	0,1	104,76	0,59	18,95	0,86	0	14,16	
2024.03.08 12:00	0,4	0,6	0,12	144,83	0,53	27,46	0,76	0,17	13,48	
2024.03.08 12:30	0,82	0,87	0,31	151,61	0,7	20,29	3,27	0,51	15,29	
2024.03.08 13:00	0,53	0,9	0,35	117,94	0,69	11,92	3,03	0,02	15,12	
2024.03.08 13:30	0,36	0,73	0,27	161,62	0,59	10	2,45	0,04	14,35	
2024.03.08 14:00	5,38	0,73	0,24	145,5	0,56	9,35	3,58	0,18	13,87	
2024.03.08 14:30	2,28	0,71	0,24	150,35	0,56	9,96	4,61	0,06	13,98	
2024.03.08 15:00	0,48	0,85	0,34	138,05	0,62	9,73	4,82	0	14,64	
2024.03.08 15:30	8,52	0,67	0,1	143,1	0,54	9,59	1,67	0	13,7	
2024.03.08 16:00	0,01	0,74	0,12	154,73	0,68	11,36	2,26	0	15,22	
2024.03.08 16:30	1,7	0,72	0,1	124,96	0,63	10,37	2	0	14,71	
2024.03.08 17:00	0	0,84	0,1	150,71	0,64	10,79	2,22	0,02	14,92	
2024.03.08 17:30	0	0,8	0,11	146,73	0,67	11,35	1,94	0,07	15,15	
2024.03.08 18:00	0	0,93	0,12	91,72	0,79	12,54	2,24	0,04	15,95	
2024.03.08 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.08 19:00	0	0,86	0,12	101,57	0,63	9,78	1,25	0,01	14,66	
2024.03.08 19:30	0	0,79	0,13	141,65	0,59	9,52	1,32	0,03	14,27	
2024.03.08 20:00	0,01	0,77	0,11	154,48	0,6	9,59	1,47	0,03	14,37	
2024.03.08 20:30	0	0,92	0,15	116,1	0,7	11,07	2,06	0,13	15,22	
2024.03.08 21:00	2,05	0,7	0,11	130,57	0,56	8,92	1,41	0,01	13,95	
2024.03.08 21:30	0	0,9	0,1	145,18	0,66	10,23	1,64	0	14,99	
2024.03.08 22:00	0	0,65	0,1	149,19	0,64	10,45	1,54	0	14,77	
2024.03.08 22:30	67,53	0,57	0,11	119,34	0,72	20,77	4,25	0,28	15,4	
2024.03.08 23:00	0,01	0,76	0,12	117,65	0,77	12,3	1,99	0	15,68	
2024.03.08 23:30	0,62	0,83	0,12	92,73	0,73	11,03	1,77	0	15,21	
2024.03.09 00:00	0	0,61	0,1	130,46	0,62	9,85	1,56	0	14,55	
2024.03.09 00:30	0	0,76	0,22	137,37	0,62	9,22	1,43	0	14,53	
2024.03.09 01:00	0	0,6	0,21	144,69	0,6	9,69	1,16	0	14,4	
2024.03.09 01:30	0	0,65	0,27	150,46	0,64	9,99	1,57	0	14,75	
2024.03.09 02:00	0	0,51	0,2	151,82	0,62	9,7	1,35	0	14,55	
2024.03.09 02:30	0	0,56	0,18	167,13	0,62	9,81	1,35	0	14,48	

2024.03.09 03:00	0	0,51	0,22	183,91	0,63	10,34	1,72	0	14,72	
2024.03.09 03:30	0	0,65	0,17	143,64	0,59	8,63	1,14	0	14,24	
2024.03.09 04:00	0	0,51	0,22	156,19	0,66	10,65	1,19	0	14,86	
2024.03.09 04:30	0	0,5	0,18	132,13	0,66	10,67	1,31	0	15	
2024.03.09 05:00	0	0,59	0,21	139	0,65	10,33	1,21	0	14,84	
2024.03.09 05:30	16,38	0,37	0,19	162,63	0,63	10,75	1,13	0	14,61	
2024.03.09 06:00	0	0,47	0,19	163,63	0,65	10,54	1,3	0	14,76	
2024.03.09 06:30	0	1,36	0,27	71,67	1,12	16,39	3,2	0	16,96	
2024.03.09 07:00	0	0,89	0,14	130,95	0,6	9,12	1,31	0	14,29	
2024.03.09 07:30	0	0,81	0,11	158,82	0,59	9,33	1,5	0	14,17	
2024.03.09 08:00	0	0,91	0,13	164,89	0,62	10,33	1,57	0	14,52	
2024.03.09 08:30	0	0,91	0,12	155,77	0,62	17,64	1,59	0	14,62	
2024.03.09 09:00	0	0,98	0,12	154,91	0,6	12,21	1,48	0	14,42	
2024.03.09 09:30	0	0,92	0,1	160,71	0,63	11,9	1,52	0	14,73	
2024.03.09 10:00	0	0,82	0,09	162,01	0,6	27,32	1,27	0,03	14,46	
2024.03.09 10:30	0	0,92	0,1	150,4	0,66	18,05	1,67	0,04	15,1	
2024.03.09 11:00	0	0,98	0,1	155,96	0,62	12,03	1,5	0,38	14,79	
2024.03.09 11:30	0	1,16	0,14	128,72	0,84	16,03	2,36	0,8	16,1	
2024.03.09 12:00	0,01	1,08	0,1	120,26	0,61	10,88	1,4	0,68	14,56	
2024.03.09 12:30	0	0,77	0,14	158,67	0,57	11,87	1,13	2,89	14,33	
2024.03.09 13:00	0,03	0,71	0,15	164,6	0,55	10,68	1,2	3,79	14	
2024.03.09 13:30	0	0,74	0,13	170,15	0,61	12,31	1,41	5,43	14,78	
2024.03.09 14:00	0	0,86	0,17	156,99	0,61	10,77	1,35	4,87	14,77	
2024.03.09 14:30	0	0,8	0,16	180,82	0,59	10,85	1,11	6,38	14,54	
2024.03.09 15:00	0	0,89	0,13	165,07	0,56	10,67	1,26	6,4	14,35	
2024.03.09 15:30	0	0,75	0,1	171,12	0,58	11,2	1,28	7,64	14,49	
2024.03.09 16:00	0,1	0,83	0,13	176,76	0,66	11,86	1,48	8,38	15,14	
2024.03.09 16:30	1,37	0,89	0,14	128,05	0,66	11,71	1,5	8,58	15,2	
2024.03.09 17:00	0,91	0,99	0,14	116,1	0,74	12,69	1,61	11,05	15,77	
2024.03.09 17:30	0,72	0,87	0,12	131,67	0,59	10,68	1,01	10,13	14,52	
2024.03.09 18:00	0,39	0,84	0,11	147,74	0,57	9,94	1	9,24	14,21	
2024.03.09 18:30	0,17	0,69	0,1	177,75	0,57	10,21	0,85	10,64	14,21	
2024.03.09 19:00	2,86	0,49	0,09	189,42	0,58	9,86	0,91	9,53	14,23	
2024.03.09 19:30	14,52	0,47	0,12	177,22	0,66	11,08	1,09	9,34	14,88	
2024.03.09 20:00	0,15	0,51	0,11	149,4	0,68	10,82	1,17	5,22	15,21	
2024.03.09 20:30	0,17	0,56	0,11	163,67	0,63	10,31	1,06	4,55	14,75	
2024.03.09 21:00	0,94	0,37	0,18	118,73	1,02	17,66	2,29	8,59	16,47	
2024.03.09 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.09 22:00	1,81	0,76	0,17	68,03	0,76	11,76	1,23	0,59	15,65	
2024.03.09 22:30	0,18	0,63	0,15	116,09	0,61	10,9	0,94	1,53	14,47	
2024.03.09 23:00	0,11	0,49	0,15	137	0,61	23,07	0,96	2,18	14,49	
2024.03.09 23:30	0,07	0,47	0,17	149,55	0,65	18,24	1,09	1,55	14,83	
2024.03.10 00:00	0,1	0,51	0,19	160,19	0,69	15,03	1,15	0,81	15,12	
2024.03.10 00:30	10,71	0,74	0,13	185,56	0,68	13,24	1,53	0,12	15,06	
2024.03.10 01:00	0,29	0,5	0,12	125,87	0,65	13,96	1,08	0,14	14,89	
2024.03.10 01:30	0,02	0,59	0,12	133,88	0,66	12,31	1,04	0,08	14,85	
2024.03.10 02:00	0	0,62	0,12	146,94	0,69	14,03	1,12	0,07	15,17	
2024.03.10 02:30	0	0,7	0,13	115,88	0,72	13,42	1,2	0,09	15,37	
2024.03.10 03:00	0,02	0,65	0,12	123,57	0,68	12,13	1,15	0,48	15,11	
2024.03.10 03:30	0,08	0,89	0,27	112,95	0,7	14,15	1,28	2,34	15,26	
2024.03.10 04:00	0,11	0,72	0,26	155,46	0,71	13,65	1,3	1,45	15,32	
2024.03.10 04:30	0,52	0,61	0,23	135,27	0,67	20,55	1,2	0,57	14,95	
2024.03.10 05:00	0,63	0,61	0,22	132,59	0,67	26,76	1,28	0,7	14,99	
2024.03.10 05:30	0,52	0,57	0,25	124,07	0,73	18,23	1,49	0,11	15,48	
2024.03.10 06:00	0,41	0,61	0,27	125,81	0,78	16,47	1,58	0,09	15,79	
2024.03.10 06:30	0,56	0,87	0,2	109,45	0,82	16,19	1,56	0	16,06	
2024.03.10 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.10 07:30	9,64	0,39	0,14	33,26	0,72	12,97	1,41	0	15,38	
2024.03.10 08:00	0,31	0,5	0,13	80,95	0,64	14,79	1,03	0	14,71	
2024.03.10 08:30	0,3	0,47	0,1	98,69	0,66	16,94	1,12	0	14,98	
2024.03.10 09:00	0,28	0,46	0,12	104,41	0,64	19,08	1,04	0	14,66	
2024.03.10 09:30	0,38	0,69	0,23	146,35	0,64	21,64	1,03	0	14,67	
2024.03.10 10:00	0,35	0,56	0,21	132,39	0,65	23,74	1,11	0	14,79	
2024.03.10 10:30	0,37	0,69	0,27	121,54	0,68	22,96	1,18	0	15,13	
2024.03.10 11:00	22,58	0,54	0,22	93,09	0,71	22,79	2,04	0	15,36	
2024.03.10 11:30	4,57	0,62	0,21	104,28	0,65	43,17	1,17	0,07	14,82	
2024.03.10 12:00	16,26	0,52	0,2	127,05	0,63	57,83	1,16	38,82	14,58	
2024.03.10 12:30	1,47	0,79	0,23	120,86	0,7	29,67	1,21	9,74	15,35	
2024.03.10 13:00	1,3	0,65	0,16	125,29	0,66	28,69	1,08	3,73	14,95	
2024.03.10 13:30	1,01	0,79	0,17	146,07	0,61	40,62	1,07	19,34	14,66	
2024.03.10 14:00	0,83	0,93	0,19	154,64	0,63	47,08	1,2	57,04	14,92	
2024.03.10 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.10 15:00	0,54	1,24	0,14	69,51	0,68	15,48	1,06	13,21	15,2	
2024.03.10 15:30	0,52	0,82	0,39	128,01	0,56	22,39	0,91	20,4	14,28	
2024.03.10 16:00	0,49	0,85	0,44	135,12	0,58	16,25	1,02	27,99	14,61	
2024.03.10 16:30	0,34	0,77	0,34	148,67	0,53	17,59	0,84	36,94	13,88	
2024.03.10 17:00	0,26	0,84	0,38	165,71	0,56	13,22	0,89	35,8	14,2	
2024.03.10 17:30	0,12	0,88	0,43	166,21	0,58	11,8	0,97	29,8	14,46	
2024.03.10 18:00	0,1	1,05	0,54	113,22	0,69	12,46	1,2	15,35	15,45	
2024.03.10 18:30	0	0,92	0,22	109,85	0,66	11,98	1,07	10,7	15,14	
2024.03.10 19:00	0	0,72	0,2	100,19	0,67	12,12	1,11	8,59	15,24	
2024.03.10 19:30	0,12	0,8	0,2	84,45	0,73	13,53	1,29	7,9	15,67	
2024.03.10 20:00	31,43	0,3	0,33	70,13	1,23	30,27	2,72	9,79	17,22	
2024.03.10 20:30	0,43	0,63	0,16	108,59	0,58	10,52	0,99	3,54	14,4	
2024.03.10 21:00	9,85	0,57	0,15	131,34	0,6	55,91	1,09	6,11	14,42	
2024.03.10 21:30	0,27	0,63	0,12	114,1	0,67	95,16	1,17	9,33	15,14	
2024.03.10 22:00	0,24	0,34	0,16	71,09	0,82	32,81	1,58	19,63	16,14	
2024.03.10 22:30	0,13	0,48	0,15	86,09	0,63	23,07	1,09	19,65	14,79	
2024.03.10 23:00	0,1	0,36	0,14	132,69	0,59	75,91	1,04	35,75	14,45	
2024.03.10 23:30	0,02	0,37	0,19	75,92	0,75	19,76	1,49	20,81	15,42	
2024.03.11 00:00	0,03	0,32	0,17	107,86	0,61	26,79	1,08	8,34	14,66	
2024.03.11 00:30	0,01	0,43	0,42	126,99	0,6	29,66	0,96	7,5	14,56	
2024.03.11 01:00	16,34	0,31	0,45	126,36	0,6	26,48	0,98	6,98	14,47	
2024.03.11 01:30	0,65	0,29	0,5	139,97	0,62	32,15	0,99	6,91	14,65	
2024.03.11 02:00	0,05	0,32	0,44	130,48	0,62	20,29	0,96	6,27	14,63	
2024.03.11 02:30	0,05	0,28	0,48	137,88	0,61	18,09	0,95	5,74	14,61	

2024.03.11 03:00	0	0,22	0,46	147,91	0,62	22,43	0,96	5,26	14,66	
2024.03.11 03:30	0,01	0,82	0,15	143,23	0,61	28,69	1,02	3,62	14,55	
2024.03.11 04:00	0	0,78	0,13	151,31	0,62	25,37	1,03	3,11	14,67	
2024.03.11 04:30	0,04	0,96	0,15	91,82	0,82	19,54	1,66	2,41	16,03	
2024.03.11 05:00	0,09	0,9	0,15	102,58	0,64	14,43	1,04	0,59	14,82	
2024.03.11 05:30	0,05	0,72	0,12	143,98	0,59	20,64	1	1,68	14,44	
2024.03.11 06:00	0,03	0,83	0,13	144,97	0,6	30,92	1,07	2,41	14,48	
2024.03.11 06:30	0,09	0,8	0,16	120,5	0,66	16,08	1,04	2,93	15,06	
2024.03.11 07:00	0,13	0,73	0,14	131,39	0,63	11,5	1,05	2,61	14,84	
2024.03.11 07:30	0,1	0,77	0,14	137,69	0,65	11,21	1,19	2,09	15	
2024.03.11 08:00	0,12	0,72	0,13	124,25	0,65	9,99	1,44	2,37	15,02	
2024.03.11 08:30	0,07	0,78	0,13	136,94	0,64	9,99	1,46	4,3	14,93	
2024.03.11 09:00	0,01	0,75	0,13	161,12	0,6	9,27	1,1	5,08	14,49	
2024.03.11 09:30	0,12	0,65	0,11	183,15	0,61	10,36	1,02	5,69	14,62	
2024.03.11 10:00	0,18	0,58	0,1	197,79	0,6	10,16	1,04	5,12	14,66	
2024.03.11 10:30	0,17	0,55	0,11	158,94	0,57	10,17	1,02	5,32	14,36	
2024.03.11 11:00	1,1	0,54	0,11	141,41	0,55	9,5	0,92	5,67	14,06	
2024.03.11 11:30	6,04	0,53	0,11	158,78	0,56	10	0,99	4,94	14,19	
2024.03.11 12:00	0,27	0,55	0,09	146,24	0,56	9,91	0,94	4,77	14,17	
2024.03.11 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.11 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.11 13:30	0,03	0,97	0,13	77,87	0,76	11,9	1,36	1,07	15,99	
2024.03.11 14:00	0,17	0,88	0,11	47,07	0,65	10,62	1,07	3,01	15,19	
2024.03.11 14:30	0	0,74	0,09	123,65	0,56	9,24	0,87	4,15	14,28	
2024.03.11 15:00	0	0,7	0,09	161,78	0,59	10	0,93	4,3	14,52	
2024.03.11 15:30	0	0,64	0,1	165,95	0,59	9,78	0,94	5,17	14,52	
2024.03.11 16:00	0,07	0,69	0,1	155,53	0,6	10,17	0,99	6,22	14,7	
2024.03.11 16:30	0	0,56	0,1	158,28	0,6	9,98	0,98	5,62	14,62	
2024.03.11 17:00	0	0,66	0,1	158,9	0,61	26,08	1,02	5,52	14,75	
2024.03.11 17:30	0	0,67	0,11	139,86	0,66	15,61	1,18	61,38	15,19	
2024.03.11 18:00	0	0,69	0,11	130,36	0,64	11,43	1,23	14,15	15,11	
2024.03.11 18:30	0	0,71	0,19	109,14	0,67	11,69	1,25	10,73	15,4	
2024.03.11 19:00	0,02	0,64	0,32	70,9	0,87	14,97	1,9	12,56	16,53	
2024.03.11 19:30	1,78	0,6	0,17	96,46	0,61	10,33	1,11	7,14	14,76	
2024.03.11 20:00	42,54	0,41	0,16	143,41	0,54	11,05	1,13	10,37	14,04	
2024.03.11 20:30	0	0,63	0,18	181,34	0,59	10,42	1	12,37	14,6	
2024.03.11 21:00	5,19	0,55	0,17	173,98	0,57	10,15	1	11,05	14,39	
2024.03.11 21:30	0	0,56	0,11	172,36	0,57	10,44	0,95	11,84	14,41	
2024.03.11 22:00	2,4	0,5	0,09	151,52	0,57	10,47	0,88	13,2	14,33	
2024.03.11 22:30	0,8	0,5	0,09	154,55	0,57	10,28	0,89	11,48	14,32	
2024.03.11 23:00	0	0,51	0,1	180,11	0,61	10,46	1,04	9,19	14,66	
2024.03.11 23:30	0	0,64	0,11	165,45	0,69	12,65	1,37	8,32	15,46	
2024.03.12 00:00	0,2	0,6	0,17	44,57	1,07	18,89	2,29	13,54	17,26	
2024.03.12 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.03.12 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.13 00:00	0	0,44	0,15	81,53	0,55	9,54	1,44	6,72	14,03	
2024.03.13 00:30	0	0,56	0,22	72,72	0,54	9,41	1,07	3,76	13,81	
2024.03.13 01:00	0	0,44	0,22	82,24	0,53	9,24	0,87	1,13	13,7	
2024.03.13 01:30	0	0,38	0,19	85,06	0,58	10,63	0,92	0,35	14,11	
2024.03.13 02:00	14,02	0,32	0,2	88,03	0,52	9,06	0,87	0,18	13,44	
2024.03.13 02:30	0,01	0,3	0,19	98,03	0,52	9,52	0,71	1,08	13,44	

2024.03.13 03:00	0	0,36	0,18	96,37	0,51	8,84	0,68	11,3	13,29	
2024.03.13 03:30	0,18	0,72	0,22	75,86	0,59	9,9	0,92	40,22	14,36	
2024.03.13 04:00	0,31	0,71	0,2	93,24	0,56	8,42	0,87	32,94	14,1	
2024.03.13 04:30	0,01	0,65	0,18	106,27	0,53	9,15	0,79	19,95	13,68	
2024.03.13 05:00	0,01	0,63	0,22	103,13	0,52	18,12	0,77	15,41	13,49	
2024.03.13 05:30	0,01	0,61	0,21	114,75	0,54	31,29	0,85	128,34	13,78	
2024.03.13 06:00	0,04	0,59	0,2	115,21	0,54	20,64	0,85	27,59	13,8	
2024.03.13 06:30	0,11	0,86	0,11	112,32	0,56	24,19	0,86	10,58	14	
2024.03.13 07:00	0,19	0,61	0,09	117,59	0,52	33,74	0,78	10,08	13,44	
2024.03.13 07:30	0,18	0,66	0,09	125,47	0,52	32,71	0,85	38,99	13,67	
2024.03.13 08:00	66,26	0,42	0,09	107,34	0,58	66,45	1,15	13,85	13,96	
2024.03.13 08:30	1	0,66	0,12	63,62	0,66	21,27	1,14	7,47	15	
2024.03.13 09:00	0,22	0,6	0,1	116,33	0,55	26,31	0,85	9,45	13,85	
2024.03.13 09:30	0,33	0,52	0,09	130,04	0,56	24,53	0,85	12,28	13,96	
2024.03.13 10:00	0,58	0,45	0,09	137,6	0,55	18,03	0,86	12,22	13,92	
2024.03.13 10:30	0,7	0,48	0,09	143,22	0,56	13,76	0,9	10,79	14,12	
2024.03.13 11:00	0,53	0,43	0,08	144,6	0,53	10,42	0,83	8,15	13,73	
2024.03.13 11:30	0,5	0,38	0,08	162,52	0,51	10,06	0,79	7,81	13,52	
2024.03.13 12:00	0,47	0,37	0,08	163,92	0,5	9,14	0,71	7,55	13,2	
2024.03.13 12:30	0,53	0,66	0,08	185,36	0,53	9,25	0,76	7,19	13,66	
2024.03.13 13:00	0,7	0,72	0,09	154,25	0,59	9,51	0,92	7,69	14,33	
2024.03.13 13:30	1,04	0,79	0,09	110,06	0,61	10,01	0,99	6,86	14,64	
2024.03.13 14:00	1,08	0,71	0,08	142,09	0,53	8,64	0,77	7,22	13,67	
2024.03.13 14:30	1,2	0,72	0,08	147,45	0,52	8,59	0,75	6,91	13,54	
2024.03.13 15:00	1,33	0,61	0,08	162,92	0,52	8,39	0,76	6,91	13,51	
2024.03.13 15:30	1,37	0,37	0,09	146,08	0,58	9,5	0,94	6,19	14,3	
2024.03.13 16:00	1,5	0,31	0,1	141,13	0,6	9,79	0,97	5,88	14,45	
2024.03.13 16:30	1,84	0,38	0,1	118,68	0,62	10,19	0,99	4,27	14,61	
2024.03.13 17:00	1,92	0,27	0,1	163,69	0,58	9,89	0,91	4,5	14,34	
2024.03.13 17:30	1,92	0,24	0,09	139,8	0,53	8,13	0,74	5,04	13,5	
2024.03.13 18:00	3,05	0,07	0,08	172,57	0,54	8,7	0,82	2,51	13,77	
2024.03.13 18:30	2,6	0,57	0,09	197,15	0,56	9,89	0,81	0,61	14,05	
2024.03.13 19:00	37,34	0,45	0,11	118,29	0,69	13,31	1,32	0,09	14,99	
2024.03.13 19:30	2,05	0,54	0,1	88,91	0,63	10,43	0,95	0	14,65	
2024.03.13 20:00	1,58	0,49	0,1	138,4	0,63	10,37	0,95	0	14,66	
2024.03.13 20:30	1,29	0,43	0,1	159,81	0,61	10,07	0,93	0	14,44	
2024.03.13 21:00	1,4	0,4	0,1	170,97	0,62	10,23	0,95	0	14,55	
2024.03.13 21:30	1,22	0,69	0,11	193,68	0,58	9,25	0,81	0	14,09	
2024.03.13 22:00	1,38	0,57	0,11	189,06	0,6	9,99	0,88	0	14,37	
2024.03.13 22:30	1,48	0,72	0,16	113,39	0,75	12,14	1,23	0	15,62	
2024.03.13 23:00	0,87	0,59	0,12	131,85	0,66	10,24	1,06	0	14,99	
2024.03.13 23:30	2,12	0,43	0,21	91	1,07	17,52	2,04	0	16,74	
2024.03.14 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.14 00:30	0,53	0,52	0,11	77,74	0,63	10,43	0,82	0	14,59	
2024.03.14 01:00	0,75	0,48	0,14	115,27	0,57	9,4	0,7	0	13,77	
2024.03.14 01:30	0,98	0,48	0,14	117,97	0,57	10,86	0,73	0	13,81	
2024.03.14 02:00	1,01	0,52	0,13	143,52	0,56	10,94	0,73	0	13,74	
2024.03.14 02:30	1,06	0,58	0,15	136,63	0,56	10,27	0,73	0	13,8	
2024.03.14 03:00	1,14	0,54	0,13	133,34	0,59	9,87	0,8	0	14,18	
2024.03.14 03:30	1,51	0,75	0,11	146,47	0,57	9,64	0,74	0	13,9	
2024.03.14 04:00	1,54	0,7	0,1	161,55	0,54	9,25	0,72	0	13,69	
2024.03.14 04:30	1,94	0,64	0,11	171,41	0,55	11,09	0,76	0	13,75	
2024.03.14 05:00	2,26	0,76	0,12	169,51	0,6	10,75	0,85	0	14,25	
2024.03.14 05:30	2,05	0,76	0,11	168,04	0,57	9,62	0,79	0	13,98	
2024.03.14 06:00	2,05	0,72	0,1	177,84	0,57	9,68	0,78	0	13,83	
2024.03.14 06:30	1,77	0,72	0,09	194,49	0,55	8,74	0,7	0	13,63	
2024.03.14 07:00	1,65	0,68	0,08	176,08	0,54	8,63	0,71	0,01	13,57	
2024.03.14 07:30	1,41	0,65	0,08	184,24	0,53	8,47	0,78	0	13,4	
2024.03.14 08:00	1,42	0,66	0,08	209,12	0,55	8,73	0,85	0,26	13,64	
2024.03.14 08:30	1,31	0,66	0,08	216,97	0,53	8,34	1,01	0,12	13,46	
2024.03.14 09:00	42,67	0,58	0,09	160,71	0,62	14,63	1,25	0,34	14,44	
2024.03.14 09:30	1,59	0,87	0,11	93,51	0,7	12,54	1,18	0	15,38	
2024.03.14 10:00	1,36	0,68	0,11	80,2	0,68	12,83	1,06	0	15,09	
2024.03.14 10:30	1,5	0,71	0,1	114,16	0,62	12,06	0,93	0	14,57	
2024.03.14 11:00	1,12	0,67	0,09	161,21	0,57	11,45	0,8	0	14,04	
2024.03.14 11:30	1,07	0,63	0,09	196,9	0,57	11,55	0,83	0	14,12	
2024.03.14 12:00	0,97	0,65	0,09	191,69	0,54	10,38	0,78	0	13,93	
2024.03.14 12:30	0,97	0,43	0,09	190,98	0,55	10	0,59	0,02	13,96	
2024.03.14 13:00	1,01	0,44	0,09	185,19	0,57	10,44	0,63	0,02	14,23	
2024.03.14 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.14 14:00	28,62	0,64	0,12	40,4	0,73	12,27	1,38	0,03	15,72	
2024.03.14 14:30	0,49	0,62	0,09	65,13	0,6	10,98	0,69	0,26	14,61	
2024.03.14 15:00	0,37	0,68	0,09	107,75	0,56	10,08	0,6	1,16	14,15	
2024.03.14 15:30	41,23	0,46	0,09	139,68	0,49	10,29	0,68	1,47	13,16	
2024.03.14 16:00	0,67	0,49	0,1	158,56	0,57	10,5	0,85	1,86	14,31	
2024.03.14 16:30	0,35	0,6	0,1	157,65	0,58	10,52	0,9	4,44	14,36	
2024.03.14 17:00	0,39	0,63	0,09	169,45	0,56	10,32	0,85	5,72	14,14	
2024.03.14 17:30	0,34	0,65	0,09	172,83	0,54	10,2	0,81	6,76	13,92	
2024.03.14 18:00	0,47	0,74	0,09	196,14	0,58	10,83	0,88	7,39	14,32	
2024.03.14 18:30	0,6	0,69	0,28	163,43	0,56	10,12	0,87	7,71	14,24	
2024.03.14 19:00	0,55	0,59	0,26	194,2	0,57	10,14	0,86	9,16	14,22	
2024.03.14 19:30	0,62	0,69	0,33	167,25	0,59	10,47	0,96	14,11	14,48	
2024.03.14 20:00	0,61	0,61	0,31	162,32	0,58	9,82	0,94	11,13	14,24	
2024.03.14 20:30	0,62	0,58	0,39	172,8	0,59	9,64	0,93	6,88	14,34	
2024.03.14 21:00	0,66	0,52	0,32	176,67	0,59	9,74	0,95	3,2	14,3	
2024.03.14 21:30	0,92	0,7	0,17	118,21	0,63	9,34	0,93	0,58	14,67	
2024.03.14 22:00	0,83	0,52	0,11	130,82	0,6	9,69	0,89	0,22	14,44	
2024.03.14 22:30	0,89	0,57	0,13	146,95	0,62	9,94	1,1	0,09	14,62	
2024.03.14 23:00	0,9	0,51	0,14	158,83	0,62	10,13	1,29	0,06	14,69	
2024.03.14 23:30	1,09	0,51	0,15	148,99	0,64	10,22	1,38	0,01	14,88	
2024.03.15 00:00	1,01	0,41	0,13	162,91	0,62	10,17	1,26	0,01	14,68	
2024.03.15 00:30	0,85	0,58	0,15	174,86	0,59	9,01	1,18	0	14,38	
2024.03.15 01:00	0,94	0,56	0,16	155,57	0,65	10,4	1,21	0,02	14,91	
2024.03.15 01:30	0,92	0,51	0,17	152,54	0,68	10,34	1,27	0	15,11	
2024.03.15 02:00	1,02	0,58	0,15	115,31	0,68	9,94	1,31	0	15,08	
2024.03.15 02:30	0,86	0,46	0,12	153,99	0,62	9,06	1,08	0	14,5	

2024.03.15 03:00	0,73	0,44	0,17	162,35	0,66	10,22	1,2	0	14,88	
2024.03.15 03:30	0,38	0,68	0,11	143,14	0,63	9,6	0,95	0	14,38	
2024.03.15 04:00	0,54	0,45	0,11	141,05	0,58	10,33	0,9	0	14,12	
2024.03.15 04:30	0,61	0,48	0,11	143,24	0,59	12,07	1,02	0,04	14,27	
2024.03.15 05:00	0,61	0,39	0,11	135,38	0,61	10,81	1,13	0	14,48	
2024.03.15 05:30	0,56	0,4	0,12	136,36	0,58	9,51	0,96	0	14,06	
2024.03.15 06:00	0,59	0,34	0,12	151,35	0,59	10,01	1	0	14,2	
2024.03.15 06:30	0,61	0,43	0,09	134,77	0,6	10,52	0,95	0	14,27	
2024.03.15 07:00	0,61	0,4	0,1	127,57	0,59	10,46	0,92	0	14,13	
2024.03.15 07:30	0,51	0,22	0,1	155,84	0,58	10,61	0,92	0	14	
2024.03.15 08:00	1,03	0,29	0,09	143,48	0,58	10,09	1,07	0	14,12	
2024.03.15 08:30	33,55	0,11	0,09	171,84	0,54	10,53	0,94	0	13,45	
2024.03.15 09:00	0,48	0,28	0,1	126,04	0,63	11,05	1,31	0	14,67	
2024.03.15 09:30	0,37	0,93	0,09	172,8	0,56	9,63	1,17	0	14,15	
2024.03.15 10:00	0,56	0,84	0,08	173,36	0,52	8,61	0,9	0	13,5	
2024.03.15 10:30	2,64	0,8	0,08	152,2	0,51	8,78	0,91	0	13,36	
2024.03.15 11:00	6,66	0,79	0,09	125,1	0,49	8,79	0,94	0	13,08	
2024.03.15 11:30	29,42	0,72	0,09	176,41	0,52	9,5	1,14	0	13,67	
2024.03.15 12:00	0,7	0,89	0,08	163,22	0,5	8,86	1,01	0	13,31	
2024.03.15 12:30	0,32	0,8	0,1	170,7	0,54	9,98	1,15	0,01	13,98	
2024.03.15 13:00	0,31	0,85	0,11	143,73	0,54	10	1,35	0,08	14,11	
2024.03.15 13:30	0,28	0,91	0,1	145,11	0,54	10,24	1,35	0,34	14,15	
2024.03.15 14:00	0,18	1	0,12	143,14	0,53	10,13	1,15	0,31	13,98	
2024.03.15 14:30	0,24	0,98	0,1	145,35	0,54	10,27	1,26	0,64	14,17	
2024.03.15 15:00	1,15	1,06	0,09	147,55	0,52	10,48	1,41	2,6	13,88	
2024.03.15 15:30	0,24	0,7	0,17	157,15	0,53	9,66	1,37	3,11	14,14	
2024.03.15 16:00	0,66	0,67	0,15	156,36	0,5	8,96	1,09	3,96	13,64	
2024.03.15 16:30	0,24	0,71	0,17	160,27	0,51	9,76	1,21	5,34	13,8	
2024.03.15 17:00	0,39	0,92	0,16	125,89	0,63	11,53	1,68	7,79	15,17	
2024.03.15 17:30	0,23	0,81	0,15	129,4	0,55	9,69	1,42	7,85	14,29	
2024.03.15 18:00	0,15	0,78	0,15	154,68	0,56	9,88	1,38	9,93	14,35	
2024.03.15 18:30	0,01	0,63	0,17	158,16	0,59	8,96	1,22	12,06	14,61	
2024.03.15 19:00	23,44	0,56	0,17	128,38	0,56	9,08	1,3	12,75	14,3	
2024.03.15 19:30	0,48	0,56	0,15	152,07	0,6	9,78	1,2	13,04	14,59	
2024.03.15 20:30	0,15	0,61	0,24	52,07	0,73	10,87	1,47	9,47	15,62	
2024.03.15 21:00	0,82	0,45	0,17	105,48	0,59	9,18	1,07	8,66	14,34	
2024.03.15 21:30	0,23	0,68	0,11	162,34	0,57	9,09	0,86	6,44	14,03	
2024.03.15 22:00	0,19	0,52	0,1	170,4	0,54	8,46	0,77	5,04	13,72	
2024.03.15 22:30	0,26	0,6	0,11	167,39	0,6	9,58	0,97	3,15	14,44	
2024.03.15 23:00	0,37	0,61	0,12	127,58	0,65	10,34	1,26	1,81	14,87	
2024.03.15 23:30	0,83	0,58	0,12	72,1	0,7	10,56	2,21	0,51	15,34	
2024.03.16 00:00	0,91	0,49	0,13	105,07	0,64	9,56	1,5	0,18	14,72	
2024.03.16 00:30	1,01	0,71	0,14	122,86	0,61	9,43	1,43	0,05	14,4	
2024.03.16 01:00	1,33	0,52	0,13	108,51	0,65	10,13	1,47	0,02	14,71	
2024.03.16 01:30	1,49	0,54	0,13	99,01	0,65	10,16	1,5	0	14,87	
2024.03.16 02:00	1,19	0,41	0,13	146,02	0,6	9,31	1,46	0	14,28	
2024.03.16 02:30	0,98	0,41	0,14	180,3	0,56	8,91	1,23	0	13,83	
2024.03.16 03:00	0,79	0,31	0,12	200,68	0,56	8,71	1,2	0	13,79	
2024.03.16 03:30	0,78	0,56	0,1	205,45	0,58	9,04	1,2	0	14,08	
2024.03.16 04:00	0,6	0,35	0,11	206,31	0,56	8,88	1,17	0	13,74	
2024.03.16 04:30	0,58	0,36	0,14	221	0,58	9,21	1,38	0	13,98	
2024.03.16 05:00	0,61	0,27	0,12	199,91	0,64	9,75	1,56	0	14,57	
2024.03.16 05:30	0,48	0,31	0,11	139,54	0,56	8,44	1,22	0	13,74	
2024.03.16 06:00	0,68	0,26	0,11	137,64	0,56	8,76	1,34	0	13,75	
2024.03.16 06:30	0,68	0,77	0,09	121,28	0,62	9,61	1,51	0	14,49	
2024.03.16 07:00	0,67	0,58	0,09	111,82	0,6	9,43	1,3	0	14,19	
2024.03.16 07:30	2,24	0,59	0,08	117,81	0,53	8,88	1,36	0	13,44	
2024.03.16 08:00	1,67	0,63	0,09	127,81	0,55	9,28	1,39	0	13,84	
2024.03.16 08:30	0,49	0,68	0,09	115,51	0,57	9,49	1,64	0	14,14	
2024.03.16 09:00	0,46	0,75	0,09	114,8	0,55	9,32	1,33	0	13,91	
2024.03.16 09:30	0,6	0,69	0,09	114,32	0,54	9,05	1,38	0	13,85	
2024.03.16 10:00	0,39	0,63	0,1	121,16	0,55	9,53	1,26	0	13,89	
2024.03.16 10:30	0,61	0,73	0,09	121,22	0,55	9,81	1,32	0	14,08	
2024.03.16 11:00	0,5	0,82	0,09	116,15	0,56	9,94	1,47	0	14,19	
2024.03.16 11:30	1,29	0,95	0,09	103,38	0,56	9,99	1,43	0	14,28	
2024.03.16 12:00	0,48	0,97	0,09	107,2	0,55	10,45	1,29	0	14,25	
2024.03.16 12:30	0,35	0,95	0,17	111,99	0,59	10,77	1,44	0,22	14,64	
2024.03.16 13:00	1	1,09	0,32	77,35	1,13	20,23	3,38	1,19	17,18	
2024.03.16 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.16 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.16 14:30	0,27	1,21	0,16	68,6	0,67	11,76	1,44	1,38	15,31	
2024.03.16 15:00	0,03	1,06	0,13	56,14	0,57	10,18	1,08	3,28	14,44	
2024.03.16 15:30	0,24	0,74	0,27	58,66	0,56	9,79	1,04	3,03	14,34	
2024.03.16 16:00	0,41	0,62	0,31	58,3	0,58	10,13	1,07	4,09	14,47	
2024.03.16 16:30	0,53	0,63	0,28	104,26	0,54	9,09	1	5,35	13,93	
2024.03.16 17:00	0,47	0,55	0,27	168,42	0,52	9,16	0,97	6,55	13,68	
2024.03.16 17:30	0,36	0,55	0,24	137,19	0,5	8,85	0,88	7,21	13,3	
2024.03.16 18:00	0,31	0,64	0,26	118,86	0,51	8,95	0,98	8,14	13,48	
2024.03.16 18:30	0,76	0,51	0,08	116,44	0,49	8,23	1,01	8,37	13,3	
2024.03.16 19:00	24,66	0,35	0,08	122,42	0,48	8,76	1,07	8,25	13,03	
2024.03.16 19:30	0,72	0,44	0,08	139,32	0,52	8,84	1,2	9,06	13,63	
2024.03.16 20:00	0,65	0,44	0,08	149,71	0,53	9,17	1,28	9,29	13,75	
2024.03.16 20:30	0,72	0,43	0,09	174,95	0,55	9,42	1,38	9,16	14,05	
2024.03.16 21:00	0,7	0,43	0,09	182,8	0,57	9,45	1,23	9,38	14,2	
2024.03.16 21:30	0,64	0,56	0,12	268,52	0,54	9,04	1,2	7,82	13,74	
2024.03.16 22:00	3,13	0,47	0,16	152,66	0,55	13,38	1,37	10,4	13,91	
2024.03.16 22:30	0,33	0,58	0,18	111,26	0,57	9,27	1,3	9,11	14,17	
2024.03.16 23:00	0,28	0,44	0,16	112,33	0,55	8,76	1,24	7,25	13,92	
2024.03.16 23:30	0,3	0,51	0,17	127,75	0,55	8,89	1,13	6,33	13,95	
2024.03.17 00:00	0,4	0,48	0,18	124,59	0,54	8,6	1,11	5,54	13,82	
2024.03.17 00:30	0,78	0,64	0,1	118,32	0,58	10,17	1,35	4,69	14,34	
2024.03.17 01:00	1,01	0,65	0,1	133,26	0,6	9,53	1,56	5,27	14,43	
2024.03.17 01:30	0,91	0,58	0,1	157,63	0,58	9,8	1,33	4,03	14,27	
2024.03.17 02:00	0,84	0,55	0,1	170,35	0,58	9,59	1,61	3,87	14,25	
2024.03.17 02:30	0,95	0,42	0,09	163,33	0,55	8,79	1,41	4,12	13,81	
2024.03.17 03:00	0,64	0,36	0,09	180,98	0,55	9,73	1,32	3,78	13,97	

2024.03.17 03:30	1,06	0,82	0,1	115,46	0,62	9,73	1,3	0,65	14,62	
2024.03.17 04:00	0,8	0,61	0,09	157,61	0,55	9,15	1,01	1,34	13,97	
2024.03.17 04:30	0,68	0,64	0,08	174,73	0,54	9,16	0,94	1,9	13,61	
2024.03.17 05:00	0,46	0,57	0,08	164,91	0,54	9,3	1,03	1,12	13,73	
2024.03.17 05:30	0,37	0,57	0,08	142,6	0,54	8,96	0,88	0,35	13,7	
2024.03.17 06:00	0,34	0,58	0,08	131,33	0,53	8,42	0,81	0,35	13,46	
2024.03.17 06:30	0,35	0,62	0,26	133,68	0,57	9,01	0,95	0,27	14,02	
2024.03.17 07:00	0,68	0,76	0,35	94,6	0,65	10,26	1,19	0,35	14,88	
2024.03.17 07:30	0,88	0,68	0,31	109,75	0,64	9,98	1,12	0,13	14,72	
2024.03.17 08:00	0,97	0,76	0,29	116,21	0,62	10,08	1,15	0,1	14,69	
2024.03.17 08:30	0,84	0,75	0,31	140,41	0,6	9,68	1,05	0	14,51	
2024.03.17 09:00	0,9	0,71	0,29	139,48	0,62	10,26	1,06	0	14,69	
2024.03.17 09:30	0,93	0,42	0,17	133,96	0,61	10,2	0,99	0,37	14,5	
2024.03.17 10:00	0,84	0,33	0,2	145,71	0,61	11,85	1,03	3,29	14,53	
2024.03.17 10:30	0,94	0,26	0,19	126,07	0,65	11,2	1,13	1,13	14,96	
2024.03.17 11:00	10,01	0,24	0,18	154,13	0,58	10,36	0,89	0	14,02	
2024.03.17 11:30	0,73	0,27	0,18	150,26	0,66	11,54	1,08	0	15,02	
2024.03.17 12:00	0,8	0,37	0,16	127,5	0,66	11,24	1,08	0	15,05	
2024.03.17 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.17 13:00	1,55	0,77	0,11	95,88	0,56	12,08	0,76	0	13,99	
2024.03.17 13:30	13,03	0,71	0,12	143,99	0,57	15,46	0,92	0,22	14,02	
2024.03.17 14:00	1,23	0,84	0,12	163,56	0,61	12	0,99	1,17	14,54	
2024.03.17 14:30	1,24	0,94	0,12	143,1	0,64	11,09	1,02	2,57	14,87	
2024.03.17 15:00	1,42	0,9	0,12	145,09	0,63	10,92	1,56	2,13	14,79	
2024.03.17 15:30	1,71	0,65	0,27	139,09	0,64	11,03	1,6	1,48	14,91	
2024.03.17 16:00	1,88	0,53	0,32	129,65	0,61	11,01	1,37	1,97	14,73	
2024.03.17 16:30	2,37	0,59	0,27	120,23	0,62	11,27	1,24	1,75	14,77	
2024.03.17 17:00	2,27	0,51	0,25	134,6	0,59	10,67	1,21	1,88	14,42	
2024.03.17 17:30	2,07	0,54	0,2	163,21	0,59	10,7	1,15	1,96	14,41	
2024.03.17 18:00	1,91	0,63	0,25	174,74	0,61	10,85	1,26	2,6	14,49	
2024.03.17 18:30	1,61	0,54	0,09	177,94	0,57	10	1,07	2,78	14,2	
2024.03.17 19:00	40,27	0,4	0,09	184,83	0,58	10,68	1,19	2,24	14,16	
2024.03.17 19:30	15,51	0,52	0,09	157,51	0,55	10,03	1,02	1,18	13,91	
2024.03.17 20:00	11,04	0,37	0,09	151,06	0,57	10,23	1,04	1,56	14,06	
2024.03.17 20:30	1,18	0,51	0,09	156,89	0,57	9,79	1,1	0,62	14,04	
2024.03.17 21:00	0,96	0,43	0,09	164,65	0,57	9,82	1,2	0,04	13,97	
2024.03.17 21:30	1,35	0,42	0,24	195,5	0,63	10,56	1,11	0	14,66	
2024.03.17 22:00	1,18	0,29	0,24	128,67	0,6	9,34	0,95	0,1	14,27	
2024.03.17 22:30	0,92	0,15	0,25	141,55	0,58	9,38	0,92	0,02	14,18	
2024.03.17 23:00	1,02	0,16	0,3	151,12	0,61	9,67	0,99	0	14,42	
2024.03.17 23:30	1,67	0,07	0,68	72,9	1,28	19,94	3	0	17,35	
2024.03.18 00:00	2,13	0,09	0,48	58,87	0,91	14,43	1,65	0	16,3	
2024.03.18 00:30	1,77	0,71	0,09	146,97	0,6	9,47	0,89	0	14,28	
2024.03.18 01:00	2,01	0,66	0,09	113,25	0,59	9,47	0,87	0	14,26	
2024.03.18 01:30	2,12	0,55	0,09	91,7	0,59	9,3	0,83	0	14,09	
2024.03.18 02:00	1,67	0,44	0,08	125,46	0,54	8,28	0,73	0	13,5	
2024.03.18 02:30	1,46	0,34	0,08	137,3	0,54	8,37	0,75	0	13,48	
2024.03.18 03:00	1,29	0,4	0,08	153,06	0,55	8,47	0,78	0	13,67	
2024.03.18 03:30	1,01	0,59	0,18	155,43	0,55	8,32	0,74	0	13,68	
2024.03.18 04:00	0,94	0,62	0,23	171,71	0,56	8,73	0,76	0	13,71	
2024.03.18 04:30	0,96	0,53	0,23	172,16	0,59	9,22	0,83	0	14,09	
2024.03.18 05:00	0,93	0,5	0,18	148,1	0,59	8,83	0,81	0	14,06	
2024.03.18 05:30	0,82	0,57	0,2	151,5	0,56	8,51	0,74	0	13,74	
2024.03.18 06:00	0,65	0,47	0,14	157,8	0,56	8,4	0,75	0	13,67	
2024.03.18 06:30	0,61	0,7	0,13	161,17	0,56	9,13	0,76	0	13,64	
2024.03.18 07:00	2,23	0,63	0,15	152,65	0,53	9,04	0,74	0	13,42	
2024.03.18 07:30	0,56	0,63	0,1	153,76	0,54	9,01	0,73	0	13,34	
2024.03.18 08:00	0,54	0,73	0,16	154,37	0,64	11,25	0,99	0	14,42	
2024.03.18 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.18 09:00	6,1	0,51	0,15	138,31	0,72	12,25	1,18	0	15,01	
2024.03.18 09:30	0,4	0,63	0,09	144,78	0,54	8,05	0,7	0	13,42	
2024.03.18 10:00	15,3	0,37	0,09	188,49	0,55	9,02	0,91	0	13,6	
2024.03.18 10:30	0,38	0,39	0,1	199,84	0,55	8,67	0,77	0	13,57	
2024.03.18 11:00	1,11	0,41	0,09	154,27	0,54	8,74	0,78	0	13,43	
2024.03.18 11:30	0,66	0,52	0,08	142,15	0,55	8,73	0,77	0	13,53	
2024.03.18 12:00	1,31	0,5	0,09	146,7	0,55	9,08	0,85	0	13,64	
2024.03.18 12:30										
2024.03.18 13:00	1,96	0,59	0,2	113,86	0,62	9,74	0,93	0	14,27	
2024.03.18 13:30	2,13	0,61	0,17	107,06	0,57	8,67	0,86	0	13,82	
2024.03.18 14:00	1,96	0,44	0,16	117,29	0,54	8,7	0,79	0	13,44	
2024.03.18 14:30	29,26	0,43	0,15	122	0,53	9,07	1,16	0	13,25	
2024.03.18 15:00	2,09	0,55	0,15	130,96	0,56	9,11	1,2	0	13,7	
2024.03.18 15:30	1,6	0,8	0,17	136,49	0,63	9,24	1,02	0	14,49	
2024.03.18 16:00	1,43	0,63	0,2	120,77	0,62	9,35	0,99	0	14,45	
2024.03.18 16:30	1,3	0,68	0,24	125,13	0,58	8,9	0,79	0	13,98	
2024.03.18 17:00	10,63	0,57	0,2	122,69	0,57	8,95	0,86	0	13,79	
2024.03.18 17:30	1,23	0,52	0,23	123,74	0,61	9,44	0,85	0	14,31	
2024.03.18 18:00	1,18	0,46	0,3	108,79	0,68	10,04	1,02	0	14,95	
2024.03.18 18:30	1,2	0,75	0,15	104,83	0,71	10,87	1,1	0	15,21	
2024.03.18 19:00	1,87	0,57	0,21	96,16	0,9	14	1,72	0	15,99	
2024.03.18 19:30	4,44	0,51	0,12	114,63	0,59	9,33	0,75	0	14,02	
2024.03.18 20:00	6,7	0,45	0,13	111,79	0,62	10,26	0,86	0	14,44	
2024.03.18 20:30	6,63	0,58	0,15	88,79	0,67	10,6	0,95	0	14,92	
2024.03.18 21:00	5,86	0,45	0,13	124,46	0,56	9,06	0,75	0	13,81	
2024.03.18 21:30	4,02	0,7	0,09	173	0,59	8,87	0,71	0	14,05	
2024.03.18 22:00	3,22	0,66	0,09	166,35	0,59	8,88	0,77	0	14,15	
2024.03.18 22:30	2,64	0,66	0,1	141,59	0,66	9,67	0,92	0	14,8	
2024.03.18 23:00	2,36	0,93	0,1	124,61	0,66	9,63	0,87	0	14,77	
2024.03.18 23:30	2,54	0,88	0,1	123,12	0,64	9,13	0,87	0	14,69	
2024.03.19 00:00	3,2	0,91	0,1	110,4	0,65	9,68	0,86	0	14,71	
2024.03.19 00:30	3,8	1,04	0,13	100,51	0,67	10,64	0,93	0	14,87	
2024.03.19 01:00	4,06	0,79	0,12	107,61	0,66	10,94	0,94	0	14,82	
2024.03.19 01:30	3,44	0,89	0,13	138,95	0,61	10,24	0,92	0	14,31	
2024.03.19 02:00	3,07	0,89	0,11	155,16	0,61	10,71	0,92	0	14,44	
2024.03.19 02:30	3,07	0,89	0,1	135,07	0,65	10,9	0,97	0	14,74	
2024.03.19 03:00	3,2	0,93	0,13	136,69	0,64	10,97	1,03	0	14,7	

2024.03.19 03:30	2,92	0,75	0,1	143,65	0,64	9,73	0,91	0	14,61	
2024.03.19 04:00	3,77	0,62	0,11	113,18	0,73	11,23	1,14	0	15,04	
2024.03.19 04:30	3,57	0,71	0,1	136,05	0,62	9,89	0,88	0	14,43	
2024.03.19 05:00	2,85	0,62	0,09	158,09	0,64	10,27	0,9	0	14,52	
2024.03.19 05:30	2,45	0,68	0,1	150,48	0,65	10,43	0,92	0	14,64	
2024.03.19 06:00	2,3	0,64	0,1	163,22	0,63	10,05	0,91	0	14,51	
2024.03.19 06:30	1,97	0,85	0,1	166,78	0,63	10,48	0,94	0	14,49	
2024.03.19 07:00	1,66	0,67	0,1	182,29	0,6	10,2	0,88	0	14,26	
2024.03.19 07:30	1,15	0,54	0,09	192,36	0,58	9,8	0,81	0	13,94	
2024.03.19 08:00	0,87	0,65	0,1	196,5	0,66	12,12	1,03	0	14,78	
2024.03.19 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.19 09:00	0,75	0,54	0,08	124,55	0,57	9,88	0,8	0	13,89	
2024.03.19 09:30	0,58	0,52	0,1	170,97	0,57	8,79	0,78	0	13,85	
2024.03.19 10:00	0,56	0,4	0,09	129,43	0,54	8,49	0,66	0	13,4	
2024.03.19 10:30	0,4	0,43	0,09	174,39	0,55	8,72	0,75	0	13,57	
2024.03.19 11:00	1,32	0,4	0,09	145,55	0,53	8,78	0,66	0	13,33	
2024.03.19 11:30	0,31	0,38	0,09	149,6	0,55	9,09	0,73	0	13,75	
2024.03.19 12:00	0,29	0,43	0,09	147,02	0,56	9,37	0,75	0	13,8	
2024.03.19 12:30	0,33	0,77	0,2	153,41	0,56	8,68	0,74	0	13,92	
2024.03.19 13:00	123,06	0,42	0,16	107,09	0,51	32,55	1,27	0	13,05	
2024.03.19 13:30	18,91	0,54	0,16	104,06	0,61	22,87	0,96	0	14,21	
2024.03.19 14:00	0,86	0,74	0,16	110,8	0,58	9,15	0,81	0	14,08	
2024.03.19 14:30	0,6	0,65	0,15	116,73	0,54	8,74	0,69	0	13,55	
2024.03.19 15:00	6,35	0,59	0,13	134,25	0,52	8,59	0,74	0	13,41	
2024.03.19 15:30	0,49	0,54	0,13	163,25	0,52	8,21	0,4	0	13,36	
2024.03.19 16:00	12,95	0,39	0,12	148,42	0,53	8,96	0,49	0	13,66	
2024.03.19 16:30	0,42	0,5	0,11	138,18	0,54	9,13	0,47	0,01	13,77	
2024.03.19 17:00	0,43	0,62	0,13	136,4	0,58	9,58	0,56	0	14,22	
2024.03.19 17:30	0,45	0,59	0,12	121,38	0,58	9,48	0,53	0,03	14,2	
2024.03.19 18:00	0,7	0,67	0,12	100,55	0,62	10,44	0,6	0,12	14,65	
2024.03.19 18:30	1,16	0,68	0,1	79,23	0,62	10,5	0,87	1,26	14,63	
2024.03.19 19:00	2,6	0,51	0,09	95,4	0,55	10,06	0,78	2,21	13,87	
2024.03.19 19:30	107,01	0,32	0,09	100,38	0,54	13,57	1,46	1,67	13,67	
2024.03.19 20:00	99,54	0,21	0,09	96,78	0,54	11,87	1,27	0,24	13,67	
2024.03.19 20:30	10,22	0,52	0,09	112,69	0,56	10,58	0,8	1,77	13,92	
2024.03.19 21:00	14,68	0,53	0,09	106,09	0,56	10,22	0,82	1,8	14,03	
2024.03.19 21:30	73,93	0,33	0,13	126,97	0,61	11,72	1,11	2,89	14,52	
2024.03.19 22:00	0,88	0,47	0,14	122,24	0,6	10,43	0,86	1,93	14,4	
2024.03.19 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.19 23:00	1,53	0,6	0,17	94,56	0,61	10,05	0,83	0,11	14,46	
2024.03.19 23:30	1,49	0,42	0,12	165,15	0,57	9,55	0,76	0,11	13,85	
2024.03.20 00:00	1,51	0,38	0,14	145,65	0,54	9,11	0,73	1,62	13,55	
2024.03.20 00:30	1,48	0,67	0,11	131,14	0,52	8,76	0,63	1,15	13,33	
2024.03.20 01:00	1,34	0,57	0,12	136,94	0,57	9,52	0,73	2,19	13,88	
2024.03.20 01:30	1,19	0,61	0,12	137,5	0,56	8,95	0,73	2,18	13,74	
2024.03.20 02:00	1,07	0,53	0,11	151,95	0,57	9	0,75	1,25	13,85	
2024.03.20 02:30	0,99	0,49	0,13	155,39	0,59	9,28	0,8	0,46	14,16	
2024.03.20 03:00	0,92	0,54	0,13	145,4	0,59	9,29	0,79	0,02	14,07	
2024.03.20 03:30	0,88	0,48	0,18	146,92	0,58	9,05	0,76	0,27	13,88	
2024.03.20 04:00	9,89	0,41	0,19	121,51	0,59	9,92	0,89	0,03	14,04	
2024.03.20 04:30	4,35	0,54	0,18	115,07	0,55	8,73	0,73	0,01	13,42	
2024.03.20 05:00	0,91	0,42	0,16	156,42	0,59	9,98	0,89	0,17	14,06	
2024.03.20 05:30	0,78	0,4	0,24	126,97	0,65	10,78	1,07	0,18	14,75	
2024.03.20 06:00	0,82	0,48	0,27	113,3	0,7	11,44	1,17	0	14,94	
2024.03.20 07:00	3,13	0,33	0,11	111,17	0,76	13,02	1,33	0	15,52	
2024.03.20 07:30	7,38	0,32	0,15	58,98	1,01	17,39	1,92	0	16,47	
2024.03.20 08:00	9,62	0,36	0,1	64,48	0,66	11,84	1,16	0	14,75	
2024.03.20 08:30	2,15	0,4	0,1	39,13	0,67	11,53	1,06	0	14,94	
2024.03.20 09:00	2,47	0,53	0,09	62,24	0,61	10,68	0,91	0	14,4	
2024.03.20 09:30	7,34	0,61	0,16	39,3	0,99	16,69	2,36	0	16,59	
2024.03.20 10:00	2,07	0,51	0,14	29,65	0,76	12,38	1,72	0	15,49	
2024.03.20 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.20 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.20 11:30	1,63	0,56	0,09	94,08	0,55	9,29	1,52	0	13,91	
2024.03.20 12:00	1,42	0,6	0,09	120,1	0,54	9,34	1,3	0	13,91	
2024.03.20 12:30	2,65	0,48	0,08	145,77	0,5	8,8	1,32	0,01	13,52	
2024.03.20 13:00	1,87	0,47	0,11	94,81	0,65	12,59	1,91	0,07	14,96	
2024.03.20 13:30	1,19	0,57	0,11	44,14	0,67	13,12	2,04	0,07	15,33	
2024.03.20 14:00	1,41	0,58	0,1	71,81	0,59	9,83	1,38	1,49	14,6	
2024.03.20 14:30	1,79	0,6	0,08	134,8	0,48	8,73	1,37	3,36	13,29	
2024.03.20 15:00	18	0,62	0,09	160,03	0,48	9,58	1,73	3,37	13,37	
2024.03.20 15:30	2,72	0,82	0,14	74,9	0,7	12,79	1,76	2,93	15,69	
2024.03.20 16:00	3,18	0,73	0,13	41	0,68	12,81	1,71	4	15,55	
2024.03.20 16:30	5,37	0,81	0,12	42,07	0,68	12,85	1,64	5,19	15,5	
2024.03.20 17:00	4,6	0,84	0,11	78,05	0,61	11,02	1,43	5,2	14,95	
2024.03.20 17:30	4,5	0,8	0,1	124,8	0,55	9,39	1,16	6,52	14,27	
2024.03.20 18:00	6,01	0,76	0,09	134,32	0,53	9,37	1,13	6,31	13,93	
2024.03.20 18:30	9,53	0,63	0,18	133,39	0,5	9,47	1,14	9,46	13,68	
2024.03.20 19:00	4,64	0,52	0,17	149,99	0,54	9,66	1,12	12,68	13,9	
2024.03.20 19:30	4,44	0,56	0,21	136,14	0,56	10,24	1,17	12,85	14,18	
2024.03.20 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.20 20:30	1,1	0,61	0,31	58,41	0,62	9,99	1,44	7,29	14,76	
2024.03.20 21:00	1,51	0,58	0,24	93,29	0,59	9,52	1,16	8,08	14,37	
2024.03.20 21:30	2,18	0,7	0,1	100,02	0,59	9,44	1,16	7,91	14,37	
2024.03.20 22:00	2,27	0,58	0,09	125,1	0,59	9,79	1,25	7,69	14,31	
2024.03.20 22:30	2,23	0,64	0,1	118,32	0,6	9,54	1,45	6,7	14,42	
2024.03.20 23:00	2,36	0,56	0,09	133,69	0,58	9,12	1,48	5,69	14,2	
2024.03.20 23:30	2,36	0,57	0,11	135,17	0,6	9,52	1,48	4,67	14,32	
2024.03.21 00:00	2,11	0,53	0,1	145,51	0,58	8,9	1,37	2,94	14,11	
2024.03.21 00:30	3,16	0,45	0,11	148,71	0,58	8,53	1,1	1,55	13,97	
2024.03.21 01:00	2,71	0,4	0,13	147,5	0,59	9,29	1,08	1,21	14,14	
2024.03.21 01:30	3,53	0,4	0,15	85,1	0,69	10,07	1,3	0,09	15,02	
2024.03.21 02:00	4,26	0,42	0,14	96,94	0,64	9,46	1,12	0,07	14,57	
2024.03.21 02:30	3,83	0,28	0,16	105	0,66	10,12	1,23	0,06	14,77	
2024.03.21 03:00	3,8	0,27	0,15	113,83	0,61	8,97	1,09	1,3	14,27	
2024.03.21 03:30	3,28	0,52	0,13	122,2	0,62	18,14	1,06	99,09	14,47	

2024.03.21 04:00	2,82	0,45	0,14	110,53	0,62	9,43	1,06	26,76	14,46	
2024.03.21 04:30	2,73	0,45	0,16	120,49	0,62	8,93	1,03	6,2	14,42	
2024.03.21 05:00	2,93	0,39	0,15	90,72	0,69	10,45	1,27	1,66	15,02	
2024.03.21 05:30	3,35	0,39	0,16	71,77	0,69	10,02	1,37	0,12	15,08	
2024.03.21 06:00	4,41	0,36	0,17	57,18	0,74	11,95	1,45	0,01	15,47	
2024.03.21 07:00	4,13	0,51	0,42	72,18	0,63	10,63	1,02	0	14,56	
2024.03.21 07:30	4,92	0,49	0,49	77,53	0,65	11,55	0,95	0	14,69	
2024.03.21 08:00	5,83	0,56	0,5	67,59	0,67	11,95	0,98	0	14,93	
2024.03.21 08:30	4,92	0,38	0,45	78,76	0,65	11,86	0,93	0	14,77	
2024.03.21 09:00	4,08	0,47	0,52	70,96	0,67	12,76	0,99	0	15,02	
2024.03.21 09:30	8,8	0,67	0,1	92,99	0,58	9,6	1	0	14,19	
2024.03.21 10:00	3,12	0,61	0,09	139,66	0,56	9,36	0,82	0	13,93	
2024.03.21 10:30	2,72	0,65	0,09	139,83	0,57	9,59	0,84	0	14,1	
2024.03.21 11:00	3,06	0,85	0,1	87,78	0,66	11,24	1,05	0	15,02	
2024.03.21 11:30	2,33	0,81	0,09	120,09	0,57	9,75	0,87	0	14,21	
2024.03.21 12:00	2,27	0,93	0,1	111,36	0,61	10,61	0,95	0	14,67	
2024.03.21 12:30	2,89	0,58	0,17	110,81	0,56	10,49	0,88	0	14,17	
2024.03.21 13:00	1,81	0,58	0,12	107,26	0,57	10,14	0,94	0	14,38	
2024.03.21 13:30	2,59	0,81	0,14	103,89	0,61	12,1	1,18	0,25	14,74	
2024.03.21 14:00	6,15	0,75	0,13	107,71	0,55	10,26	0,95	0,81	14,23	
2024.03.21 14:30	1,59	0,97	0,13	102,64	0,63	11,64	1,08	2,53	15,02	
2024.03.21 15:00	1,47	1,01	0,13	81,13	0,63	12,29	1,06	2,6	15,11	
2024.03.21 15:30	1,74	0,74	0,43	124,4	0,52	9,13	0,76	3,17	13,91	
2024.03.21 16:00	1,92	0,83	0,49	118,12	0,59	10,91	0,95	6,24	14,74	
2024.03.21 16:30	1,75	0,88	0,42	111,73	0,6	11,53	1,09	6,17	14,82	
2024.03.21 17:00	4,28	0,97	0,45	95,08	0,61	11,72	1,39	10,68	14,9	
2024.03.21 17:30	2,02	1,02	0,47	116,72	0,61	11,4	1,39	10,33	15,01	
2024.03.21 18:00	2,08	1,14	0,47	94,32	0,64	11,73	1,26	11,78	15,11	
2024.03.21 18:30	3,21	0,73	0,18	70,01	0,64	12,13	1,26	14,2	15,13	
2024.03.21 19:00	3,49	0,57	0,14	70,89	0,6	9,99	1,15	14,14	14,63	
2024.03.21 19:30	2,69	0,55	0,16	59,29	0,67	12,32	1,38	17,45	15,29	
2024.03.21 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.21 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.21 21:00	1,46	0,45	0,18	71,51	0,64	10,07	1,27	10,06	14,89	
2024.03.21 21:30	1,23	0,45	0,14	109,66	0,59	9,2	1,06	13,76	14,37	
2024.03.21 22:00	12,89	0,34	0,11	85,86	0,54	10,75	1,19	61,74	13,76	
2024.03.21 22:30	4,48	0,25	0,13	79,25	0,58	22,53	1,17	24,06	14,21	
2024.03.21 23:00	2,01	0,37	0,12	81,11	0,54	24,37	0,95	7,88	13,63	
2024.03.21 23:30	2,35	0,25	0,14	77,93	0,57	28,68	1,12	6,46	14,01	
2024.03.22 00:00	2,75	0,32	0,15	78,74	0,56	25,64	1,17	6,05	13,99	
2024.03.22 00:30	1,77	0,51	0,13	53,76	0,62	14,39	1,15	4,94	14,65	
2024.03.22 01:00	16,81	0,27	0,11	72,77	0,55	14,1	1,29	5,06	13,76	
2024.03.22 01:30	1,76	0,38	0,11	80,09	0,56	14,4	1,12	6,77	14	
2024.03.22 02:00	4,26	0,3	0,12	89,3	0,57	11,45	1,14	4,95	14,05	
2024.03.22 02:30	5,51	0,35	0,12	93,52	0,57	12,68	1,24	6,07	13,95	
2024.03.22 03:00	1,44	0,26	0,12	65,02	0,62	12,84	1,49	5,2	14,58	
2024.03.22 03:30	1,79	0,68	0,09	62,34	0,58	10,24	1,14	1,76	14,11	
2024.03.22 04:00	12,52	0,59	0,09	76,13	0,58	9,82	1,21	1,54	14,17	
2024.03.22 04:30	27,27	0,34	0,1	54,18	0,64	11,19	1,81	0,55	14,73	
2024.03.22 05:00	2,14	0,5	0,09	51,73	0,63	10,64	1,19	0	14,56	
2024.03.22 05:30	5,27	0,6	0,09	57,44	0,61	10,4	1,39	0,02	14,43	
2024.03.22 06:00	5,27	0,56	0,09	59,97	0,6	10,04	1,3	0,01	14,29	
2024.03.22 06:30	3,21	0,56	0,35	67,97	0,59	10,71	0,97	0	14,23	
2024.03.22 07:00	2,05	0,4	0,38	66,81	0,6	11,34	0,98	0,2	14,31	
2024.03.22 07:30	2,04	0,5	0,38	60,71	0,61	11,24	1,12	0,12	14,45	
2024.03.22 08:00	6,96	0,38	0,35	78,04	0,56	10,61	1,3	0	13,99	
2024.03.22 08:30	1,91	0,39	0,34	78,21	0,58	11,24	1,08	0,01	14,14	
2024.03.22 09:00	2,32	0,49	0,37	50,85	0,64	12,55	1,39	0	14,84	
2024.03.22 09:30	2,22	0,79	0,16	34,26	0,66	11,95	1,54	0	15,19	
2024.03.22 10:00	43,8	0,58	0,1	51,58	0,57	10,35	4,5	0,01	14,25	
2024.03.22 10:30	2,74	0,71	0,11	66,86	0,6	11,69	1,38	0	14,66	
2024.03.22 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.22 11:30	27,03	0,66	0,14	39,98	0,75	13,78	3,95	0	15,86	
2024.03.22 12:00	1,12	0,81	0,09	86,37	0,53	9,99	3,08	0,31	14,01	
2024.03.22 12:30	1,26	0,89	0,1	83,08	0,6	10,74	4,7	2,2	14,88	
2024.03.22 13:00	2,96	0,77	0,09	89,6	0,54	9,47	3,81	3,09	14,16	
2024.03.22 13:30	0,98	0,79	0,08	138,71	0,49	9,27	2,12	5,68	13,63	
2024.03.22 14:00	0,98	0,89	0,09	160,07	0,53	10,56	1,81	8,48	14,24	
2024.03.22 14:30	1,17	1,15	0,1	137,85	0,59	11,21	2,64	11,07	14,89	
2024.03.22 15:00	34,2	0,78	0,08	142,05	0,47	9,28	2,41	9,66	13,5	
2024.03.22 15:30	0,84	0,55	0,1	166,08	0,59	9,68	1,88	10,93	14,87	
2024.03.22 16:00	0,73	0,59	0,11	123,82	0,62	10,56	1,97	12,15	15,19	
2024.03.22 16:30	0,56	0,63	0,1	108,51	0,6	10,57	2,06	13,63	15,1	
2024.03.22 17:00	0,4	0,64	0,1	131,94	0,57	9,64	1,58	13,81	14,66	
2024.03.22 17:30	0,51	0,66	0,1	121,03	0,58	9,71	1,52	15,71	14,7	
2024.03.22 18:00	0,51	0,71	0,1	124,38	0,61	10,48	1,54	19,03	15,01	
2024.03.22 18:30	0,45	0,61	0,1	110,96	0,61	11,03	1,54	19,15	14,98	
2024.03.22 19:00	0,59	0,49	0,1	124,32	0,58	10,6	1,54	19,55	14,56	
2024.03.22 19:30	2,56	0,54	0,12	69,57	0,71	13,31	1,94	23,49	15,78	
2024.03.22 20:30	0,82	0,59	0,12	95,59	0,64	11,45	1,65	18,76	15,19	
2024.03.22 21:00	0,89	0,53	0,1	116,95	0,6	10,85	1,43	17,3	14,82	
2024.03.22 21:30	1,05	0,54	0,11	119,1	0,59	11,31	1,29	16,19	14,71	
2024.03.22 22:00	1,19	0,49	0,11	90,73	0,64	12,34	1,54	16,11	15,14	
2024.03.22 22:30	1,29	0,34	0,12	79,89	0,66	12,6	1,61	13,74	15,25	
2024.03.22 23:00	1,31	0,41	0,1	119,14	0,6	11,77	1,65	11,99	14,72	
2024.03.22 23:30	1,41	0,37	0,11	111,43	0,64	11,76	1,91	10,97	15,02	
2024.03.23 00:00	1,32	0,37	0,12	99,28	0,65	12,44	1,66	9,68	15,07	
2024.03.23 00:30	1,04	0,54	0,25	110,24	0,62	10,61	1,35	7,22	14,68	
2024.03.23 01:00	0,95	0,61	0,23	139,8	0,59	10,57	1,42	6,38	14,39	
2024.03.23 01:30	0,97	0,62	0,26	118,45	0,64	10,84	1,53	3,84	14,85	
2024.03.23 02:00	1,28	0,61	0,3	116,07	0,61	10,18	1,35	2,05	14,57	
2024.03.23 02:30	10,66	0,44	0,33	86,34	0,79	15,87	1,93	1,07	15,8	
2024.03.23 03:00	0,83	0,59	0,31	126,3	0,58	10,1	1,4	0,63	14,36	
2024.03.23 03:30	0,76	0,41	0,13	141,03	0,59	10,45	1,26	0,55	14,47	
2024.03.23 04:00	0,43	0,35	0,14	103,25	0,68	11,69	1,48	0,42	15,2	
2024.03.23 04:30	0,27	0,29	0,13	119,78	0,61	10,41	1,46	0,24	14,64	

2024.03.23 05:00	0,31	0,26	0,14	147,65	0,61	10,62	1,68	0,59	14,55	
2024.03.23 05:30	0,35	0,22	0,14	138,31	0,63	10,63	1,58	0,24	14,82	
2024.03.23 06:00	0,43	0,24	0,14	125,4	0,65	10,31	1,51	0,33	14,83	
2024.03.23 06:30	1,23	0,74	0,15	101,46	0,66	10,81	1,46	0,03	15,05	
2024.03.23 07:00	1,21	0,74	0,14	124,65	0,63	10,58	1,35	0,01	14,75	
2024.03.23 07:30	0,77	0,63	0,13	147,21	0,58	12,49	1,36	0,09	14,21	
2024.03.23 08:00	0,88	0,78	0,14	112,5	0,64	12,86	1,45	0	15	
2024.03.23 08:30	8,78	0,6	0,15	69,85	0,76	16,37	1,94	0	15,87	
2024.03.23 09:00	15,27	0,77	0,13	99,16	0,62	26,61	1,6	66,94	14,83	
2024.03.23 09:30	18,51	0,52	0,1	125,86	0,51	43,87	1,24	81,05	13,65	
2024.03.23 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.23 10:30	1,62	0,69	0,11	86,34	0,64	10,97	1,82	5,93	14,98	
2024.03.23 11:00	0,28	0,74	0,1	75,51	0,6	11,8	1,5	5,97	14,94	
2024.03.23 11:30	0,22	0,62	0,09	139,53	0,51	10,15	1,22	5,97	14	
2024.03.23 12:00	121,45	0,44	0,09	110,03	0,5	16,29	1,51	9,71	13,68	
2024.03.23 12:30	5,21	0,55	0,19	110,18	0,63	12,73	1,6	13,15	15,39	
2024.03.23 13:00	0,36	0,96	0,16	90,56	0,6	10,51	1,44	11,82	15,12	
2024.03.23 13:30	26	0,62	0,11	154,13	0,5	9,47	1,71	12,99	13,81	
2024.03.23 14:00	0,22	0,84	0,12	128	0,5	8,79	1,46	13,03	13,92	
2024.03.23 14:30	0,3	0,93	0,12	106,68	0,53	9,46	1,28	13,54	14,31	
2024.03.23 15:00	0,58	0,93	0,11	137,26	0,57	10,65	1,48	16,39	14,89	
2024.03.23 15:30	3,28	0,47	0,09	160,38	0,48	9,93	1,17	15,62	13,75	
2024.03.23 16:00	12,6	0,39	0,1	151,92	0,49	10,06	1,28	15,98	13,68	
2024.03.23 16:30	47,5	0,41	0,1	157,91	0,49	9,66	1,47	16,27	13,73	
2024.03.23 17:00	0,77	0,47	0,09	126,81	0,5	8,92	1,24	17,95	13,86	
2024.03.23 17:30	1,55	0,53	0,09	124,99	0,48	8,6	1,12	17,56	13,54	
2024.03.23 18:00	0,77	0,52	0,09	138,12	0,49	8,83	1,14	17,44	13,68	
2024.03.23 18:30	0,66	0,45	0,17	130,06	0,5	9,14	1,1	17,14	13,89	
2024.03.23 19:00	1,89	0,43	0,15	138,48	0,51	9,32	1,81	20,33	13,94	
2024.03.23 19:30	1,27	0,5	0,16	120,32	0,57	11,06	1,47	22,24	14,59	
2024.03.23 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.23 20:30	0,66	0,5	0,18	110,21	0,52	8,97	1,14	17,84	14,04	
2024.03.23 21:00	2,77	0,45	0,16	149,95	0,51	11,77	1,26	21,88	13,96	
2024.03.23 21:30	0,63	0,54	0,11	124	0,51	9,77	1,18	20	13,88	
2024.03.23 22:00	0,47	0,58	0,1	119,85	0,49	9,01	1,12	19,29	13,61	
2024.03.23 22:30	0,51	0,54	0,11	114,3	0,53	9,81	1,14	19,26	14,02	
2024.03.23 23:00	106,06	0,32	0,09	88,51	0,46	18,28	1,37	19,07	13,03	
2024.03.23 23:30	41,51	0,34	0,13	97,75	0,6	13,53	1,16	18,5	14,58	
2024.03.24 00:00	0,62	0,47	0,13	75,5	0,62	10,67	1,04	10,52	14,66	
2024.03.24 00:30	0,33	0,51	0,12	117,51	0,54	9,02	0,77	10,7	13,8	
2024.03.24 01:00	0,61	0,44	0,17	103,84	0,6	9,79	0,91	11,6	14,55	
2024.03.24 01:30	4,03	0,31	0,14	102,99	0,54	9,01	0,81	7,58	13,68	
2024.03.24 02:00	19,95	0,11	0,17	103,03	0,52	8,56	1,04	3,02	13,4	
2024.03.24 02:30	0,89	0,04	0,18	122,17	0,55	8,34	0,79	0,63	13,71	
2024.03.24 03:00	0,89	0,02	0,21	136,61	0,55	8,22	0,8	0,93	13,67	
2024.03.24 03:30	48,16	0,14	0,11	102,92	0,56	9,68	1,08	0	13,75	
2024.03.24 04:30	4,46	0,25	0,13	77,03	0,7	11,27	1,05	0	15,23	
2024.03.24 05:00	4,8	0,22	0,16	94,45	0,67	10,61	1,01	0,27	14,95	
2024.03.24 05:30	5,16	0,21	0,16	103,35	0,68	12,37	1,03	0,05	14,99	
2024.03.24 06:00	4,89	0,16	0,17	84,58	0,64	44,7	0,97	12,02	14,55	
2024.03.24 06:30	29,13	0,56	0,23	91,69	0,58	36,02	1,3	42,24	13,97	
2024.03.24 07:00	6,14	0,42	0,2	110,64	0,59	11,55	1,06	7,93	14,2	
2024.03.24 07:30	3,86	0,54	0,2	98,11	0,58	9,73	1,04	0,51	14,1	
2024.03.24 08:00	9,29	0,45	0,28	60,39	0,73	13,24	1,48	0	15,37	
2024.03.24 08:30	1,95	0,55	0,2	86,85	0,58	18,16	1,09	0	14,14	
2024.03.24 09:00	2	0,64	0,21	97,63	0,58	14,45	1,27	0,02	14,18	
2024.03.24 09:30	10,45	0,55	0,1	73,6	0,65	13,56	1,33	0,02	14,93	
2024.03.24 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.24 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.24 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.24 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.24 12:00	1,41	0,66	0,08	98,54	0,51	17,59	0,96	1,7	13,51	
2024.03.24 12:30	7,29	0,58	0,1	32,13	0,54	24,06	1,19	8,11	14,13	
2024.03.24 13:00	12,86	0,65	0,09	57,95	0,52	13,83	1,23	2,51	13,74	
2024.03.24 13:30	33,19	0,59	0,09	69,53	0,51	10,56	1,47	0,96	13,68	
2024.03.24 14:00	3,1	0,84	0,11	64,82	0,57	16,84	1,1	0,29	14,43	
2024.03.24 14:30	1,83	0,87	0,09	83,54	0,55	21,34	1,15	1,09	14,29	
2024.03.24 15:00	2,24	0,91	0,09	100,56	0,52	17,31	0,89	3,17	13,75	
2024.03.24 15:30	2,36	0,51	0,11	104,7	0,52	10,7	0,87	4,3	13,81	
2024.03.24 16:00	2,87	0,5	0,11	98,56	0,58	11,65	1,04	4,05	14,49	
2024.03.24 16:30	2,6	0,49	0,11	109,85	0,54	10,23	0,91	3,94	13,97	
2024.03.24 17:00	3,09	0,45	0,11	99,48	0,53	10,56	0,9	4,54	13,86	
2024.03.24 17:30	3,3	0,47	0,11	104,76	0,54	10,41	0,9	5,05	14,01	
2024.03.24 18:00	3,34	0,36	0,1	112,78	0,51	13,64	0,84	3,96	13,55	
2024.03.24 18:30	2,59	0,65	0,08	120,71	0,51	17,83	0,85	3,11	13,54	
2024.03.24 19:00	2,99	0,58	0,08	119,92	0,52	12,9	0,9	4,82	13,51	
2024.03.24 19:30	2,77	0,69	0,09	107,67	0,56	10,95	0,99	6,88	14,1	
2024.03.24 20:00	2,54	0,55	0,08	110,78	0,51	9,08	0,82	6,24	13,46	
2024.03.24 20:30	4,73	0,32	0,16	90,2	1,01	18,85	2,2	8,63	15,9	
2024.03.24 21:00	125,07	0,21	0,1	65,12	0,66	19,06	1,44	1,04	14,48	
2024.03.24 21:30	1,92	0,59	0,11	128,21	0,6	13,89	1,02	1,47	14,35	
2024.03.24 22:00	1,77	0,66	0,13	73,96	0,63	11,19	1,06	0,41	14,66	
2024.03.24 22:30	1,95	0,58	0,13	76,43	0,59	23,21	1	0,64	14,28	
2024.03.24 23:00	2,51	0,48	0,14	92,61	0,57	35,97	0,99	1,87	14,08	
2024.03.24 23:30	3,48	0,37	0,13	102,24	0,54	22,81	0,9	0,7	13,55	
2024.03.25 00:00	2,84	0,41	0,15	120,14	0,56	17,64	0,95	1,99	13,83	
2024.03.25 00:30	2,17	0,73	0,22	114,87	0,55	13,76	0,92	0,07	13,71	
2024.03.25 01:00	6,08	0,59	0,25	119,68	0,55	17,46	0,98	0,01	13,57	
2024.03.25 01:30	3,18	0,5	0,25	113,8	0,55	10,92	1,02	0,02	13,68	
2024.03.25 02:00	2,09	0,48	0,32	111,93	0,59	12,09	0,99	0	14,04	
2024.03.25 02:30	2,09	0,45	0,31	91,64	0,63	14,49	1,17	0	14,51	
2024.03.25 03:00	1,93	0,46	0,33	99,4	0,61	39,54	1,08	1,92	14,31	
2024.03.25 03:30	3,94	0,54	0,13	86,79	0,61	19,37	0,98	3,5	14,3	
2024.03.25 04:00	2,86	0,43	0,11	70,45	0,66	11,72	1,03	0,09	14,79	
2024.03.25 04:30	16,88	0,39	0,11	91,9	0,56	15,1	1,15	0	13,74	
2024.03.25 05:00	3,19	0,46	0,1	91,4	0,63	146,85	1,12	29,84	14,46	

2024.03.25 06:00	5,94	0,34	0,13	92,6	0,65	18,81	1,15	42,81	14,6	
2024.03.25 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.25 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.25 07:30	45,43	0,35	0,15	58,84	0,99	19,28	2,61	41,73	16,81	
2024.03.25 08:00	14,63	0,73	0,11	61,26	0,72	11,44	2,02	40,76	15,15	
2024.03.25 08:30	4,21	0,53	0,09	100,84	0,58	20,07	1,07	119,4	13,88	
2024.03.25 09:00	14,12	0,75	0,09	76,3	0,59	27,04	1,57	41,2	14,21	
2024.03.25 09:30	3,36	0,65	0,12	97,2	0,62	12,14	1,19	0,35	14,56	
2024.03.25 10:00	3,66	0,53	0,1	107,26	0,59	11,32	1,16	0,83	14,42	
2024.03.25 10:30	4,73	0,65	0,12	110,29	0,6	11,79	1,23	0,04	14,49	
2024.03.25 11:00	3,77	0,53	0,11	136,21	0,57	10,98	0,87	0	14,15	
2024.03.25 11:30	4,87	0,73	0,11	125,61	0,62	11,81	1,13	0,01	14,6	
2024.03.25 12:00	6,49	0,71	0,12	119,72	0,65	12,68	1,32	0,06	15,02	
2024.03.25 12:30	8,99	0,82	0,1	143,67	0,6	10,98	1,06	0	14,39	
2024.03.25 13:00	26,85	0,68	0,1	133,14	0,61	11,84	1,32	0,03	14,63	
2024.03.25 13:30	13,83	0,71	0,1	146,45	0,62	12,38	1,31	0,89	14,8	
2024.03.25 14:00	12,84	0,88	0,11	111,49	0,69	13,95	1,47	1,49	15,42	
2024.03.25 14:30	20,26	0,89	0,13	58,84	0,85	17,33	2,04	0,3	16,17	
2024.03.25 15:00	6,22	0,98	0,1	79,59	0,62	11,49	1,27	0,25	14,69	
2024.03.25 15:30	8,71	0,56	0,18	132,12	0,62	11,96	1,21	0,24	14,85	
2024.03.25 16:00	6,47	0,71	0,19	104,17	0,61	11,24	1,15	0,12	14,76	
2024.03.25 16:30	6,97	0,6	0,2	56,15	0,75	15,31	1,63	0,24	15,71	
2024.03.25 17:00	10,7	0,52	0,16	123,7	0,53	9,91	0,94	0,01	13,72	
2024.03.25 17:30	4,79	0,57	0,14	130,64	0,61	11,34	1,23	0,02	14,72	
2024.03.25 18:00	4,76	0,61	0,23	99,94	0,66	11,88	1,4	0	15,06	
2024.03.25 18:30	3,98	0,58	0,23	96,96	0,63	11,82	1,19	0,06	14,81	
2024.03.25 19:00	3,89	0,45	0,26	82,64	0,64	11,83	1,23	0,01	14,7	
2024.03.25 19:30	4,06	0,5	0,23	101,66	0,59	10,42	1,05	0,02	14,31	
2024.03.25 20:00	12,48	0,29	0,23	103,07	0,61	11,08	1,31	0	14,55	
2024.03.25 20:30	3,23	0,43	0,27	103,78	0,6	10,41	1,19	0	14,41	
2024.03.25 21:00	4,52	0,38	0,21	100,5	0,61	10,37	1,18	0	14,36	
2024.03.25 21:30	7,45	0,84	0,19	96,73	0,67	11,33	1,67	0	15	
2024.03.25 22:00	45,01	0,57	0,16	91,24	0,63	11,37	1,99	0	14,55	
2024.03.25 22:30	6,73	0,78	0,21	69,04	0,72	12,37	1,88	0	15,28	
2024.03.25 23:00	6,07	0,74	0,23	75,35	0,72	12,29	1,8	0	15,32	
2024.03.25 23:30	6,97	0,65	0,23	60,69	0,79	15,32	2,21	0	15,68	
2024.03.26 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.03.26 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 23:00	1,28	0,12	0,2	47,21	0,67	10,18	1,1	4,32	15,03	
2024.03.26 23:30	0,22	0,18	0,21	55,96	0,57	8,06	0,9	1,39	13,84	
2024.03.27 00:00	1,11	0,14	0,17	111,98	0,52	7,77	1	1,19	13,37	
2024.03.27 00:30	41,9	0,59	0,11	130,74	0,57	9	1,23	0,92	13,84	
2024.03.27 01:00	8,65	0,48	0,11	121,17	0,58	9,95	1,06	1,15	14,1	
2024.03.27 01:30	5,86	0,51	0,11	99,09	0,61	9,96	0,97	0,15	14,3	
2024.03.27 02:00	10,9	0,4	0,09	119,04	0,52	8,81	0,82	0,75	13,35	
2024.03.27 02:30	2,19	0,45	0,09	89,62	0,55	9,21	0,89	2,2	13,74	
2024.03.27 03:00	9,98	0,58	0,09	111,85	0,54	8,98	0,95	3,64	13,58	
2024.03.27 03:30	5,47	0,26	0,11	116,62	0,52	8,69	0,79	3,38	13,39	
2024.03.27 04:00	1,07	0,25	0,13	117	0,53	8,9	0,8	3,03	13,61	
2024.03.27 04:30	31,28	0,18	0,12	84,2	0,55	9,8	1,04	1,4	13,63	
2024.03.27 05:00	0,36	0,24	0,14	62,13	0,57	9,39	0,85	0,45	13,88	
2024.03.27 05:30	8,32	0,25	0,11	77,31	0,52	8,82	0,85	1,5	13,4	

2024.03.27 06:00	0,55	0,19	0,13	84,38	0,53	8,69	0,73	1,63	13,51	
2024.03.27 06:30	52,49	0,58	0,26	91,25	0,51	9,99	1,29	0,9	13,23	
2024.03.27 07:00	8,42	0,61	0,29	100,53	0,53	9,67	0,86	0,44	13,42	
2024.03.27 07:30	23,55	0,57	0,28	83,35	0,57	10,55	1,52	0,32	13,96	
2024.03.27 08:00	3,07	0,56	0,26	123,98	0,54	9,93	0,89	0,29	13,68	
2024.03.27 08:30	0,92	0,62	0,28	146,88	0,55	9,9	1,47	0,55	13,76	
2024.03.27 09:00	0,73	0,58	0,22	149,58	0,54	9,88	1,33	0,02	13,84	
2024.03.27 09:30	5,23	0,7	0,12	147,32	0,54	10,02	1,54	0,01	14,02	
2024.03.27 10:00	0,73	0,73	0,1	153,47	0,55	9,96	1,63	0,21	14,18	
2024.03.27 10:30	0,83	0,84	0,11	150,64	0,6	11,66	2,22	0,61	14,77	
2024.03.27 11:00	1,44	0,88	0,11	122,37	0,62	12,21	2,91	3,37	14,99	
2024.03.27 11:30	2,21	1,09	0,15	64,07	0,83	16,61	3,82	6,24	15,68	
2024.03.27 12:00	59,37	0,68	0,09	115,87	0,51	12,03	2,65	8,24	13,91	
2024.03.27 12:30	4,68	0,74	0,31	149,35	0,5	9,55	1,91	12,72	13,81	
2024.03.27 13:00	1,71	0,76	0,26	152,79	0,52	9,81	1,46	12,96	14,14	
2024.03.27 13:30	1,43	0,84	0,25	154,18	0,51	9,27	1,6	11,56	13,95	
2024.03.27 14:00	1,61	0,89	0,21	151,38	0,53	9,44	1,58	11,37	14,22	
2024.03.27 14:30	1,81	0,99	0,22	139,38	0,54	9,68	1,76	12,14	14,46	
2024.03.27 15:00	1,85	1,11	0,2	122,29	0,54	9,67	2,11	12,55	14,48	
2024.03.27 15:30	1,78	0,74	0,11	119,73	0,55	9,9	2,35	13,13	14,55	
2024.03.27 16:00	1,69	0,66	0,11	131,32	0,52	9,29	2,06	13,56	14,26	
2024.03.27 16:30	1,55	0,71	0,11	129,28	0,53	10,36	1,81	15,72	14,43	
2024.03.27 17:00	1,39	0,7	0,1	136,4	0,51	9,55	1,9	16,41	14,16	
2024.03.27 17:30	3,28	0,65	0,09	140,18	0,5	9,6	1,65	17,11	13,98	
2024.03.27 18:00	1,72	0,77	0,1	137,8	0,51	9,77	1,48	19,07	14,16	
2024.03.27 18:30	2	0,67	0,1	137,2	0,54	9,24	1,81	20,59	14,35	
2024.03.27 19:00	2,04	0,67	0,11	135,26	0,54	9,55	1,96	20,99	14,56	
2024.03.27 19:30	1,98	0,66	0,1	137,24	0,53	9,1	1,75	20,59	14,3	
2024.03.27 20:00	2,01	0,65	0,1	145,09	0,53	9,39	1,92	21,73	14,28	
2024.03.27 20:30	1,87	0,81	0,11	137,34	0,57	10,09	1,71	23,08	14,85	
2024.03.27 21:00	1,93	0,67	0,1	143,66	0,55	9,6	1,21	23,37	14,5	
2024.03.27 21:30	11,71	0,31	0,15	152,18	0,58	10,4	1,35	26,37	14,7	
2024.03.27 22:00	2,27	0,4	0,16	144,83	0,61	10,76	1,31	26,78	15	
2024.03.27 22:30	1,93	0,31	0,14	139,13	0,61	10,98	1,29	28,18	15,18	
2024.03.27 23:00	1,68	0,4	0,14	124,21	0,61	10,61	1,35	25,78	14,98	
2024.03.27 23:30	1,79	0,27	0,17	132,84	0,62	10,92	1,4	22,16	15,08	
2024.03.28 00:00	1,98	0,36	0,18	128,06	0,65	11,11	1,4	23,42	15,31	
2024.03.28 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.28 01:00	5,42	0,48	0,09	92,75	0,54	9,65	0,93	16,81	14,04	
2024.03.28 01:30	2,12	0,56	0,1	105,99	0,6	10,7	1,1	17,88	14,69	
2024.03.28 02:00	2,56	0,44	0,12	87,26	0,61	10,75	1,09	13,64	14,75	
2024.03.28 02:30	2,86	0,48	0,11	98,7	0,59	10,54	1,06	11,09	14,66	
2024.03.28 03:00	3,55	0,37	0,1	98,86	0,59	11	1,06	11,62	14,59	
2024.03.28 03:30	37,16	0,33	0,12	101,22	0,55	10,76	1,85	7,93	14,09	
2024.03.28 04:00	5,17	0,27	0,12	122,21	0,55	10,97	1,36	9,87	14,23	
2024.03.28 04:30	5,78	0,31	0,11	133,1	0,56	11,2	1,45	9,54	14,29	
2024.03.28 05:00	6,64	0,24	0,11	136,94	0,55	11,27	1,39	7,37	14,23	
2024.03.28 05:30	7,91	0,29	0,13	118,7	0,57	11,97	1,78	6,56	14,55	
2024.03.28 06:00	9,59	0,28	0,13	95,99	0,61	12,34	2,21	7,44	14,85	
2024.03.28 06:30	8,42	0,52	0,1	120,83	0,54	9,56	1,72	7,71	14,11	
2024.03.28 07:00	7,08	0,41	0,09	148,43	0,53	9,52	1,96	6,13	13,93	
2024.03.28 07:30	6	0,37	0,1	144,68	0,54	9,51	2,73	5,58	13,91	
2024.03.28 08:00	6,18	0,34	0,09	156,63	0,54	9,47	3,48	4,15	14	
2024.03.28 08:30	5,88	0,35	0,1	142,99	0,58	10,7	2,84	5,71	14,51	
2024.03.28 09:00	7,57	0,36	0,1	119,94	0,6	11,02	2,34	8,59	14,81	
2024.03.28 09:30	8,96	0,44	0,1	96,91	0,61	10,64	1,51	8,68	14,88	
2024.03.28 10:00	5,25	0,26	0,2	42,23	1,06	17,5	4	6,01	17,16	
2024.03.28 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.28 11:30	5,56	0,51	0,1	44,88	0,58	10,24	1,52	0,01	14,69	
2024.03.28 12:00	12,72	0,36	0,09	100,56	0,51	9,7	1,56	0	14,02	
2024.03.28 12:30	4,15	0,56	0,11	139,96	0,5	9,34	1,26	0	13,82	
2024.03.28 13:00	3,72	0,51	0,1	170,08	0,5	9,53	1,5	0,03	13,91	
2024.03.28 13:30	29,08	0,46	0,09	174,91	0,5	9,44	1,51	1,62	13,8	
2024.03.28 14:00	16,77	0,61	0,1	146,82	0,53	10,28	1,5	2,38	14,16	
2024.03.28 14:30	5,81	0,65	0,09	128,3	0,5	9,31	1,38	3,13	13,88	
2024.03.28 15:00	3,61	0,75	0,1	137,98	0,52	19,5	1,19	9,78	14,12	
2024.03.28 15:30	3,29	0,43	0,12	103,57	0,55	25,75	1,13	14,01	14,41	
2024.03.28 16:00	3,53	0,36	0,12	132,9	0,52	38,15	1,08	18,88	14,13	
2024.03.28 16:30	15,49	0,38	0,14	107,7	0,52	39,05	1,19	11,25	14,25	
2024.03.28 17:00	8,03	0,45	0,14	126,17	0,57	57,73	1,3	10,96	14,68	
2024.03.28 17:30	10,56	0,44	0,13	89,71	0,6	23,47	1,31	10,09	15,06	
2024.03.28 18:00	8,38	0,52	0,13	121,86	0,58	14,42	1,37	13,75	14,78	
2024.03.28 18:30	31,75	0,38	0,09	165,5	0,47	19,23	1,04	16,59	13,28	
2024.03.28 19:00	11,85	0,32	0,09	166,63	0,48	15,68	0,98	23,38	13,58	
2024.03.28 19:30	5,08	0,47	0,12	119,7	0,59	13,23	1,28	25,27	14,81	
2024.03.28 20:00	3,94	0,4	0,12	120,62	0,59	11,47	1,25	15,4	14,69	
2024.03.28 20:30	4,17	0,37	0,12	133,11	0,55	10,28	1,18	12,47	14,29	
2024.03.28 21:00	44,33	0,3	0,11	150,72	0,52	10,19	1,12	13,46	13,75	
2024.03.28 21:30	4,07	0,47	0,1	185,96	0,58	11,11	1,64	15,17	14,58	
2024.03.28 22:00	3,15	0,45	0,09	137,05	0,54	9,57	0,96	13,13	14,1	
2024.03.28 22:30	3,43	0,36	0,09	127,05	0,57	9,58	0,99	15,04	14,53	
2024.03.28 23:00	3,58	0,33	0,09	154,25	0,53	9,27	0,87	13,28	13,91	
2024.03.28 23:30	3,96	0,27	0,08	180,49	0,52	9,62	1	13,61	13,71	
2024.03.29 00:00	2,75	0,21	0,09	149,43	0,53	9,5	1	13,29	13,93	
2024.03.29 00:30	1,95	0,55	0,08	124	0,53	9,03	0,99	10,25	13,9	
2024.03.29 01:00	2,4	0,36	0,08	128,78	0,5	9,28	0,94	10,61	13,67	
2024.03.29 01:30	2,18	0,34	0,08	134,59	0,52	9,35	0,9	10,9	13,76	
2024.03.29 02:00	2,19	0,24	0,08	137,32	0,53	8,88	0,89	8,88	13,76	
2024.03.29 02:30	2,3	0,15	0,09	142,08	0,57	9,29	1,04	6,5	14,16	
2024.03.29 03:00	2,45	0,14	0,1	125,03	0,63	9,73	1,19	3,16	14,78	
2024.03.29 03:30	2,98	0,57	0,1	81,45	0,68	11,67	1,28	0,19	15,24	
2024.03.29 04:00	3,34	0,42	0,11	83,45	0,73	11,8	1,37	0,11	15,42	
2024.03.29 04:30	3,12	0,19	0,09	117,77	0,59	9,97	1	0	14,3	
2024.03.29 05:00	3,65	0,14	0,09	151,67	0,58	9,92	1,03	0	14,29	
2024.03.29 05:30	3,86	0,12	0,09	165,82	0,58	9,88	1,06	0	14,19	
2024.03.29 06:00	4,13	0,23	0,09	149,45	0,59	9,94	1,08	0	14,28	

2024.03.29 06:30	3,95	0,58	0,16	159,62	0,58	9,53	0,98	0	14,17	
2024.03.29 07:00	4,07	0,69	0,18	154,83	0,61	10,18	1,09	0	14,56	
2024.03.29 07:30	5,07	0,71	0,19	108,49	0,68	11,6	1,4	0	15,27	
2024.03.29 08:00	5,91	0,79	0,21	78,15	0,7	11,37	1,38	0	15,38	
2024.03.29 08:30	5,32	0,65	0,16	98,12	0,63	10,56	1,18	0	14,82	
2024.03.29 09:00	5,39	0,61	0,15	115,28	0,65	12,4	1,35	0	14,99	
2024.03.29 09:30	5,53	0,77	0,14	117,93	0,6	32,31	1,17	0,49	14,6	
2024.03.29 10:00	9,11	0,58	0,13	145,6	0,53	46,88	0,98	3,19	13,8	
2024.03.29 10:30	3,96	0,88	0,14	150,09	0,61	24,1	1,25	1,96	14,83	
2024.03.29 11:00	3,79	1,15	0,18	77,26	0,73	16,76	1,64	1,47	15,89	
2024.03.29 11:30	4,05	1,34	0,17	56,6	0,76	15,92	1,75	1,66	16,19	
2024.03.29 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.29 12:30	3,24	0,72	0,1	105,02	0,6	11,99	1,17	0,01	14,77	
2024.03.29 13:00	1,5	0,59	0,09	102,17	0,56	11,47	1,16	3,38	14,57	
2024.03.29 13:30	2,09	0,71	0,09	74,03	0,53	11,66	1,15	12,01	14,41	
2024.03.29 14:00	4,91	0,75	0,09	83,07	0,52	11,31	1,06	13,46	14,23	
2024.03.29 14:30	3,37	0,78	0,09	99,39	0,53	11,78	1,07	13,5	14,39	
2024.03.29 15:00	3,66	0,81	0,09	124,64	0,5	11,08	0,96	14,27	14,05	
2024.03.29 15:30	3,67	0,53	0,11	137,38	0,49	12,06	1,17	15,66	13,95	
2024.03.29 16:00	2,95	0,58	0,12	150,31	0,5	10,57	1,04	17,2	14,05	
2024.03.29 16:30	2,75	0,7	0,12	133,03	0,56	11,69	1,3	17,16	14,82	
2024.03.29 17:00	2,46	0,79	0,11	104,6	0,58	11,23	1,42	17,66	14,93	
2024.03.29 17:30	2,5	0,77	0,11	122,44	0,55	11,03	1,16	19	14,68	
2024.03.29 18:00	2,6	0,88	0,11	120,18	0,56	11,36	1,13	20,91	14,82	
2024.03.29 18:30	2,56	0,41	0,21	108,45	0,52	9,31	1,01	19,25	14,32	
2024.03.29 19:00	3,23	0,33	0,2	148,53	0,53	10,03	1,42	21,57	14,53	
2024.03.29 19:30	2,89	0,45	0,19	117,47	0,59	10,58	1,74	22,77	15,06	
2024.03.29 20:00	2,33	0,47	0,22	100,48	0,57	9,82	1,54	21,14	14,79	
2024.03.29 20:30	2,44	0,42	0,21	105,09	0,57	10,13	1,45	21,07	14,88	
2024.03.29 21:00	2,61	0,41	0,19	95,29	0,55	9,5	1,77	21,17	14,51	
2024.03.29 21:30	9,92	0,39	0,11	100,65	0,56	10,84	1,67	22,24	14,63	
2024.03.29 22:00	3,89	0,33	0,1	105,93	0,56	11,01	1,54	22,5	14,65	
2024.03.29 22:30	3,02	0,43	0,12	99,66	0,63	11,56	1,72	24,05	15,3	
2024.03.29 23:00	2,98	0,36	0,12	129,88	0,62	11,73	1,58	22,94	15,15	
2024.03.29 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.30 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.30 00:30	1,02	0,39	0,22	153,68	0,56	10,73	1,12	16,31	14,44	
2024.03.30 01:00	1,69	0,31	0,2	119,1	0,47	9,46	0,86	13,31	13,33	
2024.03.30 01:30	2,8	0,3	0,17	148,02	0,49	10,21	0,96	14,14	13,6	
2024.03.30 02:00	2,43	0,31	0,19	154,23	0,49	10,3	0,99	13,5	13,58	
2024.03.30 02:30	15,63	0,19	0,2	144,33	0,47	12,41	0,87	12,4	13,17	
2024.03.30 03:00	1,69	0,28	0,22	123,18	0,53	12,4	1	12,77	14,04	
2024.03.30 03:30	1,46	0,46	0,45	113,02	0,49	13,29	0,88	13,11	13,55	
2024.03.30 04:00	1,63	0,44	0,51	113,79	0,52	11,47	0,89	13,68	13,76	
2024.03.30 04:30	7,44	0,39	0,47	107,39	0,5	11,76	0,98	13,53	13,54	
2024.03.30 05:00	1,77	0,37	0,5	113,96	0,5	11,27	0,88	14,04	13,61	
2024.03.30 05:30	2,04	0,38	0,59	112,07	0,54	11,55	1,02	13,69	14,08	
2024.03.30 06:00	2,34	0,37	0,62	126,21	0,57	12,17	1,1	13,81	14,45	
2024.03.30 06:30	3,47	0,53	0,17	48,87	0,68	13,11	1,43	13,87	15,51	
2024.03.30 07:00	4,45	0,31	0,11	30,42	0,65	12,06	1,43	13,35	15,21	
2024.03.30 07:30	4,55	0,31	0,1	97,4	0,53	12,26	1,08	10,28	14,18	
2024.03.30 08:00	6,79	0,26	0,08	131,46	0,49	20,57	1,24	11,31	13,51	
2024.03.30 08:30	5,39	0,2	0,08	161,82	0,49	27,23	1,25	12,86	13,56	
2024.03.30 09:00	2,51	0,27	0,08	146,22	0,48	14,14	1,28	12,31	13,59	
2024.03.30 09:30	2,06	0,47	0,09	164,43	0,52	12,26	1,25	12,7	14,25	
2024.03.30 10:00	1,64	0,58	0,09	151,49	0,53	10,76	1,29	13,23	14,48	
2024.03.30 10:30	1,41	0,63	0,1	146,5	0,53	10,17	1,31	13,24	14,43	
2024.03.30 11:00	2,17	0,74	0,09	150,19	0,53	10,74	1,24	15,79	14,49	
2024.03.30 11:30	3,33	0,7	0,09	151,17	0,52	10,77	1,17	16,99	14,47	
2024.03.30 12:00	1,53	0,76	0,1	160,87	0,56	11,9	1,25	18,69	14,89	
2024.03.30 12:30	2,09	0,58	0,1	122,85	0,57	10,28	1,41	15,4	15,13	
2024.03.30 13:00	110,68	0,3	0,09	126,15	0,51	13,35	1,26	14	14,41	
2024.03.30 13:30	2,46	0,53	0,1	155,64	0,53	10,44	1,55	11,2	14,82	
2024.03.30 14:00	32,85	0,6	0,1	124,5	0,53	10,81	1,76	10,19	14,84	
2024.03.30 14:30	2,19	0,82	0,11	159,55	0,56	11,52	1,45	8,23	15,25	
2024.03.30 15:00	2,66	0,99	0,1	110,16	0,54	9,53	1,33	6,36	14,91	
2024.03.30 15:30	3,23	0,41	0,1	142,99	0,47	11,22	1,21	4,88	14,36	
2024.03.30 16:00	4,11	0,53	0,1	129,58	0,49	10,51	1,16	5,87	14,34	
2024.03.30 16:30	12,65	0,49	0,1	117,71	0,46	10,35	1,33	4,31	14,06	
2024.03.30 17:00	5,73	0,52	0,09	109,09	0,43	10,26	1,01	3,49	13,68	
2024.03.30 17:30	11,71	0,56	0,09	104,26	0,44	10,06	1,12	3,35	13,7	
2024.03.30 18:00	5,78	0,6	0,1	108,72	0,47	10,59	0,94	3,95	14,09	
2024.03.30 18:30	6,01	0,39	0,1	109,73	0,51	10,43	0,91	4,97	14,48	
2024.03.30 19:00	6,03	0,42	0,09	109,02	0,51	9,66	0,9	6,42	14,47	
2024.03.30 19:30	7,18	0,4	0,11	101,77	0,53	10,04	1,06	6,96	14,69	
2024.03.30 20:00	7,97	0,39	0,11	102,86	0,55	10,36	1,14	7,25	14,8	
2024.03.30 20:30	9,08	0,41	0,09	117,4	0,5	8,64	0,96	7,51	13,91	
2024.03.30 21:00	6	0,35	0,1	146,08	0,52	9,39	0,99	8,34	14,2	
2024.03.30 21:30	5,32	0,32	0,47	134,01	0,55	10,36	1,01	7,82	14,52	
2024.03.30 22:00	8,51	0,25	0,43	122,27	0,54	10,02	0,96	8,14	14,35	
2024.03.30 22:30	5,77	0,29	0,49	130,1	0,56	10,64	1,1	7,71	14,68	
2024.03.30 23:00	5,68	0,16	0,48	132,97	0,55	10,29	1,01	7,59	14,45	
2024.03.30 23:30	5,36	0,21	0,53	133,99	0,56	10,22	1,03	7,67	14,6	
2024.03.31 00:00	5,36	0,15	0,53	123,4	0,58	10,51	1,1	8,09	14,73	
2024.03.31 00:30	5,57	0,19	0,11	122,84	0,57	11,09	0,97	7,22	14,65	
2024.03.31 01:00	5,36	0,12	0,09	133,49	0,57	11,05	1	8,6	14,51	
2024.03.31 01:30	4,96	0,07	0,1	133	0,59	11,82	1,08	9,89	14,8	
2024.03.31 02:00	4,43	0,1	0,1	130,38	0,59	10,9	1,07	9,45	14,69	
2024.03.31 03:30	4,12	0,02	0,1	155,03	0,59	12,17	1,31	7,13	14,73	
2024.03.31 04:00	4,05	0,01	0,1	97,25	0,63	11,56	1,36	6,14	14,93	
2024.03.31 04:30	3,62	0,47	0,13	124,69	0,55	9,51	1,01	5,16	14,42	
2024.03.31 05:00	2,93	0,34	0,13	141,66	0,55	9,69	0,97	5,93	14,3	
2024.03.31 05:30	2,64	0,36	0,13	140,44	0,54	9,12	1,16	5,69	14,23	
2024.03.31 06:00	2,54	0,29	0,13	152,95	0,54	9,61	1,12	5,96	14,28	
2024.03.31 06:30	2,26	0,29	0,13	151,15	0,51	8,87	0,96	4,65	13,9	
2024.03.31 07:00	2,08	0,3	0,12	174,01	0,51	8,94	1,15	4,81	13,75	

2024.03.31 07:30	2,08	0,27	0,14	173,73	0,52	9,53	1,17	3,09	13,99	
2024.03.31 08:00	2,05	0,31	0,13	155,61	0,49	8,56	0,95	2,46	13,59	
2024.03.31 08:30	2,24	0,22	0,11	160,05	0,5	9,2	0,89	3,1	13,71	
2024.03.31 09:00	3,43	0,25	0,1	143,64	0,49	8,84	1,07	3,3	13,54	
2024.03.31 09:30	3,76	0,55	0,13	133,73	0,52	8,75	1,11	3,78	14,01	
2024.03.31 10:00	7,35	0,4	0,11	155,82	0,5	9,06	1,04	2,8	13,92	
2024.03.31 10:30	9,86	0,49	0,11	166,6	0,48	8,87	1,07	2,59	13,65	
2024.03.31 11:00	2,65	0,55	0,11	146,25	0,48	10,63	1,1	4,48	13,76	
2024.03.31 11:30	12,53	0,55	0,1	147,95	0,46	13,29	1,18	4,39	13,52	
2024.03.31 12:00	31,58	0,52	0,1	130,83	0,48	16,57	1,31	5,65	13,79	
2024.03.31 12:30	23,07	0,34	0,1	124,48	0,46	16,72	1,26	6,91	13,79	
2024.03.31 13:00	36,61	0,31	0,12	119,9	0,46	29,2	1,49	8,92	13,79	
2024.03.31 13:30	8,49	0,48	0,11	137,21	0,47	31,6	1,24	10,28	13,98	
2024.03.31 14:00	9,41	0,53	0,1	126,81	0,45	21,98	1,11	10	13,81	
2024.03.31 14:30	6,05	0,64	0,1	128,31	0,47	14,31	1,01	9,88	14,04	
2024.03.31 15:00	6,6	0,74	0,1	135,46	0,47	12,32	1	9,27	14,1	
2024.03.31 15:30	6,96	0,67	0,14	138,24	0,5	9,54	1,07	5,84	14,29	
2024.03.31 16:00	45,68	0,41	0,1	117,33	0,45	13,46	1,9	5,83	13,74	
2024.03.31 16:30	67,51	0,36	0,1	119,68	0,44	35,09	2,46	5,79	13,58	
2024.03.31 17:00	13,18	0,62	0,1	136,56	0,45	15,64	0,93	5,45	13,89	
2024.03.31 17:30	9,99	0,66	0,1	142,23	0,44	13,57	0,93	3,45	13,83	
2024.03.31 18:00	9,41	0,68	0,1	134,45	0,45	13,54	0,95	3,52	13,97	
2024.03.31 18:30	8,72	0,33	0,11	106,1	0,49	12,1	1,02	3,71	14,36	
2024.03.31 19:00	8,22	0,28	0,11	98,31	0,48	11,49	1,04	4,98	14,21	
2024.03.31 19:30	8,99	0,46	0,11	91,61	0,48	10,61	0,96	6,1	14,1	
2024.03.31 20:00	11,05	0,32	0,11	88,4	0,48	10,73	0,98	7,04	14,1	
2024.03.31 20:30	14,08	0,21	0,11	92,13	0,49	10,62	1,01	7,55	14,18	
2024.03.31 21:00	15,88	0,19	0,12	83,34	0,51	10,56	1,04	7,66	14,38	
2024.03.31 21:30	120,65	0,08	0,2	100,99	0,48	15,52	1,81	8,47	13,85	
2024.03.31 22:00	17,48	0,33	0,22	86,89	0,53	10,84	1,05	8,11	14,6	
2024.03.31 22:30	28,9	0,32	0,25	76,76	0,53	10,65	1,26	7,65	14,59	
2024.03.31 23:00	22,57	0,14	0,23	107,35	0,53	10,59	1,27	7,5	14,6	
2024.03.31 23:30	20,73	0,24	0,21	110,21	0,51	10,26	1,04	5,11	14,27	
2024.04.01 00:00	20,54	0,24	0,24	83,64	0,53	10,07	1,01	5,66	14,48	
2024.04.01 00:30	17,61	0,2	0,13	90,07	0,51	10,28	0,88	4,86	14,04	
2024.04.01 01:00	23,1	0,16	0,16	102,46	0,49	9,52	1,13	4,74	13,75	
2024.04.01 01:30	16,1	0,09	0,14	125,13	0,49	9,78	1,02	6,02	13,74	
2024.04.01 02:00	14,19	0,1	0,15	125,49	0,51	9,97	1,01	5,99	14,01	
2024.04.01 02:30	28,51	0,03	0,15	114,09	0,51	10,17	1,06	6,31	13,94	
2024.04.01 03:00	14,68	0,02	0,16	120,54	0,51	9,67	0,93	5,27	13,9	
2024.04.01 03:30	14,78	0,29	0,14	120,42	0,49	9,84	0,96	5,12	13,7	
2024.04.01 04:00	9,52	0,3	0,16	128,24	0,51	10,35	0,92	4,66	13,97	
2024.04.01 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.01 05:00	9,13	0,26	0,19	52,7	0,82	16,08	2,07	6,06	16,14	
2024.04.01 05:30	9,24	0,23	0,17	102,44	0,54	10,41	1,08	5,31	14,24	
2024.04.01 06:00	9,94	0,23	0,17	121,53	0,54	9,86	1,02	6,46	14,14	
2024.04.01 06:30	11,55	0,39	0,2	106,62	0,56	10,73	1,01	5,45	14,48	
2024.04.01 07:00	12,14	0,27	0,17	120,69	0,53	12,25	0,94	5,41	14,09	
2024.04.01 07:30	14,81	0,21	0,23	108,93	0,62	19,4	1,25	5,68	15,01	
2024.04.01 08:00	10,75	0,21	0,15	170,73	0,51	36,5	1,06	4,97	13,88	
2024.04.01 08:30	13,74	0,2	0,18	111,37	0,54	42,31	1,25	6,9	14,35	
2024.04.01 09:00	17,62	0,18	0,18	118,76	0,56	40	1,38	8,37	14,62	
2024.04.01 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.01 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.01 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.01 11:00	4,68	0,67	0,11	72,98	0,51	20,66	1,08	4,01	14,4	
2024.04.01 11:30	4,84	0,61	0,09	112,85	0,45	19,11	0,88	5,15	13,62	
2024.04.01 12:00	10,67	0,64	0,08	131,2	0,44	14,63	0,96	6,22	13,5	
2024.04.01 12:30	14,84	0,56	0,09	150,05	0,46	12,66	1,03	5,68	13,88	
2024.04.01 13:00	7,71	0,67	0,08	125,46	0,43	10,97	0,88	4,25	13,56	
2024.04.01 13:30	4,94	0,82	0,08	126,42	0,44	10	0,92	3,9	13,81	
2024.04.01 14:00	17,14	0,74	0,08	125,92	0,43	10,32	0,97	3,82	13,63	
2024.04.01 14:30	8,6	0,83	0,08	149,56	0,41	10,03	0,9	2,04	13,36	
2024.04.01 15:00	8,02	0,93	0,08	152,72	0,43	10,57	0,92	1,42	13,71	
2024.04.01 15:30	25,46	0,24	0,09	120,78	0,43	10,4	1,19	1,14	13,84	
2024.04.01 16:00	25,41	0,18	0,09	143,92	0,43	10,67	0,91	0,95	13,64	
2024.04.01 16:30	5,66	0,3	0,09	169,25	0,41	10,51	0,81	0,65	13,6	
2024.04.01 17:00	7,07	0,43	0,09	147,6	0,43	10,33	0,83	0,21	13,66	
2024.04.01 17:30	5,78	0,37	0,09	140,53	0,43	10,6	0,83	0,18	13,8	
2024.04.01 18:00	5,72	0,4	0,09	138,07	0,44	10,52	0,8	0,18	13,78	
2024.04.01 18:30	7,52	0,35	0,12	118,37	0,49	10,2	1,24	0,06	14,54	
2024.04.01 19:00	35,9	0,22	0,1	132,2	0,42	8,68	1,07	0,1	13,41	
2024.04.01 19:30	8,08	0,28	0,09	145,14	0,42	7,94	0,88	0,08	13,47	
2024.04.01 20:00	5,91	0,31	0,09	150	0,45	8,99	0,84	0,41	13,8	
2024.04.01 20:30	5,13	0,3	0,1	149,16	0,45	8,45	1,11	0,98	13,78	
2024.04.01 21:00	24,17	0,25	0,11	147,63	0,45	8,52	1,39	1,23	13,71	
2024.04.01 21:30	43,58	0,14	0,09	129,35	0,45	9,06	1,03	0,67	13,56	
2024.04.01 22:00	36,99	0,02	0,1	135,72	0,46	9,65	1	1,31	13,82	
2024.04.01 22:30	5,63	0,03	0,1	133,04	0,48	8,49	0,86	0,45	13,86	
2024.04.01 23:00	5,54	0,09	0,12	140,02	0,49	9,13	0,88	0,54	13,99	
2024.04.01 23:30	37,66	0,01	0,1	135,06	0,49	9,58	1,31	1,18	13,92	
2024.04.02 00:00	7,04	0,04	0,11	139,88	0,48	8,75	0,9	2,36	13,81	
2024.04.02 00:30	4,57	0,2	0,09	145,44	0,47	9,48	0,81	1,19	13,66	
2024.04.02 01:00	4,38	0,12	0,1	136,37	0,49	9,57	0,89	0,8	13,91	
2024.04.02 01:30	3,69	0,2	0,09	139,07	0,48	9,69	0,86	0,52	13,85	
2024.04.02 02:00	23,05	0,16	0,09	140,79	0,5	10,26	0,91	0,45	13,95	
2024.04.02 02:30	12,73	0,04	0,09	163,76	0,47	14,63	0,93	3,21	13,6	
2024.04.02 03:00	3,65	0,25	0,11	146,18	0,54	12,53	1,08	3,01	14,48	
2024.04.02 03:30	4,65	0,28	0,11	164,54	0,51	17,69	0,95	4,13	14,18	
2024.04.02 04:00	3,7	0,25	0,11	152,77	0,49	16,16	0,89	7,11	13,76	
2024.04.02 04:30	16,75	0,13	0,1	165,61	0,49	15,6	0,84	14,74	13,66	
2024.04.02 05:00	6,9	0,02	0,13	139,21	0,52	12,4	0,87	17,81	13,84	
2024.04.02 05:30	2,88	0,01	0,13	151,57	0,52	10,74	0,89	16,09	13,98	
2024.04.02 06:00	3,72	0	0,15	139,69	0,62	11,91	1,11	15,33	14,73	
2024.04.02 06:30	5,7	0,38	0,23	89,04	0,63	11,01	1,15	9,48	15,02	
2024.04.02 07:00	4,1	0,16	0,2	140,59	0,59	10,58	1,02	10,8	14,56	

2024.04.02 07:30	4,07	0,09	0,26	130	0,64	11,19	1,39	9,82	15,02	
2024.04.02 08:00	4,26	0,01	0,25	161,86	0,58	10,52	1,13	8,15	14,42	
2024.04.02 08:30	4,02	0	0,21	156,61	0,57	10,75	1,19	7,94	14,42	
2024.04.02 09:00	3,92	0	0,29	145,01	0,59	11,3	1,17	8,65	14,56	
2024.04.02 09:30	4,59	0,31	0,18	122,55	0,6	10,5	1,24	7,05	14,56	
2024.04.02 10:00	5,2	0,09	0,18	126,52	0,57	10,05	1,23	3,3	14,27	
2024.04.02 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.02 11:00	73,51	0,02	0,19	117,48	0,58	11,5	3,32	0	14,25	
2024.04.02 11:30	3,76	0	0,25	150,07	0,63	11,07	1,19	0	14,76	
2024.04.02 12:00	2,89	0	0,23	147,26	0,61	10	1,32	0	14,53	
2024.04.02 12:30	3,6	0,49	0,28	96,8	0,64	11,92	1,46	0	14,8	
2024.04.02 13:00	3,52	0,24	0,24	138,39	0,63	13	1,39	0	14,78	
2024.04.02 13:30	3,28	0,3	0,27	134,96	0,65	13,3	1,37	0	14,89	
2024.04.02 14:00	2,99	0,21	0,23	154,4	0,61	12,84	1,3	0	14,62	
2024.04.02 14:30	39,29	0,22	0,23	137,96	0,61	16,6	1,33	0	14,61	
2024.04.02 15:00	2,47	0,3	0,24	133,97	0,6	12,4	1,22	0	14,58	
2024.04.02 15:30	2,88	0,64	0,12	109,73	0,65	11,55	1,19	0	15,16	
2024.04.02 16:00	2,88	0,5	0,1	123,39	0,61	11,71	1,09	0	14,81	
2024.04.02 16:30	2,89	0,68	0,1	147,3	0,59	11,57	1,11	0	14,71	
2024.04.02 17:00	3,07	0,76	0,1	146,58	0,6	12,5	1,14	0	14,85	
2024.04.02 17:30	3,39	0,89	0,1	131,5	0,62	12,58	1,2	0	15,03	
2024.04.02 18:00	3,44	0,97	0,1	107,7	0,62	13,3	1,11	0,05	15,05	
2024.04.02 18:30	12,26	0,47	0,13	103,8	0,62	11,77	1,21	0,12	14,92	
2024.04.02 19:00	33,14	0,32	0,16	69,21	0,71	14,79	1,54	0,04	15,56	
2024.04.02 19:30	14,25	0,51	0,13	93,04	0,62	11,68	1,25	0,13	15,03	
2024.04.02 20:00	12,61	0,52	0,12	128,06	0,61	11,44	1,15	0,3	14,77	
2024.04.02 20:30	10,91	0,61	0,12	103,71	0,62	12,05	1,26	3,36	14,94	
2024.04.02 21:00	11,88	0,68	0,13	93,32	0,64	11,89	1,35	4,62	15,13	
2024.04.02 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.02 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.02 22:30	64,03	0,16	0,29	41,72	0,64	10,99	1,97	4,81	14,76	
2024.04.02 23:00	15,61	0,23	0,35	34,48	0,64	11,32	1,37	6,65	14,87	
2024.04.02 23:30	6,89	0,21	0,32	124,04	0,52	9,34	0,91	6,13	13,67	
2024.04.03 00:00	5,75	0,1	0,3	163,45	0,54	9,52	0,95	5,11	13,81	
2024.04.03 00:30	5,45	0,56	0,1	133,5	0,56	9,82	0,97	2,63	14,16	
2024.04.03 01:00	5,16	0,46	0,09	139,39	0,55	10,14	0,94	2,43	13,96	
2024.04.03 01:30	4,37	0,4	0,08	155,67	0,54	10,74	0,97	1,14	13,79	
2024.04.03 02:00	3,89	0,34	0,08	155,51	0,54	12,28	0,92	0,52	13,79	
2024.04.03 02:30	3,38	0,29	0,09	170,76	0,54	16,31	0,98	0,42	13,78	
2024.04.03 03:00	2,61	0,22	0,09	149,28	0,56	15,87	0,99	0,14	14,07	
2024.04.03 03:30	2,3	0,49	0,87	161,62	0,56	25,45	0,99	0,05	14,05	
2024.04.03 04:00	1,81	0,32	0,76	130,38	0,52	24,62	0,9	0,04	13,51	
2024.04.03 04:30	2,41	0,68	0,57	136,64	0,6	14,26	1,02	0,04	14,4	
2024.04.03 05:00	3,38	1,15	0,03	127,42	0,69	15,35	1,14	0,01	15,25	
2024.04.03 05:30	2,59	0,43	0,95	111,13	0,61	14,35	1,08	0	14,54	
2024.04.03 06:00	3,27	0,31	1,01	132,25	0,63	14,46	1,16	0	14,76	
2024.04.03 06:30	4,22	0,76	0,21	98,4	0,66	13,32	1,2	0	15,03	
2024.04.03 07:00	4,85	0,53	0,11	109,7	0,62	12,58	1,12	0	14,71	
2024.04.03 07:30	8,83	0,47	0,11	126,6	0,61	13,03	1,36	0	14,59	
2024.04.03 08:00	8,87	0,52	0,11	103,02	0,64	13,01	1,41	0	14,95	
2024.04.03 08:30	8,41	0,44	0,11	129,06	0,62	12,05	1,32	0	14,68	
2024.04.03 09:00	7,57	0,53	0,1	161,52	0,6	11,9	1,46	0	14,53	
2024.04.03 09:30	8,35	0,62	0,1	158,38	0,61	11,57	1,6	0	14,82	
2024.04.03 10:00	10	0,65	0,1	140,82	0,63	11,78	1,63	0	15,03	
2024.04.03 10:30	11,47	0,59	0,1	140,65	0,61	11,7	1,35	0	14,83	
2024.04.03 11:00	8,34	0,61	0,09	172,72	0,55	11,11	1,16	0	14,39	
2024.04.03 11:30	5,84	0,63	0,08	143,14	0,51	10,39	0,91	0	13,8	
2024.04.03 12:00	3,79	0,72	0,09	136,45	0,52	11,06	1,01	0	14,04	
2024.04.03 12:30	4,04	0,69	0,11	129,05	0,61	10,91	1,27	0,16	15,1	
2024.04.03 13:00	2,67	0,69	0,09	165,35	0,54	10,05	1,06	0,75	14,38	
2024.04.03 13:30	1,83	0,66	0,09	171,73	0,52	10,16	1,04	1,93	14,16	
2024.04.03 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.03 14:30	17,54	1,04	0,12	39,16	0,69	10,35	1,7	1,77	15,55	
2024.04.03 15:00	143,39	0,51	0,08	76,73	0,45	14,29	2,04	4,78	12,94	
2024.04.03 15:30	37,16	0,15	0,21	142,42	0,5	14,61	0,89	5,56	13,81	
2024.04.03 16:00	3,6	0,4	0,21	119,94	0,49	9,35	0,83	5,04	13,8	
2024.04.03 16:30	9,96	0,37	0,16	125,28	0,47	9,25	0,85	6,82	13,46	
2024.04.03 17:00	2,98	0,53	0,16	120,72	0,45	9,01	0,74	6,14	13,25	
2024.04.03 17:30	3,19	0,56	0,15	128,48	0,5	10	0,87	6,74	13,89	
2024.04.03 18:00	3,92	0,65	0,14	138,39	0,51	10,07	0,92	7,91	14,2	
2024.04.03 18:30	4,03	0,49	0,29	139,89	0,52	9,92	0,96	8,7	14,22	
2024.04.03 19:00	3,49	0,47	0,23	147,37	0,49	9,48	0,91	9,66	13,79	
2024.04.03 19:30	3,72	0,52	0,23	140,72	0,51	9,97	0,95	11,17	13,98	
2024.04.03 20:00	3,81	0,5	0,21	151,21	0,5	9,53	0,99	12,95	13,9	
2024.04.03 20:30	6,03	0,67	0,24	132,91	0,54	10,54	1,02	15,86	14,44	
2024.04.03 21:00	6,84	0,54	0,22	145,19	0,52	9,83	0,99	15,59	14,11	
2024.04.03 21:30	6,24	0,39	0,25	154,08	0,51	10,27	0,93	15,2	13,95	
2024.04.03 22:00	24,75	0,35	0,31	131,39	0,56	11,23	1,19	17,51	14,52	
2024.04.03 22:30	12,62	0,3	0,28	104,55	0,58	11,64	1,12	17,22	14,72	
2024.04.03 23:00	9,6	0,33	0,33	117,65	0,57	11,16	1,05	16,02	14,68	
2024.04.03 23:30	7,03	0,35	0,27	137,77	0,54	10,26	0,97	13,99	14,15	
2024.04.04 00:00	84,68	0,17	0,26	135,48	0,48	12,13	0,8	12,73	13,25	
2024.04.04 00:30	4,91	0,41	0,15	132,09	0,59	9,18	1,18	14,39	14,79	
2024.04.04 01:00	5,63	0,34	0,14	145,14	0,58	9,42	1,15	14,77	14,63	
2024.04.04 01:30	6	0,31	0,16	152,63	0,57	9,39	1,18	13,76	14,52	
2024.04.04 02:00	6,99	0,25	0,16	140,15	0,58	10,16	1,14	13,72	14,64	
2024.04.04 02:30	6,58	0,25	0,16	137,93	0,58	9,76	1,17	12,4	14,56	
2024.04.04 03:00	8,58	0,22	0,18	107,76	0,63	10,6	2,01	13,31	15,1	
2024.04.04 03:30	10,4	0,35	0,14	107,97	0,63	11,26	1,23	10,72	15,09	
2024.04.04 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.04 04:30	10,21	0,31	0,2	90,78	0,85	14,78	1,88	9,66	15,59	
2024.04.04 05:00	8,48	0,28	0,14	116,02	0,53	9,69	0,96	8,5	13,95	
2024.04.04 05:30	7,54	0,21	0,13	149,2	0,53	9,57	1,02	9,5	13,85	
2024.04.04 06:00	6,48	0,21	0,15	158	0,53	9,64	0,97	8,9	13,87	
2024.04.04 06:30	5,82	0,37	0,15	148,4	0,57	9,94	1,03	6,76	14,22	
2024.04.04 07:00	5,7	0,22	0,14	155,7	0,56	9,94	1,05	6,69	14,22	

2024.04.04 07:30	4,2	0,2	0,13	163,76	0,54	9,89	1,02	5,01	13,93	
2024.04.04 08:00	4,1	0,19	0,16	173,88	0,54	10,2	0,96	4,31	14,05	
2024.04.04 08:30	4,56	0,09	0,14	174,14	0,53	9,91	0,93	1,37	13,93	
2024.04.04 09:00	4,55	0,09	0,13	156,53	0,51	9,54	1,01	3,21	13,73	
2024.04.04 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.04 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.04 10:30	1,55	0,64	0,09	135,37	0,52	9,69	1,74	1,35	14,11	
2024.04.04 11:00	2,05	0,77	0,1	185,16	0,6	14,35	1,89	3,98	14,99	
2024.04.04 11:30	1,91	0,71	0,09	165,46	0,53	15,53	1,36	3,45	14,35	
2024.04.04 12:00	1,82	0,73	0,09	150,63	0,53	32,64	1,14	5,48	14,21	
2024.04.04 12:30	1,68	0,61	0,08	138,81	0,49	37,6	0,84	11,22	13,87	
2024.04.04 13:00	2,07	0,08	0,05	158,99	1,02	26,84	0,06	21,01	15,04	
2024.04.04 13:30	25,61	0,99	0,14	196,96	0,94	59,34	0,05	13,42	15,45	
2024.04.04 14:00	3,52	2,51	0,11	192,23	3,03	28,08	0,05	9,28	15,58	
2024.04.04 14:30	2,12	2,34	0,03	153,8	0,57	39,02	0,02	10,08	14,88	
2024.04.04 15:00	2,14	2,26	0,02	141,74	0,57	52,74	0,03	19,13	14,75	
2024.04.04 16:00	5,12	0	0,1	155,05	0,54	48,38	0,77	11,56	14,34	
2024.04.04 16:30	1,05	0	0,09	152,37	0,5	43,27	2,39	9,55	13,94	
2024.04.04 17:00	0,94	0	0,1	156,88	0,51	30,27	0,22	11,53	14,13	
2024.04.04 17:30	1,36	0	0,1	159,57	0,5	28,12	0,21	6,92	13,98	
2024.04.04 18:00	5,72	0,09	0,09	148,56	0,52	23,98	0,18	6,39	14,15	
2024.04.04 18:30	1,89	0,52	0,16	143,86	0,53	16,81	0,19	5,52	14,37	
2024.04.04 19:00	2,56	0,6	0,15	144,37	0,51	15,24	2,2	10,4	14,13	
2024.04.04 19:30	2,68	0,61	0,12	139,15	0,5	16,83	1,35	13,38	13,9	
2024.04.04 20:00	36,85	0,55	0,12	136,49	0,52	18,01	0,4	17,1	14,15	
2024.04.04 20:30	4,11	0,66	0,12	122,64	0,51	12,44	2,22	17,53	13,87	
2024.04.04 21:00	2,66	0,72	0,15	139,41	0,53	14,71	1,16	18,6	14,1	
2024.04.04 21:30	57,71	0,28	0,1	131,21	0,55	18,73	0,66	19,76	14,24	
2024.04.04 22:00	92,01	0,4	0,1	118,01	0,53	24,54	0,86	20,42	13,95	
2024.04.04 22:30	3,9	0,5	0,13	133,66	0,59	15,11	0,37	19,62	14,66	
2024.04.04 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.04 23:30	70,19	0,39	0,11	98,23	0,52	10,35	1,04	15,28	13,82	
2024.04.05 00:00	6,38	0,39	0,1	163,38	0,52	17,12	0,55	15,7	13,77	
2024.04.05 00:30	1,19	0,47	0,35	165,14	0,54	22,31	0,32	14,72	13,89	
2024.04.05 01:00	1,25	0,41	0,39	153,18	0,61	19,66	0,58	15,65	14,77	
2024.04.05 01:30	1,18	0,53	0,45	126,84	0,62	19,32	0,67	14	14,92	
2024.04.05 02:00	1,18	0,38	0,39	133,41	0,56	18,2	0,24	11,5	14,31	
2024.04.05 02:30	1,76	0,39	0,41	141,95	0,54	18,53	0,23	11,08	14,08	
2024.04.05 03:00	4,75	0,29	0,34	145,7	0,52	17,97	0,29	11,16	13,78	
2024.04.05 03:30	2,44	0,4	0,1	161,8	0,54	12,6	0,21	4,81	13,93	
2024.04.05 04:00	2,51	0,27	0,11	161,64	0,55	11,87	0,36	8,81	14,11	
2024.04.05 04:30	2,6	0,29	0,12	158,53	0,57	13,27	0,26	9,11	14,34	
2024.04.05 05:00	2,81	0,31	0,12	139,25	0,62	13,35	0,3	7,72	14,81	
2024.04.05 05:30	2,82	0,29	0,11	154,33	0,57	11,67	0,32	5,81	14,35	
2024.04.05 06:00	20,27	0,13	0,11	147,36	0,56	12,2	0,3	5,12	14,24	
2024.04.05 06:30	9,87	0,41	0,1	136,92	0,6	14,71	0,21	3,73	14,6	
2024.04.05 07:00	4,49	0,42	0,09	147,04	0,59	15,54	0,38	2,94	14,48	
2024.04.05 07:30	4,3	0,32	0,09	150,09	0,54	17,84	0,39	3,78	14,04	
2024.04.05 08:00	5,16	0,3	0,09	160,58	0,56	19,13	0,39	4,19	14,29	
2024.04.05 08:30	4,85	0,33	0,1	165,26	0,58	18,99	0,55	2,42	14,49	
2024.04.05 09:00	5	0,37	0,1	130,41	0,59	16,44	0,9	1,55	14,68	
2024.04.05 09:30	6,2	0,57	0,17	110,94	0,57	14,88	0,8	3,22	14,69	
2024.04.05 10:00	7,37	0,6	0,16	112,14	0,59	15,43	0,79	3,49	14,74	
2024.04.05 10:30	10,32	0,37	0,3	56,25	1,12	24,06	1,49	5,27	17,13	
2024.04.05 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.05 11:30	6,64	0,85	0,15	81,74	0,72	13,28	0,59	0,03	15,54	
2024.04.05 12:00	3,46	0,86	0,15	65,5	0,65	14,06	0,71	2,87	15,58	
2024.04.05 12:30	7,69	0,94	0,2	60,59	0,58	10,87	0,42	12,65	15,02	
2024.04.05 13:00	4,77	1,13	0,13	121,45	0,5	9,51	0,6	11,68	14,03	
2024.04.05 13:30	16,42	1,31	0,11	138,78	0,49	10,59	0,42	14,3	13,94	
2024.04.05 14:00	9,16	1,44	0,11	152,01	0,52	11,15	0,83	16,57	14,3	
2024.04.05 14:30	14,87	1,65	0,11	150,73	0,53	13,79	0,71	17,07	14,45	
2024.04.05 15:00	5,95	1,66	0,1	137,9	0,52	13,1	0,65	13,66	14,44	
2024.04.05 15:30	5,53	0,57	0,16	117,48	0,53	13,99	0,36	16,4	14,61	
2024.04.05 16:00	4,54	0,57	0,15	110,8	0,52	13,89	0,21	14,84	14,4	
2024.04.05 16:30	5,07	0,62	0,14	116,77	0,5	16,19	0,21	15,85	14,29	
2024.04.05 17:00	9,82	0,62	0,13	147,89	0,52	24,44	0,23	15,87	14,43	
2024.04.05 17:30	17,25	0,77	0,16	169,15	0,57	34,2	0,44	16,66	15,02	
2024.04.05 18:00	51,8	0,56	0,11	177,35	0,47	27,31	0,41	14,69	13,81	
2024.04.05 18:30	8,57	0,38	0,09	146,39	0,53	18,62	0,39	16,59	14,51	
2024.04.05 19:00	7,44	0,38	0,1	127,12	0,54	19,09	0,52	17,62	14,68	
2024.04.05 19:30	8,05	0,37	0,1	122,42	0,59	15,22	0,6	18,01	15,15	
2024.04.05 20:00	36,96	0,4	0,1	129,82	0,56	13,06	0,53	18,69	14,7	
2024.04.05 20:30	130,96	0,12	0,09	124,78	0,54	52,36	0,91	18,87	14,23	
2024.04.05 21:00	13,4	0,57	0,1	126,27	0,6	16,46	0,71	20,15	15,07	
2024.04.05 21:30	7,83	0,38	0,2	153,78	0,52	15,62	0,43	17,28	14,15	
2024.04.05 22:00	22,77	0,24	0,21	139,92	0,54	15,65	0,42	19,8	14,21	
2024.04.05 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.05 23:00	5,55	0,4	0,21	166,66	0,53	13,18	0,24	15,81	14,19	
2024.04.05 23:30	3,98	0,35	0,2	157,05	0,5	17,06	0,32	14,82	13,78	
2024.04.06 00:00	5,11	0,32	0,18	164,91	0,52	19,6	0,34	15,17	13,93	
2024.04.06 00:30	20,14	0,18	0,08	152,07	0,49	16	0,37	13,85	13,66	
2024.04.06 01:00	7,5	0,15	0,08	150,2	0,5	14,35	0,36	15,13	13,79	
2024.04.06 01:30	2,99	0,12	0,09	135,27	0,51	12,97	0,28	14,72	13,92	
2024.04.06 02:00	37,31	0,06	0,09	147,94	0,54	14,48	0,53	14,85	14,1	
2024.04.06 02:30	5,2	0,12	0,08	133,39	0,5	12,13	0,48	13,8	13,74	
2024.04.06 03:00	5,86	0,12	0,09	146,18	0,52	11,37	0,51	14,72	13,82	
2024.04.06 03:30	4,74	0,27	0,08	114,42	0,5	10,76	0,22	12,33	13,5	
2024.04.06 04:00	4,54	0,24	0,09	111,37	0,49	10,52	0,16	12,91	13,48	
2024.04.06 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.06 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.06 05:30	16,69	0,11	0,13	42,47	0,75	13,51	0,54	8,3	15,89	
2024.04.06 06:00	15,78	0,1	0,12	36,73	0,69	12,33	0,62	8,44	15,59	
2024.04.06 06:30	18,42	0,11	0,11	44,62	0,7	14,08	0,76	9,26	15,62	
2024.04.06 07:00	16,37	0,01	0,12	72,02	0,66	12,98	0,95	9,23	15,37	
2024.04.06 07:30	17,1	0,02	0,11	59,37	0,67	13,75	0,58	8,56	15,43	

2024.04.06 08:00	17,52	0	0,12	49,23	0,72	15,4	0,7	6,93	15,84	
2024.04.06 08:30	15,65	0,01	0,11	97,1	0,64	12,03	0,46	4,91	14,9	
2024.04.06 09:00	13	0	0,1	145,56	0,57	11,16	0,42	5,36	14,42	
2024.04.06 09:30	12,47	0,21	0,12	132,48	0,65	15,62	0,02	5,69	15,26	
2024.04.06 10:00	8,7	0,27	0,12	99,55	0,67	13,71	0	5,24	15,46	
2024.04.06 10:30	8,63	0,24	0,11	140,32	0,6	14,11	0	5,16	14,87	
2024.04.06 11:00	5,43	0,39	0,14	76,5	0,79	14,29	0,02	3,47	15,49	
2024.04.06 11:30	5,45	0,25	0,1	158,72	0,56	15,44	0	5,53	14,49	
2024.04.06 12:00	5,53	0,28	0,1	166,38	0,53	21,78	0	6,67	14,25	
2024.04.06 12:30	5,54	0,2	0,08	170,31	0,5	28,44	0,06	8,95	13,82	
2024.04.06 13:00	6,42	0,26	0,09	184,15	0,53	26,88	0,13	11,46	14,33	
2024.04.06 13:30	6,31	0,44	0,1	160,3	0,61	25,07	0,2	15,21	15,22	
2024.04.06 14:00	5,74	0,56	0,11	157,16	0,61	17,02	0,2	17,19	15,32	
2024.04.06 14:30	20,85	0,5	0,1	147,04	0,57	16,12	0,2	15,19	14,91	
2024.04.06 15:00	6,29	0,67	0,11	156,24	0,61	15,24	0,16	18,66	15,47	
2024.04.06 15:30	6,04	0,4	0,13	174,93	0,54	12,91	0,23	16,09	14,76	
2024.04.06 16:00	5	0,39	0,11	138,37	0,48	11,57	0,11	15,28	13,88	
2024.04.06 16:30	5,17	0,45	0,12	145,66	0,5	11,68	0,09	17,72	14,2	
2024.04.06 17:00	4,93	0,44	0,11	131,64	0,5	10,71	0,07	17,67	14,2	
2024.04.06 17:30	4,47	0,41	0,11	120,96	0,47	9,89	0,01	17,3	13,65	
2024.04.06 18:00	4,62	0,44	0,09	150,87	0,48	10,74	0,01	16,67	13,74	
2024.04.06 18:30	25,8	0,11	0,21	155,57	0,57	13,01	0,13	19,54	14,8	
2024.04.06 19:00	19,56	0,12	0,29	118,52	0,68	15,55	0,28	21,39	15,79	
2024.04.06 19:30	4,59	0,15	0,23	148,01	0,57	10,89	0,16	16,1	14,88	
2024.04.06 20:00	4,1	0,12	0,21	167,47	0,53	10,21	0,16	18,09	14,33	
2024.04.06 20:30	4,51	0,17	0,27	170,22	0,57	11,18	0,2	18,44	14,78	
2024.04.06 21:00	4,05	0,24	0,21	159,53	0,51	11,02	0,12	17,86	14,24	
2024.04.06 21:30	4,72	0,13	0,14	169,69	0,55	15,73	0,09	16,78	14,38	
2024.04.06 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.06 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.06 23:00	11,71	0,01	0,14	36,06	0,63	11,46	0,42	15,96	15,22	
2024.04.06 23:30	6,74	0,03	0,13	63,68	0,54	17,31	0,14	15,04	14,27	
2024.04.07 00:00	8,38	0	0,15	94,42	0,56	17,95	0,21	16,64	14,51	
2024.04.07 00:30	9,04	0,13	0,1	106,48	0,54	16,21	0,07	13,22	14,17	
2024.04.07 01:00	8,82	0,07	0,1	111,24	0,56	14,07	0,07	13,75	14,42	
2024.04.07 01:30	8,55	0,12	0,1	118,79	0,55	16,13	0,17	15,44	14,29	
2024.04.07 02:00	8,42	0,11	0,09	128,86	0,54	18,61	0,16	15,84	14,09	
2024.04.07 02:30	12,33	0,21	0,11	83,44	0,64	20,36	0,33	14,63	15,12	
2024.04.07 03:00	9,18	0,25	0,1	108,14	0,58	21,91	0,27	12,07	14,51	
2024.04.07 03:30	9,1	0,04	0,22	107,74	0,59	26,93	0,06	8,17	14,57	
2024.04.07 04:00	7,1	0,04	0,24	118,65	0,56	27,59	0,08	10,04	14,24	
2024.04.07 04:30	7	0	0,19	126	0,56	32,71	0,04	11,54	14,19	
2024.04.07 05:00	7,62	0	0,22	96,78	0,63	24,38	0,09	12,08	14,96	
2024.04.07 05:30	6,47	0	0,26	106,18	0,59	21,41	0,04	15,44	14,58	
2024.04.07 06:00	7,4	0	0,29	162,39	0,6	26,37	0,12	11,32	14,65	
2024.04.07 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.07 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.07 07:30	18,05	0,25	0,17	61,11	0,72	11,83	0,13	3,66	15,19	
2024.04.07 08:00	7,64	0,12	0,16	30,38	0,65	22,68	0,12	3,43	15,16	
2024.04.07 08:30	5,78	0,2	0,12	58,39	0,6	32,39	0,1	6,09	14,66	
2024.04.07 09:00	5,94	0,17	0,11	85	0,58	38,3	0,03	6,3	14,55	
2024.04.07 09:30	5,45	0,36	0,09	107,03	0,56	35,75	0,06	10,24	14,53	
2024.04.07 10:00	4,47	0,33	0,09	137,71	0,52	38,49	0,05	3,71	14,15	
2024.04.07 10:30	3,64	0,33	0,08	158,43	0,5	44,7	0,02	7,45	13,88	
2024.04.07 11:00	3,23	0,3	0,09	181,3	0,5	40,49	0,04	5,58	13,96	
2024.04.07 11:30	2,82	0,43	0,09	172,43	0,51	32,91	0,01	5,84	14,12	
2024.04.07 12:00	3,11	0,44	0,1	151,1	0,56	26,99	0,08	2,76	14,75	
2024.04.07 12:30	3,39	0,2	0,11	141,8	0,54	24,78	0,08	5,85	14,71	
2024.04.07 13:00	3,37	0,12	0,13	141,81	0,53	25,71	0,06	8,67	14,57	
2024.04.07 13:30	4,03	0,2	0,13	137,17	0,58	21,33	0,09	11,64	15,16	
2024.04.07 14:00	3,37	0,33	0,11	132,89	0,55	18,3	0,12	10,6	14,91	
2024.04.07 14:30	3,31	0,44	0,1	152,84	0,54	21,82	0,24	12,41	14,81	
2024.04.07 15:00	3,74	0,43	0,12	154,96	0,53	21,1	0,14	11,65	14,74	
2024.04.07 15:30	3,96	0,2	0,11	170,23	0,5	25,34	0,09	9,46	14,37	
2024.04.07 16:00	4,33	0,28	0,1	164,68	0,52	20,94	0,16	10,61	14,77	
2024.04.07 16:30	5,57	0,39	0,1	154,45	0,52	21,26	0,23	8,5	14,8	
2024.04.07 17:00	6,8	0,5	0,11	157,94	0,54	22,93	0,22	6,42	14,98	
2024.04.07 17:30	8,61	0,62	0,1	148,28	0,52	22,01	0,15	5,51	14,83	
2024.04.07 18:00	10,64	0,53	0,11	136,68	0,53	22,65	0,12	4,47	14,83	
2024.04.07 18:30	11,03	0,1	0,12	121,01	0,49	23,67	0,09	4,06	14,42	
2024.04.07 19:00	27,46	0,01	0,11	126,97	0,49	26,17	0,23	5,21	14,33	
2024.04.07 19:30	10,55	0,09	0,13	129,54	0,5	20,19	0,14	5,98	14,31	
2024.04.07 20:00	28,76	0,25	0,11	130,28	0,51	17,41	0,31	7,65	14,34	
2024.04.07 20:30	12,06	0,18	0,12	144,36	0,5	16,57	0,23	8,81	14,24	
2024.04.07 21:00	9,46	0,3	0,14	148,21	0,56	15,73	0,32	9,23	14,77	
2024.04.07 21:30	8,24	0,18	0,09	144,14	0,53	14,87	0,02	8,6	14,45	
2024.04.07 22:00	8,9	0,06	0,1	158,79	0,56	15,46	0,13	8,59	14,66	
2024.04.07 22:30	9,45	0,12	0,1	159,92	0,56	13,79	0,28	9,09	14,68	
2024.04.07 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.07 23:30	14,7	0,13	0,11	138,11	0,61	14,57	0,18	5,85	15,13	
2024.04.08 00:00	17,75	0,13	0,1	118,69	0,6	18,54	0,15	7,77	15,02	