

ECOMISSIO Kft. Tiszaújváros P1 jelű pontforrás 1/2 órás átlag emissziós értékei 2024.01.01-04.07.										
	CO_E	Sósav	HF_E	NOx	Össz szilárd anyag	Kén-dioxid	TVOC	Hg_E	Oxigén	MEGJEGYZÉS
1/2 órás átlag határérték	100	60	4	400	30	200	20	—	—	
	mg/Nm3							µg/Nm3	%	
2024.01.01 00:30	1,61	1,03	0,09	143,73	13,46	0,53	7,51	4,81	0,92	
2024.01.01 01:00	1,46	0,58	0,09	128,88	13,52	0,53	6,55	6,13	1,04	
2024.01.01 01:30	1,41	0,5	0,09	143,66	13,91	0,56	7,42	6,89	0,96	
2024.01.01 02:00	31,13	0,79	0,09	129,46	13,86	0,56	8,68	7,17	1,08	
2024.01.01 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.01 03:00	2,03	0,9	0,1	125,12	13,77	0,54	8,28	8,61	1,9	
2024.01.01 03:30	3	0,33	0,13	148,98	13,68	0,54	8,15	7,97	1,34	
2024.01.01 04:00	3,81	0,43	0,15	152,33	14,02	0,57	9,3	8,82	1,83	
2024.01.01 04:30	29,6	0,18	0,11	143,3	13,16	0,5	8,02	7,3	1,22	
2024.01.01 05:00	3,82	0,38	0,13	166,57	13,46	0,53	8,9	8,75	1,67	
2024.01.01 05:30	57,82	0,2	0,13	155,15	13,82	0,55	10,08	9,74	2,14	
2024.01.01 06:00	3,56	0,24	0,12	155,14	14,01	0,57	8,39	9,46	1,98	
2024.01.01 06:30	3,24	0,38	0,14	158,49	14,33	0,59	8,34	9,48	1,95	
2024.01.01 07:00	2,54	0,02	0,1	150,68	14,1	0,58	7	8,19	2,07	
2024.01.01 07:30	2,54	0,28	0,11	165,71	13,62	0,53	7,45	8,3	1,65	
2024.01.01 08:00	2,09	0,05	0,09	170,62	13,91	0,56	5,09	9,69	1,94	
2024.01.01 08:30	1,92	0,18	0,11	177,93	13,89	0,55	7,03	9,04	1,73	
2024.01.01 09:00	1,53	0	0,1	175,21	14,02	0,57	6,49	8,96	1,77	
2024.01.01 09:30	1,75	1,21	0,1	192,37	14,34	0,6	9,53	8,3	1,73	
2024.01.01 10:00	1,61	0,75	0,09	173,58	13,72	0,54	8,43	8,29	1,69	
2024.01.01 10:30	1,58	0,88	0,09	192,91	14,02	0,57	8,83	8,29	1,73	
2024.01.01 11:00	29,31	0,69	0,08	175,89	13,52	0,53	7,03	6,76	1,46	
2024.01.01 11:30	1,56	0,9	0,09	193,72	14,05	0,58	7,48	5,16	1,35	
2024.01.01 12:00	5,62	0,65	0,09	182,94	13,78	0,55	8,68	4,99	1,11	
2024.01.01 12:30	1,24	0,9	0,49	187,45	14,98	0,65	10,78	5,59	1,32	
2024.01.01 13:00	0,93	0,76	0,43	167,67	14,21	0,59	8,87	4,01	1,22	
2024.01.01 13:30	1,67	0,56	0,3	156,71	13,45	0,54	8,27	0,24	0,89	
2024.01.01 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.01 14:30	58,98	0,36	0,33	182,26	13,77	0,56	10,56	2,71	4,55	
2024.01.01 15:00	1,34	0,54	0,31	206,79	13,66	0,54	8,27	1,86	1,03	
2024.01.01 15:30	1,42	0,85	0,15	221,85	13,85	0,56	8,85	4,78	1,14	
2024.01.01 16:00	1,34	0,82	0,1	218,33	14,13	0,57	9,14	5,82	1,13	
2024.01.01 16:30	1,26	0,9	0,16	152,31	13,26	0,51	7,92	5,36	0,98	
2024.01.01 17:00	3,46	0,93	0,13	163,59	13,41	0,53	8,6	5,03	0,99	
2024.01.01 17:30	1,3	1,02	0,19	157,74	14,9	0,66	10,27	6,61	1,39	
2024.01.01 18:00	1,03	1,14	0,16	181,32	14,18	0,59	9,59	6,33	1,19	
2024.01.01 18:30	0,93	0,8	0,13	141,69	14,48	0,62	7,87	6,51	1,18	
2024.01.01 19:00	1,12	0,84	0,11	161,3	13,89	0,57	7,15	4,26	1,03	
2024.01.01 19:30	0,95	0,83	0,31	97,76	16,88	1,08	16,8	8,31	2,73	
2024.01.01 20:00	0,31	1,01	0,61	33,82	18,82	1,91	25,03	14,05	5,81	
2024.01.01 20:30	3,5	0,66	0,12	120,84	14,56	0,66	9,57	4,83	1,33	
2024.01.01 21:00	3,75	0,75	0,14	119,76	14,6	0,65	9,21	3,23	1,35	
2024.01.01 21:30	13,97	0,84	0,09	146,43	14,27	0,6	9,07	2,81	1,24	
2024.01.01 22:00	9,96	0,9	0,09	158,64	14,41	0,62	9,95	2,54	1,4	
2024.01.01 22:30	3,11	0,79	0,09	172,15	14,2	0,6	8,57	2,6	1,17	
2024.01.01 23:00	3,32	0,94	0,09	165,57	13,96	0,58	9,1	2,4	1,09	
2024.01.01 23:30	3,73	0,95	0,1	111,78	15,13	0,69	9,9	2,81	1,56	
2024.01.02 00:00	4,25	0,79	0,09	131,98	14,5	0,63	9,34	1,88	1,27	
2024.01.02 00:30	4,65	0,2	0,09	145,19	14,25	0,6	8,53	1,58	1,13	
2024.01.02 01:00	3,96	0	0,09	143,47	14,01	0,58	7,54	1,85	1,13	
2024.01.02 01:30	4,47	0,11	0,09	129,45	14,42	0,62	9,03	1,42	1,19	
2024.01.02 02:00	6,97	0,23	0,09	127,93	14,26	0,6	6,32	2,03	1,1	
2024.01.02 02:30	8,48	0,11	0,09	119,81	14,37	0,62	6,83	4,26	1,21	
2024.01.02 03:00	8,72	0,24	0,1	102,12	14,66	0,64	6,77	3,96	1,28	
2024.01.02 03:30	8,25	0,72	0,09	136,34	13,68	0,56	8,22	1,98	0,98	
2024.01.02 04:00	9,02	1,04	0,12	98,07	15,12	0,7	10,81	3,79	1,45	
2024.01.02 04:30	9,17	0,74	0,1	116,85	14,29	0,6	8,77	2,94	1,21	
2024.01.02 05:00	11,24	1,05	0,14	108,04	14,74	0,66	11,22	3,59	1,34	
2024.01.02 05:30	9,05	1,17	0,13	125,47	14,47	0,62	11,41	2,95	1,22	
2024.01.02 06:00	8,92	0,61	0,11	111,03	14,81	0,65	10,74	3,68	1,35	
2024.01.02 06:30	8,53	0,79	0,1	144,77	14,08	0,59	8,19	2,56	1,13	
2024.01.02 07:00	7,9	0,95	0,18	166,03	13,76	0,57	8,72	2,59	1,03	
2024.01.02 07:30	8,68	0,82	0,11	170	14,49	0,63	9,15	5,26	1,45	
2024.01.02 08:00	8,18	0,78	0,15	156,26	14,49	0,62	9,28	14,82	3,35	
2024.01.02 08:30	6,53	0,83	0,12	151,34	14,36	0,61	9,05	13,24	7,71	
2024.01.02 09:00	5,82	1,03	0,18	153,54	14,31	0,61	9,6	12,91	5,2	
2024.01.02 09:30	4,14	0,29	0,1	156,85	14,08	0,59	7,53	14,46	2,29	
2024.01.02 10:00	3,59	0	0,09	142,61	13,81	0,57	7,67	13,02	2,44	
2024.01.02 10:30	4,5	0,05	0,09	153,1	13,81	0,57	8,09	13,34	1,93	
2024.01.02 11:00	4,83	0	0,15	143,03	15,81	0,89	14,49	21,88	3,04	
2024.01.02 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.02 12:00	47,27	0,16	0,16	64,78	15,26	0,73	11,97	13,86	2,19	
2024.01.02 12:30	2,48	0,77	0,16	110,51	14,69	0,63	10,01	20,5	1,74	
2024.01.02 13:00	4,98	1,04	0,18	70,43	15,39	0,71	12,83	21,83	2,7	
2024.01.02 13:30	5,98	1,03	0,17	80,52	14,88	0,64	11,7	20,08	2,55	
2024.01.02 14:00	4,93	1,04	0,16	138,81	14,39	0,59	10,94	21,21	2,33	
2024.01.02 14:30	4,66	1,03	0,17	166,48	14,31	0,59	10,65	22,28	1,72	
2024.01.02 15:00	20,54	0,92	0,14	158,66	14,12	0,57	10,86	21,12	1,59	

2024.01.02 15:30	30,49	0,58	0,14	120,55	15,41	0,72	11,49	28,11	2,07	
2024.01.02 16:00	3,56	0,27	0,11	110,84	15,46	0,71	9,13	29,15	1,77	
2024.01.02 16:30	5,51	0,66	0,12	62,3	15,82	0,76	11,27	30,84	2,02	
2024.01.02 17:00	5,46	0,39	0,11	72,77	15,33	0,69	9,06	27,63	2,25	
2024.01.02 17:30	6,91	0,27	0,1	106,04	14,87	0,65	8,86	24,2	1,91	
2024.01.02 18:00	10,35	0,6	0,12	72,15	15,81	0,77	10,95	25,13	2,44	
2024.01.02 18:30	12,82	0,76	0,16	152,22	15,24	0,69	11,58	22,8	1,95	
2024.01.02 19:00	11,69	1,04	0,2	104,06	14,8	0,64	11,73	22,27	1,89	
2024.01.02 19:30	8,14	0,85	0,19	118,46	14,45	0,6	11,08	20,77	1,78	
2024.01.02 20:00	6,83	0,64	0,15	99,33	14,66	0,64	11,03	20,65	1,77	
2024.01.02 20:30	5,85	0,97	0,16	133,91	14,19	0,59	9,87	19,78	1,63	
2024.01.02 21:00	5,08	1,09	0,21	108,07	15,29	0,71	12,38	22,89	2,03	
2024.01.02 21:30	3,5	0,83	0,16	110,89	15,05	0,67	10,79	21,32	1,61	
2024.01.02 22:00	3,08	0,83	0,13	127,57	14,35	0,6	10,05	18,79	1,49	
2024.01.02 22:30	5,13	0,76	0,18	52,96	16,29	0,85	14,31	25,35	2,33	
2024.01.02 23:00	4,52	0,76	0,15	84,29	14,98	0,66	9,64	20,46	1,55	
2024.01.02 23:30	5,56	0,55	0,14	113,46	15,02	0,66	10,23	21,1	1,48	
2024.01.03 00:00	5,07	0,46	0,13	109,06	14,97	0,66	10,12	20,78	1,49	
2024.01.03 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.03 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.04 04:00	7,4	0,63	0,1	61,01	14,79	Nincs ég.	10,63	16,84	1,21	
2024.01.04 04:30	26,6	0,56	0,09	44,71	12,98	0,5	7,26	13,69	0,9	
2024.01.04 05:00	37,07	0,66	0,1	61,21	13,66	0,55	9,53	14,98	1,51	
2024.01.04 05:30	12,42	0,57	0,09	80,14	13,82	0,57	8,58	13,9	0,99	
2024.01.04 06:00	16,15	0,67	0,1	123,78	13,02	0,5	7,75	15,02	0,87	
2024.01.04 06:30	17,43	0,68	0,08	159,77	13,43	0,53	7,23	19,47	0,99	
2024.01.04 07:00	2,69	0,96	0,1	93,05	13,68	0,55	8,06	30,83	0,91	
2024.01.04 07:30	19,62	0,56	0,08	70,57	13,45	0,53	7,04	28,52	1,33	
2024.01.04 08:00	18,53	0,54	0,09	137,54	13,17	0,51	7,76	12,92	1,45	
2024.01.04 08:30	12,19	0,74	0,1	58,86	14,55	0,63	8,92	13,15	2,29	
2024.01.04 09:00	9,07	0,91	0,1	46,61	13,84	0,55	8,68	11,07	1,37	
2024.01.04 09:30	37,12	0,46	0,2	58,61	14,8	0,68	10,68	11,7	1,96	
2024.01.04 10:00	20,72	0,48	0,21	79,65	14,44	0,62	9,35	9,17	1,93	

leállás - tervezett karbantartás

2024.01.04 10:30	2,84	0,39	0,1	95,91	13,72	0,54	7,37	9,3	1,25	
2024.01.04 11:00	1,3	0,47	0,13	85,47	13,95	0,55	6,69	8,72	1,71	
2024.01.04 11:30	2,06	0,56	0,12	86,17	13,83	0,55	5,28	8,81	1,42	
2024.01.04 12:00	1,19	0,41	0,1	86,27	14,38	0,58	5,14	10,22	1,31	
2024.01.04 12:30	6,98	1,24	0,09	100,46	13,67	0,52	8,51	8,87	0,88	
2024.01.04 13:00	4,09	0,71	0,09	100,01	13,99	0,54	9,33	6,43	0,94	
2024.01.04 13:30	8,34	0,78	0,09	121,4	13,6	0,51	9,96	5,47	0,92	
2024.01.04 14:00	1,96	0,77	0,09	143,22	14,34	0,58	9,82	7,56	1,83	
2024.01.04 14:30	1,71	0,63	0,09	139,75	14,15	0,55	9,97	8,3	1,85	
2024.01.04 15:00	4,87	0,94	0,09	131,8	14,02	0,54	10,17	9,07	1,44	
2024.01.04 15:30	3,75	0,73	0,1	155,17	13,88	0,53	8,96	9,27	1,18	
2024.01.04 16:00	2,52	0,77	0,1	163,68	14,19	0,56	9,91	9,3	1,14	
2024.01.04 16:30	1,67	1,08	0,14	137,43	13,94	0,54	9,76	10,43	0,99	
2024.01.04 17:00	1,79	0,88	0,1	135,91	14,02	0,54	9,74	11,03	1,02	
2024.01.04 17:30	1,69	1,03	0,14	141,74	14,24	0,57	10,85	10,95	1,03	
2024.01.04 18:00	1,96	0,73	0,09	137,99	13,93	0,55	9,69	10,22	0,95	
2024.01.04 18:30	77,95	0,48	0,34	138,91	13,72	0,53	9,31	9,54	1,29	
2024.01.04 19:00	4,65	0,44	0,31	158,66	14,13	0,57	9,05	11,5	1,17	
2024.01.04 19:30	1,78	0,47	0,4	117,87	15,42	0,74	11,86	15	1,63	
2024.01.04 20:00	1,6	0,51	0,35	100,5	14,92	0,64	10,57	12,7	1,13	
2024.01.04 20:30	8,95	0,23	0,3	103,53	14,2	0,58	9,06	10,87	1,01	
2024.01.04 21:00	1,54	0,7	0,5	151,3	14,46	0,6	10,47	11,58	1,23	
2024.01.04 21:30	2,44	0,8	0,21	155,43	14,13	0,58	10,16	11,37	1,19	
2024.01.04 22:00	1,28	1,05	0,3	157,31	14,62	0,63	11,39	12,23	1,09	
2024.01.04 22:30	5,43	0,74	0,16	122,75	14,26	0,59	10,09	10,45	1,3	
2024.01.04 23:00	7,69	0,91	0,28	111,29	14,01	0,57	10,23	10,56	1,28	
2024.01.04 23:30	45,25	0,58	0,2	112,29	13,87	0,55	11,07	9,82	1,4	
2024.01.05 00:00	15,47	0,56	0,2	100,89	13,51	0,53	9,11	7,92	0,85	
2024.01.05 00:30	30,54	0,16	0,09	125,58	14,19	0,59	9,97	7,13	0,96	
2024.01.05 01:00	5,01	0,38	0,11	81,97	15,14	0,71	10,6	9,31	1,26	
2024.01.05 01:30	5,1	0,41	0,09	121,18	13,97	0,57	9,29	7,34	0,97	
2024.01.05 02:00	1,16	0,36	0,1	142,16	14,76	0,64	9,7	7,6	1,04	
2024.01.05 02:30	0,98	0,43	0,1	136,09	14,82	0,65	10,15	4,63	1	
2024.01.05 03:00	0,85	0,5	0,1	121,63	14,8	0,64	9,84	5,3	1,06	
2024.01.05 03:30	1	0,77	0,32	152,99	14,54	0,61	9,45	2,15	0,89	
2024.01.05 04:00	1,05	0,94	0,44	141,82	14,35	0,59	9,38	1,72	0,85	
2024.01.05 04:30	1,23	0,76	0,33	151,26	14,36	0,6	9,04	1,94	0,92	
2024.01.05 05:00	1,14	1,05	0,47	160,89	14,6	0,62	10,01	0,64	0,97	
2024.01.05 05:30	1,1	1,2	0,47	158,42	14,81	0,64	10,56	2,39	1,01	
2024.01.05 06:00	1,38	1,23	0,47	80,9	15,87	0,8	12,4	8,14	1,42	
2024.01.05 06:30	0,69	0,77	0,15	110,31	14,63	0,64	9,43	9,17	1,01	
2024.01.05 07:00	1,01	0,55	0,21	72,55	17,12	1,27	18,52	16,08	3,44	
2024.01.05 07:30	0,66	0,74	0,11	128,14	14,4	0,61	9,38	8,01	1,49	
2024.01.05 08:00	3,86	1,06	0,14	130,45	13,98	0,58	9,45	8,56	3,46	
2024.01.05 08:30	4,28	0,73	0,11	143,07	14,22	0,6	9,72	8,51	3,84	
2024.01.05 09:00	1,87	0,73	0,1	141,82	14,57	0,63	9,78	7,04	2,61	
2024.01.05 09:30	1,63	1,18	0,11	148,67	14,57	0,62	9,02	9,53	2,85	
2024.01.05 10:00	1,35	0,87	0,1	151,18	14,74	0,64	9,05	9,81	3,14	
2024.01.05 10:30	1,79	0,67	0,09	143,97	14,15	0,57	8,14	9	2,41	
2024.01.05 11:00	22,27	0,78	0,1	145,83	13,8	0,55	8,36	7,61	2,67	
2024.01.05 11:30	1,94	0,82	0,1	149,38	14,71	0,62	8,59	8,83	2,49	
2024.01.05 12:00	1,93	0,87	0,1	139,76	14,68	0,62	9,21	10,14	2,59	
2024.01.05 12:30	2,34	0,68	0,11	136,13	14,03	0,56	8,42	10,06	2,48	
2024.01.05 13:00	2,36	0,6	0,12	152,87	14,28	0,58	8,9	11,27	2,09	
2024.01.05 13:30	2,04	0,72	0,13	136,44	14,44	0,59	9,5	11,9	2,02	
2024.01.05 14:00	2,06	0,7	0,14	131,59	14,74	0,62	10,07	13,62	2,29	
2024.01.05 14:30	2,53	0,76	0,14	117,76	15,11	0,66	10,49	14,64	2,93	
2024.01.05 15:00	3,28	0,93	0,15	76,73	15,55	0,71	10,96	17,76	3,58	
2024.01.05 15:30	4,11	1,44	0,17	38,72	15,72	0,73	12,38	19,11	1,98	
2024.01.05 16:00	9,43	1,19	0,1	78,28	14,06	0,55	9,15	15,57	1,3	
2024.01.05 16:30	3,67	0,84	0,1	110,15	14,7	0,61	9,81	17,77	1,3	
2024.01.05 17:00	3,29	1,17	0,14	109,45	14,8	0,62	10,33	17,93	1,11	
2024.01.05 17:30	3,23	0,91	0,09	126,74	14,17	0,57	8,87	16,41	0,9	
2024.01.05 18:00	4,15	1,02	0,13	133,08	14,4	0,59	9,62	17,13	1	
2024.01.05 18:30	4,45	0,55	0,12	123,7	14,3	0,58	8,98	16,78	1,06	
2024.01.05 19:00	4,28	0,64	0,23	94,38	15,45	0,72	12,04	20,41	1,47	
2024.01.05 19:30	3,62	0,5	0,13	96,25	14,22	0,58	9,1	14,99	1,02	
2024.01.05 20:00	4,38	0,26	0,16	99,56	15,19	0,7	11,55	17,02	1,33	
2024.01.05 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.05 21:00	8,43	0,13	0,17	94,72	15,51	0,73	12,42	15,63	1,49	
2024.01.05 21:30	5,78	1,29	0,22	113,54	13,7	0,55	9,27	10,21	1,01	
2024.01.05 22:00	7,7	0,88	0,15	118,18	14,45	0,61	10,11	11,05	1,24	
2024.01.05 22:30	3,92	0,67	0,12	113,49	13,71	0,55	8,32	9,53	1,13	
2024.01.05 23:00	7,94	1,09	0,17	120,72	13,27	0,51	8,64	8,95	1,02	
2024.01.05 23:30	2,25	0,76	0,12	140,6	13,83	0,55	8,41	9,81	0,95	
2024.01.06 00:00	2,46	0,9	0,15	137,56	13,64	0,55	8,84	8,37	0,81	
2024.01.06 00:30	1,88	0,65	0,1	149,32	14,28	0,6	9,05	9,13	0,9	
2024.01.06 01:00	1,9	0,74	0,13	138,72	14,08	0,58	9,48	7,55	0,85	
2024.01.06 01:30	2,74	0,87	0,12	145,65	14,32	0,61	10,59	9,27	0,91	
2024.01.06 02:00	1,93	0,82	0,12	116,87	14,41	0,62	9,79	8,96	0,92	
2024.01.06 02:30	1,99	0,99	0,14	120,57	14,5	0,62	10,85	8,41	0,96	
2024.01.06 03:00	1,94	0,58	0,1	113,59	13,75	0,56	8,7	6,4	0,77	
2024.01.06 03:30	2,4	1,17	0,13	146,94	14,25	0,6	9,91	7,05	0,83	
2024.01.06 04:00	2,52	1,44	0,18	141,91	14,05	0,58	9,89	7,05	0,78	
2024.01.06 04:30	2,59	1,14	0,15	147,19	14,38	0,62	10,49	6,24	0,89	
2024.01.06 05:00	3,4	1,8	0,2	131,17	15,13	0,69	11,86	6,5	1	

2024.01.06 05:30	3,24	1,17	0,17	132,28	14,5	0,62	9,43	5,73	0,83	
2024.01.06 06:00	3,54	1,2	0,16	130,33	14,19	0,6	10,15	3,98	0,79	
2024.01.06 06:30	4,07	0,45	0,1	116,63	13,7	0,57	9,13	3,37	0,69	
2024.01.06 07:00	3,58	0,45	0,14	118,58	14,96	0,7	11,5	4,88	1,05	
2024.01.06 07:30	3,45	0,67	0,12	101,7	14,09	0,59	9,42	2,93	0,8	
2024.01.06 08:00	14,9	0,4	0,1	100,54	13,65	0,55	9,04	3,68	0,72	
2024.01.06 08:30	24,04	0,52	0,11	133,57	14,04	0,59	10,33	3,38	0,86	
2024.01.06 09:00	2,64	0,37	0,1	142,5	14,43	0,62	10,14	3,54	0,88	
2024.01.06 09:30	2,7	0,72	0,14	139,33	15,04	0,68	9,81	5,53	1,05	
2024.01.06 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.06 10:30	1,68	0,53	0,12	55,79	14,99	0,72	10,08	5,01	1,09	
2024.01.06 11:00	1,52	0,89	0,14	107,28	13,79	0,56	8,61	3,36	0,75	
2024.01.06 11:30	1,51	0,64	0,1	111,81	13,87	0,57	8,32	3,71	0,76	
2024.01.06 12:00	1,7	0,59	0,1	111,74	13,97	0,57	8,51	3,01	0,78	
2024.01.06 12:30	1,55	0,38	0,1	117,38	14,29	0,6	8,42	2,58	0,76	
2024.01.06 13:00	1,67	0,27	0,1	120,32	14,73	0,65	9,47	3,47	0,87	
2024.01.06 13:30	2,42	0,31	0,09	109,04	14,39	0,61	8,99	3,65	0,81	
2024.01.06 14:00	4,91	0,29	0,09	111,24	13,91	0,57	8,58	2,83	0,73	
2024.01.06 14:30	2,45	0,34	0,1	119,26	14,36	0,61	9,18	2,67	0,8	
2024.01.06 15:00	1,6	0,43	0,11	89,78	15,11	0,69	9,81	3,58	0,95	
2024.01.06 15:30	8,68	0,82	0,23	90,08	13,67	0,56	8,13	3,14	0,67	
2024.01.06 16:00	1,51	0,81	0,26	115,08	14,56	0,62	9,4	2,25	0,85	
2024.01.06 16:30	2,68	0,81	0,28	99,98	14,13	0,59	8,76	2,6	0,74	
2024.01.06 17:00	1,72	0,63	0,28	107,78	13,9	0,57	8,77	1,95	0,71	
2024.01.06 17:30	1,64	0,94	0,3	88,84	15,14	0,7	9,92	2,27	0,95	
2024.01.06 18:00	1,5	0,83	0,34	106,47	14,36	0,61	9,3	1,72	0,77	
2024.01.06 18:30	1,63	1,21	0,18	100,06	14,31	0,61	9,67	1,16	0,71	
2024.01.06 19:00	1,64	1,31	0,17	106,39	14,05	0,58	10,14	2,51	0,68	
2024.01.06 19:30	1,51	1,06	0,15	107,52	14,6	0,63	10	3,71	0,79	
2024.01.06 20:00	1,64	1,51	0,2	106,02	14,68	0,63	10,94	4,04	0,81	
2024.01.06 20:30	1,64	1,41	0,17	81,86	15,22	0,71	11,76	6,85	0,95	
2024.01.06 21:00	9,68	1,55	0,16	86,38	14,25	0,59	10,54	6,85	0,9	
2024.01.06 21:30	4,13	1,02	0,16	115,62	14,85	0,66	10,34	7,35	0,88	
2024.01.06 22:00	1,67	1,23	0,22	121,47	14,89	0,66	10,29	8,01	0,91	
2024.01.06 22:30	1,81	1,35	0,24	106,13	14,91	0,66	10,74	10,08	0,9	
2024.01.06 23:00	28,21	1,05	0,2	96,57	14,05	0,58	10,23	9,21	0,98	
2024.01.06 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.07 00:00	1,02	1,49	0,19	83,01	14,92	0,67	10,37	11,79	0,88	
2024.01.07 00:30	1,33	0,12	0,13	110,56	14,82	0,64	8,84	10,16	0,83	
2024.01.07 01:00	1,67	0,08	0,14	111,86	14,38	0,6	9,3	10,42	0,75	
2024.01.07 01:30	1,51	0,19	0,14	118,86	14,35	0,6	9,38	10,43	0,76	
2024.01.07 02:00	29,44	0,03	0,11	116,34	14,28	0,6	9,15	10,49	0,82	
2024.01.07 02:30	1,63	0,08	0,12	120,05	14,84	0,65	10,11	10,93	0,87	
2024.01.07 03:00	1,72	0,03	0,14	106,48	15,32	0,71	10,66	10,72	1	
2024.01.07 03:30	1,43	0,48	0,1	101,23	14,52	0,62	8,57	8,07	0,76	
2024.01.07 04:00	1,57	0,41	0,1	114,91	14,8	0,64	9,55	9,18	0,85	
2024.01.07 04:30	1,94	0,61	0,1	119,35	14,99	0,68	10,34	8,92	0,92	
2024.01.07 05:00	2	0,21	0,1	107,82	15,1	0,68	9,67	9,43	0,94	
2024.01.07 05:30	2,56	0,5	0,12	99,31	15,68	0,75	11,53	9,02	1,12	
2024.01.07 06:00	2,64	0,3	0,1	98,6	15,13	0,69	9,94	7,84	0,97	
2024.01.07 06:30	3,64	1,09	0,14	123,6	15,07	0,7	9,68	9,17	0,97	
2024.01.07 07:00	4,38	0,77	0,15	112,73	15,25	0,71	9,86	8,51	1,03	
2024.01.07 07:30	3,79	1,29	0,15	82,55	14,47	0,62	9,5	7,16	0,84	
2024.01.07 08:00	3,07	0,64	0,13	88,24	14,76	0,65	8,93	5,58	0,9	
2024.01.07 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.07 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.07 09:30	0,45	0,84	0,12	128,36	14,18	0,6	9,08	1,04	0,69	
2024.01.07 10:00	0,42	0,58	0,1	76,25	14,41	0,62	8,67	0,36	0,76	
2024.01.07 10:30	0,88	0,68	0,1	85,43	14,28	0,61	8,92	0,15	0,76	
2024.01.07 11:00	0,57	0,49	0,1	90,96	14,5	0,62	8,24	1,49	0,78	
2024.01.07 11:30	1,06	0,63	0,14	87,55	14,57	0,63	9,28	0,68	0,78	
2024.01.07 12:00	0,7	0,45	0,11	89,44	14,56	0,64	8,79	0,03	0,79	
2024.01.07 12:30	1,11	1,11	0,1	103,71	14,99	0,68	9,29	0	0,86	
2024.01.07 13:00	1,11	0,77	0,1	94,74	14,62	0,64	8,74	0	0,81	
2024.01.07 13:30	1,13	0,51	0,09	98,93	14,43	0,63	8,47	0	0,79	
2024.01.07 14:00	1,39	0,66	0,1	113,36	14,31	0,62	8,43	0	0,77	
2024.01.07 14:30	1,89	0,78	0,09	122,89	14,51	0,64	8,62	0	0,76	
2024.01.07 15:00	2,48	1,16	0,1	134,04	14,78	0,67	9,52	0	0,82	
2024.01.07 15:30	2,71	0,77	0,1	131,63	14,83	0,67	10,05	0	0,89	
2024.01.07 16:00	2,28	0,52	0,12	116,29	14,33	0,63	9,38	0	0,78	
2024.01.07 16:30	2,95	0,52	0,15	114,04	14,7	0,67	9,99	0	0,94	
2024.01.07 17:00	35,05	0,04	0,1	99,49	14,3	0,63	9,42	0	2,12	
2024.01.07 17:30	12,02	0,33	0,18	90,03	15,43	0,77	10,27	0	1,34	
2024.01.07 18:00	3,27	0,23	0,13	85,29	15,09	0,71	8,28	0	1,01	
2024.01.07 18:30	3,71	0,77	0,1	75,39	15,25	0,74	9,42	0	0,94	
2024.01.07 19:00	3,41	0,53	0,1	77,64	14,71	0,67	8,9	0	0,78	
2024.01.07 19:30	3,88	0,5	0,09	85,04	14,28	0,63	8,93	0	0,72	
2024.01.07 20:00	3,33	0,44	0,1	100,07	14,67	0,67	10,38	0	0,8	
2024.01.07 20:30	4,01	0,59	0,1	101,3	15,17	0,72	11,6	0	0,91	
2024.01.07 21:00	5,03	0,54	0,1	94,38	15,2	0,74	11,23	0	0,92	
2024.01.07 21:30	5,23	0,95	0,1	91,11	14,83	0,69	9,48	0	0,71	
2024.01.07 22:00	6,56	1,1	0,11	98,06	14,87	0,7	9,89	0	0,75	
2024.01.07 22:30	43,86	0,93	0,11	90,2	14,27	0,64	9,08	0	1,02	
2024.01.07 23:00	6,24	1,26	0,11	97,35	15,03	0,72	10,37	0	0,75	
2024.01.08 00:00	34,09	1,66	0,16	35,91	16,46	0,95	15,01	0	1,16	
2024.01.08 00:30	34,34	0,76	0,13	52,61	15,95	0,85	12,16	0	1,11	

2024.01.08 01:00	12,28	0,58	0,12	65,58	15,72	0,81	12,84	0	1,08	
2024.01.08 01:30	12,65	0,69	0,12	36,83	15,34	0,76	12,1	0	0,98	
2024.01.08 02:00	11,85	0,84	0,12	50,3	15,32	0,75	12,26	0	0,97	
2024.01.08 02:30	11,85	0,72	0,12	47,52	15,4	0,76	12,25	0	1,01	
2024.01.08 03:00	12,11	0,66	0,13	41,27	15,58	0,79	13,08	0	1,05	
2024.01.08 03:30	10,61	0,46	0,3	109,84	14,96	0,71	9,84	0	0,86	
2024.01.08 04:00	12,95	0,09	0,25	115,76	14,39	0,66	8,29	0	0,79	
2024.01.08 04:30	9,1	0	0,25	134,35	14,78	0,7	8,99	0	0,88	
2024.01.08 05:00	7,36	0,07	0,31	133,84	14,71	0,69	9	0	0,88	
2024.01.08 05:30	8,29	0,18	0,27	98,37	15,33	0,76	9,73	0	0,98	
2024.01.08 06:00	7,83	0,03	0,24	124,3	14,66	0,69	8,86	0	0,82	
2024.01.08 06:30	8,51	0,73	0,14	112,21	14,6	0,68	9,23	0	0,75	
2024.01.08 07:00	7,5	0,73	0,13	124,36	14,83	0,7	9,73	0	0,82	
2024.01.08 07:30	23,74	0,65	0,13	121,98	14,37	0,65	9,51	0	0,8	
2024.01.08 08:00	19,61	0,57	0,14	116,27	14,79	0,71	10,26	0	0,89	
2024.01.08 08:30	5,09	0,81	0,1	134,07	14,41	0,66	9,25	0	0,73	
2024.01.08 09:00	3,98	0,83	0,13	127,29	14,74	0,7	9,62	0	0,8	
2024.01.08 09:30	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.08 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.08 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.08 11:00	0,44	0,38	0,09	90,67	14,02	0,62	7,25	0	0,68	
2024.01.08 11:30	0,21	0,84	0,11	123,43	13,74	0,59	7,87	0	0,57	
2024.01.08 12:00	0,35	0,95	0,09	139,88	13,82	0,59	7,7	0	0,59	
2024.01.08 12:30	0,52	1	0,15	160,15	13,81	0,59	9,17	0	0,62	
2024.01.08 13:00	0,83	1,05	0,2	157,7	14,1	0,62	10,18	0	0,68	
2024.01.08 13:30	0,7	0,89	0,19	116,28	14,6	0,67	9,96	0	0,78	
2024.01.08 14:00	0,69	1,07	0,22	107,13	14,58	0,67	10,48	0	0,77	
2024.01.08 14:30	0,81	1,16	0,23	102,52	14,19	0,64	10,13	0	0,69	
2024.01.08 15:00	0,82	1,16	0,24	120	13,97	0,61	10	0	0,68	
2024.01.08 15:30	0,79	0,28	0,17	78,52	15,35	0,76	10,23	0	0,94	
2024.01.08 16:00	0,69	0,19	0,13	108,14	14,4	0,65	8,77	0	0,74	
2024.01.08 16:30	0,63	0,4	0,1	114,59	14,03	0,62	8,77	0	0,65	
2024.01.08 17:00	0,59	0,51	0,1	127,35	14,47	0,66	9,39	0	0,77	
2024.01.08 17:30	0,57	0,44	0,11	121,29	14,49	0,66	9,04	0,08	0,78	
2024.01.08 18:00	1,54	0,55	0,18	110,73	14,43	0,65	9,36	0,07	0,79	
2024.01.08 18:30	0,81	0,75	0,47	96,23	13,82	0,61	7,83	0,03	0,65	
2024.01.08 19:00	0,72	0,49	0,4	101,77	13,85	0,6	7,72	0,01	0,66	
2024.01.08 19:30	0,64	0,42	0,36	106,71	13,89	0,61	7,76	0	0,68	
2024.01.08 20:00	25,01	0,42	0,47	111,21	13,58	0,58	8,24	0,06	0,65	
2024.01.08 20:30	0,77	0,44	0,44	132,13	13,99	0,62	8,36	0	0,71	
2024.01.08 21:00	0,68	0,46	0,4	134,33	14,42	0,66	8,56	0	0,79	
2024.01.08 21:30	0,8	1	0,21	120,01	14,18	0,64	9,13	0	0,69	
2024.01.08 22:00	0,81	1	0,2	131,02	14,23	0,64	9,04	0	0,7	
2024.01.08 22:30	0,66	1,01	0,17	117,17	14,14	0,63	8,78	0,02	0,69	
2024.01.08 23:00	0,55	0,87	0,14	111,38	14,06	0,63	9,17	0,06	0,71	
2024.01.08 23:30	15,28	1	0,23	115,41	14,07	0,63	9,82	0,07	0,77	
2024.01.09 00:00	0,34	0,95	0,22	103,95	14,7	0,68	9,59	0,17	0,82	
2024.01.09 00:30	0,42	0,59	0,2	102,44	14,16	0,64	8,87	0,38	0,67	
2024.01.09 01:00	0,38	0,62	0,28	107,4	15,61	0,92	14,12	0,11	1,29	
2024.01.09 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.01.09 02:00	0,18	0,75	0,21	89,05	14,24	0,65	9,39	0	0,66	
2024.01.09 02:30	0,28	0,78	0,2	67,43	14,42	0,66	9,65	0,01	0,72	
2024.01.09 03:00	0,33	0,87	0,25	74,26	14,01	0,63	8,98	0,21	0,66	
2024.01.09 03:30	0,27	0,78	0,09	90,09	14,04	0,62	7,94	0,34	0,67	
2024.01.09 04:00	0,47	0,36	0,1	85,24	13,99	0,63	7,69	0,15	0,71	
2024.01.09 04:30	0,44	0,51	0,09	94,19	13,82	0,61	8,03	0,06	0,66	
2024.01.09 05:00	0,46	1,29	0,17	104,46	14,14	0,64	9,55	0,35	0,73	
2024.01.09 05:30	0,36	0,53	0,12	102,94	14,14	0,63	7,96	0,7	0,74	
2024.01.09 06:00	0,38	0,37	0,09	107,31	14,43	0,66	8,45	1,22	0,74	
2024.01.09 06:30	0,62	1,25	0,32	92,27	14,78	0,7	9,41	2,93	0,78	
2024.01.09 07:00	0,76	1,48	0,42	94,13	14,56	0,67	9,79	2,63	0,75	
2024.01.09 07:30	0,84	0,59	0,23	86,14	14,63	0,69	8,29	2,92	0,82	
2024.01.09 08:00	1,05	0,47	0,23	96,32	14,35	0,66	8,49	4,36	0,77	
2024.01.09 08:30	1,09	0,87	0,37	102,79	14,5	0,67	9,39	4,68	0,79	
2024.01.09 09:00	61,23	0,92	0,34	98,22	14,44	0,67	11,36	6,27	1,44	
2024.01.09 09:30	46,65	0,87	0,47	76,34	14,8	0,71	9,38	5,22	1,47	
2024.01.09 10:00	1,75	0,67	0,49	75,29	14,78	0,69	8,71	4,63	0,87	
2024.01.09 10:30	1,89	1,46	0,7	95,42	14,43	0,65	8,67	4,09	0,69	
2024.01.09 11:00	2,51	1,54	0,25	97,86	14,68	0,67	7,01	5,37	0,7	
2024.01.09 11:30	8,91	1,18	0,31	107,61	14,31	0,63	7,48	6,6	0,71	
2024.01.09 12:00	2,21	1,86	0,24	114,31	14,59	0,66	6,83	8,8	0,7	
2024.01.09 12:30	1,85	2,31	0,19	112,5	15,36	0,74	7,21	10,46	0,84	
2024.01.09 13:00	1,85	2,34	0,25	108,87	15,34	0,74	6,93	9,13	0,85	
2024.01.09 13:30	1,67	1,9	0,28	103,59	15,03	0,7	6,42	8,14	0,76	
2024.01.09 14:00	1,73	1,67	0,29	108,55	14,76	0,67	6,51	9,1	0,72	
2024.01.09 14:30	10,2	1,5	0,31	113,51	14,84	0,69	6,24	9,03	0,81	
2024.01.09 15:00	1,46	1,78	0,25	113,72	14,78	0,67	6,33	9,89	0,74	
2024.01.09 15:30	0,42	1,05	0,1	117,99	14,25	0,62	9,2	10,06	0,64	
2024.01.09 16:00	0,28	1,03	0,12	116,93	14,41	0,63	9,79	13,1	0,73	
2024.01.09 16:30	0,33	1,57	0,18	102,79	15,09	0,71	11,78	16,28	0,97	
2024.01.09 17:00	0,43	1,2	0,14	92,13	13,93	0,6	9,6	15,37	0,65	
2024.01.09 17:30	0,51	1,13	0,13	101,64	14,54	0,66	9,94	18,03	0,83	
2024.01.09 18:00	0,59	1,41	0,16	110,29	14,53	0,66	10,56	18,19	0,79	
2024.01.09 18:30	0,38	0,71	0,19	106,11	14,13	0,62	7,55	15,98	0,69	
2024.01.09 19:00	0,29	0,73	0,15	112,85	14,75	0,68	8,56	15,66	0,83	
2024.01.09 19:30	0,38	0,86	0,16	112,18	14,58	0,66	8,39	17,82	0,75	

2024.01.09 20:00	0,19	0,84	0,19	119,42	14,57	0,67	8,47	19,34	0,74	
2024.01.09 20:30	2,71	0,81	0,22	118,02	14,99	0,72	9,25	20,77	0,85	
2024.01.09 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.09 21:30	0,54	1,1	0,18	103,14	14,53	0,68	9,58	8,64	0,74	
2024.01.09 22:00	0,39	0,92	0,2	87,94	14,26	0,64	9,39	13,81	0,71	
2024.01.09 22:30	0,42	1,24	0,24	85,55	14,36	0,65	9,62	13,88	0,72	
2024.01.09 23:00	1,42	1,11	0,17	77	15,1	0,74	10,92	15,07	0,88	
2024.01.09 23:30	2,03	0,69	0,14	93,54	14,02	0,62	8,55	15,43	0,66	
2024.01.10 00:00	1,44	0,7	0,16	105,61	13,5	0,58	8,16	14,73	0,6	
2024.01.10 00:30	16,44	0,64	0,16	132,57	13,71	0,6	7,63	13,56	0,63	
2024.01.10 01:00	3,78	0,66	0,27	128,32	14,35	0,65	9,33	14,04	0,73	
2024.01.10 01:30	0,7	1,33	0,41	97,7	14,66	0,69	10,29	13,52	0,77	
2024.01.10 02:00	0,88	0,67	0,2	93,77	14,13	0,64	8,2	13,12	0,68	
2024.01.10 02:30	0,49	0,37	0,19	108,88	14,29	0,65	8,08	12,93	0,71	
2024.01.10 03:00	0,51	0,47	0,14	105,41	14,44	0,66	8,16	12,2	0,74	
2024.01.10 03:30	0,42	0,94	0,14	116,1	14,22	0,65	8,86	12,32	0,69	
2024.01.10 04:00	0,81	0,78	0,1	115,6	14,28	0,66	8,66	12,51	0,73	
2024.01.10 04:30	0,47	1,26	0,16	111,08	14,24	0,64	9,39	12,46	0,74	
2024.01.10 05:00	0,4	0,83	0,11	126,59	14,27	0,65	9,04	12,65	0,78	
2024.01.10 05:30	0,54	0,8	0,1	119,78	14,42	0,67	9,19	12,42	0,79	
2024.01.10 06:00	0,54	0,58	0,11	109,15	14,34	0,66	8,68	11,49	0,78	
2024.01.10 06:30	0,67	0,91	0,24	90,1	14,74	0,7	8,53	12,24	0,87	
2024.01.10 07:00	1,28	1,64	0,55	106,15	14,83	0,7	10,23	12,1	0,95	
2024.01.10 07:30	1,87	1,24	0,39	118,46	14,72	0,7	9,26	12,32	0,94	
2024.01.10 08:00	1,53	0,79	0,25	103,1	14,06	0,63	7,49	11,71	0,76	
2024.01.10 08:30	1,3	0,55	0,16	103,66	13,88	0,62	7,16	11,51	0,72	
2024.01.10 09:00	1,01	0,64	0,24	117,28	14	0,62	7,83	10,83	0,75	
2024.01.10 09:30	0,58	0,41	0,18	129,07	14,35	0,66	7,19	12,54	0,75	
2024.01.10 10:00	0,41	0,35	0,2	113,25	14,69	0,69	7,3	13,5	0,87	
2024.01.10 10:30	0,33	0,36	0,17	117,78	14,58	0,66	6,93	13,12	0,82	
2024.01.10 11:00	0,37	0,27	0,12	107,61	14,33	0,64	7,19	13,62	0,76	
2024.01.10 11:30	0,26	0,45	0,1	105,48	14,15	0,62	7,28	12,25	0,66	
2024.01.10 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.10 12:30	0,75	0,85	0,14	79,28	14,91	0,7	11,25	12,53	0,87	
2024.01.10 13:00	0,35	0,84	0,11	68,1	13,93	0,58	9,76	17,39	0,63	
2024.01.10 13:30	2,63	1,33	0,22	94,13	13,64	0,56	10,47	18,26	0,6	
2024.01.10 14:00	0,27	1,31	0,19	71,11	15,1	0,7	11,93	25,46	0,88	
2024.01.10 14:30	0,3	0,7	0,13	89,11	13,95	0,58	9,41	22,6	0,77	
2024.01.10 15:00	97,34	0,28	0,21	99,87	14,51	0,74	21,51	28,92	3,69	
2024.01.10 15:30	5,42	1,18	0,12	43,47	15,3	0,74	10,64	20,16	1,09	
2024.01.10 16:00	0,31	0,26	0,08	78,86	13,93	0,58	7,49	18,03	0,76	
2024.01.10 16:30	0,33	0,04	0,08	99,62	13,74	0,57	7,08	17,86	0,85	
2024.01.10 17:00	0,44	0,2	0,08	112,2	13,66	0,56	7,38	17,56	0,87	
2024.01.10 17:30	0,54	0,16	0,08	128,43	13,73	0,57	7,3	16,71	0,76	
2024.01.10 18:00	0,67	0,06	0,09	123,73	13,95	0,59	7,54	15,29	0,76	
2024.01.10 18:30	1,13	0,64	0,09	135,33	14,51	0,65	8,5	14,54	0,87	
2024.01.10 19:00	1,1	0,86	0,11	140,15	14,66	0,68	9,56	14,62	0,91	
2024.01.10 19:30	1,49	1,13	0,1	43,74	15,18	0,72	9,54	16,56	1,1	
2024.01.10 20:00	1,28	0,93	0,11	46,04	14,81	0,69	9,23	18,6	0,96	
2024.01.10 20:30	1,01	0,51	0,1	75,86	14,2	0,63	8,64	17,76	0,86	
2024.01.10 21:00	1,76	0,57	0,17	66,77	15,02	0,72	9,83	17,37	1,14	
2024.01.10 21:30	0,88	0,59	0,14	46,48	14,7	0,68	8,65	13,14	1,13	
2024.01.10 22:00	0,7	0,39	0,14	79	14,28	0,64	8,76	12,43	0,96	
2024.01.10 22:30	16,09	0,83	0,28	97,45	14,23	0,63	10,24	13,01	1,03	
2024.01.10 23:00	0,49	0,96	0,2	66,24	15,22	0,75	11,16	13,48	1,24	
2024.01.10 23:30	0,35	0,51	0,15	57,39	15,02	0,71	9,63	11,53	1,28	
2024.01.11 00:00	13,46	0,43	0,19	36,09	15,54	0,79	11,48	11,25	1,69	
2024.01.11 00:30	0,32	0,51	0,11	66,42	14,83	0,71	9,15	9,84	1,06	
2024.01.11 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.11 01:30	2,47	0,26	0,09	102,4	14,02	0,65	8,51	3,53	0,86	
2024.01.11 02:00	0,34	0,2	0,08	85,7	13,85	0,61	8,52	7,87	0,92	
2024.01.11 02:30	0,16	0,29	0,09	72,71	14,53	0,67	8,54	8,22	0,78	
2024.01.11 03:00	0,32	0,31	0,09	88,8	13,94	0,61	7,93	9,29	0,79	
2024.01.11 03:30	0,05	0,58	0,09	102,1	14,36	0,65	8,47	10,39	0,98	
2024.01.11 04:00	6	0,73	0,11	44,55	15,59	0,81	11,27	10,37	1,36	
2024.01.11 04:30	6,23	0,46	0,1	32,21	14,88	0,71	8,69	7,53	1,7	
2024.01.11 05:00	9,57	0,35	0,08	81,92	13,66	0,59	7,54	8,18	0,96	
2024.01.11 05:30	0,38	0,45	0,09	108,65	14,21	0,65	8,87	9,04	0,94	
2024.01.11 06:00	0,26	0,78	0,1	69,59	14,9	0,72	9,48	7,45	1,16	
2024.01.11 06:30	0,13	0,85	0,12	95,37	14,27	0,65	8,35	9,39	1,05	
2024.01.11 07:00	0,21	0,63	0,13	96,28	14,33	0,66	8,69	9,25	1,04	
2024.01.11 07:30	0,57	0,71	0,11	104,97	14,45	0,67	9,73	9,4	1,09	
2024.01.11 08:00	0,07	0,68	0,1	86,31	14,49	0,67	8,83	8,84	1,08	
2024.01.11 08:30	0,07	0,73	0,13	103,04	14,38	0,65	9,04	9,96	1,04	
2024.01.11 09:00	0,42	0,72	0,12	117,97	14,22	0,64	8,98	9,26	0,97	
2024.01.11 09:30	0	1,26	0,13	122,94	14,78	0,69	10,14	7,81	1,19	
2024.01.11 10:00	0	1,3	0,12	105,33	14,51	0,65	10,12	6,79	1,19	
2024.01.11 10:30	0,14	1,35	0,11	112,53	14,17	0,62	9,73	10,96	1,11	
2024.01.11 11:00	0,03	1,14	0,11	115,01	14,56	0,66	9,67	12,74	1,16	
2024.01.11 11:30	0	1,1	0,1	106,56	14,57	0,66	9,58	11,81	1,05	
2024.01.11 12:00	39,28	1,39	0,11	115,06	13,98	0,6	10,7	13,33	0,99	
2024.01.11 12:30	4	0,53	0,65	143,6	14,24	0,62	8,94	16,09	1,02	
2024.01.11 13:00	0	0,28	0,65	119,39	14,89	0,68	8,5	17,89	1,17	
2024.01.11 13:30	7,33	0,24	0,42	113,64	14,08	0,59	7,8	16,31	0,91	
2024.01.11 14:00	0	0,4	0,68	137,61	14,32	0,62	8,83	15,33	0,89	
2024.01.11 14:30	0	0,74	0,98	135,28	14,87	0,68	9,57	15,83	1	

2024.01.11 15:00	0,03	0,45	0,94	126,15	14,97	0,68	8,9	13,5	1,06	
2024.01.11 15:30	16,86	0,71	0,14	73,5	14,97	0,71	8,55	8,47	2,47	
2024.01.11 16:00	0	0,69	0,1	96,42	14,46	0,64	8,17	7,14	0,9	
2024.01.11 16:30	1,05	0,59	0,08	106,94	13,82	0,58	7,22	5,1	0,8	
2024.01.11 17:00	1,85	0,63	0,08	125,28	13,6	0,56	7,46	5,21	0,72	
2024.01.11 17:30	0,01	1,15	0,1	131,28	13,95	0,58	8,35	6,6	0,75	
2024.01.11 18:00	0	1,55	0,11	129,17	14,11	0,61	8,87	8,29	0,82	
2024.01.11 18:30	0,05	0,94	0,12	70,56	14,86	0,67	9,6	8,88	0,98	
2024.01.11 19:00	1,38	0,62	0,11	86,73	14,26	0,62	9,18	11,31	0,87	
2024.01.11 19:30	1,17	0,72	0,13	94,71	14,37	0,63	9,09	11,42	0,84	
2024.01.11 20:00	42,88	0,13	0,09	96,25	13,33	0,54	8,26	7,19	0,75	
2024.01.11 20:30	0,3	0,9	0,09	119,01	13,68	0,57	9,34	6,16	0,65	
2024.01.11 21:00	6,62	0,95	0,09	121,02	13,71	0,57	9,08	7,34	0,68	
2024.01.11 21:30	10,16	0,67	0,09	115,01	13,51	0,56	8,35	7,29	0,68	
2024.01.11 22:00	0	0,62	0,1	128,34	14,67	0,67	10,3	10,12	0,93	
2024.01.11 23:00	70,38	0,56	0,09	76,34	13,26	0,54	14,16	9,71	0,95	
2024.01.11 23:30	58,17	0,21	0,13	96,01	14,81	0,73	14,92	8,2	1,21	
2024.01.12 00:00	0,1	1	0,15	103,41	14	0,59	9,57	5,96	0,77	
2024.01.12 00:30	0,01	0,56	0,1	118,85	13,92	0,59	7,63	7,51	0,68	
2024.01.12 01:00	0	0,13	0,09	112,11	13,88	0,59	7,24	9,41	0,71	
2024.01.12 01:30	7,84	0,53	0,09	112,12	13,35	0,54	7,71	9,79	0,62	
2024.01.12 02:00	0	0,27	0,09	132,04	13,92	0,59	8,05	11,86	0,7	
2024.01.12 02:30	0	0,01	0,09	131,93	14,22	0,62	7,47	12,92	0,77	
2024.01.12 03:00	0	0,04	0,09	136,86	13,91	0,6	7,54	10,72	0,72	
2024.01.12 03:30	0	0,46	0,09	128,05	13,77	0,59	7,92	7,61	0,66	
2024.01.12 04:00	0	0,4	0,11	130,3	13,96	0,61	8,22	6,94	0,72	
2024.01.12 04:30	0	0,75	0,14	130,62	13,99	0,61	8,96	4,15	0,71	
2024.01.12 05:00	2,32	0,87	0,15	125,23	14,47	0,66	9,61	4,51	0,82	
2024.01.12 05:30	0	0,44	0,1	111,86	14,52	0,66	8,71	5,91	0,8	
2024.01.12 06:00	0	0,5	0,1	110,63	14,57	0,67	8,91	4,2	0,82	
2024.01.12 06:30	0,02	0,78	0,11	95,31	14,53	0,66	8,61	29,19	0,83	
2024.01.12 07:00	0,18	0,64	0,11	105,46	14,14	0,63	8,45	22,54	0,78	
2024.01.12 07:30	15,28	0,77	0,13	116,81	14,55	0,68	10,8	17,19	0,96	
2024.01.12 08:00	0,23	0,77	0,15	81,05	14,83	0,69	9,47	14,85	1,03	
2024.01.12 08:30	0,37	0,65	0,11	99,79	14,53	0,67	8,99	11,1	0,91	
2024.01.12 09:00	0,58	0,71	0,12	104,29	14,29	0,64	8,73	10,23	0,95	
2024.01.12 09:30	0,65	0,82	0,1	108,33	14,34	0,64	8,74	10,53	1,03	
2024.01.12 10:00	0,5	1,09	0,11	124,07	13,97	0,61	9,48	6,43	1,13	
2024.01.12 10:30	0,35	0,87	0,08	128,12	13,74	0,58	8,67	4,36	0,91	
2024.01.12 11:00	0,27	0,8	0,09	142,32	14,25	0,63	9,32	5,3	0,84	
2024.01.12 11:30	0,21	0,9	0,1	140,6	14,89	0,69	10,95	8,26	0,88	
2024.01.12 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.12 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.12 13:00	2,19	0,45	0,14	75,23	14,68	0,66	9,91	1,43	0,69	
2024.01.12 13:30	5,06	0,32	0,09	78,44	13,22	0,53	7,22	2,82	0,55	
2024.01.12 14:00	0,74	0,26	0,11	101,91	13,56	0,56	7,67	3,26	0,52	
2024.01.12 14:30	0,42	0,54	0,1	91,67	14,26	0,6	8,52	5,44	0,61	
2024.01.12 15:00	0,25	0,42	0,09	108,7	13,47	0,54	7,46	7,67	0,49	
2024.01.12 15:30	0,28	1	0,09	124,71	13,83	0,56	8,51	8,46	0,62	
2024.01.12 16:00	0,28	0,72	0,09	127,1	13,71	0,56	7,84	7,19	0,69	
2024.01.12 16:30	1,28	0,74	0,09	123,74	13,89	0,58	8,17	6,34	0,76	
2024.01.12 17:00	0,19	0,7	0,08	127,97	13,59	0,55	7,84	6,5	0,76	
2024.01.12 17:30	1,27	0,78	0,1	127,58	13,96	0,59	8,52	7,48	1,08	
2024.01.12 18:00	0,29	0,81	0,11	117,17	14,56	0,64	9,34	7,33	1,29	
2024.01.12 18:30	0,2	1,26	0,1	110,41	14,22	0,63	9,34	5,28	1,04	
2024.01.12 19:00	0,13	1,26	0,14	110,66	13,38	0,54	8,55	4,8	0,9	
2024.01.12 19:30	0	0,95	0,1	126,12	13,66	0,56	8,32	4,58	0,95	
2024.01.12 20:00	0	0,75	0,09	125,3	13,55	0,56	7,76	4,36	0,8	
2024.01.12 20:30	0,04	1,33	0,12	131,27	13,41	0,54	8,69	4,12	0,74	
2024.01.12 21:00	0,01	1,34	0,1	138,32	13,62	0,56	8,78	6,19	0,89	
2024.01.12 21:30	0	0,65	0,09	136,4	14,12	0,61	8,59	7,59	0,87	
2024.01.12 22:00	0,02	0,72	0,12	131,78	14,04	0,6	9	9,15	0,9	
2024.01.12 22:30	2,5	0,64	0,12	127,64	13,92	0,6	8,45	10,73	1,07	
2024.01.12 23:00	0,01	0,6	0,15	144,73	13,95	0,6	8,76	8,07	1,01	
2024.01.12 23:30	0,2	0,31	0,13	133,32	14,13	0,62	8,29	7,29	1,12	
2024.01.13 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.13 00:30	0	1,01	0,12	67,19	14,85	0,68	10,11	3,21	1,13	
2024.01.13 01:00	0	0,81	0,13	85,37	13,87	0,59	9,09	5,73	1,04	
2024.01.13 01:30	0	0,67	0,14	104,55	14,13	0,62	9,72	6,25	0,96	
2024.01.13 02:00	0	0,72	0,14	91,52	14,59	0,66	10,26	5,99	1,06	
2024.01.13 02:30	0	0,98	0,26	95,56	13,95	0,6	10	4,76	0,91	
2024.01.13 03:00	0,03	0,91	0,21	90,34	14,02	0,61	9,64	4,16	0,94	
2024.01.13 03:30	0	0,78	0,26	112,16	13,98	0,61	8,61	3,64	0,93	
2024.01.13 04:00	0	0,44	0,2	115,44	14,28	0,63	8,52	3,86	0,98	
2024.01.13 04:30	0	0,41	0,21	86,81	14,78	0,69	8,92	3,34	1,28	
2024.01.13 05:00	0	0,35	0,18	93,05	14,64	0,67	8,72	2,73	1,21	
2024.01.13 05:30	0	0,38	0,17	83,34	14,37	0,65	8,36	2,52	0,94	
2024.01.13 06:00	0	0,5	0,15	98,52	13,97	0,6	8,06	1,97	0,82	
2024.01.13 06:30	0,32	0,72	0,16	105,78	13,51	0,57	7,45	3,6	0,74	
2024.01.13 07:00	0	0,77	0,24	117,01	13,92	0,61	8,47	4,46	0,77	
2024.01.13 07:30	0	0,9	0,32	136,94	13,92	0,61	8,64	3,34	0,82	
2024.01.13 08:00	0	0,49	0,21	131,21	13,88	0,61	8	2,29	0,81	
2024.01.13 08:30	0	0,41	0,24	111,67	13,95	0,61	8,1	2,25	0,79	
2024.01.13 09:00	4,62	0,55	0,22	115,78	13,91	0,6	8,34	2,14	0,76	
2024.01.13 09:30	0	0,81	0,13	116,89	14,14	0,62	7,76	3,23	0,71	
2024.01.13 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás

2024.01.13 10:30	0	0,52	0,11	91,56	13,95	0,59	8,2	2,31	0,67	
2024.01.13 11:00	0	0,64	0,1	96,22	13,81	0,58	7,7	2,29	0,66	
2024.01.13 11:30	15,35	0,75	0,09	101,87	13,76	0,57	8,27	3,04	0,83	
2024.01.13 12:00	0	1,37	0,12	105,65	14,4	0,63	10,3	6,08	0,77	
2024.01.13 12:30	0	0,98	0,15	98,81	14,37	0,62	7,82	8,06	0,82	
2024.01.13 13:00	0	0,83	0,16	94,36	14,36	0,61	7,74	9,95	0,85	
2024.01.13 13:30	63,16	0,4	0,12	102,5	14,55	0,66	9,7	13,14	1,8	
2024.01.13 14:00	0	0,34	0,13	104,57	14,41	0,62	7,19	12,89	1,04	
2024.01.13 14:30	0	0,26	0,18	86,57	14,66	0,64	7,58	10,99	1,07	
2024.01.13 15:00	3,48	0,2	0,13	88,54	13,76	0,57	6,24	8,21	0,91	
2024.01.13 15:30	0,02	0,84	0,34	110,68	14,06	0,59	9,15	7,49	0,9	
2024.01.13 16:00	0,02	0,78	0,36	94,99	14,55	0,64	9,52	7,64	0,92	
2024.01.13 16:30	0,08	0,87	0,34	85,93	14,55	0,64	9,5	7,48	0,88	
2024.01.13 17:00	0,15	0,9	0,3	91,57	14,05	0,6	9,09	7,07	0,78	
2024.01.13 17:30	0,15	0,9	0,36	113,87	13,97	0,59	9,21	6,53	0,84	
2024.01.13 18:00	0,09	0,9	0,34	104,41	13,65	0,56	8,6	6,21	0,86	
2024.01.13 18:30	0	0,76	0,14	106,7	13,68	0,57	7,94	5,22	0,8	
2024.01.13 19:00	0,01	0,55	0,11	107,77	13,63	0,56	7,83	4,62	0,79	
2024.01.13 19:30	0,07	0,69	0,17	99,45	14,54	0,65	9,56	4,7	0,97	
2024.01.13 20:00	0,04	0,75	0,17	96,07	14,05	0,6	8,21	3,61	0,85	
2024.01.13 20:30	0	0,62	0,14	106,64	14,02	0,59	8,14	4,13	0,8	
2024.01.13 21:00	0	0,9	0,24	115,84	14,07	0,6	9,19	3,67	0,76	
2024.01.13 21:30	0	0,55	0,14	104,01	13,81	0,59	7,42	2,74	0,73	
2024.01.13 22:00	22,92	0	0,08	113,93	13,75	0,58	7	3,23	0,82	
2024.01.13 22:30	18,72	0	0,1	107,36	14,5	0,65	8,28	2,93	1,02	
2024.01.13 23:00	0,07	0	0,27	82,22	18,34	1,77	21,06	4,22	3,91	
2024.01.13 23:30	0,66	0,28	0,11	94,01	14,54	0,66	8,42	1,66	0,92	
2024.01.14 00:00	0,58	0,11	0,08	86,35	13,51	0,56	6,74	3,35	0,69	
2024.01.14 00:30	0,58	0,76	0,08	116,51	13,13	0,53	7,11	2,17	0,55	
2024.01.14 01:00	0,41	0,83	0,08	132,59	13,56	0,56	7,97	2,23	0,64	
2024.01.14 01:30	0,46	1,05	0,08	113,29	13,76	0,58	7,83	0,72	0,64	
2024.01.14 02:00	0,57	1,16	0,08	119,64	13,89	0,58	8,65	2,83	0,69	
2024.01.14 02:30	2,34	1,19	0,08	113,79	13,84	0,58	8,83	5,7	0,71	
2024.01.14 03:00	11,73	1,22	0,09	106,71	14,26	0,62	9,79	7,82	0,85	
2024.01.14 03:30	1	0,81	0,13	99,89	14,06	0,6	8,08	9,08	0,75	
2024.01.14 04:00	0,97	0,6	0,12	109,36	13,56	0,56	7,36	9,93	0,7	
2024.01.14 04:30	9,83	0,38	0,15	119,99	13,44	0,55	7,45	8,76	0,81	
2024.01.14 05:00	0,63	0,41	0,16	121,08	13,93	0,59	7,58	6,68	0,84	
2024.01.14 05:30	0,51	0,33	0,15	121,5	13,59	0,56	7,21	6,26	0,76	
2024.01.14 06:00	0,39	0,3	0,15	122,06	13,33	0,55	7,08	5,13	0,71	
2024.01.14 06:30	1,14	0,73	0,1	141,4	13,7	0,57	7,59	4,7	0,68	
2024.01.14 07:00	13,52	0,57	0,1	130	13,27	0,54	8,09	6,16	0,69	
2024.01.14 07:30	0,09	0,78	0,1	131,66	13,44	0,55	8,37	7,75	0,78	
2024.01.14 08:00	0,27	0,68	0,09	122,48	13,11	0,53	7,64	8,27	0,83	
2024.01.14 08:30	12,13	0,6	0,1	155,85	13,2	0,54	8,3	9,66	0,76	
2024.01.14 09:00	0	0,69	0,09	143,74	13,34	0,55	8,1	9,03	0,87	
2024.01.14 09:30	0,02	0,71	0,09	154,34	13,72	0,57	8,78	10,33	0,82	
2024.01.14 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.14 10:30	0,26	0,79	0,12	43,21	14,83	0,67	10,99	10,59	1	
2024.01.14 11:00	0,41	0,62	0,13	67,65	14,02	0,58	9,1	13,12	0,86	
2024.01.14 11:30	32,84	0,25	0,1	82,1	13,64	0,56	9,32	10,52	1,34	
2024.01.14 12:00	0,91	0,18	0,11	105,27	13,67	0,56	9,12	6,82	0,74	
2024.01.14 12:30	0,49	0,77	0,14	95,56	13,96	0,58	8,08	5,21	0,72	
2024.01.14 13:00	0,38	0,7	0,14	98,54	13,72	0,56	8,21	5,2	0,7	
2024.01.14 13:30	0,35	0,59	0,12	105,84	13,66	0,56	8,4	3,77	0,7	
2024.01.14 14:00	0,33	0,49	0,1	112,08	13,68	0,55	8,2	3,97	0,72	
2024.01.14 14:30	0,28	0,59	0,1	109,46	13,18	0,52	7,58	4,64	0,67	
2024.01.14 15:00	6,26	0,6	0,09	175,87	13,5	0,54	8,58	3,7	0,76	
2024.01.14 15:30	3,12	0,75	0,12	110,95	13,23	0,52	7,85	8,86	0,68	
2024.01.14 16:00	0,4	0,6	0,16	121,59	13,3	0,53	7,78	9,32	0,63	
2024.01.14 16:30	0,2	0,68	0,17	133,56	13,56	0,55	7,96	7,84	0,65	
2024.01.14 17:00	0,14	0,56	0,16	134,83	13,63	0,56	8,25	6,67	0,67	
2024.01.14 17:30	0,11	0,58	0,19	137,72	13,71	0,56	8,37	6,04	0,71	
2024.01.14 18:00	0,14	0,67	0,23	143,24	13,83	0,57	8,4	5,23	0,75	
2024.01.14 18:30	0,02	0,7	0,12	136,03	14,09	0,6	8,41	3,98	0,83	
2024.01.14 19:00	0,14	0,62	0,11	122,69	14,37	0,62	8,51	3,47	0,96	
2024.01.14 19:30	0,5	0,69	0,11	105,5	14,51	0,64	8,76	3,06	0,92	
2024.01.14 20:00	1,09	0,68	0,13	101,32	14,58	0,65	9,03	2,89	0,9	
2024.01.14 20:30	1,26	0,59	0,12	100,68	14,2	0,61	8,5	2,62	0,83	
2024.01.14 21:00	1,52	0,58	0,13	100,08	14,24	0,61	8,79	2,64	0,84	
2024.01.14 21:30	1,87	0,74	0,1	115,46	14,01	0,59	8,36	2,74	0,76	
2024.01.14 22:00	2,11	0,66	0,09	115,09	14,41	0,63	9,19	3,17	0,87	
2024.01.14 22:30	5,8	0,64	0,1	106,73	14,29	0,62	8,68	3,33	0,88	
2024.01.14 23:00	10,93	0,47	0,09	118,99	13,96	0,6	8,84	3,83	0,81	
2024.01.14 23:30	2,81	0,57	0,09	105,5	14,36	0,63	8,86	2,87	0,87	
2024.01.15 00:00	3	0,55	0,09	114,26	14	0,6	9,22	2,29	0,8	
2024.01.15 00:30	3,88	0,98	0,24	105,85	14,19	0,61	8,88	1,24	0,79	
2024.01.15 01:00	4,39	0,71	0,23	92,53	13,79	0,58	7,97	2,55	0,78	
2024.01.15 01:30	5,22	0,67	0,21	117,76	13,36	0,54	7,92	3,15	0,81	
2024.01.15 02:00	3,41	0,71	0,23	128,52	14,1	0,61	8,75	4,5	0,85	
2024.01.15 02:30	4,25	0,74	0,23	124,59	14,23	0,61	8,72	3,18	0,85	
2024.01.15 03:00	4,72	0,85	0,19	123,15	14,09	0,6	8,72	1,69	0,83	
2024.01.15 03:30	5,14	0,86	0,09	128,87	14,32	0,62	9,66	3,79	0,81	
2024.01.15 04:00	5,04	0,78	0,08	144,86	13,58	0,55	9,21	6,73	0,66	
2024.01.15 04:30	5,35	0,95	0,09	163,76	14,09	0,6	10,12	9,69	0,76	
2024.01.15 05:00	5,62	0,94	0,09	141,49	14,01	0,6	9,67	10,6	0,76	

2024.01.15 05:30	4,72	0,77	0,08	152,77	13,63	0,56	9,37	11,2	0,63	
2024.01.15 06:00	3,79	0,8	0,09	150,48	13,72	0,57	9,58	12,45	0,68	
2024.01.15 06:30	3,82	0,79	0,09	139,65	14,02	0,59	8,57	11,48	0,71	
2024.01.15 07:00	4,44	0,57	0,09	131,78	13,68	0,57	8,35	9,55	0,68	
2024.01.15 07:30	4,37	0,57	0,1	135,65	13,79	0,58	8,79	7,58	0,76	
2024.01.15 08:00	54,72	0,6	0,08	113,53	13,43	0,55	9,21	6,8	1,08	
2024.01.15 08:30	58,69	0,58	0,09	112,78	13,81	0,59	9,83	9,57	1,18	
2024.01.15 09:00	4,23	0,73	0,09	139,66	13,86	0,58	9,19	10,44	1,01	
2024.01.15 09:30	3,48	0,67	0,12	148,17	14,03	0,59	8,36	9,64	1,29	
2024.01.15 10:00	3,13	0,57	0,17	130,24	13,89	0,59	8,34	8	1,78	
2024.01.15 10:30	56,93	0,36	0,12	123,01	13,56	0,57	12,3	6,87	1,56	
2024.01.15 11:00	1,12	0,66	0,13	120,64	14,02	0,59	10,51	3,78	1,05	
2024.01.15 11:30	0,88	0,93	0,14	129,69	13,84	0,57	9,6	3,14	0,93	
2024.01.15 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.15 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.15 13:00	1,18	0,3	0,15	82,41	13,87	0,57	8,22	8,13	1,05	
2024.01.15 13:30	0,2	0,18	0,12	85,19	13,58	0,55	7,96	7,23	1,38	
2024.01.15 14:00	0,08	0,17	0,17	102,79	13,4	0,54	8,16	14,21	1,32	
2024.01.15 14:30	1,37	0,11	0,12	123,18	13,29	0,53	7,96	10,04	0,92	
2024.01.15 15:00	3,66	0,09	0,13	125,51	13,55	0,55	8,45	7,31	1,66	
2024.01.15 15:30	73,25	0,62	0,13	114,23	13,33	0,54	9,81	6,22	1,27	
2024.01.15 16:00	0,2	0,84	0,12	137,6	13,41	0,54	8,35	6,25	0,94	
2024.01.15 16:30	0,07	0,95	0,14	135,52	13,64	0,55	8,02	5,52	1,01	
2024.01.15 17:00	0	0,79	0,14	126,28	13,61	0,55	7,9	5,32	0,85	
2024.01.15 17:30	0	0,81	0,15	128,88	13,68	0,56	8,12	4,55	0,81	
2024.01.15 18:00	0	0,87	0,13	136,44	13,72	0,57	7,96	2,5	0,79	
2024.01.15 18:30	0	0,76	0,15	132,75	14,02	0,58	9,08	1,63	0,81	
2024.01.15 19:00	0,01	0,58	0,1	108,29	14,09	0,59	8,66	2,03	0,96	
2024.01.15 19:30	0,07	0,55	0,11	110,5	13,24	0,53	8,38	2,16	0,73	
2024.01.15 20:00	0	0,59	0,11	139,45	13,32	0,53	8,56	2,45	0,73	
2024.01.15 20:30	0	0,51	0,1	150,53	13,44	0,54	8,47	2,13	0,8	
2024.01.15 21:00	0,07	0,46	0,1	123,12	13,58	0,55	8,87	2,71	0,96	
2024.01.15 21:30	0,05	0,52	0,35	122,59	13,63	0,56	12,58	1,69	0,74	
2024.01.15 22:00	0	0,38	0,34	117,44	13,46	0,55	11,53	2,82	0,68	
2024.01.15 22:30	2,78	0,39	0,3	115,82	13,58	0,55	12,37	3,5	0,79	
2024.01.15 23:00	60,77	0,58	0,44	133,11	13,78	0,57	73,66	13,5	1,05	
2024.01.15 23:30	0	0,64	0,41	124,77	14,29	0,61	13,31	6,63	0,82	
2024.01.16 00:00	1,92	0,39	0,6	95,53	15,91	0,92	17,6	4,72	1,51	
2024.01.16 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.01.16 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.16 20:30	58,46	0,78	0,09	69,16	13,48	0,56	11,22	3,96	5,52	
2024.01.16 21:00	0,02	0,5	0,07	90,68	12,78	0,5	7,15	5,11	0,77	
2024.01.16 21:30	0	0,85	0,21	118,3	12,83	0,5	7,89	5,71	0,71	
2024.01.16 22:00	0	0,59	0,17	154,67	13,02	0,52	7,43	6,27	0,8	
2024.01.16 22:30	0,93	0,52	0,14	134,95	12,96	0,52	7,41	5,99	0,77	
2024.01.16 23:00	5,08	0,49	0,15	116,42	13,06	0,53	7,96	7,63	0,81	
2024.01.16 23:30	8,93	0,83	0,21	128,85	12,97	0,51	8,48	7,78	0,83	
2024.01.17 00:00	1,12	0,97	0,24	126,71	13,85	0,59	9,43	8,01	0,94	

2024.01.17 00:30	1,72	0,51	0,11	99,48	13,82	0,58	8,42	8,75	0,88	
2024.01.17 01:00	41,61	0,43	0,09	79,02	13,59	0,56	8,18	8,46	1,06	
2024.01.17 01:30	49,5	0,29	0,12	98,54	13,92	0,59	14,51	19,03	1,55	
2024.01.17 02:00	1,21	0,62	0,19	87,65	13,98	0,59	19,85	18,33	0,73	
2024.01.17 02:30	2,33	0,58	0,16	82,65	13,74	0,57	11,66	27,35	0,73	
2024.01.17 03:00	3,98	0,56	0,17	95,38	13,71	0,57	11,73	10,4	0,72	
2024.01.17 03:30	1,16	0,47	0,2	95,06	13,71	0,57	9,29	5,8	0,66	
2024.01.17 04:00	0,38	0,38	0,22	102,35	14,37	0,63	9,55	5,41	0,82	
2024.01.17 04:30	15,07	0,32	0,14	72,34	13,67	0,57	8,51	2,74	0,76	
2024.01.17 05:00	11,56	1,17	0,31	104,36	13,56	0,56	10,31	5,01	0,67	
2024.01.17 05:30	1,25	1,36	0,25	100,76	13,6	0,57	10,17	7,54	0,69	
2024.01.17 06:00	2,02	1	0,24	111,2	13,49	0,57	9,56	9,82	0,62	
2024.01.17 06:30	0,35	0,8	0,15	117,6	14	0,6	8,35	7,02	0,75	
2024.01.17 07:00	6,94	0,44	0,11	115,52	13,62	0,57	7,51	6,4	0,8	
2024.01.17 07:30	0,52	0,23	0,09	123,13	14,22	0,63	7,95	5,84	0,96	
2024.01.17 08:00	14,28	0,2	0,09	111,95	13,54	0,57	7,3	4,25	0,78	
2024.01.17 08:30	8,42	0,31	0,11	129,64	14,31	0,63	8,67	4,41	0,96	
2024.01.17 09:00	0,14	0,29	0,13	97,78	14,84	0,7	8,6	4,22	1,04	
2024.01.17 09:30	8,09	0,95	0,35	94,2	13,75	0,59	8,49	33,59	0,73	
2024.01.17 10:00	1,35	1,59	0,34	105,65	14,94	0,71	7,78	68,1	0,92	
2024.01.17 10:30	0,65	1,26	0,28	85,03	14,7	0,67	7,92	14,49	0,81	
2024.01.17 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.17 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.17 12:00	42,78	1,35	0,26	119,94	12,8	0,49	8,37	7,05	0,66	
2024.01.17 12:30	2,6	0,7	0,13	84,63	13,98	0,58	8,68	16,87	1,16	
2024.01.17 13:00	1,6	0,39	0,13	85,94	13,97	0,58	8,23	16,06	0,97	
2024.01.17 13:30	9,62	0,46	0,13	103,26	13,69	0,56	8,43	14,09	0,82	
2024.01.17 14:00	0,47	0,17	0,12	95,38	14,5	0,63	8,58	55,42	0,8	
2024.01.17 14:30	0,94	0,07	0,12	78,55	14,39	0,63	7,75	31,59	0,77	
2024.01.17 15:00	5,85	0,31	0,13	103,19	14	0,58	7,84	12,38	0,75	
2024.01.17 15:30	11	0,32	0,1	103,99	14,14	0,6	8,48	9,05	0,66	
2024.01.17 16:00	3,23	0,14	0,1	101,49	14,43	0,63	8,9	7,58	0,73	
2024.01.17 16:30	2,27	0,28	0,09	111,09	13,47	0,56	7,35	5,79	0,58	
2024.01.17 17:00	42,15	0,08	0,08	127,37	13,32	0,54	9,18	5,6	0,74	
2024.01.17 17:30	0,14	0,04	0,1	100,14	14,6	0,66	9,1	5,15	0,76	
2024.01.17 18:00	0,98	0,06	0,1	120,8	13,53	0,56	7,8	4,64	0,56	
2024.01.17 18:30	1,14	0,43	0,09	139,17	13,64	0,57	8,63	4,49	0,61	
2024.01.17 19:00	0,35	0,42	0,1	89,19	14,85	0,68	9,06	5,1	0,82	
2024.01.17 19:30	12,35	0,62	0,11	114,71	13,73	0,57	8,96	5,68	0,78	
2024.01.17 20:00	0,85	0,93	0,14	77,35	15,21	0,73	11,17	7,53	0,97	
2024.01.17 20:30	11,1	0,48	0,09	85,99	13,54	0,55	8,08	6,3	0,89	
2024.01.17 21:00	0,47	0,67	0,11	101,36	14,13	0,6	8,92	8,31	0,76	
2024.01.17 21:30	0,3	0,7	0,1	106,87	14,25	0,61	8,76	9,44	0,77	
2024.01.17 22:00	3,58	0,5	0,09	102,15	13,9	0,58	8,01	9,56	0,73	
2024.01.17 22:30	1,44	0,46	0,09	113,37	13,98	0,59	9,13	9,75	0,76	
2024.01.17 23:00	0,8	0,53	0,17	61,67	16,61	1,12	17,46	16,68	1,9	
2024.01.17 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.18 00:00	0,6	0,6	0,1	61,01	14,46	0,64	9,48	5,53	0,83	
2024.01.18 00:30	0,51	0,6	0,12	66,18	13,77	0,56	9,09	8,7	0,58	
2024.01.18 01:00	3,58	0,47	0,11	84,83	13,5	0,54	8,44	9,41	0,62	
2024.01.18 01:30	9,82	0,64	0,17	99,77	13,49	0,54	8,95	10,49	0,68	
2024.01.18 02:00	1,35	0,43	0,1	117,07	13,95	0,58	8,82	12,78	0,8	
2024.01.18 02:30	5,96	0,32	0,1	96,83	13,41	0,53	8,17	12,02	0,66	
2024.01.18 03:00	0,4	0,6	0,14	124,49	13,78	0,57	9,25	14,08	0,68	
2024.01.18 03:30	0,61	0,5	0,1	113,99	13,7	0,56	7,64	12,8	0,51	
2024.01.18 04:00	0,49	0,42	0,09	124,86	13,95	0,57	8,21	14,64	0,61	
2024.01.18 04:30	0,75	0,59	0,12	118,64	14,25	0,6	8,95	14,78	0,76	
2024.01.18 05:00	0,28	0,51	0,11	93,5	14,51	0,62	8,4	15,3	0,81	
2024.01.18 05:30	0,76	0,49	0,09	89,41	14,29	0,6	8,3	14,49	0,78	
2024.01.18 06:00	0,71	0,41	0,1	107,77	13,96	0,57	8,13	13,16	0,69	
2024.01.18 06:30	3,03	0,77	0,16	38,88	15,57	0,75	11,23	17,23	1,28	
2024.01.18 07:00	4,28	0,48	0,15	50,87	14,52	0,62	9,51	15,14	1,13	
2024.01.18 07:30	1,51	0,49	0,14	34,53	15,05	0,67	10,72	15,41	1,32	
2024.01.18 08:00	19,15	0,47	0,18	35,26	14,08	0,59	8,93	15,88	1,51	
2024.01.18 08:30	7,94	0,43	0,13	70,36	13,92	0,56	8,97	16,3	1,38	
2024.01.18 09:00	4,96	0,42	0,11	95,95	13,57	0,54	8,57	15,33	1,16	
2024.01.18 09:30	1,39	0,73	0,1	97,52	14,22	0,58	8,06	18,52	1,09	
2024.01.18 10:00	5,96	0,66	0,09	78,73	13,54	0,53	8,01	17,36	1,18	
2024.01.18 10:30	9,5	0,5	0,09	99,62	13,75	0,55	11,34	18,1	1,09	
2024.01.18 11:00	1,79	0,64	0,09	92,05	13,63	0,54	9,33	17,06	0,96	
2024.01.18 11:30	0,95	0,59	0,1	109,33	14	0,56	10,21	15,46	0,97	
2024.01.18 12:00	0,69	0,65	0,1	103,52	13,93	0,56	9,25	...	1,11	
2024.01.18 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.18 13:00	0,29	0,64	0,11	154,98	14,24	0,59	8,77	12,55	1,22	
2024.01.18 13:30	49,35	0,47	0,11	68,05	13,28	0,51	10,09	15,57	1,45	
2024.01.18 14:00	0,98	0,64	0,13	69,4	14,54	0,61	9,97	79,44	1,15	
2024.01.18 14:30	2,13	0,66	0,12	77,43	14,12	0,57	8,3	21,23	1,13	
2024.01.18 15:00	8,57	0,56	0,1	78,1	13,59	0,53	8,05	16,68	0,86	
2024.01.18 15:30	11,99	0,52	0,08	83,13	13,43	0,52	8,01	13,65	0,72	
2024.01.18 16:00	49,32	0,38	0,09	90,71	13,58	0,55	8,78	12,67	1	
2024.01.18 16:30	1,13	0,78	0,11	85,06	14,9	0,67	9,37	17,1	0,89	
2024.01.18 17:00	1,69	0,75	0,1	91,71	14,39	0,61	8,31	16,5	0,81	
2024.01.18 17:30	4,25	0,73	0,09	86,63	13,86	0,56	8,05	15,62	0,72	
2024.01.18 18:00	1,16	0,66	0,09	95,84	14,11	0,59	8,55	14,88	0,78	
2024.01.18 18:30	2,62	0,8	0,13	88,1	14,3	0,62	8,64	14,06	0,73	
2024.01.18 19:00	11,06	0,48	0,08	85,24	13,45	0,54	8,73	13,24	0,69	

2024.01.18 19:30	1,18	0,63	0,12	85,82	14,82	0,66	10,83	13,24	0,91	
2024.01.18 20:00	21,3	0,57	0,11	65,91	14,67	0,64	9,96	14,98	1,53	
2024.01.18 20:30	6,47	0,58	0,14	75,5	14,48	0,63	9,24	14,99	1,07	
2024.01.18 21:00	3,13	0,51	0,13	58,87	15,59	0,77	14,29	13,54	1,24	
2024.01.18 21:30	29,52	0,55	0,09	70,05	14,22	0,6	17,32	10,87	1,46	
2024.01.18 22:00	6,36	0,5	0,12	49,38	15,94	0,82	17,64	15,21	1,42	
2024.01.18 22:30	4,01	0,5	0,1	43,24	14,69	0,65	11,29	13,29	1,26	
2024.01.18 23:00	18,22	0,44	0,09	83,92	14,26	0,61	53,68	13,12	1,49	
2024.01.18 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.19 00:00	0,43	0,5	0,1	78,61	14,47	0,62	11,53	9,75	1,04	
2024.01.19 00:30	1,62	0,62	0,14	88,72	13,79	0,56	18,18	8,56	0,85	
2024.01.19 01:00	3,14	0,71	0,18	96,74	14,36	0,62	18,94	11,18	0,94	
2024.01.19 01:30	1,28	0,73	0,2	99,57	14	0,59	14,75	11,13	0,77	
2024.01.19 02:00	1,01	0,73	0,15	104,3	14,6	0,63	15,31	10,94	0,91	
2024.01.19 02:30	0	0,7	0,21	94,35	14,66	0,65	12,03	12	0,9	
2024.01.19 03:00	0,01	0,74	0,18	78,24	14,64	0,64	10,25	10	0,87	
2024.01.19 03:30	0,79	0,74	0,08	107,26	13,72	0,56	31,56	11,13	0,69	
2024.01.19 04:00	0,52	0,56	0,09	113,97	13,74	0,56	16,35	10,34	0,73	
2024.01.19 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.19 11:00	0	0,25	0,11	66,65	13,92	0,59	8,84	0	0,68	
2024.01.19 11:30	0	0,26	0,15	139,16	13,81	0,58	8,4	0	0,66	
2024.01.19 12:00	0,47	0,4	0,13	114,13	13,93	0,58	8,58	0	0,62	
2024.01.19 12:30	0,9	0,79	0,16	115,51	13,64	0,56	7,87	0	0,5	
2024.01.19 13:00	0,31	0,99	0,21	117,28	14,44	0,63	9,22	0	0,64	
2024.01.19 13:30	2,35	0,99	0,17	67,07	13,95	0,59	8,62	0	0,56	
2024.01.19 14:00	10,65	1,04	0,17	55,95	13,75	0,57	8,7	0,03	0,64	
2024.01.19 14:30	4,64	1,25	0,3	76,57	13,61	0,57	9,07	0,31	0,56	
2024.01.19 15:00	5,73	0,64	0,23	84,68	13,53	0,56	7,96	0,14	0,58	
2024.01.19 15:30	26,51	0,52	0,12	83,19	13,18	0,52	7,91	0,2	0,63	
2024.01.19 16:00	9,94	0,59	0,11	94,81	13,48	0,55	7,92	0,53	0,6	
2024.01.19 16:30	4,45	0,81	0,08	103,21	13,73	0,57	7,93	0,02	0,6	
2024.01.19 17:00	4,64	0,97	0,08	97,58	13,74	0,57	8,58	0,21	0,58	
2024.01.19 17:30	2,16	1,21	0,09	98,06	13,97	0,59	8,68	0,42	0,6	
2024.01.19 18:00	5,71	1,1	0,09	94,37	13,55	0,56	8,16	1,67	0,56	
2024.01.19 18:30	6,56	0,69	0,16	107,04	13,41	0,54	8,6	4,87	0,56	
2024.01.19 19:00	1	0,66	0,25	118,79	14,03	0,59	8,74	9,2	0,68	
2024.01.19 19:30	1,25	0,51	0,25	114,88	13,9	0,59	8,43	7,71	0,68	
2024.01.19 20:00	3,83	0,41	0,23	109,68	13,56	0,57	8,05	5,69	0,65	
2024.01.19 20:30	3,36	0,38	0,26	118,41	14,05	0,6	9,15	5,64	0,76	
2024.01.19 21:00	1,54	0,5	0,39	112,69	14,35	0,63	9,15	6,29	0,8	
2024.01.19 21:30	12,88	0,67	0,13	82,81	14,39	0,64	11,99	6,32	0,78	
2024.01.19 22:00	4,64	0,63	0,12	98,16	14,06	0,6	16,97	6,1	0,71	
2024.01.19 23:00	3,42	0,82	0,19	64,1	14,48	0,68	15,33	4,57	0,86	
2024.01.19 23:30	21,16	0,65	0,16	88,8	13,57	0,57	26,26	6,85	0,84	
2024.01.20 00:00	44,69	0,49	0,19	112,28	13,95	0,6	57,57	12,57	1,67	
2024.01.20 00:30	2,46	0,9	0,14	107,15	14,41	0,64	11,61	10,32	0,82	
2024.01.20 01:00	2,28	0,81	0,15	109,16	14,38	0,63	12,97	8,47	0,83	
2024.01.20 01:30	2,8	0,84	0,14	79,2	14,96	0,69	12,99	6,69	0,98	
2024.01.20 02:00	3,24	0,73	0,09	89,84	14,53	0,65	14,14	4,26	0,94	
2024.01.20 02:30	2,9	0,87	0,1	83,27	14,79	0,67	12,5	7,11	0,91	
2024.01.20 03:00	2,92	0,9	0,1	75,2	14,62	0,66	12,43	7,4	0,81	
2024.01.20 03:30	3,93	0,87	0,14	44,6	15,59	0,78	14,96	9,65	1,08	
2024.01.20 04:00	4,88	0,62	0,13	30,38	15,44	0,76	16,76	9,59	1,14	
2024.01.20 04:30	3,66	0,6	0,18	63,81	14,61	0,66	13,95	8,08	0,98	
2024.01.20 05:00	36,27	0,44	0,15	71,98	13,55	0,57	46,78	10,75	1,22	
2024.01.20 05:30	3,18	0,59	0,18	81,05	14,72	0,68	18,84	16,59	1,02	
2024.01.20 06:00	5,2	0,55	0,18	72,27	14,73	0,68	11,02	7,03	0,98	
2024.01.20 06:30	3,24	0,93	0,1	71,57	14,69	0,67	12,04	3,33	0,79	
2024.01.20 07:00	3,25	0,9	0,13	59,3	15,03	0,71	12,22	6,65	0,95	
2024.01.20 07:30	4,41	0,96	0,14	48,59	15,23	0,74	12,58	6,97	1,04	
2024.01.20 08:00	5,38	0,82	0,13	67,79	14,65	0,68	10,44	4,42	0,93	
2024.01.20 08:30	48,89	0,59	0,11	64,94	14,76	0,7	14,59	6,12	2,34	
2024.01.20 09:00	8,05	0,65	0,12	49,46	14,8	0,71	13,08	5,86	1,29	
2024.01.20 09:30	2,56	0,86	0,12	70,66	15,42	0,79	16,14	6,8	1,28	
2024.01.20 10:00	4,44	0,88	0,1	57,19	14,94	0,7	11,71	4,39	1,1	
2024.01.20 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.20 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.20 11:30	0	1,17	0,09	90,78	13,89	0,58	8,86	7,46	0,62	
2024.01.20 12:00	1,23	0,94	0,08	66,85	13,28	0,53	8,31	17,38	0,6	
2024.01.20 12:30	8,76	0,59	0,08	92,18	13,24	0,53	8,86	19,17	0,63	
2024.01.20 13:00	5,9	0,65	0,09	100,55	13,94	0,58	9,27	19,49	0,84	
2024.01.20 13:30	0,87	0,79	0,09	83,39	14,45	0,63	9,09	17,76	0,84	
2024.01.20 14:00	1,49	0,66	0,09	71,79	14,6	0,64	9,8	15,6	0,93	
2024.01.20 14:30	1,89	0,62	0,09	90,21	14,01	0,58	8,68	13,42	0,84	

2024.01.20 15:00	1,74	0,56	0,08	105,61	13,76	0,57	8,63	12,94	0,72	
2024.01.20 15:30	1,78	0,83	0,12	106,25	14	0,58	8,33	12,42	0,71	
2024.01.20 16:00	2,04	0,59	0,1	110,67	13,75	0,57	8,32	12,35	0,73	
2024.01.20 16:30	9,79	0,58	0,1	112,01	13,52	0,55	8,14	12,46	0,71	
2024.01.20 17:00	1,58	0,77	0,11	116,06	14,1	0,6	8,45	12,49	0,78	
2024.01.20 17:30	1,35	0,73	0,1	115	13,89	0,58	8,45	11,91	0,77	
2024.01.20 18:00	1,34	0,73	0,1	122,86	13,92	0,59	9,03	13,78	0,84	
2024.01.20 18:30	1	0,76	0,17	123,97	13,83	0,57	15,79	21,11	0,75	
2024.01.20 19:00	7,65	0,69	0,24	102,37	14,3	0,62	9,38	43,56	0,9	
2024.01.20 19:30	1,44	0,73	0,25	110,93	14,14	0,61	9,16	17,69	0,8	
2024.01.20 20:00	1,06	0,84	0,25	99,33	14,13	0,61	8,56	11,15	0,78	
2024.01.20 20:30	29,72	0,79	0,19	93,55	13,87	0,59	8,67	5,79	1	
2024.01.20 21:00	58,11	0,59	0,14	89,79	14,01	0,62	10,79	7,75	1,89	
2024.01.20 22:00	2,54	0,83	0,14	57,32	15,06	0,72	9,63	12,38	0,94	
2024.01.20 22:30	6,14	0,69	0,2	90,56	13,88	0,6	8,41	12,26	0,76	
2024.01.20 23:00	1,94	0,58	0,2	102,93	14,09	0,62	8,16	10,42	0,77	
2024.01.20 23:30	1,44	0,56	0,23	111,47	13,7	0,58	7,8	8,19	0,71	
2024.01.21 00:00	0,59	0,58	0,25	123,94	13,86	0,6	7,53	7,3	0,76	
2024.01.21 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtítés
2024.01.21 01:00	2,62	0,6	0,17	74,27	14,52	0,66	8,96	3,03	0,91	
2024.01.21 01:30	7,1	0,52	0,16	92,57	13,98	0,6	8,56	4,41	0,8	
2024.01.21 02:00	2,6	0,55	0,18	96,59	14,16	0,63	8,84	3,05	0,72	
2024.01.21 02:30	0,86	0,57	0,17	103,82	14,09	0,62	8,33	3,97	0,69	
2024.01.21 03:00	0,44	0,54	0,17	112,2	14,07	0,62	8,38	4,04	0,69	
2024.01.21 03:30	0,49	0,66	0,15	111,8	14,38	0,66	8,6	3,54	0,74	
2024.01.21 04:00	0,44	0,54	0,11	106,76	14,24	0,64	8,43	3,41	0,72	
2024.01.21 04:30	0,58	0,52	0,1	110,84	14,1	0,63	8,71	1,25	0,68	
2024.01.21 05:00	0,51	0,53	0,1	117,19	14,26	0,64	8,87	3,83	0,73	
2024.01.21 05:30	0,71	0,6	0,1	115,82	14,26	0,64	8,83	3,7	0,75	
2024.01.21 06:00	0,68	0,55	0,1	104,41	14,38	0,66	8,74	3,25	0,83	
2024.01.21 06:30	1,46	0,93	0,15	71,01	15,11	0,74	11,15	1,66	0,92	
2024.01.21 07:00	3,94	0,74	0,14	47,84	14,97	0,74	11,2	0,6	0,9	
2024.01.21 07:30	2,19	0,94	0,15	61,49	14,86	0,72	10,62	2,88	0,86	
2024.01.21 08:00	5,89	0,85	0,15	78,73	14,47	0,67	9,42	3,79	0,82	
2024.01.21 08:30	6,2	0,77	0,19	68,03	14,42	0,67	9,8	2,8	0,87	
2024.01.21 09:00	2,81	0,68	0,17	99,3	13,77	0,6	8,58	1,75	0,66	
2024.01.21 09:30	0,79	0,67	0,11	109,76	14	0,62	7,92	1,24	0,67	
2024.01.21 10:00	0,75	0,65	0,09	114,55	14,21	0,63	8,79	0,58	0,7	
2024.01.21 10:30	0,89	0,75	0,1	95,71	14,79	0,69	10,22	2,21	0,81	
2024.01.21 11:00	1,78	0,82	0,1	69,86	14,97	0,71	9,95	1,11	0,81	
2024.01.21 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtítés
2024.01.21 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.21 12:30	1,66	0,59	0,1	72,88	14,22	0,61	9,45	5,48	0,71	
2024.01.21 13:00	1,91	0,52	0,1	82,95	14,04	0,6	9,31	6,56	0,67	
2024.01.21 13:30	1,62	0,48	0,09	92,97	13,87	0,58	9,24	8,21	0,64	
2024.01.21 14:00	1,36	0,48	0,1	100,68	14,28	0,62	9,53	10,76	0,72	
2024.01.21 14:30	1,73	0,28	0,14	83,07	14,7	0,67	9,94	9,64	0,82	
2024.01.21 15:00	2,16	0,2	0,13	80,81	14,4	0,64	9,48	6,13	0,76	
2024.01.21 15:30	2,09	0,7	0,31	66,53	14,95	0,7	10,5	6,19	0,81	
2024.01.21 16:00	2,12	0,57	0,34	68,47	14,61	0,66	9,14	5,76	0,74	
2024.01.21 16:30	2,31	0,57	0,32	64,66	14,52	0,65	9,65	4,95	0,74	
2024.01.21 17:00	2,62	0,61	0,25	69,87	14,65	0,66	9,69	2,03	0,77	
2024.01.21 17:30	3,38	0,77	0,2	56,97	14,79	0,68	10,5	3,42	0,85	
2024.01.21 18:00	8,44	0,66	0,14	88,51	13,59	0,57	8,69	5,43	0,59	
2024.01.21 18:30	3,41	0,73	0,1	91,64	14,36	0,65	9,35	9,26	0,73	
2024.01.21 19:00	17,04	0,56	0,11	72,14	14,44	0,66	8,56	10,33	0,98	
2024.01.21 19:30	9,51	0,42	0,11	90,13	14	0,6	8,26	8,13	0,85	
2024.01.21 20:00	4,12	0,34	0,1	97,48	13,93	0,6	8,15	5,7	0,75	
2024.01.21 20:30	4,16	0,59	0,13	69,8	14,79	0,69	9,47	5,25	0,96	
2024.01.21 21:00	8,98	0,62	0,14	47,37	15,05	0,73	10,62	8,58	1,32	
2024.01.21 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtítés
2024.01.21 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.21 22:30	2,85	0,44	0,17	54,66	13,82	0,59	8,22	4,49	0,85	
2024.01.21 23:00	2,43	0,51	0,17	85,97	13,18	0,55	7,03	6,33	0,67	
2024.01.21 23:30	2,84	0,55	0,15	90,86	13,9	0,6	8,59	5,13	0,8	
2024.01.22 00:00	3,05	0,57	0,14	101,81	13,5	0,57	7,86	7,69	0,75	
2024.01.22 00:30	4,69	0,52	0,24	102,8	13,05	0,54	7,21	8,23	0,69	
2024.01.22 01:00	6,29	0,44	0,31	98,75	14,01	0,62	9,16	7,42	0,95	
2024.01.22 01:30	7,35	0,39	0,24	88,16	14,27	0,64	9,12	6,61	0,89	
2024.01.22 02:00	6,88	0,36	0,23	99,54	13,83	0,6	8,62	7,06	0,73	
2024.01.22 02:30	6,14	0,37	0,23	100,23	13,86	0,6	8,37	5,55	0,73	
2024.01.22 03:00	4,88	0,43	0,22	99,21	13,46	0,56	7,85	4,27	0,64	
2024.01.22 03:30	4,55	0,73	0,21	75,52	14,62	0,67	8,99	6,87	0,9	
2024.01.22 04:00	3,48	0,51	0,22	86,07	13,78	0,59	8,18	5,98	0,73	
2024.01.22 04:30	4,16	0,53	0,19	97,27	14	0,62	9,22	3,26	0,78	
2024.01.22 05:00	3,84	0,68	0,14	99,23	13,97	0,61	8,81	3,79	0,73	
2024.01.22 05:30	3,61	0,55	0,15	105,49	13,68	0,58	8,4	5,64	0,71	
2024.01.22 06:00	4,36	0,52	0,23	103,13	14,24	0,64	9,42	5,96	0,86	
2024.01.22 06:30	5,41	0,89	0,27	92,37	14,65	0,67	10,47	4,46	0,96	
2024.01.22 07:00	4,57	0,79	0,3	99,5	14,3	0,64	9,61	4,91	0,91	
2024.01.22 07:30	5	0,68	0,18	102,32	13,76	0,58	9,48	2,45	0,9	
2024.01.22 08:00	4,4	0,74	0,2	106,99	13,96	0,6	9,71	5,4	1,05	
2024.01.22 08:30	3,91	0,68	0,17	121,42	13,62	0,56	9,28	5,05	1,06	
2024.01.22 09:00	4,03	0,82	0,15	132,52	14,06	0,6	9,93	3,56	1,33	
2024.01.22 09:30	4,44	0,69	0,1	125,37	14,2	0,61	9,05	7,41	1,17	
2024.01.22 10:00	3,8	0,5	0,1	121,97	13,97	0,59	8,76	6,81	1,74	

2024.01.22 10:30	3,63	0,5	0,1	105,48	14,13	0,6	9,04	4,75	1,6	
2024.01.22 11:00	4,23	0,52	0,09	122,56	14,21	0,61	10,08	7,31	1,47	
2024.01.22 11:30	3,71	0,53	0,12	116,51	15,21	0,75	11,75	8,51	2,17	
2024.01.22 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.22 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.22 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.22 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.22 14:00	0,07	0,58	0,12	64,45	14,28	0,62	9,63	5,96	1,36	
2024.01.22 14:30	0,02	0,34	0,1	65,03	14,33	0,62	9,99	5,2	1,99	
2024.01.22 15:00	1,72	0,45	0,1	36,76	13,94	0,59	9,88	4,88	1,48	
2024.01.22 15:30	4,13	0,78	0,28	46	13,69	0,56	8,82	6,24	1,12	
2024.01.22 16:00	4,81	0,71	0,25	50,53	13,61	0,55	8,23	8	0,83	
2024.01.22 16:30	4,62	0,66	0,24	72,91	13,31	0,54	7,96	10,06	0,72	
2024.01.22 17:00	29,6	0,51	0,32	69,1	13,78	0,58	9,1	12,66	1,52	
2024.01.22 17:30	26,8	0,55	0,47	35,35	15,26	0,75	12,65	10,52	1	
2024.01.22 18:00	5,43	0,47	0,37	64,41	13,4	0,55	7,8	6,01	0,66	
2024.01.22 18:30	2,11	0,62	0,09	72,67	13,9	0,59	8,67	4,1	0,68	
2024.01.22 19:00	2,6	0,8	0,1	53,05	14,41	0,63	10,34	6,46	0,85	
2024.01.22 19:30	2,94	0,8	0,09	48,9	13,9	0,58	9,13	6,87	0,72	
2024.01.22 20:00	3,06	0,69	0,08	74,19	13,75	0,57	9,2	9,22	0,62	
2024.01.22 20:30	2,91	0,69	0,09	83,46	13,81	0,58	8,96	10,59	0,65	
2024.01.22 21:00	2,84	0,66	0,1	122,57	14,49	0,65	10,65	11,79	0,82	
2024.01.22 21:30	2,84	0,66	0,12	108,95	13,62	0,58	8,88	5,33	0,57	
2024.01.22 22:00	2,25	0,68	0,1	106,4	13,56	0,57	8,62	7,17	0,53	
2024.01.22 22:30	1,95	0,82	0,1	95,14	13,94	0,6	9,15	9,45	0,56	
2024.01.22 23:00	2,1	0,81	0,11	118,03	13,71	0,58	9,07	9,82	0,56	
2024.01.22 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.23 00:00	0,84	0,63	0,11	118,22	13,8	0,59	8,8	7,04	0,58	
2024.01.23 00:30	12,74	0,66	0,1	100,81	13,4	0,56	7,95	8,36	0,67	
2024.01.23 01:00	1,25	0,81	0,11	122,69	13,94	0,59	8,62	8,94	0,56	
2024.01.23 01:30	1,37	0,84	0,11	123,58	14,01	0,6	8,67	8,83	0,61	
2024.01.23 02:00	1,37	0,78	0,1	122,26	13,64	0,57	8,62	10,92	0,54	
2024.01.23 02:30	1,26	0,81	0,1	125,49	13,72	0,58	8,56	11,4	0,57	
2024.01.23 03:00	1,27	0,65	0,11	128,46	13,65	0,57	8,09	11,27	0,58	
2024.01.23 03:30	0,98	0,73	0,09	121,98	13,73	0,58	7,68	6,97	0,57	
2024.01.23 04:00	0,87	0,8	0,08	123,99	13,77	0,58	8,03	8,75	0,6	
2024.01.23 04:30	0,79	0,9	0,09	116,04	14,02	0,6	8,48	9,88	0,63	
2024.01.23 05:00	0,76	0,82	0,09	114,15	13,99	0,6	8,47	10,39	0,65	
2024.01.23 05:30	0,74	0,78	0,09	113,78	14,19	0,62	8,77	11,74	0,69	
2024.01.23 06:00	0,75	0,75	0,09	111,01	14,3	0,63	8,4	11,51	0,72	
2024.01.23 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.23 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.23 07:30	0,44	0,91	0,13	98,95	14,28	0,62	9,13	4,96	0,66	
2024.01.23 08:00	0,97	0,83	0,15	95,76	13,85	0,59	8,65	9,13	0,57	
2024.01.23 08:30	0,78	0,79	0,15	105,2	13,9	0,59	8,95	11,72	0,59	
2024.01.23 09:00	0,99	0,67	0,14	133,9	13,16	0,54	7,81	11,28	0,51	
2024.01.23 09:30	0,59	0,62	0,08	145,37	13,18	0,53	6,78	13,42	0,54	
2024.01.23 10:00	4,46	0,46	0,09	151,65	13,4	0,55	7,79	15,64	0,73	
2024.01.23 10:30	27,97	0,41	0,09	146,42	13,24	0,54	20,41	27,23	0,69	
2024.01.23 11:00	0,54	0,5	0,1	149,89	13,46	0,55	13,49	35,07	1,54	
2024.01.23 11:30	0,98	0,47	0,11	160,23	13,7	0,57	9,27	16,58	2,19	
2024.01.23 12:00	0,87	0,39	0,11	156,73	13,27	0,53	7,6	9,08	2,2	
2024.01.23 12:30	0,26	0,48	0,21	161,14	14,44	0,63	9,29	8,04	2,51	
2024.01.23 13:00	0,09	0,53	0,23	136,47	14,12	0,6	8,72	7,93	2,05	
2024.01.23 13:30	0,28	0,47	0,19	132,67	13,95	0,58	8,78	7,01	1,77	
2024.01.23 14:00	0,01	0,44	0,17	135,57	14,3	0,61	9,49	7,7	1,65	
2024.01.23 14:30	0	0,46	0,17	146,51	14,02	0,59	8,92	7,85	1,96	
2024.01.23 15:00	0	0,49	0,16	138,91	14,2	0,6	8,94	6,94	1,56	
2024.01.23 15:30	0,03	0,84	0,31	155,62	14,39	0,62	8,98	6,24	1,42	
2024.01.23 16:00	0,03	0,98	0,33	104,03	15	0,68	10,01	7,24	1,19	
2024.01.23 16:30	0,13	0,94	0,31	102,09	14,36	0,62	8,78	7,03	1,23	
2024.01.23 17:00	0,22	0,87	0,29	118,1	14,19	0,6	8,44	7	0,88	
2024.01.23 17:30	18,22	0,77	0,34	106,68	14,21	0,61	9,57	7,12	1,05	
2024.01.23 18:00	0,45	0,83	0,27	116,87	14,23	0,62	8,97	6,51	0,82	
2024.01.23 18:30	0,77	0,75	0,11	118,02	14,17	0,6	8,72	6,36	0,82	
2024.01.23 19:00	0,5	0,53	0,09	125,11	13,77	0,57	8,55	6,63	0,79	
2024.01.23 19:30	0,47	0,57	0,09	133,38	14,05	0,6	9,61	7,44	0,87	
2024.01.23 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.23 20:30	1,45	0,58	0,09	79,74	13,99	0,6	8,86	3,34	1,07	
2024.01.23 21:00	0,7	0,51	0,09	89,14	13,97	0,59	8,85	6,47	0,9	
2024.01.23 21:30	0,29	0,78	0,11	99,98	13,58	0,57	8,23	6,99	0,76	
2024.01.23 22:00	1,41	0,57	0,08	104,15	13,24	0,53	8,03	5,98	0,7	
2024.01.23 22:30	0,52	0,57	0,09	112,33	13,76	0,58	9	6,6	0,74	
2024.01.23 23:00	0,07	0,67	0,11	100,02	14,45	0,64	9,86	6,99	0,85	
2024.01.23 23:30	0,22	0,68	0,1	88,85	14,43	0,63	9,08	5,47	0,92	
2024.01.24 00:00	3,66	0,52	0,1	110,5	13,91	0,59	8,49	4,63	0,87	
2024.01.24 00:30	0,37	0,74	0,13	122,65	13,9	0,58	8,41	4,81	0,73	
2024.01.24 01:00	0,21	0,67	0,11	113,23	14,31	0,62	9,04	5,53	0,82	
2024.01.24 01:30	0,21	0,61	0,11	121,87	14,19	0,6	8,85	4,87	0,89	
2024.01.24 02:00	0,18	0,65	0,11	130,65	14,2	0,61	8,81	4,88	0,97	
2024.01.24 02:30	0,14	0,64	0,12	122	14,22	0,61	8,69	5,27	1,16	
2024.01.24 03:00	0,09	0,65	0,1	142,49	14,05	0,6	8,74	4,91	1,62	
2024.01.24 03:30	0,11	0,85	0,31	141,74	14,41	0,63	9,12	5,17	1,22	
2024.01.24 04:00	0,18	0,92	0,31	146,98	14,66	0,65	9,62	3,22	1,31	
2024.01.24 04:30	0,25	0,91	0,26	111,24	14,3	0,62	9,55	5,59	1,14	
2024.01.24 05:00	0,28	0,83	0,31	108,03	14,34	0,62	9,67	7,06	1,41	

2024.01.24 05:30	0,32	0,89	0,33	112,59	14,23	0,6	9,3	6,3	1,44	
2024.01.24 06:00	0,3	0,76	0,29	128,17	14,06	0,59	8,96	6,24	1,43	
2024.01.24 06:30	0,27	0,91	0,17	150,41	14,24	0,62	8,76	3,31	1,51	
2024.01.24 07:00	19,83	0,85	0,16	127,98	14,12	0,61	9,4	5,65	1,17	
2024.01.24 07:30	0,9	0,97	0,15	111,27	14,62	0,66	9,77	8,6	1,56	
2024.01.24 08:00	4,38	0,91	0,2	97,16	14,67	0,67	9	7,65	2,59	
2024.01.24 08:30	0,49	0,73	0,2	131,73	13,93	0,6	8,19	6,16	2,19	
2024.01.24 09:00	0,43	0,78	0,24	127,59	14,23	0,63	9,2	6,12	2,06	
2024.01.24 10:00	0,86	0,75	0,11	93,86	14,1	0,61	9,44	5,24	1,38	
2024.01.24 10:30	0,5	0,86	0,12	118,45	14,32	0,63	14,01	9,95	1,47	
2024.01.24 11:00	0,26	0,77	0,11	109,59	14,2	0,62	10,48	9,39	1,38	
2024.01.24 11:30	0,15	0,66	0,17	76,6	16,24	1,02	21,6	13,72	2,51	
2024.01.24 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.24 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.24 13:00	0,2	0,6	0,09	55,11	13,65	0,57	9,03	2,85	1,43	
2024.01.24 13:30	11,33	0,74	0,1	91,21	13,46	0,55	9,2	6,5	1,26	
2024.01.24 14:00	2,25	0,72	0,11	42,52	15,38	0,77	16,25	9,37	1,75	
2024.01.24 14:30	0,19	0,69	0,09	99,62	13,58	0,55	9,23	7,68	1,28	
2024.01.24 15:00	2,96	0,67	0,08	129,24	13,48	0,55	9,7	8,19	1,55	
2024.01.24 15:30	3,81	0,94	0,13	115,1	14,29	0,62	9,97	8,64	1,55	
2024.01.24 16:00	0,26	0,83	0,14	63,24	14,8	0,68	10,44	6,31	1,5	
2024.01.24 16:30	0,28	0,68	0,12	126,49	13,38	0,54	7,95	6,15	1,07	
2024.01.24 17:00	0,28	0,71	0,13	132,47	13,39	0,55	8,35	7,08	1,04	
2024.01.24 17:30	0,06	0,77	0,12	119,82	13,62	0,56	8,25	6,39	1,03	
2024.01.24 18:00	0,06	0,69	0,11	115,19	13,73	0,56	8,61	6,8	0,99	
2024.01.24 18:30	0,17	0,93	0,2	130,02	13,79	0,58	7,79	6,51	1	
2024.01.24 19:00	8,07	0,78	0,18	119,64	13,12	0,53	7,33	5,97	0,91	
2024.01.24 19:30	1,43	0,78	0,19	134,88	13,42	0,55	7,85	6,64	0,83	
2024.01.24 20:00	1,66	0,82	0,2	143,27	13,49	0,54	7,85	6,97	0,82	
2024.01.24 20:30	4,45	0,79	0,18	135,29	13,09	0,52	7,47	6,49	0,79	
2024.01.24 21:00	3,19	0,78	0,15	139,97	13,68	0,56	8,24	6,66	0,8	
2024.01.24 21:30	4,55	0,65	0,11	151,66	13,41	0,54	7,43	6,24	0,74	
2024.01.24 22:00	3,6	0,69	0,11	150,52	13,28	0,54	6,97	6,58	0,92	
2024.01.24 22:30	7,55	0,78	0,11	132,33	13,92	0,59	7,86	7,45	0,94	
2024.01.24 23:00	3,52	0,75	0,13	108,93	13,86	0,59	7,72	5,53	0,75	
2024.01.24 23:30	4,65	0,69	0,1	137,85	13,43	0,55	7,27	5,86	0,84	
2024.01.25 00:00	31,41	0,68	0,11	122,03	14,13	0,61	8,44	7,33	1,19	
2024.01.25 00:30	4,29	0,51	0,19	119,82	13,79	0,58	9,06	6,33	0,92	
2024.01.25 01:00	2,08	0,43	0,21	117,45	13,86	0,58	9,21	5,51	0,81	
2024.01.25 01:30	1,86	0,51	0,23	116,19	14,01	0,59	9,25	6,26	0,96	
2024.01.25 02:00	1,93	0,55	0,26	113,83	14,23	0,61	9,4	6,34	1,1	
2024.01.25 02:30	1,58	0,49	0,24	108,48	13,95	0,58	9,14	6,52	0,91	
2024.01.25 03:00	1,68	0,5	0,22	101,93	14,34	0,62	9,9	6,35	0,95	
2024.01.25 03:30	2,09	0,89	0,09	116,53	14,05	0,6	8,12	6,2	0,91	
2024.01.25 04:00	1,78	0,77	0,08	111,01	13,73	0,57	8,28	6,35	0,78	
2024.01.25 04:30	1,59	0,81	0,09	114,56	13,9	0,58	8,71	7,18	0,8	
2024.01.25 05:00	1,45	0,85	0,09	112,38	13,89	0,58	8,22	6,51	0,78	
2024.01.25 05:30	1,73	0,75	0,09	117,15	13,91	0,59	8,88	6,85	0,8	
2024.01.25 06:00	2,95	0,88	0,1	79,1	14,74	0,67	9,94	7,5	0,98	
2024.01.25 06:30	4,44	0,79	0,13	60,65	14,81	0,68	10,8	6,77	1,07	
2024.01.25 07:00	4,17	0,57	0,11	98,08	14,04	0,6	9,74	6,88	1,04	
2024.01.25 07:30	3,61	0,67	0,1	101,46	14,39	0,62	10,43	4,28	0,99	
2024.01.25 08:00	3,1	0,83	0,1	95,97	14,3	0,62	9,94	11,13	1,08	
2024.01.25 08:30	2,49	0,73	0,1	103,47	14,28	0,61	10,35	11,69	1,25	
2024.01.25 09:00	1,94	0,71	0,11	89,99	14,45	0,63	10,24	9,56	1,25	
2024.01.25 09:30	4,48	1,01	0,09	91,68	13,69	0,55	8,43	9,34	0,99	
2024.01.25 10:00	1,97	0,87	0,1	104,63	14,18	0,6	9,74	10,12	1,27	
2024.01.25 10:30	2,12	0,94	0,1	102,68	14,39	0,61	9,75	9,52	1,24	
2024.01.25 11:00	4,46	0,96	0,1	100,39	14,56	0,62	9,51	10,48	1,43	
2024.01.25 11:30	2,28	0,85	0,09	103,14	14,34	0,6	9,82	8,62	1,21	
2024.01.25 12:00	2,13	0,92	0,1	96,95	14,53	0,61	10,13	10,38	1,29	
2024.01.25 12:30	16,15	0,54	0,08	107,86	13,77	0,55	8,98	8,56	1,1	
2024.01.25 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.25 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.25 14:00	0,24	0,61	0,09	104,75	14,06	0,57	9,01	6,3	0,99	
2024.01.25 14:30	0,36	0,59	0,08	66,65	13,88	0,56	8,94	10,14	0,91	
2024.01.25 15:00	0,48	0,62	0,08	89,76	13,73	0,54	8,78	11,28	0,81	
2024.01.25 15:30	2,23	0,63	0,28	82,08	13,56	0,53	8,07	11,36	0,71	
2024.01.25 16:00	1,2	0,65	0,32	94,24	13,9	0,55	8,84	13,23	0,74	
2024.01.25 16:30	1,85	0,73	0,32	97,82	14,27	0,59	9,08	11,85	0,78	
2024.01.25 17:00	2,03	0,71	0,36	81,76	14,03	0,57	8,74	12,58	0,77	
2024.01.25 17:30	2,14	0,71	0,3	96,8	13,76	0,55	8,26	12,32	0,72	
2024.01.25 18:00	5,72	0,66	0,29	95,55	13,69	0,54	8,34	16,38	0,96	
2024.01.25 18:30	5,48	0,67	0,09	101,05	13,44	0,53	8,02	17,09	0,93	
2024.01.25 19:00	3,23	0,88	0,11	89,78	15,19	0,71	10,57	20,28	1,76	
2024.01.25 19:30	4,98	0,74	0,1	78,47	14,46	0,63	8,98	16,35	1,52	
2024.01.25 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.01.25 20:30	2,11	0,71	0,1	46,1	14,15	0,59	7,6	12,83	0,92	
2024.01.25 21:00	2,17	0,63	0,09	91,95	13,41	0,54	7,3	13,34	0,81	
2024.01.25 21:30	1,6	0,68	0,1	119,5	13,55	0,54	8,92	14,31	0,77	
2024.01.25 22:00	1,68	0,6	0,1	117,52	13,38	0,54	8,6	13,61	0,77	
2024.01.25 22:30	22,32	0,53	0,11	116,29	13,75	0,57	9,56	13,92	1,08	
2024.01.25 23:00	1,35	0,69	0,11	127,26	13,77	0,56	9,07	14,12	0,99	
2024.01.25 23:30	2,01	0,58	0,08	124,63	13,49	0,54	9,04	12,47	0,8	
2024.01.26 00:00	1,91	0,68	0,12	125,58	14,05	0,59	9,72	14,13	1,44	
2024.01.26 00:30	0,88	0,77	0,11	133,53	13,66	0,56	8,1	13,07	0,83	

2024.01.26 01:00	0,74	0,73	0,1	121,81	14,13	0,6	8,39	13,43	0,9	
2024.01.26 01:30	0,9	0,72	0,1	123,88	13,48	0,54	7,74	11,68	0,81	
2024.01.26 02:00	0,92	0,81	0,11	108,12	14,41	0,63	8,67	11,01	1,03	
2024.01.26 02:30	1,98	0,66	0,09	101,29	13,76	0,56	7,93	10,87	1	
2024.01.26 03:00	1,02	0,63	0,09	114,92	13,86	0,57	8,13	11,09	0,91	
2024.01.26 03:30	1,88	0,42	0,08	123,77	13,71	0,56	8,24	10,9	0,68	
2024.01.26 04:00	1,18	0,27	0,08	115,7	13,78	0,57	8,98	10,77	0,68	
2024.01.26 04:30	1,38	0,37	0,08	105,32	13,59	0,55	8,31	13,03	0,89	
2024.01.26 05:00	1,67	0,34	0,09	109,89	14	0,58	8,89	12,6	0,95	
2024.01.26 05:30	1,39	0,29	0,08	106,33	13,7	0,56	8,64	12,25	0,72	
2024.01.26 06:00	1,95	0,26	0,08	104,85	13,51	0,55	8,36	12,05	0,78	
2024.01.26 06:30	2,08	0,6	0,23	68,77	14,85	0,67	9,8	14,13	0,94	
2024.01.26 07:00	2,35	0,37	0,15	86,58	13,7	0,56	8,33	10,74	0,75	
2024.01.26 07:30	2,15	0,37	0,17	104,83	13,75	0,57	8,58	11,71	1,03	
2024.01.26 08:00	2,53	0,5	0,22	74,23	14,45	0,63	9,03	11,01	1,19	
2024.01.26 08:30	2,77	0,49	0,21	95,19	13,48	0,55	7,72	9,77	1,76	
2024.01.26 09:00	1,6	0,39	0,2	125,04	13,63	0,55	8,36	10,78	1,09	
2024.01.26 09:30	1,46	0,88	0,09	138,58	13,8	0,57	8,58	10,81	1,17	
2024.01.26 10:00	1,3	0,85	0,09	147,56	13,59	0,55	8,43	9,25	1,29	
2024.01.26 11:00	1,25	0,89	0,09	132,4	14,07	0,58	9,27	11,91	1	
2024.01.26 11:30	1,27	1,03	0,09	96,53	14,22	0,6	9,13	13,18	1,09	
2024.01.26 12:00	1,88	1,09	0,11	111,81	15,29	0,73	12,5	19,05	1,36	
2024.01.26 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.26 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.26 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.26 14:00	2,72	0,79	0,4	49,88	14,54	0,62	10,7	18,98	1,41	
2024.01.26 14:30	0,3	0,7	0,35	61,38	14,6	0,62	10,67	22,85	1,69	
2024.01.26 15:00	0,76	0,79	0,38	100,46	14,1	0,58	9,14	20,81	1,52	
2024.01.26 15:30	1,69	0,73	0,13	103,72	14,2	0,58	8,79	19,88	1,27	
2024.01.26 16:00	2,01	0,55	0,12	100,25	14,29	0,59	8,97	22,63	1,19	
2024.01.26 16:30	2,07	0,63	0,13	96,51	14,2	0,59	9,32	23,93	0,9	
2024.01.26 17:00	2,12	0,74	0,13	78,28	14,4	0,61	8,99	23,69	0,79	
2024.01.26 17:30	2,53	0,71	0,14	71,34	14,71	0,65	9,79	21,33	0,9	
2024.01.26 18:00	2,55	0,71	0,12	69,96	14,66	0,64	10,1	21,76	1,02	
2024.01.26 18:30	4,22	0,62	0,27	100,51	14,3	0,62	8,74	17,66	0,89	
2024.01.26 19:00	3,4	0,53	0,22	96,28	14,18	0,61	9,47	17,64	0,91	
2024.01.26 19:30	2,81	0,58	0,29	75	14,7	0,66	9,11	20,16	1,1	
2024.01.26 20:00	7,38	0,5	0,22	99,34	13,94	0,58	8,39	17,24	0,91	
2024.01.26 20:30	4,04	0,53	0,26	121,79	14,19	0,6	8,7	18,25	0,97	
2024.01.26 21:00	2,09	0,48	0,24	135,76	14,27	0,61	8,49	14,2	0,89	
2024.01.26 21:30	38,67	0,52	0,13	105,84	13,59	0,57	7,8	11,95	1,05	
2024.01.26 22:00	2,6	0,43	0,13	126,49	13,76	0,57	8,43	10,86	0,81	
2024.01.26 22:30	1,43	0,52	0,13	118,66	14,23	0,61	8,83	11,26	0,84	
2024.01.26 23:00	45,85	0,31	0,11	119,9	13,54	0,56	9,01	10,87	1,58	
2024.01.26 23:30	1,48	0,51	0,12	114,24	13,59	0,56	7,84	11,1	0,77	
2024.01.27 00:00	1,31	0,42	0,12	112,2	13,42	0,55	7,58	10,78	0,8	
2024.01.27 00:30	1,05	0,71	0,23	126,03	13,52	0,55	8,79	10,25	0,75	
2024.01.27 01:00	0,85	0,64	0,25	135,92	13,94	0,59	9,04	10,89	0,82	
2024.01.27 01:30	0,79	0,66	0,2	126,15	13,99	0,59	9,24	11,47	0,85	
2024.01.27 02:00	0,73	0,68	0,27	129,74	14,04	0,6	9,44	11,28	0,75	
2024.01.27 02:30	0,68	0,7	0,25	135,68	13,68	0,56	8,81	11,29	0,65	
2024.01.27 03:00	0,58	0,65	0,19	126,04	13,79	0,57	9,23	11,18	0,71	
2024.01.27 03:30	0,68	0,7	0,1	120,17	13,96	0,59	8,97	11,81	0,85	
2024.01.27 04:00	0,65	0,66	0,09	131,23	14,02	0,6	9,16	11,53	0,87	
2024.01.27 04:30	0,68	0,65	0,09	110,72	13,9	0,58	9,07	11,41	0,81	
2024.01.27 05:00	0,7	0,62	0,1	121,91	13,86	0,58	8,87	9,49	0,77	
2024.01.27 05:30	0,66	0,64	0,09	151,24	13,73	0,57	8,76	9,37	0,68	
2024.01.27 06:00	0,91	0,64	0,09	114,72	13,44	0,55	8,32	8,37	0,6	
2024.01.27 06:30	0,61	0,48	0,08	133,83	13,74	0,57	8,02	10,76	0,64	
2024.01.27 07:00	1,66	0,41	0,11	127,6	13,66	0,56	8,23	12,47	0,74	
2024.01.27 07:30	0,51	0,51	0,12	121,24	14,22	0,6	8,66	11,17	0,87	
2024.01.27 08:00	0,48	0,49	0,15	115,68	14,71	0,66	9,01	10,48	0,85	
2024.01.27 08:30	0,7	0,46	0,12	92,2	14,62	0,64	8,99	11,47	1,18	
2024.01.27 09:00	1,11	0,48	0,11	101,25	14,61	0,64	9,13	9,37	1,03	
2024.01.27 09:30	1,59	0,87	0,26	99,97	14,53	0,63	8,63	7,91	0,81	
2024.01.27 10:00	1,39	0,73	0,22	108,73	14,51	0,64	10,09	10,6	0,81	
2024.01.27 10:30	151,47	0,34	0,19	69,69	14,06	0,63	38,93	20,37	6,18	
2024.01.27 11:00	10,22	0,76	0,22	78,81	14,85	0,67	11,1	13,09	0,98	
2024.01.27 11:30	1,61	0,81	0,21	175,71	14,98	0,67	10,53	12,37	0,94	
2024.01.27 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.27 12:30	13,29	1,02	0,16	109,2	13,99	0,59	8,92	7,25	0,72	
2024.01.27 13:00	0,95	0,94	0,1	117,38	13,42	0,54	8,39	8,24	0,58	
2024.01.27 13:30	0,64	0,91	0,11	130,75	13,44	0,54	8,46	8,68	0,61	
2024.01.27 14:00	0,82	0,96	0,14	122,95	13,7	0,55	8,78	9,38	0,69	
2024.01.27 14:30	1,07	1,1	0,12	125,52	13,83	0,57	9,06	8,66	0,76	
2024.01.27 15:00	1,12	1,06	0,1	113,73	14,11	0,59	9,27	9,9	0,76	
2024.01.27 15:30	128,3	0,28	0,11	74,62	13,26	0,53	16,17	11,45	8,31	
2024.01.27 16:00	13,69	0,39	0,12	96,27	13,6	0,55	8,65	10,4	0,82	
2024.01.27 16:30	53,62	0,38	0,14	96,64	13,47	0,54	8,62	10,35	1,63	
2024.01.27 17:00	1,89	0,57	0,12	93,24	14,41	0,62	9,51	12,02	0,74	
2024.01.27 17:30	9,95	0,45	0,12	82,23	13,61	0,55	8,58	12,05	0,71	
2024.01.27 18:00	2,19	0,63	0,12	106,44	13,93	0,58	9,13	12,09	0,65	
2024.01.27 18:30	1,69	0,75	0,09	98,65	14,18	0,6	8,44	13,82	0,72	
2024.01.27 19:00	1,85	0,58	0,09	100,12	14,09	0,59	8,93	15,21	0,71	
2024.01.27 19:30	1,62	0,53	0,09	100,01	14,02	0,59	9,02	14,54	0,74	
2024.01.27 20:00	1,29	0,67	0,09	106,18	14,28	0,6	9,04	14,4	1	

2024.01.27 20:30	56,03	0,44	0,09	101,49	13,98	0,59	9,98	15,24	2,49	
2024.01.27 21:00	65,03	0,45	0,09	86,91	14,17	0,61	10,35	13,68	2,48	
2024.01.27 21:30	0,97	0,79	0,1	75,78	14,89	0,67	10,59	13,12	0,88	
2024.01.27 22:00	1,38	0,62	0,1	76,8	14,84	0,68	11,36	14,36	0,91	
2024.01.27 23:00	3,02	0,59	0,09	70,97	13,68	0,56	9,29	10,8	0,62	
2024.01.27 23:30	1,58	0,57	0,09	90,29	14,24	0,61	10,18	13,08	0,71	
2024.01.28 00:00	1,49	0,47	0,09	100,81	14,07	0,6	9,77	10,78	0,67	
2024.01.28 00:30	2,16	0,8	0,14	92,88	13,36	0,54	7,61	10,74	0,52	
2024.01.28 01:00	7,23	0,68	0,13	101,87	13,05	0,52	7,69	9,4	0,52	
2024.01.28 01:30	4,95	0,69	0,12	126,68	13,34	0,54	8,11	11,2	0,56	
2024.01.28 02:00	1,21	0,71	0,15	128,83	13,59	0,55	7,98	10,01	0,59	
2024.01.28 02:30	1,41	0,81	0,17	119,16	14,04	0,59	8,59	11,28	0,67	
2024.01.28 03:00	2,2	0,76	0,16	102,35	13,24	0,53	7,72	8,67	0,51	
2024.01.28 03:30	0,79	0,48	0,09	110,26	13,36	0,54	7,8	9,09	0,51	
2024.01.28 04:00	4	0,44	0,1	124,79	13,81	0,58	8,97	10,05	0,61	
2024.01.28 04:30	3,7	0,54	0,13	120,95	13,79	0,56	8,19	12,69	0,64	
2024.01.28 05:00	1,03	0,4	0,1	105,52	13,84	0,58	8,44	10,03	0,59	
2024.01.28 05:30	0,55	0,43	0,12	105,7	14,12	0,6	8,85	9,66	0,62	
2024.01.28 06:00	5,6	0,51	0,14	108,8	14,24	0,61	9,13	9,57	0,74	
2024.01.28 06:30	0,9	0,56	0,17	109,25	14,01	0,59	9,2	7,25	0,63	
2024.01.28 07:00	0,67	0,49	0,18	102,34	14,72	0,66	10,53	8,85	0,8	
2024.01.28 07:30	0,46	0,49	0,18	83,15	14,93	0,68	10,93	10,26	0,89	
2024.01.28 08:00	0,53	0,55	0,22	55,38	15,1	0,7	10,31	10,64	0,94	
2024.01.28 08:30	11,61	0,31	0,22	47,14	16,31	0,97	18,43	15,01	1,65	
2024.01.28 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.28 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.28 10:00	4,35	0,63	0,34	51,12	15,04	0,71	11,8	9,1	1,13	
2024.01.28 10:30	6,22	0,59	0,27	30,3	14,02	0,59	9,01	12,28	0,65	
2024.01.28 11:00	13,71	0,52	0,25	48,81	13,73	0,56	8,91	11,33	0,75	
2024.01.28 11:30	4,89	0,6	0,29	55,02	13,9	0,58	9,27	11,7	0,62	
2024.01.28 12:00	14,91	0,53	0,25	57,05	13,56	0,55	8,84	10,12	0,68	
2024.01.28 12:30	12,32	0,68	0,12	73,38	13,51	0,54	7,8	7,51	0,6	
2024.01.28 13:00	1,59	0,8	0,14	89,64	14,09	0,6	8,12	9,09	0,64	
2024.01.28 13:30	3,66	0,8	0,12	78,63	13,93	0,57	7,96	8,52	0,62	
2024.01.28 14:00	1,79	0,77	0,14	76,96	14,23	0,61	8,4	8,11	0,65	
2024.01.28 14:30	4,92	0,79	0,12	71,6	13,75	0,56	7,81	8,06	0,6	
2024.01.28 15:00	10,15	0,75	0,13	76,39	13,6	0,55	7,82	7,38	0,65	
2024.01.28 15:30	7,14	0,8	0,09	72,41	13,65	0,55	8,28	8,97	0,66	
2024.01.28 16:00	3,02	0,69	0,13	80,15	13,96	0,58	8,92	9,95	0,67	
2024.01.28 16:30	3,2	0,78	0,13	76,68	13,99	0,58	8,77	8,99	0,69	
2024.01.28 17:00	2,58	0,88	0,12	81,34	14,26	0,61	9,14	10,51	0,76	
2024.01.28 17:30	1,41	0,89	0,15	87,2	14,74	0,65	9,59	9,63	0,87	
2024.01.28 18:00	1,86	1,06	0,18	50,93	15,68	0,78	12,22	13,75	1,2	
2024.01.28 18:30	2,13	0,84	0,39	71,66	14,1	0,59	8,98	9,62	0,64	
2024.01.28 19:00	169,12	0,33	0,34	50,19	13,83	0,62	65,66	21,07	7,24	
2024.01.28 19:30	11,18	0,66	0,4	46,28	14,64	0,65	9,79	16,67	0,92	
2024.01.28 20:00	3,01	0,7	0,36	67,17	14,46	0,63	9,76	13,73	0,81	
2024.01.28 20:30	6,6	0,58	0,35	87,39	13,78	0,58	8,84	12,05	0,65	
2024.01.28 21:00	2,25	0,62	0,39	110,8	14,03	0,59	8,87	11,56	0,78	
2024.01.28 21:30	1,83	0,72	0,13	121,67	13,94	0,58	9,11	12,15	0,95	
2024.01.28 22:00	2,19	0,57	0,09	116,54	13,92	0,59	9	12,75	0,95	
2024.01.28 22:30	1,85	0,6	0,09	126,42	13,78	0,57	8,9	12,77	0,89	
2024.01.28 23:00	1,22	0,6	0,09	135,06	13,86	0,59	8,9	12,83	0,88	
2024.01.28 23:30	1,02	0,52	0,09	138,44	14	0,6	8,97	12,3	0,86	
2024.01.29 00:00	0,94	0,55	0,09	128,37	14,4	0,64	9,61	11,33	0,95	
2024.01.29 00:30	0,5	0,78	0,12	125,93	14,56	0,66	9,94	10,49	0,97	
2024.01.29 01:00	0,82	0,86	0,12	90,94	14,86	0,71	9,72	8,07	0,97	
2024.01.29 01:30	1,09	0,66	0,09	117,59	13,98	0,6	8,78	8,18	0,7	
2024.01.29 02:00	0,77	0,72	0,1	115,74	14,19	0,62	9,09	7,26	0,71	
2024.01.29 02:30	0,98	0,81	0,1	115,25	13,97	0,6	8,72	7,63	0,67	
2024.01.29 03:00	1,08	0,75	0,09	125,58	13,69	0,57	8,31	8,69	0,63	
2024.01.29 03:30	1,01	0,84	0,1	138,97	14,33	0,63	9,3	7,89	0,78	
2024.01.29 04:00	1,53	0,74	0,11	132,22	14,16	0,62	8,62	8,27	0,77	
2024.01.29 04:30	1,95	0,77	0,13	130,92	13,72	0,59	8,27	8,28	0,67	
2024.01.29 05:00	1,65	0,73	0,1	138,01	14,35	0,63	8,97	9,57	0,81	
2024.01.29 05:30	1,72	0,69	0,1	136,27	14,04	0,61	8,65	9,38	0,74	
2024.01.29 06:00	1,93	0,79	0,1	133,24	14,23	0,63	8,75	10,06	0,76	
2024.01.29 06:30	1,73	0,71	0,1	117,95	14,45	0,65	9,62	11,45	0,75	
2024.01.29 07:00	3,22	0,56	0,1	112,69	14,43	0,65	10,18	9,9	0,78	
2024.01.29 07:30	4,42	0,51	0,1	105,39	14,42	0,64	10,13	10,99	0,78	
2024.01.29 08:00	4,2	0,54	0,08	118,39	13,8	0,58	9,2	9,57	0,72	
2024.01.29 08:30	4,6	0,52	0,09	128,18	14,5	0,66	10,63	9,61	0,85	
2024.01.29 09:00	4,24	0,54	0,09	116,75	14,36	0,63	10,51	10,9	0,75	
2024.01.29 09:30	3,08	0,72	0,09	110,44	14,2	0,62	8,36	7,92	0,67	
2024.01.29 10:00	2,5	0,83	0,11	113,45	14,16	0,61	7,91	10,45	0,69	
2024.01.29 10:30	2,1	0,86	0,09	109,7	13,96	0,58	7,69	12,93	0,64	
2024.01.29 11:00	1,81	0,96	0,1	101,6	14,69	0,65	8,52	15,63	0,72	
2024.01.29 11:30	1,65	1	0,09	101,41	13,95	0,58	7,66	17,39	0,59	
2024.01.29 12:00	1,15	0,96	0,1	114,69	14,05	0,59	8,87	22,1	0,62	
2024.01.29 12:30	1,1	0,96	0,1	110,59	14,8	0,66	10,05	22,23	0,84	
2024.01.29 13:00	0,94	0,95	0,11	104,47	14,91	0,68	10,18	20,46	0,89	
2024.01.29 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.01.29 14:00	0,36	0,98	0,1	110,46	14,5	0,64	8,77	11,71	0,82	
2024.01.29 14:30	0,75	0,87	0,09	94,53	13,93	0,57	8,35	9,69	0,62	
2024.01.29 15:00	0,58	1,07	0,1	119,22	14,29	0,6	9,56	16,38	0,69	
2024.01.29 15:30	0,41	0,64	0,1	125,47	14,61	0,63	9,92	16,78	0,76	

2024.01.29 16:00	0,27	0,35	0,1	133,51	14,57	0,63	10,06	15,98	0,78	
2024.01.29 16:30	0,18	0,35	0,1	134,33	14,43	0,61	9,84	13,02	0,78	
2024.01.29 17:00	0,23	0,43	0,1	86,93	14,51	0,63	9,52	16,16	0,88	
2024.01.29 17:30	0,26	0,46	0,1	112,14	14,3	0,61	9,18	14,03	0,86	
2024.01.29 18:00	0,38	0,4	0,09	108,34	13,89	0,57	8,6	14,38	0,75	
2024.01.29 18:30	1,45	0,84	0,11	122,37	15,04	0,7	10,28	11,09	0,8	
2024.01.29 19:00	1,44	0,87	0,1	134,4	14,14	0,6	8,72	10,24	0,58	
2024.01.29 19:30	0,63	0,88	0,09	109,33	14,21	0,61	8,33	13,84	0,56	
2024.01.29 20:00	0,39	0,99	0,09	98,32	14,16	0,6	7,72	15,8	0,55	
2024.01.29 20:30	0,21	1,09	0,09	117,1	14,33	0,61	8,29	17,76	0,68	
2024.01.29 21:00	0,26	1,08	0,1	102,24	14,32	0,61	8,14	18,7	0,86	
2024.01.29 21:30	0,99	0,74	0,32	93	13,88	0,58	8,44	19,84	0,87	
2024.01.29 22:00	1,8	0,51	0,39	97,16	13,47	0,55	8,43	17,48	0,81	
2024.01.29 22:30	0,76	0,46	0,42	119,28	13,7	0,57	8,25	14,14	0,92	
2024.01.29 23:00	0,06	0,4	0,51	121,69	14,4	0,63	8,73	12,68	1,16	
2024.01.29 23:30	0,2	0,31	0,46	129,53	14,25	0,62	8,8	10,35	1,15	
2024.01.30 00:00	0,2	0,39	0,7	119,86	15,07	0,75	11,5	11,01	1,6	
2024.01.30 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.01.30 21:00	2,15	0,73	0,15	55,17	15,52	0,75	12,18	18,99	1,49	
2024.01.30 21:30	2,33	0,26	0,17	47,4	13,87	0,57	10,29	17,28	0,99	
2024.01.30 22:00	0,07	0,36	0,17	54,11	12,99	0,51	8,01	15,53	0,75	
2024.01.30 22:30	0	0,43	0,21	62,12	13,53	0,55	8,39	16,65	0,93	
2024.01.30 23:00	17,9	0,3	0,19	71,35	13,33	0,54	9,39	16,29	0,87	
2024.01.30 23:30	29,03	0	0,25	42,22	14,68	0,67	12,11	21,04	1,18	
2024.01.31 00:00	0,71	0,06	0,23	55,19	14,37	0,63	10,51	14,08	1,07	
2024.01.31 00:30	20,11	0,6	0,12	93,44	13,5	0,56	8,11	12,8	0,94	
2024.01.31 01:00	0,63	0,52	0,19	91,4	13,51	0,56	7,98	15,48	0,8	
2024.01.31 01:30	1,14	0,42	0,16	119,08	13,42	0,55	7,69	13,83	0,76	
2024.01.31 02:00	2,11	0,43	0,19	134,26	13,66	0,57	7,99	13,81	0,83	
2024.01.31 02:30	2,25	0,41	0,2	137,02	14,03	0,61	8,19	13,47	0,93	
2024.01.31 03:00	64,51	0,25	0,13	131,65	13,28	0,54	11,01	8,01	1,12	
2024.01.31 03:30	2,73	0,92	0,15	105,62	13,62	0,56	8,53	8,64	0,85	
2024.01.31 04:00	2,92	0,85	0,2	83,49	14,17	0,61	8,98	10,96	0,91	
2024.01.31 04:30	3,54	0,76	0,2	97,08	13,45	0,56	7,74	8,51	0,82	
2024.01.31 05:00	9,25	0,64	0,12	118,64	13,77	0,59	9,07	6,08	1,01	
2024.01.31 05:30	3,33	0,81	0,12	98,93	13,89	0,59	8,92	6,04	1,08	
2024.01.31 06:00	30,59	0,69	0,19	117,46	13,55	0,57	8,81	8,72	1,12	
2024.01.31 06:30	6,42	0,59	0,09	113,31	13,4	0,55	8,84	5,69	1,01	
2024.01.31 07:00	4,99	0,53	0,08	115,05	13,38	0,56	9,08	9,51	0,89	
2024.01.31 07:30	3,81	0,57	0,1	112,11	13,86	0,6	11,26	10,95	0,9	
2024.01.31 08:00	4,73	0,72	0,12	59,12	15,58	0,86	14,15	19,49	1,54	
2024.01.31 08:30	7,79	0,5	0,1	42,23	14,47	0,66	11,93	10,41	1,04	
2024.01.31 09:00	23,18	0,46	0,1	79,44	13,72	0,58	9,83	9,9	1,09	
2024.01.31 09:30	50,48	0,63	0,14	103,81	13,45	0,57	22,91	75,46	1,22	
2024.01.31 10:00	6,41	0,95	0,18	77,75	14,68	0,68	11,51	70,84	1,59	
2024.01.31 10:30	3,43	0,94	0,17	95,83	14,46	0,64	56,42	17,4	1,18	

leállás - tervezett karbantartás

2024.01.31 11:00	2,09	0,81	0,14	87,62	14,25	0,62	28,68	11,74	1,05	
2024.01.31 11:30	3,59	0,69	0,17	93,21	13,65	0,56	19,27	11,34	0,98	
2024.01.31 12:00	29,56	0,59	0,21	102,17	13,45	0,55	25	23,52	1,19	
2024.01.31 12:30	1,59	0,6	0,29	108,93	13,87	0,58	9,73	14,54	1,3	
2024.01.31 13:00	18,96	0,39	0,3	103,48	13,67	0,56	8,77	10,15	1,31	
2024.01.31 13:30	68,38	0,28	0,28	133,41	13,38	0,55	14,32	9,06	1,96	
2024.01.31 14:00	1,39	0,63	0,32	100,65	14,76	0,66	10,73	7,2	1,26	
2024.01.31 14:30	0,71	0,61	0,37	115,75	14,07	0,59	9,07	6,46	1,08	
2024.01.31 15:00	0,75	0,56	0,27	134,14	14,17	0,6	9,37	7,84	1,05	
2024.01.31 15:30	0,84	0,81	0,16	84,79	13,94	0,59	31,37	5,6	1,19	
2024.01.31 16:00	1,68	0,65	0,17	126,98	13,54	0,55	32,43	96,92	1,46	
2024.01.31 16:30	8,58	0,67	0,17	136,19	13,39	0,54	10,19	41,47	1,01	
2024.01.31 17:00	0,92	0,73	0,16	126,23	14,14	0,6	9,28	17,37	1,06	
2024.01.31 17:30	5,62	0,65	0,17	121,95	13,67	0,57	8,63	13,95	0,89	
2024.01.31 18:00	1,55	0,68	0,16	117,38	14,18	0,61	9,11	10,54	1,01	
2024.01.31 18:30	2,56	0,98	0,15	82,18	14,67	0,66	10,41	8,93	1,08	
2024.01.31 19:00	2,62	0,71	0,11	105,81	13,94	0,59	8,78	8,61	0,88	
2024.01.31 19:30	5,82	0,62	0,14	118,59	14,17	0,61	9,67	9,14	0,95	
2024.01.31 20:00	14,24	0,79	0,14	79,91	14,52	0,64	10,34	3,8	0,92	
2024.01.31 20:30	19,1	0,7	0,11	110,05	13,85	0,58	9,44	7,38	0,84	
2024.01.31 21:00	15,37	0,63	0,11	129,93	13,27	0,54	9,09	10,22	0,72	
2024.01.31 21:30	14,75	0,64	0,09	131,54	13,46	0,56	7,59	9,97	0,85	
2024.01.31 22:00	18,77	0,48	0,08	132,09	13,19	0,54	7,92	7,25	0,79	
2024.01.31 22:30	92,73	0,35	0,09	138,47	13,2	0,54	18,62	8,48	0,84	
2024.01.31 23:00	10,37	0,59	0,11	112,17	14,82	0,69	11,19	6,03	1,12	
2024.01.31 23:30	4,27	0,78	0,12	42,38	15,11	0,73	11,56	5,99	1,61	
2024.02.01 00:00	45,75	0,57	0,08	99,08	13,39	0,55	7,73	7,11	1,23	
2024.02.01 00:30	21,38	0,46	0,17	117,89	12,95	0,52	7,54	7,9	1,08	
2024.02.01 01:00	4,33	0,39	0,17	160,33	13,45	0,54	8,59	4,5	1,26	
2024.02.01 01:30	3,3	0,58	0,17	165,6	13,66	0,56	8,68	6,15	1,44	
2024.02.01 02:00	3,2	0,6	0,2	149,28	13,29	0,54	8,17	8,1	1,08	
2024.02.01 02:30	4,47	0,54	0,18	161,73	13,81	0,57	9,2	7,77	1,23	
2024.02.01 03:00	3,73	0,59	0,23	164,87	14,11	0,6	8,98	6,86	1,34	
2024.02.01 03:30	4	0,7	0,16	143,86	14,5	0,64	9,16	6,26	1,25	
2024.02.01 04:00	3,66	0,54	0,13	153,06	14,07	0,59	9,06	2,86	1,25	
2024.02.01 04:30	3,56	0,56	0,1	160,98	14,18	0,6	9,47	6,88	1,37	
2024.02.01 05:00	3,46	0,6	0,14	150,68	14,48	0,63	9,8	8,94	1,35	
2024.02.01 05:30	3,06	0,64	0,14	131,56	14,69	0,65	9,66	4,72	1,3	
2024.02.01 06:00	2,51	0,67	0,12	129,79	14,77	0,66	9,8	6,08	1,32	
2024.02.01 06:30	1,96	0,79	0,17	116,84	14,98	0,67	10,41	9,6	1,28	
2024.02.01 07:00	1,89	0,89	0,22	100,18	15,09	0,69	11,02	12,87	1,51	
2024.02.01 07:30	5,06	0,75	0,21	80,42	16,43	0,98	12,9	21,22	3,78	
2024.02.01 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.01 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.01 09:00	8,65	0,4	0,25	40,65	14,68	0,66	12,32	5,67	1,98	
2024.02.01 09:30	7,21	0,72	0,13	67,25	13,94	0,58	9,66	3,16	1,4	
2024.02.01 10:00	5,17	0,66	0,11	100,53	13,92	0,57	8,85	5,39	1,67	
2024.02.01 10:30	6,87	0,63	0,1	122,88	13,73	0,56	8,75	80,63	2,05	
2024.02.01 11:00	6,22	0,67	0,09	122,77	13,49	0,54	10,13	93,12	2,25	
2024.02.01 11:30	7,47	0,7	0,13	109,74	14,04	0,59	16,6	36,92	2,3	
2024.02.01 12:00	8,05	0,65	0,16	78,54	14,25	0,61	11,25	24,55	2,3	
2024.02.01 12:30	5,75	0,54	0,24	118,47	14,01	0,58	24,52	17,57	2,67	
2024.02.01 13:00	5,41	0,45	0,25	102,64	14,37	0,61	19,9	13,9	3,79	
2024.02.01 13:30	4,7	0,43	0,24	118,21	13,89	0,57	15,52	12,13	2,41	
2024.02.01 14:00	14,97	0,46	0,25	81,1	14,24	0,62	13,23	9,19	3,04	
2024.02.01 14:30	4,6	0,41	0,22	109,4	14,09	0,59	15,65	10,66	2,29	
2024.02.01 15:00	6,13	0,42	0,21	110,5	14,09	0,6	12,03	8,26	1,47	
2024.02.01 15:30	26,48	0,59	0,29	87,94	14,75	0,66	12,67	12,56	1,85	
2024.02.01 16:00	17,75	0,57	0,25	93,41	14,41	0,62	10,42	10,29	1,65	
2024.02.01 16:30	4,24	0,57	0,2	104,67	14,01	0,59	9,76	13,62	1,22	
2024.02.01 17:00	4,58	0,47	0,18	117,68	14,11	0,59	9,97	13,04	1,02	
2024.02.01 17:30	3,76	0,48	0,23	119,45	14,23	0,59	10,07	14,27	1,01	
2024.02.01 18:00	3,36	0,73	0,36	93,93	15,35	0,77	12,52	13,04	1,51	
2024.02.01 18:30	2,57	0,56	0,1	74,39	14,52	0,63	10,26	8,66	0,98	
2024.02.01 19:00	2,3	0,41	0,09	89,67	14,27	0,61	9,57	10,94	0,96	
2024.02.01 19:30	2,52	0,42	0,09	97,17	14,04	0,59	15,68	10,37	0,91	
2024.02.01 20:00	1,97	0,44	0,09	107,31	13,93	0,58	15,96	11,51	0,87	
2024.02.01 20:30	1,96	0,46	0,08	117,5	13,57	0,55	17	12,85	0,83	
2024.02.01 21:00	11,26	0,35	0,08	124,85	13,45	0,55	12,53	12,56	0,83	
2024.02.01 21:30	2,61	0,6	0,3	116,37	14,49	0,62	11,47	12,61	0,96	
2024.02.01 22:00	2,72	0,46	0,27	101,93	14,38	0,62	9,89	11,92	0,93	
2024.02.01 22:30	2,83	0,44	0,3	101,8	14,13	0,61	10,4	10,21	0,81	
2024.02.01 23:00	2,88	0,46	0,32	125,94	13,78	0,57	9,13	9,13	0,77	
2024.02.01 23:30	2,9	0,45	0,2	132,05	13,94	0,58	9,75	6,2	0,79	
2024.02.02 00:00	3,06	0,51	0,19	121,71	14,27	0,61	10,07	7,83	0,86	
2024.02.02 00:30	3,42	0,77	0,1	115,34	14,3	0,6	8,54	10,66	0,86	
2024.02.02 01:00	3,45	0,8	0,12	113,45	14,59	0,65	10,42	16,4	1,04	
2024.02.02 01:30	2,74	0,89	0,13	98,24	15,02	0,73	10,95	19,99	1,3	
2024.02.02 02:00	3,27	0,68	0,12	103,69	14,01	0,59	8,99	15,99	0,92	
2024.02.02 02:30	3,63	0,59	0,13	112,05	14,28	0,61	9,18	12,28	0,99	
2024.02.02 03:00	3,71	0,65	0,15	128,08	14,01	0,59	8,54	12,18	0,96	
2024.02.02 03:30	3,12	0,8	0,13	129,02	14,19	0,61	9,99	9,77	0,96	
2024.02.02 04:00	5,47	0,71	0,13	131,11	13,96	0,59	9,31	8,28	0,97	
2024.02.02 04:30	9,44	0,69	0,13	129,96	13,84	0,57	9,61	9,42	1,14	
2024.02.02 05:00	3,39	0,82	0,12	116,9	14,62	0,64	10,6	5,33	1,21	
2024.02.02 05:30	3,38	0,86	0,11	100,18	14,88	0,66	11,07	6,5	1,57	

2024.02.02 06:00	4,53	1,09	0,14	102,42	15,57	0,76	13,21	10,19	1,76	
2024.02.02 06:30	4,25	1,02	0,21	52,81	16,32	0,89	13,43	13,98	1,76	
2024.02.02 07:00	2,81	0,43	0,11	112,21	14,07	0,59	9,46	10,91	0,95	
2024.02.02 07:30	12,78	0,31	0,11	88,55	13,41	0,54	8,57	8,08	0,94	
2024.02.02 08:00	7,36	0,44	0,11	110,63	13,97	0,59	9,7	7,73	0,91	
2024.02.02 08:30	50,72	0,32	0,1	100,94	13,79	0,57	9,89	8,81	1,14	
2024.02.02 09:00	6,93	0,57	0,1	90,89	14,56	0,64	9,84	11,89	1,25	
2024.02.02 09:30	13,25	0,62	0,16	123,13	13,96	0,58	9,1	16,06	1,41	
2024.02.02 10:00	5,21	0,52	0,21	162,38	15,11	0,7	10,85	21,35	2,39	
2024.02.02 10:30	3,67	0,33	0,22	101,34	14,74	0,67	9,93	14,62	1,6	
2024.02.02 11:00	5,39	0,26	0,24	74,14	14,61	0,64	9,77	10,85	1,46	
2024.02.02 11:30	6,88	0,23	0,34	51,94	15,4	0,74	11,92	10,22	1,85	
2024.02.02 12:00	5,37	0	0,37	50,63	15,27	0,72	11,04	6,46	1,79	
2024.02.02 12:30	5,82	0,71	0,13	44,59	15,04	0,69	11,11	5,13	1,94	
2024.02.02 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.02 13:30	2,37	1,18	0,1	68,27	14,46	0,65	10,07	1,07	1,46	
2024.02.02 14:00	5,41	1	0,11	122,3	13,83	0,56	9,46	5,73	1,22	
2024.02.02 14:30	4,83	1	0,11	143,65	14,74	0,63	11,15	8,52	1,3	
2024.02.02 15:00	3,34	0,89	0,1	167,89	14,28	0,59	10,02	8,6	0,86	
2024.02.02 15:30	3,46	0,81	0,15	92,69	14,52	0,61	9,48	9,07	0,91	
2024.02.02 16:00	2,99	0,67	0,13	105,91	14,25	0,6	9,43	8,39	0,94	
2024.02.02 16:30	3,24	0,73	0,14	49,07	15,73	0,76	14,88	10,96	1,38	
2024.02.02 17:00	2,27	0,68	0,12	111,49	15,11	0,68	10,7	8,91	1,21	
2024.02.02 17:30	2,97	1,03	0,15	89,97	15,92	0,83	13,44	12,84	1,66	
2024.02.02 18:00	2,88	0,82	0,14	65,1	14,53	0,63	10,21	9,38	1,08	
2024.02.02 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.02 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.02 19:30	2,86	0,47	0,11	44,7	14,32	0,62	9,5	5,23	1,19	
2024.02.02 20:00	5,31	0,41	0,11	42,49	13,9	0,58	9,36	5,07	1,22	
2024.02.02 20:30	10,86	0,45	0,1	134,32	13,95	0,58	9,86	6,63	1,27	
2024.02.02 21:00	5,58	0,43	0,1	92,74	13,61	0,56	37,16	8,4	1,03	
2024.02.02 21:30	2,38	0,73	0,12	73,42	14,33	0,61	27,8	12,38	0,99	
2024.02.02 22:00	3,17	0,6	0,11	96,15	13,8	0,57	13,92	10,66	1,07	
2024.02.02 22:30	2,76	0,6	0,11	99,5	13,87	0,57	17,43	12,02	1,03	
2024.02.02 23:00	3,51	0,47	0,1	70,62	14,41	0,62	17,47	9,22	1,28	
2024.02.02 23:30	3,47	0,57	0,11	77,25	14,08	0,59	15,01	10,14	1,13	
2024.02.03 00:00	3,29	0,66	0,12	56,86	14,48	0,63	11,89	8,34	1,19	
2024.02.03 00:30	3,28	0,74	0,17	88,26	14,04	0,59	10,02	8,65	1,07	
2024.02.03 01:00	3,67	0,57	0,24	47,26	15	0,69	11,39	7,94	1,35	
2024.02.03 01:30	3,07	0,62	0,15	65,46	14,26	0,61	9,2	6,23	1,14	
2024.02.03 02:00	3,46	0,63	0,22	51,96	14,83	0,67	10,98	8,37	1,46	
2024.02.03 02:30	3,32	0,48	0,15	37,65	15,24	0,71	13,41	6,14	1,46	
2024.02.03 03:00	4,88	0,44	0,17	48,97	14,1	0,59	9,83	6,71	1,11	
2024.02.03 03:30	2,85	0,72	0,12	71,95	14,03	0,58	12,85	5,07	0,99	
2024.02.03 04:00	12,77	0,63	0,09	98,05	13,49	0,54	17,25	2,75	0,97	
2024.02.03 04:30	3,11	0,81	0,11	80,72	14,4	0,62	13,12	11,39	1,07	
2024.02.03 05:00	2,87	0,67	0,11	87,37	14,05	0,59	9,89	11,18	1	
2024.02.03 05:30	2,95	0,71	0,09	86,01	14,03	0,58	9,21	10,98	1	
2024.02.03 06:00	3,16	0,68	0,1	79,3	14,51	0,63	10,18	10,98	1,12	
2024.02.03 06:30	4,37	0,79	0,23	66,05	15,3	0,74	13,25	8,65	1,28	
2024.02.03 07:00	3,09	0,66	0,22	102,18	14,12	0,59	13,15	9,88	0,94	
2024.02.03 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.03 08:00	51,19	0,34	0,29	33,88	16,91	1,04	19,91	14,74	2,24	
2024.02.03 08:30	5,58	0,72	0,2	116,79	15,22	0,71	11,27	8,98	1,14	
2024.02.03 09:00	10,19	0,71	0,24	41,67	15,35	0,73	14,25	10,68	1,38	
2024.02.03 09:30	13,68	0,4	0,1	31,8	14,41	0,61	11,3	9,25	1,08	
2024.02.03 10:00	9,05	0,41	0,09	53,88	14,37	0,61	9,95	8,1	1,09	
2024.02.03 10:30	5,17	0,5	0,09	90,29	14	0,57	9,21	8,14	0,91	
2024.02.03 11:00	4,58	0,58	0,1	79,41	15,07	0,68	10,99	12,02	1,24	
2024.02.03 11:30	3,39	0,59	0,11	74,81	15,55	0,73	12,05	12,31	1,49	
2024.02.03 12:00	2,96	0,58	0,1	54,49	14,74	0,63	11,05	10,73	1,21	
2024.02.03 12:30	2,89	0,58	0,09	54,47	13,98	0,55	9,34	11,42	1,15	
2024.02.03 13:00	2,9	0,4	0,1	40,08	14,83	0,63	11,67	12,71	1,26	
2024.02.03 13:30	1,83	0,45	0,09	58,91	14,18	0,57	10,05	11,97	0,94	
2024.02.03 14:00	4,9	0,46	0,08	56,55	13,44	0,51	8,77	13,41	0,83	
2024.02.03 14:30	102,68	0,29	0,08	57,01	13,69	0,53	14,55	18,04	5,88	
2024.02.03 15:00	87,82	0,33	0,11	49,56	14,89	0,67	63	24,33	4,02	
2024.02.03 15:30	2,14	0,55	0,17	83,06	14,15	0,56	10,23	21	0,77	
2024.02.03 16:00	2,02	0,64	0,2	91,39	14,55	0,59	10,24	23,6	0,84	
2024.02.03 16:30	7,87	0,56	0,26	63,56	16,38	0,88	19,73	37,96	1,66	
2024.02.03 17:00	20,21	0,81	0,21	70,01	14,77	0,65	10,62	22,8	1,58	
2024.02.03 17:30	13,32	0,64	0,18	61,34	14,54	0,61	11,67	22,83	1,3	
2024.02.03 18:00	1,9	0,61	0,19	69,74	14,23	0,59	9,49	21,73	0,93	
2024.02.03 18:30	1,89	0,69	0,11	101,72	14,24	0,59	9,47	20,9	1,01	
2024.02.03 19:00	1,39	0,71	0,1	81,84	14,49	0,61	9,38	19,71	1,11	
2024.02.03 19:30	5,79	0,51	0,08	106,48	13,3	0,52	7,86	15,78	0,92	
2024.02.03 20:00	1,89	0,51	0,09	118,96	13,47	0,52	8,44	15,31	0,92	
2024.02.03 20:30	11,03	0,54	0,09	119,83	13,48	0,53	8,15	14,32	1,04	
2024.02.03 21:00	1,58	0,51	0,09	132,38	13,86	0,57	9,05	14,56	0,96	
2024.02.03 21:30	10,01	0,56	0,09	107,11	13,52	0,54	8,58	12,24	0,93	
2024.02.03 22:00	1,08	0,61	0,09	115,47	13,85	0,56	8,87	12,83	0,77	
2024.02.03 22:30	1,08	0,61	0,09	100,36	14,47	0,62	9,19	13,5	0,96	
2024.02.03 23:00	0,91	0,6	0,1	96,53	14,23	0,6	9,13	12,66	0,91	
2024.02.03 23:30	24,87	0,49	0,12	93,89	14,84	0,75	41,18	18,28	1,51	
2024.02.04 00:30	0,03	0,53	0,13	106,52	14,16	0,59	10,6	7,99	0,89	
2024.02.04 01:00	0,22	0,62	0,15	117,61	14,24	0,6	9,13	9,61	0,94	

2024.02.04 01:30	0,32	0,66	0,18	78,95	14,15	0,6	9,88	11,18	0,99	
2024.02.04 02:00	0,47	0,59	0,15	87,48	14,05	0,59	17,5	12,17	0,92	
2024.02.04 02:30	0,58	0,62	0,16	84,37	14,45	0,62	16,93	9,02	1,19	
2024.02.04 03:00	0,55	0,82	0,18	91,79	14,27	0,6	16,96	13,38	0,92	
2024.02.04 03:30	1,08	0,67	0,22	85,66	15,09	0,69	14,71	15,68	1,09	
2024.02.04 04:00	0,97	0,5	0,18	93,58	14,62	0,64	9,05	12,96	1,08	
2024.02.04 04:30	1,31	0,39	0,15	88,97	14,08	0,59	9,28	11,04	0,88	
2024.02.04 05:00	1,09	0,52	0,16	86,12	14,43	0,62	10	11,29	0,92	
2024.02.04 05:30	0,88	0,41	0,21	82,6	14,93	0,68	11,19	12,05	1,05	
2024.02.04 06:00	0,97	0,4	0,18	81,69	14,41	0,62	9,51	9,15	0,88	
2024.02.04 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.04 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.04 07:30	1,09	0,51	0,18	50,25	14,32	0,61	9,02	4,74	1,07	
2024.02.04 08:00	2,34	0,57	0,16	68,68	13,75	0,56	8,57	0,3	0,75	
2024.02.04 08:30	1,63	0,77	0,14	112,23	13,67	0,56	13,7	5,61	0,93	
2024.02.04 09:00	1,74	0,6	0,11	113,48	14,09	0,58	41,43	13,4	0,99	
2024.02.04 09:30	1,78	1,03	0,88	125,48	14,89	0,65	10,82	19,32	1,19	
2024.02.04 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.04 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.04 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.04 11:30	1,61	0,86	0,6	64,14	13,53	0,52	7,86	7,14	0,75	
2024.02.04 12:00	2,06	0,9	0,62	89,65	13,8	0,54	8,93	14,07	0,95	
2024.02.04 12:30	0,31	0,62	0,2	83,23	13,95	0,54	9,24	12,89	0,84	
2024.02.04 13:00	5,16	0,46	0,19	108,12	13,88	0,54	9,46	11,47	1	
2024.02.04 13:30	6,35	0,51	0,18	97,22	14,8	0,62	11,18	11,99	1,12	
2024.02.04 14:00	0,35	0,58	0,17	85,23	13,85	0,54	9,26	10,2	0,86	
2024.02.04 14:30	0,86	0,48	0,13	102,24	13,71	0,52	9,46	10,88	0,82	
2024.02.04 15:00	0,35	0,53	0,18	105,55	13,85	0,53	9,58	11,2	0,87	
2024.02.04 15:30	0,39	0,49	0,12	108,88	14,28	0,57	9,49	13,14	0,96	
2024.02.04 16:00	0,44	0,46	0,1	83,79	14,46	0,59	9,49	13,85	0,97	
2024.02.04 16:30	14,59	0,41	0,1	95,17	13,67	0,52	8,75	13,37	1,08	
2024.02.04 17:00	7,91	0,35	0,08	106,92	13,45	0,51	8,51	14,15	0,83	
2024.02.04 17:30	0,7	0,41	0,09	122,91	13,65	0,53	8,8	14,89	0,8	
2024.02.04 18:00	0,54	0,55	0,11	105,42	14,62	0,62	9,83	16,2	1,02	
2024.02.04 18:30	0,41	0,72	0,12	91,42	14,83	0,63	10,25	15,26	1,08	
2024.02.04 19:00	0,47	0,66	0,17	71,39	15,08	0,69	11,63	14,95	1,21	
2024.02.04 19:30	10,51	0,47	0,13	94,48	13,58	0,53	8,94	12,09	1	
2024.02.04 20:00	55,28	0,36	0,12	103,73	13,35	0,52	9,12	11,72	1,45	
2024.02.04 20:30	0,63	0,47	0,12	118,05	13,74	0,54	9,19	12,02	0,81	
2024.02.04 21:00	17,39	0,51	0,13	100,64	14,37	0,59	10,14	12,36	1,25	
2024.02.04 21:30	19,94	0,54	0,1	70,59	14,69	0,64	10,56	12,31	1,96	
2024.02.04 22:00	3,64	0,41	0,1	97,77	14,49	0,62	10,54	12,44	1,02	
2024.02.04 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.04 23:00	40,15	0,43	0,1	47,54	13,88	0,56	9,87	9,17	3,22	
2024.02.04 23:30	17,54	0,29	0,1	77,33	13,97	0,56	9,73	10,57	2,6	
2024.02.05 00:00	15,33	0,35	0,11	89,65	13,68	0,54	9,03	10,34	1,29	
2024.02.05 00:30	42,65	0,31	0,11	102,47	13,51	0,52	8,73	9,96	2	
2024.02.05 01:00	8,14	0,33	0,11	106,44	13,4	0,52	7,97	8,35	0,94	
2024.02.05 01:30	3,13	0,42	0,09	105,21	13,27	0,51	8,03	7,84	0,71	
2024.02.05 02:00	12,07	0,39	0,11	109,37	13,16	0,5	8,05	8,85	0,78	
2024.02.05 02:30	0,82	0,51	0,14	129,79	14,42	0,6	9,52	8,83	0,93	
2024.02.05 03:00	0,12	0,53	0,11	150,12	13,77	0,55	8,51	7,16	0,78	
2024.02.05 03:30	0,21	0,63	0,12	149,86	14,35	0,59	9,6	7,44	0,86	
2024.02.05 04:00	0,16	0,59	0,11	147,88	13,82	0,54	8,98	7,6	0,77	
2024.02.05 04:30	0,51	0,62	0,1	129,57	13,67	0,54	9,23	8,92	0,73	
2024.02.05 05:00	0,53	0,73	0,13	102,75	14,74	0,63	10,51	10,84	0,94	
2024.02.05 05:30	1,89	0,58	0,11	97,63	13,85	0,55	9,29	9,8	0,79	
2024.02.05 06:00	0,74	0,65	0,11	99,62	14,34	0,6	9,77	10,64	0,86	
2024.02.05 06:30	0,66	0,87	0,11	66,4	15,12	0,68	10,5	12,1	1,05	
2024.02.05 07:00	0,66	0,77	0,1	67,85	14,55	0,61	9,59	10,98	0,92	
2024.02.05 07:30	0,93	0,72	0,09	82,97	14,13	0,58	8,95	10,89	0,88	
2024.02.05 08:00	1,73	0,77	0,1	87,05	14,73	0,62	9,48	10,68	1,34	
2024.02.05 08:30	1,94	0,51	0,18	67,07	16,48	1,04	17,68	16,19	3,08	
2024.02.05 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.05 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.05 10:00	30,3	0,5	0,15	25,82	14,75	0,62	12,39	8,59	2,06	
2024.02.05 10:30	42,35	0,56	0,16	38,87	14,01	0,54	10,12	8,99	2,79	
2024.02.05 11:00	21,03	0,63	0,13	40,06	14,06	0,55	10,1	9,38	1,54	
2024.02.05 11:30	29,03	0,58	0,12	61,4	13,54	0,52	9,53	9,21	1,49	
2024.02.05 12:00	7,68	0,74	0,16	54,87	14,67	0,62	11,75	11,05	1,47	
2024.02.05 12:30	34,23	0,69	0,11	60,18	14,42	0,59	13,72	13,19	2,48	
2024.02.05 13:00	15,15	0,64	0,12	40,36	14,35	0,57	11,01	15,53	1,35	
2024.02.05 13:30	31,25	0,71	0,1	54,05	13,95	0,54	9,88	16,37	1,63	
2024.02.05 14:00	19,02	0,61	0,1	74,44	14,05	0,54	10,19	17,64	1,3	
2024.02.05 14:30	25,05	0,77	0,1	70,17	13,9	0,53	9,53	16,85	1,42	
2024.02.05 15:00	13,39	0,83	0,12	68,6	14,79	0,63	12,34	19,4	1,31	
2024.02.05 15:30	30,42	0,51	0,13	89,97	13,6	0,52	8,86	16,46	1,02	
2024.02.05 16:00	3,93	0,76	0,13	74,25	14,64	0,6	9,65	17,74	1,05	
2024.02.05 16:30	7,7	0,67	0,14	99,89	13,78	0,56	10,03	16,77	0,98	
2024.02.05 17:00	6,18	0,75	0,15	59,69	15,04	0,66	10,71	20,52	1,28	
2024.02.05 17:30	5,42	0,76	0,14	82,55	14,45	0,58	11,51	20,93	1,04	
2024.02.05 18:00	38,28	0,66	0,12	87	14,15	0,57	15,69	22,36	1,81	
2024.02.05 18:30	82,54	0,45	0,1	101,65	14,42	0,61	58,46	22,07	2,93	
2024.02.05 19:00	72,6	0,47	0,09	104,45	14,04	0,55	10,57	17,05	1,88	
2024.02.05 19:30	142,85	0,51	0,09	101,51	14,2	0,57	12,6	17,06	1,73	
2024.02.05 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás

2024.02.05 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.05 21:00	12,76	0,58	0,09	58,39	14,31	0,6	12,31	11,23	1,21	
2024.02.05 21:30	0,57	0,67	0,12	83,99	13,8	0,54	18,36	11,45	0,87	
2024.02.05 22:00	19,59	0,38	0,11	98,74	13,22	0,5	9,69	11,84	0,86	
2024.02.05 22:30	0,78	0,53	0,13	103,67	14,04	0,57	9,85	13,49	0,91	
2024.02.05 23:00	11,7	0,47	0,11	122,26	13,55	0,53	9,54	12,69	0,86	
2024.02.05 23:30	0,92	0,6	0,15	116,72	13,98	0,56	9,38	12,59	0,95	
2024.02.06 00:00	7,02	0,51	0,13	124,16	13,45	0,53	9,2	12,2	0,84	
2024.02.06 00:30	1,11	0,75	0,1	125,86	14,18	0,58	9,54	13,71	0,92	
2024.02.06 01:00	1,81	0,74	0,12	128,57	14,02	0,57	8,61	12,8	0,9	
2024.02.06 01:30	0,8	0,72	0,12	126,96	13,93	0,56	8,54	11,91	0,89	
2024.02.06 02:00	21,77	0,61	0,11	118,96	13,6	0,54	8,35	11,16	0,9	
2024.02.06 02:30	4,57	0,71	0,1	142,18	14	0,57	9,71	10,44	0,96	
2024.02.06 03:00	0,93	0,8	0,12	130,74	14,52	0,62	9,21	12,24	1,08	
2024.02.06 03:30	0,79	1,04	0,13	69,32	15,64	0,75	11,5	11,86	1,4	
2024.02.06 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.06 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.06 05:00	1,81	0,66	0,11	76,14	13,68	0,55	8,36	7,84	0,81	
2024.02.06 05:30	3,59	0,71	0,11	111,08	13,52	0,53	8,29	10,11	0,77	
2024.02.06 06:00	2,24	0,76	0,13	132,58	14,06	0,57	19,3	14,53	0,94	
2024.02.06 06:30	1,01	0,66	0,12	127,3	14,26	0,59	23,33	15,77	0,94	
2024.02.06 07:00	2,41	0,62	0,11	130,13	13,98	0,57	23,45	17,73	1,01	
2024.02.06 07:30	1,27	0,85	0,13	88,9	15,03	0,67	14,53	20,13	1,47	
2024.02.06 08:00	1,37	0,76	0,12	96,39	14,83	0,64	16,66	12,21	1,41	
2024.02.06 08:30	2,05	0,93	0,12	86,46	15,05	0,67	20,78	12,82	1,64	
2024.02.06 09:00	2,45	0,99	0,12	69,1	14,95	0,66	14,45	12,67	1,58	
2024.02.06 09:30	1,36	0,83	0,1	112	14,04	0,57	10,71	12,26	1,24	
2024.02.06 10:00	1,35	0,74	0,13	140,88	14,49	0,61	10,05	14,18	1,67	
2024.02.06 10:30	1,07	0,82	0,12	118,76	14,53	0,61	9,7	13,22	1,84	
2024.02.06 11:00	0,84	0,71	0,1	125,42	14,01	0,56	8,94	12,31	1,31	
2024.02.06 11:30	0,76	0,76	0,1	131,69	13,94	0,55	8,78	12,04	1,29	
2024.02.06 12:00	0,65	0,84	0,11	139,85	14,31	0,57	10,17	13,09	1,49	
2024.02.06 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.06 13:00	0,32	0,72	0,11	112,42	13,9	0,53	8,37	12,58	1,33	
2024.02.06 13:30	0,38	0,81	0,12	127,9	14,13	0,54	8,9	15,01	1,4	
2024.02.06 14:00	0,33	0,76	0,11	132,26	14,2	0,54	9,41	15,24	1,24	
2024.02.06 14:30	0,26	0,78	0,09	141,38	14,12	0,53	9,22	13,32	1,05	
2024.02.06 15:00	0,24	0,85	0,1	139,31	14,14	0,53	8,74	10,54	1,07	
2024.02.06 15:30	0,35	0,99	0,1	153,64	14,63	0,58	9,48	17,8	1,28	
2024.02.06 16:00	0,31	0,9	0,13	150,32	14,32	0,55	8,68	22,34	1,23	
2024.02.06 16:30	0,23	0,92	0,12	145,53	14,45	0,56	9,45	24,78	1,22	
2024.02.06 17:00	0,29	1,14	0,15	109,04	15,18	0,65	9,93	25,22	1,42	
2024.02.06 17:30	0,2	1,06	0,1	147,31	14,57	0,59	8,87	22	1,18	
2024.02.06 18:00	0,45	1,05	0,13	101,12	14,36	0,57	9,05	23,65	1,02	
2024.02.06 18:30	0,49	0,63	0,12	69,71	15,8	0,75	13,11	25,37	1,42	
2024.02.06 19:00	0,24	0,54	0,1	67,57	14,73	0,61	9,74	18,26	1,05	
2024.02.06 19:30	44,82	0,37	0,08	104,79	13,66	0,52	9,12	13,32	1,2	
2024.02.06 20:00	0,58	0,51	0,1	115,04	14,51	0,6	9,51	12,91	1,14	
2024.02.06 20:30	0,22	0,44	0,11	122,65	14,84	0,68	11,94	14,17	1,45	
2024.02.06 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.06 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.06 22:00	0,77	0,4	0,13	50,88	13,83	0,54	8,56	8,91	0,87	
2024.02.06 22:30	0,62	0,38	0,16	95,56	13,92	0,56	9,4	8,2	0,88	
2024.02.06 23:00	30,05	0,33	0,15	101,23	13,95	0,56	9,27	7,34	1,15	
2024.02.06 23:30	0,46	0,34	0,17	105,28	14,27	0,59	9,3	7,53	1,07	
2024.02.07 00:00	0,23	0,31	0,16	119,65	14,31	0,59	9,3	9,28	1,01	
2024.02.07 00:30	0,6	0,79	0,09	98,72	14,37	0,61	9,34	8,34	0,95	
2024.02.07 01:00	0,24	0,79	0,1	95,07	14,2	0,59	8,56	6,83	1,03	
2024.02.07 01:30	26,69	0,67	0,09	102,79	13,86	0,55	8,79	7,25	1,16	
2024.02.07 02:00	0,66	0,83	0,11	80,61	15,18	0,69	10,39	6,15	1,19	
2024.02.07 02:30	0,13	0,77	0,09	92,27	13,8	0,55	8,2	5,82	0,91	
2024.02.07 03:00	0,09	0,83	0,09	122,3	14,06	0,57	8,76	7,36	0,94	
2024.02.07 03:30	0,01	0,64	0,11	119,18	14,64	0,63	9,97	8,26	1,04	
2024.02.07 04:00	0,03	0,53	0,11	103,99	14,55	0,62	10,22	8,15	1,03	
2024.02.07 04:30	0,03	0,57	0,09	111,95	14,41	0,61	9,84	6,43	1	
2024.02.07 05:00	2,58	0,64	0,1	105,6	14,54	0,63	10,35	7,64	1,06	
2024.02.07 05:30	1,12	0,5	0,09	97,55	14,28	0,61	9,49	7,33	0,99	
2024.02.07 06:00	0,33	0,59	0,13	81,23	15,12	0,69	11,33	6,37	1,18	
2024.02.07 06:30	1,22	0,63	0,13	57,19	15,82	0,8	13,6	8,23	1,42	
2024.02.07 07:00	0,4	0,47	0,1	71,75	14,43	0,62	8,64	6,84	0,99	
2024.02.07 07:30	6,04	0,42	0,1	80,31	14,78	0,66	10,16	6,9	1,42	
2024.02.07 08:00	32,67	0,39	0,11	89,08	14,31	0,61	9,97	7,45	2,4	
2024.02.07 08:30	0,85	0,52	0,11	94,55	14,77	0,65	9,87	6,83	1,5	
2024.02.07 09:00	142,64	0,12	0,09	88,9	13,75	0,56	12,58	6,71	2,14	
2024.02.07 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.07 10:00	12,22	0,71	0,24	95,74	14,31	0,64	9,28	3,81	1,35	
2024.02.07 10:30	16,73	0,57	0,18	95,51	14,15	0,57	9,64	3,92	1,51	
2024.02.07 11:00	0,06	0,69	0,13	97,84	14,46	0,59	9,06	3,81	1,3	
2024.02.07 11:30	4,62	0,63	0,21	120,39	14,22	0,57	9,79	2,07	1,24	
2024.02.07 12:00	0,71	0,71	0,17	119,82	14,19	0,55	9,55	16,39	1,07	
2024.02.07 12:30	19,11	0,67	0,08	147,76	13,53	0,51	8,74	25,31	0,89	
2024.02.07 13:00	1,79	0,88	0,1	128,29	14,81	0,62	10,41	18,24	1,33	
2024.02.07 13:30	1,73	0,89	0,09	127,24	13,88	0,53	8,86	11,61	1,05	
2024.02.07 14:00	51,93	0,81	0,08	140,29	13,69	0,52	10,9	9,67	1,25	
2024.02.07 14:30	17,81	0,85	0,09	144,37	14,16	0,55	10,51	10,23	1,31	
2024.02.07 15:00	1,56	1,16	0,1	145,09	14,76	0,6	10,84	13,08	1,21	

2024.02.07 15:30	2,22	0,76	0,15	142,48	14,85	0,61	10,85	13,95	1,24	
2024.02.07 16:00	2,45	0,66	0,14	128,72	14,59	0,59	10,97	14,25	1,07	
2024.02.07 16:30	2,5	0,66	0,14	122,7	14,5	0,58	10,49	14,37	1,07	
2024.02.07 17:00	2,2	0,63	0,13	131,17	14,39	0,58	10,43	15,86	1,02	
2024.02.07 17:30	2,5	0,7	0,14	114	15,01	0,64	11,74	16,95	1,18	
2024.02.07 18:00	2,61	0,76	0,14	111,32	14,81	0,62	11,45	15,69	1,23	
2024.02.07 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.07 19:00	1,69	0,59	0,16	90,96	14,69	0,66	10,86	16,43	1,24	
2024.02.07 19:30	3,28	0,6	0,18	55,98	15,28	0,68	14,31	16,54	1,45	
2024.02.07 20:00	4,38	0,54	0,14	84,44	14,36	0,58	10,32	14,86	1,24	
2024.02.07 20:30	62,82	0,43	0,15	95,25	14,51	0,6	14,28	17,25	1,92	
2024.02.07 21:00	3,29	0,68	0,16	95,66	14,43	0,59	10,49	17,13	1,06	
2024.02.07 21:30	3,07	0,55	0,1	110,63	14,41	0,59	9,26	16,6	1,01	
2024.02.07 22:00	4,11	0,53	0,09	129,47	14,35	0,59	9,32	17,11	1,01	
2024.02.07 22:30	3,82	0,6	0,09	129,6	14	0,56	8,33	15,7	0,95	
2024.02.07 23:00	3,25	0,58	0,09	140,36	14,24	0,58	9,14	16,33	1,05	
2024.02.07 23:30	3,48	0,56	0,09	152,29	14,42	0,59	9,36	16,64	1,1	
2024.02.08 00:00	3,99	0,61	0,09	141,83	14,64	0,61	9,28	18,69	1,07	
2024.02.08 00:30	3,14	0,73	0,11	125,19	14,08	0,58	8,27	16,47	0,88	
2024.02.08 01:00	2,62	0,63	0,13	152,86	14,01	0,56	8,81	14,32	0,9	
2024.02.08 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 02:00	2,06	0,79	0,14	92,97	14,36	0,6	9,14	11,57	1,24	
2024.02.08 02:30	2,28	0,71	0,14	122,67	14,03	0,57	8,52	10,39	1,25	
2024.02.08 03:00	3,17	0,82	0,14	140,5	14,53	0,6	9,48	11,66	1,3	
2024.02.08 03:30	3,67	0,5	0,09	142,86	14,4	0,59	9,48	11,58	1,25	
2024.02.08 04:00	6,69	0,4	0,1	118,24	14,83	0,64	10,94	13,09	1,25	
2024.02.08 04:30	3,71	0,46	0,1	108,43	14,95	0,67	10,97	12,25	1,21	
2024.02.08 05:00	3,95	0,46	0,09	138,51	14,27	0,59	9,28	10,47	1,07	
2024.02.08 05:30	5,21	0,34	0,1	108,98	15,04	0,67	11,1	12,91	1,24	
2024.02.08 06:00	5,06	0,26	0,1	142,78	14,66	0,62	10,04	11,52	1,12	
2024.02.08 06:30	3,84	0,66	0,26	155,91	14,24	0,59	9,34	9,55	1,04	
2024.02.08 07:00	7,14	0,55	0,24	136,75	13,84	0,55	9,2	8,37	1,27	
2024.02.08 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.08 08:30	2,52	0,65	0,25	98,38	14,41	0,61	9,84	6,59	3,12	
2024.02.08 09:00	2,64	0,68	0,25	114,61	14,74	0,64	10,63	7,88	1,58	
2024.02.08 09:30	2,5	0,71	0,13	143,13	14	0,57	8,55	7,9	0,82	
2024.02.08 10:00	2,39	0,58	0,1	140,54	14,29	0,6	9,29	6,63	0,97	
2024.02.08 10:30	3,02	0,54	0,12	142,62	13,86	0,56	8,97	5,08	0,89	
2024.02.08 11:00	40,07	0,49	0,11	128,42	14,07	0,57	10,25	5,77	1,7	
2024.02.08 11:30	35,52	0,53	0,11	119,49	13,93	0,55	9,65	7,4	1,7	
2024.02.08 12:00	2,71	0,84	0,15	91,98	15,52	0,71	12,41	9,95	2,47	
2024.02.08 12:30	1,39	0,75	0,1	119,63	14,19	0,56	8,71	10,89	2,4	
2024.02.08 13:00	1,61	0,74	0,1	137,64	13,92	0,53	8,67	12,09	2,69	
2024.02.08 13:30	2,09	0,87	0,11	139,19	14,53	0,59	9,74	3,82	2,39	
2024.02.08 14:00	3,32	0,87	0,1	129,06	14,71	0,6	9,75	0	2,29	
2024.02.08 14:30	2,81	0,74	0,09	134,89	13,92	0,53	8,75	12,15	2	
2024.02.08 15:00	32,22	0,72	0,08	123,68	13,68	0,51	9,41	19,99	1,66	
2024.02.08 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 16:00	3,69	0,65	0,1	148,38	14,06	0,55	8,99	21,9	1,65	
2024.02.08 16:30	17,44	0,81	0,13	119,85	15,11	0,7	11,38	27,51	1,81	
2024.02.08 17:00	2,72	0,96	0,13	83,33	15,46	0,69	10,66	25,58	1,7	
2024.02.08 17:30	2,21	0,93	0,11	117,42	15,01	0,63	10,09	25,13	1,48	
2024.02.08 18:00	1,57	0,97	0,11	100,65	14,96	0,63	9,58	25,31	1,31	
2024.02.08 18:30	1,01	0,73	0,13	121,42	14,65	0,59	10,02	24,97	1,25	
2024.02.08 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.08 19:30	3,02	0,93	0,16	34,57	15,38	0,67	10,76	27,29	1,4	
2024.02.08 20:00	1,79	0,88	0,13	73,23	14,79	0,61	9,97	27,78	1,25	
2024.02.08 20:30	2,54	0,81	0,1	111,19	14,08	0,55	9,27	25,54	1,29	
2024.02.08 21:00	1,49	0,9	0,12	137,51	14,4	0,57	9,45	28,63	1,31	
2024.02.08 21:30	1,71	0,6	0,26	159,93	14,83	0,62	9,76	28,77	1,39	
2024.02.08 22:00	38,92	0,43	0,22	123,63	14,03	0,55	9	21,52	1,15	
2024.02.08 22:30	2,22	0,6	0,31	126	15,23	0,67	10,75	18,83	1,38	
2024.02.08 23:00	2,14	0,47	0,37	64,18	15,9	0,77	12,01	19,87	1,63	
2024.02.08 23:30	58,31	0,41	0,29	76,7	14,36	0,58	10,94	13,59	2,82	
2024.02.09 00:00	6,24	0,42	0,29	127,69	14,2	0,56	9,47	12,08	1,22	
2024.02.09 00:30	2,08	0,51	0,13	134,68	14,84	0,64	11,75	11,49	1,26	
2024.02.09 01:00	5,1	0,57	0,12	115,63	14,74	0,62	10,13	10,83	1,24	
2024.02.09 01:30	1,47	0,57	0,12	155,84	14,75	0,62	10,4	11,26	1,23	
2024.02.09 02:00	1,28	0,55	0,14	138,61	15,22	0,68	11,06	11,6	1,41	
2024.02.09 02:30	22,55	0,53	0,12	105,62	14,91	0,65	10,36	9,66	1,38	
2024.02.09 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.09 03:30	3,2	0,64	0,1	41,77	14,94	0,64	9,93	7,94	1,15	
2024.02.09 04:00	0,45	0,67	0,11	85,9	14,19	0,57	9,6	7,67	0,98	
2024.02.09 04:30	1,08	0,64	0,1	126,09	14,29	0,58	9,92	7,62	0,98	
2024.02.09 05:00	0,69	0,71	0,11	139,06	15,07	0,66	10,79	8,62	1,19	
2024.02.09 05:30	0,7	0,64	0,11	136,08	14,5	0,6	9,88	6,83	1,12	
2024.02.09 06:00	25,14	0,62	0,12	100,84	14,84	0,64	10,14	6,72	1,61	
2024.02.09 06:30	5,04	0,57	0,12	98,72	15,43	0,74	12,91	7,65	1,57	
2024.02.09 07:00	3,04	0,64	0,12	66,05	15,81	0,77	11,99	6,65	1,59	
2024.02.09 07:30	6,2	0,55	0,12	67,13	15,71	0,79	13,59	4,4	1,83	
2024.02.09 08:00	2,31	0,7	0,12	59,87	15,93	0,82	14,14	6,69	1,73	
2024.02.09 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás

2024.02.09 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 11:30	21,17	0,58	0,13	94,08	14,11	0,57	9,21	7,32	2,47	
2024.02.09 12:00	11,03	0,58	0,14	51,32	14,6	0,61	11,19	10,72	3,01	
2024.02.09 12:30	26,06	0,61	0,17	39,81	14,08	0,55	9,31	11,61	2,32	
2024.02.09 13:00	1,22	0,65	0,18	70,66	14,22	0,55	9,11	13,79	1,81	
2024.02.09 13:30	57,28	0,52	0,14	81,16	13,98	0,54	9,69	13,93	1,93	
2024.02.09 14:00	4,41	0,66	0,16	113,34	14,66	0,6	10,29	17,24	1,77	
2024.02.09 14:30	4,24	0,73	0,16	108,54	14,11	0,55	9,3	16,39	1,63	
2024.02.09 15:00	35,29	0,66	0,16	101,94	14,26	0,55	9,71	16,34	1,67	
2024.02.09 15:30	5,88	0,69	0,22	66,31	15,81	0,73	11,95	18,94	1,82	
2024.02.09 16:00	1,1	0,69	0,17	81,06	14,29	0,56	8,58	14,99	1,18	
2024.02.09 16:30	1,31	0,81	0,22	93,32	14,52	0,58	8,41	15,99	1,35	
2024.02.09 17:00	11,67	0,61	0,17	124,39	14,22	0,56	8,74	15,85	1,39	
2024.02.09 17:30	4,7	0,72	0,2	106,99	14,67	0,6	8,78	17,63	1,39	
2024.02.09 18:00	7,78	0,68	0,17	119,79	14,71	0,61	9,41	18,31	1,55	
2024.02.09 18:30	9,06	0,57	0,13	135,36	14,5	0,58	10,1	18,32	1,15	
2024.02.09 19:00	60,21	0,54	0,11	116,78	14,02	0,54	10,15	17,83	1,15	
2024.02.09 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.09 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 06:30	43,05	0,24	0,18	90,95	12,98	0,49	9,59	7,67	3,39	
2024.02.10 07:00	2,44	0,35	0,2	124,34	12,51	0,45	7,37	7,62	1	
2024.02.10 07:30	0,84	0,48	0,27	112	13,93	0,55	8,89	8,81	1,23	
2024.02.10 08:00	1,48	0,46	0,25	132,06	13	0,49	7,61	7,97	0,86	
2024.02.10 08:30	0,89	0,44	0,23	162,91	13,73	0,53	8,75	8,21	0,95	
2024.02.10 09:00	1,06	0,46	0,23	165,69	13,93	0,54	8,78	9,08	1,03	
2024.02.10 09:30	21,04	0,39	0,08	98,97	12,6	0,45	8,04	9,18	0,7	
2024.02.10 10:00	3,41	0,32	0,08	99,39	13,7	0,53	9,24	11,2	0,83	
2024.02.10 10:30	3,91	0,31	0,08	117,63	13,49	0,5	9,25	9,95	0,8	
2024.02.10 11:00	1,36	0,4	0,08	116,02	13,7	0,52	9,08	10,55	0,9	
2024.02.10 11:30	53,54	0,34	0,08	106,54	13,59	0,51	11,71	11,39	1,45	
2024.02.10 12:00	10,44	0,36	0,09	89,02	14,33	0,56	11,38	14,05	1,01	
2024.02.10 12:30	36,73	0,46	0,12	112,47	13,34	0,48	8,75	11,88	0,93	
2024.02.10 13:00	1,36	0,65	0,13	110,72	13,65	0,5	8,54	13,73	0,83	
2024.02.10 13:30	1,65	0,59	0,1	127,71	13,15	0,46	7,96	14,86	0,71	
2024.02.10 14:00	1,75	0,73	0,12	101,75	14,28	0,55	9,06	19,9	1,03	
2024.02.10 14:30	7,52	0,7	0,1	116,43	13,96	0,52	8,82	20,12	0,96	
2024.02.10 15:00	5,52	0,72	0,1	93,68	13,96	0,52	8,7	17,87	0,95	
2024.02.10 15:30	6,73	0,71	0,1	86,14	14,72	0,58	10,24	16,26	1,01	
2024.02.10 16:00	7,42	0,63	0,09	116,82	13,99	0,52	9,1	16,65	0,96	
2024.02.10 16:30	11,5	0,57	0,09	139,32	14	0,52	9,25	17,93	1,1	
2024.02.10 17:00	11,27	0,64	0,09	142,44	13,99	0,52	9,3	18,98	1,06	
2024.02.10 17:30	10,81	0,62	0,08	139,49	13,71	0,51	8,85	17,29	1,01	
2024.02.10 18:00	9,39	0,58	0,09	105,61	14,05	0,53	9,21	18,25	1,04	
2024.02.10 18:30	17,17	0,68	0,15	62,79	15,2	0,65	10,82	22,92	1,19	
2024.02.10 19:00	32,31	0,48	0,16	72,09	14,23	0,55	9,76	20,85	1,17	
2024.02.10 19:30	9,17	0,48	0,14	107,12	14,16	0,55	10,72	22,15	1,05	
2024.02.10 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.10 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.10 21:00	24,16	0,5	0,12	59,49	13,89	0,54	9,04	22,67	1,41	
2024.02.10 21:30	51,88	0,3	0,13	47,35	14,46	0,59	10,91	23,66	3,45	
2024.02.10 22:00	3,82	0,48	0,13	74,44	13,83	0,52	8,47	19,87	0,79	
2024.02.10 22:30	3,6	0,44	0,16	117,65	13,87	0,52	9,29	12,9	0,78	
2024.02.10 23:00	3	0,49	0,19	69,88	14,44	0,57	10,1	0	0,84	
2024.02.10 23:30	4,14	0,47	0,15	86,9	14,06	0,53	9,3	0	0,6	
2024.02.11 00:00	5,46	0,45	0,16	111,84	13,83	0,52	9,19	0	0,18	
2024.02.11 00:30	8,63	0,64	0,11	93,4	14,35	0,57	9,91	0	0,74	
2024.02.11 01:00	6,81	0,31	0,08	119,5	13,45	0,5	8,85	4,65	0,57	
2024.02.11 01:30	6,27	0,24	0,09	151,79	13,56	0,51	9,32	0	0,52	
2024.02.11 02:00	5,5	0,22	0,1	166,78	13,64	0,53	8,89	5,44	0,46	
2024.02.11 02:30	5	0,16	0,09	158,67	13,79	0,54	9,34	0	0,36	
2024.02.11 03:00	3,55	0,2	0,08	151,66	13,21	0,5	8,76	4,68	0,24	
2024.02.11 03:30	4,07	0,68	0,1	115,88	14,62	0,62	9,51	0,27	0,39	
2024.02.11 04:00	3,14	0,55	0,09	130,4	14,13	0,57	9,87	1,82	0,35	
2024.02.11 04:30	2,68	0,52	0,09	144,71	13,84	0,54	9,1	3,21	0,33	
2024.02.11 05:00	3,02	0,63	0,09	122,42	14,52	0,6	10,04	4,09	0,13	

2024.02.11 05:30	3,59	0,59	0,09	123,49	14,3	0,58	9,09	3,92	0,04	
2024.02.11 06:00	4,66	0,52	0,1	109,7	14,92	0,66	11,51	7,54	0	
2024.02.11 06:30	4,74	0,55	0,09	103,01	14,1	0,56	8,68	5,47	0	
2024.02.11 07:00	4,7	0,54	0,12	118,42	14,57	0,61	9,87	3,09	0	
2024.02.11 07:30	5,04	0,49	0,1	124,97	14,37	0,59	8,89	3,81	0	
2024.02.11 08:00	3,83	0,38	0,09	137,22	13,81	0,55	8,53	2,72	0	
2024.02.11 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.11 09:00	14,63	0,48	0,16	22,77	15,36	0,76	9,21	2,94	0	
2024.02.11 09:30	45,09	0,47	0,12	20,49	15,48	0,73	12,64	2,63	0	
2024.02.11 10:00	35,51	0,51	0,08	26,55	13,71	0,54	9,04	1,84	0	
2024.02.11 10:30	35,17	0,61	0,08	60,87	13,59	0,54	8,99	0,3	0	
2024.02.11 11:00	13,82	0,67	0,08	84,93	13,73	0,54	9,13	0,46	0	
2024.02.11 11:30	35,25	0,46	0,08	87,63	13,31	0,51	8,77	3,25	0	
2024.02.11 12:00	3,31	0,58	0,08	109,02	13,38	0,52	8,54	5,13	0	
2024.02.11 12:30	3,68	0,58	0,09	105,36	13,92	0,56	8,9	5,38	0	
2024.02.11 13:00	2,75	0,51	0,08	108,02	13,18	0,49	8,44	3,9	0	
2024.02.11 13:30	4,01	0,58	0,09	112,08	13,27	0,49	8,75	2,14	0	
2024.02.11 14:00	3,2	0,58	0,08	112,4	13,18	0,48	8,96	3,64	0	
2024.02.11 14:30	3,4	0,69	0,08	119,7	13,6	0,51	9,54	7,11	0	
2024.02.11 15:00	31,94	0,68	0,08	102,34	13,56	0,51	9,93	10,5	0	
2024.02.11 15:30	93,87	0,3	0,21	136,28	13,42	0,49	12,35	11,34	0	
2024.02.11 16:00	3,02	0,44	0,28	167,28	14,12	0,55	10,22	13,31	0	
2024.02.11 16:30	2,57	0,53	0,26	138,21	14,13	0,55	9,74	15,56	0	
2024.02.11 17:00	2,4	0,54	0,21	108,21	14,14	0,55	10,53	17,17	0	
2024.02.11 17:30	2,78	0,62	0,22	97,21	14,25	0,56	10,09	18,5	0	
2024.02.11 18:00	3,21	0,58	0,23	128,77	14,19	0,56	10,08	18,76	0	
2024.02.11 18:30	3,94	0,71	0,12	124,2	14,5	0,59	9,53	19,79	0	
2024.02.11 19:00	3,7	0,65	0,13	125,24	14,29	0,57	9,31	18,51	0	
2024.02.11 19:30	3,47	0,65	0,13	134,86	13,97	0,55	9,14	18,39	0	
2024.02.11 20:00	4,1	0,69	0,11	121	14,62	0,6	10,25	19,92	0	
2024.02.11 20:30	13,14	0,63	0,11	137,94	13,69	0,53	8,59	18,31	0	
2024.02.11 21:00	3,92	0,7	0,12	116,06	14,71	0,61	10,07	20,08	0	
2024.02.11 21:30	3,25	0,66	0,08	142,31	13,78	0,53	7,85	14,72	0	
2024.02.11 22:00	21,09	0,62	0,09	111,84	14,45	0,6	9,65	15,83	0	
2024.02.11 22:30	73,78	0,43	0,08	131,29	13,46	0,5	11,22	14	0	
2024.02.11 23:00	2,72	0,77	0,1	133,38	14,87	0,63	9,31	17,58	0	
2024.02.11 23:30	2,19	0,7	0,1	105,28	14,6	0,6	9,08	16,15	0	
2024.02.12 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.12 00:30	3,16	0,61	0,09	102,58	14,21	0,57	8,08	14,49	0	
2024.02.12 01:00	2,63	0,5	0,09	137,72	13,96	0,55	8,42	13,57	0	
2024.02.12 01:30	2,65	0,58	0,09	136,89	14,24	0,57	8,48	14,14	0	
2024.02.12 02:00	2,18	0,49	0,08	141,38	13,58	0,52	7,77	12,03	0	
2024.02.12 02:30	1,93	0,43	0,08	156,24	13,84	0,54	8,14	11,89	0	
2024.02.12 03:00	1,68	0,5	0,09	155,06	13,98	0,55	8,19	12,13	0	
2024.02.12 03:30	1,88	0,58	0,17	144,61	14,28	0,57	9,14	12,89	0	
2024.02.12 04:00	1,81	0,56	0,18	137,65	14,4	0,58	9,79	13,49	0	
2024.02.12 04:30	3,21	0,68	0,21	65,73	15,52	0,7	11,39	15,82	0	
2024.02.12 05:00	2,82	0,5	0,17	116,58	14,2	0,57	9,06	12,39	0	
2024.02.12 05:30	2,83	0,45	0,17	143,9	13,89	0,55	8,65	9,88	0	
2024.02.12 06:00	2,73	0,48	0,2	101,02	15,01	0,66	10,72	11,38	0	
2024.02.12 06:30	2,11	0,81	0,23	116,43	14,34	0,58	10,16	9,84	0	
2024.02.12 07:00	2,48	0,77	0,19	103,87	14,68	0,61	10,29	9,57	0	
2024.02.12 07:30	2,56	0,69	0,2	131,23	14,48	0,6	10,45	8,61	0	
2024.02.12 08:00	2,08	0,69	0,2	140,34	14,13	0,56	10,14	7,25	0	
2024.02.12 08:30	1,98	0,75	0,21	134,71	14,68	0,62	10,76	7,38	0	
2024.02.12 09:00	3,75	0,65	0,18	131,41	14,51	0,6	10,31	5,01	0	
2024.02.12 09:30	7,08	0,63	0,11	128,09	14,65	0,61	10,02	5,73	1,01	
2024.02.12 10:00	7,09	0,51	0,1	132,71	14,02	0,58	9,1	5,94	0,87	
2024.02.12 10:30	67,58	0,3	0,1	139,86	13,48	0,51	9,72	5,73	0,96	
2024.02.12 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.12 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.12 12:00	2,1	0,57	0,1	122,24	13,92	0,55	8,61	5,23	0,64	
2024.02.12 12:30	3,51	0,58	0,12	116,87	14,48	0,64	40,83	5,34	1,11	
2024.02.12 13:00	1,26	0,57	0,11	99,94	14,42	0,59	9,63	6,22	1,17	
2024.02.12 13:30	1,94	0,55	0,1	131,86	14,14	0,56	9,91	4,19	0,88	
2024.02.12 14:00	1,78	0,77	0,11	100,76	14,92	0,64	10,15	5,02	0,94	
2024.02.12 14:30	2,78	0,61	0,11	121,27	14,19	0,56	9,25	7,32	0,75	
2024.02.12 15:00	1,22	0,68	0,1	116,52	14,61	0,6	9,65	8,25	0,82	
2024.02.12 15:30	0,73	0,75	0,1	128,1	14,3	0,57	11,32	11,33	0,77	
2024.02.12 16:00	0,81	0,76	0,1	121,3	14,53	0,6	11,27	12,29	0,85	
2024.02.12 16:30	0,77	0,76	0,1	118,87	14,66	0,61	11,32	10,54	0,88	
2024.02.12 17:00	0,73	0,74	0,1	116,72	14,29	0,58	10,82	9,61	0,79	
2024.02.12 17:30	1,37	0,73	0,1	114,84	14,81	0,62	12,13	11,27	0,92	
2024.02.12 18:00	59,18	0,54	0,14	85,01	14,48	0,61	28,55	12,55	1,44	
2024.02.12 18:30	35,34	0,17	0,79	133,11	14,14	0,56	20,31	8,94	0,74	
2024.02.12 19:00	19,22	0,01	0,92	115,17	13,84	0,54	12,19	9,99	0,86	
2024.02.12 19:30	73,05	0	1,13	124,81	13,97	0,56	64,32	9,34	1,61	
2024.02.12 20:00	9,6	0	1,46	139,4	14,03	0,56	5,66	9,26	0,73	
2024.02.12 20:30	1,53	0,02	1,76	157,07	14,39	0,59	5,29	11,69	0,75	
2024.02.12 21:00	1,48	0,01	1,94	173,56	14,52	0,61	5,62	12,13	0,85	
2024.02.12 21:30	46,92	0,08	0,2	143,9	14,41	0,6	17,22	11,56	0,97	
2024.02.12 22:00	2,34	0,22	0,13	133,44	14,78	0,64	13,97	11,3	0,94	
2024.02.12 23:00	2,12	0	0,12	95,66	14,31	0,59	10,17	8,59	0,79	
2024.02.12 23:30	47,52	0	0,12	113,16	14,03	0,57	10,68	7,59	0,94	
2024.02.13 00:00	72,44	0	0,1	142,29	13,7	0,54	14,02	5,88	1,01	
2024.02.13 00:30	1,13	0,35	0,16	142,51	14,07	0,57	9,99	5,73	0,76	

2024.02.13 01:00	1,05	0,41	0,2	149,76	14,57	0,61	10,27	6,43	0,86	
2024.02.13 01:30	1,37	0,53	0,2	120,68	15,23	0,68	10,96	7,04	1,04	
2024.02.13 02:00	1,48	0,48	0,17	107,99	15,12	0,68	11,01	6,8	1,03	
2024.02.13 02:30	31,04	0,13	0,37	69,28	18,14	1,52	25,81	14,23	3,12	
2024.02.13 03:00	11,52	0,38	0,19	76,62	14,48	0,64	9,04	5,62	0,93	
2024.02.13 03:30	7,93	0,78	0,18	103,26	14,18	0,58	10,45	5,53	0,82	
2024.02.13 04:00	2,02	0,65	0,18	115,52	13,97	0,56	9,08	5,86	0,76	
2024.02.13 04:30	3,99	0,61	0,15	135,96	13,82	0,55	9,18	3,51	0,75	
2024.02.13 05:00	50,45	0,43	0,14	136,6	13,65	0,54	9,85	3,34	0,73	
2024.02.13 05:30	1,61	0,68	0,22	121,17	15,15	0,68	11,11	4,84	1,04	
2024.02.13 06:00	1,78	0,82	0,2	106,89	15,24	0,69	11,06	4,16	1,06	
2024.02.13 06:30	3,98	0,73	0,18	54,84	16,88	1,01	15,76	7,57	1,79	
2024.02.13 07:00	7,46	0,59	0,11	73,91	14,87	0,65	11,14	4,77	1,06	
2024.02.13 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.13 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.13 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.13 09:00	1,54	0,59	0,1	54,02	14,11	0,58	9,35	6,82	0,76	
2024.02.13 09:30	3,45	0,59	0,18	127,56	13,62	0,54	7,78	7,38	0,66	
2024.02.13 10:00	29,05	0,44	0,26	133,21	13,75	0,56	9	6,92	0,8	
2024.02.13 10:30	3,64	0,56	0,3	113,96	14,02	0,57	8,76	5,58	0,7	
2024.02.13 11:00	6,32	0,52	0,25	119,77	13,74	0,54	8,39	6,06	0,67	
2024.02.13 11:30	18,67	0,44	0,28	130,37	13,95	0,56	8,91	5,74	0,73	
2024.02.13 12:00	3,52	0,43	0,25	129,49	14,07	0,56	9,08	5,57	0,67	
2024.02.13 12:30	3,64	0,57	0,4	138,06	14,01	0,57	8,56	4,4	0,64	
2024.02.13 13:00	44,72	0,37	0,31	129,09	13,38	0,52	9,37	2,46	0,8	
2024.02.13 13:30	6,64	0,64	0,48	95,86	15,52	0,76	13,72	0,73	1,15	
2024.02.13 14:00	2,18	0,67	0,36	127,45	14,15	0,57	9,27	0,34	0,71	
2024.02.13 14:30	2	0,71	0,39	143,56	14,49	0,61	10,18	0,59	0,83	
2024.02.13 15:00	2,64	0,75	0,36	145,99	14,29	0,58	9,36	0,8	0,76	
2024.02.13 15:30	4,44	0,66	0,11	162,01	14,56	0,62	9,21	0,33	0,77	
2024.02.13 16:00	9,98	0,61	0,09	133,25	13,86	0,55	8,73	0,29	0,7	
2024.02.13 16:30	6,12	0,57	0,09	129,3	13,97	0,56	8,84	1,59	0,69	
2024.02.13 17:00	4,09	0,56	0,09	127,05	14,48	0,61	9,77	0,54	0,81	
2024.02.13 17:30	3,86	0,58	0,1	112,46	14,61	0,62	9,2	0,19	0,81	
2024.02.13 18:00	4,03	0,54	0,09	115,7	14,45	0,6	9,07	0,2	0,82	
2024.02.13 18:30	4,97	0,84	0,13	130,37	14,86	0,69	11,43	0	0,97	
2024.02.13 19:00	3,36	0,83	0,11	110,58	14,66	0,64	9,15	0,02	0,92	
2024.02.13 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.13 20:00	6,54	1,05	0,11	72,95	15,14	0,69	10,51	0,2	1,09	
2024.02.13 20:30	4,13	0,89	0,13	95	14,45	0,62	9,64	0,44	0,87	
2024.02.13 21:00	2,96	0,83	0,1	128,26	14,3	0,6	9,27	0,65	0,85	
2024.02.13 21:30	2,39	0,85	0,12	119,76	14,86	0,67	9,41	0,77	0,92	
2024.02.13 22:00	1,71	0,83	0,13	134,01	14,64	0,64	9,3	0,46	0,88	
2024.02.13 22:30	1,68	0,68	0,11	131	14,76	0,66	9,82	1,18	0,92	
2024.02.13 23:00	11,05	0,62	0,11	103,31	14,95	0,69	9,62	1,55	1,03	
2024.02.13 23:30	2,93	0,61	0,12	117,03	14,98	0,68	9,73	0,64	1	
2024.02.14 00:00	1,15	0,67	0,12	135,51	14,85	0,67	9,38	2,86	0,96	
2024.02.14 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.02.14 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.14 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	

2024.02.14 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.14 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.14 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.14 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.14 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.14 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.14 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.14 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.
2024.02.15 05:00	6,76	0,78	0,12	58,27	13,73	0,58	10,01	0	0,81
2024.02.15 05:30	0,62	0,85	0,13	75,36	14,01	0,59	9,94	0	0,87
2024.02.15 06:00	0,38	0,82	0,12	77,05	13,74	0,57	9,26	0	0,8
2024.02.15 06:30	0	0,39	0,11	76,27	14,01	0,6	8,55	0	0,89
2024.02.15 07:00	0,04	0,32	0,11	69,25	13,89	0,59	8,75	0	0,87
2024.02.15 07:30	1,55	0,25	0,11	67,09	13,69	0,57	9,35	0	0,86
2024.02.15 08:00	60,9	0,16	0,09	62,19	13,54	0,56	9,01	0	1,27
2024.02.15 08:30	18,71	0,14	0,14	37,84	14,55	0,65	11,36	0	1,27
2024.02.15 09:00	14,71	0,22	0,12	74,65	13,41	0,54	8,75	0	0,92
2024.02.15 09:30	0,37	0,99	0,14	93,87	14,31	0,61	8,84	0	1,17
2024.02.15 10:00	0,21	0,84	0,16	104,94	13,82	0,57	8,06	0	1,23
2024.02.15 10:30	2,08	0,87	0,14	108,94	13,5	0,54	8,05	0,01	1,18
2024.02.15 11:00	7,81	0,75	0,15	114,69	13,13	0,51	8,13	0,02	1,4
2024.02.15 11:30	0,67	0,84	0,15	104,86	13,89	0,56	9,49	0	2,17
2024.02.15 12:00	12,75	0,8	0,12	115,8	13,04	0,5	8,3	0	1,36
2024.02.15 12:30	...	0,72	0,18	33,57	15,19	0,72	12,02	0,06	2,13
2024.02.15 13:00	3,81	0,73	0,11	80,27	13,64	0,54	8,08	13,74	1,49
2024.02.15 13:30	0,97	0,8	0,12	86,62	13,9	0,56	8,54	0,8	1,77
2024.02.15 14:00	0,55	0,75	0,11	108,39	13,65	0,53	8,25	1,14	1,68
2024.02.15 14:30	0,5	0,73	0,1	106,03	13,77	0,54	8,04	1,31	1,54
2024.02.15 15:00	26,85	0,6	0,1	121,97	13,34	0,51	8,41	2,46	1,62
2024.02.15 15:30	0,77	0,78	0,1	125,77	13,74	0,54	9,06	2,79	1,34
2024.02.15 16:00	0,22	0,81	0,1	100,11	14,41	0,58	10,08	3,12	1,37
2024.02.15 16:30	76,7	0,7	0,1	59,42	14,73	0,62	16,93	6,6	2,44
2024.02.15 17:00	2,5	0,83	0,11	45,94	14,62	0,61	10,2	9,16	1,3
2024.02.15 17:30	1,55	0,74	0,09	111,29	13,35	0,51	8,48	8,75	0,83
2024.02.15 18:00	1,15	0,76	0,11	129,39	13,75	0,54	9,23	10,11	0,88
2024.02.15 18:30	1,02	0,69	0,11	107,99	14,27	0,6	8,97	8,8	0,93
2024.02.15 19:00	1,05	0,56	0,09	122,15	13,68	0,55	8,21	8,8	0,93
2024.02.15 19:30	1,25	0,57	0,12	118,5	14,43	0,62	9,32	7,28	1,22
2024.02.15 20:00	0,8	0,5	0,1	119,22	13,79	0,56	8,4	6,32	0,96
2024.02.15 20:30	0,86	0,5	0,11	132,19	14,29	0,61	8,97	6,68	1,13
2024.02.15 21:00	0,67	0,44	0,12	132	14,36	0,61	8,88	4,48	1,16
2024.02.15 21:30	8,3	0,6	0,11	92,14	14,52	0,67	10,37	3,78	1,03
2024.02.15 22:00	0,36	0,4	0,11	122,81	14,22	0,6	9,21	4,48	0,86
2024.02.15 22:30	0,31	0,39	0,1	130,33	14,68	0,65	9,95	2,02	1,01
2024.02.15 23:00	0,98	0,32	0,11	121,19	14,45	0,64	10,38	3,45	1,01
2024.02.15 23:30	3,55	0,39	0,13	53,47	15,32	0,72	10,28	0,38	1,03
2024.02.16 00:00	48,13	0,14	0,13	35,88	15,61	0,76	11,58	0,38	1,18
2024.02.16 00:30	2,57	0,74	0,1	92,1	14,44	0,63	10,02	0,34	1,05
2024.02.16 01:00	0,45	0,73	0,11	87,66	15,02	0,68	10,82	0,06	1,26
2024.02.16 01:30	0,35	0,77	0,1	83,51	14,91	0,67	10,59	0,02	1,23
2024.02.16 02:30	1,82	0,7	0,1	84,99	14,58	0,64	9,99	0	1,07
2024.02.16 03:00	0,46	0,72	0,1	75,53	14,47	0,63	9,63	0	0,97
2024.02.16 03:30	0,8	0,78	0,09	98,55	14,12	0,6	9,22	0,26	0,95
2024.02.16 04:00	17,38	0,62	0,11	64,21	15,19	0,71	12,58	0,02	1,33
2024.02.16 04:30	22,75	0,49	0,1	27,85	15,13	0,7	11,12	0	1,28
2024.02.16 05:00	0,5	0,63	0,1	59,02	14,83	0,67	10,71	0	1,13
2024.02.16 05:30	0,52	0,66	0,09	91,84	14,57	0,65	9,91	0	1,04
2024.02.16 06:00	0,54	0,59	0,09	106,63	14,13	0,6	9,29	0	0,95
2024.02.16 06:30	0,62	0,59	0,21	115,99	14,2	0,61	9,2	0	0,99
2024.02.16 07:00	1,25	0,48	0,26	100,77	14,85	0,7	11,47	0	1,34
2024.02.16 07:30	0,69	0,46	0,26	86,5	14,57	0,65	9,66	0	1,13
2024.02.16 08:00	5,38	0,45	0,25	76,25	14,48	0,64	9,57	0	1,15
2024.02.16 08:30	5,18	0,32	0,17	116,63	13,54	0,56	8,91	0,01	0,89
2024.02.16 09:00	1,7	0,41	0,19	125,69	13,39	0,54	8,4	0	0,79
2024.02.16 09:30	2,1	0,7	0,11	136,7	13,58	0,55	9,36	0	0,78
2024.02.16 10:00	0,12	0,65	0,11	136,14	13,81	0,56	9,62	0	0,8
2024.02.16 10:30	0,25	0,56	0,08	124,78	13,43	0,52	9,11	0	0,72
2024.02.16 11:00	21,81	0,54	0,09	127,2	13,56	0,54	10,41	0	0,73
2024.02.16 11:30	0,04	0,83	0,11	120,03	14,63	0,62	11,37	0	1,09
2024.02.16 12:00	0,52	0,73	0,1	124,42	13,37	0,51	9,28	0,06	0,76
2024.02.16 12:30	0,26	1,11	0,4	150,87	14	0,56	8,52	0	1,14
2024.02.16 13:00	0,09	1,05	0,42	134,7	13,77	0,53	8,31	0,19	0,83
2024.02.16 13:30	0,2	1,05	0,41	141,4	13,64	0,53	8,34	2,64	0,88
2024.02.16 14:00	0,29	1,21	0,51	129,65	14,77	0,65	10,36	2,6	1,21
2024.02.16 14:30	0,24	1,22	0,44	99,45	14,48	0,59	9,01	2,14	1,12
2024.02.16 15:00	0,6	1,12	0,4	122,91	13,9	0,54	8,55	4,38	0,99

2024.02.16 15:30	0,83	0,65	0,27	123,86	14,31	0,58	9,32	4,48	1,32	
2024.02.16 16:00	5,79	0,53	0,22	124,56	13,84	0,54	8,91	5,64	1,21	
2024.02.16 16:30	1,2	0,64	0,26	126,85	14,67	0,61	10,42	7,99	1,24	
2024.02.16 17:00	1,66	0,64	0,2	94,65	14,76	0,61	10,36	7,69	1,34	
2024.02.16 17:30	2,31	0,62	0,22	109,6	14,06	0,56	9,25	8,54	1,04	
2024.02.16 18:00	2,84	0,59	0,22	129,6	13,98	0,56	9,47	9,23	1,01	
2024.02.16 18:30	2,27	0,57	0,16	119,55	15,03	0,67	10,36	9,65	1,21	
2024.02.16 19:00	2,75	0,49	0,14	117,37	14,5	0,61	9,54	8,78	1,02	
2024.02.16 19:30	3,38	0,35	0,14	122,68	14,95	0,66	10,87	8,34	1,17	
2024.02.16 20:00	39,01	0,23	0,2	17,88	16,19	0,89	13,39	5,9	1,86	
2024.02.16 20:30	16,89	0,27	0,17	49,64	14,39	0,62	9,38	3,56	1,09	
2024.02.16 21:00	13,62	0,26	0,16	73,86	14,44	0,62	9,24	4,27	1,1	
2024.02.16 21:30	18,42	0,48	0,14	87,65	14,01	0,58	9,58	2,44	0,9	
2024.02.16 22:00	16,66	0,43	0,12	119,53	13,27	0,52	9,49	2,28	0,75	
2024.02.16 22:30	59,41	0,3	0,12	141,84	13,72	0,56	12,66	3,23	1,01	
2024.02.16 23:00	34,24	0,48	0,12	103,33	14,49	0,63	11,22	0,2	1,89	
2024.02.16 23:30	65,02	0,35	0,13	93,37	14,5	0,64	14,15	0,18	2,06	
2024.02.17 00:00	14,98	0,41	0,13	85,01	14,36	0,61	10,49	0	1,17	
2024.02.17 00:30	16,48	0,27	0,09	94,83	14,24	0,6	9,37	0,22	1,51	
2024.02.17 01:00	19,01	0,12	0,09	110,36	14,13	0,59	9,81	0,01	1,18	
2024.02.17 01:30	34,52	0,08	0,09	114,13	14,12	0,59	9,81	0,1	1,08	
2024.02.17 02:00	27,05	0,07	0,09	103,79	14,39	0,61	10,28	0	0,99	
2024.02.17 02:30	45,94	0,06	0,09	97,22	14,25	0,61	10,16	0	0,99	
2024.02.17 03:00	34,76	0,02	0,08	122,11	13,7	0,56	9,53	0,19	0,89	
2024.02.17 03:30	23,84	0,42	0,18	102,9	15,28	0,74	13,51	0,03	1,37	
2024.02.17 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.17 04:30	19,5	0,36	0,12	23,78	14,68	0,65	9,68	0	1,11	
2024.02.17 05:00	9,88	0,43	0,14	29,78	14,7	0,65	10,18	0	0,94	
2024.02.17 05:30	7,59	0,46	0,13	69,34	14,19	0,6	9,39	0	0,88	
2024.02.17 06:00	8,15	0,43	0,12	71,12	14,61	0,64	9,88	0	1,02	
2024.02.17 06:30	7,29	1,1	0,13	46,5	14,79	0,67	9,9	0	0,99	
2024.02.17 07:00	6,23	1,02	0,17	65,44	14,48	0,63	9,65	0	0,95	
2024.02.17 07:30	22,39	0,99	0,19	47,67	15,29	0,73	11,11	0	1,95	
2024.02.17 08:00	12,2	0,86	0,11	92,81	13,87	0,58	9,22	0	1,24	
2024.02.17 08:30	49,01	0,76	0,14	74,09	14,64	0,66	10,83	0	1,65	
2024.02.17 09:00	26,45	0,98	0,15	42,2	15,6	0,76	11,22	0	1,52	
2024.02.17 09:30	6,65	0,8	0,1	54,39	14,78	0,67	11,07	0	1,22	
2024.02.17 10:00	3,66	0,65	0,1	58,21	14,15	0,59	9,36	0	1,1	
2024.02.17 10:30	2,45	0,7	0,11	72,54	14,52	0,61	10,24	0	1,34	
2024.02.17 11:00	3,42	0,68	0,1	87,23	14,06	0,56	9,48	0	1,2	
2024.02.17 11:30	5,76	0,75	0,1	92,4	14,53	0,61	10,79	0	1,35	
2024.02.17 12:00	2,77	0,76	0,1	78,16	14,25	0,58	10,18	0,04	1,12	
2024.02.17 12:30	2,38	0,82	0,09	94,6	14,05	0,55	9,2	0,11	1,08	
2024.02.17 13:00	2,3	0,76	0,1	106,28	14,15	0,56	9,7	0,53	1,09	
2024.02.17 13:30	2,07	0,78	0,1	112,78	14,08	0,55	9,67	1,17	1,02	
2024.02.17 14:00	2,15	0,82	0,1	127,25	14,3	0,56	10,19	2,39	1,12	
2024.02.17 14:30	1,93	0,81	0,09	132,75	13,97	0,53	9,9	3,75	0,99	
2024.02.17 15:00	1,76	0,86	0,09	145,01	13,99	0,54	10,26	5,29	1,07	
2024.02.17 15:30	1,9	0,81	0,24	116,79	14,92	0,62	10,31	5,9	1,35	
2024.02.17 16:00	1,4	0,59	0,19	117,67	14,43	0,57	10,05	6,02	1,15	
2024.02.17 16:30	1,39	0,65	0,18	139,01	14,23	0,56	9,96	7,72	1,16	
2024.02.17 17:00	1,14	0,6	0,17	134,33	14,23	0,56	9,48	8,36	1,11	
2024.02.17 17:30	1,43	0,65	0,16	142,63	14,19	0,55	9,95	10,88	1,15	
2024.02.17 18:00	10,5	0,55	0,2	139,54	14,38	0,58	10,34	10,6	1,04	
2024.02.17 18:30	1,11	0,69	0,13	138,39	14,11	0,56	8,56	10,61	0,96	
2024.02.17 19:00	1,24	0,73	0,11	146,67	14,72	0,62	9,19	11,3	1,08	
2024.02.17 19:30	1,35	0,89	0,15	127,43	15,31	0,68	9,67	11,77	1,2	
2024.02.17 20:00	64,53	0,61	0,13	112,03	14,72	0,63	10,66	13,61	1,26	
2024.02.17 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.17 21:00	0,59	0,7	0,12	74,88	14,45	0,6	8,04	11,6	0,87	
2024.02.17 21:30	1,51	0,68	0,09	98,07	13,39	0,52	7,82	12,08	0,84	
2024.02.17 22:00	1,53	0,49	0,12	133,96	13,21	0,51	8,21	13,24	0,64	
2024.02.17 22:30	0,1	0,57	0,13	127,8	14,25	0,58	9,15	13,9	0,84	
2024.02.17 23:00	0,05	0,68	0,11	99,24	14,51	0,61	9,3	9,87	0,86	
2024.02.17 23:30	8,25	0,51	0,1	116,85	13,4	0,51	8,02	8,22	0,61	
2024.02.18 00:00	3,79	0,57	0,12	133,93	14,39	0,61	9,1	10,95	0,84	
2024.02.18 00:30	0,16	0,82	0,09	87,08	14,38	0,6	8,27	10,57	0,79	
2024.02.18 01:00	0,04	0,63	0,08	113,14	13,9	0,55	8,12	10,2	0,7	
2024.02.18 01:30	0,07	0,61	0,09	124,77	14,18	0,58	8,55	7,63	0,91	
2024.02.18 02:00	0,07	0,65	0,09	122,35	14,28	0,59	9,14	7,81	0,88	
2024.02.18 02:30	0,05	0,67	0,09	103,21	14,36	0,6	8,7	6,02	0,85	
2024.02.18 03:00	0,08	0,62	0,09	125,5	13,95	0,56	8,63	7,75	0,78	
2024.02.18 03:30	0,01	0,43	0,13	117,47	14	0,56	8,66	9,83	0,75	
2024.02.18 04:00	0,02	0,41	0,15	132,18	14,28	0,59	9,22	6,47	0,81	
2024.02.18 04:30	0,04	0,43	0,14	122,12	13,78	0,55	8,47	5,68	0,7	
2024.02.18 05:00	0,07	0,39	0,13	136,17	13,88	0,56	8,6	6,77	0,75	
2024.02.18 05:30	0,06	0,43	0,17	139,79	14,36	0,6	9,42	7,1	0,89	
2024.02.18 06:00	0,16	0,32	0,16	105,12	15,05	0,67	10,39	7,24	1,12	
2024.02.18 06:30	0,4	0,57	0,11	75,69	15,46	0,74	11,04	5,71	1,25	
2024.02.18 07:00	0,26	0,42	0,09	112,03	14,04	0,58	9,07	3,63	0,9	
2024.02.18 07:30	0,48	0,43	0,11	77,05	15,56	0,74	11,51	2,79	1,37	
2024.02.18 08:00	0,31	0,47	0,11	67,04	15,24	0,69	10,34	1,28	1,15	
2024.02.18 08:30	28,08	0,46	0,1	73,73	14,85	0,65	10,04	1,36	1,3	
2024.02.18 09:00	0,54	0,36	0,1	107,11	14,84	0,64	10,25	2,02	1,01	
2024.02.18 09:30	0,2	0,46	0,11	84,73	15,02	0,65	9,74	0,56	1,06	
2024.02.18 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás

2024.02.18 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	ÜZEMZS KALORIMÉTER - KAZÁNÍVUTÁS
2024.02.18 11:00	90,59	0,27	0,09	102,82	13,38	0,52	40,08	3,79	1,06	
2024.02.18 11:30	6,78	0,28	0,09	118,1	14,37	0,59	18,41	21,12	0,91	
2024.02.18 12:00	0,16	0,38	0,1	96,5	14,42	0,59	9,85	4,02	0,87	
2024.02.18 12:30	0,2	0,56	0,26	110,64	14,57	0,6	9,87	2,71	0,8	
2024.02.18 13:00	0,22	0,55	0,26	100,62	14,52	0,6	9,5	3,75	0,8	
2024.02.18 13:30	0,19	0,57	0,23	99,8	14,57	0,6	9,9	3,3	0,79	
2024.02.18 14:00	0,17	0,64	0,22	89,66	14,28	0,58	8,82	2,25	0,73	
2024.02.18 14:30	0,2	0,58	0,2	123,96	13,9	0,55	9,46	6,27	0,7	
2024.02.18 15:00	0,62	0,7	0,27	93,44	15,03	0,64	10,36	5,7	0,96	
2024.02.18 15:30	1,08	0,97	0,2	106	14,51	0,6	9,72	6	0,87	
2024.02.18 16:00	0,95	0,83	0,21	121,95	14,12	0,56	9,39	6,5	0,86	
2024.02.18 16:30	1,04	0,85	0,2	131,72	14,16	0,56	9,53	8	0,84	
2024.02.18 17:00	1,33	0,96	0,26	115,23	15,04	0,66	10,62	11,41	1,07	
2024.02.18 17:30	1,29	0,86	0,26	121,23	14,67	0,62	9,87	8,37	1,03	
2024.02.18 18:00	1,3	0,83	0,2	127,94	14,23	0,58	9,04	7,95	1	
2024.02.18 18:30	1,21	0,75	0,2	130,05	14,27	0,59	8,29	8,08	0,73	
2024.02.18 19:00	1,03	0,57	0,17	138,24	14,13	0,58	8,48	7,43	0,68	
2024.02.18 19:30	0,99	0,58	0,23	123,24	14,42	0,61	7,95	6,35	0,75	
2024.02.18 20:00	0,83	0,52	0,22	137,27	13,97	0,57	8,07	6,02	0,66	
2024.02.18 20:30	0,96	0,46	0,22	143,58	14,13	0,58	7,96	4,47	0,69	
2024.02.18 21:00	1,13	0,46	0,27	145,15	14,3	0,6	8,01	4,03	0,75	
2024.02.18 21:30	1,11	0,63	0,1	133,56	14,39	0,61	9,4	2,08	0,89	
2024.02.18 22:00	2,76	0,45	0,14	111,97	15,75	0,87	14,82	2,98	1,66	
2024.02.18 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.18 23:00	18,46	0,51	0,13	59,12	15,6	0,79	12,21	3,76	1,54	
2024.02.18 23:30	16,93	0,46	0,11	63,11	14,7	0,65	10,18	7,39	1,27	
2024.02.19 00:00	2,82	0,43	0,1	96,89	14,38	0,62	9,7	5,01	1	
2024.02.19 00:30	3,14	0,66	0,09	88,97	14,41	0,62	9,33	4,23	0,86	
2024.02.19 01:00	2,98	0,44	0,1	82,14	14,5	0,62	9,26	2,08	0,79	
2024.02.19 01:30	2,58	0,46	0,11	93,57	14,39	0,61	9,35	1,58	0,77	
2024.02.19 02:00	7,62	0,45	0,1	58,7	14,85	0,68	10,29	8,99	0,94	
2024.02.19 02:30	3,01	0,42	0,1	100,75	14,41	0,63	9,41	9,29	0,82	
2024.02.19 03:00	1,64	0,41	0,11	83,64	14,71	0,65	9,2	3,78	0,89	
2024.02.19 03:30	1,38	0,51	0,09	108,13	14,13	0,59	9,03	1,99	0,84	
2024.02.19 04:00	1,17	0,42	0,1	114,69	14,27	0,61	9,66	1,65	0,92	
2024.02.19 04:30	0,99	0,52	0,1	94,52	14,72	0,66	9,76	0,63	1,1	
2024.02.19 05:00	1,68	0,4	0,09	99,93	14,25	0,61	9,17	1,21	0,94	
2024.02.19 05:30	0,94	0,35	0,09	120,6	13,84	0,57	8,75	1,62	0,79	
2024.02.19 06:00	4,37	0,35	0,09	127,87	13,88	0,57	9,12	1,49	0,79	
2024.02.19 06:30	0,75	0,81	0,14	125,99	14,52	0,63	9,41	0,15	0,95	
2024.02.19 07:00	0,66	0,65	0,13	126,07	14,28	0,61	9,16	0,05	0,95	
2024.02.19 07:30	0,67	0,68	0,12	133,58	14,03	0,58	9,09	0	1,2	
2024.02.19 08:00	0,79	0,76	0,14	115,04	14,67	0,65	10,1	0	1,3	
2024.02.19 08:30	0,99	0,78	0,1	84,5	14,74	0,66	9,75	0,19	1,23	
2024.02.19 09:00	5,72	0,7	0,11	119,53	13,45	0,54	8,48	1,35	1,31	
2024.02.19 09:30	1,96	0,7	0,14	162,47	14,24	0,61	32	117,91	2,29	
2024.02.19 10:00	1,32	0,93	0,15	121,34	14,27	0,61	9,58	22,91	1,73	
2024.02.19 10:30	2,02	0,88	0,13	122,43	14,85	0,67	12,3	11,64	2,33	
2024.02.19 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.19 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.19 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.19 12:30	2,91	0,58	0,52	89,41	13,17	0,51	12,25	0,58	2,04	
2024.02.19 13:00	0,91	0,61	0,52	88,74	13,77	0,55	10,67	2,69	2,23	
2024.02.19 13:30	0,66	0,62	0,51	104,63	13,63	0,54	25,04	42,17	1,64	
2024.02.19 14:00	0,58	0,61	0,52	126,19	13,7	0,54	10,06	22,07	2,01	
2024.02.19 14:30	0,53	0,62	0,44	123,17	13,49	0,53	9,39	25,56	1,78	
2024.02.19 15:00	0,55	0,55	0,49	146,08	13,74	0,55	10,29	14,04	1,69	
2024.02.19 15:30	0,44	0,63	0,19	145,51	13,72	0,54	10,64	7,51	1,19	
2024.02.19 16:00	0,51	0,64	0,19	139,76	13,73	0,54	8,91	5,65	1,39	
2024.02.19 16:30	0,49	0,61	0,15	151,34	13,26	0,51	8,74	5,95	1,11	
2024.02.19 17:00	0,74	0,65	0,17	164,31	13,92	0,57	11,18	7,71	1,28	
2024.02.19 17:30	0,66	0,66	0,18	139,59	14,35	0,6	10,05	6,85	1,31	
2024.02.19 18:00	1,07	0,67	0,19	107,88	14,74	0,64	10,7	6,08	1,36	
2024.02.19 18:30	1,28	0,72	0,14	111,22	14	0,57	9,93	5,83	1,09	
2024.02.19 19:00	1,17	0,61	0,14	130,37	14,1	0,58	9,79	5,95	1,25	
2024.02.19 19:30	1,2	0,65	0,15	110,07	14,4	0,61	9,77	5,9	1,33	
2024.02.19 20:00	44,62	0,61	0,16	115,12	14,04	0,58	11,85	5,89	2,26	
2024.02.19 20:30	17,97	0,48	0,15	148,74	13,67	0,55	10,08	7,69	1,18	
2024.02.19 21:00	0,99	0,7	0,14	113,32	14,7	0,64	10,39	7,12	1,35	
2024.02.19 21:30	25,23	0,58	0,09	125,66	13,79	0,55	9,78	4,88	1,09	
2024.02.19 22:00	0,59	0,67	0,11	135,17	14,16	0,59	9,91	5,84	1,11	
2024.02.19 22:30	1,6	0,56	0,09	139,38	13,93	0,57	9,61	4,98	1,01	
2024.02.19 23:00	0,55	0,59	0,1	142,07	14,28	0,6	10,4	5,21	1,13	
2024.02.19 23:30	51,54	0,64	0,12	108,22	14,5	0,68	11,47	3,5	3,62	
2024.02.20 00:00	2,05	0,55	0,1	121,25	14,12	0,59	10,3	5,1	1,28	
2024.02.20 00:30	1,2	0,35	0,09	113,77	14,21	0,59	8,52	6,01	1,04	
2024.02.20 01:00	1,09	0,31	0,09	113,45	14,32	0,6	8,88	4,45	1,05	
2024.02.20 01:30	1,09	0,3	0,09	117,83	14,3	0,6	8,71	5,18	1,02	
2024.02.20 02:00	1,18	0,29	0,09	123,3	14,33	0,61	8,78	4,68	1,01	
2024.02.20 02:30	1,31	0,28	0,1	104,12	14,75	0,65	9,01	2,63	1,22	
2024.02.20 03:00	1,46	0,17	0,09	124,77	14,24	0,6	8,76	3,25	1,22	
2024.02.20 03:30	1,44	0,74	0,26	126,75	14,69	0,64	9,55	2,06	1,39	
2024.02.20 04:00	1,41	0,56	0,27	124,14	14,38	0,61	9,14	0,76	1,34	
2024.02.20 04:30	1,45	0,56	0,26	137,74	13,97	0,57	8,38	1,51	1,06	
2024.02.20 05:00	1,43	0,51	0,24	134,2	14,08	0,59	8,52	1,27	1,16	

2024.02.20 05:30	1,32	0,56	0,32	135,27	13,96	0,57	8,26	1,75	1,48	
2024.02.20 06:00	1,18	0,53	0,28	147,57	13,87	0,58	8,19	0,69	1,49	
2024.02.20 06:30	1,38	0,78	0,37	137,55	14,34	0,61	7,9	0,24	1,29	
2024.02.20 07:00	1,4	0,86	0,43	113,31	14,64	0,64	8,45	0,09	1,3	
2024.02.20 07:30	1,44	0,74	0,36	116,41	13,99	0,58	7,45	0,04	1,31	
2024.02.20 08:00	2,85	0,64	0,38	139,12	13,65	0,55	7,26	0,22	1,76	
2024.02.20 08:30	19,49	0,64	0,33	140,2	13,64	0,55	7,67	0,03	1,51	
2024.02.20 09:00	0,73	0,64	0,35	144,09	13,72	0,55	7,62	0,21	1,11	
2024.02.20 09:30	0,59	1,02	0,42	165,23	13,78	0,56	8,59	0,27	0,97	
2024.02.20 10:00	0,81	0,87	0,42	160,1	13,7	0,55	9,03	0,8	1,11	
2024.02.20 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.20 11:00	0	1,12	0,5	100,95	14,78	0,66	9,39	0	1,27	
2024.02.20 11:30	0,01	1,04	0,41	88,73	13,98	0,57	8,93	0	0,98	
2024.02.20 12:00	0,01	0,91	0,36	123,29	13,23	0,52	8,15	0,35	1,09	
2024.02.20 12:30	0,02	0,54	0,11	137,66	13,76	0,55	8,78	0,18	1,72	
2024.02.20 13:00	0,01	0,38	0,08	135,54	13,3	0,52	8	0,54	1,6	
2024.02.20 13:30	0	0,43	0,09	158,06	13,52	0,53	8,82	1,37	1,85	
2024.02.20 14:00	0,03	0,36	0,09	147,82	13,36	0,52	8,65	1,25	1,85	
2024.02.20 14:30	0,01	0,4	0,08	146,31	13,48	0,53	8,44	0,97	1,95	
2024.02.20 15:00	0,03	0,48	0,09	151,63	13,61	0,53	8,89	2,48	2,18	
2024.02.20 15:30	0,06	0,66	0,11	148,07	13,51	0,53	8,46	2,34	1,34	
2024.02.20 16:00	0,01	0,59	0,11	150,89	13,37	0,52	8,58	2,65	1,12	
2024.02.20 16:30	0	0,64	0,11	158,77	13,56	0,54	9,1	1,89	1	
2024.02.20 17:00	0	0,61	0,11	150,36	13,75	0,55	9,14	2,7	1	
2024.02.20 17:30	0,04	0,56	0,11	158,29	13,4	0,53	8,84	3,56	0,81	
2024.02.20 18:00	0,01	0,62	0,11	169,38	13,93	0,57	9,56	3,39	0,92	
2024.02.20 18:30	0	0,5	0,1	167,97	14,23	0,59	9,42	3,07	0,95	
2024.02.20 19:00	0	0,41	0,09	150,98	13,53	0,54	8,63	4,6	0,86	
2024.02.20 19:30	0	0,38	0,1	162,37	14,21	0,59	9,74	4,07	1,02	
2024.02.20 20:00	0,06	0,41	0,09	140,76	14,32	0,6	9,53	1,82	1,05	
2024.02.20 20:30	1,82	0,39	0,09	154,5	13,76	0,56	8,9	2,07	0,92	
2024.02.20 21:00	0,54	0,38	0,1	150,39	14,19	0,6	9,93	3,29	1,31	
2024.02.20 21:30	0,51	0,83	0,11	88,57	14,31	0,62	9,11	0,46	1,46	
2024.02.20 22:00	0,18	0,62	0,11	137,8	13,72	0,55	8,72	1,85	1,26	
2024.02.20 22:30	0,13	0,65	0,11	144,46	13,37	0,53	8,35	2,85	1,32	
2024.02.20 23:00	0,09	0,65	0,12	158,82	13,82	0,56	9,55	3,22	1,26	
2024.02.20 23:30	0,17	0,77	0,13	122,16	14,5	0,62	9,63	1,55	1,59	
2024.02.21 00:00	0,05	0,73	0,11	124,41	13,88	0,56	9,07	3	1,23	
2024.02.21 00:30	0,05	0,57	0,08	137,57	13,42	0,53	8,32	3,67	0,83	
2024.02.21 01:00	0,02	0,48	0,08	152,82	13,72	0,55	9,12	3,57	0,83	
2024.02.21 01:30	0,03	0,46	0,08	142,2	13,54	0,54	8,7	2,37	0,79	
2024.02.21 02:00	24,45	0,4	0,09	153,5	13,87	0,57	9,65	2,68	0,86	
2024.02.21 02:30	0,04	0,52	0,09	131,16	13,94	0,58	9,14	2,63	0,83	
2024.02.21 03:00	0,02	0,47	0,09	157,61	13,91	0,58	8,94	3,54	0,84	
2024.02.21 03:30	0,3	0,56	0,19	149,38	13,63	0,55	8,27	3,27	0,81	
2024.02.21 04:00	0	0,5	0,17	132,4	14,21	0,6	8,55	4,12	0,91	
2024.02.21 04:30	0	0,48	0,14	141,32	13,99	0,58	8,4	4,41	0,87	
2024.02.21 05:00	0	0,48	0,19	151,88	13,7	0,55	8,01	4,3	0,81	
2024.02.21 05:30	0,07	0,49	0,22	100,27	15,07	0,68	9,88	2,81	1,18	
2024.02.21 06:00	0,22	0,42	0,18	112,06	14,12	0,59	8,44	1,82	0,91	
2024.02.21 06:30	0,58	0,87	0,19	104,64	14,64	0,64	9	1,1	0,99	
2024.02.21 07:00	0,33	0,69	0,16	121,33	13,99	0,58	8,18	1,87	0,8	
2024.02.21 07:30	0,29	0,7	0,17	129,54	14,59	0,63	9,8	2,98	0,89	
2024.02.21 08:00	22,1	0,64	0,17	114,52	14,79	0,66	9,78	2,08	1,05	
2024.02.21 08:30	0,24	0,76	0,19	122,39	14,49	0,61	8,96	0,24	0,85	
2024.02.21 09:00	0,27	0,65	0,13	137,83	14,17	0,59	9,08	0,82	0,83	
2024.02.21 09:30	0,55	0,7	0,15	131,84	15,05	0,7	12,62	0,43	1,08	
2024.02.21 10:00	0,61	0,31	0,3	49,67	18,24	1,51	24,57	0,9	3,33	
2024.02.21 10:30	0,26	0,35	0,37	46,51	18,94	1,95	29,66	1,88	4,92	
2024.02.21 11:00	4,71	0,72	0,17	64,31	16,8	0,96	14,98	1,49	1,71	
2024.02.21 11:30	0	0,77	0,17	71,08	16,41	0,84	13,87	3,95	1,54	
2024.02.21 12:00	0,01	0,73	0,13	85,95	15,47	0,74	11,99	0,77	1,3	
2024.02.21 12:30	18,47	0,72	0,09	78,12	13,84	0,55	8,8	3,36	0,92	
2024.02.21 13:00	1,19	0,61	0,13	93,39	14,62	0,62	11	5,65	1,04	
2024.02.21 13:30	0,56	0,69	0,09	119,14	13,33	0,5	8,39	4,58	0,73	
2024.02.21 14:00	0,33	0,69	0,09	153,28	13,97	0,55	9,99	8,05	1,32	
2024.02.21 14:30	0,13	0,69	0,1	126,09	13,75	0,54	8,97	9,02	1,46	
2024.02.21 15:00	0,14	0,72	0,1	144,98	14,2	0,56	10,03	11,18	1,5	
2024.02.21 15:30	0,1	0,63	0,12	129,68	13,6	0,52	8,74	9,13	1,1	
2024.02.21 16:00	0,12	0,68	0,12	145,26	14,13	0,56	10,06	9,52	1,27	
2024.02.21 16:30	0,03	0,64	0,11	146,24	13,91	0,54	9,77	9,3	1,18	
2024.02.21 17:00	0,02	0,65	0,11	171,3	13,98	0,55	9,74	8,99	1,14	
2024.02.21 17:30	0	0,61	0,1	143,93	14,02	0,56	9,62	9,31	1,15	
2024.02.21 18:00	0	0,64	0,09	134,54	13,69	0,53	9,05	9,79	1,17	
2024.02.21 18:30	0,37	0,56	0,09	154,64	13,72	0,54	8,16	9,97	1,22	
2024.02.21 19:00	0,01	0,47	0,11	151,52	13,99	0,56	9	9,61	1,34	
2024.02.21 19:30	0	0,48	0,12	135,42	14,65	0,64	9,48	9,76	1,46	
2024.02.21 20:00	5,23	0,37	0,1	136,45	13,71	0,55	8,5	8,23	1,25	
2024.02.21 20:30	0	0,42	0,12	150,53	13,82	0,55	8,48	8,44	1,16	
2024.02.21 21:00	0,4	0,36	0,11	163,18	13,96	0,57	8,83	7,12	1,17	
2024.02.21 21:30	0	0,57	0,16	142,19	13,9	0,56	9,2	5,46	1,15	
2024.02.21 22:00	8,6	0,54	0,17	160,62	13,82	0,56	9,55	6,4	1,13	
2024.02.21 22:30	0	0,53	0,2	163,75	13,98	0,57	9,33	5,67	1,18	
2024.02.21 23:00	0	0,48	0,23	158,28	14,15	0,58	9,6	5,16	1,28	
2024.02.21 23:30	1,26	0,44	0,18	143,84	13,7	0,55	8,86	3,5	1,03	
2024.02.22 00:00	0	0,49	0,18	160,25	14,2	0,59	9,97	2,83	1,38	

2024.02.22 00:30	0	0,65	0,1	164,72	13,96	0,56	9,37	3,61	1,01	
2024.02.22 01:00	0	0,57	0,1	154,97	14,11	0,57	9,29	3,17	1,28	
2024.02.22 01:30	0,1	0,58	0,12	153,79	13,92	0,57	9,46	3,27	1,3	
2024.02.22 02:00	0	0,51	0,12	158,23	14,02	0,58	9,32	3,03	1,23	
2024.02.22 02:30	0	0,42	0,14	112,33	15,59	0,84	13,56	1,43	2,25	
2024.02.22 03:00	0	0,58	0,1	129,28	13,9	0,57	8,93	0,64	1,15	
2024.02.22 03:30	38,75	0,4	0,11	153,43	13,41	0,53	10,14	2,39	0,93	
2024.02.22 04:00	0	0,55	0,11	170,17	14,02	0,57	9,95	1,79	1,15	
2024.02.22 04:30	0,06	0,5	0,1	161,58	13,83	0,56	9,65	1,71	1,13	
2024.02.22 05:00	0	0,5	0,1	161,34	13,83	0,55	9,45	0,52	1,2	
2024.02.22 05:30	0,12	0,6	0,09	174,95	14,09	0,57	10,37	1,72	1,25	
2024.02.22 06:00	0	0,6	0,11	157,29	14,19	0,59	10,15	1,87	1,19	
2024.02.22 06:30	0	0,85	0,22	159,42	14,5	0,62	9,51	0,87	1,15	
2024.02.22 07:00	0	0,65	0,32	133,5	14,8	0,66	10,62	1,89	1,66	
2024.02.22 07:30	0	0,6	0,24	137,22	14,27	0,6	9,67	1,17	1,52	
2024.02.22 08:00	0	0,65	0,29	142,16	14,8	0,65	10,55	1,25	1,79	
2024.02.22 08:30	0,02	0,64	0,31	132,76	14,99	0,68	11,47	0,56	1,83	
2024.02.22 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.22 09:30	0	0,66	0,23	95,71	14,84	Nincs ég.	10,93	0	2,08	
2024.02.22 10:00	5,26	0,6	0,28	43,65	15,44	0,71	12,71	0,04	2,7	
2024.02.22 10:30	98,61	0,33	0,17	75,72	13,97	0,56	13,64	0,24	2,75	
2024.02.22 11:00	1,46	0,47	0,16	127,9	14	0,56	9,9	0,11	2,1	
2024.02.22 11:30	0,15	0,55	0,19	140,45	14,73	0,62	10,74	0,36	2,5	
2024.02.22 12:00	70,58	0,31	0,14	125,6	13,84	0,54	11,01	1,17	2,44	
2024.02.22 12:30	0,25	0,78	0,28	126,32	15,32	0,7	11,25	0,53	2,72	
2024.02.22 13:00	0	0,75	0,21	135,95	14,73	0,61	10,45	1,36	2,56	
2024.02.22 13:30	0	0,8	0,22	132,35	15,07	0,64	10,57	1,75	2,67	
2024.02.22 14:00	0	0,85	0,19	145,15	15,3	0,67	11,44	4,31	2,47	
2024.02.22 14:30	0,14	0,83	0,2	124,73	15,1	0,64	10,78	5,29	1,97	
2024.02.22 15:00	0	0,91	0,2	120,7	15,12	0,65	11,01	4,94	1,74	
2024.02.22 15:30	0,07	0,97	0,36	117,99	15,2	0,65	11,05	4,06	1,68	
2024.02.22 16:00	0,08	0,91	0,32	127,21	15,26	0,66	11,55	4,03	1,75	
2024.02.22 16:30	0,08	0,86	0,33	118,67	15,27	0,67	11,34	4,77	1,79	
2024.02.22 17:00	0,05	0,88	0,3	114,21	14,66	0,6	10,11	5,65	1,46	
2024.02.22 17:30	0,02	0,82	0,3	126,68	14,31	0,57	9,86	5,35	1,32	
2024.02.22 18:00	0,07	0,97	0,28	121,69	15,39	0,68	11,87	7,46	1,64	
2024.02.22 18:30	0,01	0,83	0,13	117,33	14,9	0,62	9,92	7,61	1,35	
2024.02.22 19:00	3,17	0,62	0,15	54,54	16,18	0,83	14,09	8,8	2	
2024.02.22 19:30	17,98	0,61	0,11	107,75	14,45	0,59	9,45	8,21	1,48	
2024.02.22 20:00	1,05	0,67	0,13	124,38	15,15	0,69	10,91	10,57	1,8	
2024.02.22 20:30	0,01	0,84	0,14	77,84	16,05	0,78	11,92	11,25	1,89	
2024.02.22 21:00	0,04	0,58	0,29	74,16	16,95	1,1	17,42	13,81	3,66	
2024.02.22 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.22 22:00	0,16	0,68	0,17	112,75	15,53	0,72	10,21	5,07	2,3	
2024.02.22 22:30	0,38	0,78	0,19	104,52	15,36	0,68	10,4	7,65	1,77	
2024.02.22 23:00	0,1	0,67	0,16	83,17	14,91	0,64	10	6,99	1,41	
2024.02.22 23:30	0,18	0,69	0,18	115,3	15,19	0,66	10,11	7,34	1,54	
2024.02.23 00:00	0,16	0,68	0,18	160,17	15,16	0,66	9,95	6,85	1,51	
2024.02.23 00:30	0,13	0,8	0,17	123,82	14,99	0,64	10,5	6,74	1,22	
2024.02.23 01:00	0,19	0,65	0,15	105,17	15,1	0,65	10,74	8,84	1,26	
2024.02.23 01:30	0,13	0,67	0,16	114,4	14,69	0,6	10,07	7,55	1,16	
2024.02.23 02:00	0,05	0,73	0,14	132,17	14,9	0,64	10,62	8,75	1,17	
2024.02.23 02:30	0,38	0,82	0,16	88,12	16,13	0,8	13,19	9,1	1,82	
2024.02.23 03:00	0,2	0,71	0,14	146,37	14,96	0,64	10,5	6,05	1,21	
2024.02.23 03:30	0,21	0,98	0,12	146,12	15,3	0,67	10,77	6,85	1,43	
2024.02.23 04:00	0,08	0,88	0,11	133,07	15,11	0,65	10,73	6,39	1,38	
2024.02.23 04:30	0,03	0,94	0,11	130,86	15,52	0,7	11,71	6,73	1,51	
2024.02.23 05:00	0,18	0,96	0,12	147,86	15,53	0,7	11,39	6,38	1,54	
2024.02.23 05:30	0,25	0,87	0,11	155,54	15,62	0,72	11,62	6,8	1,59	
2024.02.23 06:00	0,13	0,83	0,11	156,11	15,05	0,65	10,55	7,18	1,34	
2024.02.23 06:30	1,13	0,79	0,42	125,58	15,66	0,75	12,6	6,91	1,59	
2024.02.23 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.23 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.23 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.23 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.23 09:00	4,73	0,59	0,3	42,05	14,92	0,64	11,54	2,76	1,95	
2024.02.23 09:30	0,59	0,69	0,29	66,56	14,79	0,63	10,11	4,67	1,81	
2024.02.23 10:00	0,34	0,65	0,23	70,97	14,36	0,58	9,48	6,16	3,12	
2024.02.23 10:30	0,16	0,64	0,22	89,14	14,12	0,57	8,67	6,09	2,64	
2024.02.23 11:00	4,33	0,57	0,25	117,12	13,88	0,55	9,11	5,41	2,27	
2024.02.23 11:30	0,11	0,57	0,24	129,94	14,11	0,57	9,17	4,89	2,28	
2024.02.23 12:00	0,05	0,59	0,18	125,39	14,02	0,56	9,22	5,22	2,13	
2024.02.23 12:30	0,02	0,67	0,11	131,21	14,73	0,6	9,54	5,66	2,3	
2024.02.23 13:00	0,07	0,62	0,1	127,38	14,69	0,6	10,01	5,43	3,46	
2024.02.23 13:30	0,05	0,63	0,09	124,88	14,27	0,57	9,28	5,95	2,66	
2024.02.23 14:00	0	0,58	0,09	125,4	14,03	0,55	9,21	6,26	1,93	
2024.02.23 14:30	57,94	0,37	0,08	144,33	13,46	0,51	10,36	6,84	1,61	
2024.02.23 15:00	0,07	0,66	0,09	162,48	14,22	0,57	9,42	8,11	1,88	
2024.02.23 15:30	0,01	0,72	0,48	148,92	14,4	0,58	9,84	8,85	1,61	
2024.02.23 16:00	0,06	0,59	0,39	148,54	14,08	0,55	9,19	9,25	1,15	
2024.02.23 16:30	0,18	0,61	0,37	134,96	13,75	0,53	8,81	10,75	1,36	
2024.02.23 17:00	0,22	0,57	0,31	146,6	13,73	0,52	8,93	11,73	1,39	
2024.02.23 17:30	0,38	0,62	0,29	155,47	13,66	0,52	8,69	11,51	1,12	
2024.02.23 18:00	0,18	0,65	0,32	149,29	14,17	0,56	9,71	13,14	1,18	
2024.02.23 18:30	0,32	0,78	0,15	132,3	14,43	0,58	9,31	13,44	1,05	
2024.02.23 19:00	0,5	0,77	0,12	113,37	14,4	0,6	9,49	13,61	1,11	

2024.02.23 19:30	0,36	0,77	0,13	138,56	14,18	0,56	9,21	12,35	1,12	
2024.02.23 20:00	0,38	0,77	0,12	138,16	14,32	0,58	9,36	13,02	1,12	
2024.02.23 20:30	0,46	0,79	0,18	125,58	14,56	0,6	10	13,71	1,19	
2024.02.23 21:00	0,61	0,89	0,15	101,77	14,64	0,61	9,58	12,27	1,11	
2024.02.23 21:30	0,65	0,75	0,11	93,39	14,8	0,62	10,07	11,46	1,11	
2024.02.23 22:00	0,63	0,63	0,1	99,81	14,53	0,6	9,94	10,64	1,13	
2024.02.23 22:30	0,54	0,64	0,11	114,02	14,29	0,57	9,59	11,19	1,09	
2024.02.23 23:00	0,52	0,65	0,1	115,95	14,33	0,57	9,91	11,37	1,05	
2024.02.23 23:30	0,47	0,74	0,12	120,24	14,85	0,62	9,83	11,85	1,25	
2024.02.24 00:00	0,56	0,69	0,1	105,47	14,4	0,58	9,32	11,56	1,1	
2024.02.24 00:30	0,58	0,69	0,09	128,58	14,24	0,56	9,95	13,42	1,12	
2024.02.24 01:00	0,56	0,62	0,08	130,5	13,87	0,53	9,14	13,2	1,08	
2024.02.24 01:30	0,57	0,64	0,09	151,79	14,3	0,57	10,15	14,04	1,21	
2024.02.24 02:00	0,55	0,59	0,09	140,42	14,22	0,56	9,98	14,56	1,13	
2024.02.24 02:30	0,59	0,62	0,1	141,83	14,52	0,59	10,53	14,07	1,28	
2024.02.24 03:00	0,64	0,71	0,1	129,71	14,61	0,59	10,29	14,08	1,21	
2024.02.24 03:30	0,82	0,76	0,5	114,31	14,77	0,6	9,82	14,98	1,06	
2024.02.24 04:00	1,06	0,65	0,48	96,68	15,22	0,66	11	16,14	1,22	
2024.02.24 04:30	0,78	0,68	0,44	103,77	14,37	0,57	9,32	14,47	1,17	
2024.02.24 05:00	0,65	0,59	0,36	137,42	13,83	0,53	9,14	14,36	0,95	
2024.02.24 05:30	0,57	0,55	0,33	152,2	13,95	0,54	8,98	14,17	0,99	
2024.02.24 06:00	0,64	0,59	0,41	148,73	14,8	0,62	10,39	15,54	1,26	
2024.02.24 06:30	0,88	0,92	0,21	111,23	15,41	0,7	11,65	16,73	1,47	
2024.02.24 07:00	0,87	0,6	0,17	131,67	13,93	0,54	9,22	13,17	0,91	
2024.02.24 07:30	0,84	0,51	0,12	129,89	13,95	0,55	9,2	13,82	0,87	
2024.02.24 08:00	1,21	0,61	0,17	134,36	14,19	0,56	9,28	14,24	0,92	
2024.02.24 08:30	1,42	0,64	0,17	141,6	14,35	0,57	9,66	12,6	1,13	
2024.02.24 09:00	1,75	0,58	0,18	138,7	14,25	0,57	9,71	11,39	1,23	
2024.02.24 09:30	1,79	0,4	0,27	127,16	14,07	0,56	9,42	11,9	0,98	
2024.02.24 10:00	17,13	0,44	0,47	147,55	14,83	0,64	11,44	12,56	1,37	
2024.02.24 10:30	189,67	0,15	0,39	61,78	14,67	0,73	136,79	20,58	4,27	
2024.02.24 11:00	4,07	0,48	0,32	117	14,6	0,59	11,67	15,12	1,3	
2024.02.24 11:30	1,49	0,44	0,28	141,22	13,79	0,52	9,94	14,91	1,03	
2024.02.24 12:00	1,11	0,49	0,28	172,24	13,8	0,51	10	14,1	1,04	
2024.02.24 12:30	0,67	0,63	0,09	176,9	14,01	0,52	9,15	14,31	1,01	
2024.02.24 13:00	0,45	0,44	0,09	176,58	13,94	0,52	9,12	14,33	0,98	
2024.02.24 13:30	0,59	0,53	0,09	174,73	14,5	0,57	9,97	16,26	1,17	
2024.02.24 14:00	0,9	0,62	0,1	169,66	14,56	0,57	9,9	16,39	1,17	
2024.02.24 14:30	1,13	0,56	0,1	170,64	14,7	0,59	9,81	16,14	1,24	
2024.02.24 15:00	1,09	0,56	0,09	168,5	14,33	0,55	9,27	16,89	1,1	
2024.02.24 15:30	0,96	0,62	0,17	161,01	14,11	0,53	8,25	16,96	1,15	
2024.02.24 16:00	0,97	0,44	0,17	150,91	14,07	0,53	8,27	17,17	1,13	
2024.02.24 16:30	0,78	0,54	0,18	177,61	14,19	0,54	8,54	17,41	1,15	
2024.02.24 17:00	0,78	0,62	0,21	157,25	14,5	0,58	8,77	19,01	1,21	
2024.02.24 17:30	0,81	0,58	0,19	152,88	14,64	0,59	9,02	17,82	1,19	
2024.02.24 18:00	0,93	0,61	0,17	128,14	14,84	0,61	8,94	18,69	1,21	
2024.02.24 18:30	1,54	0,66	0,25	120,05	14,77	0,6	9,82	20,22	1,18	
2024.02.24 19:00	1,42	0,51	0,2	121,95	14,75	0,61	10,18	19,42	1,26	
2024.02.24 19:30	1,41	0,49	0,23	127,41	14,57	0,6	9,66	17,86	1,17	
2024.02.24 20:00	1,52	0,57	0,27	120,53	14,79	0,6	10,08	17,63	1,2	
2024.02.24 20:30	1,51	0,51	0,23	115,3	14,75	0,61	10,09	17,23	1,27	
2024.02.24 21:00	1,33	0,53	0,25	119,5	14,82	0,61	10,08	17,48	1,25	
2024.02.24 21:30	1,23	0,74	0,31	109,6	14,99	0,64	10,49	17,11	1,17	
2024.02.24 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.24 22:30	35,83	0,45	0,28	71,84	14,53	0,59	10,43	13,54	1,48	
2024.02.24 23:00	2,15	0,49	0,34	94,66	14,35	0,57	9,92	13,05	1,15	
2024.02.24 23:30	0,86	0,53	0,28	132,11	14,33	0,57	9,6	11,7	1,2	
2024.02.25 00:00	0,67	0,48	0,3	146,22	14,22	0,56	9,89	11,07	1,18	
2024.02.25 00:30	0,75	0,68	0,12	125,71	14,95	0,63	10,22	12,09	1,09	
2024.02.25 01:00	0,68	0,6	0,14	134,64	14,7	0,61	10,07	11,12	1,14	
2024.02.25 01:30	0,68	0,65	0,14	117,96	14,82	0,62	10,21	11,07	1,29	
2024.02.25 02:00	0,62	0,63	0,14	120,07	14,66	0,61	9,99	9,96	1,1	
2024.02.25 02:30	1,83	0,61	0,24	77,05	16,6	0,92	15,58	15,58	1,89	
2024.02.25 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.25 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.25 04:00	9,96	0,35	0,12	95,5	14,44	0,6	10,48	3,81	0,97	
2024.02.25 04:30	68,04	0,14	0,14	14,27	14,77	0,62	11,08	5,68	1,1	
2024.02.25 05:00	2,22	0,42	0,13	69,01	14,4	0,59	9,74	4,9	0,91	
2024.02.25 05:30	1,58	0,47	0,14	91,05	14,27	0,58	9,47	4,39	0,83	
2024.02.25 06:00	1,57	0,46	0,13	109,64	14,19	0,58	9,27	4,22	0,82	
2024.02.25 06:30	1,46	0,72	0,1	72,14	14,5	0,6	9,06	4,42	0,91	
2024.02.25 07:00	1,76	0,58	0,11	85,35	14,27	0,59	9,04	3,78	0,9	
2024.02.25 07:30	1,12	0,59	0,11	73,82	14,86	0,65	9,85	2,76	1,12	
2024.02.25 08:00	2,16	0,5	0,12	47,55	15,39	0,7	12,38	2,58	1,2	
2024.02.25 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.02.25 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.25 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.25 10:00	6,5	0,39	0,1	104,15	13,69	0,53	9,08	0,1	0,93	
2024.02.25 10:30	1,8	0,42	0,1	50,48	13,67	0,51	8,79	0,73	0,85	
2024.02.25 11:00	0,31	0,46	0,09	92,23	13,38	0,49	8,51	2,14	0,9	
2024.02.25 11:30	0,13	0,54	0,1	124,99	14,13	0,55	9,66	4,36	0,96	
2024.02.25 12:00	0,07	0,47	0,09	130,69	13,72	0,51	8,99	5,61	0,79	
2024.02.25 12:30	0,45	0,69	0,16	141,19	13,84	0,52	9,4	5,26	0,9	
2024.02.25 13:00	1,14	0,63	0,14	133,28	13,26	0,48	9,17	5,99	0,79	
2024.02.25 13:30	0,43	0,7	0,14	157	13,74	0,51	9,93	8,07	0,95	
2024.02.25 14:00	0,42	0,75	0,12	147,83	13,88	0,52	9,48	9,3	0,94	

2024.02.25 14:30	5,88	0,64	0,11	149,67	13,53	0,49	9,35	11,06	0,9	
2024.02.25 15:00	0,55	0,79	0,1	157,68	14,14	0,54	9,94	13,76	0,98	
2024.02.25 15:30	0,54	0,51	0,17	158,09	13,83	0,51	9,18	14,49	0,63	
2024.02.25 16:00	4,49	0,54	0,17	144,1	13,38	0,48	8,53	15,07	0,61	
2024.02.25 16:30	1,11	0,56	0,16	145,35	14,01	0,53	9,16	18,33	0,65	
2024.02.25 17:00	0,27	0,6	0,15	148,55	14,23	0,54	9,67	18,02	0,74	
2024.02.25 17:30	0,19	0,67	0,17	145,42	14,13	0,53	9,07	17,73	0,66	
2024.02.25 18:00	0,17	0,64	0,19	148,18	14,29	0,55	9,47	19,65	0,68	
2024.02.25 18:30	0,27	0,55	0,18	133,12	13,32	0,49	8,82	16,53	0,63	
2024.02.25 19:00	0,69	0,57	0,21	164,45	13,97	0,53	9,5	17,44	0,88	
2024.02.25 19:30	0,24	0,61	0,2	158,5	13,89	0,52	9,65	18,36	0,88	
2024.02.25 20:00	0,36	0,61	0,2	149,88	13,66	0,51	9,1	18,38	0,9	
2024.02.25 20:30	20,02	0,5	0,2	160,02	13,66	0,52	9,68	15,69	0,87	
2024.02.25 21:00	0,19	0,68	0,23	157,72	14,49	0,59	9,99	18,49	1,11	
2024.02.25 21:30	0,3	0,66	0,12	138,02	13,76	0,51	8,78	18,14	0,79	
2024.02.25 22:00	25,07	0,43	0,12	158,31	13,77	0,53	9,51	17,76	0,82	
2024.02.25 22:30	3,91	0,51	0,12	158,53	13,8	0,53	9,18	17,78	0,88	
2024.02.25 23:00	0,21	0,54	0,17	141,45	15,3	0,73	13,12	20,25	1,65	
2024.02.25 23:30	0,49	0,6	0,13	75,63	14,06	0,57	8,62	12,47	1,12	
2024.02.26 00:00	0,98	0,47	0,14	137,69	13,53	0,51	9,11	12,74	0,87	
2024.02.26 00:30	0	0,65	0,13	132,97	13,73	0,53	8,32	11,68	0,78	
2024.02.26 01:00	0	0,56	0,1	164,6	13,64	0,51	8,54	11,55	0,79	
2024.02.26 01:30	0	0,55	0,12	180,28	14	0,55	8,94	10,9	0,97	
2024.02.26 02:00	0	0,53	0,12	180,38	14,26	0,57	9,57	11,15	1,09	
2024.02.26 02:30	0	0,54	0,11	161,16	14	0,56	8,99	10,47	0,94	
2024.02.26 03:00	0,17	0,53	0,11	160,92	14,09	0,55	9,36	10,39	0,97	
2024.02.26 03:30	0	0,56	0,1	153,75	14,45	0,59	9,3	9,14	0,97	
2024.02.26 04:00	0,08	0,5	0,1	138,34	15,02	0,65	10	9,76	1,08	
2024.02.26 04:30	0,86	0,42	0,1	120,89	14,36	0,6	9,13	8,81	0,92	
2024.02.26 05:00	0,45	0,39	0,1	126,29	14,72	0,62	9,06	7,56	1,01	
2024.02.26 05:30	0,62	0,39	0,1	106,98	14,74	0,63	8,76	6,23	1	
2024.02.26 06:00	0,58	0,34	0,09	131,71	14,36	0,59	8,69	4,61	0,92	
2024.02.26 06:30	0,4	0,34	0,1	139,68	14,04	0,57	8,75	4,78	0,86	
2024.02.26 07:00	0,51	0,36	0,12	148,66	14,79	0,64	10,42	3,73	1,09	
2024.02.26 07:30	0,46	0,38	0,14	134,28	14,9	0,64	10,23	2,85	1,11	
2024.02.26 08:00	2,27	0,29	0,1	133,03	14,64	0,62	10,02	2,28	1,11	
2024.02.26 08:30	0,51	0,3	0,11	131,61	14,98	0,65	10,18	2,03	1,58	
2024.02.26 09:00	0,56	0,37	0,14	134,42	14,84	0,63	10,14	1,93	1,74	
2024.02.26 09:30	100,16	0,45	0,12	134,48	14,59	0,61	21,87	3,14	3,43	
2024.02.26 10:00	1,7	0,57	0,11	156,23	14,57	0,58	9,94	2,58	2,75	
2024.02.26 10:30	0,52	0,68	0,11	169,39	14,72	0,59	10,37	3,72	2,09	
2024.02.26 11:00	37,23	0,44	0,1	157,29	13,92	0,51	11,01	5,54	1,91	
2024.02.26 11:30	0,92	0,69	0,09	137,61	14,25	0,54	9,65	8,39	2,74	
2024.02.26 12:00	0,47	0,73	0,1	141,01	14,47	0,56	10,49	9,12	2,55	
2024.02.26 12:30	9,44	0,72	0,25	127,63	14,63	0,58	10,46	9,68	2,15	
2024.02.26 13:00	6,32	0,61	0,22	140,46	14,72	0,58	10,74	13,09	1,92	
2024.02.26 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.26 14:00	0,93	0,81	0,18	128,47	13,74	0,51	8,11	9,91	2,87	
2024.02.26 14:30	0,32	0,64	0,16	108,27	13,69	0,49	8,69	13,5	2,93	
2024.02.26 15:00	0,23	0,71	0,16	129,35	13,73	0,49	8,92	15,4	2,62	
2024.02.26 15:30	0,25	0,71	0,38	134,24	13,87	0,5	8,95	15,84	1,7	
2024.02.26 16:00	0,36	0,71	0,47	135,98	14,85	0,58	10,61	18,5	2,08	
2024.02.26 16:30	0,22	0,69	0,36	129,67	14,02	0,51	9,17	15,33	1,62	
2024.02.26 17:00	0,24	0,74	0,35	136,08	14,34	0,53	9,82	16,4	1,44	
2024.02.26 17:30	0,22	0,83	0,35	139,46	14,49	0,55	10,09	19,32	1,22	
2024.02.26 18:00	0,32	0,9	0,37	137,75	14,67	0,57	10,33	23,61	1,12	
2024.02.26 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.26 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.26 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.26 20:00	0,81	0,4	0,16	69,13	14,09	0,54	8,95	15,35	0,91	
2024.02.26 20:30	4,46	0,3	0,14	104,29	13,1	0,47	25,6	12,39	0,97	
2024.02.26 21:00	0,44	0,31	0,13	134,1	14	0,53	12,65	13,09	1,3	
2024.02.26 21:30	0,35	0,57	0,12	122,12	14,74	0,6	12,95	16,23	1,51	
2024.02.26 22:00	0,2	0,46	0,11	122,27	13,68	0,51	8,67	14,07	1,24	
2024.02.26 22:30	0,18	0,55	0,12	118,4	14,58	0,58	10,38	15,92	1,43	
2024.02.26 23:00	2,15	0,57	0,12	86,17	14,69	0,6	10,06	18,01	1,39	
2024.02.26 23:30	12,18	0,38	0,11	90,67	14,45	0,58	11,33	22,05	1,47	
2024.02.27 00:00	0,6	0,46	0,09	123,4	13,37	0,49	8,59	13,12	0,92	
2024.02.27 00:30	0,17	0,6	0,1	132,94	14,26	0,56	9,73	13,45	0,99	
2024.02.27 01:00	0,13	0,56	0,09	129,25	14,24	0,56	9,87	14,09	1,01	
2024.02.27 01:30	0,24	0,67	0,11	105,78	14,75	0,61	9,93	13,51	1,16	
2024.02.27 02:00	4,11	0,45	0,1	131,79	14,18	0,57	9,25	12,7	1,11	
2024.02.27 02:30	0,28	0,51	0,1	120,74	14,59	0,6	10,2	11,42	1,14	
2024.02.27 03:00	0,23	0,43	0,09	133,08	14,29	0,58	9,29	9,75	1,08	
2024.02.27 03:30	0,24	0,59	0,18	124,59	14,6	0,6	9,16	8,88	1,01	
2024.02.27 04:00	0,19	0,51	0,16	124,21	14,3	0,58	8,71	8,03	0,96	
2024.02.27 04:30	3,99	0,48	0,2	123,67	14,7	0,64	9,4	6,84	1	
2024.02.27 05:00	0,51	0,42	0,18	112,6	14,54	0,61	8,73	5,5	0,98	
2024.02.27 05:30	30,15	0,28	0,18	103,74	14,88	0,65	9,7	4,26	1,25	
2024.02.27 06:00	0,41	0,46	0,2	90,92	14,9	0,65	8,9	2,87	1,01	
2024.02.27 06:30	0,19	0,77	0,11	94,04	14,91	0,65	10,75	2,27	1,05	
2024.02.27 07:00	0,12	0,66	0,11	102,54	14,61	0,62	10,54	1,47	0,99	
2024.02.27 07:30	0,12	0,7	0,11	95,75	14,93	0,65	11,13	0,28	1,04	
2024.02.27 08:00	48,63	0,51	0,09	109,49	14,12	0,57	13,15	1,58	1,55	
2024.02.27 08:30	58,01	0,48	0,13	131,71	14,8	0,66	14,29	2,3	1,45	
2024.02.27 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás

2024.02.27 09:30	0,48	0,83	0,09	83,56	14,42	0,59	10,8	0,09	0,97	
2024.02.27 10:00	22,53	0,52	0,08	107,73	13,46	0,5	9,2	0	1,06	
2024.02.27 10:30	31,06	0,5	0,09	138,35	14,29	0,55	11,3	0	1,13	
2024.02.27 11:00	0,57	0,81	0,1	110,68	14,76	0,59	11,6	0	1,31	
2024.02.27 11:30	2	0,69	0,08	123,32	13,7	0,49	9,77	0,14	1,14	
2024.02.27 12:00	11,67	0,74	0,09	151,51	14,27	0,53	10,85	3,9	3,79	
2024.02.27 12:30	1,03	0,71	0,16	131,05	13,83	0,49	9,05	6,71	2,71	
2024.02.27 13:00	1,54	0,79	0,16	137,39	14,65	0,56	9,57	8,99	3,6	
2024.02.27 13:30	6,93	0,75	0,14	141,81	14,39	0,53	9,2	10,22	3,36	
2024.02.27 14:00	0,6	0,84	0,12	133,91	14,51	0,55	9,46	12,85	3,66	
2024.02.27 14:30	66,87	0,79	0,13	133,43	14,72	0,56	16,93	14,16	3,27	
2024.02.27 15:00	1,31	1,18	0,16	115,61	16	0,7	12,26	16,64	3,09	
2024.02.27 15:30	0,04	0,64	0,2	119,39	15,15	0,6	11,49	15,38	1,8	
2024.02.27 16:00	2,68	0,49	0,21	132,82	15,3	0,61	12,16	17,88	1,6	
2024.02.27 16:30	0,01	0,74	0,24	116,96	16	0,71	13,92	22,22	1,79	
2024.02.27 17:00	0,05	0,79	0,24	111,53	15,88	0,7	12,89	25,02	1,6	
2024.02.27 17:30	6,65	0,66	0,17	109,07	14,93	0,6	11,2	26,25	1,24	
2024.02.27 18:00	0,29	0,81	0,25	100,29	16,37	0,8	16,08	35,43	1,8	
2024.02.27 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.02.27 19:00	1,15	0,53	0,11	112,98	14,77	0,64	12,07	22,12	1,14	
2024.02.27 19:30	0,15	0,43	0,1	88,47	13,92	0,52	9,82	17,84	0,79	
2024.02.27 20:00	0,23	0,42	0,1	112,18	13,94	0,52	10,19	17,16	0,91	
2024.02.27 20:30	0,34	0,53	0,11	119,86	14,8	0,61	12,05	21,26	1,16	
2024.02.27 21:00	0,21	0,46	0,1	117,86	14,45	0,57	10,67	21,26	1,86	
2024.02.27 21:30	0,17	0,47	0,11	119,76	15,27	0,64	10,93	23,11	1,56	
2024.02.27 22:00	0,09	0,44	0,1	87,88	14,93	0,62	10,24	21,52	1,52	
2024.02.27 22:30	0,07	0,38	0,1	119,36	14,7	0,6	10,03	24,01	1,47	
2024.02.27 23:00	0,18	0,37	0,12	85,51	15,41	0,68	11,26	26,7	1,74	
2024.02.27 23:30	6,3	0,33	0,1	74,62	14,92	0,63	10,1	23,34	1,48	
2024.02.28 00:00	4,75	0,27	0,13	80,98	15,98	0,78	14,98	25,28	1,96	
2024.02.28 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.02.28 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.28 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.02.29 01:30	2,65	0,36	0,11	73,59	14,25	0,59	10,25	3,61	1,01	
2024.02.29 02:00	0	0,29	0,09	73,67	13,02	0,49	8,73	6,78	0,73	
2024.02.29 02:30	0	0,32	0,09	139,79	12,77	0,48	8,09	7,39	0,71	
2024.02.29 03:00	4,72	0,31	0,09	51,62	12,8	0,49	8,55	17,2	0,89	
2024.02.29 03:30	31,88	0,42	0,09	9,88	13,85	0,55	8,91	17,59	0,82	
2024.02.29 04:00	28,18	0,34	0,09	13,94	13,53	0,53	8,11	23,6	0,84	

2024.02.29 04:30	7,11	0,42	0,08	46,43	13,17	0,51	7,53	14,26	0,76	
2024.02.29 05:00	2,35	0,37	0,09	65,49	13,29	0,52	7,5	12,71	0,75	
2024.02.29 05:30	0	0,43	0,08	67,72	13,79	0,55	7,72	11,6	0,81	
2024.02.29 06:00	0,03	0,39	0,09	66,5	13,85	0,57	7,48	8,61	0,81	
2024.02.29 06:30	15,43	0,74	0,14	32,23	14,68	0,64	10,97	13,72	1,14	
2024.02.29 07:00	3,35	0,71	0,13	24,87	14,34	0,61	9,61	5,43	0,86	
2024.02.29 07:30	1,52	0,69	0,09	72,06	13,98	0,59	8,74	6,66	0,81	
2024.02.29 08:00	16,56	0,51	0,12	58,41	14,29	0,62	10,14	2,36	1,2	
2024.02.29 08:30	6,24	0,61	0,13	36,08	14,18	0,59	8,68	3,31	0,85	
2024.02.29 09:00	0,07	0,66	0,11	88,02	13,8	0,55	8,73	1,06	0,87	
2024.02.29 09:30	0,03	0,77	0,08	98,17	13,72	0,54	8,68	0,3	0,82	
2024.02.29 10:00	1,76	0,7	0,08	111,55	13,84	0,54	8,8	1,6	0,9	
2024.02.29 10:30	0,09	0,76	0,09	114,97	14,01	0,55	9,02	2,15	0,95	
2024.02.29 11:00	0,08	0,73	0,08	122,79	13,73	0,51	8,81	0,6	0,84	
2024.02.29 11:30	0,13	0,81	0,09	144,04	14,27	0,56	9,95	0,39	0,97	
2024.02.29 12:00	0,06	0,85	0,09	104,14	14,23	0,56	9,73	1,69	0,9	
2024.02.29 12:30	0,1	0,66	0,15	125,81	13,61	0,5	8,57	2,6	0,82	
2024.02.29 13:00	3,64	0,57	0,13	127,78	13,3	0,48	8,19	4,31	0,78	
2024.02.29 13:30	0,15	0,57	0,13	144,41	13,68	0,51	8,67	10,04	1,01	
2024.02.29 14:00	2,2	0,57	0,11	144,18	13,95	0,53	9,09	8,99	1,18	
2024.02.29 14:30	0,05	0,66	0,13	154,03	14,05	0,53	8,82	6,04	1,11	
2024.02.29 15:00	15,94	0,67	0,12	127,43	13,88	0,52	8,89	6,97	0,99	
2024.02.29 15:30	0,04	0,61	0,09	139	14	0,53	9,72	7,99	0,91	
2024.02.29 16:00	0,02	0,59	0,09	137,58	14,52	0,57	10,57	11,55	1,12	
2024.02.29 16:30	0,03	0,68	0,09	97,19	14,63	0,58	10,68	12,82	1,33	
2024.02.29 17:00	0,03	0,7	0,1	114,01	14,82	0,6	10,89	17,68	1,33	
2024.02.29 17:30	1,06	0,69	0,09	102,54	14,31	0,56	10,15	16,59	1,22	
2024.02.29 18:00	0,06	0,79	0,1	121,6	14,83	0,61	10,6	19,41	1,39	
2024.02.29 18:30	0,06	0,73	0,14	63,06	16,05	0,83	13,82	24,5	1,9	
2024.02.29 19:00	0,08	0,61	0,1	75,42	14,19	0,56	9,01	16,82	0,9	
2024.02.29 19:30	0,47	0,58	0,09	123,11	13,73	0,53	8,69	15,23	0,93	
2024.02.29 20:00	26,75	0,55	0,09	115,34	13,74	0,52	9,12	14,44	1,15	
2024.02.29 20:30	36,85	0,31	0,1	141,73	13,96	0,55	9,65	15,17	0,96	
2024.02.29 21:00	0,12	0,54	0,1	119,44	14,4	0,57	9,59	14,67	0,97	
2024.02.29 21:30	0,04	0,54	0,31	120,53	14,01	0,54	8,98	13,2	0,88	
2024.02.29 22:00	0,06	0,44	0,34	145,56	13,95	0,54	9,26	10,19	1	
2024.02.29 22:30	0,12	0,49	0,32	137,78	13,98	0,55	9,23	9,58	0,86	
2024.02.29 23:00	0,12	0,48	0,32	133,1	14,19	0,57	9,51	9,62	0,93	
2024.02.29 23:30	0,07	0,46	0,34	151,24	14	0,55	9,4	7,13	0,95	
2024.03.01 00:00	0,29	0,47	0,35	130,55	14,08	0,55	9,09	7,06	0,9	
2024.03.01 00:30	0,05	0,63	0,36	131,47	14,41	0,59	9,33	8,31	1	
2024.03.01 01:00	0,02	0,62	0,38	124,11	14,32	0,58	9,27	9,47	0,97	
2024.03.01 01:30	24,06	0,58	0,3	101,68	14,37	0,6	9,06	6,37	1,34	
2024.03.01 02:00	3,72	0,46	0,34	98,22	14,54	0,61	9,78	11,1	1,19	
2024.03.01 02:30	36,89	0,37	0,34	111,65	14,11	0,57	8,95	7,71	1,36	
2024.03.01 03:00	0,24	0,43	0,35	126,62	14,16	0,58	9,19	6,03	0,89	
2024.03.01 03:30	6,41	0,64	0,15	103,44	14,44	0,59	10,44	5,13	1,04	
2024.03.01 04:00	0,49	0,61	0,17	62,94	15,29	0,69	12,34	7,51	1,14	
2024.03.01 04:30	0,4	0,6	0,14	79,75	14,55	0,61	10,28	5,99	0,96	
2024.03.01 05:00	0,46	0,59	0,15	86,98	14,81	0,64	10,92	7,9	1,08	
2024.03.01 05:30	0,64	0,56	0,18	99,62	14,63	0,62	10,39	3,4	0,96	
2024.03.01 06:00	0,72	0,57	0,14	90,63	14,55	0,61	10,35	2,89	0,97	
2024.03.01 06:30	0,86	0,64	0,13	72,01	14,74	0,64	9,74	0,72	1,05	
2024.03.01 07:00	9,85	0,43	0,11	94,65	14,62	0,62	9,96	1,93	1,19	
2024.03.01 07:30	1,31	0,36	0,11	88,35	14,58	0,61	9,45	4,15	1,36	
2024.03.01 08:00	0,99	0,37	0,1	131,63	14,06	0,57	8,99	2,98	1,72	
2024.03.01 08:30	4,87	0,32	0,09	146,09	13,75	0,54	9,11	2,48	1,21	
2024.03.01 09:00	0,79	0,36	0,11	132,25	14,5	0,61	9,48	3,44	1,16	
2024.03.01 09:30	0,52	0,7	0,11	79,57	14,86	0,64	10,22	1,86	1,18	
2024.03.01 10:00	0,35	0,59	0,1	118,76	14,1	0,57	9,22	3,61	0,96	
2024.03.01 10:30	0,35	0,65	0,1	134,19	14,31	0,58	9,55	2,95	1	
2024.03.01 11:00	0,39	0,6	0,11	129,18	14,58	0,6	9,88	1,95	1,44	
2024.03.01 11:30	0,45	0,64	0,11	124,17	14,63	0,6	10,06	0,59	2,01	
2024.03.01 12:00	0,34	0,7	0,12	108,54	14,78	0,61	9,93	0,05	1,91	
2024.03.01 12:30	1,44	0,69	0,11	123,53	14,36	0,58	9,2	0	1,29	
2024.03.01 13:00	0,59	0,79	0,1	104,88	14,72	0,6	9,1	0,19	2,87	
2024.03.01 13:30	0,39	0,72	0,11	128	14,24	0,56	8,87	0,08	2,69	
2024.03.01 14:00	0,11	0,84	0,09	129,58	14,21	0,56	8,86	2,08	1,57	
2024.03.01 14:30	0,03	0,99	0,1	112,75	14,27	0,59	8,36	0,28	1,29	
2024.03.01 15:00	0	0,81	0,09	134,53	13,53	0,5	8,04	2,72	0,85	
2024.03.01 15:30	0	0,72	0,09	165,75	13,71	0,53	9,2	3,21	0,86	
2024.03.01 16:00	0,01	0,78	0,1	140,85	14,36	0,57	9,72	2,34	1,01	
2024.03.01 16:30	0,02	0,79	0,1	124,7	14,25	0,56	9,73	1,42	0,97	
2024.03.01 17:00	0,05	0,76	0,1	129,22	14,4	0,58	9,69	1,25	1,02	
2024.03.01 17:30	12,05	0,67	0,09	137,23	13,84	0,53	9,27	0,98	0,94	
2024.03.01 18:00	0,13	0,65	0,09	141,59	14,32	0,58	9,59	0,2	1,05	
2024.03.01 18:30	0,04	0,63	0,09	155,36	14,07	0,55	10,07	0,87	0,76	
2024.03.01 19:00	0,36	0,68	0,13	92,05	15,18	0,67	11,67	10,11	1,09	
2024.03.01 19:30	0,08	0,54	0,09	134,53	13,51	0,51	9,1	8,12	0,7	
2024.03.01 20:00	12,74	0,52	0,11	144,89	13,9	0,55	10,6	8,18	0,78	
2024.03.01 20:30	0,01	0,71	0,12	129,94	14,73	0,62	11,3	8,05	0,93	
2024.03.01 21:00	0	0,31	0,29	67,06	18,25	1,53	27,03	10,71	3,66	
2024.03.01 21:30	16,67	0,54	0,53	58,05	16,32	0,95	14,01	1,2	1,87	
2024.03.01 22:00	11,18	0,46	0,33	65,93	13,74	0,53	9,01	0,32	0,89	
2024.03.01 22:30	9,33	0,38	0,37	120,79	13,97	0,55	9,88	1,64	0,96	
2024.03.01 23:00	0,01	0,61	0,36	104,02	14,47	0,59	10,12	3,03	1,18	

2024.03.01 23:30	0	0,58	0,31	117,42	13,99	0,55	9,8	3,18	0,9	
2024.03.02 00:00	0	0,58	0,29	131,79	14,18	0,56	10,19	5,06	1,03	
2024.03.02 00:30	0	0,68	0,44	140,36	13,97	0,54	9,03	2,83	0,9	
2024.03.02 01:00	0,01	0,64	0,46	152	13,97	0,54	9,18	4,44	0,92	
2024.03.02 01:30	0	0,72	0,49	128,79	14,78	0,61	10,16	5,22	1,12	
2024.03.02 02:00	0	0,65	0,45	139,78	14,12	0,55	9,19	3,78	0,93	
2024.03.02 02:30	0,1	0,61	0,44	149,52	14,26	0,57	9,84	5,86	0,95	
2024.03.02 03:00	8,36	0,6	0,45	135,1	14,08	0,56	9,39	8,58	0,9	
2024.03.02 03:30	0,04	0,65	0,16	145,72	14,26	0,57	9,44	10,96	0,91	
2024.03.02 04:00	0	0,53	0,13	142,84	14,47	0,6	9,84	9,61	0,99	
2024.03.02 04:30	5,74	0,55	0,12	118,55	14,46	0,6	9,43	10,6	1,11	
2024.03.02 05:00	0	0,49	0,13	135,66	14,77	0,63	10,25	11,11	1,24	
2024.03.02 05:30	0	0,59	0,12	137,37	14,5	0,6	9,77	9,34	1,55	
2024.03.02 06:00	0	0,53	0,11	143,38	14,24	0,57	9,18	9,34	1,44	
2024.03.02 06:30	0,95	0,75	0,27	151,54	14,18	0,57	9,24	8,44	1,33	
2024.03.02 07:00	0	0,85	0,3	127,39	14,96	0,64	10,12	8,02	1,75	
2024.03.02 07:30	0,31	0,77	0,28	129,91	14,45	0,59	9,94	6,11	1,25	
2024.03.02 08:00	0,06	0,87	0,34	117,14	15,22	0,68	11,63	4,53	1,42	
2024.03.02 08:30	15,97	0,86	0,3	100,14	14,29	0,58	9,24	4,27	1,38	
2024.03.02 09:00	84,79	0,44	0,27	136,09	14,58	0,6	11,93	9,35	2,23	
2024.03.02 09:30	94,39	0,46	0,13	104,21	14,57	0,6	10,36	6,2	1,93	
2024.03.02 10:00	0,38	0,67	0,11	124,15	15,38	0,72	12,53	7,81	2,48	
2024.03.02 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.02 11:00	46,68	0,62	0,09	107,65	14,06	0,56	10,97	4,76	1,51	
2024.03.02 11:30	123,08	0,34	0,08	154,21	13,81	0,54	21,58	6,23	1,41	
2024.03.02 12:00	5,89	0,53	0,1	123,88	15,06	0,65	11,01	2,93	1,25	
2024.03.02 12:30	0	0,62	0,08	155,32	13,68	0,51	8,81	3,81	0,94	
2024.03.02 13:00	60,19	0,51	0,09	171,47	14,1	0,54	10,34	5,68	1,14	
2024.03.02 13:30	2,21	0,67	0,09	175,46	14,44	0,56	10,03	6,46	1,21	
2024.03.02 14:00	0,01	0,84	0,1	164,1	14,71	0,59	10,51	7,27	1,17	
2024.03.02 14:30	0	0,83	0,1	140,09	14,7	0,58	10,04	8,91	1,25	
2024.03.02 15:00	0,02	0,79	0,09	157,53	14,31	0,55	8,98	10,95	1,16	
2024.03.02 15:30	0	0,65	0,09	186,37	14,14	0,54	9,39	8	0,89	
2024.03.02 16:00	0	0,65	0,09	185,28	14,28	0,56	9,5	11,46	0,92	
2024.03.02 16:30	17,5	0,58	0,09	157,6	13,94	0,53	9,47	12,12	0,84	
2024.03.02 17:00	9,43	0,64	0,09	156,54	14,33	0,56	9,55	15,2	0,92	
2024.03.02 17:30	0,04	0,74	0,1	157,71	14,97	0,63	11,38	19,2	1,13	
2024.03.02 18:00	0,01	0,86	0,13	70,8	16,23	0,8	13,41	20,98	1,55	
2024.03.02 18:30	0,02	0,52	0,11	102,32	15,12	0,65	10,35	19,98	1,12	
2024.03.02 19:00	0,06	0,49	0,12	91,79	15,66	0,72	11,61	25,59	1,36	
2024.03.02 19:30	0,26	0,41	0,12	76,54	15,22	0,71	11,84	22,88	1,55	
2024.03.02 20:00	0,38	0,42	0,1	118,22	14,53	0,59	9,93	17,12	1,19	
2024.03.02 20:30	0,21	0,34	0,11	110,78	14,32	0,57	9,52	14,4	0,98	
2024.03.02 21:00	0,21	0,39	0,12	116,67	14,65	0,61	10,67	13,75	1,03	
2024.03.02 21:30	0,02	0,64	0,56	89,39	14,78	0,62	9,59	16,1	0,99	
2024.03.02 22:00	0	0,61	0,55	88,4	14,78	0,62	9,57	19,58	1,07	
2024.03.02 22:30	0,01	0,55	0,69	70,95	15,32	0,67	10,97	16,02	1,29	
2024.03.02 23:00	0,09	0,56	0,67	70,14	14,93	0,63	10,36	14,89	1,13	
2024.03.02 23:30	0,23	0,47	0,65	86,97	14,78	0,62	10,1	15,74	1,2	
2024.03.03 00:00	0,38	0,46	0,64	109,79	14,58	0,6	9,97	16,4	1,15	
2024.03.03 00:30	0,79	0,49	0,13	99,76	14,74	0,62	10,35	15,62	1,06	
2024.03.03 01:00	0,58	0,49	0,11	110,86	14,6	0,6	10,13	17,63	1,13	
2024.03.03 01:30	0,42	0,5	0,11	127,7	14,48	0,59	10,34	15,22	1,14	
2024.03.03 02:00	0,41	0,5	0,12	130,76	14,73	0,62	11,01	10,91	1,41	
2024.03.03 02:30	0,84	0,42	0,16	71,06	16,2	0,85	16,74	7,7	2,36	
2024.03.03 03:00	2,39	0,49	0,13	48,62	15,12	0,66	11,22	4,24	1,9	
2024.03.03 03:30	0,8	0,58	0,22	60,52	15,64	0,72	12,42	3,43	1,85	
2024.03.03 04:00	0,85	0,66	0,22	56,78	15,36	0,68	12,04	2,73	1,57	
2024.03.03 04:30	0,7	0,54	0,18	118,9	14,48	0,59	10,06	2,78	1,47	
2024.03.03 05:00	0,77	0,59	0,23	129,83	15,02	0,64	10,83	4,31	1,55	
2024.03.03 05:30	0,84	0,51	0,19	107	14,94	0,64	10,54	4,59	1,63	
2024.03.03 06:00	2,63	0,42	0,27	53,17	16,08	0,81	14,7	1,46	2,37	
2024.03.03 07:00	0,8	0,57	0,2	104,93	14,28	0,58	9,26	1,32	1,51	
2024.03.03 07:30	0,57	0,52	0,15	126,47	14,16	0,57	9,5	1,79	1,45	
2024.03.03 08:00	0,6	0,6	0,17	134,59	14,43	0,59	9,68	2,49	1,52	
2024.03.03 08:30	0,68	0,58	0,17	143,03	14,13	0,57	9,27	1,86	1,4	
2024.03.03 09:00	1,32	0,51	0,17	164,89	14,29	0,58	9,47	1,27	1,42	
2024.03.03 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.03 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.03 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.03 11:00	0,24	0,81	0,34	121,91	14,86	0,59	10,54	0	1,29	
2024.03.03 11:30	0,27	0,8	0,23	48,27	14,26	0,55	10,02	0,09	1,16	
2024.03.03 12:00	0,01	0,86	0,23	86,68	14,15	0,54	9,74	0,25	1,21	
2024.03.03 12:30	12,63	0,46	0,12	112,54	13,22	0,46	8,07	0,74	0,96	
2024.03.03 13:00	0,56	0,45	0,1	160,39	13,65	0,49	9,11	2,73	1	
2024.03.03 13:30	0	0,56	0,14	153,92	13,83	0,51	9,04	4,85	1,08	
2024.03.03 14:00	0	0,58	0,12	143,15	14,11	0,52	9,33	7,17	1,35	
2024.03.03 14:30	0	0,6	0,11	144,59	14,03	0,51	9,04	8,56	1,24	
2024.03.03 15:00	0	0,56	0,1	148,64	13,62	0,49	8,52	10,41	1,09	
2024.03.03 15:30	0	0,52	0,1	160,86	13,76	0,5	11,61	11,63	1,11	
2024.03.03 16:00	0,01	0,5	0,1	152,62	14,51	0,56	10,5	13,86	1,36	
2024.03.03 16:30	0,01	0,59	0,1	126,51	14,09	0,53	9,85	14,65	1,21	
2024.03.03 17:00	0	0,54	0,09	142,81	13,79	0,5	9,49	14,68	1,11	
2024.03.03 17:30	0,01	0,53	0,09	153,76	13,81	0,51	9,84	16,26	1,05	
2024.03.03 18:00	0	0,62	0,1	156,49	14,22	0,54	11,31	19,52	0,98	
2024.03.03 18:30	0,01	0,49	0,31	148,23	14,41	0,57	10,66	20,23	1,01	

2024.03.03 19:00	0,01	0,45	0,32	164,94	14,64	0,59	10,38	21,54	1,18	
2024.03.03 19:30	0	0,44	0,34	162,52	14,49	0,58	9,98	20,06	1,19	
2024.03.03 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.03 20:30	3,42	0,5	0,33	45,07	14,67	0,63	11,05	15,58	1,23	
2024.03.03 21:00	0,27	0,42	0,37	123,37	13,89	0,55	9,36	14,48	0,92	
2024.03.03 21:30	0,25	0,65	0,24	118,2	14,22	0,57	9,84	13,15	0,87	
2024.03.03 22:00	43,27	0,36	0,22	100,21	14,61	0,63	11,74	13,83	1,1	
2024.03.03 22:30	0,44	0,5	0,29	62,33	15,08	0,7	12,07	11,05	1,25	
2024.03.03 23:00	0,59	0,43	0,22	129,31	13,74	0,55	9,04	8,88	0,81	
2024.03.03 23:30	0,3	0,45	0,24	134,31	14,32	0,59	9,69	8,53	1,02	
2024.03.04 00:00	0,28	0,45	0,29	119,34	14,44	0,6	9,86	7,36	1,04	
2024.03.04 00:30	0,5	0,51	0,1	96,31	14,35	0,59	9,48	4,22	0,98	
2024.03.04 01:00	0,28	0,42	0,1	119,06	14,12	0,57	9,76	4,54	0,96	
2024.03.04 01:30	0,16	0,44	0,1	129,66	14,29	0,59	9,95	3,79	1,05	
2024.03.04 02:00	0,07	0,4	0,1	118,74	14,55	0,61	9,75	2,97	1,11	
2024.03.04 02:30	0,02	0,43	0,11	162,62	14,05	0,57	9,05	1,89	1,01	
2024.03.04 03:00	0,04	0,34	0,09	138,5	13,54	0,53	8,77	1,8	0,94	
2024.03.04 03:30	0,3	0,38	0,22	152,91	13,63	0,54	9,9	1	0,88	
2024.03.04 04:00	0,03	0,43	0,28	143,54	14,27	0,59	9,92	0,66	1	
2024.03.04 04:30	0	0,41	0,27	141,28	14,09	0,58	9,59	0,53	0,92	
2024.03.04 05:00	0,01	0,43	0,37	112,17	14,93	0,66	10,86	0,13	1,17	
2024.03.04 05:30	0,04	0,44	0,38	60,58	15,46	0,73	11,07	0,02	1,35	
2024.03.04 06:00	0,04	0,4	0,29	88,76	14,46	0,62	9,42	0	1,01	
2024.03.04 06:30	0,08	0,53	0,14	108,34	14,73	0,65	10,95	0,01	1,28	
2024.03.04 07:00	0,31	0,36	0,13	58,67	15,25	0,73	12,04	0,01	1,4	
2024.03.04 07:30	27,83	0,22	0,11	126,44	13,99	0,57	9,81	0,04	1,18	
2024.03.04 08:00	2,97	0,39	0,13	123,54	14,63	0,63	10,79	0	1,23	
2024.03.04 08:30	0,04	0,44	0,14	92,83	15,37	0,71	13,18	0	1,64	
2024.03.04 09:00	0,43	0,16	0,3	78,67	18,32	1,5	25,11	0	4,64	
2024.03.04 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.04 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 12:00	30,6	0,7	0,21	78,58	14,37	0,58	11,06	0,06	2,72	
2024.03.04 12:30	0,74	0,51	0,1	46,38	13,52	0,49	9,32	0,72	2,13	
2024.03.04 13:00	8,98	0,47	0,1	97,87	13,21	0,47	9,34	3,16	1,82	
2024.03.04 13:30	0	0,55	0,11	92,91	14,6	0,56	10,78	4,77	2,23	
2024.03.04 14:00	0	0,66	0,1	103,49	14,11	0,53	9,8	8,13	1,95	
2024.03.04 14:30	2,07	0,58	0,09	141,5	13,55	0,49	9,6	9,29	2,97	
2024.03.04 15:00	0	0,69	0,09	153,81	13,95	0,51	9,66	11,26	2,64	
2024.03.04 15:30	0	0,68	0,09	154,13	13,94	0,5	8,56	12,47	1,65	
2024.03.04 16:00	0	0,57	0,09	161,71	14,23	0,53	9,21	14,77	1,77	
2024.03.04 16:30	0	0,67	0,09	129,71	14,3	0,53	8,93	14,87	1,64	
2024.03.04 17:00	0,08	0,67	0,08	142,67	13,86	0,5	8,8	17,92	1,36	
2024.03.04 17:30	0	0,67	0,09	143,14	14,13	0,52	8,98	20,52	1,12	
2024.03.04 18:00	0	0,76	0,09	114,64	14,59	0,57	9,62	23,52	1,18	
2024.03.04 18:30	0	0,56	0,13	140,33	14,2	0,55	9,59	20,26	1,58	
2024.03.04 19:00	5,58	0,47	0,12	141,84	13,98	0,53	8,85	18,55	1,16	
2024.03.04 19:30	31,03	0,44	0,13	155,71	14	0,55	9,81	19,2	1,2	
2024.03.04 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.04 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.04 21:00	3,45	0,52	0,15	98,93	13,81	0,54	9,39	12,39	1,19	
2024.03.04 21:30	1,81	0,4	0,15	116,33	14,79	0,62	11,21	13,92	1,17	
2024.03.04 22:00	0,24	0,37	0,13	58,32	14,9	0,64	10,41	12,17	1,42	
2024.03.04 22:30	0,37	0,29	0,13	104,11	14	0,55	9,01	9,66	1,19	
2024.03.04 23:00	4,62	0,25	0,12	129,54	13,89	0,55	9,02	7,87	1,38	
2024.03.04 23:30	13,27	0,14	0,16	134,74	14,11	0,57	9,02	5,85	1,32	
2024.03.05 00:00	0,25	0,2	0,14	103,15	14,52	0,61	8,89	2,57	1,14	
2024.03.05 00:30	0,17	0,46	0,26	120,86	14,17	0,57	9,11	1,48	1	
2024.03.05 01:00	0,12	0,38	0,29	121,04	14,59	0,62	10,02	1,57	1,16	
2024.03.05 01:30	0,24	0,38	0,3	104,05	14,4	0,6	9,35	1,71	1,18	
2024.03.05 02:00	0,73	0,24	0,29	140,25	14,07	0,57	9,34	1,54	1,13	
2024.03.05 02:30	0,38	0,18	0,27	154,44	13,95	0,57	8,9	1,94	1,19	
2024.03.05 03:00	1,5	0,25	0,41	116,88	14,77	0,64	9,92	0,83	1,41	
2024.03.05 03:30	0,03	0,57	0,46	131,5	14,43	0,61	10,1	0,14	0,98	
2024.03.05 04:00	0,01	0,58	0,44	131,42	14,71	0,64	10,66	0,1	1	
2024.03.05 04:30	0,58	0,6	0,49	89,09	14,55	0,66	10,16	0	1	
2024.03.05 05:00	0	0,53	0,38	130,42	14,14	0,58	9,79	0	0,89	
2024.03.05 05:30	0	0,63	0,42	141,62	14,38	0,61	9,75	0,02	0,91	
2024.03.05 06:00	0	0,56	0,56	79,59	15,48	0,74	11,52	0,02	1,3	
2024.03.05 06:30	0,6	0,49	0,16	77,32	14,62	0,65	8,61	0,01	1,08	
2024.03.05 07:00	0,38	0,34	0,13	97,6	14,53	0,64	9,35	0	1,24	
2024.03.05 07:30	2,12	0,31	0,11	130,02	14,44	0,62	9,55	0	1,13	
2024.03.05 08:00	0,03	0,37	0,13	123,53	14,69	0,64	9,61	0	1,08	
2024.03.05 08:30	0,02	0,32	0,12	118,25	14,94	0,65	10,18	0	1,13	
2024.03.05 09:00	0,01	0,5	0,12	115,69	14,93	0,65	10,03	0	1,1	
2024.03.05 09:30	0	0,79	0,15	136,16	14,71	0,61	9,92	0	1,07	
2024.03.05 10:00	3,05	0,68	0,12	143,38	14,11	0,55	9,31	0	1,5	
2024.03.05 10:30	0,02	0,82	0,13	156,84	14,75	0,59	10,59	0	1,87	
2024.03.05 11:00	0,01	0,87	0,13	159,07	14,97	0,6	10,93	0	2,4	
2024.03.05 11:30	0,12	0,89	0,11	156,39	14,98	0,6	10,86	0,11	3,21	
2024.03.05 12:00	0	0,98	0,11	161,85	15	0,6	11,15	0,54	3,22	
2024.03.05 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.05 13:00	1,21	0,49	0,12	69,04	14,97	0,64	13,24	0,88	2,73	
2024.03.05 13:30	0,12	0,58	0,1	91,65	14,57	0,57	11,73	3,53	3,04	

2024.03.05 14:00	0	0,58	0,09	108,01	14,26	0,53	11,36	5,28	2,25	
2024.03.05 14:30	0,01	0,72	0,1	115,32	14,46	0,54	11,21	6,12	1,78	
2024.03.05 15:00	0	0,74	0,09	139,13	14,05	0,52	10,64	8,93	1,11	
2024.03.05 15:30	0	0,79	0,1	137,88	14,81	0,58	9,55	5,41	1,08	
2024.03.05 16:00	0	0,8	0,1	131,65	14,6	0,56	9,26	11,08	1,37	
2024.03.05 16:30	0	0,82	0,1	137,55	14,45	0,55	9,3	7,51	0,99	
2024.03.05 17:00	0	0,83	0,1	126,37	14,62	0,57	9,38	9,94	0,97	
2024.03.05 17:30	0,32	0,9	0,11	119	14,71	0,59	9,13	14,3	0,97	
2024.03.05 18:00	0,08	0,82	0,1	128,09	14,68	0,59	10	14,06	0,96	
2024.03.05 18:30	0,87	0,6	0,11	147,85	14,25	0,56	9,58	16,46	0,88	
2024.03.05 19:00	0,06	0,62	0,13	123,4	15,22	0,66	11,39	19,02	1,14	
2024.03.05 19:30	0,15	0,68	0,13	55,1	15,63	0,73	12	18,31	1,3	
2024.03.05 20:00	0,14	0,6	0,11	117,17	14,13	0,55	9,17	15,97	0,89	
2024.03.05 20:30	0	0,53	0,13	144,44	14,89	0,63	11,34	20,62	1,19	
2024.03.05 21:00	0,12	0,23	0,23	39,72	17,84	1,28	22,11	18,64	3,02	
2024.03.05 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.05 22:00	2,17	0,51	0,11	40,56	14,22	0,57	8,87	6,47	0,81	
2024.03.05 22:30	1,2	0,43	0,09	98,15	13,54	0,52	8,54	7,51	0,74	
2024.03.05 23:00	0	0,45	0,11	116,96	14,25	0,58	9,29	8,03	0,88	
2024.03.05 23:30	1,35	0,31	0,09	131,9	13,49	0,53	8,4	6,33	0,75	
2024.03.06 00:00	9,47	0,16	0,13	141,64	15,06	0,71	11,62	6,61	1,23	
2024.03.06 00:30	0,27	0,62	0,13	74,95	14,35	0,6	9,53	1,35	0,89	
2024.03.06 01:00	1,26	0,49	0,13	120,46	13,86	0,55	8,68	1,02	0,79	
2024.03.06 01:30	0	0,59	0,15	124,38	14,59	0,62	9,84	0,09	0,99	
2024.03.06 02:00	0,02	0,45	0,13	125,34	13,95	0,57	8,63	0,09	0,84	
2024.03.06 02:30	0	0,52	0,15	133,89	14,81	0,65	10,22	0,01	1,07	
2024.03.06 03:00	0	0,45	0,16	125,07	14,71	0,64	9,67	0	1,05	
2024.03.06 03:30	0	0,68	0,12	100,83	15,2	0,7	10,52	0	1,1	
2024.03.06 04:00	1,9	0,43	0,1	109,51	14,14	0,58	9,4	0	0,85	
2024.03.06 04:30	0	0,51	0,11	122,79	15,02	0,66	10,86	0	1,07	
2024.03.06 05:00	0	0,69	0,11	76,87	15,55	0,75	11,33	0	1,2	
2024.03.06 05:30	0	0,55	0,11	138,95	15,38	0,71	10,91	0	1,16	
2024.03.06 06:00	0	0,58	0,13	93,91	15,53	0,74	11,31	0	1,22	
2024.03.06 06:30	0	0,95	0,16	64,26	15,62	0,75	10	0	1,24	
2024.03.06 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.06 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.06 08:00	24,24	0,59	0,12	25,67	14,97	0,68	9,94	0	1,04	
2024.03.06 08:30	0,57	0,67	0,13	48,64	14,51	0,62	9,02	0	0,89	
2024.03.06 09:00	0,24	0,66	0,11	91,09	14,03	0,57	8,38	0	0,89	
2024.03.06 09:30	5,33	0,34	0,59	55,85	16,42	0,95	18,1	0	1,82	
2024.03.06 10:00	0,39	0,42	0,37	58,96	14,43	0,6	8,9	0	0,92	
2024.03.06 10:30	0,03	0,34	0,32	96,04	14,31	0,58	8,81	0	0,95	
2024.03.06 11:00	1,5	0,46	0,34	125,37	14,1	0,56	8,72	0	1,09	
2024.03.06 11:30	3,03	0,45	0,32	127,16	14,45	0,59	9,63	0	0,99	
2024.03.06 12:00	0	0,59	0,31	125,06	14,57	0,6	9,64	0	0,97	
2024.03.06 12:30	0	0,91	0,28	130,67	14,37	0,58	9,55	0,17	0,98	
2024.03.06 13:30	2,69	1,1	0,47	31,03	15,94	0,84	14,79	0	1,57	
2024.03.06 14:00	42,11	0,74	0,19	81,55	13,67	0,53	10,9	2,43	1,45	
2024.03.06 14:30	0,13	1,18	0,28	81,82	15,1	0,66	11,41	2,24	1,19	
2024.03.06 15:00	0	0,99	0,25	119,32	14,3	0,57	9,89	0,49	0,95	
2024.03.06 15:30	0	0,52	0,09	134,28	14,38	0,58	10,35	0,02	0,88	
2024.03.06 16:00	2,54	0,36	0,09	141,69	14,01	0,55	10,38	0,57	0,82	
2024.03.06 16:30	0	0,54	0,1	136,9	15	0,64	12,1	2,51	1,05	
2024.03.06 17:00	0,01	0,63	0,11	99,86	15,41	0,71	12,35	4,24	1,16	
2024.03.06 17:30	0	0,48	0,14	67,07	16,45	0,93	18,84	4	1,75	
2024.03.06 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.06 18:30	0,21	0,56	0,1	68,11	14,63	0,64	10,31	0,05	0,97	
2024.03.06 19:00	0,66	0,51	0,09	56,71	14,44	0,61	11,27	0	0,92	
2024.03.06 19:30	0,69	0,55	0,1	55,01	14,79	0,65	10,56	0	1,02	
2024.03.06 20:00	0,46	0,42	0,09	75,11	14,52	0,63	10,35	0	0,99	
2024.03.06 20:30	29,89	0,33	0,09	108,04	14,2	0,59	10,13	0	1,06	
2024.03.06 21:00	0,27	0,42	0,09	112,42	14,38	0,61	10,66	0	0,99	
2024.03.06 21:30	17,63	0,55	0,2	115,02	14,4	0,62	38,93	0	0,96	
2024.03.06 22:00	0,22	0,68	0,24	73,99	15,13	0,7	13,81	0	1,05	
2024.03.06 22:30	0,31	0,76	0,22	76,91	14,86	0,67	11,96	0	0,97	
2024.03.06 23:00	0,05	0,73	0,24	84,63	15,04	0,68	11,78	0	1,02	
2024.03.06 23:30	0,03	0,74	0,25	91,2	14,78	0,65	11,25	0	0,97	
2024.03.07 00:00	0,02	0,68	0,23	104,55	14,72	0,64	11,25	0	0,91	
2024.03.07 00:30	0,04	0,86	0,37	81,14	15,42	0,73	13,84	0	1,17	
2024.03.07 01:00	0,02	0,56	0,27	87,34	14,59	0,63	10,35	0	0,93	
2024.03.07 01:30	0	0,6	0,41	72,2	15,43	0,74	12,27	0	1,19	
2024.03.07 02:00	0,41	0,53	0,26	76,8	14,8	0,65	10,53	0	1,01	
2024.03.07 02:30	72,72	0,51	0,34	104,29	14,12	0,61	10,94	0	0,99	
2024.03.07 03:00	64,74	0,09	0,23	148,48	13,7	0,56	10,93	0	0,79	
2024.03.07 03:30	0,91	0,66	0,12	76,98	14,96	0,67	10,31	0	1,02	
2024.03.07 04:00	0,92	0,43	0,1	120,26	14,14	0,59	9,52	0	0,85	
2024.03.07 04:30	0	0,53	0,13	114,63	14,98	0,67	11,05	0	1,04	
2024.03.07 05:00	0	0,55	0,14	81,7	15,42	0,73	11,53	0	1,15	
2024.03.07 05:30	0	0,54	0,12	77,81	15,09	0,69	11,22	0	1,07	
2024.03.07 06:00	0	0,47	0,11	118,37	14,63	0,63	10,07	0	0,98	
2024.03.07 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.07 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.07 07:30	0	0,89	0,14	46,86	15,98	0,86	12,75	0	1,49	
2024.03.07 08:00	1,93	0,81	0,11	33,01	14,88	0,66	11,38	0	1,04	
2024.03.07 08:30	5,71	0,73	0,1	46,23	14,43	0,62	9,94	0	1,1	
2024.03.07 09:00	0	0,75	0,09	76,64	14,27	0,6	9,36	0	0,84	

2024.03.07 09:30	0	0,84	0,23	92,66	14,18	0,59	9,02	0	0,62	
2024.03.07 10:00	0,03	0,65	0,22	111,76	14,17	0,59	9,17	0	0,62	
2024.03.07 10:30	113,94	0,41	0,18	107,75	13,35	0,53	19,27	0	0,88	
2024.03.07 11:00	1,2	0,62	0,24	122,91	14,54	0,63	10,01	0	0,74	
2024.03.07 11:30	0	0,72	0,22	129,72	13,91	0,57	8,6	0	0,62	
2024.03.07 12:00	0	0,65	0,21	147,51	14,35	0,61	9,56	0	0,71	
2024.03.07 12:30	13,84	0,47	0,16	132	13,8	0,57	9,3	0	0,77	
2024.03.07 13:00	53,12	0,28	0,15	156,88	14,08	0,59	12,89	0	0,85	
2024.03.07 13:30	0,08	0,45	0,17	149,34	14,79	0,65	11,27	0	1	
2024.03.07 14:00	0,19	0,51	0,18	160,31	14,29	0,59	10,11	0	0,91	
2024.03.07 14:30	0,17	0,48	0,15	179,86	14,35	0,61	10,39	0	0,95	
2024.03.07 15:00	44,05	0,27	0,16	148,93	13,73	0,56	10,6	0	1,11	
2024.03.07 15:30	0,89	0,85	0,1	154,19	13,99	0,57	9,24	0	0,87	
2024.03.07 16:00	0,72	0,86	0,1	174,1	14,18	0,59	9,63	0	0,93	
2024.03.07 16:30	0,48	0,78	0,09	177,57	13,86	0,56	9,33	0	0,86	
2024.03.07 17:00	0,37	0,82	0,09	185,36	13,92	0,57	9,47	0	0,87	
2024.03.07 17:30	0,29	0,87	0,09	185,92	13,84	0,56	9,37	0	0,83	
2024.03.07 18:00	0,26	0,95	0,11	156,47	14,83	0,66	10,77	0	1,03	
2024.03.07 18:30	0,1	0,85	0,15	168,66	14,69	0,64	11	0	0,96	
2024.03.07 19:00	0,05	0,65	0,12	167,46	14,17	0,59	10,27	0	0,86	
2024.03.07 19:30	0,06	0,7	0,11	185,27	14,04	0,59	10,58	0	0,85	
2024.03.07 20:00	0,16	0,64	0,12	182,13	14,3	0,61	10,79	0	0,91	
2024.03.07 20:30	0,01	0,68	0,15	195,64	14,62	0,63	10,82	0	1,01	
2024.03.07 21:00	0	0,64	0,12	192,34	14,43	0,63	10,56	0	0,94	
2024.03.07 21:30	0	0,33	0,09	202,55	14,15	0,59	9,37	0	0,86	
2024.03.07 22:00	0,04	0,23	0,11	167,27	15,35	0,74	12,68	0	1,22	
2024.03.07 22:30	0,25	0,34	0,11	60,27	15,55	0,76	11,8	0	1,21	
2024.03.07 23:00	0,14	0,31	0,09	138,84	13,94	0,58	9,06	0	0,82	
2024.03.07 23:30	4,06	0,28	0,08	176,58	13,84	0,57	9,57	0	0,81	
2024.03.08 00:00	0,73	0,35	0,09	165,87	14,19	0,59	9,69	0,02	0,86	
2024.03.08 00:30	215,83	0,03	0,27	129,61	14,34	0,67	288,6	2,56	1,69	
2024.03.08 01:00	3,25	0,72	0,32	115,29	15,41	0,73	14,93	0,09	1,18	
2024.03.08 01:30	1,06	0,57	0,27	163,35	13,93	0,57	8,99	0,36	0,81	
2024.03.08 02:00	0,61	0,59	0,26	183,09	14,06	0,58	9,87	0,68	0,85	
2024.03.08 02:30	0,46	0,59	0,25	159,36	14,51	0,62	10,63	0,03	0,94	
2024.03.08 03:00	0,27	0,64	0,27	173,56	14,58	0,63	10,49	0,08	0,97	
2024.03.08 03:30	0,24	0,7	0,31	177,05	14,65	0,64	11,71	0,19	1	
2024.03.08 04:00	0,13	0,54	0,25	183,52	14,32	0,61	10,46	0	0,94	
2024.03.08 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.08 05:00	0,43	0,6	0,32	73,46	15,8	0,81	13,35	0	1,38	
2024.03.08 05:30	0,78	0,62	0,33	124,39	14,85	0,66	11,27	0	1,01	
2024.03.08 06:00	0,96	0,66	0,32	101,92	15,33	0,72	13,38	0	1,15	
2024.03.08 06:30	1,1	0,55	0,17	159,93	14,24	0,6	21,68	0	0,89	
2024.03.08 07:00	0,81	0,38	0,17	161,19	14,63	0,64	20,25	0	1	
2024.03.08 07:30	1,99	0,5	0,19	130,73	14,55	0,63	13,57	0	0,98	
2024.03.08 08:00	8,61	0,39	0,2	74,53	15,59	0,77	14,6	0	1,31	
2024.03.08 08:30	4,51	0,23	0,19	123,21	14,95	0,67	18,18	0,17	1,18	
2024.03.08 09:00	0,6	0,3	0,19	144,92	14,71	0,64	15,34	0,21	1,08	
2024.03.08 09:30	0,23	0,21	0,34	57,78	18,25	1,55	26,58	0,01	3,57	
2024.03.08 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.08 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.08 11:00	3,78	0,59	0,11	58,53	15,03	0,7	14,79	0	1,1	
2024.03.08 11:30	0,22	0,61	0,1	104,76	14,16	0,59	18,95	0	0,86	
2024.03.08 12:00	0,4	0,6	0,12	144,83	13,48	0,53	27,46	0,17	0,76	
2024.03.08 12:30	0,82	0,87	0,31	151,61	15,29	0,7	20,29	0,51	3,27	
2024.03.08 13:00	0,53	0,9	0,35	117,94	15,12	0,69	11,92	0,02	3,03	
2024.03.08 13:30	0,36	0,73	0,27	161,62	14,35	0,59	10	0,04	2,45	
2024.03.08 14:00	5,38	0,73	0,24	145,5	13,87	0,56	9,35	0,18	3,58	
2024.03.08 14:30	2,28	0,71	0,24	150,35	13,98	0,56	9,96	0,06	4,61	
2024.03.08 15:00	0,48	0,85	0,34	138,05	14,64	0,62	9,73	0	4,82	
2024.03.08 15:30	8,52	0,67	0,1	143,1	13,7	0,54	9,59	0	1,67	
2024.03.08 16:00	0,01	0,74	0,12	154,73	15,22	0,68	11,36	0	2,26	
2024.03.08 16:30	1,7	0,72	0,1	124,96	14,71	0,63	10,37	0	2	
2024.03.08 17:00	0	0,84	0,1	150,71	14,92	0,64	10,79	0,02	2,22	
2024.03.08 17:30	0	0,8	0,11	146,73	15,15	0,67	11,35	0,07	1,94	
2024.03.08 18:00	0	0,93	0,12	91,72	15,95	0,79	12,54	0,04	2,24	
2024.03.08 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.08 19:00	0	0,86	0,12	101,57	14,66	0,63	9,78	0,01	1,25	
2024.03.08 19:30	0	0,79	0,13	141,65	14,27	0,59	9,52	0,03	1,32	
2024.03.08 20:00	0,01	0,77	0,11	154,48	14,37	0,6	9,59	0,03	1,47	
2024.03.08 20:30	0	0,92	0,15	116,1	15,22	0,7	11,07	0,13	2,06	
2024.03.08 21:00	2,05	0,7	0,11	130,57	13,95	0,56	8,92	0,01	1,41	
2024.03.08 21:30	0	0,9	0,1	145,18	14,99	0,66	10,23	0	1,64	
2024.03.08 22:00	0	0,65	0,1	149,19	14,77	0,64	10,45	0	1,54	
2024.03.08 22:30	67,53	0,57	0,11	119,34	15,4	0,72	20,77	0,28	4,25	
2024.03.08 23:00	0,01	0,76	0,12	117,65	15,68	0,77	12,3	0	1,99	
2024.03.08 23:30	0,62	0,83	0,12	92,73	15,21	0,73	11,03	0	1,77	
2024.03.09 00:00	0	0,61	0,1	130,46	14,55	0,62	9,85	0	1,56	
2024.03.09 00:30	0	0,76	0,22	137,37	14,53	0,62	9,22	0	1,43	
2024.03.09 01:00	0	0,6	0,21	144,69	14,4	0,6	9,69	0	1,16	
2024.03.09 01:30	0	0,65	0,27	150,46	14,75	0,64	9,99	0	1,57	
2024.03.09 02:00	0	0,51	0,2	151,82	14,55	0,62	9,7	0	1,35	
2024.03.09 02:30	0	0,56	0,18	167,13	14,48	0,62	9,81	0	1,35	
2024.03.09 03:00	0	0,51	0,22	183,91	14,72	0,63	10,34	0	1,72	
2024.03.09 03:30	0	0,65	0,17	143,64	14,24	0,59	8,63	0	1,14	
2024.03.09 04:00	0	0,51	0,22	156,19	14,86	0,66	10,65	0	1,19	

2024.03.09 04:30	0	0,5	0,18	132,13	15	0,66	10,67	0	1,31	
2024.03.09 05:00	0	0,59	0,21	139	14,84	0,65	10,33	0	1,21	
2024.03.09 05:30	16,38	0,37	0,19	162,63	14,61	0,63	10,75	0	1,13	
2024.03.09 06:00	0	0,47	0,19	163,63	14,76	0,65	10,54	0	1,3	
2024.03.09 06:30	0	1,36	0,27	71,67	16,96	1,12	16,39	0	3,2	
2024.03.09 07:00	0	0,89	0,14	130,95	14,29	0,6	9,12	0	1,31	
2024.03.09 07:30	0	0,81	0,11	158,82	14,17	0,59	9,33	0	1,5	
2024.03.09 08:00	0	0,91	0,13	164,89	14,52	0,62	10,33	0	1,57	
2024.03.09 08:30	0	0,91	0,12	155,77	14,62	0,62	17,64	0	1,59	
2024.03.09 09:00	0	0,98	0,12	154,91	14,42	0,6	12,21	0	1,48	
2024.03.09 09:30	0	0,92	0,1	160,71	14,73	0,63	11,9	0	1,52	
2024.03.09 10:00	0	0,82	0,09	162,01	14,46	0,6	27,32	0,03	1,27	
2024.03.09 10:30	0	0,92	0,1	150,4	15,1	0,66	18,05	0,04	1,67	
2024.03.09 11:00	0	0,98	0,1	155,96	14,79	0,62	12,03	0,38	1,5	
2024.03.09 11:30	0	1,16	0,14	128,72	16,1	0,84	16,03	0,8	2,36	
2024.03.09 12:00	0,01	1,08	0,1	120,26	14,56	0,61	10,88	0,68	1,4	
2024.03.09 12:30	0	0,77	0,14	158,67	14,33	0,57	11,87	2,89	1,13	
2024.03.09 13:00	0,03	0,71	0,15	164,6	14	0,55	10,68	3,79	1,2	
2024.03.09 13:30	0	0,74	0,13	170,15	14,78	0,61	12,31	5,43	1,41	
2024.03.09 14:00	0	0,86	0,17	156,99	14,77	0,61	10,77	4,87	1,35	
2024.03.09 14:30	0	0,8	0,16	180,82	14,54	0,59	10,85	6,38	1,11	
2024.03.09 15:00	0	0,89	0,13	165,07	14,35	0,56	10,67	6,4	1,26	
2024.03.09 15:30	0	0,75	0,1	171,12	14,49	0,58	11,2	7,64	1,28	
2024.03.09 16:00	0,1	0,83	0,13	176,76	15,14	0,66	11,86	8,38	1,48	
2024.03.09 16:30	1,37	0,89	0,14	128,05	15,2	0,66	11,71	8,58	1,5	
2024.03.09 17:00	0,91	0,99	0,14	116,1	15,77	0,74	12,69	11,05	1,61	
2024.03.09 17:30	0,72	0,87	0,12	131,67	14,52	0,59	10,68	10,13	1,01	
2024.03.09 18:00	0,39	0,84	0,11	147,74	14,21	0,57	9,94	9,24	1	
2024.03.09 18:30	0,17	0,69	0,1	177,75	14,21	0,57	10,21	10,64	0,85	
2024.03.09 19:00	2,86	0,49	0,09	189,42	14,23	0,58	9,86	9,53	0,91	
2024.03.09 19:30	14,52	0,47	0,12	177,22	14,88	0,66	11,08	9,34	1,09	
2024.03.09 20:00	0,15	0,51	0,11	149,4	15,21	0,68	10,82	5,22	1,17	
2024.03.09 20:30	0,17	0,56	0,11	163,67	14,75	0,63	10,31	4,55	1,06	
2024.03.09 21:00	0,94	0,37	0,18	118,73	16,47	1,02	17,66	8,59	2,29	
2024.03.09 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.09 22:00	1,81	0,76	0,17	68,03	15,65	0,76	11,76	0,59	1,23	
2024.03.09 22:30	0,18	0,63	0,15	116,09	14,47	0,61	10,9	1,53	0,94	
2024.03.09 23:00	0,11	0,49	0,15	137	14,49	0,61	23,07	2,18	0,96	
2024.03.09 23:30	0,07	0,47	0,17	149,55	14,83	0,65	18,24	1,55	1,09	
2024.03.10 00:00	0,1	0,51	0,19	160,19	15,12	0,69	15,03	0,81	1,15	
2024.03.10 00:30	10,71	0,74	0,13	185,56	15,06	0,68	13,24	0,12	1,53	
2024.03.10 01:00	0,29	0,5	0,12	125,87	14,89	0,65	13,96	0,14	1,08	
2024.03.10 01:30	0,02	0,59	0,12	133,88	14,85	0,66	12,31	0,08	1,04	
2024.03.10 02:00	0	0,62	0,12	146,94	15,17	0,69	14,03	0,07	1,12	
2024.03.10 02:30	0	0,7	0,13	115,88	15,37	0,72	13,42	0,09	1,2	
2024.03.10 03:00	0,02	0,65	0,12	123,57	15,11	0,68	12,13	0,48	1,15	
2024.03.10 03:30	0,08	0,89	0,27	112,95	15,26	0,7	14,15	2,34	1,28	
2024.03.10 04:00	0,11	0,72	0,26	155,46	15,32	0,71	13,65	1,45	1,3	
2024.03.10 04:30	0,52	0,61	0,23	135,27	14,95	0,67	20,55	0,57	1,2	
2024.03.10 05:00	0,63	0,61	0,22	132,59	14,99	0,67	26,76	0,7	1,28	
2024.03.10 05:30	0,52	0,57	0,25	124,07	15,48	0,73	18,23	0,11	1,49	
2024.03.10 06:00	0,41	0,61	0,27	125,81	15,79	0,78	16,47	0,09	1,58	
2024.03.10 06:30	0,56	0,87	0,2	109,45	16,06	0,82	16,19	0	1,56	
2024.03.10 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.10 07:30	9,64	0,39	0,14	33,26	15,38	0,72	12,97	0	1,41	
2024.03.10 08:00	0,31	0,5	0,13	80,95	14,71	0,64	14,79	0	1,03	
2024.03.10 08:30	0,3	0,47	0,1	98,69	14,98	0,66	16,94	0	1,12	
2024.03.10 09:00	0,28	0,46	0,12	104,41	14,66	0,64	19,08	0	1,04	
2024.03.10 09:30	0,38	0,69	0,23	146,35	14,67	0,64	21,64	0	1,03	
2024.03.10 10:00	0,35	0,56	0,21	132,39	14,79	0,65	23,74	0	1,11	
2024.03.10 10:30	0,37	0,69	0,27	121,54	15,13	0,68	22,96	0	1,18	
2024.03.10 11:00	22,58	0,54	0,22	93,09	15,36	0,71	22,79	0	2,04	
2024.03.10 11:30	4,57	0,62	0,21	104,28	14,82	0,65	43,17	0,07	1,17	
2024.03.10 12:00	16,26	0,52	0,2	127,05	14,58	0,63	57,83	38,82	1,16	
2024.03.10 12:30	1,47	0,79	0,23	120,86	15,35	0,7	29,67	9,74	1,21	
2024.03.10 13:00	1,3	0,65	0,16	125,29	14,95	0,66	28,69	3,73	1,08	
2024.03.10 13:30	1,01	0,79	0,17	146,07	14,66	0,61	40,62	19,34	1,07	
2024.03.10 14:00	0,83	0,93	0,19	154,64	14,92	0,63	47,08	57,04	1,2	
2024.03.10 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.10 15:00	0,54	1,24	0,14	69,51	15,2	0,68	15,48	13,21	1,06	
2024.03.10 15:30	0,52	0,82	0,39	128,01	14,28	0,56	22,39	20,4	0,91	
2024.03.10 16:00	0,49	0,85	0,44	135,12	14,61	0,58	16,25	27,99	1,02	
2024.03.10 16:30	0,34	0,77	0,34	148,67	13,88	0,53	17,59	36,94	0,84	
2024.03.10 17:00	0,26	0,84	0,38	165,71	14,2	0,56	13,22	35,8	0,89	
2024.03.10 17:30	0,12	0,88	0,43	166,21	14,46	0,58	11,8	29,8	0,97	
2024.03.10 18:00	0,1	1,05	0,54	113,22	15,45	0,69	12,46	15,35	1,2	
2024.03.10 18:30	0	0,92	0,22	109,85	15,14	0,66	11,98	10,7	1,07	
2024.03.10 19:00	0	0,72	0,2	100,19	15,24	0,67	12,12	8,59	1,11	
2024.03.10 19:30	0,12	0,8	0,2	84,45	15,67	0,73	13,53	7,9	1,29	
2024.03.10 20:00	31,43	0,3	0,33	70,13	17,22	1,23	30,27	9,79	2,72	
2024.03.10 20:30	0,43	0,63	0,16	108,59	14,4	0,58	10,52	3,54	0,99	
2024.03.10 21:00	9,85	0,57	0,15	131,34	14,42	0,6	55,91	6,11	1,09	
2024.03.10 21:30	0,27	0,63	0,12	114,1	15,14	0,67	95,16	9,33	1,17	
2024.03.10 22:00	0,24	0,34	0,16	71,09	16,14	0,82	32,81	19,63	1,58	
2024.03.10 22:30	0,13	0,48	0,15	86,09	14,79	0,63	23,07	19,65	1,09	
2024.03.10 23:00	0,1	0,36	0,14	132,69	14,45	0,59	75,91	35,75	1,04	

2024.03.10 23:30	0,02	0,37	0,19	75,92	15,42	0,75	19,76	20,81	1,49	
2024.03.11 00:00	0,03	0,32	0,17	107,86	14,66	0,61	26,79	8,34	1,08	
2024.03.11 00:30	0,01	0,43	0,42	126,99	14,56	0,6	29,66	7,5	0,96	
2024.03.11 01:00	16,34	0,31	0,45	126,36	14,47	0,6	26,48	6,98	0,98	
2024.03.11 01:30	0,65	0,29	0,5	139,97	14,65	0,62	32,15	6,91	0,99	
2024.03.11 02:00	0,05	0,32	0,44	130,48	14,63	0,62	20,29	6,27	0,96	
2024.03.11 02:30	0,05	0,28	0,48	137,88	14,61	0,61	18,09	5,74	0,95	
2024.03.11 03:00	0	0,22	0,46	147,91	14,66	0,62	22,43	5,26	0,96	
2024.03.11 03:30	0,01	0,82	0,15	143,23	14,55	0,61	28,69	3,62	1,02	
2024.03.11 04:00	0	0,78	0,13	151,31	14,67	0,62	25,37	3,11	1,03	
2024.03.11 04:30	0,04	0,96	0,15	91,82	16,03	0,82	19,54	2,41	1,66	
2024.03.11 05:00	0,09	0,9	0,15	102,58	14,82	0,64	14,43	0,59	1,04	
2024.03.11 05:30	0,05	0,72	0,12	143,98	14,44	0,59	20,64	1,68	1	
2024.03.11 06:00	0,03	0,83	0,13	144,97	14,48	0,6	30,92	2,41	1,07	
2024.03.11 06:30	0,09	0,8	0,16	120,5	15,06	0,66	16,08	2,93	1,04	
2024.03.11 07:00	0,13	0,73	0,14	131,39	14,84	0,63	11,5	2,61	1,05	
2024.03.11 07:30	0,1	0,77	0,14	137,69	15	0,65	11,21	2,09	1,19	
2024.03.11 08:00	0,12	0,72	0,13	124,25	15,02	0,65	9,99	2,37	1,44	
2024.03.11 08:30	0,07	0,78	0,13	136,94	14,93	0,64	9,99	4,3	1,46	
2024.03.11 09:00	0,01	0,75	0,13	161,12	14,49	0,6	9,27	5,08	1,1	
2024.03.11 09:30	0,12	0,65	0,11	183,15	14,62	0,61	10,36	5,69	1,02	
2024.03.11 10:00	0,18	0,58	0,1	197,79	14,66	0,6	10,16	5,12	1,04	
2024.03.11 10:30	0,17	0,55	0,11	158,94	14,36	0,57	10,17	5,32	1,02	
2024.03.11 11:00	1,1	0,54	0,11	141,41	14,06	0,55	9,5	5,67	0,92	
2024.03.11 11:30	6,04	0,53	0,11	158,78	14,19	0,56	10	4,94	0,99	
2024.03.11 12:00	0,27	0,55	0,09	146,24	14,17	0,56	9,91	4,77	0,94	
2024.03.11 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.11 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.11 13:30	0,03	0,97	0,13	77,87	15,99	0,76	11,9	1,07	1,36	
2024.03.11 14:00	0,17	0,88	0,11	47,07	15,19	0,65	10,62	3,01	1,07	
2024.03.11 14:30	0	0,74	0,09	123,65	14,28	0,56	9,24	4,15	0,87	
2024.03.11 15:00	0	0,7	0,09	161,78	14,52	0,59	10	4,3	0,93	
2024.03.11 15:30	0	0,64	0,1	165,95	14,52	0,59	9,78	5,17	0,94	
2024.03.11 16:00	0,07	0,69	0,1	155,53	14,7	0,6	10,17	6,22	0,99	
2024.03.11 16:30	0	0,56	0,1	158,28	14,62	0,6	9,98	5,62	0,98	
2024.03.11 17:00	0	0,66	0,1	158,9	14,75	0,61	26,08	5,52	1,02	
2024.03.11 17:30	0	0,67	0,11	139,86	15,19	0,66	15,61	61,38	1,18	
2024.03.11 18:00	0	0,69	0,11	130,36	15,11	0,64	11,43	14,15	1,23	
2024.03.11 18:30	0	0,71	0,19	109,14	15,4	0,67	11,69	10,73	1,25	
2024.03.11 19:00	0,02	0,64	0,32	70,9	16,53	0,87	14,97	12,56	1,9	
2024.03.11 19:30	1,78	0,6	0,17	96,46	14,76	0,61	10,33	7,14	1,11	
2024.03.11 20:00	42,54	0,41	0,16	143,41	14,04	0,54	11,05	10,37	1,13	
2024.03.11 20:30	0	0,63	0,18	181,34	14,6	0,59	10,42	12,37	1	
2024.03.11 21:00	5,19	0,55	0,17	173,98	14,39	0,57	10,15	11,05	1	
2024.03.11 21:30	0	0,56	0,11	172,36	14,41	0,57	10,44	11,84	0,95	
2024.03.11 22:00	2,4	0,5	0,09	151,52	14,33	0,57	10,47	13,2	0,88	
2024.03.11 22:30	0,8	0,5	0,09	154,55	14,32	0,57	10,28	11,48	0,89	
2024.03.11 23:00	0	0,51	0,1	180,11	14,66	0,61	10,46	9,19	1,04	
2024.03.11 23:30	0	0,64	0,11	165,45	15,46	0,69	12,65	8,32	1,37	
2024.03.12 00:00	0,2	0,6	0,17	44,57	17,26	1,07	18,89	13,54	2,29	
2024.03.12 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	leállás - tervezett karbantartás
2024.03.12 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	

2024.03.12 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.12 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.13 00:00	0	0,44	0,15	81,53	14,03	0,55	9,54	6,72	1,44	
2024.03.13 00:30	0	0,56	0,22	72,72	13,81	0,54	9,41	3,76	1,07	
2024.03.13 01:00	0	0,44	0,22	82,24	13,7	0,53	9,24	1,13	0,87	
2024.03.13 01:30	0	0,38	0,19	85,06	14,11	0,58	10,63	0,35	0,92	
2024.03.13 02:00	14,02	0,32	0,2	88,03	13,44	0,52	9,06	0,18	0,87	
2024.03.13 02:30	0,01	0,3	0,19	98,03	13,44	0,52	9,52	1,08	0,71	
2024.03.13 03:00	0	0,36	0,18	96,37	13,29	0,51	8,84	11,3	0,68	
2024.03.13 03:30	0,18	0,72	0,22	75,86	14,36	0,59	9,9	40,22	0,92	
2024.03.13 04:00	0,31	0,71	0,2	93,24	14,1	0,56	8,42	32,94	0,87	
2024.03.13 04:30	0,01	0,65	0,18	106,27	13,68	0,53	9,15	19,95	0,79	
2024.03.13 05:00	0,01	0,63	0,22	103,13	13,49	0,52	18,12	15,41	0,77	
2024.03.13 05:30	0,01	0,61	0,21	114,75	13,78	0,54	31,29	128,34	0,85	
2024.03.13 06:00	0,04	0,59	0,2	115,21	13,8	0,54	20,64	27,59	0,85	
2024.03.13 06:30	0,11	0,86	0,11	112,32	14	0,56	24,19	10,58	0,86	
2024.03.13 07:00	0,19	0,61	0,09	117,59	13,44	0,52	33,74	10,08	0,78	
2024.03.13 07:30	0,18	0,66	0,09	125,47	13,67	0,52	32,71	38,99	0,85	
2024.03.13 08:00	66,26	0,42	0,09	107,34	13,96	0,58	66,45	13,85	1,15	
2024.03.13 08:30	1	0,66	0,12	63,62	15	0,66	21,27	7,47	1,14	
2024.03.13 09:00	0,22	0,6	0,1	116,33	13,85	0,55	26,31	9,45	0,85	
2024.03.13 09:30	0,33	0,52	0,09	130,04	13,96	0,56	24,53	12,28	0,85	
2024.03.13 10:00	0,58	0,45	0,09	137,6	13,92	0,55	18,03	12,22	0,86	
2024.03.13 10:30	0,7	0,48	0,09	143,22	14,12	0,56	13,76	10,79	0,9	
2024.03.13 11:00	0,53	0,43	0,08	144,6	13,73	0,53	10,42	8,15	0,83	
2024.03.13 11:30	0,5	0,38	0,08	162,52	13,52	0,51	10,06	7,81	0,79	
2024.03.13 12:00	0,47	0,37	0,08	163,92	13,2	0,5	9,14	7,55	0,71	
2024.03.13 12:30	0,53	0,66	0,08	185,36	13,66	0,53	9,25	7,19	0,76	
2024.03.13 13:00	0,7	0,72	0,09	154,25	14,33	0,59	9,51	7,69	0,92	
2024.03.13 13:30	1,04	0,79	0,09	110,06	14,64	0,61	10,01	6,86	0,99	
2024.03.13 14:00	1,08	0,71	0,08	142,09	13,67	0,53	8,64	7,22	0,77	
2024.03.13 14:30	1,2	0,72	0,08	147,45	13,54	0,52	8,59	6,91	0,75	
2024.03.13 15:00	1,33	0,61	0,08	162,92	13,51	0,52	8,39	6,91	0,76	
2024.03.13 15:30	1,37	0,37	0,09	146,08	14,3	0,58	9,5	6,19	0,94	
2024.03.13 16:00	1,5	0,31	0,1	141,13	14,45	0,6	9,79	5,88	0,97	
2024.03.13 16:30	1,84	0,38	0,1	118,68	14,61	0,62	10,19	4,27	0,99	
2024.03.13 17:00	1,92	0,27	0,1	163,69	14,34	0,58	9,89	4,5	0,91	
2024.03.13 17:30	1,92	0,24	0,09	139,8	13,5	0,53	8,13	5,04	0,74	
2024.03.13 18:00	3,05	0,07	0,08	172,57	13,77	0,54	8,7	2,51	0,82	
2024.03.13 18:30	2,6	0,57	0,09	197,15	14,05	0,56	9,89	0,61	0,81	
2024.03.13 19:00	37,34	0,45	0,11	118,29	14,99	0,69	13,31	0,09	1,32	
2024.03.13 19:30	2,05	0,54	0,1	88,91	14,65	0,63	10,43	0	0,95	
2024.03.13 20:00	1,58	0,49	0,1	138,4	14,66	0,63	10,37	0	0,95	
2024.03.13 20:30	1,29	0,43	0,1	159,81	14,44	0,61	10,07	0	0,93	
2024.03.13 21:00	1,4	0,4	0,1	170,97	14,55	0,62	10,23	0	0,95	
2024.03.13 21:30	1,22	0,69	0,11	193,68	14,09	0,58	9,25	0	0,81	
2024.03.13 22:00	1,38	0,57	0,11	189,06	14,37	0,6	9,99	0	0,88	
2024.03.13 22:30	1,48	0,72	0,16	113,39	15,62	0,75	12,14	0	1,23	
2024.03.13 23:00	0,87	0,59	0,12	131,85	14,99	0,66	10,24	0	1,06	
2024.03.13 23:30	2,12	0,43	0,21	91	16,74	1,07	17,52	0	2,04	
2024.03.14 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.14 00:30	0,53	0,52	0,11	77,74	14,59	0,63	10,43	0	0,82	
2024.03.14 01:00	0,75	0,48	0,14	115,27	13,77	0,57	9,4	0	0,7	
2024.03.14 01:30	0,98	0,48	0,14	117,97	13,81	0,57	10,86	0	0,73	
2024.03.14 02:00	1,01	0,52	0,13	143,52	13,74	0,56	10,94	0	0,73	
2024.03.14 02:30	1,06	0,58	0,15	136,63	13,8	0,56	10,27	0	0,73	
2024.03.14 03:00	1,14	0,54	0,13	133,34	14,18	0,59	9,87	0	0,8	
2024.03.14 03:30	1,51	0,75	0,11	146,47	13,9	0,57	9,64	0	0,74	
2024.03.14 04:00	1,54	0,7	0,1	161,55	13,69	0,54	9,25	0	0,72	
2024.03.14 04:30	1,94	0,64	0,11	171,41	13,75	0,55	11,09	0	0,76	
2024.03.14 05:00	2,26	0,76	0,12	169,51	14,25	0,6	10,75	0	0,85	
2024.03.14 05:30	2,05	0,76	0,11	168,04	13,98	0,57	9,62	0	0,79	
2024.03.14 06:00	2,05	0,72	0,1	177,84	13,83	0,57	9,68	0	0,78	
2024.03.14 06:30	1,77	0,72	0,09	194,49	13,63	0,55	8,74	0	0,7	
2024.03.14 07:00	1,65	0,68	0,08	176,08	13,57	0,54	8,63	0,01	0,71	
2024.03.14 07:30	1,41	0,65	0,08	184,24	13,4	0,53	8,47	0	0,78	
2024.03.14 08:00	1,42	0,66	0,08	209,12	13,64	0,55	8,73	0,26	0,85	
2024.03.14 08:30	1,31	0,66	0,08	216,97	13,46	0,53	8,34	0,12	1,01	
2024.03.14 09:00	42,67	0,58	0,09	160,71	14,44	0,62	14,63	0,34	1,25	
2024.03.14 09:30	1,59	0,87	0,11	93,51	15,38	0,7	12,54	0	1,18	
2024.03.14 10:00	1,36	0,68	0,11	80,2	15,09	0,68	12,83	0	1,06	
2024.03.14 10:30	1,5	0,71	0,1	114,16	14,57	0,62	12,06	0	0,93	
2024.03.14 11:00	1,12	0,67	0,09	161,21	14,04	0,57	11,45	0	0,8	
2024.03.14 11:30	1,07	0,63	0,09	196,9	14,12	0,57	11,55	0	0,83	
2024.03.14 12:00	0,97	0,65	0,09	191,69	13,93	0,54	10,38	0	0,78	
2024.03.14 12:30	0,97	0,43	0,09	190,98	13,96	0,55	10	0,02	0,59	
2024.03.14 13:00	1,01	0,44	0,09	185,19	14,23	0,57	10,44	0,02	0,63	

2024.03.14 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.14 14:00	28,62	0,64	0,12	40,4	15,72	0,73	12,27	0,03	1,38	
2024.03.14 14:30	0,49	0,62	0,09	65,13	14,61	0,6	10,98	0,26	0,69	
2024.03.14 15:00	0,37	0,68	0,09	107,75	14,15	0,56	10,08	1,16	0,6	
2024.03.14 15:30	41,23	0,46	0,09	139,68	13,16	0,49	10,29	1,47	0,68	
2024.03.14 16:00	0,67	0,49	0,1	158,56	14,31	0,57	10,5	1,86	0,85	
2024.03.14 16:30	0,35	0,6	0,1	157,65	14,36	0,58	10,52	4,44	0,9	
2024.03.14 17:00	0,39	0,63	0,09	169,45	14,14	0,56	10,32	5,72	0,85	
2024.03.14 17:30	0,34	0,65	0,09	172,83	13,92	0,54	10,2	6,76	0,81	
2024.03.14 18:00	0,47	0,74	0,09	196,14	14,32	0,58	10,83	7,39	0,88	
2024.03.14 18:30	0,6	0,69	0,28	163,43	14,24	0,56	10,12	7,71	0,87	
2024.03.14 19:00	0,55	0,59	0,26	194,2	14,22	0,57	10,14	9,16	0,86	
2024.03.14 19:30	0,62	0,69	0,33	167,25	14,48	0,59	10,47	14,11	0,96	
2024.03.14 20:00	0,61	0,61	0,31	162,32	14,24	0,58	9,82	11,13	0,94	
2024.03.14 20:30	0,62	0,58	0,39	172,8	14,34	0,59	9,64	6,88	0,93	
2024.03.14 21:00	0,66	0,52	0,32	176,67	14,3	0,59	9,74	3,2	0,95	
2024.03.14 21:30	0,92	0,7	0,17	118,21	14,67	0,63	9,34	0,58	0,93	
2024.03.14 22:00	0,83	0,52	0,11	130,82	14,44	0,6	9,69	0,22	0,89	
2024.03.14 22:30	0,89	0,57	0,13	146,95	14,62	0,62	9,94	0,09	1,1	
2024.03.14 23:00	0,9	0,51	0,14	158,83	14,69	0,62	10,13	0,06	1,29	
2024.03.14 23:30	1,09	0,51	0,15	148,99	14,88	0,64	10,22	0,01	1,38	
2024.03.15 00:00	1,01	0,41	0,13	162,91	14,68	0,62	10,17	0,01	1,26	
2024.03.15 00:30	0,85	0,58	0,15	174,86	14,38	0,59	9,01	0	1,18	
2024.03.15 01:00	0,94	0,56	0,16	155,57	14,91	0,65	10,4	0,02	1,21	
2024.03.15 01:30	0,92	0,51	0,17	152,54	15,11	0,68	10,34	0	1,27	
2024.03.15 02:00	1,02	0,58	0,15	115,31	15,08	0,68	9,94	0	1,31	
2024.03.15 02:30	0,86	0,46	0,12	153,99	14,5	0,62	9,06	0	1,08	
2024.03.15 03:00	0,73	0,44	0,17	162,35	14,88	0,66	10,22	0	1,2	
2024.03.15 03:30	0,38	0,68	0,11	143,14	14,38	0,63	9,6	0	0,95	
2024.03.15 04:00	0,54	0,45	0,11	141,05	14,12	0,58	10,33	0	0,9	
2024.03.15 04:30	0,61	0,48	0,11	143,24	14,27	0,59	12,07	0,04	1,02	
2024.03.15 05:00	0,61	0,39	0,11	135,38	14,48	0,61	10,81	0	1,13	
2024.03.15 05:30	0,56	0,4	0,12	136,36	14,06	0,58	9,51	0	0,96	
2024.03.15 06:00	0,59	0,34	0,12	151,35	14,2	0,59	10,01	0	1	
2024.03.15 06:30	0,61	0,43	0,09	134,77	14,27	0,6	10,52	0	0,95	
2024.03.15 07:00	0,61	0,4	0,1	127,57	14,13	0,59	10,46	0	0,92	
2024.03.15 07:30	0,51	0,22	0,1	155,84	14	0,58	10,61	0	0,92	
2024.03.15 08:00	1,03	0,29	0,09	143,48	14,12	0,58	10,09	0	1,07	
2024.03.15 08:30	33,55	0,11	0,09	171,84	13,45	0,54	10,53	0	0,94	
2024.03.15 09:00	0,48	0,28	0,1	126,04	14,67	0,63	11,05	0	1,31	
2024.03.15 09:30	0,37	0,93	0,09	172,8	14,15	0,56	9,63	0	1,17	
2024.03.15 10:00	0,56	0,84	0,08	173,36	13,5	0,52	8,61	0	0,9	
2024.03.15 10:30	2,64	0,8	0,08	152,2	13,36	0,51	8,78	0	0,91	
2024.03.15 11:00	6,66	0,79	0,09	125,1	13,08	0,49	8,79	0	0,94	
2024.03.15 11:30	29,42	0,72	0,09	176,41	13,67	0,52	9,5	0	1,14	
2024.03.15 12:00	0,7	0,89	0,08	163,22	13,31	0,5	8,86	0	1,01	
2024.03.15 12:30	0,32	0,8	0,1	170,7	13,98	0,54	9,98	0,01	1,15	
2024.03.15 13:00	0,31	0,85	0,11	143,73	14,11	0,54	10	0,08	1,35	
2024.03.15 13:30	0,28	0,91	0,1	145,11	14,15	0,54	10,24	0,34	1,35	
2024.03.15 14:00	0,18	1	0,12	143,14	13,98	0,53	10,13	0,31	1,15	
2024.03.15 14:30	0,24	0,98	0,1	145,35	14,17	0,54	10,27	0,64	1,26	
2024.03.15 15:00	1,15	1,06	0,09	147,55	13,88	0,52	10,48	2,6	1,41	
2024.03.15 15:30	0,24	0,7	0,17	157,15	14,14	0,53	9,66	3,11	1,37	
2024.03.15 16:00	0,66	0,67	0,15	156,36	13,64	0,5	8,96	3,96	1,09	
2024.03.15 16:30	0,24	0,71	0,17	160,27	13,8	0,51	9,76	5,34	1,21	
2024.03.15 17:00	0,39	0,92	0,16	125,89	15,17	0,63	11,53	7,79	1,68	
2024.03.15 17:30	0,23	0,81	0,15	129,4	14,29	0,55	9,69	7,85	1,42	
2024.03.15 18:00	0,15	0,78	0,15	154,68	14,35	0,56	9,88	9,93	1,38	
2024.03.15 18:30	0,01	0,63	0,17	158,16	14,61	0,59	8,96	12,06	1,22	
2024.03.15 19:00	23,44	0,56	0,17	128,38	14,3	0,56	9,08	12,75	1,3	
2024.03.15 19:30	0,48	0,56	0,15	152,07	14,59	0,6	9,78	13,04	1,2	
2024.03.15 20:30	0,15	0,61	0,24	52,07	15,62	0,73	10,87	9,47	1,47	
2024.03.15 21:00	0,82	0,45	0,17	105,48	14,34	0,59	9,18	8,66	1,07	
2024.03.15 21:30	0,23	0,68	0,11	162,34	14,03	0,57	9,09	6,44	0,86	
2024.03.15 22:00	0,19	0,52	0,1	170,4	13,72	0,54	8,46	5,04	0,77	
2024.03.15 22:30	0,26	0,6	0,11	167,39	14,44	0,6	9,58	3,15	0,97	
2024.03.15 23:00	0,37	0,61	0,12	127,58	14,87	0,65	10,34	1,81	1,26	
2024.03.15 23:30	0,83	0,58	0,12	72,1	15,34	0,7	10,56	0,51	2,21	
2024.03.16 00:00	0,91	0,49	0,13	105,07	14,72	0,64	9,56	0,18	1,5	
2024.03.16 00:30	1,01	0,71	0,14	122,86	14,4	0,61	9,43	0,05	1,43	
2024.03.16 01:00	1,33	0,52	0,13	108,51	14,71	0,65	10,13	0,02	1,47	
2024.03.16 01:30	1,49	0,54	0,13	99,01	14,87	0,65	10,16	0	1,5	
2024.03.16 02:00	1,19	0,41	0,13	146,02	14,28	0,6	9,31	0	1,46	
2024.03.16 02:30	0,98	0,41	0,14	180,3	13,83	0,56	8,91	0	1,23	
2024.03.16 03:00	0,79	0,31	0,12	200,68	13,79	0,56	8,71	0	1,2	
2024.03.16 03:30	0,78	0,56	0,1	205,45	14,08	0,58	9,04	0	1,2	
2024.03.16 04:00	0,6	0,35	0,11	206,31	13,74	0,56	8,88	0	1,17	
2024.03.16 04:30	0,58	0,36	0,14	221	13,98	0,58	9,21	0	1,38	
2024.03.16 05:00	0,61	0,27	0,12	199,91	14,57	0,64	9,75	0	1,56	
2024.03.16 05:30	0,48	0,31	0,11	139,54	13,74	0,56	8,44	0	1,22	
2024.03.16 06:00	0,68	0,26	0,11	137,64	13,75	0,56	8,76	0	1,34	
2024.03.16 06:30	0,68	0,77	0,09	121,28	14,49	0,62	9,61	0	1,51	
2024.03.16 07:00	0,67	0,58	0,09	111,82	14,19	0,6	9,43	0	1,3	
2024.03.16 07:30	2,24	0,59	0,08	117,81	13,44	0,53	8,88	0	1,36	
2024.03.16 08:00	1,67	0,63	0,09	127,81	13,84	0,55	9,28	0	1,39	
2024.03.16 08:30	0,49	0,68	0,09	115,51	14,14	0,57	9,49	0	1,64	

2024.03.16 09:00	0,46	0,75	0,09	114,8	13,91	0,55	9,32	0	1,33	
2024.03.16 09:30	0,6	0,69	0,09	114,32	13,85	0,54	9,05	0	1,38	
2024.03.16 10:00	0,39	0,63	0,1	121,16	13,89	0,55	9,53	0	1,26	
2024.03.16 10:30	0,61	0,73	0,09	121,22	14,08	0,55	9,81	0	1,32	
2024.03.16 11:00	0,5	0,82	0,09	116,15	14,19	0,56	9,94	0	1,47	
2024.03.16 11:30	1,29	0,95	0,09	103,38	14,28	0,56	9,99	0	1,43	
2024.03.16 12:00	0,48	0,97	0,09	107,2	14,25	0,55	10,45	0	1,29	
2024.03.16 12:30	0,35	0,95	0,17	111,99	14,64	0,59	10,77	0,22	1,44	
2024.03.16 13:00	1	1,09	0,32	77,35	17,18	1,13	20,23	1,19	3,38	
2024.03.16 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.16 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.16 14:30	0,27	1,21	0,16	68,6	15,31	0,67	11,76	1,38	1,44	
2024.03.16 15:00	0,03	1,06	0,13	56,14	14,44	0,57	10,18	3,28	1,08	
2024.03.16 15:30	0,24	0,74	0,27	58,66	14,34	0,56	9,79	3,03	1,04	
2024.03.16 16:00	0,41	0,62	0,31	58,3	14,47	0,58	10,13	4,09	1,07	
2024.03.16 16:30	0,53	0,63	0,28	104,26	13,93	0,54	9,09	5,35	1	
2024.03.16 17:00	0,47	0,55	0,27	168,42	13,68	0,52	9,16	6,55	0,97	
2024.03.16 17:30	0,36	0,55	0,24	137,19	13,3	0,5	8,85	7,21	0,88	
2024.03.16 18:00	0,31	0,64	0,26	118,86	13,48	0,51	8,95	8,14	0,98	
2024.03.16 18:30	0,76	0,51	0,08	116,44	13,3	0,49	8,23	8,37	1,01	
2024.03.16 19:00	24,66	0,35	0,08	122,42	13,03	0,48	8,76	8,25	1,07	
2024.03.16 19:30	0,72	0,44	0,08	139,32	13,63	0,52	8,84	9,06	1,2	
2024.03.16 20:00	0,65	0,44	0,08	149,71	13,75	0,53	9,17	9,29	1,28	
2024.03.16 20:30	0,72	0,43	0,09	174,95	14,05	0,55	9,42	9,16	1,38	
2024.03.16 21:00	0,7	0,43	0,09	182,8	14,2	0,57	9,45	9,38	1,23	
2024.03.16 21:30	0,64	0,56	0,12	268,52	13,74	0,54	9,04	7,82	1,2	
2024.03.16 22:00	3,13	0,47	0,16	152,66	13,91	0,55	13,38	10,4	1,37	
2024.03.16 22:30	0,33	0,58	0,18	111,26	14,17	0,57	9,27	9,11	1,3	
2024.03.16 23:00	0,28	0,44	0,16	112,33	13,92	0,55	8,76	7,25	1,24	
2024.03.16 23:30	0,3	0,51	0,17	127,75	13,95	0,55	8,89	6,33	1,13	
2024.03.17 00:00	0,4	0,48	0,18	124,59	13,82	0,54	8,6	5,54	1,11	
2024.03.17 00:30	0,78	0,64	0,1	118,32	14,34	0,58	10,17	4,69	1,35	
2024.03.17 01:00	1,01	0,65	0,1	133,26	14,43	0,6	9,53	5,27	1,56	
2024.03.17 01:30	0,91	0,58	0,1	157,63	14,27	0,58	9,8	4,03	1,33	
2024.03.17 02:00	0,84	0,55	0,1	170,35	14,25	0,58	9,59	3,87	1,61	
2024.03.17 02:30	0,95	0,42	0,09	163,33	13,81	0,55	8,79	4,12	1,41	
2024.03.17 03:00	0,64	0,36	0,09	180,98	13,97	0,55	9,73	3,78	1,32	
2024.03.17 03:30	1,06	0,82	0,1	115,46	14,62	0,62	9,73	0,65	1,3	
2024.03.17 04:00	0,8	0,61	0,09	157,61	13,97	0,55	9,15	1,34	1,01	
2024.03.17 04:30	0,68	0,64	0,08	174,73	13,61	0,54	9,16	1,9	0,94	
2024.03.17 05:00	0,46	0,57	0,08	164,91	13,73	0,54	9,3	1,12	1,03	
2024.03.17 05:30	0,37	0,57	0,08	142,6	13,7	0,54	8,96	0,35	0,88	
2024.03.17 06:00	0,34	0,58	0,08	131,33	13,46	0,53	8,42	0,35	0,81	
2024.03.17 06:30	0,35	0,62	0,26	133,68	14,02	0,57	9,01	0,27	0,95	
2024.03.17 07:00	0,68	0,76	0,35	94,6	14,88	0,65	10,26	0,35	1,19	
2024.03.17 07:30	0,88	0,68	0,31	109,75	14,72	0,64	9,98	0,13	1,12	
2024.03.17 08:00	0,97	0,76	0,29	116,21	14,69	0,62	10,08	0,1	1,15	
2024.03.17 08:30	0,84	0,75	0,31	140,41	14,51	0,6	9,68	0	1,05	
2024.03.17 09:00	0,9	0,71	0,29	139,48	14,69	0,62	10,26	0	1,06	
2024.03.17 09:30	0,93	0,42	0,17	133,96	14,5	0,61	10,2	0,37	0,99	
2024.03.17 10:00	0,84	0,33	0,2	145,71	14,53	0,61	11,85	3,29	1,03	
2024.03.17 10:30	0,94	0,26	0,19	126,07	14,96	0,65	11,2	1,13	1,13	
2024.03.17 11:00	10,01	0,24	0,18	154,13	14,02	0,58	10,36	0	0,89	
2024.03.17 11:30	0,73	0,27	0,18	150,26	15,02	0,66	11,54	0	1,08	
2024.03.17 12:00	0,8	0,37	0,16	127,5	15,05	0,66	11,24	0	1,08	
2024.03.17 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.17 13:00	1,55	0,77	0,11	95,88	13,99	0,56	12,08	0	0,76	
2024.03.17 13:30	13,03	0,71	0,12	143,99	14,02	0,57	15,46	0,22	0,92	
2024.03.17 14:00	1,23	0,84	0,12	163,56	14,54	0,61	12	1,17	0,99	
2024.03.17 14:30	1,24	0,94	0,12	143,1	14,87	0,64	11,09	2,57	1,02	
2024.03.17 15:00	1,42	0,9	0,12	145,09	14,79	0,63	10,92	2,13	1,56	
2024.03.17 15:30	1,71	0,65	0,27	139,09	14,91	0,64	11,03	1,48	1,6	
2024.03.17 16:00	1,88	0,53	0,32	129,65	14,73	0,61	11,01	1,97	1,37	
2024.03.17 16:30	2,37	0,59	0,27	120,23	14,77	0,62	11,27	1,75	1,24	
2024.03.17 17:00	2,27	0,51	0,25	134,6	14,42	0,59	10,67	1,88	1,21	
2024.03.17 17:30	2,07	0,54	0,2	163,21	14,41	0,59	10,7	1,96	1,15	
2024.03.17 18:00	1,91	0,63	0,25	174,74	14,49	0,61	10,85	2,6	1,26	
2024.03.17 18:30	1,61	0,54	0,09	177,94	14,2	0,57	10	2,78	1,07	
2024.03.17 19:00	40,27	0,4	0,09	184,83	14,16	0,58	10,68	2,24	1,19	
2024.03.17 19:30	15,51	0,52	0,09	157,51	13,91	0,55	10,03	1,18	1,02	
2024.03.17 20:00	11,04	0,37	0,09	151,06	14,06	0,57	10,23	1,56	1,04	
2024.03.17 20:30	1,18	0,51	0,09	156,89	14,04	0,57	9,79	0,62	1,1	
2024.03.17 21:00	0,96	0,43	0,09	164,65	13,97	0,57	9,82	0,04	1,2	
2024.03.17 21:30	1,35	0,42	0,24	195,5	14,66	0,63	10,56	0	1,11	
2024.03.17 22:00	1,18	0,29	0,24	128,67	14,27	0,6	9,34	0,1	0,95	
2024.03.17 22:30	0,92	0,15	0,25	141,55	14,18	0,58	9,38	0,02	0,92	
2024.03.17 23:00	1,02	0,16	0,3	151,12	14,42	0,61	9,67	0	0,99	
2024.03.17 23:30	1,67	0,07	0,68	72,9	17,35	1,28	19,94	0	3	
2024.03.18 00:00	2,13	0,09	0,48	58,87	16,3	0,91	14,43	0	1,65	
2024.03.18 00:30	1,77	0,71	0,09	146,97	14,28	0,6	9,47	0	0,89	
2024.03.18 01:00	2,01	0,66	0,09	113,25	14,26	0,59	9,47	0	0,87	
2024.03.18 01:30	2,12	0,55	0,09	91,7	14,09	0,59	9,3	0	0,83	
2024.03.18 02:00	1,67	0,44	0,08	125,46	13,5	0,54	8,28	0	0,73	
2024.03.18 02:30	1,46	0,34	0,08	137,3	13,48	0,54	8,37	0	0,75	
2024.03.18 03:00	1,29	0,4	0,08	153,06	13,67	0,55	8,47	0	0,78	
2024.03.18 03:30	1,01	0,59	0,18	155,43	13,68	0,55	8,32	0	0,74	

2024.03.18 04:00	0,94	0,62	0,23	171,71	13,71	0,56	8,73	0	0,76	
2024.03.18 04:30	0,96	0,53	0,23	172,16	14,09	0,59	9,22	0	0,83	
2024.03.18 05:00	0,93	0,5	0,18	148,1	14,06	0,59	8,83	0	0,81	
2024.03.18 05:30	0,82	0,57	0,2	151,5	13,74	0,56	8,51	0	0,74	
2024.03.18 06:00	0,65	0,47	0,14	157,8	13,67	0,56	8,4	0	0,75	
2024.03.18 06:30	0,61	0,7	0,13	161,17	13,64	0,56	9,13	0	0,76	
2024.03.18 07:00	2,23	0,63	0,15	152,65	13,42	0,53	9,04	0	0,74	
2024.03.18 07:30	0,56	0,63	0,1	153,76	13,34	0,54	9,01	0	0,73	
2024.03.18 08:00	0,54	0,73	0,16	154,37	14,42	0,64	11,25	0	0,99	
2024.03.18 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.18 09:00	6,1	0,51	0,15	138,31	15,01	0,72	12,25	0	1,18	
2024.03.18 09:30	0,4	0,63	0,09	144,78	13,42	0,54	8,05	0	0,7	
2024.03.18 10:00	15,3	0,37	0,09	188,49	13,6	0,55	9,02	0	0,91	
2024.03.18 10:30	0,38	0,39	0,1	199,84	13,57	0,55	8,67	0	0,77	
2024.03.18 11:00	1,11	0,41	0,09	154,27	13,43	0,54	8,74	0	0,78	
2024.03.18 11:30	0,66	0,52	0,08	142,15	13,53	0,55	8,73	0	0,77	
2024.03.18 12:00	1,31	0,5	0,09	146,7	13,64	0,55	9,08	0	0,85	
2024.03.18 12:30										
2024.03.18 13:00	1,96	0,59	0,2	113,86	14,27	0,62	9,74	0	0,93	
2024.03.18 13:30	2,13	0,61	0,17	107,06	13,82	0,57	8,67	0	0,86	
2024.03.18 14:00	1,96	0,44	0,16	117,29	13,44	0,54	8,7	0	0,79	
2024.03.18 14:30	29,26	0,43	0,15	122	13,25	0,53	9,07	0	1,16	
2024.03.18 15:00	2,09	0,55	0,15	130,96	13,7	0,56	9,11	0	1,2	
2024.03.18 15:30	1,6	0,8	0,17	136,49	14,49	0,63	9,24	0	1,02	
2024.03.18 16:00	1,43	0,63	0,2	120,77	14,45	0,62	9,35	0	0,99	
2024.03.18 16:30	1,3	0,68	0,24	125,13	13,98	0,58	8,9	0	0,79	
2024.03.18 17:00	10,63	0,57	0,2	122,69	13,79	0,57	8,95	0	0,86	
2024.03.18 17:30	1,23	0,52	0,23	123,74	14,31	0,61	9,44	0	0,85	
2024.03.18 18:00	1,18	0,46	0,3	108,79	14,95	0,68	10,04	0	1,02	
2024.03.18 18:30	1,2	0,75	0,15	104,83	15,21	0,71	10,87	0	1,1	
2024.03.18 19:00	1,87	0,57	0,21	96,16	15,99	0,9	14	0	1,72	
2024.03.18 19:30	4,44	0,51	0,12	114,63	14,02	0,59	9,33	0	0,75	
2024.03.18 20:00	6,7	0,45	0,13	111,79	14,44	0,62	10,26	0	0,86	
2024.03.18 20:30	6,63	0,58	0,15	88,79	14,92	0,67	10,6	0	0,95	
2024.03.18 21:00	5,86	0,45	0,13	124,46	13,81	0,56	9,06	0	0,75	
2024.03.18 21:30	4,02	0,7	0,09	173	14,05	0,59	8,87	0	0,71	
2024.03.18 22:00	3,22	0,66	0,09	166,35	14,15	0,59	8,88	0	0,77	
2024.03.18 22:30	2,64	0,66	0,1	141,59	14,8	0,66	9,67	0	0,92	
2024.03.18 23:00	2,36	0,93	0,1	124,61	14,77	0,66	9,63	0	0,87	
2024.03.18 23:30	2,54	0,88	0,1	123,12	14,69	0,64	9,13	0	0,87	
2024.03.19 00:00	3,2	0,91	0,1	110,4	14,71	0,65	9,68	0	0,86	
2024.03.19 00:30	3,8	1,04	0,13	100,51	14,87	0,67	10,64	0	0,93	
2024.03.19 01:00	4,06	0,79	0,12	107,61	14,82	0,66	10,94	0	0,94	
2024.03.19 01:30	3,44	0,89	0,13	138,95	14,31	0,61	10,24	0	0,92	
2024.03.19 02:00	3,07	0,89	0,11	155,16	14,44	0,61	10,71	0	0,92	
2024.03.19 02:30	3,07	0,89	0,1	135,07	14,74	0,65	10,9	0	0,97	
2024.03.19 03:00	3,2	0,93	0,13	136,69	14,7	0,64	10,97	0	1,03	
2024.03.19 03:30	2,92	0,75	0,1	143,65	14,61	0,64	9,73	0	0,91	
2024.03.19 04:00	3,77	0,62	0,11	113,18	15,04	0,73	11,23	0	1,14	
2024.03.19 04:30	3,57	0,71	0,1	136,05	14,43	0,62	9,89	0	0,88	
2024.03.19 05:00	2,85	0,62	0,09	158,09	14,52	0,64	10,27	0	0,9	
2024.03.19 05:30	2,45	0,68	0,1	150,48	14,64	0,65	10,43	0	0,92	
2024.03.19 06:00	2,3	0,64	0,1	163,22	14,51	0,63	10,05	0	0,91	
2024.03.19 06:30	1,97	0,85	0,1	166,78	14,49	0,63	10,48	0	0,94	
2024.03.19 07:00	1,66	0,67	0,1	182,29	14,26	0,6	10,2	0	0,88	
2024.03.19 07:30	1,15	0,54	0,09	192,36	13,94	0,58	9,8	0	0,81	
2024.03.19 08:00	0,87	0,65	0,1	196,5	14,78	0,66	12,12	0	1,03	
2024.03.19 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.03.19 09:00	0,75	0,54	0,08	124,55	13,89	0,57	9,88	0	0,8	
2024.03.19 09:30	0,58	0,52	0,1	170,97	13,85	0,57	8,79	0	0,78	
2024.03.19 10:00	0,56	0,4	0,09	129,43	13,4	0,54	8,49	0	0,66	
2024.03.19 10:30	0,4	0,43	0,09	174,39	13,57	0,55	8,72	0	0,75	
2024.03.19 11:00	1,32	0,4	0,09	145,55	13,33	0,53	8,78	0	0,66	
2024.03.19 11:30	0,31	0,38	0,09	149,6	13,75	0,55	9,09	0	0,73	
2024.03.19 12:00	0,29	0,43	0,09	147,02	13,8	0,56	9,37	0	0,75	
2024.03.19 12:30	0,33	0,77	0,2	153,41	13,92	0,56	8,68	0	0,74	
2024.03.19 13:00	123,06	0,42	0,16	107,09	13,05	0,51	32,55	0	1,27	
2024.03.19 13:30	18,91	0,54	0,16	104,06	14,21	0,61	22,87	0	0,96	
2024.03.19 14:00	0,86	0,74	0,16	110,8	14,08	0,58	9,15	0	0,81	
2024.03.19 14:30	0,6	0,65	0,15	116,73	13,55	0,54	8,74	0	0,69	
2024.03.19 15:00	6,35	0,59	0,13	134,25	13,41	0,52	8,59	0	0,74	
2024.03.19 15:30	0,49	0,54	0,13	163,25	13,36	0,52	8,21	0	0,4	
2024.03.19 16:00	12,95	0,39	0,12	148,42	13,66	0,53	8,96	0	0,49	
2024.03.19 16:30	0,42	0,5	0,11	138,18	13,77	0,54	9,13	0,01	0,47	
2024.03.19 17:00	0,43	0,62	0,13	136,4	14,22	0,58	9,58	0	0,56	
2024.03.19 17:30	0,45	0,59	0,12	121,38	14,2	0,58	9,48	0,03	0,53	
2024.03.19 18:00	0,7	0,67	0,12	100,55	14,65	0,62	10,44	0,12	0,6	
2024.03.19 18:30	1,16	0,68	0,1	79,23	14,63	0,62	10,5	1,26	0,87	
2024.03.19 19:00	2,6	0,51	0,09	95,4	13,87	0,55	10,06	2,21	0,78	
2024.03.19 19:30	107,01	0,32	0,09	100,38	13,67	0,54	13,57	1,67	1,46	
2024.03.19 20:00	99,54	0,21	0,09	96,78	13,67	0,54	11,87	0,24	1,27	
2024.03.19 20:30	10,22	0,52	0,09	112,69	13,92	0,56	10,58	1,77	0,8	
2024.03.19 21:00	14,68	0,53	0,09	106,09	14,03	0,56	10,22	1,8	0,82	
2024.03.19 21:30	73,93	0,33	0,13	126,97	14,52	0,61	11,72	2,89	1,11	
2024.03.19 22:00	0,88	0,47	0,14	122,24	14,4	0,6	10,43	1,93	0,86	
2024.03.19 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás

2024.03.19 23:00	1,53	0,6	0,17	94,56	14,46	0,61	10,05	0,11	0,83	
2024.03.19 23:30	1,49	0,42	0,12	165,15	13,85	0,57	9,55	0,11	0,76	
2024.03.20 00:00	1,51	0,38	0,14	145,65	13,55	0,54	9,11	1,62	0,73	
2024.03.20 00:30	1,48	0,67	0,11	131,14	13,33	0,52	8,76	1,15	0,63	
2024.03.20 01:00	1,34	0,57	0,12	136,94	13,88	0,57	9,52	2,19	0,73	
2024.03.20 01:30	1,19	0,61	0,12	137,5	13,74	0,56	8,95	2,18	0,73	
2024.03.20 02:00	1,07	0,53	0,11	151,95	13,85	0,57	9	1,25	0,75	
2024.03.20 02:30	0,99	0,49	0,13	155,39	14,16	0,59	9,28	0,46	0,8	
2024.03.20 03:00	0,92	0,54	0,13	145,4	14,07	0,59	9,29	0,02	0,79	
2024.03.20 03:30	0,88	0,48	0,18	146,92	13,88	0,58	9,05	0,27	0,76	
2024.03.20 04:00	9,89	0,41	0,19	121,51	14,04	0,59	9,92	0,03	0,89	
2024.03.20 04:30	4,35	0,54	0,18	115,07	13,42	0,55	8,73	0,01	0,73	
2024.03.20 05:00	0,91	0,42	0,16	156,42	14,06	0,59	9,98	0,17	0,89	
2024.03.20 05:30	0,78	0,4	0,24	126,97	14,75	0,65	10,78	0,18	1,07	
2024.03.20 06:00	0,82	0,48	0,27	113,3	14,94	0,7	11,44	0	1,17	
2024.03.20 07:00	3,13	0,33	0,11	111,17	15,52	0,76	13,02	0	1,33	
2024.03.20 07:30	7,38	0,32	0,15	58,98	16,47	1,01	17,39	0	1,92	
2024.03.20 08:00	9,62	0,36	0,1	64,48	14,75	0,66	11,84	0	1,16	
2024.03.20 08:30	2,15	0,4	0,1	39,13	14,94	0,67	11,53	0	1,06	
2024.03.20 09:00	2,47	0,53	0,09	62,24	14,4	0,61	10,68	0	0,91	
2024.03.20 09:30	7,34	0,61	0,16	39,3	16,59	0,99	16,69	0	2,36	
2024.03.20 10:00	2,07	0,51	0,14	29,65	15,49	0,76	12,38	0	1,72	
2024.03.20 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtítés
2024.03.20 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.20 11:30	1,63	0,56	0,09	94,08	13,91	0,55	9,29	0	1,52	
2024.03.20 12:00	1,42	0,6	0,09	120,1	13,91	0,54	9,34	0	1,3	
2024.03.20 12:30	2,65	0,48	0,08	145,77	13,52	0,5	8,8	0,01	1,32	
2024.03.20 13:00	1,87	0,47	0,11	94,81	14,96	0,65	12,59	0,07	1,91	
2024.03.20 13:30	1,19	0,57	0,11	44,14	15,33	0,67	13,12	0,07	2,04	
2024.03.20 14:00	1,41	0,58	0,1	71,81	14,6	0,59	9,83	1,49	1,38	
2024.03.20 14:30	1,79	0,6	0,08	134,8	13,29	0,48	8,73	3,36	1,37	
2024.03.20 15:00	18	0,62	0,09	160,03	13,37	0,48	9,58	3,37	1,73	
2024.03.20 15:30	2,72	0,82	0,14	74,9	15,69	0,7	12,79	2,93	1,76	
2024.03.20 16:00	3,18	0,73	0,13	41	15,55	0,68	12,81	4	1,71	
2024.03.20 16:30	5,37	0,81	0,12	42,07	15,5	0,68	12,85	5,19	1,64	
2024.03.20 17:00	4,6	0,84	0,11	78,05	14,95	0,61	11,02	5,2	1,43	
2024.03.20 17:30	4,5	0,8	0,1	124,8	14,27	0,55	9,39	6,52	1,16	
2024.03.20 18:00	6,01	0,76	0,09	134,32	13,93	0,53	9,37	6,31	1,13	
2024.03.20 18:30	9,53	0,63	0,18	133,39	13,68	0,5	9,47	9,46	1,14	
2024.03.20 19:00	4,64	0,52	0,17	149,99	13,9	0,54	9,66	12,68	1,12	
2024.03.20 19:30	4,44	0,56	0,21	136,14	14,18	0,56	10,24	12,85	1,17	
2024.03.20 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtítés
2024.03.20 20:30	1,1	0,61	0,31	58,41	14,76	0,62	9,99	7,29	1,44	
2024.03.20 21:00	1,51	0,58	0,24	93,29	14,37	0,59	9,52	8,08	1,16	
2024.03.20 21:30	2,18	0,7	0,1	100,02	14,37	0,59	9,44	7,91	1,16	
2024.03.20 22:00	2,27	0,58	0,09	125,1	14,31	0,59	9,79	7,69	1,25	
2024.03.20 22:30	2,23	0,64	0,1	118,32	14,42	0,6	9,54	6,7	1,45	
2024.03.20 23:00	2,36	0,56	0,09	133,69	14,2	0,58	9,12	5,69	1,48	
2024.03.20 23:30	2,36	0,57	0,11	135,17	14,32	0,6	9,52	4,67	1,48	
2024.03.21 00:00	2,11	0,53	0,1	145,51	14,11	0,58	8,9	2,94	1,37	
2024.03.21 00:30	3,16	0,45	0,11	148,71	13,97	0,58	8,53	1,55	1,1	
2024.03.21 01:00	2,71	0,4	0,13	147,5	14,14	0,59	9,29	1,21	1,08	
2024.03.21 01:30	3,53	0,4	0,15	85,1	15,02	0,69	10,07	0,09	1,3	
2024.03.21 02:00	4,26	0,42	0,14	96,94	14,57	0,64	9,46	0,07	1,12	
2024.03.21 02:30	3,83	0,28	0,16	105	14,77	0,66	10,12	0,06	1,23	
2024.03.21 03:00	3,8	0,27	0,15	113,83	14,27	0,61	8,97	1,3	1,09	
2024.03.21 03:30	3,28	0,52	0,13	122,2	14,47	0,62	18,14	99,09	1,06	
2024.03.21 04:00	2,82	0,45	0,14	110,53	14,46	0,62	9,43	26,76	1,06	
2024.03.21 04:30	2,73	0,45	0,16	120,49	14,42	0,62	8,93	6,2	1,03	
2024.03.21 05:00	2,93	0,39	0,15	90,72	15,02	0,69	10,45	1,66	1,27	
2024.03.21 05:30	3,35	0,39	0,16	71,77	15,08	0,69	10,02	0,12	1,37	
2024.03.21 06:00	4,41	0,36	0,17	57,18	15,47	0,74	11,95	0,01	1,45	
2024.03.21 07:00	4,13	0,51	0,42	72,18	14,56	0,63	10,63	0	1,02	
2024.03.21 07:30	4,92	0,49	0,49	77,53	14,69	0,65	11,55	0	0,95	
2024.03.21 08:00	5,83	0,56	0,5	67,59	14,93	0,67	11,95	0	0,98	
2024.03.21 08:30	4,92	0,38	0,45	78,76	14,77	0,65	11,86	0	0,93	
2024.03.21 09:00	4,08	0,47	0,52	70,96	15,02	0,67	12,76	0	0,99	
2024.03.21 09:30	8,8	0,67	0,1	92,99	14,19	0,58	9,6	0	1	
2024.03.21 10:00	3,12	0,61	0,09	139,66	13,93	0,56	9,36	0	0,82	
2024.03.21 10:30	2,72	0,65	0,09	139,83	14,1	0,57	9,59	0	0,84	
2024.03.21 11:00	3,06	0,85	0,1	87,78	15,02	0,66	11,24	0	1,05	
2024.03.21 11:30	2,33	0,81	0,09	120,09	14,21	0,57	9,75	0	0,87	
2024.03.21 12:00	2,27	0,93	0,1	111,36	14,67	0,61	10,61	0	0,95	
2024.03.21 12:30	2,89	0,58	0,17	110,81	14,17	0,56	10,49	0	0,88	
2024.03.21 13:00	1,81	0,58	0,12	107,26	14,38	0,57	10,14	0	0,94	
2024.03.21 13:30	2,59	0,81	0,14	103,89	14,74	0,61	12,1	0,25	1,18	
2024.03.21 14:00	6,15	0,75	0,13	107,71	14,23	0,55	10,26	0,81	0,95	
2024.03.21 14:30	1,59	0,97	0,13	102,64	15,02	0,63	11,64	2,53	1,08	
2024.03.21 15:00	1,47	1,01	0,13	81,13	15,11	0,63	12,29	2,6	1,06	
2024.03.21 15:30	1,74	0,74	0,43	124,4	13,91	0,52	9,13	3,17	0,76	
2024.03.21 16:00	1,92	0,83	0,49	118,12	14,74	0,59	10,91	6,24	0,95	
2024.03.21 16:30	1,75	0,88	0,42	111,73	14,82	0,6	11,53	6,17	1,09	
2024.03.21 17:00	4,28	0,97	0,45	95,08	14,9	0,61	11,72	10,68	1,39	
2024.03.21 17:30	2,02	1,02	0,47	116,72	15,01	0,61	11,4	10,33	1,39	
2024.03.21 18:00	2,08	1,14	0,47	94,32	15,11	0,64	11,73	11,78	1,26	
2024.03.21 18:30	3,21	0,73	0,18	70,01	15,13	0,64	12,13	14,2	1,26	

2024.03.21 19:00	3,49	0,57	0,14	70,89	14,63	0,6	9,99	14,14	1,15	
2024.03.21 19:30	2,69	0,55	0,16	59,29	15,29	0,67	12,32	17,45	1,38	
2024.03.21 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.21 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.21 21:00	1,46	0,45	0,18	71,51	14,89	0,64	10,07	10,06	1,27	
2024.03.21 21:30	1,23	0,45	0,14	109,66	14,37	0,59	9,2	13,76	1,06	
2024.03.21 22:00	12,89	0,34	0,11	85,86	13,76	0,54	10,75	61,74	1,19	
2024.03.21 22:30	4,48	0,25	0,13	79,25	14,21	0,58	22,53	24,06	1,17	
2024.03.21 23:00	2,01	0,37	0,12	81,11	13,63	0,54	24,37	7,88	0,95	
2024.03.21 23:30	2,35	0,25	0,14	77,93	14,01	0,57	28,68	6,46	1,12	
2024.03.22 00:00	2,75	0,32	0,15	78,74	13,99	0,56	25,64	6,05	1,17	
2024.03.22 00:30	1,77	0,51	0,13	53,76	14,65	0,62	14,39	4,94	1,15	
2024.03.22 01:00	16,81	0,27	0,11	72,77	13,76	0,55	14,1	5,06	1,29	
2024.03.22 01:30	1,76	0,38	0,11	80,09	14	0,56	14,4	6,77	1,12	
2024.03.22 02:00	4,26	0,3	0,12	89,3	14,05	0,57	11,45	4,95	1,14	
2024.03.22 02:30	5,51	0,35	0,12	93,52	13,95	0,57	12,68	6,07	1,24	
2024.03.22 03:00	1,44	0,26	0,12	65,02	14,58	0,62	12,84	5,2	1,49	
2024.03.22 03:30	1,79	0,68	0,09	62,34	14,11	0,58	10,24	1,76	1,14	
2024.03.22 04:00	12,52	0,59	0,09	76,13	14,17	0,58	9,82	1,54	1,21	
2024.03.22 04:30	27,27	0,34	0,1	54,18	14,73	0,64	11,19	0,55	1,81	
2024.03.22 05:00	2,14	0,5	0,09	51,73	14,56	0,63	10,64	0	1,19	
2024.03.22 05:30	5,27	0,6	0,09	57,44	14,43	0,61	10,4	0,02	1,39	
2024.03.22 06:00	5,27	0,56	0,09	59,97	14,29	0,6	10,04	0,01	1,3	
2024.03.22 06:30	3,21	0,56	0,35	67,97	14,23	0,59	10,71	0	0,97	
2024.03.22 07:00	2,05	0,4	0,38	66,81	14,31	0,6	11,34	0,2	0,98	
2024.03.22 07:30	2,04	0,5	0,38	60,71	14,45	0,61	11,24	0,12	1,12	
2024.03.22 08:00	6,96	0,38	0,35	78,04	13,99	0,56	10,61	0	1,3	
2024.03.22 08:30	1,91	0,39	0,34	78,21	14,14	0,58	11,24	0,01	1,08	
2024.03.22 09:00	2,32	0,49	0,37	50,85	14,84	0,64	12,55	0	1,39	
2024.03.22 09:30	2,22	0,79	0,16	34,26	15,19	0,66	11,95	0	1,54	
2024.03.22 10:00	43,8	0,58	0,1	51,58	14,25	0,57	10,35	0,01	4,5	
2024.03.22 10:30	2,74	0,71	0,11	66,86	14,66	0,6	11,69	0	1,38	
2024.03.22 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.22 11:30	27,03	0,66	0,14	39,98	15,86	0,75	13,78	0	3,95	
2024.03.22 12:00	1,12	0,81	0,09	86,37	14,01	0,53	9,99	0,31	3,08	
2024.03.22 12:30	1,26	0,89	0,1	83,08	14,88	0,6	10,74	2,2	4,7	
2024.03.22 13:00	2,96	0,77	0,09	89,6	14,16	0,54	9,47	3,09	3,81	
2024.03.22 13:30	0,98	0,79	0,08	138,71	13,63	0,49	9,27	5,68	2,12	
2024.03.22 14:00	0,98	0,89	0,09	160,07	14,24	0,53	10,56	8,48	1,81	
2024.03.22 14:30	1,17	1,15	0,1	137,85	14,89	0,59	11,21	11,07	2,64	
2024.03.22 15:00	34,2	0,78	0,08	142,05	13,5	0,47	9,28	9,66	2,41	
2024.03.22 15:30	0,84	0,55	0,1	166,08	14,87	0,59	9,68	10,93	1,88	
2024.03.22 16:00	0,73	0,59	0,11	123,82	15,19	0,62	10,56	12,15	1,97	
2024.03.22 16:30	0,56	0,63	0,1	108,51	15,1	0,6	10,57	13,63	2,06	
2024.03.22 17:00	0,4	0,64	0,1	131,94	14,66	0,57	9,64	13,81	1,58	
2024.03.22 17:30	0,51	0,66	0,1	121,03	14,7	0,58	9,71	15,71	1,52	
2024.03.22 18:00	0,51	0,71	0,1	124,38	15,01	0,61	10,48	19,03	1,54	
2024.03.22 18:30	0,45	0,61	0,1	110,96	14,98	0,61	11,03	19,15	1,54	
2024.03.22 19:00	0,59	0,49	0,1	124,32	14,56	0,58	10,6	19,55	1,54	
2024.03.22 19:30	2,56	0,54	0,12	69,57	15,78	0,71	13,31	23,49	1,94	
2024.03.22 20:30	0,82	0,59	0,12	95,59	15,19	0,64	11,45	18,76	1,65	
2024.03.22 21:00	0,89	0,53	0,1	116,95	14,82	0,6	10,85	17,3	1,43	
2024.03.22 21:30	1,05	0,54	0,11	119,1	14,71	0,59	11,31	16,19	1,29	
2024.03.22 22:00	1,19	0,49	0,11	90,73	15,14	0,64	12,34	16,11	1,54	
2024.03.22 22:30	1,29	0,34	0,12	79,89	15,25	0,66	12,6	13,74	1,61	
2024.03.22 23:00	1,31	0,41	0,1	119,14	14,72	0,6	11,77	11,99	1,65	
2024.03.22 23:30	1,41	0,37	0,11	111,43	15,02	0,64	11,76	10,97	1,91	
2024.03.23 00:00	1,32	0,37	0,12	99,28	15,07	0,65	12,44	9,68	1,66	
2024.03.23 00:30	1,04	0,54	0,25	110,24	14,68	0,62	10,61	7,22	1,35	
2024.03.23 01:00	0,95	0,61	0,23	139,8	14,39	0,59	10,57	6,38	1,42	
2024.03.23 01:30	0,97	0,62	0,26	118,45	14,85	0,64	10,84	3,84	1,53	
2024.03.23 02:00	1,28	0,61	0,3	116,07	14,57	0,61	10,18	2,05	1,35	
2024.03.23 02:30	10,66	0,44	0,33	86,34	15,8	0,79	15,87	1,07	1,93	
2024.03.23 03:00	0,83	0,59	0,31	126,3	14,36	0,58	10,1	0,63	1,4	
2024.03.23 03:30	0,76	0,41	0,13	141,03	14,47	0,59	10,45	0,55	1,26	
2024.03.23 04:00	0,43	0,35	0,14	103,25	15,2	0,68	11,69	0,42	1,48	
2024.03.23 04:30	0,27	0,29	0,13	119,78	14,64	0,61	10,41	0,24	1,46	
2024.03.23 05:00	0,31	0,26	0,14	147,65	14,55	0,61	10,62	0,59	1,68	
2024.03.23 05:30	0,35	0,22	0,14	138,31	14,82	0,63	10,63	0,24	1,58	
2024.03.23 06:00	0,43	0,24	0,14	125,4	14,83	0,65	10,31	0,33	1,51	
2024.03.23 06:30	1,23	0,74	0,15	101,46	15,05	0,66	10,81	0,03	1,46	
2024.03.23 07:00	1,21	0,74	0,14	124,65	14,75	0,63	10,58	0,01	1,35	
2024.03.23 07:30	0,77	0,63	0,13	147,21	14,21	0,58	12,49	0,09	1,36	
2024.03.23 08:00	0,88	0,78	0,14	112,5	15	0,64	12,86	0	1,45	
2024.03.23 08:30	8,78	0,6	0,15	69,85	15,87	0,76	16,37	0	1,94	
2024.03.23 09:00	15,27	0,77	0,13	99,16	14,83	0,62	26,61	66,94	1,6	
2024.03.23 09:30	18,51	0,52	0,1	125,86	13,65	0,51	43,87	81,05	1,24	
2024.03.23 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.23 10:30	1,62	0,69	0,11	86,34	14,98	0,64	10,97	5,93	1,82	
2024.03.23 11:00	0,28	0,74	0,1	75,51	14,94	0,6	11,8	5,97	1,5	
2024.03.23 11:30	0,22	0,62	0,09	139,53	14	0,51	10,15	5,97	1,22	
2024.03.23 12:00	121,45	0,44	0,09	110,03	13,68	0,5	16,29	9,71	1,51	
2024.03.23 12:30	5,21	0,55	0,19	110,18	15,39	0,63	12,73	13,15	1,6	
2024.03.23 13:00	0,36	0,96	0,16	90,56	15,12	0,6	10,51	11,82	1,44	
2024.03.23 13:30	26	0,62	0,11	154,13	13,81	0,5	9,47	12,99	1,71	
2024.03.23 14:00	0,22	0,84	0,12	128	13,92	0,5	8,79	13,03	1,46	

2024.03.23 14:30	0,3	0,93	0,12	106,68	14,31	0,53	9,46	13,54	1,28	
2024.03.23 15:00	0,58	0,93	0,11	137,26	14,89	0,57	10,65	16,39	1,48	
2024.03.23 15:30	3,28	0,47	0,09	160,38	13,75	0,48	9,93	15,62	1,17	
2024.03.23 16:00	12,6	0,39	0,1	151,92	13,68	0,49	10,06	15,98	1,28	
2024.03.23 16:30	47,5	0,41	0,1	157,91	13,73	0,49	9,66	16,27	1,47	
2024.03.23 17:00	0,77	0,47	0,09	126,81	13,86	0,5	8,92	17,95	1,24	
2024.03.23 17:30	1,55	0,53	0,09	124,99	13,54	0,48	8,6	17,56	1,12	
2024.03.23 18:00	0,77	0,52	0,09	138,12	13,68	0,49	8,83	17,44	1,14	
2024.03.23 18:30	0,66	0,45	0,17	130,06	13,89	0,5	9,14	17,14	1,1	
2024.03.23 19:00	1,89	0,43	0,15	138,48	13,94	0,51	9,32	20,33	1,81	
2024.03.23 19:30	1,27	0,5	0,16	120,32	14,59	0,57	11,06	22,24	1,47	
2024.03.23 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.23 20:30	0,66	0,5	0,18	110,21	14,04	0,52	8,97	17,84	1,14	
2024.03.23 21:00	2,77	0,45	0,16	149,95	13,96	0,51	11,77	21,88	1,26	
2024.03.23 21:30	0,63	0,54	0,11	124	13,88	0,51	9,77	20	1,18	
2024.03.23 22:00	0,47	0,58	0,1	119,85	13,61	0,49	9,01	19,29	1,12	
2024.03.23 22:30	0,51	0,54	0,11	114,3	14,02	0,53	9,81	19,26	1,14	
2024.03.23 23:00	106,06	0,32	0,09	88,51	13,03	0,46	18,28	19,07	1,37	
2024.03.23 23:30	41,51	0,34	0,13	97,75	14,58	0,6	13,53	18,5	1,16	
2024.03.24 00:00	0,62	0,47	0,13	75,5	14,66	0,62	10,67	10,52	1,04	
2024.03.24 00:30	0,33	0,51	0,12	117,51	13,8	0,54	9,02	10,7	0,77	
2024.03.24 01:00	0,61	0,44	0,17	103,84	14,55	0,6	9,79	11,6	0,91	
2024.03.24 01:30	4,03	0,31	0,14	102,99	13,68	0,54	9,01	7,58	0,81	
2024.03.24 02:00	19,95	0,11	0,17	103,03	13,4	0,52	8,56	3,02	1,04	
2024.03.24 02:30	0,89	0,04	0,18	122,17	13,71	0,55	8,34	0,63	0,79	
2024.03.24 03:00	0,89	0,02	0,21	136,61	13,67	0,55	8,22	0,93	0,8	
2024.03.24 03:30	48,16	0,14	0,11	102,92	13,75	0,56	9,68	0	1,08	
2024.03.24 04:30	4,46	0,25	0,13	77,03	15,23	0,7	11,27	0	1,05	
2024.03.24 05:00	4,8	0,22	0,16	94,45	14,95	0,67	10,61	0,27	1,01	
2024.03.24 05:30	5,16	0,21	0,16	103,35	14,99	0,68	12,37	0,05	1,03	
2024.03.24 06:00	4,89	0,16	0,17	84,58	14,55	0,64	44,7	12,02	0,97	
2024.03.24 06:30	29,13	0,56	0,23	91,69	13,97	0,58	36,02	42,24	1,3	
2024.03.24 07:00	6,14	0,42	0,2	110,64	14,2	0,59	11,55	7,93	1,06	
2024.03.24 07:30	3,86	0,54	0,2	98,11	14,1	0,58	9,73	0,51	1,04	
2024.03.24 08:00	9,29	0,45	0,28	60,39	15,37	0,73	13,24	0	1,48	
2024.03.24 08:30	1,95	0,55	0,2	86,85	14,14	0,58	18,16	0	1,09	
2024.03.24 09:00	2	0,64	0,21	97,63	14,18	0,58	14,45	0,02	1,27	
2024.03.24 09:30	10,45	0,55	0,1	73,6	14,93	0,65	13,56	0,02	1,33	
2024.03.24 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.24 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.24 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.24 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.24 12:00	1,41	0,66	0,08	98,54	13,51	0,51	17,59	1,7	0,96	
2024.03.24 12:30	7,29	0,58	0,1	32,13	14,13	0,54	24,06	8,11	1,19	
2024.03.24 13:00	12,86	0,65	0,09	57,95	13,74	0,52	13,83	2,51	1,23	
2024.03.24 13:30	33,19	0,59	0,09	69,53	13,68	0,51	10,56	0,96	1,47	
2024.03.24 14:00	3,1	0,84	0,11	64,82	14,43	0,57	16,84	0,29	1,1	
2024.03.24 14:30	1,83	0,87	0,09	83,54	14,29	0,55	21,34	1,09	1,15	
2024.03.24 15:00	2,24	0,91	0,09	100,56	13,75	0,52	17,31	3,17	0,89	
2024.03.24 15:30	2,36	0,51	0,11	104,7	13,81	0,52	10,7	4,3	0,87	
2024.03.24 16:00	2,87	0,5	0,11	98,56	14,49	0,58	11,65	4,05	1,04	
2024.03.24 16:30	2,6	0,49	0,11	109,85	13,97	0,54	10,23	3,94	0,91	
2024.03.24 17:00	3,09	0,45	0,11	99,48	13,86	0,53	10,56	4,54	0,9	
2024.03.24 17:30	3,3	0,47	0,11	104,76	14,01	0,54	10,41	5,05	0,9	
2024.03.24 18:00	3,34	0,36	0,1	112,78	13,55	0,51	13,64	3,96	0,84	
2024.03.24 18:30	2,59	0,65	0,08	120,71	13,54	0,51	17,83	3,11	0,85	
2024.03.24 19:00	2,99	0,58	0,08	119,92	13,51	0,52	12,9	4,82	0,9	
2024.03.24 19:30	2,77	0,69	0,09	107,67	14,1	0,56	10,95	6,88	0,99	
2024.03.24 20:00	2,54	0,55	0,08	110,78	13,46	0,51	9,08	6,24	0,82	
2024.03.24 20:30	4,73	0,32	0,16	90,2	15,9	1,01	18,85	8,63	2,2	
2024.03.24 21:00	125,07	0,21	0,1	65,12	14,48	0,66	19,06	1,04	1,44	
2024.03.24 21:30	1,92	0,59	0,11	128,21	14,35	0,6	13,89	1,47	1,02	
2024.03.24 22:00	1,77	0,66	0,13	73,96	14,66	0,63	11,19	0,41	1,06	
2024.03.24 22:30	1,95	0,58	0,13	76,43	14,28	0,59	23,21	0,64	1	
2024.03.24 23:00	2,51	0,48	0,14	92,61	14,08	0,57	35,97	1,87	0,99	
2024.03.24 23:30	3,48	0,37	0,13	102,24	13,55	0,54	22,81	0,7	0,9	
2024.03.25 00:00	2,84	0,41	0,15	120,14	13,83	0,56	17,64	1,99	0,95	
2024.03.25 00:30	2,17	0,73	0,22	114,87	13,71	0,55	13,76	0,07	0,92	
2024.03.25 01:00	6,08	0,59	0,25	119,68	13,57	0,55	17,46	0,01	0,98	
2024.03.25 01:30	3,18	0,5	0,25	113,8	13,68	0,55	10,92	0,02	1,02	
2024.03.25 02:00	2,09	0,48	0,32	111,93	14,04	0,59	12,09	0	0,99	
2024.03.25 02:30	2,09	0,45	0,31	91,64	14,51	0,63	14,49	0	1,17	
2024.03.25 03:00	1,93	0,46	0,33	99,4	14,31	0,61	39,54	1,92	1,08	
2024.03.25 03:30	3,94	0,54	0,13	86,79	14,3	0,61	19,37	3,5	0,98	
2024.03.25 04:00	2,86	0,43	0,11	70,45	14,79	0,66	11,72	0,09	1,03	
2024.03.25 04:30	16,88	0,39	0,11	91,9	13,74	0,56	15,1	0	1,15	
2024.03.25 05:00	3,19	0,46	0,1	91,4	14,46	0,63	146,85	29,84	1,12	
2024.03.25 06:00	5,94	0,34	0,13	92,6	14,6	0,65	18,81	42,81	1,15	
2024.03.25 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.25 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.25 07:30	45,43	0,35	0,15	58,84	16,81	0,99	19,28	41,73	2,61	
2024.03.25 08:00	14,63	0,73	0,11	61,26	15,15	0,72	11,44	40,76	2,02	
2024.03.25 08:30	4,21	0,53	0,09	100,84	13,88	0,58	20,07	119,4	1,07	
2024.03.25 09:00	14,12	0,75	0,09	76,3	14,21	0,59	27,04	41,2	1,57	
2024.03.25 09:30	3,36	0,65	0,12	97,2	14,56	0,62	12,14	0,35	1,19	
2024.03.25 10:00	3,66	0,53	0,1	107,26	14,42	0,59	11,32	0,83	1,16	

2024.03.25 10:30	4,73	0,65	0,12	110,29	14,49	0,6	11,79	0,04	1,23	
2024.03.25 11:00	3,77	0,53	0,11	136,21	14,15	0,57	10,98	0	0,87	
2024.03.25 11:30	4,87	0,73	0,11	125,61	14,6	0,62	11,81	0,01	1,13	
2024.03.25 12:00	6,49	0,71	0,12	119,72	15,02	0,65	12,68	0,06	1,32	
2024.03.25 12:30	8,99	0,82	0,1	143,67	14,39	0,6	10,98	0	1,06	
2024.03.25 13:00	26,85	0,68	0,1	133,14	14,63	0,61	11,84	0,03	1,32	
2024.03.25 13:30	13,83	0,71	0,1	146,45	14,8	0,62	12,38	0,89	1,31	
2024.03.25 14:00	12,84	0,88	0,11	111,49	15,42	0,69	13,95	1,49	1,47	
2024.03.25 14:30	20,26	0,89	0,13	58,84	16,17	0,85	17,33	0,3	2,04	
2024.03.25 15:00	6,22	0,98	0,1	79,59	14,69	0,62	11,49	0,25	1,27	
2024.03.25 15:30	8,71	0,56	0,18	132,12	14,85	0,62	11,96	0,24	1,21	
2024.03.25 16:00	6,47	0,71	0,19	104,17	14,76	0,61	11,24	0,12	1,15	
2024.03.25 16:30	6,97	0,6	0,2	56,15	15,71	0,75	15,31	0,24	1,63	
2024.03.25 17:00	10,7	0,52	0,16	123,7	13,72	0,53	9,91	0,01	0,94	
2024.03.25 17:30	4,79	0,57	0,14	130,64	14,72	0,61	11,34	0,02	1,23	
2024.03.25 18:00	4,76	0,61	0,23	99,94	15,06	0,66	11,88	0	1,4	
2024.03.25 18:30	3,98	0,58	0,23	96,96	14,81	0,63	11,82	0,06	1,19	
2024.03.25 19:00	3,89	0,45	0,26	82,64	14,7	0,64	11,83	0,01	1,23	
2024.03.25 19:30	4,06	0,5	0,23	101,66	14,31	0,59	10,42	0,02	1,05	
2024.03.25 20:00	12,48	0,29	0,23	103,07	14,55	0,61	11,08	0	1,31	
2024.03.25 20:30	3,23	0,43	0,27	103,78	14,41	0,6	10,41	0	1,19	
2024.03.25 21:00	4,52	0,38	0,21	100,5	14,36	0,61	10,37	0	1,18	
2024.03.25 21:30	7,45	0,84	0,19	96,73	15	0,67	11,33	0	1,67	
2024.03.25 22:00	45,01	0,57	0,16	91,24	14,55	0,63	11,37	0	1,99	
2024.03.25 22:30	6,73	0,78	0,21	69,04	15,28	0,72	12,37	0	1,88	
2024.03.25 23:00	6,07	0,74	0,23	75,35	15,32	0,72	12,29	0	1,8	
2024.03.25 23:30	6,97	0,65	0,23	60,69	15,68	0,79	15,32	0	2,21	
2024.03.26 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 01:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 01:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 02:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 02:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 03:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 03:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 05:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 06:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 07:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 08:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 08:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 09:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 11:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 12:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 13:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 13:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 14:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 15:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 15:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 16:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 16:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 17:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 17:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 18:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 18:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 19:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 19:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 20:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 20:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 21:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.26 23:00	1,28	0,12	0,2	47,21	15,03	0,67	10,18	4,32	1,1	
2024.03.26 23:30	0,22	0,18	0,21	55,96	13,84	0,57	8,06	1,39	0,9	
2024.03.27 00:00	1,11	0,14	0,17	111,98	13,37	0,52	7,77	1,19	1	
2024.03.27 00:30	41,9	0,59	0,11	130,74	13,84	0,57	9	0,92	1,23	
2024.03.27 01:00	8,65	0,48	0,11	121,17	14,1	0,58	9,95	1,15	1,06	
2024.03.27 01:30	5,86	0,51	0,11	99,09	14,3	0,61	9,96	0,15	0,97	
2024.03.27 02:00	10,9	0,4	0,09	119,04	13,35	0,52	8,81	0,75	0,82	
2024.03.27 02:30	2,19	0,45	0,09	89,62	13,74	0,55	9,21	2,2	0,89	
2024.03.27 03:00	9,98	0,58	0,09	111,85	13,58	0,54	8,98	3,64	0,95	
2024.03.27 03:30	5,47	0,26	0,11	116,62	13,39	0,52	8,69	3,38	0,79	
2024.03.27 04:00	1,07	0,25	0,13	117	13,61	0,53	8,9	3,03	0,8	
2024.03.27 04:30	31,28	0,18	0,12	84,2	13,63	0,55	9,8	1,4	1,04	
2024.03.27 05:00	0,36	0,24	0,14	62,13	13,88	0,57	9,39	0,45	0,85	

leállás - tervezett karbantartás

2024.03.27 05:30	8,32	0,25	0,11	77,31	13,4	0,52	8,82	1,5	0,85	
2024.03.27 06:00	0,55	0,19	0,13	84,38	13,51	0,53	8,69	1,63	0,73	
2024.03.27 06:30	52,49	0,58	0,26	91,25	13,23	0,51	9,99	0,9	1,29	
2024.03.27 07:00	8,42	0,61	0,29	100,53	13,42	0,53	9,67	0,44	0,86	
2024.03.27 07:30	23,55	0,57	0,28	83,35	13,96	0,57	10,55	0,32	1,52	
2024.03.27 08:00	3,07	0,56	0,26	123,98	13,68	0,54	9,93	0,29	0,89	
2024.03.27 08:30	0,92	0,62	0,28	146,88	13,76	0,55	9,9	0,55	1,47	
2024.03.27 09:00	0,73	0,58	0,22	149,58	13,84	0,54	9,88	0,02	1,33	
2024.03.27 09:30	5,23	0,7	0,12	147,32	14,02	0,54	10,02	0,01	1,54	
2024.03.27 10:00	0,73	0,73	0,1	153,47	14,18	0,55	9,96	0,21	1,63	
2024.03.27 10:30	0,83	0,84	0,11	150,64	14,77	0,6	11,66	0,61	2,22	
2024.03.27 11:00	1,44	0,88	0,11	122,37	14,99	0,62	12,21	3,37	2,91	
2024.03.27 11:30	2,21	1,09	0,15	64,07	15,68	0,83	16,61	6,24	3,82	
2024.03.27 12:00	59,37	0,68	0,09	115,87	13,91	0,51	12,03	8,24	2,65	
2024.03.27 12:30	4,68	0,74	0,31	149,35	13,81	0,5	9,55	12,72	1,91	
2024.03.27 13:00	1,71	0,76	0,26	152,79	14,14	0,52	9,81	12,96	1,46	
2024.03.27 13:30	1,43	0,84	0,25	154,18	13,95	0,51	9,27	11,56	1,6	
2024.03.27 14:00	1,61	0,89	0,21	151,38	14,22	0,53	9,44	11,37	1,58	
2024.03.27 14:30	1,81	0,99	0,22	139,38	14,46	0,54	9,68	12,14	1,76	
2024.03.27 15:00	1,85	1,11	0,2	122,29	14,48	0,54	9,67	12,55	2,11	
2024.03.27 15:30	1,78	0,74	0,11	119,73	14,55	0,55	9,9	13,13	2,35	
2024.03.27 16:00	1,69	0,66	0,11	131,32	14,26	0,52	9,29	13,56	2,06	
2024.03.27 16:30	1,55	0,71	0,11	129,28	14,43	0,53	10,36	15,72	1,81	
2024.03.27 17:00	1,39	0,7	0,1	136,4	14,16	0,51	9,55	16,41	1,9	
2024.03.27 17:30	3,28	0,65	0,09	140,18	13,98	0,5	9,6	17,11	1,65	
2024.03.27 18:00	1,72	0,77	0,1	137,8	14,16	0,51	9,77	19,07	1,48	
2024.03.27 18:30	2	0,67	0,1	137,2	14,35	0,54	9,24	20,59	1,81	
2024.03.27 19:00	2,04	0,67	0,11	135,26	14,56	0,54	9,55	20,99	1,96	
2024.03.27 19:30	1,98	0,66	0,1	137,24	14,3	0,53	9,1	20,59	1,75	
2024.03.27 20:00	2,01	0,65	0,1	145,09	14,28	0,53	9,39	21,73	1,92	
2024.03.27 20:30	1,87	0,81	0,11	137,34	14,85	0,57	10,09	23,08	1,71	
2024.03.27 21:00	1,93	0,67	0,1	143,66	14,5	0,55	9,6	23,37	1,21	
2024.03.27 21:30	11,71	0,31	0,15	152,18	14,7	0,58	10,4	26,37	1,35	
2024.03.27 22:00	2,27	0,4	0,16	144,83	15	0,61	10,76	26,78	1,31	
2024.03.27 22:30	1,93	0,31	0,14	139,13	15,18	0,61	10,98	28,18	1,29	
2024.03.27 23:00	1,68	0,4	0,14	124,21	14,98	0,61	10,61	25,78	1,35	
2024.03.27 23:30	1,79	0,27	0,17	132,84	15,08	0,62	10,92	22,16	1,4	
2024.03.28 00:00	1,98	0,36	0,18	128,06	15,31	0,65	11,11	23,42	1,4	
2024.03.28 00:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.28 01:00	5,42	0,48	0,09	92,75	14,04	0,54	9,65	16,81	0,93	
2024.03.28 01:30	2,12	0,56	0,1	105,99	14,69	0,6	10,7	17,88	1,1	
2024.03.28 02:00	2,56	0,44	0,12	87,26	14,75	0,61	10,75	13,64	1,09	
2024.03.28 02:30	2,86	0,48	0,11	98,7	14,66	0,59	10,54	11,09	1,06	
2024.03.28 03:00	3,55	0,37	0,1	98,86	14,59	0,59	11	11,62	1,06	
2024.03.28 03:30	37,16	0,33	0,12	101,22	14,09	0,55	10,76	7,93	1,85	
2024.03.28 04:00	5,17	0,27	0,12	122,21	14,23	0,55	10,97	9,87	1,36	
2024.03.28 04:30	5,78	0,31	0,11	133,1	14,29	0,56	11,2	9,54	1,45	
2024.03.28 05:00	6,64	0,24	0,11	136,94	14,23	0,55	11,27	7,37	1,39	
2024.03.28 05:30	7,91	0,29	0,13	118,7	14,55	0,57	11,97	6,56	1,78	
2024.03.28 06:00	9,59	0,28	0,13	95,99	14,85	0,61	12,34	7,44	2,21	
2024.03.28 06:30	8,42	0,52	0,1	120,83	14,11	0,54	9,56	7,71	1,72	
2024.03.28 07:00	7,08	0,41	0,09	148,43	13,93	0,53	9,52	6,13	1,96	
2024.03.28 07:30	6	0,37	0,1	144,68	13,91	0,54	9,51	5,58	2,73	
2024.03.28 08:00	6,18	0,34	0,09	156,63	14	0,54	9,47	4,15	3,48	
2024.03.28 08:30	5,88	0,35	0,1	142,99	14,51	0,58	10,7	5,71	2,84	
2024.03.28 09:00	7,57	0,36	0,1	119,94	14,81	0,6	11,02	8,59	2,34	
2024.03.28 09:30	8,96	0,44	0,1	96,91	14,88	0,61	10,64	8,68	1,51	
2024.03.28 10:00	5,25	0,26	0,2	42,23	17,16	1,06	17,5	6,01	4	
2024.03.28 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.28 11:30	5,56	0,51	0,1	44,88	14,69	0,58	10,24	0,01	1,52	
2024.03.28 12:00	12,72	0,36	0,09	100,56	14,02	0,51	9,7	0	1,56	
2024.03.28 12:30	4,15	0,56	0,11	139,96	13,82	0,5	9,34	0	1,26	
2024.03.28 13:00	3,72	0,51	0,1	170,08	13,91	0,5	9,53	0,03	1,5	
2024.03.28 13:30	29,08	0,46	0,09	174,91	13,8	0,5	9,44	1,62	1,51	
2024.03.28 14:00	16,77	0,61	0,1	146,82	14,16	0,53	10,28	2,38	1,5	
2024.03.28 14:30	5,81	0,65	0,09	128,3	13,88	0,5	9,31	3,13	1,38	
2024.03.28 15:00	3,61	0,75	0,1	137,98	14,12	0,52	19,5	9,78	1,19	
2024.03.28 15:30	3,29	0,43	0,12	103,57	14,41	0,55	25,75	14,01	1,13	
2024.03.28 16:00	3,53	0,36	0,12	132,9	14,13	0,52	38,15	18,88	1,08	
2024.03.28 16:30	15,49	0,38	0,14	107,7	14,25	0,52	39,05	11,25	1,19	
2024.03.28 17:00	8,03	0,45	0,14	126,17	14,68	0,57	57,73	10,96	1,3	
2024.03.28 17:30	10,56	0,44	0,13	89,71	15,06	0,6	23,47	10,09	1,31	
2024.03.28 18:00	8,38	0,52	0,13	121,86	14,78	0,58	14,42	13,75	1,37	
2024.03.28 18:30	31,75	0,38	0,09	165,5	13,28	0,47	19,23	16,59	1,04	
2024.03.28 19:00	11,85	0,32	0,09	166,63	13,58	0,48	15,68	23,38	0,98	
2024.03.28 19:30	5,08	0,47	0,12	119,7	14,81	0,59	13,23	25,27	1,28	
2024.03.28 20:00	3,94	0,4	0,12	120,62	14,69	0,59	11,47	15,4	1,25	
2024.03.28 20:30	4,17	0,37	0,12	133,11	14,29	0,55	10,28	12,47	1,18	
2024.03.28 21:00	44,33	0,3	0,11	150,72	13,75	0,52	10,19	13,46	1,12	
2024.03.28 21:30	4,07	0,47	0,1	185,96	14,58	0,58	11,11	15,17	1,64	
2024.03.28 22:00	3,15	0,45	0,09	137,05	14,1	0,54	9,57	13,13	0,96	
2024.03.28 22:30	3,43	0,36	0,09	127,05	14,53	0,57	9,58	15,04	0,99	
2024.03.28 23:00	3,58	0,33	0,09	154,25	13,91	0,53	9,27	13,28	0,87	
2024.03.28 23:30	3,96	0,27	0,08	180,49	13,71	0,52	9,62	13,61	1	
2024.03.29 00:00	2,75	0,21	0,09	149,43	13,93	0,53	9,5	13,29	1	
2024.03.29 00:30	1,95	0,55	0,08	124	13,9	0,53	9,03	10,25	0,99	

2024.03.29 01:00	2,4	0,36	0,08	128,78	13,67	0,5	9,28	10,61	0,94	
2024.03.29 01:30	2,18	0,34	0,08	134,59	13,76	0,52	9,35	10,9	0,9	
2024.03.29 02:00	2,19	0,24	0,08	137,32	13,76	0,53	8,88	8,88	0,89	
2024.03.29 02:30	2,3	0,15	0,09	142,08	14,16	0,57	9,29	6,5	1,04	
2024.03.29 03:00	2,45	0,14	0,1	125,03	14,78	0,63	9,73	3,16	1,19	
2024.03.29 03:30	2,98	0,57	0,1	81,45	15,24	0,68	11,67	0,19	1,28	
2024.03.29 04:00	3,34	0,42	0,11	83,45	15,42	0,73	11,8	0,11	1,37	
2024.03.29 04:30	3,12	0,19	0,09	117,77	14,3	0,59	9,97	0	1	
2024.03.29 05:00	3,65	0,14	0,09	151,67	14,29	0,58	9,92	0	1,03	
2024.03.29 05:30	3,86	0,12	0,09	165,82	14,19	0,58	9,88	0	1,06	
2024.03.29 06:00	4,13	0,23	0,09	149,45	14,28	0,59	9,94	0	1,08	
2024.03.29 06:30	3,95	0,58	0,16	159,62	14,17	0,58	9,53	0	0,98	
2024.03.29 07:00	4,07	0,69	0,18	154,83	14,56	0,61	10,18	0	1,09	
2024.03.29 07:30	5,07	0,71	0,19	108,49	15,27	0,68	11,6	0	1,4	
2024.03.29 08:00	5,91	0,79	0,21	78,15	15,38	0,7	11,37	0	1,38	
2024.03.29 08:30	5,32	0,65	0,16	98,12	14,82	0,63	10,56	0	1,18	
2024.03.29 09:00	5,39	0,61	0,15	115,28	14,99	0,65	12,4	0	1,35	
2024.03.29 09:30	5,53	0,77	0,14	117,93	14,6	0,6	32,31	0,49	1,17	
2024.03.29 10:00	9,11	0,58	0,13	145,6	13,8	0,53	46,88	3,19	0,98	
2024.03.29 10:30	3,96	0,88	0,14	150,09	14,83	0,61	24,1	1,96	1,25	
2024.03.29 11:00	3,79	1,15	0,18	77,26	15,89	0,73	16,76	1,47	1,64	
2024.03.29 11:30	4,05	1,34	0,17	56,6	16,19	0,76	15,92	1,66	1,75	
2024.03.29 12:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.29 12:30	3,24	0,72	0,1	105,02	14,77	0,6	11,99	0,01	1,17	
2024.03.29 13:00	1,5	0,59	0,09	102,17	14,57	0,56	11,47	3,38	1,16	
2024.03.29 13:30	2,09	0,71	0,09	74,03	14,41	0,53	11,66	12,01	1,15	
2024.03.29 14:00	4,91	0,75	0,09	83,07	14,23	0,52	11,31	13,46	1,06	
2024.03.29 14:30	3,37	0,78	0,09	99,39	14,39	0,53	11,78	13,5	1,07	
2024.03.29 15:00	3,66	0,81	0,09	124,64	14,05	0,5	11,08	14,27	0,96	
2024.03.29 15:30	3,67	0,53	0,11	137,38	13,95	0,49	12,06	15,66	1,17	
2024.03.29 16:00	2,95	0,58	0,12	150,31	14,05	0,5	10,57	17,2	1,04	
2024.03.29 16:30	2,75	0,7	0,12	133,03	14,82	0,56	11,69	17,16	1,3	
2024.03.29 17:00	2,46	0,79	0,11	104,6	14,93	0,58	11,23	17,66	1,42	
2024.03.29 17:30	2,5	0,77	0,11	122,44	14,68	0,55	11,03	19	1,16	
2024.03.29 18:00	2,6	0,88	0,11	120,18	14,82	0,56	11,36	20,91	1,13	
2024.03.29 18:30	2,56	0,41	0,21	108,45	14,32	0,52	9,31	19,25	1,01	
2024.03.29 19:00	3,23	0,33	0,2	148,53	14,53	0,53	10,03	21,57	1,42	
2024.03.29 19:30	2,89	0,45	0,19	117,47	15,06	0,59	10,58	22,77	1,74	
2024.03.29 20:00	2,33	0,47	0,22	100,48	14,79	0,57	9,82	21,14	1,54	
2024.03.29 20:30	2,44	0,42	0,21	105,09	14,88	0,57	10,13	21,07	1,45	
2024.03.29 21:00	2,61	0,41	0,19	95,29	14,51	0,55	9,5	21,17	1,77	
2024.03.29 21:30	9,92	0,39	0,11	100,65	14,63	0,56	10,84	22,24	1,67	
2024.03.29 22:00	3,89	0,33	0,1	105,93	14,65	0,56	11,01	22,5	1,54	
2024.03.29 22:30	3,02	0,43	0,12	99,66	15,3	0,63	11,56	24,05	1,72	
2024.03.29 23:00	2,98	0,36	0,12	129,88	15,15	0,62	11,73	22,94	1,58	
2024.03.29 23:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.03.30 00:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.03.30 00:30	1,02	0,39	0,22	153,68	14,44	0,56	10,73	16,31	1,12	
2024.03.30 01:00	1,69	0,31	0,2	119,1	13,33	0,47	9,46	13,31	0,86	
2024.03.30 01:30	2,8	0,3	0,17	148,02	13,6	0,49	10,21	14,14	0,96	
2024.03.30 02:00	2,43	0,31	0,19	154,23	13,58	0,49	10,3	13,5	0,99	
2024.03.30 02:30	15,63	0,19	0,2	144,33	13,17	0,47	12,41	12,4	0,87	
2024.03.30 03:00	1,69	0,28	0,22	123,18	14,04	0,53	12,4	12,77	1	
2024.03.30 03:30	1,46	0,46	0,45	113,02	13,55	0,49	13,29	13,11	0,88	
2024.03.30 04:00	1,63	0,44	0,51	113,79	13,76	0,52	11,47	13,68	0,89	
2024.03.30 04:30	7,44	0,39	0,47	107,39	13,54	0,5	11,76	13,53	0,98	
2024.03.30 05:00	1,77	0,37	0,5	113,96	13,61	0,5	11,27	14,04	0,88	
2024.03.30 05:30	2,04	0,38	0,59	112,07	14,08	0,54	11,55	13,69	1,02	
2024.03.30 06:00	2,34	0,37	0,62	126,21	14,45	0,57	12,17	13,81	1,1	
2024.03.30 06:30	3,47	0,53	0,17	48,87	15,51	0,68	13,11	13,87	1,43	
2024.03.30 07:00	4,45	0,31	0,11	30,42	15,21	0,65	12,06	13,35	1,43	
2024.03.30 07:30	4,55	0,31	0,1	97,4	14,18	0,53	12,26	10,28	1,08	
2024.03.30 08:00	6,79	0,26	0,08	131,46	13,51	0,49	20,57	11,31	1,24	
2024.03.30 08:30	5,39	0,2	0,08	161,82	13,56	0,49	27,23	12,86	1,25	
2024.03.30 09:00	2,51	0,27	0,08	146,22	13,59	0,48	14,14	12,31	1,28	
2024.03.30 09:30	2,06	0,47	0,09	164,43	14,25	0,52	12,26	12,7	1,25	
2024.03.30 10:00	1,64	0,58	0,09	151,49	14,48	0,53	10,76	13,23	1,29	
2024.03.30 10:30	1,41	0,63	0,1	146,5	14,43	0,53	10,17	13,24	1,31	
2024.03.30 11:00	2,17	0,74	0,09	150,19	14,49	0,53	10,74	15,79	1,24	
2024.03.30 11:30	3,33	0,7	0,09	151,17	14,47	0,52	10,77	16,99	1,17	
2024.03.30 12:00	1,53	0,76	0,1	160,87	14,89	0,56	11,9	18,69	1,25	
2024.03.30 12:30	2,09	0,58	0,1	122,85	15,13	0,57	10,28	15,4	1,41	
2024.03.30 13:00	110,68	0,3	0,09	126,15	14,41	0,51	13,35	14	1,26	
2024.03.30 13:30	2,46	0,53	0,1	155,64	14,82	0,53	10,44	11,2	1,55	
2024.03.30 14:00	32,85	0,6	0,1	124,5	14,84	0,53	10,81	10,19	1,76	
2024.03.30 14:30	2,19	0,82	0,11	159,55	15,25	0,56	11,52	8,23	1,45	
2024.03.30 15:00	2,66	0,99	0,1	110,16	14,91	0,54	9,53	6,36	1,33	
2024.03.30 15:30	3,23	0,41	0,1	142,99	14,36	0,47	11,22	4,88	1,21	
2024.03.30 16:00	4,11	0,53	0,1	129,58	14,34	0,49	10,51	5,87	1,16	
2024.03.30 16:30	12,65	0,49	0,1	117,71	14,06	0,46	10,35	4,31	1,33	
2024.03.30 17:00	5,73	0,52	0,09	109,09	13,68	0,43	10,26	3,49	1,01	
2024.03.30 17:30	11,71	0,56	0,09	104,26	13,7	0,44	10,06	3,35	1,12	
2024.03.30 18:00	5,78	0,6	0,1	108,72	14,09	0,47	10,59	3,95	0,94	
2024.03.30 18:30	6,01	0,39	0,1	109,73	14,48	0,51	10,43	4,97	0,91	
2024.03.30 19:00	6,03	0,42	0,09	109,02	14,47	0,51	9,66	6,42	0,9	
2024.03.30 19:30	7,18	0,4	0,11	101,77	14,69	0,53	10,04	6,96	1,06	

2024.03.30 20:00	7,97	0,39	0,11	102,86	14,8	0,55	10,36	7,25	1,14	
2024.03.30 20:30	9,08	0,41	0,09	117,4	13,91	0,5	8,64	7,51	0,96	
2024.03.30 21:00	6	0,35	0,1	146,08	14,2	0,52	9,39	8,34	0,99	
2024.03.30 21:30	5,32	0,32	0,47	134,01	14,52	0,55	10,36	7,82	1,01	
2024.03.30 22:00	8,51	0,25	0,43	122,27	14,35	0,54	10,02	8,14	0,96	
2024.03.30 22:30	5,77	0,29	0,49	130,1	14,68	0,56	10,64	7,71	1,1	
2024.03.30 23:00	5,68	0,16	0,48	132,97	14,45	0,55	10,29	7,59	1,01	
2024.03.30 23:30	5,36	0,21	0,53	133,99	14,6	0,56	10,22	7,67	1,03	
2024.03.31 00:00	5,36	0,15	0,53	123,4	14,73	0,58	10,51	8,09	1,1	
2024.03.31 00:30	5,57	0,19	0,11	122,84	14,65	0,57	11,09	7,22	0,97	
2024.03.31 01:00	5,36	0,12	0,09	133,49	14,51	0,57	11,05	8,6	1	
2024.03.31 01:30	4,96	0,07	0,1	133	14,8	0,59	11,82	9,89	1,08	
2024.03.31 02:00	4,43	0,1	0,1	130,38	14,69	0,59	10,9	9,45	1,07	
2024.03.31 03:30	4,12	0,02	0,1	155,03	14,73	0,59	12,17	7,13	1,31	
2024.03.31 04:00	4,05	0,01	0,1	97,25	14,93	0,63	11,56	6,14	1,36	
2024.03.31 04:30	3,62	0,47	0,13	124,69	14,42	0,55	9,51	5,16	1,01	
2024.03.31 05:00	2,93	0,34	0,13	141,66	14,3	0,55	9,69	5,93	0,97	
2024.03.31 05:30	2,64	0,36	0,13	140,44	14,23	0,54	9,12	5,69	1,16	
2024.03.31 06:00	2,54	0,29	0,13	152,95	14,28	0,54	9,61	5,96	1,12	
2024.03.31 06:30	2,26	0,29	0,13	151,15	13,9	0,51	8,87	4,65	0,96	
2024.03.31 07:00	2,08	0,3	0,12	174,01	13,75	0,51	8,94	4,81	1,15	
2024.03.31 07:30	2,08	0,27	0,14	173,73	13,99	0,52	9,53	3,09	1,17	
2024.03.31 08:00	2,05	0,31	0,13	155,61	13,59	0,49	8,56	2,46	0,95	
2024.03.31 08:30	2,24	0,22	0,11	160,05	13,71	0,5	9,2	3,1	0,89	
2024.03.31 09:00	3,43	0,25	0,1	143,64	13,54	0,49	8,84	3,3	1,07	
2024.03.31 09:30	3,76	0,55	0,13	133,73	14,01	0,52	8,75	3,78	1,11	
2024.03.31 10:00	7,35	0,4	0,11	155,82	13,92	0,5	9,06	2,8	1,04	
2024.03.31 10:30	9,86	0,49	0,11	166,6	13,65	0,48	8,87	2,59	1,07	
2024.03.31 11:00	2,65	0,55	0,11	146,25	13,76	0,48	10,63	4,48	1,1	
2024.03.31 11:30	12,53	0,55	0,1	147,95	13,52	0,46	13,29	4,39	1,18	
2024.03.31 12:00	31,58	0,52	0,1	130,83	13,79	0,48	16,57	5,65	1,31	
2024.03.31 12:30	23,07	0,34	0,1	124,48	13,79	0,46	16,72	6,91	1,26	
2024.03.31 13:00	36,61	0,31	0,12	119,9	13,79	0,46	29,2	8,92	1,49	
2024.03.31 13:30	8,49	0,48	0,11	137,21	13,98	0,47	31,6	10,28	1,24	
2024.03.31 14:00	9,41	0,53	0,1	126,81	13,81	0,45	21,98	10	1,11	
2024.03.31 14:30	6,05	0,64	0,1	128,31	14,04	0,47	14,31	9,88	1,01	
2024.03.31 15:00	6,6	0,74	0,1	135,46	14,1	0,47	12,32	9,27	1	
2024.03.31 15:30	6,96	0,67	0,14	138,24	14,29	0,5	9,54	5,84	1,07	
2024.03.31 16:00	45,68	0,41	0,1	117,33	13,74	0,45	13,46	5,83	1,9	
2024.03.31 16:30	67,51	0,36	0,1	119,68	13,58	0,44	35,09	5,79	2,46	
2024.03.31 17:00	13,18	0,62	0,1	136,56	13,89	0,45	15,64	5,45	0,93	
2024.03.31 17:30	9,99	0,66	0,1	142,23	13,83	0,44	13,57	3,45	0,93	
2024.03.31 18:00	9,41	0,68	0,1	134,45	13,97	0,45	13,54	3,52	0,95	
2024.03.31 18:30	8,72	0,33	0,11	106,1	14,36	0,49	12,1	3,71	1,02	
2024.03.31 19:00	8,22	0,28	0,11	98,31	14,21	0,48	11,49	4,98	1,04	
2024.03.31 19:30	8,99	0,46	0,11	91,61	14,1	0,48	10,61	6,1	0,96	
2024.03.31 20:00	11,05	0,32	0,11	88,4	14,1	0,48	10,73	7,04	0,98	
2024.03.31 20:30	14,08	0,21	0,11	92,13	14,18	0,49	10,62	7,55	1,01	
2024.03.31 21:00	15,88	0,19	0,12	83,34	14,38	0,51	10,56	7,66	1,04	
2024.03.31 21:30	120,65	0,08	0,2	100,99	13,85	0,48	15,52	8,47	1,81	
2024.03.31 22:00	17,48	0,33	0,22	86,89	14,6	0,53	10,84	8,11	1,05	
2024.03.31 22:30	28,9	0,32	0,25	76,76	14,59	0,53	10,65	7,65	1,26	
2024.03.31 23:00	22,57	0,14	0,23	107,35	14,6	0,53	10,59	7,5	1,27	
2024.03.31 23:30	20,73	0,24	0,21	110,21	14,27	0,51	10,26	5,11	1,04	
2024.04.01 00:00	20,54	0,24	0,24	83,64	14,48	0,53	10,07	5,66	1,01	
2024.04.01 00:30	17,61	0,2	0,13	90,07	14,04	0,51	10,28	4,86	0,88	
2024.04.01 01:00	23,1	0,16	0,16	102,46	13,75	0,49	9,52	4,74	1,13	
2024.04.01 01:30	16,1	0,09	0,14	125,13	13,74	0,49	9,78	6,02	1,02	
2024.04.01 02:00	14,19	0,1	0,15	125,49	14,01	0,51	9,97	5,99	1,01	
2024.04.01 02:30	28,51	0,03	0,15	114,09	13,94	0,51	10,17	6,31	1,06	
2024.04.01 03:00	14,68	0,02	0,16	120,54	13,9	0,51	9,67	5,27	0,93	
2024.04.01 03:30	14,78	0,29	0,14	120,42	13,7	0,49	9,84	5,12	0,96	
2024.04.01 04:00	9,52	0,3	0,16	128,24	13,97	0,51	10,35	4,66	0,92	
2024.04.01 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.04.01 05:00	9,13	0,26	0,19	52,7	16,14	0,82	16,08	6,06	2,07	
2024.04.01 05:30	9,24	0,23	0,17	102,44	14,24	0,54	10,41	5,31	1,08	
2024.04.01 06:00	9,94	0,23	0,17	121,53	14,14	0,54	9,86	6,46	1,02	
2024.04.01 06:30	11,55	0,39	0,2	106,62	14,48	0,56	10,73	5,45	1,01	
2024.04.01 07:00	12,14	0,27	0,17	120,69	14,09	0,53	12,25	5,41	0,94	
2024.04.01 07:30	14,81	0,21	0,23	108,93	15,01	0,62	19,4	5,68	1,25	
2024.04.01 08:00	10,75	0,21	0,15	170,73	13,88	0,51	36,5	4,97	1,06	
2024.04.01 08:30	13,74	0,2	0,18	111,37	14,35	0,54	42,31	6,9	1,25	
2024.04.01 09:00	17,62	0,18	0,18	118,76	14,62	0,56	40	8,37	1,38	
2024.04.01 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűvátás
2024.04.01 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.01 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.01 11:00	4,68	0,67	0,11	72,98	14,4	0,51	20,66	4,01	1,08	
2024.04.01 11:30	4,84	0,61	0,09	112,85	13,62	0,45	19,11	5,15	0,88	
2024.04.01 12:00	10,67	0,64	0,08	131,2	13,5	0,44	14,63	6,22	0,96	
2024.04.01 12:30	14,84	0,56	0,09	150,05	13,88	0,46	12,66	5,68	1,03	
2024.04.01 13:00	7,71	0,67	0,08	125,46	13,56	0,43	10,97	4,25	0,88	
2024.04.01 13:30	4,94	0,82	0,08	126,42	13,81	0,44	10	3,9	0,92	
2024.04.01 14:00	17,14	0,74	0,08	125,92	13,63	0,43	10,32	3,82	0,97	
2024.04.01 14:30	8,6	0,83	0,08	149,56	13,36	0,41	10,03	2,04	0,9	
2024.04.01 15:00	8,02	0,93	0,08	152,72	13,71	0,43	10,57	1,42	0,92	
2024.04.01 15:30	25,46	0,24	0,09	120,78	13,84	0,43	10,4	1,14	1,19	

2024.04.01 16:00	25,41	0,18	0,09	143,92	13,64	0,43	10,67	0,95	0,91	
2024.04.01 16:30	5,66	0,3	0,09	169,25	13,6	0,41	10,51	0,65	0,81	
2024.04.01 17:00	7,07	0,43	0,09	147,6	13,66	0,43	10,33	0,21	0,83	
2024.04.01 17:30	5,78	0,37	0,09	140,53	13,8	0,43	10,6	0,18	0,83	
2024.04.01 18:00	5,72	0,4	0,09	138,07	13,78	0,44	10,52	0,18	0,8	
2024.04.01 18:30	7,52	0,35	0,12	118,37	14,54	0,49	10,2	0,06	1,24	
2024.04.01 19:00	35,9	0,22	0,1	132,2	13,41	0,42	8,68	0,1	1,07	
2024.04.01 19:30	8,08	0,28	0,09	145,14	13,47	0,42	7,94	0,08	0,88	
2024.04.01 20:00	5,91	0,31	0,09	150	13,8	0,45	8,99	0,41	0,84	
2024.04.01 20:30	5,13	0,3	0,1	149,16	13,78	0,45	8,45	0,98	1,11	
2024.04.01 21:00	24,17	0,25	0,11	147,63	13,71	0,45	8,52	1,23	1,39	
2024.04.01 21:30	43,58	0,14	0,09	129,35	13,56	0,45	9,06	0,67	1,03	
2024.04.01 22:00	36,99	0,02	0,1	135,72	13,82	0,46	9,65	1,31	1	
2024.04.01 22:30	5,63	0,03	0,1	133,04	13,86	0,48	8,49	0,45	0,86	
2024.04.01 23:00	5,54	0,09	0,12	140,02	13,99	0,49	9,13	0,54	0,88	
2024.04.01 23:30	37,66	0,01	0,1	135,06	13,92	0,49	9,58	1,18	1,31	
2024.04.02 00:00	7,04	0,04	0,11	139,88	13,81	0,48	8,75	2,36	0,9	
2024.04.02 00:30	4,57	0,2	0,09	145,44	13,66	0,47	9,48	1,19	0,81	
2024.04.02 01:00	4,38	0,12	0,1	136,37	13,91	0,49	9,57	0,8	0,89	
2024.04.02 01:30	3,69	0,2	0,09	139,07	13,85	0,48	9,69	0,52	0,86	
2024.04.02 02:00	23,05	0,16	0,09	140,79	13,95	0,5	10,26	0,45	0,91	
2024.04.02 02:30	12,73	0,04	0,09	163,76	13,6	0,47	14,63	3,21	0,93	
2024.04.02 03:00	3,65	0,25	0,11	146,18	14,48	0,54	12,53	3,01	1,08	
2024.04.02 03:30	4,65	0,28	0,11	164,54	14,18	0,51	17,69	4,13	0,95	
2024.04.02 04:00	3,7	0,25	0,11	152,77	13,76	0,49	16,16	7,11	0,89	
2024.04.02 04:30	16,75	0,13	0,1	165,61	13,66	0,49	15,6	14,74	0,84	
2024.04.02 05:00	6,9	0,02	0,13	139,21	13,84	0,52	12,4	17,81	0,87	
2024.04.02 05:30	2,88	0,01	0,13	151,57	13,98	0,52	10,74	16,09	0,89	
2024.04.02 06:00	3,72	0	0,15	139,69	14,73	0,62	11,91	15,33	1,11	
2024.04.02 06:30	5,7	0,38	0,23	89,04	15,02	0,63	11,01	9,48	1,15	
2024.04.02 07:00	4,1	0,16	0,2	140,59	14,56	0,59	10,58	10,8	1,02	
2024.04.02 07:30	4,07	0,09	0,26	130	15,02	0,64	11,19	9,82	1,39	
2024.04.02 08:00	4,26	0,01	0,25	161,86	14,42	0,58	10,52	8,15	1,13	
2024.04.02 08:30	4,02	0	0,21	156,61	14,42	0,57	10,75	7,94	1,19	
2024.04.02 09:00	3,92	0	0,29	145,01	14,56	0,59	11,3	8,65	1,17	
2024.04.02 09:30	4,59	0,31	0,18	122,55	14,56	0,6	10,5	7,05	1,24	
2024.04.02 10:00	5,2	0,09	0,18	126,52	14,27	0,57	10,05	3,3	1,23	
2024.04.02 10:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.02 11:00	73,51	0,02	0,19	117,48	14,25	0,58	11,5	0	3,32	
2024.04.02 11:30	3,76	0	0,25	150,07	14,76	0,63	11,07	0	1,19	
2024.04.02 12:00	2,89	0	0,23	147,26	14,53	0,61	10	0	1,32	
2024.04.02 12:30	3,6	0,49	0,28	96,8	14,8	0,64	11,92	0	1,46	
2024.04.02 13:00	3,52	0,24	0,24	138,39	14,78	0,63	13	0	1,39	
2024.04.02 13:30	3,28	0,3	0,27	134,96	14,89	0,65	13,3	0	1,37	
2024.04.02 14:00	2,99	0,21	0,23	154,4	14,62	0,61	12,84	0	1,3	
2024.04.02 14:30	39,29	0,22	0,23	137,96	14,61	0,61	16,6	0	1,33	
2024.04.02 15:00	2,47	0,3	0,24	133,97	14,58	0,6	12,4	0	1,22	
2024.04.02 15:30	2,88	0,64	0,12	109,73	15,16	0,65	11,55	0	1,19	
2024.04.02 16:00	2,88	0,5	0,1	123,39	14,81	0,61	11,71	0	1,09	
2024.04.02 16:30	2,89	0,68	0,1	147,3	14,71	0,59	11,57	0	1,11	
2024.04.02 17:00	3,07	0,76	0,1	146,58	14,85	0,6	12,5	0	1,14	
2024.04.02 17:30	3,39	0,89	0,1	131,5	15,03	0,62	12,58	0	1,2	
2024.04.02 18:00	3,44	0,97	0,1	107,7	15,05	0,62	13,3	0,05	1,11	
2024.04.02 18:30	12,26	0,47	0,13	103,8	14,92	0,62	11,77	0,12	1,21	
2024.04.02 19:00	33,14	0,32	0,16	69,21	15,56	0,71	14,79	0,04	1,54	
2024.04.02 19:30	14,25	0,51	0,13	93,04	15,03	0,62	11,68	0,13	1,25	
2024.04.02 20:00	12,61	0,52	0,12	128,06	14,77	0,61	11,44	0,3	1,15	
2024.04.02 20:30	10,91	0,61	0,12	103,71	14,94	0,62	12,05	3,36	1,26	
2024.04.02 21:00	11,88	0,68	0,13	93,32	15,13	0,64	11,89	4,62	1,35	
2024.04.02 21:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.02 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.02 22:30	64,03	0,16	0,29	41,72	14,76	0,64	10,99	4,81	1,97	
2024.04.02 23:00	15,61	0,23	0,35	34,48	14,87	0,64	11,32	6,65	1,37	
2024.04.02 23:30	6,89	0,21	0,32	124,04	13,67	0,52	9,34	6,13	0,91	
2024.04.03 00:00	5,75	0,1	0,3	163,45	13,81	0,54	9,52	5,11	0,95	
2024.04.03 00:30	5,45	0,56	0,1	133,5	14,16	0,56	9,82	2,63	0,97	
2024.04.03 01:00	5,16	0,46	0,09	139,39	13,96	0,55	10,14	2,43	0,94	
2024.04.03 01:30	4,37	0,4	0,08	155,67	13,79	0,54	10,74	1,14	0,97	
2024.04.03 02:00	3,89	0,34	0,08	155,51	13,79	0,54	12,28	0,52	0,92	
2024.04.03 02:30	3,38	0,29	0,09	170,76	13,78	0,54	16,31	0,42	0,98	
2024.04.03 03:00	2,61	0,22	0,09	149,28	14,07	0,56	15,87	0,14	0,99	
2024.04.03 03:30	2,3	0,49	0,87	161,62	14,05	0,56	25,45	0,05	0,99	
2024.04.03 04:00	1,81	0,32	0,76	130,38	13,51	0,52	24,62	0,04	0,9	
2024.04.03 04:30	2,41	0,68	0,57	136,64	14,4	0,6	14,26	0,04	1,02	
2024.04.03 05:00	3,38	1,15	0,03	127,42	15,25	0,69	15,35	0,01	1,14	
2024.04.03 05:30	2,59	0,43	0,95	111,13	14,54	0,61	14,35	0	1,08	
2024.04.03 06:00	3,27	0,31	1,01	132,25	14,76	0,63	14,46	0	1,16	
2024.04.03 06:30	4,22	0,76	0,21	98,4	15,03	0,66	13,32	0	1,2	
2024.04.03 07:00	4,85	0,53	0,11	109,7	14,71	0,62	12,58	0	1,12	
2024.04.03 07:30	8,83	0,47	0,11	126,6	14,59	0,61	13,03	0	1,36	
2024.04.03 08:00	8,87	0,52	0,11	103,02	14,95	0,64	13,01	0	1,41	
2024.04.03 08:30	8,41	0,44	0,11	129,06	14,68	0,62	12,05	0	1,32	
2024.04.03 09:00	7,57	0,53	0,1	161,52	14,53	0,6	11,9	0	1,46	
2024.04.03 09:30	8,35	0,62	0,1	158,38	14,82	0,61	11,57	0	1,6	
2024.04.03 10:00	10	0,65	0,1	140,82	15,03	0,63	11,78	0	1,63	
2024.04.03 10:30	11,47	0,59	0,1	140,65	14,83	0,61	11,7	0	1,35	

2024.04.03 11:00	8,34	0,61	0,09	172,72	14,39	0,55	11,11	0	1,16	
2024.04.03 11:30	5,84	0,63	0,08	143,14	13,8	0,51	10,39	0	0,91	
2024.04.03 12:00	3,79	0,72	0,09	136,45	14,04	0,52	11,06	0	1,01	
2024.04.03 12:30	4,04	0,69	0,11	129,05	15,1	0,61	10,91	0,16	1,27	
2024.04.03 13:00	2,67	0,69	0,09	165,35	14,38	0,54	10,05	0,75	1,06	
2024.04.03 13:30	1,83	0,66	0,09	171,73	14,16	0,52	10,16	1,93	1,04	
2024.04.03 14:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.03 14:30	17,54	1,04	0,12	39,16	15,55	0,69	10,35	1,77	1,7	
2024.04.03 15:00	143,39	0,51	0,08	76,73	12,94	0,45	14,29	4,78	2,04	
2024.04.03 15:30	37,16	0,15	0,21	142,42	13,81	0,5	14,61	5,56	0,89	
2024.04.03 16:00	3,6	0,4	0,21	119,94	13,8	0,49	9,35	5,04	0,83	
2024.04.03 16:30	9,96	0,37	0,16	125,28	13,46	0,47	9,25	6,82	0,85	
2024.04.03 17:00	2,98	0,53	0,16	120,72	13,25	0,45	9,01	6,14	0,74	
2024.04.03 17:30	3,19	0,56	0,15	128,48	13,89	0,5	10	6,74	0,87	
2024.04.03 18:00	3,92	0,65	0,14	138,39	14,2	0,51	10,07	7,91	0,92	
2024.04.03 18:30	4,03	0,49	0,29	139,89	14,22	0,52	9,92	8,7	0,96	
2024.04.03 19:00	3,49	0,47	0,23	147,37	13,79	0,49	9,48	9,66	0,91	
2024.04.03 19:30	3,72	0,52	0,23	140,72	13,98	0,51	9,97	11,17	0,95	
2024.04.03 20:00	3,81	0,5	0,21	151,21	13,9	0,5	9,53	12,95	0,99	
2024.04.03 20:30	6,03	0,67	0,24	132,91	14,44	0,54	10,54	15,86	1,02	
2024.04.03 21:00	6,84	0,54	0,22	145,19	14,11	0,52	9,83	15,59	0,99	
2024.04.03 21:30	6,24	0,39	0,25	154,08	13,95	0,51	10,27	15,2	0,93	
2024.04.03 22:00	24,75	0,35	0,31	131,39	14,52	0,56	11,23	17,51	1,19	
2024.04.03 22:30	12,62	0,3	0,28	104,55	14,72	0,58	11,64	17,22	1,12	
2024.04.03 23:00	9,6	0,33	0,33	117,65	14,68	0,57	11,16	16,02	1,05	
2024.04.03 23:30	7,03	0,35	0,27	137,77	14,15	0,54	10,26	13,99	0,97	
2024.04.04 00:00	84,68	0,17	0,26	135,48	13,25	0,48	12,13	12,73	0,8	
2024.04.04 00:30	4,91	0,41	0,15	132,09	14,79	0,59	9,18	14,39	1,18	
2024.04.04 01:00	5,63	0,34	0,14	145,14	14,63	0,58	9,42	14,77	1,15	
2024.04.04 01:30	6	0,31	0,16	152,63	14,52	0,57	9,39	13,76	1,18	
2024.04.04 02:00	6,99	0,25	0,16	140,15	14,64	0,58	10,16	13,72	1,14	
2024.04.04 02:30	6,58	0,25	0,16	137,93	14,56	0,58	9,76	12,4	1,17	
2024.04.04 03:00	8,58	0,22	0,18	107,76	15,1	0,63	10,6	13,31	2,01	
2024.04.04 03:30	10,4	0,35	0,14	107,97	15,09	0,63	11,26	10,72	1,23	
2024.04.04 04:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.04 04:30	10,21	0,31	0,2	90,78	15,59	0,85	14,78	9,66	1,88	
2024.04.04 05:00	8,48	0,28	0,14	116,02	13,95	0,53	9,69	8,5	0,96	
2024.04.04 05:30	7,54	0,21	0,13	149,2	13,85	0,53	9,57	9,5	1,02	
2024.04.04 06:00	6,48	0,21	0,15	158	13,87	0,53	9,64	8,9	0,97	
2024.04.04 06:30	5,82	0,37	0,15	148,4	14,22	0,57	9,94	6,76	1,03	
2024.04.04 07:00	5,7	0,22	0,14	155,7	14,22	0,56	9,94	6,69	1,05	
2024.04.04 07:30	4,2	0,2	0,13	163,76	13,93	0,54	9,89	5,01	1,02	
2024.04.04 08:00	4,1	0,19	0,16	173,88	14,05	0,54	10,2	4,31	0,96	
2024.04.04 08:30	4,56	0,09	0,14	174,14	13,93	0,53	9,91	1,37	0,93	
2024.04.04 09:00	4,55	0,09	0,13	156,53	13,73	0,51	9,54	3,21	1,01	
2024.04.04 09:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.04 10:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.04 10:30	1,55	0,64	0,09	135,37	14,11	0,52	9,69	1,35	1,74	
2024.04.04 11:00	2,05	0,77	0,1	185,16	14,99	0,6	14,35	3,98	1,89	
2024.04.04 11:30	1,91	0,71	0,09	165,46	14,35	0,53	15,53	3,45	1,36	
2024.04.04 12:00	1,82	0,73	0,09	150,63	14,21	0,53	32,64	5,48	1,14	
2024.04.04 12:30	1,68	0,61	0,08	138,81	13,87	0,49	37,6	11,22	0,84	
2024.04.04 13:00	2,07	0,08	0,05	158,99	15,04	1,02	26,84	21,01	0,06	
2024.04.04 13:30	25,61	0,99	0,14	196,96	15,45	0,94	59,34	13,42	0,05	
2024.04.04 14:00	3,52	2,51	0,11	192,23	15,58	3,03	28,08	9,28	0,05	
2024.04.04 14:30	2,12	2,34	0,03	153,8	14,88	0,57	39,02	10,08	0,02	
2024.04.04 15:00	2,14	2,26	0,02	141,74	14,75	0,57	52,74	19,13	0,03	
2024.04.04 16:00	5,12	0	0,1	155,05	14,34	0,54	48,38	11,56	0,77	
2024.04.04 16:30	1,05	0	0,09	152,37	13,94	0,5	43,27	9,55	2,39	
2024.04.04 17:00	0,94	0	0,1	156,88	14,13	0,51	30,27	11,53	0,22	
2024.04.04 17:30	1,36	0	0,1	159,57	13,98	0,5	28,12	6,92	0,21	
2024.04.04 18:00	5,72	0,09	0,09	148,56	14,15	0,52	23,98	6,39	0,18	
2024.04.04 18:30	1,89	0,52	0,16	143,86	14,37	0,53	16,81	5,52	0,19	
2024.04.04 19:00	2,56	0,6	0,15	144,37	14,13	0,51	15,24	10,4	2,2	
2024.04.04 19:30	2,68	0,61	0,12	139,15	13,9	0,5	16,83	13,38	1,35	
2024.04.04 20:00	36,85	0,55	0,12	136,49	14,15	0,52	18,01	17,1	0,4	
2024.04.04 20:30	4,11	0,66	0,12	122,64	13,87	0,51	12,44	17,53	2,22	
2024.04.04 21:00	2,66	0,72	0,15	139,41	14,1	0,53	14,71	18,6	1,16	
2024.04.04 21:30	57,71	0,28	0,1	131,21	14,24	0,55	18,73	19,76	0,66	
2024.04.04 22:00	92,01	0,4	0,1	118,01	13,95	0,53	24,54	20,42	0,86	
2024.04.04 22:30	3,9	0,5	0,13	133,66	14,66	0,59	15,11	19,62	0,37	
2024.04.04 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.04 23:30	70,19	0,39	0,11	98,23	13,82	0,52	10,35	15,28	1,04	
2024.04.05 00:00	6,38	0,39	0,1	163,38	13,77	0,52	17,12	15,7	0,55	
2024.04.05 00:30	1,19	0,47	0,35	165,14	13,89	0,54	22,31	14,72	0,32	
2024.04.05 01:00	1,25	0,41	0,39	153,18	14,77	0,61	19,66	15,65	0,58	
2024.04.05 01:30	1,18	0,53	0,45	126,84	14,92	0,62	19,32	14	0,67	
2024.04.05 02:00	1,18	0,38	0,39	133,41	14,31	0,56	18,2	11,5	0,24	
2024.04.05 02:30	1,76	0,39	0,41	141,95	14,08	0,54	18,53	11,08	0,23	
2024.04.05 03:00	4,75	0,29	0,34	145,7	13,78	0,52	17,97	11,16	0,29	
2024.04.05 03:30	2,44	0,4	0,1	161,8	13,93	0,54	12,6	4,81	0,21	
2024.04.05 04:00	2,51	0,27	0,11	161,64	14,11	0,55	11,87	8,81	0,36	
2024.04.05 04:30	2,6	0,29	0,12	158,53	14,34	0,57	13,27	9,11	0,26	
2024.04.05 05:00	2,81	0,31	0,12	139,25	14,81	0,62	13,35	7,72	0,3	
2024.04.05 05:30	2,82	0,29	0,11	154,33	14,35	0,57	11,67	5,81	0,32	
2024.04.05 06:00	20,27	0,13	0,11	147,36	14,24	0,56	12,2	5,12	0,3	

2024.04.05 06:30	9,87	0,41	0,1	136,92	14,6	0,6	14,71	3,73	0,21	
2024.04.05 07:00	4,49	0,42	0,09	147,04	14,48	0,59	15,54	2,94	0,38	
2024.04.05 07:30	4,3	0,32	0,09	150,09	14,04	0,54	17,84	3,78	0,39	
2024.04.05 08:00	5,16	0,3	0,09	160,58	14,29	0,56	19,13	4,19	0,39	
2024.04.05 08:30	4,85	0,33	0,1	165,26	14,49	0,58	18,99	2,42	0,55	
2024.04.05 09:00	5	0,37	0,1	130,41	14,68	0,59	16,44	1,55	0,9	
2024.04.05 09:30	6,2	0,57	0,17	110,94	14,69	0,57	14,88	3,22	0,8	
2024.04.05 10:00	7,37	0,6	0,16	112,14	14,74	0,59	15,43	3,49	0,79	
2024.04.05 10:30	10,32	0,37	0,3	56,25	17,13	1,12	24,06	5,27	1,49	
2024.04.05 11:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.04.05 11:30	6,64	0,85	0,15	81,74	15,54	0,72	13,28	0,03	0,59	
2024.04.05 12:00	3,46	0,86	0,15	65,5	15,58	0,65	14,06	2,87	0,71	
2024.04.05 12:30	7,69	0,94	0,2	60,59	15,02	0,58	10,87	12,65	0,42	
2024.04.05 13:00	4,77	1,13	0,13	121,45	14,03	0,5	9,51	11,68	0,6	
2024.04.05 13:30	16,42	1,31	0,11	138,78	13,94	0,49	10,59	14,3	0,42	
2024.04.05 14:00	9,16	1,44	0,11	152,01	14,3	0,52	11,15	16,57	0,83	
2024.04.05 14:30	14,87	1,65	0,11	150,73	14,45	0,53	13,79	17,07	0,71	
2024.04.05 15:00	5,95	1,66	0,1	137,9	14,44	0,52	13,1	13,66	0,65	
2024.04.05 15:30	5,53	0,57	0,16	117,48	14,61	0,53	13,99	16,4	0,36	
2024.04.05 16:00	4,54	0,57	0,15	110,8	14,4	0,52	13,89	14,84	0,21	
2024.04.05 16:30	5,07	0,62	0,14	116,77	14,29	0,5	16,19	15,85	0,21	
2024.04.05 17:00	9,82	0,62	0,13	147,89	14,43	0,52	24,44	15,87	0,23	
2024.04.05 17:30	17,25	0,77	0,16	169,15	15,02	0,57	34,2	16,66	0,44	
2024.04.05 18:00	51,8	0,56	0,11	177,35	13,81	0,47	27,31	14,69	0,41	
2024.04.05 18:30	8,57	0,38	0,09	146,39	14,51	0,53	18,62	16,59	0,39	
2024.04.05 19:00	7,44	0,38	0,1	127,12	14,68	0,54	19,09	17,62	0,52	
2024.04.05 19:30	8,05	0,37	0,1	122,42	15,15	0,59	15,22	18,01	0,6	
2024.04.05 20:00	36,96	0,4	0,1	129,82	14,7	0,56	13,06	18,69	0,53	
2024.04.05 20:30	130,96	0,12	0,09	124,78	14,23	0,54	52,36	18,87	0,91	
2024.04.05 21:00	13,4	0,57	0,1	126,27	15,07	0,6	16,46	20,15	0,71	
2024.04.05 21:30	7,83	0,38	0,2	153,78	14,15	0,52	15,62	17,28	0,43	
2024.04.05 22:00	22,77	0,24	0,21	139,92	14,21	0,54	15,65	19,8	0,42	
2024.04.05 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.04.05 23:00	5,55	0,4	0,21	166,66	14,19	0,53	13,18	15,81	0,24	
2024.04.05 23:30	3,98	0,35	0,2	157,05	13,78	0,5	17,06	14,82	0,32	
2024.04.06 00:00	5,11	0,32	0,18	164,91	13,93	0,52	19,6	15,17	0,34	
2024.04.06 00:30	20,14	0,18	0,08	152,07	13,66	0,49	16	13,85	0,37	
2024.04.06 01:00	7,5	0,15	0,08	150,2	13,79	0,5	14,35	15,13	0,36	
2024.04.06 01:30	2,99	0,12	0,09	135,27	13,92	0,51	12,97	14,72	0,28	
2024.04.06 02:00	37,31	0,06	0,09	147,94	14,1	0,54	14,48	14,85	0,53	
2024.04.06 02:30	5,2	0,12	0,08	133,39	13,74	0,5	12,13	13,8	0,48	
2024.04.06 03:00	5,86	0,12	0,09	146,18	13,82	0,52	11,37	14,72	0,51	
2024.04.06 03:30	4,74	0,27	0,08	114,42	13,5	0,5	10,76	12,33	0,22	
2024.04.06 04:00	4,54	0,24	0,09	111,37	13,48	0,49	10,52	12,91	0,16	
2024.04.06 04:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.04.06 05:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.06 05:30	16,69	0,11	0,13	42,47	15,89	0,75	13,51	8,3	0,54	
2024.04.06 06:00	15,78	0,1	0,12	36,73	15,59	0,69	12,33	8,44	0,62	
2024.04.06 06:30	18,42	0,11	0,11	44,62	15,62	0,7	14,08	9,26	0,76	
2024.04.06 07:00	16,37	0,01	0,12	72,02	15,37	0,66	12,98	9,23	0,95	
2024.04.06 07:30	17,1	0,02	0,11	59,37	15,43	0,67	13,75	8,56	0,58	
2024.04.06 08:00	17,52	0	0,12	49,23	15,84	0,72	15,4	6,93	0,7	
2024.04.06 08:30	15,65	0,01	0,11	97,1	14,9	0,64	12,03	4,91	0,46	
2024.04.06 09:00	13	0	0,1	145,56	14,42	0,57	11,16	5,36	0,42	
2024.04.06 09:30	12,47	0,21	0,12	132,48	15,26	0,65	15,62	5,69	0,02	
2024.04.06 10:00	8,7	0,27	0,12	99,55	15,46	0,67	13,71	5,24	0	
2024.04.06 10:30	8,63	0,24	0,11	140,32	14,87	0,6	14,11	5,16	0	
2024.04.06 11:00	5,43	0,39	0,14	76,5	15,49	0,79	14,29	3,47	0,02	
2024.04.06 11:30	5,45	0,25	0,1	158,72	14,49	0,56	15,44	5,53	0	
2024.04.06 12:00	5,53	0,28	0,1	166,38	14,25	0,53	21,78	6,67	0	
2024.04.06 12:30	5,54	0,2	0,08	170,31	13,82	0,5	28,44	8,95	0,06	
2024.04.06 13:00	6,42	0,26	0,09	184,15	14,33	0,53	26,88	11,46	0,13	
2024.04.06 13:30	6,31	0,44	0,1	160,3	15,22	0,61	25,07	15,21	0,2	
2024.04.06 14:00	5,74	0,56	0,11	157,16	15,32	0,61	17,02	17,19	0,2	
2024.04.06 14:30	20,85	0,5	0,1	147,04	14,91	0,57	16,12	15,19	0,2	
2024.04.06 15:00	6,29	0,67	0,11	156,24	15,47	0,61	15,24	18,66	0,16	
2024.04.06 15:30	6,04	0,4	0,13	174,93	14,76	0,54	12,91	16,09	0,23	
2024.04.06 16:00	5	0,39	0,11	138,37	13,88	0,48	11,57	15,28	0,11	
2024.04.06 16:30	5,17	0,45	0,12	145,66	14,2	0,5	11,68	17,72	0,09	
2024.04.06 17:00	4,93	0,44	0,11	131,64	14,2	0,5	10,71	17,67	0,07	
2024.04.06 17:30	4,47	0,41	0,11	120,96	13,65	0,47	9,89	17,3	0,01	
2024.04.06 18:00	4,62	0,44	0,09	150,87	13,74	0,48	10,74	16,67	0,01	
2024.04.06 18:30	25,8	0,11	0,21	155,57	14,8	0,57	13,01	19,54	0,13	
2024.04.06 19:00	19,56	0,12	0,29	118,52	15,79	0,68	15,55	21,39	0,28	
2024.04.06 19:30	4,59	0,15	0,23	148,01	14,88	0,57	10,89	16,1	0,16	
2024.04.06 20:00	4,1	0,12	0,21	167,47	14,33	0,53	10,21	18,09	0,16	
2024.04.06 20:30	4,51	0,17	0,27	170,22	14,78	0,57	11,18	18,44	0,2	
2024.04.06 21:00	4,05	0,24	0,21	159,53	14,24	0,51	11,02	17,86	0,12	
2024.04.06 21:30	4,72	0,13	0,14	169,69	14,38	0,55	15,73	16,78	0,09	
2024.04.06 22:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtátás
2024.04.06 22:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.06 23:00	11,71	0,01	0,14	36,06	15,22	0,63	11,46	15,96	0,42	
2024.04.06 23:30	6,74	0,03	0,13	63,68	14,27	0,54	17,31	15,04	0,14	
2024.04.07 00:00	8,38	0	0,15	94,42	14,51	0,56	17,95	16,64	0,21	
2024.04.07 00:30	9,04	0,13	0,1	106,48	14,17	0,54	16,21	13,22	0,07	
2024.04.07 01:00	8,82	0,07	0,1	111,24	14,42	0,56	14,07	13,75	0,07	

2024.04.07 01:30	8,55	0,12	0,1	118,79	14,29	0,55	16,13	15,44	0,17	
2024.04.07 02:00	8,42	0,11	0,09	128,86	14,09	0,54	18,61	15,84	0,16	
2024.04.07 02:30	12,33	0,21	0,11	83,44	15,12	0,64	20,36	14,63	0,33	
2024.04.07 03:00	9,18	0,25	0,1	108,14	14,51	0,58	21,91	12,07	0,27	
2024.04.07 03:30	9,1	0,04	0,22	107,74	14,57	0,59	26,93	8,17	0,06	
2024.04.07 04:00	7,1	0,04	0,24	118,65	14,24	0,56	27,59	10,04	0,08	
2024.04.07 04:30	7	0	0,19	126	14,19	0,56	32,71	11,54	0,04	
2024.04.07 05:00	7,62	0	0,22	96,78	14,96	0,63	24,38	12,08	0,09	
2024.04.07 05:30	6,47	0	0,26	106,18	14,58	0,59	21,41	15,44	0,04	
2024.04.07 06:00	7,4	0	0,29	162,39	14,65	0,6	26,37	11,32	0,12	
2024.04.07 06:30	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.07 07:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	
2024.04.07 07:30	18,05	0,25	0,17	61,11	15,19	0,72	11,83	3,66	0,13	
2024.04.07 08:00	7,64	0,12	0,16	30,38	15,16	0,65	22,68	3,43	0,12	
2024.04.07 08:30	5,78	0,2	0,12	58,39	14,66	0,6	32,39	6,09	0,1	
2024.04.07 09:00	5,94	0,17	0,11	85	14,55	0,58	38,3	6,3	0,03	
2024.04.07 09:30	5,45	0,36	0,09	107,03	14,53	0,56	35,75	10,24	0,06	
2024.04.07 10:00	4,47	0,33	0,09	137,71	14,15	0,52	38,49	3,71	0,05	
2024.04.07 10:30	3,64	0,33	0,08	158,43	13,88	0,5	44,7	7,45	0,02	
2024.04.07 11:00	3,23	0,3	0,09	181,3	13,96	0,5	40,49	5,58	0,04	
2024.04.07 11:30	2,82	0,43	0,09	172,43	14,12	0,51	32,91	5,84	0,01	
2024.04.07 12:00	3,11	0,44	0,1	151,1	14,75	0,56	26,99	2,76	0,08	
2024.04.07 12:30	3,39	0,2	0,11	141,8	14,71	0,54	24,78	5,85	0,08	
2024.04.07 13:00	3,37	0,12	0,13	141,81	14,57	0,53	25,71	8,67	0,06	
2024.04.07 13:30	4,03	0,2	0,13	137,17	15,16	0,58	21,33	11,64	0,09	
2024.04.07 14:00	3,37	0,33	0,11	132,89	14,91	0,55	18,3	10,6	0,12	
2024.04.07 14:30	3,31	0,44	0,1	152,84	14,81	0,54	21,82	12,41	0,24	
2024.04.07 15:00	3,74	0,43	0,12	154,96	14,74	0,53	21,1	11,65	0,14	
2024.04.07 15:30	3,96	0,2	0,11	170,23	14,37	0,5	25,34	9,46	0,09	
2024.04.07 16:00	4,33	0,28	0,1	164,68	14,77	0,52	20,94	10,61	0,16	
2024.04.07 16:30	5,57	0,39	0,1	154,45	14,8	0,52	21,26	8,5	0,23	
2024.04.07 17:00	6,8	0,5	0,11	157,94	14,98	0,54	22,93	6,42	0,22	
2024.04.07 17:30	8,61	0,62	0,1	148,28	14,83	0,52	22,01	5,51	0,15	
2024.04.07 18:00	10,64	0,53	0,11	136,68	14,83	0,53	22,65	4,47	0,12	
2024.04.07 18:30	11,03	0,1	0,12	121,01	14,42	0,49	23,67	4,06	0,09	
2024.04.07 19:00	27,46	0,01	0,11	126,97	14,33	0,49	26,17	5,21	0,23	
2024.04.07 19:30	10,55	0,09	0,13	129,54	14,31	0,5	20,19	5,98	0,14	
2024.04.07 20:00	28,76	0,25	0,11	130,28	14,34	0,51	17,41	7,65	0,31	
2024.04.07 20:30	12,06	0,18	0,12	144,36	14,24	0,5	16,57	8,81	0,23	
2024.04.07 21:00	9,46	0,3	0,14	148,21	14,77	0,56	15,73	9,23	0,32	
2024.04.07 21:30	8,24	0,18	0,09	144,14	14,45	0,53	14,87	8,6	0,02	
2024.04.07 22:00	8,9	0,06	0,1	158,79	14,66	0,56	15,46	8,59	0,13	
2024.04.07 22:30	9,45	0,12	0,1	159,92	14,68	0,56	13,79	9,09	0,28	
2024.04.07 23:00	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	Nincs ég.	tervezett karbantartás - kazánfűtás
2024.04.07 23:30	14,7	0,13	0,11	138,11	15,13	0,61	14,57	5,85	0,18	
2024.04.08 00:00	17,75	0,13	0,1	118,69	15,02	0,6	18,54	7,77	0,15	