



*Sepurátor 3.0-EN
MÖA100-100-5 típusú 2 tartályos
ásványolaj leválasztó berendezés
Forgalmazó: Euro Purator Kft.
Külső átmérő 2,54 m, tartálymagasság 2,5 m,
125 kN teherbírású fedlap,
60 és 90 cm magas nyaktag,
DN 400 csatlakozó csövek*

Vízépítő Mérnöki Kft. 3530 Miskolc Meggyesalja u. 4. fszt.3. Tel.: (46)-505-060, fax: (46)505-061, e-mail: velkey@t-online.hu		
Megrendelő:	PREC-CAST Öntödei Kft. 3980 Sátoraljaújhely Ipar u. 2.	Tervezési idő: 2018. márc.
A terv tárgya:	Prec-Cast Öntödei Kft. PC-2 oldali csapadékvíz elvezető rendszerre olajfogók beépítése vízjogi engedélyezési és kiviteli terv	Méretarány: 1:100
A tervrész címe:	C-1-0 csatorna MÖA100-100-5 berendezés telepítése	Tervszám: B - 3 - 2018
Felelős tervező: Velkeyné Stéfan Ildikó (VZ-Tel., 05-0151)	Rajzszám: 5.2	