



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/6860/2020.ált.

Ügyintéző: Hojdákné Kovács Eleonóra/
dr. Horváth Gábor
(tel.:46/517-315)

Tárgy: Bogácsi Thermálfürdő Kft.
vízilétesítményeire kiadott,
többször módosított H-79-71/2004.
számú vízjogi üzemeltetési
engedély módosítására vonatkozó
35500/6860-10/2020.ált. számú
határozat módosítása

HATÁROZAT

- I. A Bogácsi Thermálfürdő Kft. - 3412 Bogács, Dózsa György út 16. - engedélyes részére a Bogácsi Thermálfürdő Kft. vízilétesítményeinek üzemeltetésére és fenntartására kiadott, a 35500/6860-10/2020.ált., 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozatokkal módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Hór-Kánya-Eger/22, 36, 44, 104) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A 35500/6860-10/2020.ált. számú határozat I/2. pontját **törlöm**, és helyette az alábbiakat **írom**:

A határozat III „A megépült vízilétesítményt meghatározó adatok” fejezetből „A vízigények” címszó alatti részt **törlöm**, helyébe az alábbiakat **iktatom**:

| Kút | 10.01-04.30 | 05.01-09.30 | Éves vízigény |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| B-1 számú termálkút | 408,0 m ³ /nap egész évben | | 148.920 m ³ /év |
| K-6 számú termálkút | 800,0 m ³ /nap egész évben | | 292.000 m ³ /év |
| I. sz.hidegvizes kút, talajvíz | 50 m ³ /nap | 20 m ³ /nap | 13.660 m ³ /év |
| II. sz.hidegvizes kút, talajvíz | 100 m ³ /nap | 420 m ³ /nap | 85.460 m ³ /év |
| III. sz.hidegvizes kút, talajvíz | 50 m ³ /nap | 160 m ³ /nap | 35.080 m ³ /év |
| IV. sz.hidegvizes kút, rétegvíz | 04.01-09.30 –ig 70 m ³ /nap | | 12.810 m ³ /év |
| V. sz.hidegvizes | 50 m ³ /nap | 250 m ³ /nap | 48.850 m ³ /év |

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| kút, talajvíz | | | |
|---------------|--|--|--|

Vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget meghatározó adatok:

Lekötött éves vízmennyiségek: 440.920 m³/év, vízkészlet jellege gyógyvíz
12.810 m³/év, vízkészlet jellege rétegvíz II. osztály
183.050 m³/év, vízkészlet jellege talajvíz I. osztály

A vízhasznosítás jellege mindhárom víztípusnál fürdő.

A vízhasználattal érintett felszín alatti víztest mindhárom típusú vízhasználat esetén jó mennyiségi állapotú.

2. A határozat I/4. pontját törlöm és helyébe az alábbiakat iktatom:

A határozat III „A megépült vízellátási rendszert meghatározó adatok” fejezetének „A vízellátást biztosító kutak vízminősége” címszó alatti részét az alábbiakkal **kiegészítem**:

Az üzemelő víztermelő kutak aktuális vízminőségi adatai:

| Vízminőségi paraméter | Mértékegység | B-1 2012. 08.27. | K-6 2011. 04.07. |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Hőmérséklet | °C | 70,5 | 71,5 |
| Kálium | [mg/l] | 6,0 | 5,9 |
| Nátrium | [mg/l] | 27 | 26 |
| Ammónium | [mg/l] | 0,54 | 0,47 |
| Kalcium | [mg/l] | 97 | 96 |
| Magnézium | [mg/l] | 18 | 17,4 |
| Vas | [mg/l] | <0,05 | 0,07 |
| Mangán | [mg/l] | <0,02 | <0,02 |
| Nitrát | [mg/l] | <1,0 | <1,0 |
| Nitrit | [mg/l] | <0,02 | <0,02 |
| Klorid | [mg/l] | 10 | 4 |
| Bromid | [mg/l] | 0,04 | 0,03 |
| Jodid | [mg/l] | 0,02 | 0,02 |
| Fluorid | [mg/l] | 0,64 | 0,78 |
| Szulfát | [mg/l] | <10 | <10 |
| Szulfid | [mg/l] | 3,4 | 4,5 |
| Hidrogénkarb. | [mg/l] | 433 | 409 |
| HBO ₂ | [Bmg/l] | 0,57 | 0,62 |
| H ₂ SiO ₃ | [SiO ₂ mg/l] | 51 | 50 |
| Szabad széndioxid | [mg/l] | 338 | 260 |
| TOC | [mg/l] | <0,5 | 0,59 |
| Fenolindex | [µg/l] | <5 | <5 |
| Összes keménység | [CaO mg/l] | 177 | 174 |
| Összes oldott anyag | [mg/l] | 647 | 605 |
| KOI | [mg/l] | 3,1 | 2,2 |
| Fajlagos vezetőképesség | [µS/cm] | 612 | 614 |
| Bárium | [µg/l] | 160 | 190 |
| Arzén | [µg/l] | 21 | 24 |
| Lúgosság | [mmol/l] | 7,1 | 6,7 |
| pH | - | 6,5 | 6,4 |
| TPH-olajindex | [µg/l] | <20 | <20 |

Termálvizes kutak vízminősége:

Termálkutak aktuális gázvizsgálati eredményei(2016. 12. 01.)

| | Mértékegység | B-1 | K-6 |
|-----------------------------|---------------------|--------|--------|
| Vízben oldott gáztartalom | [l/m ³] | | |
| Metán | [tf%] | 0,00 | 0,0 |
| Nitrogén | [tf%] | 24,38 | 11,11 |
| Oxigén | [tf%] | 6,75 | 2,81 |
| Széndioxid | [tf%] | 68,86 | 86,06 |
| Összes oldott gáztartalom | [l/m ³] | 127,42 | 102,51 |
| Összes oldott metántartalom | [l/m ³] | 0,0 | 0,0 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------|--------|
| Szabad gáztartalom | [l/m ³] | | |
| Metán | [tf ^o %] | 0,88 | 0,89 |
| Nitrogén | [tf ^o %] | 62,52 | 65,69 |
| Oxigén | [tf ^o %] | 6,03 | 5,58 |
| Széndioxid | [tf ^o %] | 30,54 | 27,83 |
| Összes szabad gáztartalom | [l/m ³] | 43,82 | 36,57 |
| Összes szabad metántartalom | [l/m ³] | 0,38 | 0,32 |
| | | | |
| Összes gáztartalom | [l/m ³] | 171,25 | 139,09 |
| Összes metántartalom | [l/m ³] | 0,38 | 0,32 |

Hidegvizes kutak vízminősége

| Vízminőségi paraméter | Mértékegység | I. 2020.08.18. | II. 2020.08.18. | III. 2020.08.18. | V. 2018.12.17. |
|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Kálium | [mg/l] | | | | 4,3 |
| Nátrium | [mg/l] | | | | 20,5 |
| Ammónium | [mg/l] | <0,03 | 0,2 | <0,03 | 0,04 |
| Kalcium | [mg/l] | | | | 148 |
| Magnézium | [mg/l] | | | | 14 |
| Vas | [µg/l] | | | | <30 |
| Mangán | [µg/l] | | | | <10 |
| Nitrát | [mg/l] | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 4,1 |
| Nitrit | [mg/l] | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Klorid | [mg/l] | 29 | 30 | 25 | 23 |
| Fluorid | [mg/l] | | | | 0,14 |
| Szulfát | [mg/l] | | | | 98 |
| Oldott foszfát | [mg/l] | | | | 1,04 |
| Hidrogénkarb. | [mg/l] | | | | <6 |
| Karbonát | [mg/l] | | | | 366 |
| Összes keménység | [CaO mg/l] | | | | 240 |
| KOI _{ps} | [mg/l] | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,39 |
| Fajlagos vezetőképesség | [µS/cm] | | | | 775 |
| m lúgosság | [mmol/l] | | | | 6,0 |
| pH | | | | | 7,1 |

II. A módosítás a 35500/6860-10/2020.ált., 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozatokkal módosított H-79-71/2004. határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

III. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 86.000,-Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Bogácsi Thermálfürdő Kft. -3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16.- engedélyes részére a Bogácsi Thermálfürdő Kft. vízellátási mélyvízüzemi, üzemeltetésére és fenntartására H-79-71/2004. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a vízügyi hatóság, amelyet 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozataival módosított.

A Bogácsi Thermálfürdő Kft. - 3412 Bogács, Dózsa György út 16. - 2020. augusztus 24-én érkezett beadványában a Bogácsi Thermálfürdő Kft. vízellátási mélyvízüzemi kiadott, a 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számokon módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, az V. számú kút vízjogi üzemeltetési engedélyezését és az engedély hatályának meghosszabbítását kérte.

A kérelem alapján a Bogácsi Thermálfürdő Kft. vízellátási mélyvízüzemi kiadott, a 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számokon módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízügyi hatóság 35500/6860-10/2020.ált. számú határozatával módosította.

A 35500/6860-10/2020.ált. számú határozat kézbesítését követően észleltem, hogy a határozat I/2 pontjában szereplő „Vízigények” címszó alatti táblázatban a lekötött éves vízmennyiségre vonatkozó adatok nem egyértelműek, az adatok között elírás szerepel, továbbá a határozat I/4 pontjában a hidegvizes kutak aktuális vízminőségi adatait tartalmazó táblázatra rácsúszott a termálkutak vízminőségi adatait ismertető táblázat, így az nem olvasható és nem értelmezhető.

A fentiek alapján a 35500/6860-10/2020.ált., 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozatokkal módosított H-79-71/2004. határozat módosítása mellett döntöttem, és a vízjogi üzemeltetési engedélyt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 120. § (1) pontja alapján módosítottam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A §-a biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolc, az elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében

dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. Bogácsi Thermálfürdő Kft. - 3412 Bogács, Dózsa György út 16. (Cégkapu-12461859)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály – 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. (elektronikus úton)
3. ÉMVÍZIG – 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. (elektronikus úton)
4. BAZ MKI VKJ üi.
5. Vízikönyv
6. Iratokhoz



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT



35500/6860-10/2020.ált.

Ügy száma: 35500/6860/2020.ált.
Ügyintéző: Hojdákné Kovács Eleonóra /
dr. Horváth Gábor

Tárgy: Bogácsi Thermálfürdő Kft.
vízilétesítményeire kiadott,
többször módosított H-79-71/2004.
számú vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A Bogácsi Thermálfürdő Kft. - 3412 Bogács, Dózsa György út 16. - engedélyes részére a Bogácsi Thermálfürdő Kft. vízilétesítményeinek üzemeltetésére és fenntartására kiadott, a 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozatokkal módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Hór-Kánya-Eger/22, 36, 44, 104)

módosítom:

1. A határozat III. fejezetben szereplő hatályát 2025. december 31-ig meghosszabbítom.
2. A határozat III „A megépült vízilétesítményt meghatározó adatok” fejezetből „A vízigények” címszó alatti részt törlöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

| Kút | 10.01-04.30 | 05.01-09.30 | Éves vízigény |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| B-1 számú termálkút | 408,0 m ³ /nap egész évben | | 148.920 m ³ /év |
| K-6 számú termálkút | 800,0 m ³ /nap egész évben | | 292.000 m ³ /év |
| I. sz.hidegvizes kút, talajvíz | 50 m ³ /nap | 20 m ³ /nap | 13.710 m ³ /év 13.660 |
| II. sz.hidegvizes kút, talajvíz | 100 m ³ /nap | 50 m ³ /nap | 28.950 m ³ /év 85460 |
| III. sz.hidegvizes kút, talajvíz | 50 m ³ /nap | 160 m ³ /nap | 35.180 m ³ /év 35.080 |
| IV. sz.hidegvizes kút, rétegvíz | 04.01-09.30 –ig 70 m ³ /nap | | 12.810 m ³ /év |
| V. sz.hidegvizes kút, talajvíz | 50 m ³ /nap | 250 m ³ /nap | 48.930 m ³ /év 48.850 |

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget meghatározó adatok:

Lekötött éves vízmennyiségek: 340.920 m³/év, vízkészlet jellege gyógyvíz
12.810 m³/év, vízkészlet jellege rétegvíz II. osztály
126.770 m³/év, vízkészlet jellege talajvíz I. osztály

A vízhasznosítás jellege mindhárom víztípusnál fürdő.

A vízhasználattal érintett felszín alatti víztest mindhárom típusú vízhasználat esetén jó mennyiségi állapotú.

3. A határozat III „A megépült vízellátási hálózati megnevezési adatok” fejezék a „vízellátást biztosító kutak azonosító és műszaki adatai” fejezet részének a „Hidegvizes kutak” címszó alatti részét az alábbiakkal kiegészítem:

V. sz. hidegvizes kút:

A kút helye: Bogács 1928 hrsz.-ú ingatlan

Fúrás éve: 2018

Kútkataszteri szám: B-10

A kút műszaki adatai:

EOV Y: 760 547,60 m
EOV X: 286 195,84
EOV Z: 173,820 mB.f

Z_{kútfőj}: 174,650 mBf

Talpmélység: 11,0 m

Csővezés: + 0,60 m től - 11,0 m-ig ø 315/300 PVC cső

Szűrőzés: -6,8 és - 10,2 m között
a szűrő 0,5 mm-es résezt szűrő

A szűrő körül talptól terepszint alatt 5,0 m-ig kavicsolás történt, a kavics fölött a gyűrűstérben cementkitöltés készült.

Talplezárás: PVC fenéklemezzel.

Nyugalmi vízszint: - 3,2 m terep alatt, 170,620 mBf.

Hidraulikai adatok.

Q=70 l/p h= -3,6 m
Q= 200 l/p h= -5,2 m
Q= 240 l/p h= -6,15 m

Üzemszerű vízhozam: 200 l/p , -5,2 m-es üzemi vízszinten

Kútfej kialakítása:

A kútra kútház épült, ebben kerültek elhelyezésre az alábbi kútfejszerelvények:

vízmintavételi csap
vízóra
elzáró szerelvény
visszacsapó szelep

4. A határozat III „A megépült vízellátási hálózatról meghatározó adatok” fejezetének „A vízellátást biztosító kutak vízminősége” címszó alatti részét az alábbiakkal **kiegészítem**:

Az üzemelő víztermelő kutak aktuális vízminőségi adatai:

Termálvizes kutak vízminősége:

| Vízminőségi paraméter | Mértékegység | B-1 2012. 08.27 | K-6 2011. 04.07 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hőmérséklet | °C | 70,5 | 71,5 |
| Kálium | [mg/l] | 6,0 | 5,9 |
| Nátrium | [mg/l] | 27 | 26 |
| Ammónium | [mg/l] | 0,54 | 0,47 |
| Kalcium | [mg/l] | 97 | 96 |
| Magnézium | [mg/l] | 18 | 17,4 |
| Vas | [mg/l] | <0,05 | 0,07 |
| Mangán | [mg/l] | <0,02 | <0,02 |
| Nitrát | [mg/l] | <1,0 | <1,0 |
| Nitrit | [mg/l] | <0,02 | <0,02 |
| Klorid | [mg/l] | 10 | 4 |
| Bromid | [mg/l] | 0,04 | 0,03 |
| Jodid | [mg/l] | 0,02 | 0,02 |
| Fluorid | [mg/l] | 0,64 | 0,78 |
| Szulfát | [mg/l] | <10 | <10 |
| Szulfid | [mg/l] | 3,4 | 4,5 |
| Hidrogénkarb. | [mg/l] | 433 | 409 |
| HBO ₂ | [Bmg/l] | 0,57 | 0,62 |
| H ₂ SiO ₃ | [SiO ₂ mg/l] | 51 | 50 |
| Szabad széndioxid | [mg/l] | 338 | 260 |
| TOC | [mg/l] | <0,5 | 0,59 |
| Fenolindex | [µg/l] | <5 | <5 |
| Összes keménység | [CaO mg/l] | 177 | 174 |
| Összes oldott | [mg/l] | 647 | 605 |

| | | | |
|-------------------------|----------|-----|-----|
| anyag | | | |
| KOI _{ps} | [mg/l] | 3,1 | 2,2 |
| Fajlagos vezetőképesség | [μS/cm] | 612 | 614 |
| Bárium | [μg/l] | 160 | 190 |
| Arzén | [μg/l] | 21 | 24 |
| Lúgosság | [mmol/l] | 7,1 | 6,7 |
| pH | - | 6,5 | 6,3 |
| TPH-olajindex | [μg/l] | <20 | <20 |

Termálkutak aktuális gázvizsgálati eredményei (2016. 12.01)

| | Mértékegység | B-1 | K-6 | Hidegvizes kutak vízminősége | |
|---------------------------|---------------------|--------|---------|------------------------------|-------|
| Vízben oldott gáztartalom | [l/m ³] | | | | |
| Metán | [tf%] | 0,00 | 0,0 | | |
| Nitrogén | [tf%] | 24,38 | 11,1 | | |
| Oxigén | [tf%] | 6,73 | 2,81 | | |
| Széndioxid | [tf%] | 68,86 | 88,06 | | |
| Összes oldott gáztartalom | [l/m ³] | 127,42 | 102,51 | | |
| Kalcium | [mg/l] | | | | 4,3 |
| Ólaj | [mg/l] | | | | 20,5 |
| Ólaj | [mg/l] | 0,03 | 0,2 | <0,03 | 0,04 |
| Kalcium | [mg/l] | | | | 148 |
| Magnézium | [mg/l] | | | | 14 |
| Szulfid | [μg/l] | | | | <30 |
| Mangán | [mg/l] | 0,88 | 0,89 | | <10 |
| Nitrát | [mg/l] | 62,32 | 62,49 | 1,7 | 4,1 |
| Nitrén | [mg/l] | 6,002 | 5,58,02 | <0,02 | <0,02 |
| Szén-dioxid | [mg/l] | 30,54 | 23,83 | 25 | 23 |
| Összes szabad szulfid | [mg/l] | | | | 0,14 |
| Összes szulfid | [mg/l] | 43,82 | 36,57 | | 98 |
| Összes szabad szulfid | [mg/l] | 0,38 | 0,32 | | 1,04 |
| Karbonát | [mg/l] | | | | <6 |
| Összes szulfid | [mg/l] | | | | 366 |
| Összes szulfid | [mg/l] | 171,25 | 139,09 | | 240 |
| Összes szulfid | [mg/l] | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,39 |
| Fajlagos vezetőképesség | [μS/cm] | 0,38 | 0,32 | | 775 |
| m Lúgosság | [mmol/l] | | | | 6,0 |
| pH | - | | | | 7,1 |

5. A határozat III „A megépült vízellátásményt meghatározó adatok” fejezetet az alábbiakkal kiegészítem:

Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

| VOR | Objektum név | Objektum típus |
|--------|---|--|
| ACV362 | Bogács B-1; Strand 1. kút (hévíz) | Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút |
| ACV374 | Bogács K-6; Strand 2. kút (hévíz) | Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút |
| AIH626 | Bogács, Strand 1. kút (hidegvizes) | Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút |
| ACV375 | Bogács Strand 2. kút (hidegvizes) | Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút |
| ACV381 | Bogács Strand 3. kút (hidegvizes) | Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút |
| ACV450 | Bogács K-7; Strand 4. kút (hidegvizes) | Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút |
| AFH194 | Bogács B-10 ;Strand 5. kút (hidegvizes) | Felszín alatti vízfeltáró objektum-kút |
| ASL018 | Bogács Gyógy-és Strandfürdő, Bogácsi Termálfürdő Tft. | Vízhasználati helyek- Fürdő vízhasználati egység |
| ASL022 | Bogács Gyógy-és Strandfürdő hévízkútjai, vízelvonás | Vízterhelési helyek-Felszín alatti vízelvonás- Vízterhelési pont |
| ASL024 | Bogács Gyógy-és Strandfürdő talajvízkútjai, vízelvonás | Vízterhelési helyek-Felszín alatti vízelvonás- Vízterhelési pont |
| ASL026 | Bogács Gyógy-és Strandfürdő rétegvízkút, vízelvonás | Vízterhelési helyek-Felszín alatti vízelvonás- Vízterhelési pont |
| ASL034 | Hór-patak 14+800, Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő | Vízterhelési helyek-Felszín vízbevezetés-Vízterhelési pont |
| ASL044 | Szoros-patak 0+400, Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő | Vízterhelési helyek-Felszín vízbevezetés-Vízterhelési pont |
| ASL046 | Szoros-patak 0+560, Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő | Vízterhelési helyek-Felszín vízbevezetés-Vízterhelési pont |

6. A határozat IV. „Előírásaink az üzemeltetéshez” című fejezetének **23. pontját törlöm**, helyébe az alábbiakat **iktatom**:

23. Az üzemeltetés során rendszeresen ellenőrizni kell a kibocsátott szennyvíznek a felszíni vízfolyás befogadók és a felszín alatti víz minőségére gyakorolt hatását.

A Gyógy- és Strandfürdő szennyvízelvezetésre és mintavételre vonatkozó önellenőrzési tervét ki kell egészíteni a benyújtott elővizsgálati dokumentációban javasolt monitoring tervvel a felszíni befogadók és a felszín alatti víz vonatkozásában. A módosított önellenőrzési tervet az OKIRKapu internetes felületen kell benyújtani FEVISZ-VAL adatlaphoz csatoltan.

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya BO-07/NEO/3645-2/2020. számú állásfoglalásába foglalt előírásai:

1. A kutakat úgy kell üzemeltetni, hogy a szolgáltatott víz minősége mindenkor megfeleljen a mesterséges közfürdő tápvízére (pótvízére) vonatkozó minőségi határértékeknek.
2. Vízmintavételezésre alkalmas mintavételi csapot kell biztosítani a kútnál.
3. A közfürdő üzemeltetője köteles a mesterséges közfürdő tápvíz (pótvíz) minőségének ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala) által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal elvégeztetni.
4. Az ivóvíz, a használati meleg víz, az uszodai és egyéb, fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az ilyen vizekkel érintkező felületek fertőtlenítésére csak olyan biocid termék használható fel, melyet az országos tisztifőorvos (korábban: OTH) ivóvíz fertőtlenítésre engedélyezett.
5. Üzemeltetési Szabályzat módosítása szükséges a változásoknak megfelelően, melynek jóváhagyásáról, megfelelőségéről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesd Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya (Hivatalom) határoz.
6. Rendkívüli szennyezés esetében, a havaria-esemény elhárítását követően soron kívül szükséges a víz minőségi vizsgálatait elvégezni.
7. A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek vonatkozásában gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

III. A B-1. jelű hévízkútra vonatkozó 2016-ban készített üzemeltetési szabályzatot, és a K-6. jelű hévízkútra vonatkozó 2016-ban készített üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.

IV. A módosítás a 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozatokkal módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

V. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz,

mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 86.000,-Ft melyet** a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Bogácsi Termálfürdő Kft. -3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16.- engedélyes részére a Bogácsi Termálfürdő Kft. vízellátási létesítményeinek, üzemeltetésére és fenntartására H-79-71/2004. számon vízügyi üzemeltetési engedélyt adott a vízügyi hatóság, amelyet 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozataival módosított. Az engedély hatálya 2020. augusztus 31-ig szól.

Bogácsi Termálfürdő Kft. -3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16.- engedélyes részére a Bogácsi termálfürdő hidegvíz ellátását szolgáló 2 db új víztermelő kút lemeltyítéséhez, ill. a víztermeléshez szükséges kútépészet és kútbekötés kiviteli munkálataihoz 35500/4495-12/2016.ált. számon vízügyi létesítési engedélyt adott a vízügyi hatóság.

A Bogácsi Termálfürdő Kft. - 3412 Bogács, Dózsa György út 16. - 2020. augusztus 24-én érkezett beadványában a Bogácsi Termálfürdő Kft. vízellátási létesítményeire kiadott, a 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számokon módosított H-79-71/2004. számú vízügyi üzemeltetési engedély módosítását, az V. számú kút vízügyi üzemeltetési engedélyezését és az engedély hatályának meghosszabbítását kérte.

A kérelem szerint a vízügyi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbításával együtt az engedélyben foglalt vízellátási létesítmények változatlan üzemű fenntartása mellett kéri a Termálfürdő vízellátását biztosító, 35500/4495-12/2016. ált. számú vízügyi létesítési engedély alapján megépített V. számú talajvizes víztermelő kút üzemeltetésre is a vízügyi üzemeltetési engedély kiadását.

Kérelmező a benyújtott dokumentációban csatolta az V. számú kút (kútkataszteri sorszáma: B-10.) vízföldtani naplóját, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői és befogadói hozzájárulását, és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát, továbbá csatolta 2020. július 28-án, Bogácson kelt nyilatkozatát, amely szerint a 35500/4495-12/2016. ált. számú vízügyi létesítési engedélyben szereplő kutak közül csak az V. számú kút valósult meg. Nyilatkozata szerint a létesített kút egyes műszaki paramétereiben eltér az engedélyezett tervtől, az eltéréseket a benyújtott dokumentáció tartalmazza.

A csatolt megvalósulási tervdokumentáció alapján az V. számú kút a 35500/4495-12/2016. ált. számú vízügyi létesítési engedélyben meghatározott területen, de vízügyi létesítési engedélyben rögzített műszaki tartalomtól eltéréssel valósult meg, azonban a benyújtott dokumentációban a műszaki megfelelőséget igazolták, ezért a vízgazdálkodási hatósági

jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ (3a) bekezdése szerint vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáról döntöttem.

A kérelem és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, az nem felel meg teljes körűen a jogszabályban foglalt követelményeknek, és a tényállás tisztázása szükséges. Megállapítottam továbbá, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16/6. pontja alapján az ügyben szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

A fentiek alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló Ákr. 43. § (1) c) pontja szerint a Bogácsi Thermálfürdő Kft. vízellátási műhelyeire kiadott, módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása ügyében teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

35500/6860-1/2020.ált. számon értesítettem a kérelmezőt és az eljárás ügyfeleit annak megindításáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A benyújtott kérelem és dokumentáció hiányosságai miatt 35500/6860-2/2020.ált. számon hiánypótlásra, 35500/6860-6/2020.ált. számon nyilatkozattételre szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási és nyilatkozattételi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Kérelmező a 35500/6860-2/2020.ált. számú végzésemre megküldött válaszbeadványához mellékelte a szakhatósági közreműködés díjának befizetését igazoló dokumentumot, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. számú melléklete szerinti, az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot, és az V. számú kút műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvét, amely szerint a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2016. június 24-én került sor.

Kérelmező a 35500/6860-6/2020.ált. számú nyilatkozattételi felhívásomra megküldött válaszbeadványához mellékelte a vízminőség vizsgálat eredményeit, a hévízkutak tekintetében az utolsó gázvizsgálat eredményeit, és csatolta a hévízkutakra vonatkozó üzemeltetési szabályzatokat.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását, és mint a Szoros- és Hór-patak kezelője befogadói hozzájárulását É2020-2051-005/2020. számon, és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát É2020-2051-006/2020. számon megadta.

Az engedély kiadásához az alábbi szakhatóság hozzájárulását megadta:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya BO-07/NEO/3645-2/2020. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16/6. pontja alapján megkereste hatóságomat a Bogácsi Thermálfürdő Kft. (székhely: 3412 Bogács; Dózsa Gy. u. 16. sz.). vízilétesítményeire kiadott H-7974/2004. H-79-74/2004. 3384-1/2010. 11704-10/2012. 35500-3780-10/2015. ált. 35500/1826/2017. ált. számokon módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása, a BT-V jelű kút vízjogi üzemeltetési engedélyezése és az engedély meghosszabbításának ügyében szakhatósági közreműködés céljából.

A kérelmező az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §, 2. § és 1. számú melléklete alapján a 23 900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A megkereséshez csatoltan megküldött a Bogácsi Thermálfürdő Kft. (székhely: 3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16. sz.). vízilétesítményeire kiadott H-79-74/2004. H-79-74/2004. 3384-1/2010. 11704-10/2012. 35500-3780-10/2015. ált. 35500/1826/2017. ált. számokon módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedélyei, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Hidrogeológiai és Geokémiai Főosztály (1145 Budapest, Columbus u. 17-23. által készített Vízföldtani Napló, Bogácsi Thermálfürdő Kft. nyilatkozata a változásról (csak BT-V sz. jelű kút valósult meg, a tervezett BT-VI és BT-V sz. hidegvizes kutak közül), WEPROT Kft. 2373 Dabas, Kör u. 6/A által 2016. márciusban készített „A Bogácsi Thermálfürdő Kft. új hidegvizes kútjai -Vízjogi létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja, 35500/4495-12/2016. ált. vízjogi létesítési engedély, Vagyonkezelői nyilatkozat- áttanulmányozása alapján a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának tekintetében - szakhatósági hozzájárulásumat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.

Előírásaimmal biztosíthatók a közegészségügyi előírások- az egészségkárosító kockázatok és a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a közegészségügyi és kémiai biztonsági, környezetegészségügyi érdekek teljesítése.

Előírásaimat az alábbi jogszabályi hivatkozások alapján tettem:

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet (a továbbiakban NM rendelet) 1. számú mellékletének „A közfürdő vízminősége” című II. rész 1. pontja szerint az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a közös víztér ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a víz sem mikrobiológiai szennyezettsége, sem kémiai összetétele révén ne okozzon egészségkárosodást. A víz nem tartalmazhat bőrt, nyálkahártyát irritáló vagy mérgező anyagokat, továbbá esztétikai szempontból nem lehet kifogásolható.

A 3. pont szerint a mesterséges közfürdő tápvizének (pótvizének) minőségére az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai, vagy azzal legalább egyenértékű megoldás az irányadó. Mérgező anyagok, továbbá a szennyezésjelző kémiai komponensek szempontjából a víznek ivóvízminőségűnek kell lennie, melyre külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/D. § (1) bekezdése szerint „Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz, a használati meleg víz, az uszodai és egyéb, fürdőzésre használt vizek fertőtlenítésére, valamint az ilyen vizekkel érintkező felületek fertőtlenítésére szolgáló, továbbá a vizekben alkalmazott algásodásgátló biocid termék az országos tisztifőorvos által kiadott engedély birtokában hozható forgalomba.”

A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet (a továbbiakban NM rendelet) 8. § (1) (2) és (4) bekezdésében foglaltak alapján:

8. (1) A közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírásokat a 3. számú melléklet, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát a 4. számú melléklet tartalmazza. A közfürdő üzemeltetője köteles a 4. számú melléklet szerinti - a fürdővíz minőségének ellenőrzéséhez szükséges - vizsgálatokat elvégezni, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala) által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal elvégeztetni.

(2) Medencés közfürdő esetén a vizsgálatoknak ki kell terjedni a tápvízre (pótvízre) és minden medence vizére.)

*(4) * A járási hivatal a vizsgálatok gyakoriságát és helyét a (2)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.*

A közfürdők létesítéséről és működéséről 121/1996 (VII. 24) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján:

4 „ (3) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, valamint az egyes közfürdőkre vonatkozó speciális közegészségügyi előírásokat az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.”

A 37/1996.(X. 18.) NM. rendelet 1. § (2) és (4) bekezdései értelmében:

„1 § (2) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza

1. (4) „az üzemeltetési szabályzat megfelelőségéről a közfürdő fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala határoz. ”

A veszélyes vegyi anyagok/keverékek vonatkozásában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet előírásait kell betartani.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 124.§ szerint eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során felmerül.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet I.§ (1) bekezdés 2. pontja értelmében a közigazgatási hatósági eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj eljárási költségnek minősül.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (1.30.) EüM rendelet

1. sz. melléklet pontja szerinti (23.900,- forint) igazgatási szolgáltatási díj, mint eljárási költség megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Tekintettel arra, hogy szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.§-a alapján meghatározott ügyintézési határidőn belül adtam meg, az Ákr. 51.§ b) pontja szerinti fizetési, illetve visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ (1) bekezdés d) pontjában, az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerinti 1. sz. melléklete 16. rész 6. pont alapján, biztosított hatáskörben, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5.§-ban és 2. melléklet 1. pontjában foglalt illetékességem alapján, a Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva hoztam meg."

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A 35500/3780-10/2015.ált. számú határozatában megállapított kibocsátási határértékek módosítása nem indokolt, az önellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége megfelel az előírt határértékeknek.

A Gyógy- és Strandfürdő önellenőrzési tervét a 35500/8898-3/2015.ált. számú határozattal hagyta jóvá hatóságunk, a terv 2020.11.30-ig hatályos, módosítását az eljárás során benyújtott elővizsgálati dokumentáció megállapításainak figyelembevételével írtam elő a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 27.§.(4) bekezdésében, valamint a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 10.§.(10) bekezdésében foglaltak alapján.

A hévízkutakra vonatkozó üzemeltetési szabályzatokat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 8/E. § (1) bekezdés b) pontja alapján hagytam jóvá.

A fentiek alapján a 35500/1826/2017.ált., 35500/3780-10/2015.ált., 11704-10/2012., 3384-1/2010., H-79-77/2004., és H-79-74/2004. számú határozatokkal módosított H-79-71/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély hatályát a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A §-a biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében

dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. Bogácsi Thermálfürdő Kft. - 3412 Bogács, Dózsa György út 16. (Cégkapu-12461859)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály – 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. (elektronikus úton)
3. ÉMVÍZIG – 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. (elektronikus úton)
4. BAZ MKI VKJ üi.
5. Vízikönyv
6. Iratokhoz