

**A**  
**BorsodChem Zrt.**  
**MDI gyártási tevékenységének**  
**részleges környezetvédelmi felülvizsgálata**  
**környezetvédelmi szempontból**  
**jelentős mértékű változások bejelentéséhez**

**2024. november**

***3. melléklet***

A BorsodChem szennyvíz befogadó nyilatkozata

000883./24.

## Befogadó nyilatkozat

Az MDI gyártásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadásához a BorsodChem Zrt. részéről az alábbiakat nyilatkozzuk:

- A keletkező ipari szennyvizeket a BorsodChem III. telepi szerves szennyvíz főcsatornájába kell vezetni. Ez vonatkozik az MDI-1 és sóbepárló szennyvízre, az MDI-2 szerves szennyvízre, valamint a tervezett új szennyvízkibocsátásra is.
- A nem szennyezett csapadékvizeket, hűtőtorony „leiszapoló vizeket” a BorsodChem III. telepi csapadékvíz elvezető csatornájába kell vezetni.
- A kibocsátott szennyvizeket a BorsodChem Zrt. mennyiségi korlátozás nélkül átveszi és kezeli.
- A 220/2004. Kormányrendelet alapján az ipari szennyvíz kibocsátás önellenőrzés köteles.
- A szennyvizek mennyiségét méréssel kell meghatározni.
- A kibocsátott szennyvizek minőségére a 28/2004. KvVM rendelet 1. sz. melléklet III. rész 25. fejezet D.1.1.h. pontja alapján 20 g AOX/ t kapacitás (szerves céltermék - ebben az esetben MDI - gyártási kapacitására) technológiai kibocsátási határérték vonatkozik, a kibocsátott ipari szennyvizek összességére, más szennyvizekkel történő elkeveredés előtti ponton.
- A Bizottság (EU) 2017/2117 végrehajtási határozata alapján a szennyvíztisztítóba történő kibocsátásokra vonatkozóan meg kell felelni a metanol nélküli TOC-nak a <0,5 kg/1 tonna termék határértéknek.

Kazincbarcika, 2024. október 22.



Lektor Dénes  
Director EHS

BorsodChem Zrt.  
3700 Kazincbarcika  
Bolyai tér 1.  
80.



Szentpéteri Sándor  
S. Manager EP

