

**Biogáz Alfa Kft**  
**2040 Budaörs,**  
**Farkasréti út 45.**

**Borsod- Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal**  
**Miskolci Járási Hivatal**  
**Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Igazgató- helyettesi Szervezet**  
**Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**

**3530 Miskolc,**  
**Dózsa György út 15.**

Üi.: Dr, Szenczi Attila/ Szőke Péter

**Tárgy:** 3555 Harsány, 041/7 hrsz szám alatt található biogáz kiserőműben 2020. május 06-án 10 óra 20 perckor történt  
havaria esemény bejelentése

**Tisztelt Dr. Szenczi Attila és Szőke Péter Urak!**

Alulírott, Pongrácz Péter mint a **Biogáz Alfa Kft.** (2040 Budaörs, Farkasréti út 45., 3555 Harsány, 041/7 hrsz., KÜJ: 103439231, KTJ: 102632324, képviseli: Pongrácz Péter ügyvezető) értesítem a T. Hatóságot, hogy a 3555 Harsány, 041/7 hrsz szám alatt található biogáz kiserőműben a kollégák 2020. május 06-án 10 óra 20 perckor havaria eseményt észleltek, melynek következtében cca. 2-3 m<sup>3</sup> fermentlé burkolatlan felületre került.

Munkatársaim a vállalkozásunk eljárási rendjének megfelelően a felettes vezetőket a bekövetkezett káreseményről értesítették és azonnal megkezdték a havaria esemény felszámolását.

Vállalkozásunk képviseletében Sárközi Barbara 2020. május 06-án 11 óra 05 perckor a havaria eseményről értesítette a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát a 06-46/517-300-as telefonszámán, Dr. Szenczi Attila Úrnak telefonon bejelentve.

A havaria esemény részletes ismertetése és felszámolására tett intézkedések bemutatása:

2020. május 06-án 10 óra 20 perckor Mészáros Ákos üzemeltető észlelte, hogy a szeparátor állomás aknájából fermentlé folyik ki. A hiba észlelését követően a vezérlő teremben a szeparátor állomás felé menő csővezetékét kiszakasztotta, így az elfolyást okozó meghibásodott csővezeték kizárásra került, és több fermentlé nem kerülhet ki burkolatlan felületre.

A cső meghibásodásának következtében cca 2-3 m<sup>3</sup> mennyiségű fermentlé került burkolatlan felületre, és onnan egy minimális mennyiség bejuthatott a talajvízgyűjtő tóba.

A tóból nagyteljesítményű szivattyúval megkezdjük a szennyeződött víz előtároló medencébe történő szivattyúzását. A fermentlével szennyeződött földet kézi erővel összegyűjtjük és saválló aszfalttal burkolt szeparált anyag tároló téren helyezük el.

A tó vizének fertőtlenítésére mészhidrátot vásároltunk, melyet a szivattyúzást követően a talajvízgyűjtő tó vizéhez adagolunk.

A meghibásodott csővezeték javításának érdekében a szerviz szolgáltatót értesítettük, akik megerősítették, hogy a holnapi napon 2020. május 07-én megkezdik a meghibásodott csővezeték cseréjét, és a meghibásodás okának feltárását.

A szennyeződésről készített fényképeket jelen bejelentésünk mellékleteként megküldjük a T. Hatóságnak.

A havaria esemény felszámolását követően a helyreállításáról is fényképes dokumentációt fogunk benyújtani a T. Hatóságnak.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, az alábbi elérhetőségeken áll Sárközi Barbara kolléganő az Önök szíves rendelkezésére:

tel: +36203994931

e-mail: sarkozi.barbara@bioparty.hu

Kérjük a T. Hatóságot a havaria bejelentésünk és az annak felszámolására tett intézkedéseink elfogadására.

Budaörs, 2020. május 06.

Tisztelettel:

  
Biogáz Alfa Kft.  
2040 Budaörs, Pérkasréti út 45.  
Adószám: 26018273-2-13  
Pongrácz Péter  
ügyvezető