



10. sz. melléklet

Állapotfelmérési és nagyjavítási terv

Állapotfelmérési és nagyjavítási terv

Ssz.	Berendezések, létesítmények	Tervezett felújítás, karbantartás	Jelenlegi állapot	Karbantartási művelet	Határidő
I.	Alapanyag betárolása	Portalanító rendszer nagyjavítása			MAERZ mészkemence indításáig
		Filterházak	Megfelelő	Tisztítás	
		Szűrőzsákok	Elhasználódottak, régiék	Teljes csere	
		Filterkosarak	Megfelelő	Tisztítás	
		Tömítések	Elhasználódottak	Csere	
		Mágnesszelepek	Részben elhasználódottak	Elhasználódottak cseréje	
		Vezérlés	Megfelelő		
		Megszívó ventilátor	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges.	Járókerék és ház tisztítása, ház tömítése, járókerék kiegyensúlyozása, ékszíjak cseréje	
		Cellás adagoló	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Külső-belső tisztítás. Hajtómű javítása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	
		Alapanyag tároló zajszigetelése	Nem megoldott	Tervdokumentáció alapján kivitelezni	
II.	Alapanyag kitárolása tárolóból	5 db kitároló szalag	Hevederek állapota megfelo, hajtóműben olajcsere szükséges, alsó-felső görgők részleges (40%) cseréje szükséges	Hajtóművek megbontása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	MAERZ mészkemence indításáig
		Gyűjtőszalag	Heveder állapota megfelo, hajtóműben olajcsere szükséges, alsó-felső görgők részleges (30%) cseréje szükséges	Hajtóművek megbontása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	
		SKIP-re hordó szalag	Heveder állapota megfelo, hajtómű megbontása szükséges, alsó-felső görgők részleges (20%) cseréje szükséges	Hajtóművek megbontása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	
		Portalanító rendszer nagyjavítása			
		Filterházak	Megfelelő	Tisztítás	
		Szűrőzsákok	Elhasználódottak, régiék	Teljes csere	
		Filterkosarak	Megfelelő	Tisztítás	
		Tömítések	Elhasználódottak	Csere	
		Mágnesszelepek	Részben elhasználódottak	Elhasználódottak cseréje	
		Vezérlés	Megfelelő		
		Megszívó ventilátor	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges.	Járókerék és ház tisztítása, ház tömítése, járókerék kiegyensúlyozása, ékszíjak cseréje	
		Cellás adagoló	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Külső-belső tisztítás. Hajtómű javítása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	
III.	MAERZ kemence	Vedres felvonó rendszer nagyjavítása	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.		MAERZ mészkemence indításáig
		Tüzelőrendszer nagyjavítása (gázellátó rendszer, műszerek, gázmérő és elosztó állvány, lándsák)	Külső szakkég bevonása szükséges	Tüzelőberendezésekhez – égőlándsákhoz – tartozó szerelvények funkcionális működésének, az elzáró és mennyiség szabályozó berendezések, a határoló jeladó készülékek helyes működésnek, valamint az égőlándsákhoz tartozó szerelvények közötti vezeték szakaszok gáztömörtségének vizsgálata és az égőlándsák műszaki állapotának felmérése alapján a szükséges javítások.	MAERZ mészkemence indításáig
		Hidraulika rendszer nagyjavítása (mészúrtó rendszer, feldolgozó- és hűtőlevegő-szárnyak) (munkahengerek, tápszivattyú és berendezései, flexibilis hidraulika tömlők, mágnesszelepek, csővezetékek)	Mánnesszelepek kopottak régiék, flexibils tömlő állapota elfogadható, munkahengerek nagyjavítása szükséges	Tápegység megbontása, szimeringek, tömítések cseréje, munkahengerek felújítása	MAERZ mészkemence indításáig
		Fűvők nagyjavítása (égés-, hűtő- és lándsás hűtőlevegő)	Fűvőkülső állapota megfelo, mechanikai felmérésre szakkég bevonása szükséges.	Fűvők állapotának a korábban szervizelésüket ellátó cégek általi felmérése. A javítás a felmérésében szereplő javaslatok alapján történik.	MAERZ mészkemence indításáig
		Füstgáz rendszer nagyjavítása (portalanító rendszer nagyjavítása)		Csővezeték rendszer komplett falvastagság mérése, tömörség vizsgálata. Mérési és vizsgálati eredmények alapján a szükséges szakaszok javítása.	MAERZ mészkemence indításáig
		Tűzálló falazat javítása	Falazati szakértő bevonása szükséges	Szakértői javaslat alapján történik.	MAERZ mészkemence indításáig
		Biztonsági berendezések felülvizsgálata	Külső szakkég bevonása szükséges	Szakértői javaslat alapján történik.	MAERZ mészkemence indításáig
IV.	Égetett mész tárolása (régi 5 aknás kemence)	Meglévő 2 db aknatároló nagyjavítása			MAERZ mészkemence indításáig
		Filterházak	Megfelelő	Tisztítás	MAERZ mészkemence indításáig
		Szűrőzsákok	Elhasználódottak, régiék	Teljes csere	
		Filterkosarak	Megfelelő	Tisztítás	
		Tömítések	Elhasználódottak	Csere	
		Mágnesszelepek	Részben elhasználódottak	Elhasználódottak cseréje	
		Vezérlés	Megfelelő		
		Megszívó ventilátor	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Járókerék és ház tisztítása, ház tömítése, járókerék kiegyensúlyozása, ékszíjak cseréje	
		Cellás adagoló	Külső-belső tisztítás. Hajtómű javítása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	Külső-belső tisztítás. Hajtómű javítása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	
		Kitároló szalagok	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Szalagok hajtóműveinek megbontása, javítása, csapágyak, simeringek, olaj cseréje.	
V.	Késztermék (égetett mész) kitárolás	Kitároló rendszer nagyjavítása	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Hajtóművek megbontása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	MAERZ mészkemence indításáig
		Portalanító rendszer nagyjavítása			MAERZ mészkemence indításáig
		Filterházak	Megfelelő	Tisztítás	
		Szűrőzsákok	Elhasználódottak, régiék	Teljes csere	
		Filterkosarak	Megfelelő	Tisztítás	
		Tömítések	Elhasználódottak	Csere	
		Mágnesszelepek	Részben elhasználódottak	Elhasználódottak cseréje	
		Vezérlés	Megfelelő		

		Megszívó ventilátor	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Járókerék és ház tisztítása, ház tömítése, járókerék kiegyensúlyozása, ékszíjak cseréje	
		Cellás adagoló	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Külső-belső tisztítás. Hajtómű javítása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	
VI.	Égetett mész kiadás	Kiadói rendszerek nagyjavítása	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges, hajtómű megbontása szükséges.	Hajtóművek megbontása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	MAERZ műszkemence indításáig
		Portalanító rendszer nagyjavítása			MAERZ műszkemence indításáig
		Filterházak	Megfelelő	Tisztítás	
		Szűrőzsákok	Elhasználódottak, régiiek	Teljes csere	
		Filterkosarak	Megfelelő	Tisztítás	
		Tömítések	Elhasználódottak	Csere	
		Mágnesszelepek	Részben elhasználódottak	Elhasználódottak cseréje	
		Vezérlés	Megfelelő		
		Megszívó ventilátor	Külsőleg elkoszolódott, csapágy ellenőrzése szükséges.	Járókerék és ház tisztítása festése, ház tömítése, járókerék kiegyensúlyozása, ékszíjak cseréje	
		Cellás adagoló	Külsőleg elkoszolódott, hajtóműben olajcsere szükséges	Külső-belső tisztítás. Hajtómű javítása, csapágyak, simmeringek, olaj cseréje.	
VII.	Laboratórium	Gyártásközi és végtermék laboratóriumi	Modern berendezések nem állnak rendelkezésre	Berendezések, eszközök beszerzése	MAERZ műszkemence indításáig
VIII.	Mészüzemi mérlegrendszer	Közüti mérleg nagyjavítása	A mérleg állapotának a korábban szervizelésüket ellátó cég általi felmérése	A mérleg szakkéggel történő teljes felújítása, mérleg hitelesítése.	MAERZ műszkemence indításáig
		Vasúti mérleg nagyjavítása	A mérleg állapotának a korábban szervizelésüket ellátó cég általi felmérése	A javítás a felmérésében szereplő javaslatok alapján történik.	MAERZ műszkemence indításáig
IX.	Energiahálózat	Transzformátorok nagyjavítása	Szakkég bevonása szükséges	2 db 120 kV-os és a 1 db 6,3/0,4 kV-os transzformátor diagnosztikai vizsgálata. Felújítása, javítása a vizsgálatban szereplő javaslatok alapján történik.	MAERZ műszkemence indításáig
		Villamos erőátviteli rendszer felülvizsgálata (főelosztó és mellék elosztók, vezetékek, kábelek és csatlakozások, világítási rendszer, földelés és villámvédelem, épületben található villamos berendezések, biztonsági berendezések)	A villamos felmérésre szakkégtől árajánlat érkezett.	A javítás a felmérésekben szereplő javaslatok alapján történik.	MAERZ műszkemence indításáig
		Gázvezetékhalózat és kapcsolódó berendezéseinek felülvizsgálata, nagyjavítása	Szakkég bevonása szükséges	Gázvezeték nyomáspróba, tömörségi ellenőrzés	MAERZ műszkemence indításáig
X.	Légellátás (kompresszorok)	Kompresszorok nagyjavítása	Kompresszorok külső állapota megfelelő, mechanikai felmérésre szakkég bevonása szükséges.	Kompresszorok állapotának a korábban szervizelésüket ellátó cégek általi felmérése. A javítás a felmérésében szereplő javaslatok alapján történik.	MAERZ műszkemence indításáig
XI.	Épületek	Építészeti felújítás	Hiányos törött ablakok, néhány ajtó nem zárható festés koszos	Törött, hiányzó ablaküvegek pótlása, ajtók javítása, zárhatóvá tétele, homlokzat és tetők javítása.	MAERZ műszkemence indításáig