



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Iktatószám: BO/32/05909-3/2025

Kérelmező: MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)

Ügy tárgya: 132 kV-os légvezeték létesítése (Sajókeresztúr)

Kérelmezett tevékenység:

Kérelmező tárgyban megjelölt település 091/1-2, 03-38-39, 03/35-36, 010, 04, 0125/2, 014/1 hrsz.-ú ingatlanjait érintően MEZS-SKER rendszer 249 m, SKER-FZSO rendszer 271 m, FZSO-BCFOG rendszer 456 m hosszon létesül.

Új alállomás kerül kialakításra Sajókeresztúr iparterületi részén, közvetlenül a 26. sz. közút mellett a 03/35 hrsz.-en. (Jelen eljárásnak ezen alállomás nem tárgya)

Ehhez a jelenlegi helyén a 41. sz. és 42. sz. oszlop és alapozás elbontásra kerül.

A 42. számú helyről elbontott oszlop áthelyezésre kerül a 41. sz. oszlophelyre.

A 41. sz.-ű helyen elbontott oszlop áthelyezésre kerül az új 42. sz. oszlophelyre olyan módon, hogy az erről kerül felhasításra a jelenlegi MESZ-FZSO rendszer a létesülő SKER 132/22 kV-os alállomásba.

A 42. sz. oszlopról a két alállomási portál közvetlenül csatlakozik.

A távvezeték FZSO-BCFOG rendszere közvetlenül kerül átkötésre a 41. és 43. sz. oszlopok között.

A 42. sz. felhasító oszlop beépítésével a meglévő MESZ-FZSO 132 kV-os távvezetéki rendszer a továbbiakban – az SKER 132/22 kV-os alállomás létesítése miatt – MESZ-SKER és SKER-FZSO 132 kV-os távvezetékként üzemel.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Sajókeresztúr

Az eljárás megindításának napja: 2025. augusztus 18.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít: eljárás felfüggesztése, szünetelése,
Hutkainé Vigh Noémi

Ügyintéző neve:

Elérhetősége (e-mail):

kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

Kérelmező képviseletében eljáró MVM Xpert Zrt. (Budapest) az EPAPIR-20250818-4757 számon előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérelmezte a Sajókeresztúr 132/22 kV-os alállomás létesítésére és a meglévő MESZ-FZSO távvezeték felhasítás tárgyában.

A vezeték a Rend 3. számú melléklet 76. pontjába tartozik (*Villamos vezeték légvezetéknél 35 kV-tól*), így a Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján

„A környezethasználó ... előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.”

Az előzetes vizsgálati eljárás rendjét, tartalmi követelményeit és módszertanát a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 67. §, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rend.**) 3. §-5. §-ai határozza meg.

A Rend. 1. § (6b) bekezdés szerint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti (Sajókeresztúr) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki az eljárásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Tájékoztatás az eljárás során a nyilvánosság bevonása érdekében

- a hatóság a kérelmet és az eljárásra vonatkozó közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdés foglaltaknak megfelelően <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-honlapon> (BO/32/05909/2025) számon, valamint
- a hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdés alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének (Sajókeresztúr), valamint az esetlegesen feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt annak közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.

Az Önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevétel tehető jelen közlemény honlapon történő megjelenését követő **21 napon belül**.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- Amennyiben a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak jelentős környezeti hatások, dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
- Ha NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad a tárgyi létesítménnyel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megszerzésének szükségességéről.
- Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
- A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző