

Az eljáró hatóság megnevezése:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (Főosztály)
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

MIVÍZ Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Érk.sz: 32448/2022:.....

Melléklet: J: 58488 - 0/2022.

Ügyintéző:

Érk.: 2022 NOV 23.

Az ügy száma: BO/51/5865/2022.

Az ügy tárgya: A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 78.) által a 3527 Miskolc, Somlay Artúr út, 11014/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott nem veszélyes hulladék hasznosítási (biogáz gyártás) tevékenységére vonatkozó munkaterv szerinti ellenőrzés a MIVÍZ Kft. BO/32/3667-15/2020. számú egységes környezethasználati engedélyében foglalt előírások betartásának hatósági ellenőrzése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a benne foglalt felhatalmazó rendelkezések alapján kiadott, egyéb jogszabályokban előírt hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének helyszíni ellenőrzése.

A jegyzőkönyv iktatószáma: BO/51/5865-1/2022.

Az ellenőrzés során mintavétel/mérés történt/nem történt.

Készült: 2022. november 18-án a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 3527 Miskolc, Somlay Artúr út, 11014/2 hrsz. alatti telephelyének (települési szennyvíztisztító telep) irodaépületében.

Az ellenőrzött adatai:

Neve:	MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Székhely:	3527 Miskolc, József Attila u. 78.
KSH azonosító jel:	13546904-3600-113-05
KÜJ:	101488392
Vezető neve, beosztása:	Vojtilla László Zoltán ügyvezető
Telefon:	46/519-311
Telephely:	3527 Miskolc, Somlay Artúr út
Telephely helyrajzi száma:	11014/2 hrsz.
KTJ:	102118839
KTJ Létesítmény:	102597632



Jelen vannak:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (hulladékgazdálkodási hatóság) részéről:

Sánta Viktor kormánytisztviselő
Subai Eszter Julianna kormánytisztviselő

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (Kft.) részéről jelen vannak:

Sztari Gábor MIVÍZ Kft. Szennyvíztisztítási csoportvezető
Tóth Viktória MIVÍZ Kft. Beruházási szakértő

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (Kft.) képviselőjére jogosult:

Név: Vojtilla László Zoltán
Lakcím: 3531 Miskolc, Jánosi Ferenc utca 8. 3. em. 2. ajtó
Képviselő módja: önálló

2022. november 18-án a tárgy szerinti célból a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának képviselői megjelentek a helyszínen, az ellenőrzött. 3527 Miskolc, Somlay Artúr út, 11014/2 hrsz. alatti telephelyén (a biogáz üzemet is magában foglaló települési szennyvíztisztító telep).

A helyszíni ellenőrzés kezdetének időpontja: 2022. november 18-án 9 óra 30 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 2022. november 18-án 10 óra 00 perc

A jegyzőkönyv készítésének ideje:

Kezdet: 2022. november 18-án 10 óra 05 perc
Lezárása: 2022. november 18-án 11 óra 15 perc

A szemlét végző a szemle megkezdésekor tájékoztatta az ellenőrzöttet arról, hogy hatósági ellenőrzés keretében helyszíni szemlét végez (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 98-102. §-ai és a 68-70. §-ai értelmében).

Egyidejűleg figyelmeztette jogaira és kötelességeire az alábbiak szerint:

- Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. (Ákr. 5. § (1) bekezdése)



- Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. (Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése)
- Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. (Ákr. 63. §-a)
- Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. A hatóság figyelmezteti az ellenőrzöttet arra, hogy a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatása jogkövetkezményeket von maga után. (Ákr. 64. § (1) bekezdése és 64. § (3) bekezdése)
- Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Ez alól kivétel:

- az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető nyilatkozat,
- védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól,
- nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná,
- a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és a nyilatkozatával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné.

Az adatszolgáltatást az ügyfél továbbá akkor tagadhatja meg, ha

- bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó),
- diplomáciai mentességben részesülő személy. (Ákr. 64. § (2) bekezdése)
- A szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult különösen
 - a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni,
 - b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni,
 - c) felvilágosítást kérni, illetve
 - d) mintát venni. (Ákr. 69. §-a)
- A hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná, azaz:
 - a) bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó),
 - b) az adatszolgáltatással saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná,



c) a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy – a jogviszonya megszűnése után is –, és az adatszolgáltatással a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, vagy

d) diplomáciai mentességben részesülő személy. (Ákr. 105. §-a)

- Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény másként nem rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi

a) a jogellenes magatartás súlyát,

b) – ha az erre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak – az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá

c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét. (Ákr. 77. §-a)

- Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthes az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.

Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. (Ákr. 33-34. §-ai)

Az ellenőrzött kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértette. Az ellenőrzést végző tájékoztatja az ellenőrzöttet arról is, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. §-a alapján a jegyzőkönyv közokiratnak minősül. A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. A közokiratot az ellenkező bizonyításig valódinak kell tekinteni. Az ellenőrzött kijelenti, hogy a jegyzőkönyv közokirat jellegének tudatában van.

Helyszíni ellenőrzés előzménye:

A Főosztály 2022. évi ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kerül sor a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (a továbbiakban Kft.) helyszíni ellenőrzésére.

Az ellenőrzött szervezetről:

A létesítmény a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 3527 Miskolc, Somlay Artúr út, 11014/2 hrsz. alatti telephelyén helyezkedik el.

A Miskolc Megyei Jogú Város és az agglomerációs települések szennyvizeit kezelő szennyvíztisztító telep a Miskolc-Szerencs közötti vasútvonaltól délre, a Sajó folyó partján, a Fonoda út és Szirma közötti 11014/2 hrsz.-u külterületen, egyéb ipari gazdasági (Ge) zónában található.

A telephelyet Nyugatról közvetlenül közút (Somlay Artúr u.) határolja és az út másik oldalán, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, de a vizsgált telephelyével megegyező területi besorolású, egyéb ipari gazdasági (Ge) zóna helyezkedik el. A telephelytől mintegy 2 km-re a Martin Kertváros lakóterületei (Lke) találhatók. Délen közvetlenül jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, egyéb ipari gazdasági (Ge) zóna határolja.

Keleten közvetlenül az M30 autópálya határolja, mely a telephely mentén 7-8 m magas töltésen halad. 1000-1300 m-re Alsózsolca és Felsőzsolca kertvárosias lakóterületei (Lke) találhatók.

Északon egyéb ipari gazdasági területen (Ge) a Fonoda utca és távolabb a József Attila utca mentén különböző ipari telephelyek fekszenek.

A biogázüzem engedélyezett kapacitása 1464 tonna/nap (534 455 tonna/év) a szennyvíztisztító telepen keletkező saját szennyvíziszap és külső átadóktól származó, biológiailag lebontható hulladékok.

A biogáz-üzem létesítményei:

A telephely területén lévő, a biogáz gyártással összefüggő létesítmények:

- I. Hulladékvonal
 1. Iszap- és hulladék fogadó- előkezelő állomás, ECRUSOR gépház
 2. Rothasztó-tornyok
 - a. rothasztó gépház
 - b. kazánház
 - c. komplett gázelvételi és gázmosó rendszer
 - d. gáztartály, kondenzvíz-akna és kavicszűrők
 - e. vészeseti gázfáklya
- II. Biogáz felhasználó/kezelő vonal
 - a. biogáz nyomásfokozó gépház
 - b. gázmotor I. konténer
 - c. gázmotor II. konténer
 - d. olajtartályok
- III. Kirothasztott iszapvonal
 1. kiegyenlítő tároló- kig.ázosító medence
 2. centrifuga gépház
 - Centrifugák;
 - Polielektrolit beoldó-adagoló berendezés (centrifugákhoz);

- Biofilter;
- Rédler.

A technológia bemutatása

- I. Belső (a miskolci szennyvíztisztító telepen keletkező) alapanyagok előkezelése:
 - a. A nyersiszap az új, 300 m³-es, 95 m²-es gravitációs sűrítőre jut, max. 8-9 órás tartózkodási időre. Erre a technológiai vonalra fölösiszap nem kerül.
 - b. A szennyvíztisztító telep utóülepítőiben keletkező fölösiszap 150 m³-es tárolóba kerül, elősűrítése előváltelenítő asztalokkal történik.

A víztelenített iszapok a homogenizáló tartályba kerülnek.
 - II. Külső víztelenített iszapok és hulladékok mérlegelése
 - III. Külső hulladékok fogadása
 - a. ECRUSOR nevű berendezéssel (szilárd, darabos és folyékony): 30 m³/óra kapacitású, biztosított a 20-25 m³-es konténerek egyszerre történő ürítése
 - b. iszapfogadó állomással: 30 m³/óra kapacitású
 - IV. Külső hulladékok előkezelése (a rothasztáshoz szükséges 6,0-6,5 % szervesanyag-tartalom biztosításához, majd homogenizálás, előtte opcionálisan pasztörizálás 10 m³-es, hőszigetelt, keverővel ellátott tartályban, szakaszos üzemben: keverés 70 °C eléréséig, majd ezt követően további 60 percig csírátlanítás)
 - V. Homogenizálás (70 m³-es tartályban előkészítés a rothasztásra történő feladásra, köfogó zónával a technológiai berendezések védelme érdekében)
 - VI. Anaerob iszapstabilizálás
 - a. 2 db vasbeton, egyenként 3900 m³-es, fűtött rothasztó toronyban
 - b. 21,45 nap/ciklus
 - c. szervesanyag-terhelhetőség rothasztónként: 12 000 kg VS/nap (szerves anyag/torony)
 - d. hidraulikai terhelhetőség rothasztónként: 217 m³/nap (min. 18 napos tartózkodási idő)
 - e. szárazanyag terhelés: 6-7 %
 - VII. A max. 8700 Nm³/nap mennyiségben keletkező biogáz tárolása rugalmas gázmembrán tartályban (max. hasznos térfogata: 3840 m³-es). Vészeseti gázégetésre szolgáló gázfáklya csatlakozik hozzá, max. 500 m³/óra kapacitással.
 - VIII. Kirothasztott iszap kiegyenlítő tárolása és kigázosítása a gázosító medencében, ahonnan a kipárolgó maradék biogáz elszívásra kerül.
 - IX. Gázhasznosítás: gázmotorral meghajtott generátorral villamos energia és hőtermelés
 - X. A kirotthasztott iszapot a víztelenítő berendezés/centrifuga gépházban víztelenítik.
 - XI. A víztelenített iszap a centrifugákról a csigás kihordón (rédleren) keresztül közvetlenül a kiszállító gépjárműre, illetve annak szállítókonténereibe kerül, majd a rakodás befejeztével azonnal kiszállítják a telephelyről.
- A víztelenítés során az elérni kívánt szárazanyag tartalom 20%-os sz.a. vagy e fölötti.

A telephely az alábbi hatályos egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik:

BO/32/03667-15/2020. Számú határozat

A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok irányítását végző személy vagy szervezet adatai:

Név: Tóth Viktória
Beosztása: Beruházási szakértő (környezetvédelmi megbízott)
Telefon: 30/445-68-12

A képviseleti jogosultság ellenőrzése:

Az ellenőrzést végzők megállapították, hogy Vojtilla László Zoltán ügyvezető a Kft. nevében aláírásra és képviseltre jogosult személy a 2022. november 18. napján hatályos cégkivonat alapján.

Az ellenőrzés során tett megállapítások:

Tételesen bejárásra kerültek a MIVÍZ Kft. tárgyi biogázüzem egységei.

Az ellenőrzés időpontjában a telephelyen munkavégzés volt tapasztalható (12 órás műszakokban folyamatos a munkavégzés).

Megtekintésre került a 70 m³-es homogenizáló tartály, melybe kerül az ECRUSOR-ból származó szerves hulladék, a külső áradóktól származó szennyvíziszap, valamint a szennyvíztisztító telepen keletkező sűrített iszap (eleveniszap+nyersiszap).

A homogenizáló tartály mellett található 10 m³-es pasztörizáló tartályban szükség szerint egy óra időtartam alatt a fertőzésveszélyes hulladékok higienizálhatóak.

A telepre beszállított iszap egy kb. 1 m³-es tartály (hidralizátor) segítségével hígítható adagolás előtt, ez a tartály gépházban található.

Az ECRUSOR berendezés mellett láthatóak voltak a berendezésből kisserelt, meghibásodott alkatrészek.

A berendezés melletti betonozott területen műanyag csomagolásban, raklapon hulladékok voltak tárolva, a hulladékok mindegyike nem veszélyes volt anyagukat tekintve kakaópor/kávé hulladék. Műszaki becslés alapján kb. 30 tonna hulladék volt látható.

A két, egyenként 3900 m³-es fermentáló torony mellett az ellenőrzést végzők sávosan szaghatást tapasztaltak; megtekintve a rothasztó tornyok alatti gépházat, észlelhető volt, hogy a gépház volt a szaghatás forrása.

A fermentor-tornyokban hozzávetőleg 22 nap alatt megtörténik a kb. 6 %-os szennyvíziszaphulladék kirothasztása. Az így keletkező gáz a tisztítás után a pufferfunkciót ellátó, gömb alakú gáztartályba (3 840 m³) kerül. A gáz mosásakor a biogáz hűtése is megtörténik.

Bemutatásra került a fermentor-tornyokból az iszap bukóélen kijutó kirothasztott híg szennyvíziszap útvonala, mely a felszín alatt továbbítva kerül a kigázosítóba, ahol maradék biogáztartalmát az 5-6 napig történő tartózkodás során kinyerik.

A kigázosított szennyvíziszap a centrifuga gépházban kerül víztelenítésre.

A centrifuga-gépházban két db, nagy teljesítményű (20-23 m³/óra víztelenítő kapacitású) centrifuga található, valamint a sűrítőasztal, illetve a szennyvíziszapot a gépházból kihordó zárt szállítószalag (rédler), továbbá a polielektrolit-keverő és adagoló tartályok.

Az ellenőrzést végzők megállapították, hogy az ellenőrzés időpontjában a víztelenített szennyvíziszap (20 %-os szárazanyag-tartalmú) a rédler által szennyvíziszap szállító kamionba történő betöltése zajlott, az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint.

A kicentrifugált technológiai szennyvíz a szennyvíztisztító telep technológiájának kezdőpontjára kerül átvezetésre.

A gázmotorokban keletkező villamos energiát részben a Kft. saját maga használja fel, részben értékesíti.

Az ellenőrzést végzők megállapították, hogy a telephelyen a Kft. nem veszélyes és veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyet üzemeltet. A feliratozott gyűjtőedényzetek (szabványosított műanyag gyűjtőedényzetek) betonozott területen kerültek elhelyezésre. A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely a műhelyépületben, fedett helyen került kialakítása. A telephely kerítéssel és zárható kapuval ellátott.

A 2021. évi hulladék éves adatszolgáltatást, a Kft. 2022. február 25. napján benyújtotta, mely elfogadásra került.

A Kft. a 2021. évi és 2022. évi hulladéknylvántartásait elektronikus formában az ellenőrzést végzők számára átadta. (1a és 1b valamint 2a és 2b mellékletek, az „a” és „b” betűjelzések rendre a veszélyes, ill. a nem veszélyes hulladékokat jelentik.) Átadásra került továbbá a 2022. évben történő összes hulladék ki- és beszállítást tartalmazó elektronikus nyilvántartás. (3. számú elektronikus melléklet)

Az ellenőrzést végzők szűrőpróba szerint kiválasztották a Kft. hulladéknylvántartása alapján a 2022. augusztus 4. napján történt hulladékbeszállítást. Tárgyi tétel HAK 19 08 05 – települési szennyvíz tisztításából származó iszap megnevezésű hulladék beszállításáról szól. A hulladék átadója a Borsodvíz Közütemi Szolgáltató Zrt. (3527 Miskolc Tömösi utca 2.) volt, a hulladék tömege 7 550 kg volt. A hulladékbeszállításához tartozó dokumentumok a hulladékgazdálkodási hatóság részére átadásra kerültek (4. sz. papír alapú melléklet).

Az ellenőrzést végzők szűrőpróba szerint kiválasztották a Kft. hulladéknylvántartása alapján a 2022. április 26. napján történt víztelenített iszap hulladék elszállítását. A HAK 19 06 04 – települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag megnevezés hulladékból 22640 kg átadásra került a DHJ Építő Kft. részére. A hulladékátadásról szóló dokumentumok átadásra kerültek a hulladékgazdálkodási hatóság részére (5. sz. papír alapú melléklet)



A Kft. a közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékát szerződés alapján a BMH Nonprofit Kft.-vel szállíttatja el.

A Kft. nem üzemeltet PCB tartalmú berendezést.

Az elmúlt 1 évben nem történt olyan havária helyzet, amikor a környezetbe veszélyes hulladék került.

Az ellenőrzött szervezet képviselőjének nyilatkozata:

Az elmúlt héten meghibásodás történt a hulladék előkészítő ECRUSOR berendezésben. Ennek következtében nem tudunk jelenleg se feladni csomagolt, szilárd megjelenési formájú hulladékot. Az iszap jellegű hulladék kezelése továbbra is garantált. A berendezés javítása jelenleg is folyamatban van. A meghibásodást megelőzően már átvett csomagolt, szilárd hulladékokat jelenleg a berendezés melletti betonozott területen tároljuk átmenetileg. A javítás befejezése várhatóan 2 héten belül megtörténik, és azt követően a hulladékokat haladéktalanul feladjuk kezelésre. A meghibásodást követően semmilyen olyan hulladékot nem vettünk át, aminek kezelését nem tudtuk garantálni.

Ezt követően további nyilatkozatok nem hangzottak el.

A Főosztály képviselője felhívja az ellenőrzött figyelmét, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak jogkövetkezményeket vonhatnak maguk után.


Ez a jegyzőkönyv 2 példányban készült, 9 oldal terjedelmű.

A helyszíni szemléről a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező digitális fényképfelvételek készültek, melyek eredetben a Főosztály belső hálózatán rendelkezésre állnak.

A jegyzőkönyv mellékletei: 5 db melléklet (2 db papír alapú és 3 db elektronikus)

Jelenlévők a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után, mint a helyszíni szemlén megállapítottak valósághű rögzítését aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példányát a jelenlévők átvették.



k.m.f.

Vojtilla László Zoltán
mint ellenőrzött szervezet

Sztari Gábor
Szennyvíztisztítási csoportvezető

Sztari Gábor
mint ellenőrzött szervezet

Sánta Viktor
ellenőrző szervezet

Tóth Viktória
mint ellenőrzött szervezet

Subai Eszter Julianna
ellenőrző szervezet

