

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 983 / 2021

A minta származása:

Sertéstelep, S-1 (Sajó 1116) figyelőkút Kút

Megrendelő neve és címe:

Ecseg-Farm Kft.

3793 Sajóecseg, - (0) 0. HRSZ: 054

Vizsgált anyag: Felszín alatti víz

Mintavevő: megrendelő

Mintavétel: 2021.03.25.

Bevétel: 2021.03.25.

Vizsgálat ideje: 2021.04.08.

Megjegyzés:


Kémiai vizsgálatok

pH MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz	7,29
Lúgosság MSZ 448-11:1986 5.1.	6,40 mmol/L
Összes keménység MSZ 448-21:1986	337 CaO mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009	63,0 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6.	0,62 mg/L
Mangán MSZ 1484-3:2006 6.	0,19 mg/L
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992	3,93 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6	0,01 mg/L
Nitrát MSZ 1484-13:2009 5.	24,5 mg/L
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990	3,00 mg/l O ₂
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ EN 27888:1995	1 090 µS/cm
Összes oldott anyag MSZ 448-19:1986	896 mg/L
Orto-foszfát MSZ 448-18:2009	0,08 mg/L

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Dátum: 2021.04.08.


Dr. Kiss Ádám Ferenc
Vizsgáló laboratórium vezetőBORSODVÍZ Önkormányzati Kormányzat
Vizsgáló Laboratórium Működési R. t.
Vizsgáló Laboratórium
Miskolc, 3527 Tömösi út 2.
3.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 984 / 2021

A minta származása:

Sertéstelep, S-2 (Sajó 1116) figyelőkút Kút

Megrendelő neve és címe:

Ecseg-Farm Kft.

3793 Sajóecseg, - (0) 0. HRSZ: 054

Vizsgált anyag: Felszín alatti víz

Mintavevő: megrendelő

Mintavétel: 2021.03.25.

Bevétel: 2021.03.25.

Vizsgálat ideje: 2021.04.08.

Megjegyzés:


Kémiai vizsgálatok

pH MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz	7,36
Lúgosság MSZ 448-11:1986 5.1.	5,90 mmol/L
Összes keménység MSZ 448-21:1986	333 CaO mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009	59,0 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6.	0,58 mg/L
Mangán MSZ 1484-3:2006 6.	0,31 mg/L
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992	0,06 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6	0,01 mg/L
Nitrát MSZ 1484-13:2009 5.	65,8 mg/L
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990	2,52 mg/l O ₂
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ EN 27888:1995	1 050 µS/cm
Összes oldott anyag MSZ 448-19:1986	930 mg/L
Orto-foszfát MSZ 448-18:2009	< 0,05 mg/L

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Dátum: 2021.04.08.


Dr. Kiss Ádám Ferenc
Vizsgáló laboratórium vezető

BORSODVÍZ ZRT. Önkormányzati Kormányzat
Székhely: 3527 Miskolc, Tömösi út 2.
Vizsgáló Laboratórium
Miskolc, 3527 Tömösi út 2.
3

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszték: 985 / 2021

A minta származása:

Sertéstelep, S-3 (Sajó 1116) figyelőkút Kút

Megrendelő neve és címe:

Ecseg-Farm Kft.

3793 Sajóecseg, - (0) 0. HRSZ: 054

Vizsgált anyag: Felszín alatti víz

Mintavevő: megrendelő

Mintavétel: 2021.03.25.

Bevétel: 2021.03.25.

Vizsgálat ideje: 2021.04.08.

Megjegyzés:


Kémiai vizsgálatok

pH MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz	7,34
Lúgosság MSZ 448-11:1986 5.1.	5,50 mmol/L
Összes keménység MSZ 448-21:1986	289 CaO mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009	111 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6.	0,34 mg/L
Mangán MSZ 1484-3:2006 6.	0,29 mg/L
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992	< 0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6	0,02 mg/L
Nitrát MSZ 1484-13:2009 5.	31,1 mg/L
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990	25,0 mg/l O ₂
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ EN 27888:1995	1 180 µS/cm
Összes oldott anyag MSZ 448-19:1986	956 mg/L
Orto-foszfát MSZ 448-18:2009	2,02 mg/L

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Dátum: 2021.04.08.


Dr. Kiss Ádám Ferenc
Vizsgáló laboratórium vezető

BORSODVÍZ Üzemeltetési Központ
Szolgáltatás Felelős: Dr. Miskolczi Róbert
Vizsgáló Laboratórium
Miskolc, 3527 Tömösi út 2.