

000388/25.

Befogadó nyilatkozat

A **BorsodChem Zrt.** részéről nyilatkozunk, hogy a **BC Power Kft.** társaságunk területén (Berente 649A, 649B, 649C, 649D, 649F, 649G, 649H, 649J, 649K, 649L, 649M helyrajzi számú terület) üzemelő egységeiben keletkező (fő tevékenység TEAOR 35.30.; 35.11.) szennyvizeit, a mellékletben szereplő mennyiségi és minőségi feltételekkel az alábbi szennyvízelvezető hálózatába befogadja, tisztításra átveszi.

Szennyvíz megnevezése	Szennyvizet befogadó csatornahálózat megnevezése
Szervetlen technológia szennyvíz és szennyezett csapadékvíz	III. telepi kommunális csatornahálózat
Nem szennyezett csapadékvíz	III. telepi csapadék csatornahálózat és övárók
Füstgáz hőhasznosító berendezés kondenzvize	III. telepi csapadék csatornahálózat és övárók
Kommunális szennyvíz	III. telepi kommunális csatornahálózat

Az átvételre vonatkozó egyéb feltételek:


- A befogadott szennyvizekre a BorsodChem mennyiségi és minőségi előírásokat nem tesz.
- A kibocsátott, ipari szennyeződések tartalmú szennyvíz mennyiségét a kibocsátónak méréssel kell meghatározni. A mérés eredményét, a mérőóra állásokat üzemnaplóba kell rögzíteni. A mérőóra/mérőórák kalibrálását/hitelesítését tervezett időközönként dokumentáltan el kell végezni és megküldeni az Üzemeltető részére.
- Az olajszennyeződések leválasztására épült olajfogót rendszeresen és dokumentáltan legalább félévente ellenőrizni kell és a szükséges tisztítások elvégzésével biztosítani kell az olajfogó megfelelő működését.
- A BC Power Kft. a vonatkozó jogszabály szerint elkészített üzemi kárelhárítási tervét és annak módosításait köteles megküldeni a BorsodChem Zrt. részére.
- A szolgáltatás részleteit a Felek szolgáltatási szerződésben rögzítik.

Kazincbarcika, 2025. május 28.



Lektor Dénes
Director EHS

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika
Bolyai tér 1.
80.



Szentpéteri Sándor
S. Manager EP