

SZENNYVÍZ AKNÁK VÍZZÁRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVE

Készült: 2025. november 7-én 11 óra, Cigándi (0166/13 hrsz) baromfitelepen.

Tárgy: Kotasz Kft. Cigándi baromfi telepen található szennyvízgyűjtő aknák vízzáróságának ellenőrzése.


Az ellenőrzés előtt 24 órával a szennyvízgyűjtő aknákat vízzel teljesen feltöltötték. A mai napon az aknák víztartását, vízzáróságát vizsgáljuk. A műtárgyak kialakítása és vízzárósági próbája az MSZ 10-303-81 szabvány szerint történt.


Az alábbi szennyvízgyűjtő aknák kerültek vizsgálatra:

- 1 db. 10 m³-es szociális szennyvíz gyűjtő akna
- 5 db. 20 m³-es baromfi istállók technológiai mosóvíz gyűjtő aknája
- 1 db 1 m³-es kerékfertőtlenítő mosóvíz gyűjtő akna

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az aknákból víz nem szivárgott el, tehát mind a 7 db akna vízzáró !

Hitelesítők:

.....

Fazekas Csaba Zsolt
Műszaki vezető

.....

Havaly Róbert
Műszaki vezető