

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály

Mészáros Lóránd főosztályvezető részére

1124 Budapest,

Iktatószám: ÁBIG/00377-1/2026

Németvölgyi út 37-39.

Ügyintéző: Juhász Ágnes

Tárgy: Integrált építési és környezetvédelmi engedély kérelem-

Telefonszám: (+36 1) 3041464

Józsa-Albertirsa 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Szolnok alállomásba

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Hivatkozva a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdésében foglaltakra, kérjük a **Józsa-Albertirsa 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Szolnok alállomásba** létesítéséhez szükséges integrált építési és környezetvédelmi engedély megadását Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályától, mint országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró hatóságtól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 115. § (2) bekezdés szerint.

Az integrált engedélyezés részeként, a környezetvédelmi engedélyes rész tekintetében a MAVIR Zrt. kérelmezi, hogy a környezetvédelmi hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységet-előzetes vizsgálati eljárás nélkül – már rögtön környezeti hatásvizsgálati eljárásként folytassa le a mellékletben szereplő környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján.

Az eljárás lefolytatásához szükséges alap adatokat az alábbiakban kiemelve küldjük, a teljes tervdokumentáció kérelmünkhöz csatolásra került.

1. A megszüntetendő hálózat (vezeték) megnevezése

-

2. A létesítendő hálózat (vezeték) megnevezése

Józsa-Albertirsa 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Szolnok alállomásba

3. A hálózat (vezeték) rendeltetése

Közcélú

4. A MEKH engedélyének száma, kelte (ha a VET 74. §-a szerinti engedély kiadására a kérelem benyújtását megelőzően sor került)

A MEKH 4224/2023 számú, „Az Albertirsa-Szolnok-Szeged-Sándorfalva fejlesztéséhez szükséges 400 kV-os hálózati elemek közcélú átviteli hálózati elemekké minősítés.” tárgyban kiadott, 2023. július 20-án kelt határozata

5. A beruházás adatai

- | | | |
|----|---|---|
| a. | engedélyes/építető megnevezése és elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail) | MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
1031 Budapest, Anikó u. 4. |
| b. | beruházás célja, rendeltetése | közcélú távvezeték és optikai összeköttetés létesítése |
| c. | beruházás érték előirányzata | 1,9 Mrd Ft |

6. A tervező megnevezése, címe, tervezési jogosultságának megjelölése

- | | |
|--|---|
| - Tervező megnevezése: | MVM XPERT Zrt. |
| - Tervező címe: | 1158 Budapest,
Rákospalotai Körvasút sor 105. |
| - Tervezési jogosultságának megjelölése: | Szendi Csaba felelős tervező
Kamarai szám: 13-8188, jogosultság: EN-VI |

7. A kivitelezés adatai (ha már ismert)

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | kivitelező megnevezése és elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail) | később kerül kiválasztásra |
| b. | kivitelező címe | - |
| c. | kivitelezés kezdési időpontja | 2026. harmadik negyedév |
| d. | kivitelezés tervezett befejezési időpontja | 2028.03.30. |

8. Az üzemeltető megnevezése, elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail) és címe

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt., 1031 Budapest, Anikó u. 4.

9. A létesítendő hálózat (vezeték) adatai

- | | | |
|----|--|---|
| a. | üzemi feszültség | 400 kV |
| b. | nyomvonalhossz belterületen (és zártkertben) | - |
| c. | nyomvonalhossz külterületen | 4947 m |
| d. | vezetők száma, keresztmetszete, anyaga | 2x3x(2x500/65) ACSR |
| e. | átalakító és kapcsoló berendezés típusa | Albertirsa 400/132 kV-os állomás,
Szolnok 400/220/132 kV |

10. A megszüntetendő hálózat (vezeték) adatai

-

11. A hálózat (vezeték) nyomvonalának rövid leírása

Az állomás diszpozíciója és a beforgatandó távvezeték közelsége miatt kizárólag egy műszakilag megfelelő távvezetéki csatlakozást alakítottunk ki.

A meglévő Józsa-Albertirsa 400 kV-os távvezeték 575. és 576. sz. oszlopai közt a nyomvonalban, gerincvezeték irányú karsíkkal elrendezett KATICA II. OVSF oszlop kerül beépítésre, amelyről D-i irányba indul a felhasítás. A következő sarokfeszítő oszlopon a nyomvonal DK-i irányba fordul és a Határmenti-csatornát keresztezve lép át Szolnok külterületére. Az M4 autópálya keresztezését követően K-i irányba fordul a nyomvonal, ahol két 22 kV-os távvezeték között, azokkal párhuzamosan halad, majd a következő feszítőoszlopon DK-i irányba fordulva csatlakozik a jelenlegi Albertirsa-Szolnok OVIT 400 kV-os nyomvonalhoz. A távvezeték nyomvonala innentől a jelenlegi (megszűnő) Albertirsa-Szolnok OVIT 400 kV-os távvezeték nyomvonalán halad és éri el a Szolnok OVIT 400/220/132 kV-os állomás fogadóportálját.

A távvezeték nyomvonala és biztonsági övezete jellemzően szántóföldi művelésű mezőgazdasági ingatlanokat érint.

A tervezett távvezeték nyomvonala végig Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében kerül megvalósításra **Szolnok, Zagyvarékas** települések külterületén halad.

A tervezett nyomvonal teljes mértékben elkerüli a lakott övezeteket, a lehetőségek szerint elkerüli az erdőterületeket, NATURA 2000 területet nem érint.

Az új távvezetéki szakasz Szolnok OVIT állomásba csatlakoztatásához a jelenlegi Szolnok OVIT-Szeged OVIT 220 kV 4. oszlop és Szolnok állomás közötti, valamint az Albertirsa-Szolnok OVIT 400 kV 124. oszlop és Szolnok állomás közötti szakaszainak bontása szükséges.

12. Helyszíni szemle ideje (abban az esetben, ha a helyszíni szemlét a kérelmező vagy megbízása alapján a tervező megszervezte)

Nem került rá sor, az érintettek írásban lettek kiértékelve.

13. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a hálózat (vezeték) megépítése a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza

Kijelentjük, hogy a tárgyi hálózat (vezeték) megépítése a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza.

14. Az eljárásban érintett önkormányzat(ok) adatai (megnevezés, cím)

	Polgármester	Jegyző	Hivatal címe, telefonszáma
Szolnok	Györfi Mihály	dr. Komáromy Csaba	5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Tel: 56/503-402
Zagyvarékas	Polónyi László	Dr. Farkas Anita	5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. Tel: 56/540-021

15. Termőföld esetében a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló hatósági határozat

**Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal
Főlhivatali Főosztály**
5000 Szolnok,
Ostor utca 1/a

Időleges más célú
Ügyiratszám: 16.119/9/2025.
Kelt: 2026.01.09.

Végleges más célú
Ügyiratszám: 16.120/8/2025
Kelt: 2026.01.09.

16. Engedélyezési eljárás költségviselőjének adatai

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., 1031 Budapest, Anikó u. 4.

17. Egyéb

-

Bármilyen kérdés, probléma esetén szakértőink segítségével állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2026. 02. 02.

Köszönettel

.....
Laczi Tamás

Átviteli beruházási
igazgató

.....
Princzing Áron

Átviteli beruházási
osztályvezető