

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

mint I. fokú vízügyi hatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Tel: 210-1090

Fax: 314-0410

A/2 (B15)
(B1)

21618/96.

1026.

Szám: H. 23.363-3/96.
Előadó: Józsa Norbertné/Szné

Mike Eszter
részére

Tárgy: Zámolyi tározó vízjogi
üzemeltetési engedélye.

VÍZIKÖNYVI PÉLDANY

Vizikönyvi szám: D/1-Sz-12.

KDT. VIZIG VKSZ: 273/1-II

H A T Á R O Z A T

1.00. A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság (cím: 8000. Székesfehérvár, Balatoni út 6.) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy az 1968. évi október hó 15. napján kelt KDT-VIZIG 11745/1968. számú határozatával kiadott vízjogi létesítési engedély alapján Csákvár, Pátka, Zámoly községek területén megvalósított, megépített tározót fenntartsa, üzemeltesse és az azzal kapcsolatos vízhasználatot gyakorolja és egyidejűleg a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság 20.444/1973. számú (VK.szám: Császárvíz XIII/80) Zámolyi tározó vízjogi üzemeltetési engedélyét vi sszavonom.

1.01. A létesítmény célja és főbb műszaki jellemzői:

A víztározás a Velencei-tó vízszintjének szabályozására szolgál.

A tározó minimális vízszintnél:

195 cm-es vízállás mellett 50 ha vízfelülettel 500.000 m³

üzemi vízszintnél:

485 cm-es vízállás mellett 272 ha vízfelülettel 4.500.000 m³,

árvízszintnél:

585 cm-es vízállásnál 383 ha vízfelületnél 7.800.000 m³ vizet tárol. ✓

1.02. Tározó létesítményei:

Völgyzárógát ✓

Fenékleürítő műtárgy ✓

Árapasztó ✓

Örtelep ✓

Vízhozammérő műtárgyak ✓

Vízmércék. ✓

1.03. A vízilétesítmény a tervek szerint valósult meg.

1.04. Az 1/1996. sz. üzemeltetési szabályzat tartalmazza a tározó és vele kapcsolatos létesítmények, valamint a vízgyűjtő terület részletes adatait, illetve az üzemelésre, a fenntartásra, az ellenőrzésre vonatkozó előírásokat.

1.05. A szabályzatot az üzemeltetőnek 5 évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat tényét, illetve a szükséges módosításokat az eredeti szabályzathoz kell csatolni.

1.06. Az üzemeltető az üzemeltetés során olyan változásokat a létesítményeken nem végezhet, ami a tározó műszaki paramétereinek, vagy a létesítmények biztonságának csökkenését eredményezhetik.

2.00. Engedélyes köteles:

2.01. Az engedélyezett vízilétesítményt (vízberendezést) fenntartani, a takarékosági szempontok figyelembevételével üzemeltetni és állandó karbantartásáról gondoskodni.

2.02. Az üzemeltetéssel idegen javakban okozott károkért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett felelősséget viselni.

2.03. Ezt az engedélyt, mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.

2.04. A létesítmény műszaki adataiban bekövetkező minden változást 30 napon belül a vízügyi hatóságnak bejelenteni és a változást tartalmazó tervdokumentációt 3 példányban betérjeszteni.

2.05. Az engedélyes (üzemeltető) személyében történt változást 8 napon belül a vízügyi hatóságnak bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt az új engedélyesnek díjmentesen átadni.

2.06. A vízjogi létesítési engedélyt és azzal kiadott tervet ehhez a határozatomhoz csatolni és ennek mellékleteként kezelni.

2.07. A tározót az 1/1996. számú üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint üzemeltetni.

2.08. Az üzemelési szabályzat módosítása esetén az üzemeltetési engedély módosítását kérni.

2.09. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 23504-101/96. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat maradéktalanul betartani.

3.00. Jelen engedélyem melléklete az üzemelési szabályzat.

4.00. Az engedély joghatálya:

4.01. E vízjogi üzemeltetési engedély 1996. december 31-ig érvényes.

4.02. Az engedélyben megállapított jogok és kötelezettségek a jogutódokra is átszállnak.

5.00. A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelete Vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról II. 21. §-ban előírt felügyeleti kategória II.

E határozatom ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Az engedélyes a Zámolyi tározó vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását kérte új egységes szerkezetben történő kiadással, hivatkozva az Országos Vízügyi Főigazgatóság H-164/1996. számú döntésére, melyben az eljárás lefolytatására Igazgatóságomat jelölte ki.

Kérelméhez csatolta a KDT-VIZIG 1/96. tervszámú Zámolyi tározó üzemeltetési szabályzatát.

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 23.504-101/96. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához kikötésekkel járult hozzá. Kikötéseinek betartási kötelezettségét a rendelkező rész 2.09. pontjában előírtam.

Ezen engedély érvényességét határidőhöz kötöttem, mert a környezetvédelmi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához 1996. december 31-i határidővel járult hozzá.

Engedélyes az 1990. évi XCIII. törvény 5. §. (1) bek. alapján illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértékét előbbi törvény mellékletének XIII. (2) bek. a/ pontja határozza meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített létesítmények megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásainak, ezért üzemeltetésüket előbbi törvény 29. §. (1) bek. a/, b/ és c/ pont alapján, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet előírásai figyelembe vételével engedélyeztem.

A határozatot kapják:

1./ Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
8000. Székesfehérvár, Balatoni út 6.

engedélyes
tértivevénnel


2./ Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
8000. Székesfehérvár, Balatoni út 6.

3./ Polgármesteri Hivatal
8081. Zámoly

4./ Polgármesteri Hivatal
8083. Csákvár

5./ Polgármesteri Hivatal
8092. Pátka.

B u d a p e s t, 1996. augusztus 27.



Kecskés Ferenc sk.
osztályvezető