



## FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: FE/MMBO/00348-2/2026

Ügyintéző: Kanizsainé Herke Zita

Telefon: 22/312-054

Tárgy: Határozat az MKIF Zrt. (2040, Budaörs, Akron u. 2.) részére, az M1 Bábolna bal, 93 km, Ács hrsz.: 0390/2 alatti ingatlan területén lévő közforgalmú üzemanyagtöltő állomás veszélyes folyadéktároló tartályának megszüntetése ügyében

Melléklet: --

Hivatkozási szám: EPAPIR-20260115-12369

Ügyintézőjük: --

### HATÁROZAT

Az Ács hrsz.: 0390/2. területén lévő, az OMV Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. em. 5/A) által üzemeltetett, **M1 autópálya Bábolna bal, 93 km elnevezésű**, közforgalmú üzemanyagtöltő állomás, veszélyes folyadéktároló tartályának és kapcsolódó technológiai berendezései megszüntetésének előzetes bejelentését az **MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.** (székhely: 2040, Budaörs, Akron u. 2.) részére a beérkezési napjával, 2026. január 15-i dátummal

#### tudomásul vettem.

##### A bontandó létesítmények:

- 1 darab duplafalú, használaton kívüli tárolótartály kiemelése;
- A tárolótartályhoz tartozó technológiai rendszer bontása:
  - A tároló tartály dómaknája és a benne lévő szerelvények;
  - Tartályalap
  - A tartályhoz tartozó technológiai csőhálózat (fűtőolaj vezeték és védőcsöve, nyomó-, lefejtő-, gázinga és légző vezetékek, légző)
  - Lefejtő akna

##### A megszüntetendő tároló tartályok adatai:

1 db földalatti, fekvőhengeres, dupla falú, acél tárolótartály:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| gyártó:            | ismeretlen        |
| gyári száma:       | ismeretlen        |
| gyártás éve:       | ismeretlen        |
| tartály térfogata: | 10 m <sup>3</sup> |
| üzemi jelzőszáma:  | T-10              |
| eredeti töltete:   | fűtőolaj          |

A tudomásul vétel a hozzá tartozó, a hivatalomhoz benyújtott Nyeste Mária GP-T, G-OT 13–10408 tervező 2025. november 4. napján kelt tervezői nyilatkozatával, az általa készített 52.720 (UVATERV) 2025/036 tervszámú bontási tervdokumentációval és a hozzá tartozó G-04-G60-03-03-M20\_ÁHR és G-04-G60-03-04-03-M20\_BTH rajzokkal együtt hatályos.

##### Felhívom figyelmét:

- A tárolótartály megszüntetése előtt a tárolótartályt ki kell tisztíttatni. A tisztítást, valamint a megszüntetést nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezheti.
- A létesítményt a megszüntetés bejelentésétől számított 2 éven belül meg kell szüntetni, és a megszüntetés tényét a megszüntetés tényleges időpontjától számított 30 napon belül a Hatóságnak be kell jelenteni.
- Az üzemeltetőnek a létesítési engedélyt és az engedélyezési dokumentációt, valamint az átalakítási bejelentési dokumentációt a tárolótartály leszerelését, megszüntetését követő 5. év végéig megőrizni.

## INDOKOLÁS

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (székhely: 2040, Budaörs, Akron u. 2.) valamint az OMV Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. em. 5/A,) kérelmező képviselőjében eljáró Acis Plan Kft. (székhely: 2030 Érd, Sárvíz u. 7.) meghatalmazott *M1 Bábolna bal, 93 kmsz., Ács hrsz.: 0390/2 területén (McDonalds' étteremhez bekötött)* lévő közforgalmú üzemanyag-töltő állomás veszélyes folyadéktároló tartályának és kapcsolódó technológiai berendezéseinek megszüntetését előzetesen bejelentette 2026. január 15. napján kelt levelében.

Megállapítom, hogy az ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. 1. melléklet 1.1.8. pontja alapján kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügy.

A bejelentéshez csatolt dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a megszüntetés módja megfelel a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormr.) és a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I.5.) NGM rendelet (továbbiakban: Veszr.) előírásainak, így a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határoztam.

A figyelemfelhívás a Kormr. 6. § (1), valamint a 12. § (6) bekezdésén alapul.

**Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.**

Határozatom jogalapja a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet, valamint a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX.5.) Korm. rendelet.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése és Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 13. § és 22. § (1) bekezdése és 1. melléklet 13. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

**Dr. Tanárki Gábor**  
főispán  
névén és megbízásából

**Dr. Molnár Tibor Károly**  
osztályvezető

Kapják: Elosztó ív szerint