



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02884-14/2025.

Ügyintéző: dr. Jagadics Zoltán, Jádi Kitti Loretta,
dr. Tamás Violetta

Telefonszám: (96) 896-137

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi az ALTEO-Therm Kft. (1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; KSH száma: 11675341-3511-113-01; KÜJ: 102603002; KTJ: 100334846; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Sopron, Somfalvi u. 3. szám alatti, 4303 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen folytatott tevékenység végzésére kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítása iránti eljárást lezáró GY/40/02884-13/2025. iktatószámú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/gyor-moson-sopron/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es>)

A döntés rendelkező része:

Tárgy: ALTEO-Therm Kft., 9400 Sopron, Somfalvi u. 3. sz. alatti telephely, egységes környezethasználati engedély módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az ALTEO-Therm Kft. (1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; KSH száma: 11675341-3511-113-01; KÜJ: 102603002; KTJ: 100334846; a továbbiakban: Ügyfél) a Sopron, Somfalvi u. 3. szám alatti, 4303 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen (KTJ: 100351773) - „*Tűzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben.*” - megnevezésű tevékenység végzésére a GY/40/02874-24/2024. iktatószámmal módosított, a GY/40/02216-38/2023.

iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: engedély) – az Ügyfél kérelmére –

módosítja,

az alábbiak szerint:

II.

Az engedély II. fejezetének „1. A vizsgált tevékenység jellemző adatai:” című rész 1.1., 1.2., 1.3. pontjai helyébe az alábbiak lépnek:

1. A vizsgált tevékenység jellemző adatai:

1.1. Az engedélyes adatai:

Az engedélyes és tulajdonos adatai:	ALTEO-Therm Kft.
székhelye:	1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Cégjegyzékszám:	01-09-373242
Adószám:	11675341-4-44
KSH szám:	11675341-3511-113-01
KÜJ szám:	102603002

1.2. A létesítményt üzemeltető cég adatai (Üzemeltető 1.):

Üzemeltető adatai:	ALTEO-Therm Kft.
székhelye:	1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Cégjegyzékszám:	01-09-373242
Adószám:	11675341-4-44
KSH szám:	11675341-3511-113-01
KÜJ szám:	102603002

1.3. A létesítményt üzemeltető cég adatai (Üzemeltető 2.):

Üzemeltető adatai:	ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
Székhelye, címe	1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Cégjegyzékszáma:	Cg 01-10-045985
Adószám:	14292615-4-44
KSH kódja:	14292615-7112-114-01
KÜJ szám:	103034069

III.

Az engedély V. fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

A Kormányhivatal az Ügyfél részére a fenti telephelyre vonatkozóan az alábbi **zajkibocsátási határértékeket állapítja meg:**

1. A zajforrás hatásterületén lévő ingatlanok:

Település	Közterület elnevezése	Ingyatlan helyrajzi száma	Szabályozási terv szerinti besorolás	Építményjegyzék (2000.) szerinti besorolása
Sopron	IV. László király u. 59.	4257/420	Ln	1122 Három és annál több lakásos épületek
	IV. László király u. 57.	4257/419	Ln	
	IV. László király u. 55.	4257/418	Ln	
	IV. László király u. 53.	4257/417	Ln	
	IV. László király u. 51.	4257/416	Ln	
	IV. László király u. 41–49.	4257/21	Ln	
	Juharfa út 39–41.	4257/186	Ln	
	IV. László király u. 29–37.	4257/55	Ln	
	IV. László király u. 25–27.	4257/259	Ln	
	IV. László király u. 21–23.	4257/258	Ln	
	IV. László király u. 17–19.	4257/93	Ln	
	Baross út 20.	4304/5	Ln	
	Táncsics u. 60/A–60/D	4288/7	Ln	

az Ln- nagyvárosias beépítésű lakóterület esetén a zajtól védendő épületek védett homlokzatai előtt 2 méterre

L_{KH} nappal (6-22 óráig) = **55 dB**,

L_{KH} éjjel (22-6 óráig) = **45 dB**.

2. A zajforrás hatásterületén lévő:

Település	Közterület elnevezése	Ingtalan helyrajzi száma	Szabályozási terv szerinti besorolás	Építményjegyzék (2000.) szerinti besorolása
Sopron	Baross út 22/A–22/B	4304/8	Gksz	1122 Három és annál több lakásos épületek

Gksz– kereskedelmi szolgáltató övezet területén lakóépület védett homlokzatai előtt 2 méterre

L_{KH} nappal (6-22 óráig) = **60 dB**,

L_{KH} éjjel (22-6 óráig) = **50 dB**.

IV.

Jelen módosítás a GY/40/02874-24/2024. iktatószámú határozattal módosított, a GY/40/02216-38/2023. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért a 303 750 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VI.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A döntés indokolásának kivonata:

A határozat a benyújtott kérelmen és dokumentációkon, a fentiekben hivatkozott jogszabályokon, a meg-

állapított tényálláson, a szakkérdés tárgyában adott szakvéleményen alapul. A Kormányhivatal a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység a meghatározott előírások betartása mellett az elérhető legjobb technika követelményrendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, ezért az egységes környezethasználati engedélyt módosította a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Kapja:

1. Honlap - Informatika

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100334846
A telephely megnevezése:	Soproni Erőmű
A telephely címe:	9400 Sopron, Somfalvi út 3.
KÜJ:	103034069
Ügyfél neve:	ALTEO Nyrt.
Ügyfél cím:	1117 Budapest 11. ker., Dombóvári út 25. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Forróvíztermelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5	Danstoker kazán kémény
----	------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2020.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2020.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2020.1	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1073

A technológia megnevezése: Gázmotoros villamosenergia termelés hőhasznosítással

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P7	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7 Gázmotor kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2022.4	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.4	190.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	2022.4	55.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	15

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Gőztermelés II. (alacsony nyomású)		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P8	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P9	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	VASFA kazánok kéménye
P9	BOSCH kazán kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2020.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2020.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2020.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	980
A technológia megnevezése:	Forróvíz termelés, olaj		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5	Danstoker kazán kémény
----	------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.4	1000.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2022.4	175.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2022.4	450.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.4	50.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	6	Besorolás:	980
A technológia megnevezése:	Gőztermelés, olaj		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P8	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	VASFA kazánok kéménye
----	-----------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.4	1000.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2022.4	175.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2022.4	450.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.4	50.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 7 Besorolás: 1139
A technológia megnevezése: Új Gázmotor

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P10	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10 Jenbacher gázmotor kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2022.4	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2024.3	95.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	2022.4	55.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	15

Megjegyzés

A(z) 54/40/02884-13/2025 sz. határozat melléklete


aláírás



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02884-13/2025.

Ügyintéző: dr. Jagadics Zoltán, Jádi Kitti Loretta,
dr. Tamás Violetta

Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: ALTEO-Therm Kft., 9400 Sopron, Somfalvi u. 3. sz. alatti telephely, egységes környezethasználati engedély módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az ALTEO-Therm Kft. (1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; KSH száma: 11675341-3511-113-01; KÜJ: 102603002; KTJ: 100334846; a továbbiakban: Ügyfél) a Sopron, Somfalvi u. 3. szám alatti, 4303 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen (KTJ: 100351773) - „*Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben.*” - megnevezésű tevékenység végzésére a GY/40/02874-24/2024. iktatószámmal módosított, a GY/40/02216-38/2023. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: engedély) – az Ügyfél kérelmére –

módosítja,

az alábbiak szerint:

II.

Az engedély II. fejezetének „1. A vizsgált tevékenység jellemző adatai:” című rész 1.1., 1.2., 1.3. pontjai helyébe az alábbiak lépnek:

1. A vizsgált tevékenység jellemző adatai:

1.1. Az engedélyes adatai:

Az engedélyes és tulajdonos adatai:	ALTEO-Therm Kft.
székhelye:	1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Cégjegyzékszám:	01-09-373242
Adószám:	11675341-4-44
KSH szám:	11675341-3511-113-01
KÜJ szám:	102603002

1.2. A létesítményt üzemeltető cég adatai (Üzemeltető 1.):

Üzemeltető adatai: ALTEO-Therm Kft.
székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Cégjegyzékszám: 01-09-373242
Adószám: 11675341-4-44
KSH szám: 11675341-3511-113-01
KÜJ szám: 102603002

1.3. A létesítményt üzemeltető cég adatai (Üzemeltető 2.):

Üzemeltető adatai: ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
Székhelye, címe: 1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-045985
Adószám: 14292615-4-44
KSH kódja: 14292615-7112-114-01
KÜJ szám: 103034069

III.

Az engedély V. fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

A Kormányhivatal az Ügyfél részére a fenti telephelyre vonatkozóan az alábbi **zajkibocsátási határértékeket állapítja meg:**

1. A zajforrás hatásterületén lévő ingatlanok:

Település	Közterület elnevezése	Ingyatlan helyrajzi száma	Szabályozási terv szerinti besorolás	Építményjegyzék (2000.) szerinti besorolása
Sopron	IV. László király u. 59.	4257/420	Ln	1122 Három és annál több lakásos épületek
	IV. László király u. 57.	4257/419	Ln	
	IV. László király u. 55.	4257/418	Ln	
	IV. László király u. 53.	4257/417	Ln	
	IV. László király u. 51.	4257/416	Ln	
	IV. László király u.	4257/21	Ln	

Település	Közterület elnevezése	Ingyen helyrajzi száma	Szabályozási terv szerinti besorolás	Építményjegyzék (2000.) szerinti besorolása
	41–49.			
	Juharfa út 39–41.	4257/186	Ln	
	IV. László király u. 29–37.	4257/55	Ln	
	IV. László király u. 25–27.	4257/259	Ln	
	IV. László király u. 21–23.	4257/258	Ln	
	IV. László király u. 17–19.	4257/93	Ln	
	Baross út 20.	4304/5	Ln	
	Táncsics u. 60/A–60/D	4288/7	Ln	

az Ln- nagyvárosias beépítésű lakóterület esetén a zajtól védendő épületek védett homlokzatai előtt 2 méterre

L_{KH} nappal (6-22 óráig) = 55 dB,

L_{KH} éjjel (22-6 óráig) = 45 dB.

2. A zajforrás hatásterületén lévő:

Település	Közterület elnevezése	Ingyen helyrajzi száma	Szabályozási terv szerinti besorolás	Építményjegyzék (2000.) szerinti besorolása
Sopron	Baross út 22/A–22/B	4304/8	Gksz	1122 Három és annál több lakásos épületek

Gksz– kereskedelmi szolgáltató övezet területén lakóépület védett homlokzatai előtt 2 méterre

L_{KH} nappal (6-22 óráig) = 60 dB,

L_{KH} éjjel (22-6 óráig) = 50 dB.

IV.

Jelen módosítás a GY/40/02874-24/2024. iktatószámú határozattal módosított, a GY/40/02216-38/2023. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért a 303 750 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VI.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél képviselője 2025. augusztus 06. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a 9400 Sopron, Somfalvi u. 3. sz. alatti telephelyen folytatott - *Tűzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben* - tevékenységre vonatkozóan a GY/40/02216-38/2023. iktatószámú határozattal kiadott és a GY/40/02874-24/2024. iktatószámú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély módosítását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. augusztus 6. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése alapján százöt nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél nem fizette meg az egységes környezethasználati engedély módosítása iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díját, ezért annak megfizetésére hívta fel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 3. melléklet 4. sorszám 1.1. alpontja, 10.2. alpontja, 10.3. alpontja alapján. Az Ügyfél a Kormányhivatal felhívására a 303 750 forint igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Kormányhivatalnak szakkérdések tekintetében szerveket kell megkeresni a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12/A. §-a, valamint a 3. melléklet és a 8. melléklet táblázata alapján.

A Kormányhivatal a fentiek alapján megállapította, hogy az eljárásba szakkérdés tekintetében más szerveket kell megkeresni, hiánypótlási felhívást kell kibocsátani, ezért az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (1) bekezdése szerinti teljes eljárásra való áttérésről a GY/40/02884-2/2025. sz. iratával értesítette az Ügyfelet az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően.

A Kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján az Ügyfelet a GY/40/02884-4/2025. számú végzésével hiánypótlásra hívta fel az Ákr. 44. §-a alapján.

A Kormányhivatal a dokumentáció vizsgálatát a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. sz. mellékletében foglaltak alapján végezte el.

A hiánypótlásokkal kiegészített dokumentáció megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A Kormányhivatal a szakértők jogosultságát vizsgálta, azt a dokumentáció tartalmazza.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél fenti telephelyen végzett tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 1.1. pontja alapján – a *„Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben”* – egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A Kormányhivatal a benyújtott és hiánypótlással kiegészített dokumentáció alapján a következő környezeti igénybevételeket és környezetterheléseket állapította meg a folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatos környezeti hatásokkal összefüggésben:

Az Ügyfél a zaj- és rezgésvédelmi hatásterülettel érintett védendő ingatlanokban történt változás miatt kérelmezte a fenti egységes környezethasználati engedély módosítását. Az Ügyfél által benyújtott 0213/2025_02 számú zajmérésről készült jegyzőkönyvben (mérések időpontja: 2025. február 13.) foglaltak alapján a telephely zajvédelmi hatásterületével érintett védendő ingatlanokban változás történt.

A mérések alapján a tevékenység zajvédelmi hatásterülete által érintett védendő ingatlanok az alábbiak: Sopron 4257/420; 4257/419; 4257/418; 4257/417; 4257/416; 4257/21; 4257/186; 4257/55; 4257/259; 4257/258; 4257/93; 4304/5; 4288/7 hrsz.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a benyújtott 0213/2025_02 számú vizsgálati jegyzőkönyv zaj- és rezgésvédelmi szempontból megfelelő, a mért adatok a zajkibocsátási határértékeknek megfelelnek.

Az Ügyfél képviselője 2025. szeptember 26-án újabb kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben arról tájékoztatta, hogy 2025. szeptember 01. napjától az ALTEO Nyrt., illetve valamennyi Társaságának székhelyét, így az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. székhelyét is áthelyezi az 1117 Budapest, Dombóvári út 25. szám alá, valamint arról, hogy a székhelymódosításra irányuló cégbírószági eljárások lezárultak, így levelünkhöz mellékelten csatolták a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-

09-373242/63 számú – az ALTEO-Therm Kft-re irányuló –, illetve a Cg.01-10-045985/247 számú – az ALTEO Nyrt-re vonatkozó – változást bejegyző végzését.

A székhelyváltozáson túl az engedélyes, illetve üzemeltetők alapadataiban az adószám tekintetében is változás történt a következők szerint.

ALTEO-Therm Kft. adószáma: 11675341-4-44,

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. adószáma: 14292615-4-44.

Az Ügyfél által benyújtott kérelemnek helyt adva a Kormányhivatal a fenti engedély módosításáról döntött.

A módosítás levegőtisztaság-védelmét, földtani közeg védelmét nem érinti.

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12/A. §-a, valamint a 3. és a 8. melléklete alapján vizsgálandó szakkérdéseket és az alábbiakat állapította meg:

Közegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a 9400 Sopron, Somfalvi u. 3. szám alatti, 4303 hrsz.-ú telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozóan GY/40/02216-38/2023. iktatószámú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A vizsgált telephely Sopronban, a település szabályozási terve szerinti „K-SZ” különleges, beépítésre szánt területén helyezkedik el.

A vizsgált erőmű telephely zajforrásai a Turbina Gépházban, a VASFA kazánházban, a BOSCH kazánházban, a Dán kazánházban, a Gázmotor épületben, gázmotor konténerben, a vízlágyító gépházban működnek, továbbá környezeti zajforrásként megemlítendő a szabadtéri gázfogadó állomás.

Megállapítható, hogy a vizsgálat idejére jellemző üzemelési körülmények mellett a telephely zajkibocsátása alatta maradt a vonatkozó határértékeknek. Zajvédelmi szempontból a minősítése megfelelő.

Az engedélyben szereplő tevékenység egyebekben változatlan.

A telephely egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély módosítása során egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. Felszíni víz igénybevétele nem történik, felszíni vízbe kibocsátás nincs, a felszín alatti és a felszíni víz minőségét nem befolyásolja. Veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal, szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeket nem érint. Az egységes környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból kizáró oka nincs.

A Kormányhivatal – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkereste a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat), de az önkormányzat nyilatkozatot nem adott.

A határozat a következő jogszabályi rendelkezéseken alapul:

A Kormányhivatal a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 4. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a 10. § (4) bekezdése alapján a határértéket a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:

- a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §, 13. §,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet II. fejezet,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §,
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §, 5. §, 6. §,
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, valamint III. fejezet.

A határozat a benyújtott kérelmen és dokumentációkon, a fentiekben hivatkozott jogszabályokon, a megállapított tényálláson, a szakkérdés tárgyában adott szakvéleményen alapul. A Kormányhivatal a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység a meghatározott előírások betartása mellett az elérhető legjobb technika követelményrendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, ezért az egységes környezethasználati engedélyt módosította a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal a határozatát – a már hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl – az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Az eljárási költségről a Kormányhivatal – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, melynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A Kormányhivatal az elektronikus ügyintézés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján írta elő.

A jelen határozattal szembeni fellebbezés a Khvr. 26/A. §-án, az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, az Ákr. 117. § (1) bekezdésén, az Ákr. 118. § (1), (2), (3) bekezdésein alapul. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Mindezekről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

A határozatot kapják:

1. Képviselő

2. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – 9400 Sopron, Fő tér 1. - KRID: 758187393 - HK
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (9024 Győr, Jósika u. 16.,)
4. Pénzügy
5. Informatikai

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100334846
A telephely megnevezése:	Soproni Erőmű
A telephely címe:	9400 Sopron, Somfalvi út 3.
KÜJ:	103034069
Ügyfél neve:	ALTEO Nyrt.
Ügyfél cím:	1117 Budapest 11. ker., Dombóvári út 25. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Forróvíztermelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5	Danstoker kazán kémény
----	------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2020.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2020.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2020.1	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1073

A technológia megnevezése: Gázmotoros villamosenergia termelés hőhasznosítással

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P7	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7 Gázmotor kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2022.4	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.4	190.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	2022.4	55.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	15

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Gőztermelés II. (alacsony nyomású)		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P8	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P9	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	VASFA kazánok kéménye
P9	BOSCH kazán kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2020.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2020.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2020.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	980
A technológia megnevezése:	Forróvíz termelés, olaj		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5	Danstoker kazán kémény
----	------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.4	1000.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2022.4	175.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2022.4	450.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.4	50.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	6	Besorolás:	980
A technológia megnevezése:	Gőztermelés, olaj		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P8	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	VASFA kazánok kéménye
----	-----------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2022.4	1000.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2022.4	175.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2022.4	450.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.4	50.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 7 Besorolás: 1139
A technológia megnevezése: Új Gázmotor

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P10	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10 Jenbacher gázmotor kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2022.4	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2024.3	95.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	2022.4	55.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	15

Megjegyzés

A(z) 54/40/02884-13/2025 sz. határozat melléklete


aláírás