



## HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-IKV/00333-20/2025  
Ügyintéző: Mészárosné Szojka Szabina  
Telefon: 52/511-000

Tárgy: Közhírré tétel

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Veolia Energia Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.) Debrecen, Mikepércsi út 1. szám alatti 13565, 13566/1, 13566/3, 13566/4 és 13568 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő erőmű egységes környezethasználati engedélyében foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló eljárásban az eljárást lezáró határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendeli el a nyilvánosság informálása érdekében.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 21. § (9) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosításáról szóló határozatát a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján közhírré teszi és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatát – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

**A közhírré tétel elrendeléséről szóló közlemény honlapon való közzétételének napja:** 2025. április 16.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

**Az ügy iktatószáma:** HB/17-IKV/00333/2025; a döntés ügyiratszám: HB/17-IKV/00333-19/2025

**Az ügy tárgya:** A Debrecen, Mikepércsi út 1. szám alatti 13565, 13566/1, 13566/3, 13566/4 és 13568 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő erőmű egységes környezethasználati engedélyében foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálata érdekében indult eljárást lezáró egységes környezethasználati engedélyt módosító határozat közhírré tétele

**Ügyfél neve, székhelye:** Veolia Energia Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.)

A HB/17-IKV/00333-19/2025 ügyiratszámú döntés **rendelkező részének és indokolási kivonatának ismertetése:**

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Veolia Energia Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.; KÜJ: 100204892, KTJ: 100239482) (a

továbbiakban: engedélyes) részére , a Debrecen 13565, 13566/1, 13566/3, 13566/4 és 13568 hrsz-ú ingatlanon lévő erőmű üzemeltetésére vonatkozóan HB-03/KTF/00331-2/2020 ügyiratszámú határozattal kiadott és HB/17-IKV/00071-1/2024 ügyiratszámú határozattal módosított egységes környezethasználati engedélyt, mint végleges határozatot (a továbbiakban: alaphatározat) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (4) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerint

### **módosítja:**

#### **I.**

Az alaphatározat rendelkező részének 2.4. A tevékenység jellemző adatai, kapacitása című fejezet 8. bekezdésének első mondatának utolsó két tagmondata törlésre kerül és helyébe az alábbi mondat kerül rögzítésre:

„A Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű a Debreceni Erőművel közösen látja el Debrecen városát távhővel.”

#### **II.**

Az alaphatározat rendelkező része az alábbi 2.6. ponttal kerül kiegészítésre:

„2.6. A telephely légszennyező anyag kibocsátó forrásának egységes országos vetületi rendszer (EOV) szerinti koordinátái:

| <b>Technológia</b>                 | <b>Pontforrás azonosító kódja</b> | <b>EOV Y</b> | <b>EOV X</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Hő és villamos energia termelés | P5                                | 844 416      | 244 679      |
| 2. Forróvíz termelés               | P4                                | 844 442      | 244 793      |
| 3. Gőztermelés                     | P3                                | 844 482      | 244 773      |

### **Földtani közeg védelme**

#### **III.**

Az alaphatározat rendelkező részének 3.1.5-3.1.7. pontjai törlésre kerülnek és helyükre az alábbi pontok kerülnek rögzítésre:

„3.1.5. A telephelyen folyó tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának megítélése érdekében engedélyesnek a földtani közeg minőségére vonatkozó monitoringot kell végezni 10 évenkénti gyakorisággal, az alábbiak szerint:

3.1.5.1. Földtani közeg mintavételi hely:

A mintavételnek a földtani közeg esetleges szennyeződése szempontjából kritikus helyen, a gépterem 10 méteres környezetében kell megtörténnie egy mintavételi furatból.

3.1.5.2. Földtani közeg mintavételi mélységek:

a) 0,2-0,4 méter,

- b) 1,5-2,0 méter,
- c) talajvízszint fölötti kapilláris zónában.

3.1.5.2. Vizsgálandó szennyező anyagok:

- a) TPH (összes alifás szénhidrogén (C5-C40))
- b) PAH (policiklusos aromás szénhidrogének méter)
- c) elektromos vezetőképesség

3.1.6. A földtani közeg monitoring során az alábbiakat kell betartani

- a) A földtani közeg mintázása céljából létesített furatokat a mintavételt követően, haladéktalanul el kell tömedékelni úgy, hogy azokon át a felszín alatti térbe szennyező anyag (a csapadék közvetítése útján, vagy egyéb módon) ne juthasson.
- b) A földtani közeg monitoring során a mintavételeket és a minták analitikai vizsgálatát csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált laboratórium végezheti. A mintavétel és az analitikai vizsgálatok során be kell tartani a vonatkozó szabványokban, akkreditációs kézikönyvekben, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 4. mellékletében foglalt előírásokat.
- c) A földtani közeg minták előkészítését – a vizsgálati eredmények összevethetősége és helyes értékelése érdekében – minden monitoring tevékenység alkalmával azonos, szabványos minta előkészítési (feltárási) móddal kell végezni.

3.1.7. A tevékenység a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (Kár.) 6. § (3) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet **15 napon belül**, egységes szerkezetbe foglalva elektronikusan be kell nyújtani, a Kár. 1. mellékletének megfelelő tartalommal. Az eljárás illetéke 5000 forint, melyet átutalással kell megfizetni.”

## Hulladékgazdálkodás

### IV.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.2. pont Hulladékgazdálkodás című fejezete az alábbi pontokkal kerül kiegészítésre:

- „3.2.7. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- 3.2.8. A hulladék gyűjtésére alkalmazott gyűjtő edényt a hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 3.2.9. A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával jelölni kell.
- 3.2.10. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg 2000 kg hulladék tárolható.
- 3.2.11. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék maximum 6 hónapig tárolható, kivéve az egészségügyi hulladékot, utána gondoskodni kell a hulladék kezeléséről. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok elszállításának gyakoriságát, a termelődő hulladék mennyisége és a maximális tárolókapacitás figyelembevételével kell elvégezni, ami azonban nem lehet több 6 hónapnál.”

## Levegőtisztaság-védelem

V.

Az alaphatározat 3.3.3.3. pontjában meghatározott „2025. január 1-től” szövegrész törlésre kerül, és helyette a „2030. január 1.-től” szövegrész kerül rögzítésre.

VI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.4.2. pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

„A mintavételt, a méréseket, a mérőrendszerek hitelesítését és kalibrálását szabványos, vagy azzal egyenértékű módszer szerint kell végezni.

Az automatikus mérési rendszereket a referencia-módszerekkel végzett párhuzamos mérésekkel évente egyszer akkreditált mérőszervezettel ellenőriztetni kell. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.”

## Zaj- és rezgés elleni védelem

VII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.1. pontjának A) alpontjában a Debrecen 13572/3 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó házszám 16.-ról 16/A-ra módosul, míg az építményjegyzék szerinti besorolás 1122-ről 1110-re módosul, a Debrecen 13572/10 hrsz-ú ingatlan házszáma 18-ra módosul, míg az építményjegyzék szerinti besorolás 1122-ről 1110-re módosul, valamint a Debrecen 13572/11 hrsz-ú ingatlan házszáma 16/G-re és az építményjegyzék szerinti besorolása 1122-ről 1110-re módosul.

VIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.1. pontja az alábbi D) alponttal egészül ki:

„D)

A környezetvédelmi hatóság nappali megítélési időben 50 dB(A), éjjeli megítélési időben 40 dB(A) zajkibocsátási határértékek megtartására kötelezi, az alábbi helyrajzi számú ingatlanon lévő épület külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban, a nyílászárótól 2 m-re:

| Ingatlan helyrajzi száma | Közterület elnevezése | Házszám | Területi funkció            | Építményjegyzék szerinti besorolás |
|--------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|
| Debrecen 13572/4         | Híd utca              | 16/B.   | Lk: kisvárosias lakóterület | 1110                               |
| Debrecen 13572/5         | Híd utca              | 16/C.   | Lk: kisvárosias lakóterület | 1110                               |
| Debrecen 13572/6         | Híd utca              | 16/D.   | Lk: kisvárosias lakóterület | 1110                               |
| Debrecen 13572/7         | Híd utca              | 16/E.   | Lk: kisvárosias lakóterület | 1110                               |
| Debrecen                 | Híd utca              | 16/F.   | Lk: kisvárosias lakóterület | 1110                               |

|                      |          |       |                             |       |
|----------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|
| 13572/8              |          |       |                             |       |
| Debrecen<br>13572/13 | Híd utca | 16/H. | Lk: kisvárosias lakóterület | 1110" |

"  
IX.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.1. pontja az alábbi E) alponttal egészül ki:

"E)

A környezetvédelmi hatóság nappali megítélési időben 45 dB(A), éjjeli megítélési időben 35 dB(A) zajkibocsátási határértékek megtartására kötelezi, az alábbi helyrajzi számú ingatlanon lévő épület külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlósintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban, a nyílászárótól 2 m-re:

| Ingatlan<br>helyrajzi<br>száma | Közterület<br>elnevezése | Ház-<br>szám | Területi funkció            | Építményjegyzék<br>szerinti besorolás |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Debrecen<br>13572/12           | Híd utca                 | 20.          | Lk: kisvárosias lakóterület | 1110                                  |

A teljesítés határideje valamennyi zajkibocsátási határérték megtartásának: a határozat véglegessé válásának napjától kezdve folyamatosan, a kötelezett által üzemeltetett 4030 Debrecen 13565, 13566/1, 13566/3, 13566/4 és 13568 hrsz-ú (Mikepércsi út 1.) telephelyen végzett tevékenység megszüntetéséig."

### **Természet- és tájvédelem**

X.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.5. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbiak kerülnek rögzítésre:

#### **„3.5. Természet- és tájvédelem**

- 3.5.1. A telep területén esetlegesen megtelepedő és a környéken táplálkozó védett fajok élettevékenységeinek zavartalanságát, egyedeinek biztonságát biztosítani kell.
- 3.5.2. Az esetleges fakivágásokat az általános fészkelési időn kívül kell elvégezni.
- 3.5.3. A területen található zöldfelületeket karban kell tartani, oda invazív növényfajok egyedeit ültetni nem lehet.
- 3.5.4. Külső világítás létesítése, felújítása esetén a területen az alábbiaknak megfelelő lámpatestek helyezhetők üzembe:
  - Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítson. Csak a szükséges (jogszámban előírt) legalacsonyabb fényáramot biztosító rendszer építhető ki.

- A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 54. § (2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani.”

## Vízgazdálkodás

XI.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30409/1557-1/2025.ált. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatának rendelkezései:

- „1. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
3. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.
4. Gondoskodni kell az építmények és műtárgyak rendszeres karbantartásáról, állagmegóvásáról, jó műszaki állapotban tartásáról, szükség esetén a hiba kijavításáról.”

### 3.7. Mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, adatszolgáltatás

XII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.7. Mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, adatszolgáltatás című fejezete az alábbi pontokkal kerül kiegészítésre:

- „3.7.6. A határozatban előírt valamennyi mérési kötelezettségnek akkreditált módon kell eleget tenni, mind a mintavételi eljárások, mind a mintavizsgálat során, továbbá a minták értékelését arra jogosult szakértő, vagy szervezet végezheti el. Kibocsátási határértékeknek/szinteknek való megfelelés értékelése esetén az értékelés során ki kell térni az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek/szintek és a mért/számított értékek összehasonlítására és elemzésére is. Mért terhelési értékeknél a vonatkozó jogszabályban rögzített terhelési határértékekhez (vagy tervezési irányértékhez) viszonyítva kell az összehasonlítást és az értékelést elvégezni. Azokra a szennyező anyagokra, amelyekre vonatkozóan jogszabály terhelési határértéket nem állapít meg, a mérési eredmények értékelésénél a tendencia alakulását kell bemutatni, mindaddig, amíg jogszabály az adott szennyező anyagra terhelési határértéket nem határoz meg.
- 3.7.7. A debreceni erőmű környezeti teljesítményének javítása érdekében bevezetett környezetközpontú irányítási rendszert karban kell tartani.

## Általános előírások

### XIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.11. Általános előírások című fejezete az alábbi pontokkal kerül kiegészítésre:

„3.11.3.A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és melléklete értelmében a környezethasználó környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) köteles foglalkoztatni. A megbízott képesítésének meg kell felelnie a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben (a továbbiakban: 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet) foglaltaknak.

3.11.4. Gondoskodni kell a személyzet oktatásáról és képzéséről, jó környezetgazdálkodási gyakorlatokban való részvételének előmozdításáról.”

### XIV.

Az alaphatározat rendelkező része a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakkérdésben történő állásfoglalása alapján az alábbi fejezettel kerül kiegészítésre:

#### „3.12. Közegészségügy

3.12.1. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

3.12.2. A vízhasználatok biztonsága, az ember egészség megőrzése és a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében a felszíni vizek minőségének megóvását biztosítani kell a tevékenység során.

3.12.3. A tevékenység végzése során úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek állapota ne romoljon.

3.12.4. Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

3.12.5. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékot az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.”

### XV.

Az alaphatározat rendelkező részének 4. pontjában **a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határideje „2030. február 20.”** határidőre módosul.

Az alaphatározat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen határozat kizárólag az alaphatározattal együtt érvényes.

A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 18., postacím: 1440 Pf. 1.) címzett, de a vitatott

cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) kell előterjeszteni.

Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a fellebbezést. Benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A biztosítási intézkedésről szóló, az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A jogorvoslati eljárás díja 5.000 Ft, melyet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az engedélyes a jogszabályban meghatározott 1.050.000 forint eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

## INDOKOLÁS

A Veolia Energia Magyarország Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.) a HB-03/KTF/00331-2/2020 ügyiratszámú határozattal kiadott és HB/17-IKV/00071-1/2024 ügyiratszámú határozattal módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik a Debrecen 13565, 13566/1, 13566/3, 13566/4 és 13568 hrsz-ú ingatlanon lévő erőmű üzemelésére vonatkozóan. Az engedély 2030. július 30-ig hatályos.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások környezetvédelmi felülvizsgálata érdekében az engedélyes 2025. február 10.-én kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján 2025. február 10.-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi.



A Khvr. 21. § (9) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosításáról szóló határozatát a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján és közhírré teszi.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdése értelmében, ha törvény azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

A közlemény az Ákr. 88. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl, tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el. A környezetvédelmi hatóság a közleményt hirdetőtábláján is elhelyezi.

A környezetvédelmi hatóság az eljárást az Ákr. 43. §-a szerint, a teljes eljárásra vonatkozó szabályok alapján folytatta le, amelyről az ügyfeleket az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a HB/17-IKV/00333-2/2025 és a HB/17-IKV/00333-9/2025 ügyiratszámokon kiadott értesítéseivel tájékoztatta az Ákr. 43. § (2) bekezdése figyelembevételével.

A környezetvédelmi hatóság az Ákr. 33. §-a alapján felhívta a figyelmet az eljárás során keletkező iratok megismerhetőségére és az Ákr. 76. §-ának megfelelően értesítette az eljárás ügyfeleit a bizonyítási eljárás lefolytatásáról.

A 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerint az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, továbbá felülvizsgálat és a teljesítményértékelés közös szabályai szerinti eljárásban hozott határozatot a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatósággal közölni kell.

A környezetvédelmi hatóság a határozatát a jogszabály adta ügyintézési határidőn belül, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, BAT-következtetések, a Khvr. 8. és 11. számú mellékletei, a 1. § (6b) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, 17. § (2) bekezdése, a 18. §, a 20/A. § (4), (10), és (11) bekezdése, a Kvt. 6. § (1) bekezdése, a 71. § (3) bekezdése, az Lvr. 5. melléklete, 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. § 10. pontja, 4. § (7) bekezdése, Khvr. 17. §-a, 20. §-a, 11. számú melléklete, a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet 13. § (2), (6), (7), (9) és (10) bekezdései, a ZajR. 2. § i), p), q) és s) pontjai, 3. § (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 10. § (1), (4), (4a) bekezdései, 11. § (2) bekezdés a) pontja, 11. § (5) bekezdés a) pontja, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklete, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) és (2) bekezdései és az 1. számú melléklet 1. pontja, Khvr. 20. § (4) bekezdése, 26. § (5) bekezdése és a Kvt. 31. §-a, a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete, az Ákr. 2. §, a 33. §, 43. §, a 62. § (1)-(4) bekezdései, a 71. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklet 3. és 17. pontjai, a 8. számú melléklete, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, továbbá a Kvt. és a Khvr. további rendelkezéseinek figyelembevételével hozta meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i

2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló európai uniós előírások alapján.

A környezetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Khvr. 26/A. §, az Ákr. 112. § (1) bekezdés, 113. § (1) bekezdés b) pont, 117. § (1) bekezdés 118. §, 119. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés biztosítja.

**A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a HB/17-IKV/00333-19/2025 ügyiratszámú döntés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 120. szoba, ügyintéző: Mészárosné Szojka Szabina) ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8.00-12.00, szerda 8.00-16.00) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai alapján megtekinthető.**

Jelen közlemény a Khvr. 21. § (9) és a Kvt. 71. § (3) bekezdései alapján, tartalmát tekintve az Ákr. 89. § alapján kerül közhírré tételre.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem függ.

Debrecen, időbélyegző szerint.

**Pozsonyi Attila László**  
osztályvezető