

16. sz. melléklet  
**Vízzárósági jegyzőkönyvek**

# Akna vízzárósági vizsgálat jegyzőkönyve

1. A vizsgálat időpontja: 2023. 01. 11.

2. A vizsgálat helye: TARNAHÚS KFT - IRODA  
KOMMUNÁLIS AKNA

3. A vizsgált akna

❖ anyaga: VASBETON

❖ térfogata: 10 m<sup>3</sup>

4. A befolyócsövek

❖ anyaga: PVC

❖ átmérője: Ø 110

5. A kifolyócsövek

❖ anyaga: —

❖ átmérője: —

6. A vizsgálat időtartama: 24 ÓRA

7. A vizsgálat eredménye: POZITÍV VÍZZÁRÓSÁG MEGTELELŐ

8. A vizsgálatot végezte: URBAN MARTON

**BOFAMO Építő Kft**  
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 76.  
Adószám: 27824843-2-10  
Bszj.: 10400528-50527066-78511007  
Cgysz.: 10-09-039394

kivitelező

**"TARNAHÚS" KFT.**  
Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft.  
3284 Tarnaméra, Zarányi út 1.  
Adószám: 11160902-2-10

üzemeltető

**VERVAL KFT.**  
3368 Boconád, Orgona u. 6/a.  
Adószám: 14993873-1-10  
Cégj.szám: 10-09-030165/7

műszaki ellenőr

Urbán Marton KE-G  
10-00493

# Akna vízzárósági vizsgálat jegyzőkönyve

1. A vizsgálat időpontja: 2023. 01. 11.

2. A vizsgálat helye: TARNAHÚS KFT - SZOCIÁLIS ÉPÜLET  
KOMMUNÁLIS AKNA

3. A vizsgált akna

❖ anyaga: VASBETON

❖ térfogata: 20m<sup>3</sup>

4. A befolyócsövek

❖ anyaga: PVC

❖ átmérője: Ø 110

5. A kifolyócsövek

❖ anyaga: -

❖ átmérője: -

6. A vizsgálat időtartama: 24 ÓRA

7. A vizsgálat eredménye: POZITÍV VÍZZÁRÓSÁG MEGFELELŐ

8. A vizsgálatot végezte: URBÁN MÁRTON

**BOFAMO Építő Kft**  
3200 Gyöngyös Petőfi Sándor utca 76.  
Adószám: 27824843-2-10  
Bszl: 10400528-50527066-78511007  
Cgysz.: 10-09-039394

kivitelező

**"TARNAHÚS" KFT.**  
Tarnamériai Hústermelő és Értékesítő Kft.  
3284 Tarnaméra, Zarányi út 1.  
Adószám: 11160902-2-10

üzemeltető

Vuchfuss ME-G  
10-00497  
műszaki ellenőr

**VERVAL KFT.**  
3368 Boconád, Orgona u. 6/a.  
Adószám: 14993873-1-10  
Cégj.szám: 10-09-030165/7

# Akna vízzárósági vizsgálat jegyzőkönyve

1. A vizsgálat időpontja: 2023. 01. 11.
2. A vizsgálat helye: TARNAHÚS KFT - VÁGÓHÍD  
ZSÍRFÓGÓ AKNA
3. A vizsgált akna
- ❖ anyaga: VASBETON
  - ❖ térfogata: 25m<sup>3</sup>
4. A befolyócsövek
- ❖ anyaga: PVC
  - ❖ átmérője: Ø 160
5. A kifolyócsövek
- ❖ anyaga: PVC
  - ❖ átmérője: Ø 160
6. A vizsgálat időtartama: 24 ÓRA
7. A vizsgálat eredménye: POZITÍV VÍZZÁRÓSÁGA MEGTELELŐ
- 
8. A vizsgálatot végezte: URBÁN MÁRTON

**BOFAMO Építő Kft.**  
3200 Gyöngyös Petőfi Sándor utca 76.  
Bszl: 10400528 Adószám: 27824843-2-10  
Orgsz.: 10-09-039394  
kivitelező

**„TARNAHÚS” KFT.**  
Tarnamérai Hűstermelő és Értékesítő Kft.  
3284 Tarnaméra, Zarányi út 1.  
Adószám: 11160902-2-10  
üzemeltető

**VERVAL KFT.**  
3366 Böconád, Orgonai u. 6/A  
Adószám: 14993873-1-10  
Cégszám: 10-09-030165/7  
műszaki ellenőr

# Akna vízzárósági vizsgálat jegyzőkönyve

1. A vizsgálat időpontja: 2023.01.11

2. A vizsgálat helye: TARNAHÚS KFT - VAGÓHÍD  
KOMMUNÁLIS AKNA

3. A vizsgált akna

❖ anyaga: VASBETON

❖ térfogata: 10m<sup>3</sup>

4. A befolyócsövek

❖ anyaga: PVC

❖ átmérője: Ø 160

5. A kifolyócsövek

❖ anyaga: —

❖ átmérője: —

6. A vizsgálat időtartama: 24 ÓRA

7. A vizsgálat eredménye: POZITÍV, VÍZZÁRÓSÁG MEGFELELŐ

8. A vizsgálatot végezte: URBÁN MÁRTON

**BOFAMO Építő Kft**  
3200 Gyöngyös Petőfi Sándor utca 76.  
Adószám: 27824843-2-10  
Bszl.: 0400528-50527066-78511007  
Cglsz.: 10-09-039394  
kivitelező

**"TARNAHÚS" KFT.**  
Tarnamériai Hístermáló és Értékesítő Kft.  
3284 Tarnaméra, Zarányi út 1.  
Adószám: 11160902-2-10  
üzemeltető

**VERVAL KFT.**  
3368 Boconád, Orgona u. 6/a.  
Adószám: 14993873-1-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-0301657  
műszaki ellenőr