



50h,

2011 DEC. 22

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

mint I. fokú hatóság

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

Tel.: (06 56) 523-423

Fax: (06 56) 343-768

Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8-12 óráig, szerda: 8-16 óráig.

Web: <http://www.kotiktfv.kvvm.hu>E-mail: kozep-tiszavideki@zoldhatosag.hu

Ikt.sz.: 5223-9/2011

Ea.: Katonáné Szikora Olga

[56/523-408]

Tárgy: Kisköre Deka-Hyb Kft. sertés-
telep vizilétesítményeinek víz-
jogi üzemeltetési engedélye
módosítása

Vízikönyvi szám: T/3672

A DEKA-HYB Kft. (4030 Debrecen, Vágóhíd út 3.) által a Kisköre Hatháztanyai sertéstelep vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló kérelmére az alábbiak szerint döntöttem.

Határozat

A Tisza/3672 vízikönyvi számú a Deka-Hyb Kft. részére 4008-12/2005 ügyiratszámú határozattal kiadott tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint módosítom.

Az engedély hatálya: **2025. december 31.**

Elrendelem, hogy a víziköny vezetője jelen határozatom alapján a T/7310 vízikönyviszámon a módosítást vezesse át.

Az engedély I. rész hígrágva gyűjtés és tárolás fejezete helyébe az alábbi kerül:

Hígrágva gyűjtés és tárolás

A sertéstelep 2010. évi fejlesztése során a II., III., IV. számú, egyenként 1250 m³-es régi tározók helyén megvalósult két új, szigetelt földmedrű tározó, illetve a tározók mellett egy új, kör keresztmetszetű vasbeton hígrágva tározó.

Az I. sz. 8000 m³-es, régi, szigeteletlen földmedrű tározó, illetve az V. számú 1250 m³-es, régi, szigeteletlen földmedrű tározó használaton kívül van.

A hígrágva, csurgalékvíz elvezetésére szolgáló, földalatti vezetékhálózatot változatlan formában megtartották. A ráncspadozatok alatt összegyűlő trágyalé, csurgalékvizek vízőblítéssel jutnak NA 300 méretű zárt gyűjtőcsatornán keresztül az új töltő-ürítő, osztott terű aknába. A régi 128 m³-es átemelő akna használaton kívül van.

A trágyalé az osztóműből a 2 db földmedrű, HDPE fóliaszigetelésű hígrágva tároló medencébe kerül, vagy NA 90 KPE P6 vezetéken keresztül a vasbeton tározó tartályba. Az osztómű segítségével a hígrágva tározók leürítése, illetve a hígrágva mezőgazdasági területre történő kijuttatása is lehetséges. A két földmedrű tározó egymás mellett helyezkedik el, egy közös töltés választja el őket egymástól.

Az elkészült, új létesítmények az alábbiak:

I./ Töltő-ürítő, osztott terű akna:

- Mérete, anyaga: 0,8 x 1,60 x 1,8 m, és 1,60 x 1,60 x 1,80 m belméretű, osztott terű 20 cm fal és födémvastagságú monolit beton akna

- Szívócső mérete, anyaga: 2 x 5 fm NA 160 mm KPE P6
- Nyomócső mérete, anyaga: 2 x 5 fm NA 90 mm KPE P6

II./ Vasbeton hígtrágya tározó:

- Belső átmérő: 36 m
- Alapterület: 1 017 m²
- Bruttó térfogat: 6 105 m³
- Nettó térfogat: 5 595,5 m³
- Üzemvízszint magasság: 5,5 m

III./ Szigetelt tározó:

1. számú tározómedence:

- Tározókapacitás: 6 720 m³
- A töltéskorona magassága: 88,00 m.B.f.
- Tározó fenékszint: 85,00 m.B.f.
- Max. üzemi vízszint: 87,70 m.B.f.
- Bruttó térfogat: 6 720 m³
- Nettó térfogat: 5 946 m³

2. számú tározómedence:

- Tározókapacitás: 6 720 m³
- A töltéskorona magassága: 88,00 m.B.f.
- Tározó fenékszint: 85,00 m.B.f.
- Max. üzemi vízszint: 87,70 m.B.f.
- Bruttó térfogat: 6 720 m³
- Nettó térfogat: 5 946 m³

Töltővezeték:

- Kivitel: felszín alatti nyomócső
- Mérete, anyaga: 44 fm, NA 90 mm KPE P6

Keverőberendezés:

- 2 db, 11 kW/db motorteljesítménnyel

Ellenőrző csőakna, bekötőcső, drénhálózat

- Csőakna mérete, anyaga: 4 db NA 200 mm KGEM csatornacső
- Bekötőcső mérete, anyaga: NA 50 mm PVC draincső
- Drénhálózat hossza: 370 fm

Leürítő műtárgy:

- Szívócső mérete, anyaga: 44 fm NA 160 mm KPE P6

A szigetelést vízzáró HDPE fólia biztosítja, mely a kész földműre került leterítésre, helyszíni méretekre szabással.

IV./ 1-0-0. jelű nyomott vezeték a vasbeton tározó és a töltő-ürítő, osztott terű akna közt:

- Hossza: 150 fm
- Mérete, anyaga: NA 90 KPE P6
- Átl. fektetési mélység: 0,8 – 1,0 m
- Szerelvény: torkolati falátörés a tározónál

Monitoring hálózat

A vasbeton tározó és a szigetelt tározómedencék között 2 db talajvízmegfigyelő kút (1. és 2. monitoring kút), 1 db kapuórkút (1. kapuór kút), a sertéstelepen az ólak mellett 1 darab talajvízfigyelő kút (3. monitoring kút) létesült.

EOV koordináták:

	1. sz. kút	2. sz. kút	3. sz. kút	1. sz. kapuórkút
EOV X	243 061	243 024	197 571	243 063
EOV Y	758 982	758 955	751 786	758 982

1., 2., 3. számú kutak

Talpmélység: 6,0 m

Csővezés:
+0,8 – -0,9 m-ig Ø 133/125 acél védőcső
+0,5 – -6,0 m-ig Ø 113/102 KMPVC cső

Szűrőzés: -3,0 – 5,0 m között

Kútfej kiképzés: terepszint feletti 1 m x 1 m betongallér, zárható védősapkával ellátva.

1. számú kapuór kút

Talpmélység: 20,0 m

Csővezés:
+0,8 – -0,9 m-ig Ø 133/125 acél védőcső
+0,5 – -20,0 m-ig Ø 63/53 KMPVC cső

Szűrőzés: -17,0 – -19,0 m között

Kútfej kiképzés: terepszint feletti 1 m x 1 m betongallér, zárható védősapkával ellátva.

Az engedélyes köteles rész kiegészül az alábbiakkal:

- A régi, használaton kívüli I. sz. 8000 m³-es és V. számú 1250 m³-es tározók megszüntetéséről gondoskodni kell. Az erre vonatkozó megszüntetési tervet be kell nyújtani felügyelőségünkre **2012. március 31-ig**.
- A műtárgyak szükség szerinti karbantartásáról gondoskodni kell.
- A monitoring kutakat évente egyszer vízszintmérés mellet akkreditált laboratóriummal az alábbi komponenskörre kell bevizsgáltatni:
pH, elektromos vezetőképesség, összes oldott anyag, KOI_{ps}, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, klorid, nátrium. A vizsgálati eredményeket **tárgyét követő január 31-ig** kérjük felügyelőségünknek megküldeni.
- A tározók töltésének műszaki állapotát havi rendszerességgel szemrevételezéssel kell ellenőrizni, és a tapasztalatokat üzemnaplóba kell rögzíteni.
- A töltés gyepfelületének megóvása érdekében
 - a töltésen felázott állapotban karbantartó géppel közlekedni tilos,
 - a rézsűkön közlekedni tilos,
 - a töltésen állatok legeltetése tilos.

- Gondoskodni kell a töltés és a mellette húzódó 6 méteres sáv, legalább évenként kétszeri gaztalanításáról, a lekaszált gaz eltávolításáról, összegyűjtéséről. Az első kaszálás átlagos évben június elején, a második kaszálás átlagos időpontja október közepén legyen.
- Jelentős koronaszint süllyedés esetén a töltés hossz-szelvényének felvételét, szelvényezését el kell végezni, és ez alapján a töltés egyenlőtlenségeit szakszerűen ki kell egészíteni.
- A töltésen és a töltés menti sávban esetlegesen megtelepülő káros növényzetet (fák, bokrok), gyökerekkel együtt rendszeresen el kell távolítani.
- A töltést a földben élő állatok kártevéseitől, azok rendszeres irtásával kell megvédeni. Vakondtúrásokat el kell egyengetni, a koronában keletkezett károkat ki kell javítani.
- A töltésgyep hiányosságait fűmagvetéssel évente pótolni kell, a gyepterminőségét műtrágyázással javítani kell.
- Meglévő töltésben műtárgyat, vezetéket csak érvényes vízjogi létesítési engedély birtokában lehet elhelyezni.
- A töltés-menti sávban (6 m) munkagödör nem létesíthető, a töltéssel párhuzamosan földkábél nem helyezhető el.
- A tározók feltöltésénél a töltéskorona szintje alatt 0,5 m biztonsági magasságot kell hagyni. Ezt a szintet meghaladóan a tározót feltölteni tilos.
- A tározó részleges vagy teljes leürítése esetén a szigetelés vagy a meder rézsú állapotát meg kell vizsgálni és a sérüléseket ki kell javítani. A rézsűben esetlegesen jelentkező repedéseket vízzáróan ki kell tölteni. Meg kell vizsgálni a töltést keresztező vezetékek, műtárgyak állóképességét, az esetlegesen keletkező töltésmegcsúszásokat helyre kell állítani.
- Környezetszennyezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményről felügyelőségünket haladéktalanul értesíteni kell.
- Az üzemeltetés során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és kommunális) hulladékokra a 2000. évi XLIII. törvény rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.
- A hígtrágyatárolók területén és annak környezetében a fészkelési időszakban a védett madarak háborítatlanságát biztosítani kell, ezért karbantartási munkálatok augusztus 15. és március 15. közötti időszakban végezhetők.
- A hígtrágya tárolása és kezelése során – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján - tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A hígtrágya tározó és kezelő létesítmények helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe.

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapiját és mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

Vízügyi felügyeleti besorolás: IV. kategória

A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti, így azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

A kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén a Szövetkezettel, mint kötelezettal szemben az alábbi intézkedésekkel, szankciókkal élel:

- A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében - ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható - a kötelezettal szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabok ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.

- Kötelezem az engedély nélkül vagy az attól eltérően végzett kivitelezés megszüntetésére, felfüggesztésére, továbbá az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően elvégzett vízimunka vagy megépített vízellátási rendszer átalakítására, meghatározott módon megvalósított fennmaradására és üzemeltetésére vagy megszüntetésére, az engedély nélkül gyakorolt vízhasználat megszüntetésére, abbahagyására vagy meghatározott módon való gyakorlására.
- Szabálysértési eljárást kezdeményezek.

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [80000,-] megfizette.
- Egyéb eljárási költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10045002-01711930-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél nincs mód.

Indokolás

A DEKA-HYB Kft. (4030 Debrecen, Vágóhíd út 3.) a Kisköre Hatház major sertéstelepének hígrágyatározó rendszerére Tisza/7310 vízikönyvi számon kapott vízjogi létesítési engedélyt.

A Kft 2011. augusztus 24-én érkezett beadványában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől [továbbiakban: Felügyelőség].

A kérelem nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért az 5223-4/2011 számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel. A hiánypótlást követően a dokumentáció már megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A beadványra 5223-6/2011 számú végzéssel a tényállás tisztázása érdekében hiánypótlásra szólítottam fel a Kft-t, melyet teljesített
- A Kft a sertéstelep vízellátására, a régi hígrágya tározó rendszerre, valamint a csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan rendelkezik T/3672 vízikönyvi számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel, ezért a beruházást követően az eredeti vízjogi üzemeltetési engedélyt módosítottam
- Az ingatlan nem érint védett vagy naturás területet.
- A sertéstelep környezetében védendő létesítmény nem található az üzemeltetés és a szállítási tevékenység zajvédelmi érdekeket nem sért
- Megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.
- Nincs akadálya a módosításnak.

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 2 hónap, mely ügyintézési határidőt nem léptem túl.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

- a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő

Az engedélykérelemre indult eljárás során hozott döntéssel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL törvény [rövidítve: Ket.] 71. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:


- A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § és a 1. sz. melléklet 9. pontja alapján az illetékességgel rendelkező kijelölt vízügyi hatóság a Felügyelőség.
- Az engedély módosítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [továbbiakban: Vgtv.] 30. § (1) bekezdés, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet [továbbiakban: Korm. rendelet] 11. § ad lehetőséget.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 24.2.4., 28 és 51 pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- A Kisköre 0504/1 hrsz-ú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, viszont a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében a HUBN10004 kódszámú, Hevesi-sík elnevezésű különleges madárvédelmi terület része. A megépített/átalakított hígtrágya tározók meglévő telephelyhez kapcsolódnak.
- A hígtrágyatározók környezetében számos védett, fokozottan védett madárfaj él, mint például a nagy goda (*Limosa limosa*), búbos (Vanellus vanellus), piroslábú cankó (*Tringa totanus*), gólya-töcs (*Himantopus himantopus*), gulipán (*Recurvirostra avosetta*)
- A vízkészletjárulékot a vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után kell fizetni a Vgtv. 15/A § (1) bekezdés alapján.
- Az engedély érvényességi idejét a Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel határozott időben állapítottam meg.

Felhívtam a Kft figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A végrehajtást a Ket. 125-152. § szabályozza.

A Ket. 98. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. § értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdés alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szolnok, 2011. december 19.


Kónya Károly
 igazgató
 megbízásából:
Dr. Nemes Gábor
 engedélyezési irodavezető
 igazgatóhelyettes

Határozatomról értesítést kapnak:

1. DEKA-HYB Kft.
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3. Tértivevénnyel!
2. Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (VKJ nyilvántartás)
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
3. KÖTI-KTVF (HNYR)
4. KÖTI-KTVF Hatósági Engedélyezési Iroda
5. KÖTI-KTVF vízikönyv
6. KÖTI-KTVF Irattár

Ügyfélre vonatkozó információk:

1. *Az ügyfél neve: DEKA-HYB Kft.*
2. *Az ügyfél címe: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3.*
3. *Az ügyfél KÜJ száma: 100912724*

Objektumra vonatkozó információk:

1. *Az objektum megnevezése: sertéstelep vizilétesítményei*
2. *Az objektum címe: Kisköre*
3. *Az objektum helyrajzi száma: Kisköre 0496/1*
4. *Az objektum KTJ száma: 101105331*