



Heves Megyei Vízmű Zrt.

Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.

Adószám: 11164810-2-10, cégjegyzékszám: 10-10-020086

Tel.: 06-36/590-300, fogyasztói iroda: 06-36/413-633

E-mail: titkarsag@hmvizmurt.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@hmvizmurt.hu

Web: www.hmvizmurt.hu



GEON System Kft.

3515 Miskolc-Egyetemváros

E/7. irodaház 808. iroda

Eger, 2025. január 27.

Ikt. szám: 21-3

Ügyintéző: Varga László


Tárgy: Hiánypótlás

A Heves Vármegyei Kormányhivatal HE/KVO/01602-20/2024. számú hiánypótlásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- Az 1. pont szerinti mérleghitelesítési dokumentumokat mellékleten megküldjük.
- A 2. pont szerint az engedélyben szereplő 130 t/nap fogadási kapacitás a rothasztóba bevezetésre kerülő átlagosan 5,3 % szárazanyag tartalmú szennyvíziszapra értendő. Ha az 5,3 % szárazanyag tartalmat átszámoljuk 2 %-osra akkor az 345 t/nap. Az engedélyezett 130 t/nap mennyiséget (5,3 % szárazanyagtartalomra vonatkoztatva) tartjuk fent.
A kezelésre átvett hulladékok változó szárazanyag tartalma miatt (az Egri szennyvíztisztító telepről kb. 2 %-osan érkezik, a tengelyen beszállított pedig 20 % körüli, ami mennyiségben 10X-es különbséget jelent) a napi kapacitást a rothasztóba feladott 5 % körül mennyiségre vonatkoztatjuk, mert a technológia ezt a szárazanyagtartalmat követeli meg.
- A 3. pont szerint nyilatkozunk, hogy a kezelésből nem keletkezik másodlagos hulladék. A kezelés során keletkezik biogáz, csurgalékvíz, víztelenített szennyvíziszap. A biogáz hasznosításra kerül.
A szennyvíziszap tárolást követően külön engedély szerint mezőgazdaságba kerül elhelyezésre.
A kommunális szennyvíztisztítás során keletkező csurgalékvíz egyfajta szennyvíz ami nem tartozik a hulladékok körébe.
- A 4. pont szerinti fedezetigazolást mellékleten megküldjük.
- Az 5. pont szerinti P4 pontforrás levegőtisztaság védelmi engedélyét kérjük. A mérési jegyzőkönyvet és a hatásterület lehatárolást mellékleten megküldjük.
- A 6. pont szerint nyilatkozunk, hogy a gázmotorok hangteljesítmény szintjére nem áll rendelkezésünkre gyártói adat és a dokumentumban szereplő hangteljesítmény azonos teljesítményű gázmotoroktól származnak.

Mellékletek:

- Mérőeszköz hitelesítési bizonyítvány.
- Raiffeisen Bank Zrt. fedezetigazolása
- FLÁ Kft. VJE/396/2024/6. sz. mérési jegyzőkönyve, szakvéleménye és hatásterület lehatárolása


Bodnár Zoltán
műszaki vezérigazgató-helyettes

Heves Megyei Vízmű Zrt.
EGER