



HEVES MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Szervezeti egység:  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE/KVO/01172-2/2022.

Ügyintéző: Drávucz Petra

Telefonszám: +36 (36) 795-161

**Tárgy:** Apollo Tyres (Hungary) Kft. által működtetni kívánt P67 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetési engedélyezése, valamint a P1, P2 és P3 jelű légszennyező pontforrások HE-02/KVTO/03876-9/2018. iktatószámú levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének visszavonása

H A T Á R O Z A T

- I. Az **Apollo Tyres (Hungary) Kft.** (székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106. KÜJ:103336930) – a továbbiakban Engedélyes – 2022. április 22-én érkezett kérelmének helyt adok, és az Engedélyes 3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106. szám alatti telephelyén (KTJ:102778851) működtetni kívánt levegőterhelést okozó, helyhez kötött **P67 Bosch gőzkazánok összevont kürtője** jelű légszennyező pontforrás **üzemeltetésére** vonatkozó

**levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadom,**

valamint, a **P1 BOSCH Gőzkazán 1., P2 BOSCH Gőzkazán 2., P3 BOSCH Gőzkazán 3.** jelű pontforrások üzemelésére vonatkozó, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által kiadott, **HE-02/KVTO/03876-9/2018.** iktatószámú

**levegőtisztaság védelmi engedélyt visszavonom.**

II. 1. Az Engedélyes adatai

Neve:	<b>Apollo Tyres (Hungary) Kft.</b>
Székhely:	3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106.
KÜJ:	103336930
KTJ:	102778851
Telephely:	3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106.

## 2. Az engedélyezett tevékenység: technológiai hőellátás, fűtés

Az engedélyezendő légszennyező pontforrás azonosító számát, valamint a tüzelőberendezések teljesítményére vonatkozó paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza:

Pontforrás száma	Kapcsolódó berendezések	Kazánok tüzelési teljesítményére vonatkozó paraméterek (MW)	
		Névleges bemenő hőteljesítmény (MW)	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW)
P67	T1 BOSCH UNIVERSAL UL-S 18000 SAACKE TERMINOX GS 160 gázégő 1.	8,991	17,953
	T2 BOSCH UNIVERSAL UL-S 18000 SAACKE TERMINOX GS 160 gázégő 2.	8,719	
	T3 BOSCH UNIVERSAL UL-S 18000 SAACKE TERMINOX GS 160 gázégő 3.	8,962	

Az engedélyezendő légszennyező pontforráshoz kapcsolódó technológiai kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb technika alapján az alábbi táblázat tartalmazza:

Légszennyező forrás száma, megnevezése	Légszennyező anyag		Kibocsátási határérték (mg/m <sup>3</sup> )*	O%
	Kód	Megnevezés		
P67 Bosch gőzkazánok összevont kürtője	2	Szén-monoxid (CO)	100	3
	3	Nitrogén-oxidok (NO és NO <sub>2</sub> )	350	3

Megjegyzés: \*A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony, vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 8.§ (7) bekezdése alapján „A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.”

## IV. Levegővédelmi követelmények:

1. Betartandó műszaki előírások az elérhető legjobb technika alapján:

A kibocsátási határértékek betartása érdekében a telephelyen az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy a megadott határértékek teljesüljenek.

2. A kibocsátási határértékek betartásához szükséges egyéb követelmények:

A technológiai utasítások folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.

3. Méréssel és Adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- a) A telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a **tárgyévot követő március hó 31-ig** a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani**.
- b) A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

- c) A telephelyen üzemelő **P67 jelű pontforrás kibocsátását évente akkreditált laboratórium által végzett emisszió méréssel** kell meghatározni. A mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő 30 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére. A mérés időpontjáról legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. A pontforrás esetében a telephelyre vonatkozó **következő levegőtisztaság-védelmi emisszió mérést 2023. február 07-ig, majd azt követően minden év február 07-ig kell elvégeztetni.**

4. Rendkívüli légszennyezéssel kapcsolatos előírások:

A rendkívüli légszennyezést a Környezetvédelmi Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

- V. A Környezetvédelmi Hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés alapján.

A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság védelmi bírságok mértékét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza.

- VI. A **P67** jelű légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély **2027. április 30-ig** érvényes.

- VII. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 32 000 –Ft-ot – megfizette.

- VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a **Miskolci Törvényszékhez** címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.*

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes képviseletében eljáró Környezetvédelmi és Informatikai Mérnökség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.– a továbbiakban: KörIM Kft.) kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz az Engedélyes 3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106. szám alatti telephelyén működtetni kívánt P67 jelű légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének kiadása iránt.

A kérelem alapján 2022. április 23-án HE/KVO/01172-1/2022. számon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A gyöngyöshalászi telephelyen az üzem technológiai hőigényét 3 db – 8,991 MW, 8,719 MW és 8,962 MW névleges bemenő hőteljesítményű – Bosch Universal UL-S 18000 típusú gőzkazán biztosítja. Engedélyes a füstgázok elvezetését kazánonként 2 db sorba kapcsolt hőhasznosítón áthaladva, a jelenleg működő 3 légszennyező pontforrás (P1, P2, P3) helyett 3 különálló lemezkéményen, azonban ugyanazon 45 m magas kéménytesten keresztül kívánja megvalósítani. Annak érdekében, hogy a telephelyen lévő 3 db kazán egyidejű működése kizárható legyen a működő hőellátó rendszeren műszaki átalakítás - elektronikus korlátozás – történt.

Engedélyes kérelme alapján a Környezetvédelmi Hatóság a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) 3. § szerinti összesítési szabály alkalmazhatóságának mérlegelése, az Engedélyes által bemutatott műszaki és gazdaságossági tényezők vizsgálata, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (a továbbiakban: Műszaki Hatóság) BO/31/3201-2/2021. iktatószámú, a műszaki átalakítást jóváhagyó határozata alapján az új P4 jelű pontforrás létesítésére vonatkozóan HE/KVO/03170-9/2021. iktatószámon engedélyt adott. Tekintettel arra, hogy Engedélyes a telephelyen már rendelkezik P4 jelű az „Egyéb – Alapanyag bevitel elnevezésű, technológiájához kapcsolódó működő pontforrással, az egyesített pontforrás jele – figyelembe véve a telephelyen működő pontforrások számozását (P1-P66) - az OKIRKapu nyilvántartási rendszer által automatikusan generált következő sorszám alapján P67.

Engedélyes az OKIRKapu nyilvántartásban 2022. április 22-én HE/KVTO/01159-1/2022. számon iktatott LAL adatlap benyújtásával eleget tett az engedélyeztetni kívánt pontforrásra vonatkozó levegőtisztaságvédelmi alapbejelentési (LAL) kötelezettségének, valamint a létesítési engedély IV. 3. b) pontjában előírtaknak. Engedélyes ezzel egyidejűleg a nyilvántartási rendszerből a megszűnő P1, P2 és P3 jelű pontforrásokat törölte, a T1, T2 és T3 jelű kazánokat a P67 jelű pontforráshoz rendelte.

Engedélyes a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/03170-9/2021. számú létesítési engedély IV. b) pontjának előírása alapján az új pontforrás üzemeltetési engedélykérelmi dokumentációja mellékleteként benyújtotta a Műszaki Hatóság 2022. március 17-én BO/31/00179-5/2022. számon kiadott, a gőzkazánok mint nyomástartó berendezések átalakítás utáni üzembevételét engedélyező határozatát. A határozat tartalma alapján:

*„A kazánok összereteselése megtörtént – üzemeltetési rendszerének átalakítása – a mellékelt dokumentumoknak megfelelő műszaki tartalommal. Az SCO szekrényben kialakításra került egy új reteszkör, amely a BCO szekrények égő engedélyezését szabályozza úgy, hogy a BCO szekrény bármely 3. égő indítási áramkörét megszakítja, ha már másik két kazán égője üzemel. Az átalakításnak köszönhetően, egy időben, maximum csak két kazán tud működni.*

- *a beépített 3 db – 8,991 MW, 8,719 MW és 8,962 MW névleges hőteljesítményű – gázkazán teljes névleges bemenő hőteljesítménye 26,672 MW<sub>th</sub>.*
- *A gázkazánok műszaki átalakítása után –melynek részeként egy elektromos vezérléstechnikai rendszer került telepítésre – a három kazán egyidejű működését kizárja, egyszerre csak 2 kazán üzemeltethető.*
- *Az átalakítást követően 20 MW<sub>th</sub> alatti a teljes névleges bemenő hőteljesítmény 2 db gázkazán egyidejű működése esetén.*
- *Az átalakítás olyan eljárásnak minősül, amely után a vezérlés nem alakítható vissza a hatóságunk engedélye nélkül, így ezek után mindhárom tüzelőberendezés egyidejű használatának esete nem valósítható meg”.*

Az engedélykérelmi dokumentációban bemutatásra került az egyesített P67 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátása. A pontforrás kibocsátásának mérését, illetve az emisszió értékének számítását 2022. február 02-án az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. épület) NAH által NAH-1-1795/2021. számon akkreditált Vizsgálólaboratóriuma végezte (vizsgálati jegyzőkönyv száma: 27-2/2022.). A jegyzőkönyv alapján a 123286 gyártási számú 1. kazán, illetve a 123287 gyártási számú 2. kazán került mérésre. A P67 jelű pontforrás emissziója a kazánok egyidejű működésére számított, az 1. és 2. kazánok egyidejű üzemelése során külön-külön mért koncentrációk térfogatáramokkal súlyozott átlagolásával került meghatározásra. A mérési eredmények alapján a vizsgálat idejére vonatkozó üzemi paraméterek mellett a pontforrás légszennyező anyag kibocsátása a vizsgált légszennyező komponensek (szén-monoxid, nitrogén-oxidok) tekintetében az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 2. pont F oszlopában foglalt kibocsátási határértékeket nem haladták meg.

Az engedélyezési dokumentációt, illetve a pontforrás légszennyező anyagának terjedésére vonatkozó számítást és hatásterület meghatározást tartalmazó szakvéleményt Kanász Szabó Ervin a KÖRIM Kft. környezetvédelmi szakértője készítette (kamarai nyilvántartási szám: 01-14510).

A modellezési eredmények alapján a P67 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjának c) feltétele szerint a pontforrástól számított 377 m-es távolságban határolható le nitrogén-dioxid légszennyezőanyag esetén. A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy a maximális többlet nitrogén-dioxid koncentráció alacsony ( $4,379\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), jelentősen az egészségügyi határérték alatt marad, nem okoz egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltséget az alapterheltséggel együtt sem. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület lakott területet nem érint.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedélyköteles.

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. §-a alapján:

**3. § (1)** *A legalább kettő különálló tüzelőberendezés füstgázainak közös kéményen keresztül történő kibocsátása esetén a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.*

*(2) Ha legalább kettő tüzelőberendezést úgy létesítenek, hogy a műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével a területi környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélyében foglaltak szerint füstgázaik közös kéményen keresztül kiengedhetők, a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.*

*(3) A teljes névleges bemenő hőteljesítményt a tüzelőberendezések esetében a levegővédelmi követelményeket megállapító engedélyben fel kell tüntetni.*

A pontforrás HE/KVO/03170-9/2021. számú létesítési engedélye az Engedélyes által bemutatott, az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés szerinti összesítési szabály alkalmazása érdekében figyelembe vehető és hatóság által mérlegelhető műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmi tényezők elfogadásával, valamint a Műszaki Hatóság a tervezett műszaki átalakításhoz történő hozzájáruló határozata alapján került kiadásra. Az üzemeltetési engedély kiadásának feltételeként a Műszaki Hatóság a kazánok átalakítását követő üzembevételét engedélyező határozatának, valamint a pontforrás határérték alatti emissziómérési eredményének bemutatását jelöltem meg.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes a fentieknek a bemutatottak alapján jelen eljárásban eleget tett, a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésként, az egy kéményttestet egy kibocsátási pontként figyelembe véve a P67 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyt

megadtam.

A teljes névleges bemenő hőteljesítményt az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontja alapján az összes körülmény figyelembevételével határoztam meg, melynek összeadásával meghatározható összegét feltüntettem, tekintve, hogy az összesítési szabály alkalmazásával az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározható. Az összesítési szabályt úgy alkalmaztam, hogy a jelenlegi relés korlátozást figyelembe vettem és a két legnagyobb kazán névleges bemenő hőteljesítményét összegeztem, azt 17,953 MW értékben állapítottam meg.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján:

**22. § (5)** „A területi környezetvédelmi hatóság az engedélyes kérelmére, vagy a tevékenységének megszűnéséről történő tudomásszerzés esetén hivatalból a működési engedélyt visszavonja.”

A fentiek alapján a P67 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének megadásával egyidejűleg Engedélyes kérelmére tekintettel, valamint az OKIRKapu rendszerbe benyújtott adatszolgáltatás alapján a P1, P2 és P3 jelű pontforrások Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által HE-02/KVTO/03876-9/2018. iktatószámon kiadott levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyt visszavontam.

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése és a benyújtott adatszolgáltatást figyelembe véve az Engedélyes részére technológiai kibocsátási határértéket állapítottam meg az OKIRKapu-LAIR rendszerben lévő adatbejelentés illetve az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés 10. pontja, a 12. § (3) bekezdése, a 8. § (7) bekezdése, illetve annak 1. melléklet 2. pontja szerinti táblázat F. oszlopa alapján.

Az Engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdései alapján jártam el.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Légszennyezés Mértéke (LM) és a Levegőtisztaság-védelmi Alapadatok (LAL) adatszolgáltatást a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti formában és adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a rendelkező részben engedélyezett pontforráshoz tartozó „technológiai hőellátás, fűtés” technológia a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 14. melléklete alapján nem tartozik az évente, illetve kétfévente mérendő technológiák közé. Az emissziók megfelelőségének igazolására a P67 jelű pontforrás esetében az éves mérési gyakoriságot az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján határoztam meg. Az ellenőrző méréseket a 6/2011. (I.14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Felhívtam az Engedélyes figyelmét, hogy a telephelyre vonatkozó következő levegőtisztaság-védelmi emisszió mérést 2023. február 02-ig, azt követően minden év február 02 napjáig kell elvégeztetni, majd a Környezetvédelmi Hatóság részére kell megküldeni, melyről a határozat rendelkező részének IV.3. c.) pontjában tettem előírást.

A határozat rendelkező részének IV.3. c.) pontjában az emissziómérés időpontjáról történő előzetes értesítésre vonatkozó előírásomat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15 § (3) bekezdése alapján tettem.

Tájékoztatam az Engedélyest arról, hogy az engedély a jelen határozat rendelkező rész VI. pontjában megadott határidőig érvényes. A határidő lejárt előtt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben új légszennyező forrás létesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést kell tenni a Környezetvédelmi Hatóság részére.

A határozatot a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, a 25. § (1) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése alapján a 6. mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az irányadó ügyintézési határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 14 pontja alapján állapítottam meg.

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdései alapján az eljárás kiemelt jelentőségű.

A döntést a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. §-a alapján hirdetményi úton közlöm.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg.

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Kelemen Zoltán**  
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás alapján