



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban Környezetvédelmi Hatóság) az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése a) pontja, (3) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

**Ügy száma:** HE/KVO/00567/2026.

**Beruházó:** MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)

**Kérelmező:** Naturplusz "99 Kft. (3433 Nyékládháza, Szent István utca 55.;

**Ügy tárgya:** A Kisköre 0235/2 hrsz.-ú ingatlanon található Agropoint Kft. villamosenergia-ellátására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást **HE/KVO/00567-24/2026.** számú határozatával lezárta.

**A határozat rendelkező része:**

### H A T Á R O Z A T

- I. Az **MVM Émász Áramhálózati Kft.** (3525 Miskolc, Dózsa György út 13., cégjegyzékszám: 05-09-013453; adószám: 13804495-2-05; KÜJ: 101999991; a továbbiakban: Beruházó) megbízásából eljáró **Naturplusz "99 Kft.** (3433 Nyékládháza, Szent István utca 55.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a Kisköre 0235/2 hrsz.-ú ingatlanon található Agropoint Kft. villamosenergia-ellátására (KTJ: 103396898) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

#### előzetes vizsgálati eljárást

#### lezárom,

és ezzel egyidejűleg

#### megállapítom,

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető**, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

#### környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

II. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként kijelölt **Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** PH/4138-3/2026. számú iratában szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

III. **A beruházás megvalósításához táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi előírások betartása mellett járulok hozzá:**

1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével szükséges végezni.
2. Az építés során szükségessé váló növényzetirtást, cserjeirtást, fakivágást fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között kell végezni.
3. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen bele.
4. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett puhatestűeket, kételtűeket, hüllőket, kisméltókat naponta, illetve a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
5. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot védett természeti területen, Natura 2000 területen, ökológiai hálózathoz tartozó természeti területen deponálni, elhelyezni nem szabad.
6. Az elektromos szabadvezetékek és szabad elektromos csatlakozások (pl. transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldások alkalmazása javasolt. Ajánlott a PÖYRY ERŐTERV ZRt. által elkészített *VÁT-H21 TÍPUSTERV: Villamos Ágazati Típusterv középvezetési szabadvezeték hálózatokra* típusú tervben szereplő műszaki paramétereket figyelembe venni. Az új oszlopokon az elérhető legjobb madárvédelmi megoldást szükséges alkalmazni.
7. Oszlopokon elhelyezendő készülékek, gépek részegységei között kialakításra kerülő áramkötéseket burkolat vezetőkkel kell kialakítani, továbbá az áramvezetők csatlakozó bekötéseit, szerelvényeit saját burkolataikkal kell ellátni. Amennyiben az erre alkalmas, szerelvényekhez tartozó burkolatok nem állnak rendelkezésre, helyettük kiegészítő madárvédelmi szerelvények (szilikon burkolat, szárnyterelő, bandázsszalag stb.) alkalmazása szükséges.
8. Az OTR állomás és az OK-val ellátott leágazó oszlop kiépítése során a következő műszaki megoldások alkalmazása ajánlott:
  - A feszítő fejszerkezetek szigetelőláncait legalább 780 mm hosszú (beépítési hossz) feszítő rúdszigetelőkből kell kialakítani.
  - A transzformátor állomás gépét és készülékeit a légvezeték alá kell elhelyezni, az áramkötéseket burkolt szigetelt vezetékkel (BSZV) szükséges megvalósítani.
  - A leágazó oszlopon kialakításra tervezett oszlopkapcsoló a vezeték alá helyezendő, csatlakozó áramkötéseit burkolt szigetelt vezetékkel (BSZV) szükséges kialakítani.
9. A védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldásokat a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság) előzetesen egyeztetni szükséges.
10. A kivitelezés és üzemeltetés során kerülni kell az éjszakai, vagy megvilágítást igénylő munkavégzést, tevékenységet.

11. Elkerülhetetlen esetben az esetlegesen szükséges kültéri megvilágítás tervezésénél, alkalmazásánál *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 35. § (1) bekezdés d) pontja és *a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról* szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés d) pontja előírásait figyelembe kell venni.
12. Az esetlegesen szükséges kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat ajánlott alkalmazni. Ajánlott, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban, és legfeljebb 2700-3000 K színhőmérsékletűek legyenek. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0, vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.
13. A létesítés során keletkezett hulladék a területen nem maradhat.
14. A beavatkozás során bolygatott felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.
15. A bolygatott felszínek helyreállítása után az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését a beavatkozási területen, szükség esetén, kaszálással meg kell akadályozni.
16. Az inváziós és allergén növények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
17. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, az Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) meg kell küldeni.

**IV. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok beszerzése szükséges:**

A tervezett légvezeték és oszlop létesítés csak végleges (új villanyoszlop, állandó létesítmény létesítés) és időleges (építés során időlegesen igénybe vett területek) más célú hasznosításra engedélyezett termőföldön valósítható meg, ezért a beruházás megkezdése előtt a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését a Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5-től kérni kell.

**V. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő.**

**A tevékenység ismertetése:**

A tervezési terület Kisköre (Rákhát) külterületének észak-nyugati részén helyezkedik el. A tervezett beruházás a Kisköre, külterületi 0234, 0233 és 0210 hrsz.-ú földrészleteket érinti, melyek övezeti besorolása *Kmü* jelű mezőgazdasági üzemi terület és *V* jelű vízgazdálkodási terület, élővízfolyások medre és partja övezet. A tervezési terület tágabb környezetében *Má* jelű általános mezőgazdasági területek találhatóak.

A Kisköre, külterületi 0235/2 hrsz.-ú földrészleten működő AGROPOINT Kft. villamosenergia ellátása érdekében a régi nyomvonal helyett új nyomvonalon, 51,8 méter hosszúságban, 22 kV-os légvezeték szakaszt, 3 db tartó oszlopot és 1 db új oszloptranzformátort terveznek létesíteni. A meglévő régi vezeték és két darab tartóoszlopa elbontásra kerül.

A beruházással érintett Kisköre, külterület 0234 hrsz.-ú ingatlan Natura 2000 területet érint.

Tervezett munkálatok:

- Meglévő 20 kV-os légvezeték leszerelése, oszlopok elbontása.
- 3 db új betonoszlop létesítése (melyekből, a B3 jelű régi, bontásra kerülő oszlop helyén a T3 új oszlop fog állni).
- Transzformátor-állomás létesítése a T3 jelű oszlopra (20/400 kV-os transzformátor kerül elhelyezésre szerelvényekkel, madárvédő papuccsal).
- Az oszlopállítást követően szerelvények felszerelése, vezeték kihúzása, hálózatra kapcsolás.
- A terület helyreállítása (föld elterítése, hulladékelszállítás).

EOV koordináták:

Létesítmény egysége	EOV Y [m]	EOV X [m]
<b>Bontás</b>		
B1 oszlop	755317.732	242731.028
B2 oszlop	755358.444	242735.371
B3 oszlop	755359.736	242742.698
<b>Létesítés</b>		
T1 oszlop	755315.129	242750.565
T2 oszlop	755358.609	242736.309
T3 oszlop és 20/400 kV-os transzformátor	755359.736	242742.698

A tervezett létesítmények adatai:

- Oszloptranzformátor állomás típusa: OTRL 20/400-AF28 – 1 db  
Transzformátor: 400 kVA - 1 db
- 22 kV-os szabadvezeték:  
nyomvonalhossz – 51,8 m  
típus: 93-AL3 (AASC 95 mm<sup>2</sup>)  
villamos elosztó szekrény: 400/6 OTR elosztó - 1 db  
tervezett oszlopkapcsoló: OK-2/af-MV, MADÁRVÉD  
tervezett oszlop típusa: B14/28 betonoszlop – 2 db  
B12/28 betonoszlop – 1 db  
alapozás: Befogott alap II.

A telepítés tervezett kezdési időpontja: 2026. június

A használat megkezdésének időpontja: 2026. július

A bontás időtartama: 2 nap

A létesítés időtartama: 3 nap

**VI.** A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

**VII.** A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti település (Kisköre) jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

**VIII.** Jelen eljárás 337 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került.

**IX.** A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 168.750,- Ft, melyet az elektronikus kezdeményezett eljárás esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

#### **Az Indokolás kivonata:**

Beruházó megbízásából Kérelmező az általa elkészített, tárgyi beruházásra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt 2026. március 10. napján benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A tervezett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **3.** számú melléklet **127/A.** [Transzformátor-aláállomás védett természeti területen, Natura 2000 területen] pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles.

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2026. március 10. napján eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság honlapján. A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségét, illetve a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Kisköre) jegyzőjének közhírré tételre.

Kisköre Város Önkormányzatát tájékoztattam az eljárás megindulásáról és felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján, mint ügyfél 15 napon belül nyilatkozatot tehet.

A folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárásról tájékoztattam továbbá a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mint a Kisköre 0233 hrsz.-ú, kivett csatorna megnevezésű ingatlan vagyongazdálkodóját, valamint a Rákhát Kft.-t, mint a Kisköre 0234 és 0210 hrsz.-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosát.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjában ismertetett szakkérdést, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján megkerestem a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot, valamint az *egyres közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján megkértem a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását.

Az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján a Kiskörei Polgármesteri Hivatal Jegyzője kizárási okot jelentett be és kérte más eljáró hatóság kijelölését a szakhatósági eljárás lefolytatására.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal HE/KVO/00897-2/2026. számú végzéssel a Kiskörei Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét az ügy elintézéséből kizárta. Az ügyben eljáró szakhatóságként a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki.

**Kisköre Városi Önkormányzat** a tervezett beruházással kapcsolatban az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel sem a telepítés helye szerint illetékes jegyzőhöz, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett az eljárás folyamán.

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása azonban nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, illetve a szakterületi vélemények figyelembevételével **a Kisköre 0235/2 hrsz.-ú ingatlanon található Agropoint Kft. villamosenergia-ellátására vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül megvalósítható.**

A döntést a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai, (3) bekezdése alapján, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, (2) bekezdése és 2. § (1) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

Az eljárási költség az eljárás folyamán megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott.

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján, *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 2. § (5) bekezdése alapján 5. § (1) bekezdése, 1. mellékletének 8. pontja figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3)-(7) bekezdései alapján rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 9. § d) pontja rendelkezik.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A jogorvoslat lehetőségéről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, 117.-118. §-a, valamint a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg.

**Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a Környezetvédelmi Hatóságnál megtekinthető.**

**A közzététel napja: 2026. április 23.**

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**dr. Koncz Judit**  
**osztályvezető**