



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/09310-14/2025

Ügyintéző: Marlyin Kádár Enéh
Jánoska-Orbán Hajnalka
Kovács József

Telefon: (06-1) 7766 280

Tárgy: Budapest XXI. kerület, Nagy Duna sor 2.
(210007/7 hrsz.) ingatlanon működő Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telepen folyó
tevékenységekre vonatkozó egységes
környezethasználati engedély módosítása

Melléklet: A MELLÉKLET

HATÁROZAT

A **Fővárosi Vízművek Zrt.** (1138 Budapest, Váci út 182.) részére, a Budapest XXI. kerület, Nagy Duna sor 2. (210007/7 hrsz.) ingatlanon működő **Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen folyó tevékenységekre** és minden ahhoz műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött egységeiben folytatott, és ezen műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre (a továbbiakban: Telep) vonatkozó PE/KTHF/09677-26/2024 számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) hivatalból

módosítom

az alábbiak szerint.

A.

Az Engedély IV. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS című fejezetét törlöm.

B.

Az Engedély III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI című fejezete az alábbiakkal egészül ki:

11. Vízügy és vízvédelem:

- 11.1. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
- 11.2. Az üzemeltetés során a *nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló rendeletben foglaltakat be kell tartani.
- 11.3. A közcélú szennyvízelvezető mű üzemeltetését a *közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról* szóló rendeletben foglaltak szerint kell végezni.

- 11.4. A szennyvíz tisztító rendszer és a hulladékkezelő rendszer és létesítményeinek, kiegészítő létesítményeinek folyamatos karbantartását oly módon kell végezni, hogy azok összességükben biztosítsák minden időben a rendeltetésszerű igénybevétel lehetőségét, beleértve a csatorna, és műtárgyainak szakszerű tisztítását, karbantartását, gaztalanítását és iszaptalanítását, melyről folyamatosan gondoskodni kell, valamint a környezetterhelés csökkentése érdekében a terület tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni.
- 11.5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállítására a kijelölt, átvételre köteles szennyvíztisztító telepre csak az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött beszállító jogosult.
- 11.6. Ha Környezethasználó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérő módon végzi, közszolgáltatási bírságot köteles fizetni. A közszolgáltatási bírságot a Vízügyi Hatóság szabja ki.
- 11.7. A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet* és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló rendelet, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket, továbbá a felszíni vizek szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló rendelet szerint előírt határértékeket.
- 11.8. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján tevékenység csak:
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 11.9. Az *árvíz- és a belvízvédkezéssről* szóló rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- 11.10. A Telep területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 11.11. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**
- 11.12. A veszélyes anyagok és hulladékok tárolásával kapcsolatos tevékenységek az alábbiak figyelembevételével végezhetők:
- a tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére;
 - a gyűjtőedényzetek, konténerek, kármertők és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni;
 - a Telep területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell;

- a veszélyes hulladékokat elkülönítve, peremmel ellátott, vízzáróan kialakított és megfelelő (olaj/sav/lúg) vegyszerállóságú burkolattal rendelkező, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett, zárható edényzetben kell gyűjteni;
 - a csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- 11.13. Az anyagszállítás során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
- 11.14. A földtani közegre és a felszín alatti vízre veszélyes anyagokkal való munkavégzés (veszélyes anyag átfajtása) csak megfelelő műszaki védelem (vízzáró burkolat, kármentő tálcá) mellett történhet.
- 11.15. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállító gépjárművek tartálymosása során keletkező technológia szennyvizek kizárólag teljes fizikai, biológiai és kémiai tisztítási technológiai soron áthaladva bocsátható be a Duna folyamba.
- 11.16. A tisztított szennyvíz minőségében bekövetkezett hátrányos változás észlelésekor az okok felderítése és a minőségromlás megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni a Vízügyi Hatóság és a területi vízügyi igazgatási szerv egyidejű tájékoztatása mellett, szükség esetén közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezni.
- 11.17. Környezethasználónak gondoskodnia kell olyan szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról, amely a folyamatos, megbízható szolgáltatáson túl lehetővé teszi, hogy hiba felmerülése esetén azonnal be tudjanak avatkozni az üzemi és környezeti károk elhárítása vagy mérséklése és a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében.
- 11.18. Az üzemeltetés során be kell tartani a vizek *hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló rendeletben, valamint a vizek *hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló rendeletben foglaltakat.
- 11.19. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt azonnal be kell a Vízügyi Hatóságnak a hatályos jogszabályokban meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló rendelet, valamint a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
- 11.20. Amennyiben rendkívüli szennyezés következik be (műszaki meghibásodásból, gondatlan kezelésből, balesetből), és a vészhelyzeti megkerülő vezeték kinyitásra kerül, úgy a Vízügyi Hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni annak kezdetét, valamint a szennyezés megszüntetésnek időpontját. A szennyezés ideje alatt az elvezetett szennyvízből mintát kell venni és a vizsgálati eredményeket, valamint a mért/becsült bevezetett szennyvízmennyiségi adatokat a mintavételt követő 30 napon belül be kell nyújtani a Vízügyi Hatóság részére.
- 11.21. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
- 11.22. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfelítató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.

- 11.23. A burkolt felületekről összegyűjtött, szennyeződhető csapadékvíz csak tisztítást követően kerülhet kibocsájtásra.
- 11.24. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- 11.25. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.
- 11.26. Locsolási célra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet felhasználásra. Szennyeződhető felületről származó csapadékvíz csak tisztítás után locsolható ki.
- 11.27. Az üzemeltetés alatt lévő vízellátási művek (beleértve a résfalat) műszaki állapotának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
- 11.28. A tevékenység nem okozhatja a térség talajvíz viszonyainak káros megváltozását.
- 11.29. A vízellátási műveket a rájuk vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.
- 11.30. Amennyiben az üzemeltetési szabályzat módosítása válik szükségessé, úgy azt a Vízügyi Hatóság részére be kell jelenteni.
- 11.31. Az üzemeltetési szabályzatot ötévente felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni a Vízügyi Hatósághoz.
- Határidő: legkésőbb a felülvizsgálat évének december 31. napja vagy az üzemeltetési engedély (módosítása iránti) kérelem benyújtásának időpontja.
- 11.32. A szennyvízelvezető és tisztító mű üzemeltetőjének az üzemeltetési szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, és azt a Vízügyi Hatóság ellenőrzése alkalmával be kell tudnia mutatni.
- 11.33. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatást a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.
- 11.34. Fokozott figyelmet kell fordítani a Dunába elvezetett, mechanikailag részben tisztított hígított szennyvíz hordalékainak eltávolítására.
- 11.35. Az üzemeltetés során a Duna folyamba a szabad áramlást akadályozó anyag nem kerülhet.
- 11.36. A **SEDIPAC megkerülő vezeték** kizárólag 26500 m³/h-t meghaladó műtárgyakra érkező szennyvízmennyiség esetén és/vagy 10 percnél hosszabb ideig tartó 7000 kg/h mennyiséget meghaladó összeslebegőanyag terhelés esetén használható.
- 11.37. A **biológiai sorokat megkerülő vezeték** kizárólag 21875 m³/h-t meghaladó biológiai sorokra érkező szennyvízmennyiség esetén használható.
- 11.38. A Duna-folyamba vezetett tisztított szennyvíz szennyezőanyag-tartalmára vonatkozóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet alapján **technológiai határértéket állapítok meg:**

Sorszám	Szennyező komponens megnevezése	Technológiai határérték [mg/l]
1.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOL _k	400
2.	Biokémiai oxigénigény BOL ₅	50
3.	Összes lebegőanyag (ÖLA)	35

- 11.39. A Duna-folyamba vezetett tisztított szennyvíz szennyezőanyag-tartalmára vonatkozóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes

szabályairól szóló rendelet alapján területi határértéket állapítok meg az alábbi jellemző szennyezőanyagok tekintetében:

Sorszám	Megnevezés	2. Egyéb védett területek befogadói
1.	pH	6,5 – 9
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2.	Összes szerves nitrogén ON_{szv}	35
3.	Összes nitrogén	45
4.	Ammónia-ammónium-nitrogén	10
5.	Összes foszfor, $\text{P}_{\text{összes}}$	5
6.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	5
7.	Fenolok (Fenolindex)	0,1
8.	Összes kadmium	0,005
9.	Összes króm	0,2
10.	Összes vas	10
11.	Összes ólom	0,05
12.	Összes réz	0,5
13.	Összes nikkel	0,5
14.	Összes higany	0,001

11.40. A fenti táblázatokban nem nevesített komponensek tekintetében a tisztított szennyvíznek meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet „2. Egyéb védett területek befogadói” oszlopban rögzített határértékeknek.

11.41. A **SEDIPAC és biológiai sorokat megkerülő ágakon** Duna-folyamba vezetett alábbi komponenseinek a minőségére vonatkozóan a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet szerinti **területi határértéket állapítok meg az alábbiak szerint:**

Sorszám	Megnevezés	2. Egyéb védett területek befogadói
1.	pH	6,5 – 9
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2.	Összes foszfor, $\text{P}_{\text{összes}}$	5
3.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	20
4.	Fenolok (Fenolindex)	0,1

11.42. A **SEDIPAC és biológiai sorokat megkerülő ágakon** Duna-folyamba vezetett szennyvíz minőségére vonatkozóan az alábbi komponenseinek tekintetében a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet alapján **egyedi határértéket állapítok meg az alábbiak szerint:**

Sorszám	Megnevezés	Egyedi határértékek
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
1.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOI_k	250
2.	Biokémiai oxigénigény BOI_5	50
3.	Összes szerves nitrogén ΣN_{asv}	45
4.	Összes nitrogén	50
5.	Ammónia-ammónium-nitrogén	15
6.	Összes lebegőanyag	200

11.43. A fenti táblázatokban nem nevesített komponensek tekintetében a **SEDIPAC és biológiai sorokat megkerülő ágakon** kibocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló rendelet „2. Egyéb védett területek befogadói” oszlopban rögzített határértékeknek.

11.44. Amennyiben a SEDIPAC és biológiai sorokat megkerülő ágak zsilipeinek nyitása 1 óránál tovább áll fenn, úgy a Vízügyi Hatóság felé azonnal be kell jelenteni írásban a zsilipnyitás kezdetét, valamint zárását 2 napon belül (a megkerülő vezetékeken elfolyó vízmennyiségi adatok, valamint az elfolyó vízből vett minták mérési eredményeinek megadásával – keverékszámítással együtt).

11.45. Amennyiben a SEDIPAC és biológiai sorokat megkerülő ágak zsilipeinek nyitása 1 óránál kevesebb ideig áll fenn, úgy a havi önellenőrzési eredmények megküldésekor az egyes zsilipnyítások kezdetét és végét, valamint ezen időszakban a megkerülő vezetékeken elfolyó vízmennyiségi adatokat meg kell adni az elfolyó vízből vett minták mérési eredményeinek csatolásával.

11.46. Vészhelyzeti megkerülő vezetéket csak havária esetén lehet megnyitni.

11.47. A megkerülőkön elvezetett és a biológiai tisztító egységről elvezetett kevert szennyvizek minőségére negyedévente akkreditált méréseket kell végezni a keverék számítások mellett.

11.48. A megkerülő vezetékek nyitása olyan feltételek mellett lehetséges, hogy az elvezetett vizek mennyisége pontosan meghatározható legyen.

11.49. A kitorkolló csőpipa helyzetének és mederkörnyezetének rendszeres (3 évenkénti) állapotfelmérése bűvár felméréssel, valamint a szükséges fenntartási munkálatok elvégzése Környezethasználó kötelezettsége.

11.50. Az állapotfelmérési eredményeket a Vízügyi Hatóságnak, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak is be kell nyújtani.

11.51. A Csepel–Halásztelek vízbázis érintettsége miatt lefolytatott elkeveredési és terhelhetőségi vizsgálatot (csóvavizsgálat) időszakosan (5 évente) felül kell vizsgálni.

11.52. Amennyiben az elvezetett szennyvizek minősége nem felel meg az előírt küszöbértékeknek, úgy a Vízügyi Hatóság Környezethasználót szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtására kötelezheti.

11.53. Az önellenőrzési tervet a *használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról* szóló rendeletben előírtak szerint kell elkészíteni.

- 11.54. Környezethasználónak az önellenőrzési tervet legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Az önellenőrzési tervet szakértő is elkészítheti, és azt a Vízüdelmi Hatóság hagyja jóvá.
- 11.55. Környezethasználó köteles a kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készíteni, és azt megküldeni a tárgyévét követő év március 31. napjáig.
- 11.56. A Dunába történő közvetlen bevezetés esetén Környezethasználó köteles a bebocsátási pont alatt és felett évente legalább kétszer akkreditált vizsgálatot végeztetni, a befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére.
- 11.57. A fenti befogadói vizsgálatot a kibocsátott használt- és szennyvizek akkreditált vizsgálatával egyidőben kell elvégezni.
- 11.58. A befogadó akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvét az Önellenőrzési adatszolgáltatásnak megfelelően kell az OKIRKapu rendszerbe feltölteni.

C.

Az Engedély A MELLÉKLETE helyébe jelen határozat A melléklete lép.

D.

Az Engedély VI. EGYÉB ELŐÍRÁSOK című fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg **hatályát veszti:**

- PE-06/KTF/35146-2/2021., PE-06/KTF/29519-1/2018. és PE/KTF/481-8/2016. számon módosított PE/KTF/481-1/2016. számú – környezetvédelmi engedély;
- a PE-06/KTF/29133-2/2020. számon kiadott pontforrás működési engedély;
- PE-06/KTF/26877-13/2023 számú hulladékgazdálkodási engedély;
- KTVF: 42406-1/2012. számú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat.

Az Engedély egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

*

Az eljárás vonatkozásában költség nem merült fel.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál [a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság (1016 Budapest, Mészáros utca 58/b)] benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: <https://epapir.gov.hu>.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a Telep működtetésére vonatkozó – PE-06/KTF/35146-2/2021., PE-06/KTF/29519-1/2018. és PE/KTF/481-8/2016. számon módosított PE/KTF/481-1/2016. számú – környezetvédelmi engedéllyel rendelkezett.

A Telepen nemveszélyes-hulladék hasznosítási- és ártalmatlanítási tevékenységek is folynak. A kiépített szennyvíztisztítási technológiában a nemveszélyes-hulladékok hasznosítása 2018 júniusában, míg az ártalmatlanítás 2019 februárjában kezdődött el.

Környezethasználó a nemveszélyes-hulladékok gyűjtését és ártalmatlanítását a PE-06/KTF/591-2/2019. számú, a nemveszélyes-hulladékok gyűjtését és hasznosítását a PE-06/KTF/26877-13/2023 számú hulladékgazdálkodási engedélye birtokában végezte.

Környezethasználó meghatalmazottja útján a Telepen folyó összes tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárást kezdeményezett a Környezetvédelmi Hatóságnál. A kérelemben foglaltak alapján az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti – eljárás lefolytatását követően Környezethasználó PE/KTHF/09677-26/2024 számon egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) kapott, mely 2039. április 30. napjáig hatályos.

Az Engedély 2024. április 29. napján került kiadásra, Környezethasználó 2024. április 30. napján vette kézhez, így ez azon a napon véglegessé vált. Jogorvoslati vagy módosítási eljárás nem volt folyamatban.

Környezethasználó észrevételt tett, miszerint az Engedélyben hiányosságok, illetve pontatlanságok szerepelnek: befoglalásra került a hulladékgazdálkodási tevékenység, ugyanakkor a Környezetvédelmi Hatóság a Telepen folyó két hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó engedély közül csak az egyiket helyezte hatályon kívül. Szintén nem került visszavonásra egy olyan, 2012. évben kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat, mely egy időközben már elbontott lakóépületre vonatkozik. Az észrevétel harmadik eleme, hogy az Engedély vízügyi és vízvédelmi előírásai között a kibocsátási határértékek nem megfelelően kerültek rögzítésre, ugyanis az nem a hatályos vízjogi engedélyek szerinti – a másodfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság előtt folyt jogorvoslati eljárás során megváltoztatott – értékeket tartalmazza.

Mivel a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv, avagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált Engedély jogszabályt sért – tekintettel az Ákr. 3. §-ában, a 103. §-ában, illetve a 120. § (1) bekezdésében foglaltakra – Környezetvédelmi Hatóság az Engedély hivatalból történő módosítására irányuló eljárást indított 2025. február 21. napján.

Az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket, valamint az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot kereste meg az Engedély hatáskörébe eső előírásainak felülvizsgálata céljából.

A vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi

Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30414/3939/2025. ált. számú, a rendelkező részbe foglalt szakvéleményét az alábbiak szerint indokolta:

»A megkeresés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1081 Budapest, Dologház utca 1.) 35100/5185/2024.ált. számú engedély határértékeinek módosítására irányul. Tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) 35000/3888-5/2021. ált. számú határozatában eltérő határértékek állapított meg. (...)

Környezethasználó a Telepre vonatkozóan 35100/2561-3/2021. ált., számú, D.2/4/1183, D.2/4/1311, D.2/4/2203, D.2/4/2340, D.2/4/2362, D.2/4/2379 vízikönyvi számú, 2026. március 31. napjáig hatályos egységes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó a Telepen található zöldfelületeinek öntözésére szolgáló öntözővíz hálózatra vonatkozóan 35100/13367-11/2021. ált. és KTVF: 34468-4/2013. számokon módosított KTVF: 39134-6/2011. számú, Bp/m/689 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely engedély 2031. január 31. napjáig hatályos.

A Telep csapadékvíz elvezetésére vonatkozó, KTVF: 34463-7/2013. számon módosított, KTVF: 5702-13/2010. számon kiadott (Vízikönyvi szám: Bp/m/623.) vízjogi üzemeltetési engedély 2030. augusztus 31. napjáig hatályos.

Környezethasználó a Telep területén, a biológiai medencék környezetében, kárelhárítási célból kialakított résfalra vonatkozóan 35100-6003/2021. ált. és KTVF: 34469-3/2013. számon módosított, KTVF: 22649-6/2010. számú, 2031. április 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Telepen kialakítottak talajvízszint-süllyesztő, talajvíz figyelő és öntöző kutakat. A kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadása jelenleg 35100/2150/2022.ált. számon folyamatban van a Vízügyi Hatóság előtt. (...)

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából **érzékeny.**

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján a Duna folyam **nagyvízi medrét érint**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot érint.**

A nagyvízi mederre, valamint a parti sávra vonatkozó korlátozásokat a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet határozza meg.

Az üzemeltetés során az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendeletben foglaltakat be kell tartani.

A megállapított határértékek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 9. §, 18 § (2) b) pontja, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése, az 1., 2. és 5. számú melléklete, a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. § és 2. számú mellékletében foglaltak alapján kerültek megállapításra, az egyedi határértékek megállapítása a 35100/2561-3/2021. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján, a záporvízkezelés figyelembevételével történt.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet, 2. számú melléklete állapítja meg.

Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni, vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó köteles hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján

- „(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezőst okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízelétesítményen bevezetett
- a) határértéknek megfelelő,
 - b) határérték alatti
- e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”

A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 10. § (2), (3), (4) és a 18. § (2) bekezdései szerint:

„10. § (2) A közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, vízgazdálkodási, biztonságtechnikai, közegészségügyi, ár- és belvízvédelmi, víz-, környezet- és természetvédelmi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek

gyakorlásának személyi feltételeit - a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével - üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni.

(3) Az üzemeltetési szabályzatot és az üzemeltetési utasítást a közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetője készíti el.

(4) Új közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű esetén az üzemeltetési szabályzatot a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás keretében az illetékes vízügyi hatóság hagyja jóvá.

18. § (2) A meglévő és az új víziközmű üzemeltetője az üzemeltetési szabályzatot a jóváhagyást követően 5 évente december 31-ig felülvizsgálja, és módosítása esetén azt 30 napon belül jóváhagyásra beterjeszti az illetékes vízügyi hatóságnak."

A Vgtv. 1. sz. mellékletének 37. pontja alapján nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az „olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsontra való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából”, valamint a Vgtv. 1. sz. mellékletének 38. pontja szerint begyűjtés „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használatjától történő átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás céljából történő átadása”.

A vízrendezési szempontú előírások a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet], a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] figyelembevételével kerültek előírásra.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés kimondja, hogy „a kibocsátó köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizet az engedélyben előírt kibocsátási határértékre megtisztítani vagy megtisztíttatni.” Az a kibocsátó, aki ennek nem tesz eleget, illetve az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyezőanyagot vagy tiltott anyagot bocsát ki, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése értelmében csatornabírság fizetésére köteles.

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet] 7. § (1) bekezdése alapján: „(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak biztosítása érdekében a kibocsátó köteles az engedélyben meghatározott kibocsátási, illetve mintavételi helyeket mintavételre alkalmas állapotban tartani, azok megközelíthetőségét biztosítani.”

A mintavétel helyének biztosítása a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja és 8. § (2) bekezdése alapján került előírásra.

Az önellenőrzési kötelezettség a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés és 27. § (2) bekezdés ca) pontja alapján került előírásra.

A Vízügyi Hatóság az adatszolgáltatást a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése, 28. §-a és 30. §-a, valamint a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 17. §-ával összhangban írta elő.

Az önellenőrzési adatszolgáltatás benyújtás határidejének megállapítása a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján történt.

A hatósági döntéshozatal a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a Vgtv., a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét ugyanezen rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza. «

A Vízügyi Hatóság 30414/3939/2025. ált. számú szakvéleményében foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó A MELLÉKLETet aktualizálta.

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során az előzmények körében rendelkezésre álló adatokat, iratokat áttekintve az alábbi megállapításokat tette:

Az Engedély megszerzésére irányuló eljárásban az INETON Kft. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. B9. ép.; Cg.: 01-09-919972) által összeállított és a későbbiekben kiegészített, IN 229-23 munkaszámú, több mellékletet tartalmazó engedélyezési dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján megállapítható, hogy a Teleptől északi irányban lévő zöldterületen a Nemzeti Atlétikai Központ szabadtéri sportlétesítményei létesültek. A KTVF: 42406-1/2012. számú zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban szereplő Budapest XXI. kerület, 21003 hrsz. alatti volt BM épület – melynek védett homlokzatára a zajkibocsátási határérték került megállapításra – lebontásra került.

A Dokumentációban bemutatásra került a Telep üzemeléséből származó zaj szempontjából vizsgált közvetlen hatásterület, melynek határa északi irányban a biológiai műtárgy befúvó nyomóágától mért 385 méter, déli irányban a kifolyó ágnál lévő csavar áramtermelőtől mért 86 méter. Nyugati és keleti irányban a hatásterület határa a Telep határán belül marad. A hatásterület védendő létesítményt, területet nem érint.

A fentiek alapján a KTVF: 42406-1/2012. számú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat visszavonásáról rendelkeztem.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Az Engedélyben a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett a PE-06/KTF/591-2/2019. számú – a nemveszélyes-hulladékok gyűjtéséről és ártalmatlanításáról szóló – határozat hatályon kívül helyezéséről, tekintettel arra, hogy annak időbeli hatálya már az Engedély kiadása előtt, 2024. február 10. napján lejárt.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek és a Kvt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése, 20/A. § (10) bekezdése alapján – az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Jelen **határozatot, mint hirdetményt** a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján (<https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) közzéteszi, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a létesítmény helye, valamint a hatásterülettel érintett települések jegyzőinek, akik kötelesek a közzétételről gondoskodni.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértéke az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése;

természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése;

hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2025. április 24.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

A MELLÉKLET
a PE/KTHF/09310-14/2025 számú határozathoz

Környezethasználó rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettségei
a Környezetvédelmi Hatóság részére

<i>Megnevezés</i>	<i>Gyakoriság</i>	<i>Határidő</i>
Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős változásáról és az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Baleset, működési zavar , meghibásodás, határértékeket túllépő, ill. környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Bejelentés-köteles levegőterhelést okozó technológiájában bekövetkezett változásokat adatlapon (LALV)	eseti	a változást követő 1 hónapon belül
Légszennyezés Mértéke éves jelentés (LM)	évente	az éves környezeti beszámoló részeként
Emissziómérési jegyzőkönyvek a P9 jelű pontforráson kibocsátott Hg komponens, valamint a <i>Gázmotoros villamosenergia-termelés</i> pontforrásai vonatkozásában	évente	március 31. legközelebb: 2026. március 31.
Emissziómérési jegyzőkönyvek a <i>Fűtés</i> pontforrásai és P7, P8 és P9 jelű (Hg komponens kivételével) pontforrások esetében	ötévente	november 30. legközelebb: 2028. november 30.
Bűz mérések: a biofilterek hatásfokának ellenőrzése a technológiából kikerülő szaghatás ellenőrzés	kétévente	december 31. legközelebb: 2026. december 31.
Éves környezeti beszámoló A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére.	évente	tárgyévet követő év március 31.
(E)PRTR-ÉV adatcsomag	évente	tárgyévet követő év március 31.

Környezethasználó rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettségei
a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére

<i>Megnevezés</i>	<i>Gyakoriság</i>	<i>Határidő</i>
Hulladék nyilvántartás	folyamatos	-
Gyűjtött, illetve keletkező nemveszélyes-hulladékra, esetlegesen keletkező veszélyeshulladékokra	évente	tárgyévet követő év március 1.
Hasznosított nemveszélyes-hulladékokra	negyed- évente	tárgyi negyedévet követő 30. nap

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

