



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATALA

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: MVM Balance Zrt. kérelmére, a Budapest III. kerület, Kunigunda útja 49. szám alatti telephelyén üzemeltetett Észak-Budai Fűtőerőműre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás

Az ügy iktató száma: PE/KTHF/17435/2025.

Az eljárás megindításának napja: 2025. június 30.

Az ügyintézési határidő: 105 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Petruska Fanni
Tel.: (06-1) 77-66-280

A kérelem rövid ismertetése:

Az MVM Balance Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi u. 26.) a Budapest III. kerület, Kunigunda útja 49. szám alatti telephelyén üzemeltetett Észak-Budai Fűtőerőműre kiadott PE-06/KTF/04353-20/2023. számú egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik.

Az Engedély szerinti GT3-as gázturbina 2022. március 15.-én történt géptörése óta üzemképtelen, így ettől az időponttól a P3-as pontforráson nem távozik emisszió.

Tavalyi évben született döntés az üzemképtelen GT3-as gázturbina leszereléséről és cseréjéről. A csere során a tönkrement Rolls-Royce RB-211T típusú gázturbina helyére egy korszerű, minden igényt kielégítő 23,1 MW névleges villamos teljesítményű Solar Turbine Titan 250 típusú gázturbina került beépítésre, amely kogenerációs (együttes villamos energia és hőtermelés) és nyílt ciklusú üzemre (csak villamosenergia-termelés, hőhasznosítás nélkül) is képes.

Az új GT3-as gázturbina a régihez hasonlóan földgáz tüzelőanyaggal üzemel. A csere az üzemcsarnok átalakítása nélkül eszközölhető volt. Az új gázturbina a leszerelt gázturbina helyére került, és a régi gázturbina P3-as pontforrásuként jelölt kéményére és hőhasznosító kazánjára került bekötésre. A P3-as pontforrás esetében tehát a magasságban, helyzetben, kiterjedésben és a szennyező anyagok tekintetében sem történt változás, csak a hozzá kapcsolódó berendezés lett kicserélve.

A GT3-as gázturbina cseréje miatt az Engedély módosítása szükséges.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Budapest Főváros III. kerület közigazgatási területe, az Engedélyben körül határolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett módosítást engedélyezi-e vagy sem.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közzétételt követően 21 napig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Környezetvédelmi Hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt honlapján közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei az alábbi elektronikus elérési útvonalon érhetőek el:

A www.pvkh.hu oldalon a Dokumentumok, nyomtatványok gombra kattintva a szabadszöveges keresés alkalmazásával, az ügy tárgyára történő szűréssel.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi eljárás során hiánypótlásra, vagy tényállás tisztázásra felszólító végzésekre benyújtott összes további kiegészítő dokumentációkkal folyamatosan frissíti a fenti elektronikus elérhetőséget, ezekről újabb közlemény közzétételére nem kerül sor.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.), előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Budapest, 2025. július 7.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:


Janoska-Orbán Hajnalka
osztályvezető

