



ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vízminőség-ellenőrzési Osztály
Központi laboratórium
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

A NAH által NAH-1-1020/2023 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

Megrendelő:

KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
3792 Sajóbábony, Gyár telep 1

Vizsgálati jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv száma: 1797/2024

Iktatószám	Mintavételi hely	Vizsgált anyag	Mintavétel dátuma	Beérkezés dátuma	Vizsgálatok dátuma	Mintavevő
12240/2024	Tura; SZE-TU-IV; -	ivóvíz	2024.09.26	2024. 09. 26.	2024. 09. 27.- 2024. 10. 03.	megrendelő

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító	Mért érték Iktatószám: 12240/2024
Coliformszám	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-1: 2015 és MSZ EN ISO 9308-1: 2014/A1: 2017	> 200+
E. coli szám	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-1: 2015 és MSZ EN ISO 9308-1: 2014/A1: 2017	8*
Telepszám 37 °C-on	/ml	MSZ EN ISO 6222: 2000	1
Telepszám 22 °C-on	/ml	MSZ EN ISO 6222: 2000	3
Pseudomonas aeruginosa szám	/100 ml	MSZ EN ISO 16266: 2008	0

A vizsgálati eredmények kizárólag a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A mérések a megadott szabványok szerint készültek.

A mintát a megrendelő vette, így ő felel a mintavétel, mintaszállítás, mintaaazonosság megfeleléséért. A megrendelő észrevételeit 8 napon belül teheti meg.

Az adatokra csak a vizsgáló laboratóriumra való utalással lehet hivatkozni, a laboratórium engedélye nélkül a jegyzőkönyv csak teljes terjedelemben másolható.

A * -gal jelzett paraméter határértéket túllépő érték az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. vagy 2. pontja szerint (a víz nem minősíthető ivóvíznek).

A + -tel jelzett paraméter parametrikus értéket túllépő érték az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet 1. melléklet 3. vagy 4. pontja szerint (tűrhető minőségű ivóvizet jelez).

Kazincbarcika, 2024. október 03.

Handwritten signature

Nagy Gabriella
osztályvezető

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
178.