



PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30414/14341-7/2025.ált.

Hiv. szám: PE/KTHF/00073-71/2026

Ügyintéző: Muzsik Sándor

Telefon: +36-28/920-790

Tárgy: Gödöllő 6865/4 hrsz. alatti ingatlanon meglévő csarnoképületben akkumulátor-összeszerelő üzem és raktár létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyében tájékoztatás kiegészítése

Jánoska-Orbán Hajnalka

osztályvezető részére

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

TÁJÉKOZTATÁS

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály megkeresése alapján a Hybern Energy Hungary Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 73.) által benyújtott a Gödöllő, belterület 6865/4 hrsz. alatti ingatlanon meglévő csarnoképület egy részében kialakítani tervezett, akkumulátor-összeszerelő üzem és raktár létesítésére vonatkozó, környezetvédelmi környezeti hatásvizsgálati eljárás során a szakterületet érintő észrevételek vizsgálatával kapcsolatos választ az alábbi tájékoztatással egészítem ki:

A Hybern Hungary Kft. által tervezett Lítium Ionos akkumulátorok összeszerelése illetőleg a késztermék tárolása a hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően Közepes Kockázati osztályba sorolandó. A tervezett tevékenység elhelyezésére szolgáló épületrész ezért önálló kockázati egységként kerül átalakításra.

Az ügyben tűzvédelmi hatáskörben lefolytatott hatósági egyeztetések során megállapodás született, hogy a kialakuló új kockázati egység területén a meglévő épületszerkezetek szükség szerint kiegészítő védelemmel lesznek ellátva, illetőleg cserélik, annak érdekében, hogy megfeleljenek a Közepes Kockázati besorolás esetében előírt követelményeknek.

Az új kockázati egységet a Közepes Kockázati osztályra előírt tűzvédelmi követelményeknek megfelelő dilatált szerkezettel (tűzgátló fallal), homlokzati és tető tűzterjedési gáttal választják le, a változatlan formában megmaradó Alacsony Kockázati osztályba tartozó épületrésztől, illetve az újonnan felosztott tűzszakaszokat egymástól.

A meglévő beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések teljes körű rekonstrukciójára került sor, melyek hatósági engedélyezési eljárások keretében voltak vizsgálva. A korábbi, meglévő berendezéseknél hatékonyabb eszközök, amik a megbízható, korai szakaszban adott tűzjelzés és a tevékenység tűzjellemzőire méretezett, vízalapú, nedves típusú sprinkler berendezés működésbe lépésével előnyösebb irányban változtatták tárgyi épület tűzvédelmi helyzetét.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

Andor Máté
főosztályvezető

Záradék

Készült:

Terjedelme:

Kapják:

keresztül.

2 példányban

2 oldal (1 lap, 2 oldal)

1. Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Hivatali kapun

2. Irattár

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály

1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefon: 06 1 235-1763; KRID: 676308743

E-mail: tiv.hatosag@pest.gov.hu

Web: www.pvkh.hu