

1. oldal	<b>VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV</b> <b>MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft.</b> Budapesti Központi Laboratórium 1144 Budapest, Füredi u. 74-76. Fax: +36 1 615 0881; E-mail: info@melyepitolabor.hu A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAH-1-1383/2016 számon akkreditált vizsgáló laboratórium.	 MÉLYÉPÍTŐ LABOR KFT.
VIZSGÁLÓ NAH-1-1383/2016	A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.	

## Könnyű ejtősúlyos teherbírás mérés

e-UT 09.02.32:1998

Megrendelő (ügyfél): **FŐNIX-ÉP Kft.**

Ügyintéző: **Székely Attila**

Azonosítója:

Beépítés vagy származás helye: **Bp. XVII. Kis Károshíd utca 2. / Rauch hűtött gyümölcslé tároló**

Minta száma: **0001**

Ikt.szám: **M/2019/01/3102.0110**

Munkaszám: **0230**

### Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv:

Mérési lapok: **19/01/3102.0110**

Beérkezés időpontja: **2019/05/21**

Vizsgálat időpontja: **2019/05/21**

Réteg: **Földmunka tükör**

Megelőző időjárás:

változó

Minta száma	A mérés helye			Eredmények		
	Km. szelv.	Vízszintesen	Tengelytől mért táv. (m)	Süllyedés átlag S (mm)	Számított érték Din. modulus $E_{vd}$ (N/mm <sup>2</sup> )	$E_2$ (Baksay szerint) (N/mm <sup>2</sup> )
0001	1. mp.	fmt.	0,0	0,740	30,4	41
0002	2. mp.	fmt.	0,0	0,823	27,3	35

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

### Megjegyzés:

Eszköz neve (száma): Könnyű ejtősúlyos teherbírásmérő 7770

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):

4.

Bélyegző  
MÉLYÉPÍTŐ LABOR KFT.

1144 Budapest Füredi u. 74-76.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Kelt: Budapest, 2019/05/27

Tarjányi Zsolt

mérést / vizsgálatot végezte

Zsifkó Gábor

műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.  
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!