



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya:

A Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének fejlesztési előkészítése, valamint a kialakuló új közúti kapcsolat, és a meglévő 132 kV-os villamosvezeték keresztezési pontjának átépítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszám:

SO/KTHF/01091/2026

Az eljárás megindulásának napja:

2026. január 27.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Berki Mónika

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu

telefonszám: 82/795-984

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 76. pontja** [Villamos vezetékek (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknel 35 kV-tól] alapján előzetes vizsgálat, és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdése, valamint az 1. sz. mellékletének 1.2.156 pontja alapján **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

A Kérelmező neve, székhelye:

Építési és Közlekedési Minisztérium (1033 Budapest, Polgár u. 8-10., a továbbiakban: Kérelmező)

A dokumentáció szerint a tervezett vezetékek üzemeltetője az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr Kandó Kálmán utca 13.) lesz.

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének infrastrukturális fejlesztését tervezi, mely során a tervezési területen új nyomvonalon vezetett önkormányzati összekötő út létesítése tervezett a 610 sz. főút és a Szennyvíztelepi út között, a vasút feletti híd műtárggyal és két körforgalommal (ipartelepi és 610 sz. főúti körforgalom).

A tervezett fejlesztés során létrejövő egyik körforgalom a meglévő Kaposvár-Nagyatád, Kaposvár-Szigetvár 132 kV-os szabadvezeték 9. számú oszlopának területére esik, így ennek kiváltása szükséges. Továbbá a kiváltás kapcsán a szabványosítás érdekében a vasúti keresztezést is át kell építeni, mely kapcsán a 8. sz oszlop cseréje is szükséges.

A tervezett közúti fejlesztés miatt tehát a meglévő Kaposvár-Nagyatád, Kaposvár-Szigetvár 132 kV-os szabadvezetékét át kell építeni a meglévő/megmaradó 7. sz. oszlop és a meglévő/ megmaradó 10. oszlop között.

Az átépítést követően a módosult nyomvonalon létrejövő 132 kV-os hálózatszakasz az építés után továbbra is a közcélú 132 kV-os hálózat részét képezi majd, mely a Kérelmező tulajdonában és üzemeltetésében van.

A 132 kV-os nyomvonalszakasz műszaki paraméterei a meglévő állapotban:

A keresztezett távvezeték meglévő adatai:

- a távvezeték megnevezése: Kaposvár-Nagyatád, Kaposvár-Szigetvár 132 kV
- keresztezéssel érintett oszlopközök 7-8, 8-9, 9-10
- az áramvezető sodrony: 2x3x250/40 ACSR
- áramvezető sodrony húzófeszültsége 7-8: $\sigma_{\max.} = 40,7 \text{ N/mm}^2$
8-10: $\sigma_{\max.} = 51,9 \text{ N/mm}^2$
- a védővezető sodronyok: 1x95/55 ACSR
- a védővezető sodronyok húzófeszültsége:
7 – 8: $\sigma_{\max.} = 95 \text{ N/mm}^2$
8-10: $\sigma_{\max.} = 115 \text{ N/mm}^2$

Keresztezéssel érintett oszlopok:

- 7. „Földvár” (2R1V) OSF+4 (140°-170°) (meglévő, megmaradó)
- 8. „Földvár” (2R1V) OSF+4 (140°-170°) (meglévő, bontadó)
- 9. „Földvár” (2R1V) OT+12 (meglévő, bontadó)
- 10. „Földvár” (2R1V) OSF+10 (140°-170°) (meglévő, megmaradó)

Szigetelőláncok a keresztezéssel érintett oszlopokon:

- 7. porcelán kettős szigetelőlánc (feszítő) kf/kf (meglévő, átépítendő)
- 8. porcelán kettős szigetelőlánc (feszítő) kf/kf (meglévő, bontadó)
- 9. porcelán kettős szigetelőlánc (tartó) kf (meglévő, bontadó)
- 10. porcelán kettős szigetelőlánc (feszítő) kf/kf (meglévő, átépítendő)

Légi akadályjelzés:

7-8. oszlopköz: nem szükséges kialakítani

8-9. oszlopköz: 7 db jelzőgömb elhelyezése az oszlopköz oszlopai által felfüggesztett védővezető sodronyon, egymástól ~25,45 m távolságra.

9-10. oszlopköz: nem szükséges kialakítani

8. oszlop: jelzőgömbök elhelyezése, az oszlopcsúcstól mért 3-6 m távolságban

9. oszlop: jelzőgömbök elhelyezése, az oszlopcsúcstól mért 3-6 m távolságban

A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye:

A kivitelezési munkálatokat végző vállalkozás jelen tervfázisban még nem ismert, így a megvalósításhoz szükséges létesítmények (őrzött központi kivitelezői terület) pontos helye sem, azonban az elmondható, hogy ezek előre kijelölt, Beruházói területen kerülnek kialakításra.

Az őrzött központi kivitelezői terület, és ezen a területen kialakításra kerülő alább felsorolt létesítmények a telepítési munkálatok idejére, ideiglenesen kerülnek kialakításra:

- szerelési terület
- munkagép tároló terület
- oszlopépítési anyagok tárolási terület
- oszlopszerelvénnyel anyagok tárolására szolgáló terület
- veszélyesnek minősülő kivitelezési segédanyagok (festékek, oldószerek, olajok stb.) tárolására alkalmas, kármentő aljzattal ellátott, zárt tárolókonténer
- a képződő hulladékok tárolására szolgáló konténerek elhelyezési területe
- a kivitelezést végző vállalkozás alkalmazottai számára szociális konténerek (öltöző, mosdó)
- a kivitelezést felügyelő, koordináló, irányító alkalmazottak számára irodakonténer
- az őrszolgálat számára, irodakonténer, amely egyben pihenő és melegedő is.

A tervezett távvezetékek létesítéséhez szükséges munkálatok:

- őrzött telep kialakítása az átépítéshez, oszlopszereléshez szükséges anyagok tárolására (előre kijelölt, lehetőleg Beruházói területen)
- a terület előkészítése (esetleges tereprendezés)
- a tervezett új oszlop alapjainak elkészítése (kitűzés, alapgyöngör gépi kiásása, földelőkeret elhelyezése, alaptest betonozása)
- oszlopszerkezetek helyszínen történő összeszerelése
- oszlopszerkezetek állítása daruval (az oszlopok méretétől függően egy vagy két részletben)
- a kiváltani tervezett oszlop szerelvényeinek leszerelése, és az oszlop elbontása
- áram- és védővezető sodronyok kihúzása (csigák felszerelése az oszlopokra, behúzókötel felhelyezése, vezetékhúzás csörlővel)
- szigetelőláncok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése
- technológiai szerelés, földelések telepítése, a korábban elhelyezett földelő keretekhez való csatlakoztatás
- alaptestek felületi kezelése
- talaj rekultiváció (külön rekultivációs terv alapján), tereprendezés

Az alkalmazott munkagépek, teherautók, berendezések helyszínenként:

- földmunkagép
- autódaru
- kosaras emelőkocsi
- vezetékhúzó

- fékeződob
- teherautó
- mixer kocsi
- tolólapos földmunkagép
- kéziszerszámok a helyszíni szereléshez

A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja:

A telepítés és a működés megkezdésének tervezett időpontja jelenleg nem ismert.

A telepítés várható időtartama: 5 hónap.

A működés várható időtartama megfelelő üzemeltetés mellett, a szükséges rekonstrukcióig 50 év.

A tevékenység helye és területigénye:

A tevékenység Kaposvár települést érinti.

132 kV-os nyomvonal által érintett ingatlanok:

Település	HRSZ	Övezeti besorolás	Terület igénybevétel jellege
Kaposvár	3657/34	Ev – erdőterület - védelmi	132kV-os távvezeték és biztonsági övezete
Kaposvár	3657/35	Közlekedési terület - közműterület	Meglévő, megmaradó oszlop
Kaposvár	3657/56	Ev – erdőterület - védelmi	132kV-os távvezeték és biztonsági övezete
Kaposvár	3351/6	KÖk – közlekedési terület - vasútterület	132kV-os távvezeték és biztonsági övezete
Kaposvár	3351/4	KÖk – közlekedési terület - vasútterület	Tervezett oszlop
Kaposvár	3330/1	Ev – erdőterület - védelmi	132kV-os távvezeték és biztonsági övezete
Kaposvár	3331/1	Gksz – gazdasági terület – kereskedelmi szolgáltató	132kV-os távvezeték és biztonsági övezete
Kaposvár	3327/5	V – vízgazdálkodási terület	132kV-os távvezeték és biztonsági övezete
Kaposvár	3264	KK-kfme – Kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára kijelölt terület	132kV-os távvezeték és biztonsági övezete

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete **Kaposvár** település területét érinti.

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél előre egyeztetett időpontban **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton teszi közzé, melyek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee9abfa443019c09378af212b0/207651/6889983073349795049/1091_EON_Kv%C3%A11r_DK-i_iparter%C3%BClet_EV.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenységek környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok merül fel**, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenységek kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- **ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenységek megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezhetően érintett települések jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a

közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2026. február 3.** napján **teszi közzé.**