



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

**Tárgy:** vízjogi létesítési engedély  
**Ügyirat száma:** 36500/1976/2022.ált.  
**Ügyintéző:** Gerebenics Dóra  
**Telefon:** +36 (42) 310-137/103  
**Ügyfélfogadás:** 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.  
H, Sze: 9:00-12:00, 14:00-16:00, P: 9:00-12:00  
**Iratátvétel:** 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.

## HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság **Németh András (4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.),** mint engedélyes részére a **Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 1. számú mélyfúrású kút**

### vízjogi létesítési engedélyét

jelen határozat véglegessé válásának napjától ezen határozattal engedélyezett vízellátásményre adott vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig, de legkésőbb  
**2025. április 30-ig**

az alábbiak szerint adja meg:

**Tervező** : HYDROTERMARK Vízügyi Tervező,  
Szolgáltató Kereskedelmi Kft.  
(4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.)

**Vezető tervező** : Nauner Katalin (VZ-VKG-15-0772)

**Tervszám** : 1520/2022.

**A tervdokumentáció készült** : 2022. január

**Terület tulajdonosa** : Németh András  
(4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.)

**Terület feletti rendelkezési jog** : saját tulajdon

**I. a. A létesítendő kút főbb műszaki adatai:**

**A tervezett kút helye:** Tiszarád 032/44 hrsz.-ú területen.  
A tervezett kút helye hidrogeológiai védőövezet területét nem érinti.

**E. O. V. koordinátái:** X= 310,843  
Y= 854,761  
Z= 95,00 mBf.

**mélysége:** 120,0 m

**csővezése:** 0,0 - 12,0 m-ig, 324/312 mm-es acél  
0,0 - 60,0 m-ig, 225/200 mm-es PVC  
50,0 - 120,0 m-ig, 140/123,7 mm-es PVC

**szűrőzése:** 65,0 - 114,0 m-ig, 140/123,7 mm-es PVC  
(geofizika által pontosított helyen, szitaszövet borítással, kavicsolva)

A vízkivétel célja: baromfitelep vízellátása

A kúttal szemben támasztott vízigény: 400 l/p  
Napi csúcs vízigény: 153,5 m<sup>3</sup>/d  
Napi átlagos vízigény: 82,2 m<sup>3</sup>/d  
Éves vízigény: 15.000 m<sup>3</sup>/év

**I. b. Kútfej kialakítás**

1 db vb. kútna gépészettel 1,85 x 1,55 x 2,00 m belméretű

1 db búvárszivattyú

Q: 24,0 m<sup>3</sup>/h; H: 79 m; P: 9,2 kW

35,0 fm D90 PN10 KPE kútbekötő vezeték.

kútfej-gépészet egyéb szerelvényei engedélyes terv szerint.

**II. Vízbázisvédelem:**

**Tiszarád** település a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából **érzékeny** területek közé került besorolásra.

A tervezett beruházás közüzemi vízbázis védőterületét, védőövezetét nem érinti.

**III. Engedélyesnek a kút létesítése során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:**

1. A kivitelezést csak a véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában szabad elkezdni az engedélyes terv és jelen határozatban előírtak szerint.
2. A kút körül 10 m sugarú körnek megfelelő egészségügyi védőterületet kell kialakítani.
3. Amennyiben a fúrás folyamán az előírányzott mélység elérése előtt sikerül olyan mennyiségű, minőségű és hőmérsékletű vizet feltárni, mint amilyenek kitermelésére a kút létesül, továbbfúrást nem lehet végezni.
4. A kutat úgy kell kiképezni, hogy az üzemi mérések (*vízszint, vízhozam, vízmennyiség*) elvégezhetők legyenek.
5. Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható és az eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles. **A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 Ft-ig terjedhet.**
6. A kútfejen összegző vízórát kell elhelyezni. Havonta egyszer a vízszintek (üzemi, 1 órás nyugalmi) és a vízhozamok mérését, naplózását is el kell végezni. A vízmérőóra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a helyszínen tartott mérési naplóban dokumentálni. Ha a mérőeszköz meghibásodik és a vízhasználó a mérésről **30 napon belül** nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni. A mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét a vízhasználó a területileg illetékes vízügyi hatóságnak **8 napon belül** köteles bejelenteni. Ha az engedélyes ezt elmulasztja, az a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
7. A bélés csőszakaszok saruzását a megfelelő helyen, az előírásokat gondosan betartva végezzék. A bélés csőszakaszok beépítése után a gyűrűsteret palástcementekezéssel kell lezárni!
8. A fúrólukba csak olyan csővezést szabad beépíteni, amely megfelel a fellépő terhelésekkel kapcsolatos szilárdsági követelményeknek és anyagának minősítése alapján igazoltan nem okozhatja a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezését. A csővezetéshez használt bélés- és szűrőcsővek típusát és műszaki paramétereit a fúrás során vezetett dokumentációban rögzíteni kell.
9. A fúrás során a megcsapolni kívánt rétegbe beáramlott és a rétegfalon lerakódott iszapot gondosan el kell távolítani!
10. Ha a kút elkészült, a kútfejet hézagmentesen le kell zárni és zárva kell tartani!

11. A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges adatát, körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak tartalmaznia kell a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket, illetve fúrt kutak esetén a fúrási napi jelentést. A dokumentációnak részét képezi továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló rendelet szerinti építési napló.
12. A kútra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
13. A kút kivitelezését az végezheti, aki a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13.§-ban foglaltaknak megfelelő képesítéssel és a berendezésre vonatkozó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. **Fenti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát legkésőbb a kút kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéssel együtt meg kell küldeni hatóságunk részére.**
14. **A kútfúrási munka megkezdésének időpontját a kezdés előtt legalább 8 nappal a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak be kell jelenteni.**
15. A kivitelezési tevékenység befejezése után lefolytatandó műszaki átadás-átvételi eljárásról a vízügyi hatóságot a műszaki átadás-átvétel megkezdését megelőzően legalább **8 nappal korábban** értesíteni kell. **A vízföldtani napló kézhezvételétől számított 60 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt az üzemeltetőnek meg kell kérni.** A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet vonatkozó pontja szerint összeállított dokumentációt, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
16. **A kút vizének gáz-víz viszony vizsgálatát el kell végeztetni és annak eredményét a vízügyi hatósághoz a kút üzembe helyezését megelőzően meg kell küldeni.** Szükség esetén gondoskodni kell a kút vizének gázmentesítéséről.
17. A víz gáztartalom szerinti „B” fokozata esetén a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek és biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni.
18. A víz gáztartalom szerinti „C” fokozata esetén az MSZ-10-226. nemzeti szabvány előírásai szerinti gázmentesítő berendezés telepítéséről és üzemeltetéséről kell gondoskodni, kivéve, ha a teljes vízfelhasználás  $5 \text{ m}^3/\text{nap}$ , vagy a kitermelt vizet szabadtéren használják fel, de a biztonságtechnikai védelemről ez esetben is gondoskodni kell.  
Határidő: a gáztartalom meghatározását követően.
19. Adatszolgáltatás készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.

20. A vízföldtani napló elkészítése érdekében a kivitelező köteles a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (Fvbr.) 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentációt, valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket elektronikus úton a Központi Vízföldtani Adattárát működtető Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (1051 Budapest, Sas u. 20-22.) részére megküldeni.
21. Az MSZ 22116-2002 sz. szabványban foglaltakat, továbbá az alábbiakat a kivitelezés során be kell tartani:
- a. Két rétegminta sorozatot kell gyűjteni.
  - b. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 1. melléklete szerinti mélyfúrás-geofizikai és befejező kútvizsgálati méréseket köteles elvégezni.
  - c. A kivitelezés befejezésével műszaki és geológiai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell tenni.
  - d. Az átadási eljárason az adatszolgáltatásról szóló visszaigazolást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője előtt be kell mutatni.
  - e. A műszaki átadásra a kút tényleges műszaki adatait tartalmazó kúttáblát kell a kútra elhelyezni úgy, hogy az a rongálódástól védve legyen.
  - f. Az elkészült kúton, a MI-10-319 előírásainak megfelelően, visszatöltődés mérést kell végezni.
22. A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízlétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízlétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
23. **A vízkivétel önmagában is vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. A vízellátó berendezésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt is meg kell kérni a vízügyi hatóságtól.**
24. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelenteni.
25. A munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
26. A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértéket ne haladja meg.

27. A létesítmény kivitelezésénél valamint a kivitelezést végző gépek ideiglenes üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy környezetszennyezés, vízszennyezés ne következhesen be.
28. A kútúrálásakor az öblítő iszap furadéktól való megtisztítását ásott, fóliával bélelt gödörben, ülepítéssel végezzék! A kút elkészültével a fúróiszapot - amennyiben az újrafelhasználás nem megoldható - kommunális szilárd hulladéklerakó telepen helyezték el (a szükséges engedélyek megszerzését követően)!
29. A kivitelezéskor kialakított telephelyet a munka befejezése után meg kell tisztítani az esetleges szennyeződésektől, szeméttől (elcsorgatott olaj, cementtej, papírzsák)!
30. A tisztító szivattyúzás során kitermelt víz nyílt felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést követően a vízminőség paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszívárogatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 4.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított "B" szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
31. Felhívom a beruházó figyelmét arra, hogy a kút vízminőségére veszélyt jelentő potenciális szennyező forrásokat (pl. veszélyes hulladék tárolása) a kút környezetében (20 méteren belül) ne létesítsen. Ilyenek esetleges odakerülését a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak jelentenie szükséges.
32. Ezen vízjogi létesítési engedély nem mentesít jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól.
33. **Az építés megkezdése előtt az érintett közműgazdákkal a részletes egyeztetést le kell folytatni, és igény esetén a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni!**
34. A **Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.)** I-0028-496/2021. számú vagyionkezelői nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
35. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály SZ-10/NEO/33483-2/2022.** számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult az alábbi kikötésekkel:
- A kút vizét emberi fogyasztásra és egyéb célra (pl. tisztálkodás-szociális) felhasználni csak megfelelő ivóvíz minőségű vízvizsgálati eredmény birtokában megengedett.
  - Fenti célokra történő víz felhasználása során évenként 2 alkalommal vett vízvizsgálati eredménnyel kell igazolni a kút vizének megfelelőségét. Vizsgálandó paraméterek: Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, coliform

baktériumok, telepszám 22 °C-on, szín, zavarosság, íz, szag, pH, vezetőképesség, hőmérséklet, ammónium, nitrit, permanganát index (KOIps), vas, mangán, arzén, biológiai vizsgálat.

- A vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre és a víz kezelésére alkalmazott technológiáknak engedéllyel kell rendelkezniük.

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály** természetvédelmi szempontból 3175-1/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a mindenkor hatályos egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások mellett hozzájárult.

***A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít!***

Jelen határozat a mellékletét képező kiviteli tervdokumentációval együtt érvényes.

A vízjogi létesítési engedély kiadására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

Az ügyfél a vízjogi létesítési engedély kiadására vonatkozó eljárásban a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 23.900,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi és vízvédelmi hatósághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 1 példányban elektronikus ügyintézészt biztosító információs rendszer útján kell benyújtani, illetőleg természetes személyek papíralapú ügyintézése esetén a fellebbezés 2 példányban személyesen, vagy postai úton is benyújtható.

Felhívom a figyelmét, hogy fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díj- és illetékmentes, illetve a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díjának 100 %-a, azaz 23.900,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon válik véglegessé.

A jogorvoslati eljárásról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 111.–123. §-a rendelkezik.

## INDOKOLÁS

Németh András (4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.) megbízásából a Hydrotermark Vízügyi Tervező, Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.) képviselője, Siket Judit 2022. március 23-án érkezett beadványában a Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyének kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelemmel kapcsolatosan megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. §-a értelmében igazgatási szolgáltatási díjmentes.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet XI. 6. pontja értelmében vízügyi hatósági eljárásokban a népegészségügyi szakhatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértéke 23.900 Ft, amelyet a kérelmező – a 36500/1976-2/2021.ált. számú felhívást követően – megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1976-1/2021.ált. számú iratában értesítette az eljárás megindításáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.) mint ismert ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/A. § (1) bekezdése alapján, akik az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0028-496/2022. számú iratában nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

*„A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban FETVIZIG), mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelője, Hydrotermark Kft. (4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.) által készített – Igazgatóságunkhoz a Hydrotermark Kft. által 2022. február 14-én a VIZEK Keretrendszerben 2022/12127/1 számon benyújtott – kérelmére Németh András (4485 Nagyhalász, Arany János u. 41. VÜJ: 3895597850) részére*

### ***vagyonkezelői hozzájárulást ad***

*a Tiszarád 032/44. hrsz.-ú baromfitelep vízellátását biztosító 1-2. sz. mélyfúrású kút, vízellátás-vízkezelés, szennyvíz-és csapadékvíz-elhelyezés vízjogi létesítési engedélyéhez, az alábbi feltételekkel.*

#### ***1. Érintett földrészlet:***

*Tiszarád 032/44 hrsz.-ú baromfitelep*

#### ***2. Műszaki adatok:***



## 2.1. Műszaki tartalom ismertetése

A Németh András e.v. Tiszarád 032/44 hrsz. alatt új baromfi telepet tervez létesíteni.

A tervezett 2 db mélyfúrású kút közül az 1. számú mélyfúrású kút lesz az elsődleges mélyfúrású kút, amely általánosságban fog üzemelni, továbbá készül 1 db mélyfúrású kút, mely a 2. számú mélyfúrású kút lesz. A két db mélyfúrású kút együtt üzemelésével nem kell számolni, mivel ezek egymás tartalék kútjai lesznek.

A létesítendő kutak jellemző adatai:

A kút jellemző adatai:	Tiszarád 032/44 hrsz.-on lévő 1. sz. mélyfúrású kút	Tiszarád 032/44 hrsz.-on lévő 2. sz. mélyfúrású kút
<b>Koordináták EO V X:</b> <b>EO V Y:</b>	310 843	310 843
	854 761	854 813
<b>Talpmélység [m]:</b>	120,0	120,0
<b>Tervezett kútszerkezet:</b>		
<b>Szűrőzés (geofizika által pontosított helyen):</b>	65,0-114,0 m Ø 140/123,7 mm PVC	65,0-114,00 m Ø 140/123,7 mm PVC
<b>Iránycső:</b>	0,00-12,00 m Ø 324/312 mm ACÉL	0,00-12,00 m Ø 324/312 mm ACÉL
<b>Béléscső:</b>	0,00-60,00 m Ø 225/200 mm PVC	0,00-60,00 m Ø 225/200 mm PVC
<b>Szűrőrakat:</b>	50,00-120,00 m Ø 140/123,7 mm PVC	50,00-120,00 m Ø 140/123,7 mm PVC

Vízfelhasználás célja: szociális, itatóvíz, takarítási, tűzivízpótlási hűtési vízellátás.

A tervezett vízigény: 400 l/p, átlagos napi vízigény: 82,18 m<sup>3</sup>/d, napi csúcs vízigény 153,5 m<sup>3</sup>/d. Az igényelt éves vízigény: 30 000 m<sup>3</sup>/év, melyből a tűzivíz 110 m<sup>3</sup>/év.

Vízigények kutankénti bontásban

1. Tervezett 1. számú mélyfúrású kút: 15.000 m<sup>3</sup>/év 82,18 m<sup>3</sup>/d

2. Tervezett 2. számú mélyfúrású kút: 15.000 m<sup>3</sup>/év 82,18 m<sup>3</sup>/d

Összesen: 30.000 m<sup>3</sup>/év 82,18 m<sup>3</sup>/d

A benyújtott depressziószámítás alapján a létesítendő 1.sz. kút maximális 153,5 m<sup>3</sup>/nap csúcs vízigénnyel számolva, a táblaszélén a termelt 2.sz.vízadó rétegben várhatóan ~ 22,6, míg a 2.sz. kút maximális 153,5 m<sup>3</sup>/nap csúcs vízigénnyel számolva, a táblaszélén a termelt 2.sz.vízadó rétegben várhatóan 28,8 cm vízszintsüllyedést okoz.

A vízigény csak az állattartó telep üzemeltetéséhez kapcsolódó célokra fordítható, a telep zöldfelületének locsolására nem. Tekintve, hogy a locsolási célú vízigény nem kíván ivóvíz minőségű vizet, ezért az esetleges locsolási vízigényt egyéb módon szükséges megoldani (csapadékvízzel történő gazdálkodás, tisztított szennyvíz újrahasznosítása, az éghajlati viszonyoknak megfelelő növényzet).

A kitermelt vizet klórozás után szűrőn vas-mangántalanítják és ammóniummentesítik, majd hypo adagolással utófertőtlenítik, végül UV berendezéssel csíráltalanítják. A szűrők visszamosató vize vasiszapülepítés után szikkasztó árkokban elszikkad.

**Szennyezett dekantkvíz szikkasztását, vagy felszíni befogadóba vezetését az Igazgatóság nem támogatja!**

**Az ülepedőben kiülepedett iszapot veszélyes hulladékként kell kezelni.**

A szociális vízigény csak kommunális jellegű, a dolgozók tisztálkodásából adódik. Technológiai szennyvíz az istállók takarításából (mosásából) keletkezik.

A telephelyen keletkező szociális és technológiai szennyvizet vízzáró gyűjtőaknáknak gyűjtik (szociális 1 db 10 m<sup>3</sup>-es zárt szennyvízakna, technológiai 5 db, egyenként 20 m<sup>3</sup> kapacitású zárt szennyvíztároló) és szennyvíztisztító telepre szállítják. Szociális szennyvíz mennyisége 146 m<sup>3</sup>/év, a technológiai szennyvíz mennyisége 213 m<sup>3</sup>/év. A mélyalmos tartástechnológia miatt hígtrágya, trágyalé nem keletkezik. A bejárat kerékmű mellett 1 m<sup>3</sup>-es akna kerül kialakításra a mosóvíz gyűjtésére. A szennyvízgyűjtő aknáknak gyűjtik a szennyvizet, amely szippantással kerül a legközelebbi szennyvíztisztító telepre.

Az útburkolaton és tetőfelületeken keletkező csapadékvíz szikkasztó övárkokban, illetve a zöldfelületen elszikkad. A tetőfelületeken keletkező csapadékvizet szikkasztó övárkokban elszikkasztják.

**Szennyezett csapadékvíz szikkasztását, vagy felszíni befogadóba vezetését az Igazgatóság nem támogatja!**

VOR	Objektum név	Objektum típus
ATZ678	Tiszarád 032/44 hrsz. Németh András e.v. baromfitelep	állattartó vízhasználati telep
ATZ362	Németh András Tiszarád 032/44 hrsz-on létesítendő baromfinevelő telep-felszín alatti vízelvonási hely	felszín alatti vízelvonási hely
ATZ350	Németh András Tiszarád 032/44 hrsz-on létesítendő baromfinevelő telep 1. sz. kút	kút
AZT352	Németh András Tiszarád 032/44 hrsz-on létesítendő baromfinevelő telep 2. sz. kút	kút
ATZ680	Tiszarád 032/44 hrsz. Németh András e.v. baromfitelep csapadékvíz szikkasztás	saját célú csapadékvíz elhelyezés

**A jövőben – a további ügyintézés során – a megadott vízügyi objektumazonosítóra szíveskedjen hivatkozni!**

## 2.2. Vízyűjtő-gazdálkodás

A 2016. április 7-én a 14. számú Hivatalos Értesítőben közzétett második Vízyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) az Európai Unió előírásai szerint készült; benne a vízgazdálkodási problémák, a környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések kerültek összefoglalásra.

A Tiszarád 032/44 hrsz.-ú terület a 2-1 Felső-Tisza Tervezési Alegységhez tartozik.

A Vízyűjtő-gazdálkodás Tervezés felülvizsgálata során kapott eredmények alapján:

Víztest VOR	Terhelt felszín alatti víztest neve	Mennyiségi állapota	Célkitűzés a víztest mennyiségi állapota tekintetében	Kémiai állapota	Célkitűzés a víztest kémiai állapota tekintetében
AIQ630	sp.2.4.2 Rétköz	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető 2027-ig	jó	a jó állapot fenntartandó
AIQ631	p.2.4.2 Rétköz	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető 2027-ig	jó	a jó állapot fenntartandó

A Tiszarád 1. és 2. számú kút szűrőzése alapján a vízkivétel a porózus felszín alatti víztestet is terheli. Vízkészlet jellege rétegvíz.

A Vízi Keretirányelv kiemelt figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek mellett a védett területekre is. A VKI szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín

alatti tér, melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztől függő élőhelyek és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag-és nitrát-érzékeny területek, a természetes fürdőhelyek, a természeti értékei miatt védett területek és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek.

Az érintett földrészlet átfed a Nemzeti Ökológiai Hálózat területével, továbbá nitrát-érzékenynek minősül.

A Tiszarád 032/44 hrsz.-ú terület nitrátérzékenynek minősített.

Víztest neve	Víztest kategóriája	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve
AEP831 Nagyhalász- Pátróhai csatorna	mesterséges	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	jó	a jó állapot fenntartandó	folyamatosan

### 3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyronról szóló **2007. évi CVI. törvény**;
- A nemzeti vagyronról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**;
- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**;
- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról;
- **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;

#### Speciális jogszabályi előírások:

- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól;
- **220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszín alatti vizek védelméről;
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról;
- **178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

#### 3.1. Bevallási kötelezettség:

A hivatalos statisztikáról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet értelmében: **A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége** adatszolgáltatás elnevezésű, (korábban OSAP 1375) nyilvántartási számú statisztikai adatlapok esetében a bevallási határidő tárgyévét követő év március 31. Adatszolgáltatók azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés mennyisége ( $Q$ ) nagyobb, mint 100 m<sup>3</sup>/nap, továbbá a 10 m<sup>3</sup>/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által kijelölt víztermelők.

*Egyéb előírások:*

- *A kutat megfelelő műszaki állapotban kell tartani;*
- *A kút körül a 10,0 m sugarú körnek megfelelő védőövezetet biztosítani kell;*
- *A felhasznált víz mennyiségét mérni és – havonta – rögzíteni szükséges;*
- *Havonta egyszer a vízszintek (üzemi, 1 órás nyugalmi) és a vízhozamok mérését, naplózását is el kell végezni;*
- *A kútfejet a felszín alatti vízminőség védelme érdekében zárva kell tartani;*
- *Felhívom a figyelmet, hogy az új kút porózus víztestet vesz igénybe, ezért annak vize csak víztakarékos technológia vízigényeinek biztosítására alkalmazható.*

### *3.2. Betartandó előírások, kikötések, javaslatok*

#### *3.1 Vízügyi és Vízügyi-gazdálkodási javaslatok*

*A víztestek állapotromlásának megakadályozása, és a megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében felhívjuk a figyelmet az alábbi intézkedésre:*

- **29.2 Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján intézkedés**
- **23.1 Belterületi vízviszatarthási lehetőségek megteremtése, épületekről (zöld tető, ciszterna), ingatlanokról és közterületekről (záportároló medencék, tavak).**

#### **4. Jelen vagyonkezelői nyilatkozat a vízjogi létesítési engedély hatályával megegyező ideig érvényes.**

5. *Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett a Németh András, Tiszarád 032/44 hrsz-ú baromfitelep vízellátását biztosító 1-2. sz. mélyfúrású kút, vízellátás-vízkezelés, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezés vízjogi létesítési engedélyezéséhez adja meg.*

*A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól! A tervezéssel/kivitellezéssel/üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.”*

A 36500/1976-4/2022.ált. számú iratomban megkértem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. fejezetére hivatkozva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az SZ-10/NEO/33483-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyének kiadásához feltételekkel járult hozzá, melyet a rendelkező rész III./35. pontjában írtam elő.

Szakhatósági állásfoglalásához az alábbi indokolást adta:

„Hydrotermark Vízügyi Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.képviselője Siket Judit { 4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2) kérelmére Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfifinevelő telep vízellátását biztosító 1. számú mélyfúrású kútra vízjogi létesítési engedély ügyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. sz.) megkeresése alapján, a vízjogi létesítési engedély kiadásához a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályhoz 2022.04.11-én érkezett megkeresésében - a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálására vonatkozóan - szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megküldött dokumentációkban foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály megállapította, hogy népegészségügyi szempontból, Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásának akadálya nincs, betartva a szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében foglaltakat.

A rendelkező részben előírtaknál az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdését vettem figyelembe, amely alapján „Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket és parametrikus értékeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha

a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és

b) megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek,”- előírást vettem figyelembe.

A rendelkező részben előírt további kikötéseknél a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)pontja 'A (2a) bekezdés szerinti esetben az illetékes népegészségügyi szerv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek elősegítik a fogyasztók egészségének védelmét a víz esetleges szennyeződéséből eredő káros hatásokkal szemben.”- értelmében írtam elő.

A víz kezelésére alkalmazott technológiák tekintetében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) kormányrendelet 8.§ - ban foglaltakat, - mely szerint „(2) Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak”.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági közreműködés díja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §-a, 2. § (1) és az 1. melléklet XI. 6. pontja alapján került befizetésre.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdés értelmében: „ A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni

*jogorvoslat keretében támadható meg."*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam ki.*

*Hatásköröm az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, ill. 1. melléklet 16. táblázat 5. pontján alapul.*

*Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4-5. §-ai és a 2. melléklet állapítják meg."*

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály** 3175-1/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedély kiadásához természetvédelmi szempontból előírások nélkül hozzájárult, környezetvédelmi szempontból a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette – tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles és azzal rendelkezik.

Szakhatósági állásfoglalásához az alábbi indokolást adta:

*„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz a Németh András (4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.) megbízása alapján a Hydrotermark Kft. (4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.) képviselője, Siket Judit kérelmére a Tiszarád, 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban.*

*Az engedélyes Tiszarád, 032/44 hrsz. alatti baromfinevelő telepen folytatott tevékenysége rendelkezik az 53-9/2021. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedéllyel. Jelen engedélyezési eljárás a baromfinevelő telep vízellátását biztosító 1. számú mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyének kiadására irányul.*

*I: A Főosztály, mint területi környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a benyújtott megkeresés és dokumentáció szerinti vízilétesítmények és a tevékenység szerepel az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet mellékletében, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében.*

*A Főosztály az 53-9/2021. számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott ki a telepre, Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 16. fejezet 9. pontjában foglaltak szerint a vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság abban az esetben rendelkezik szakhatósági jogkörrel, „ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában nem készült környezeti körzeti terv, nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély*

*köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést. ”*

*II: A Főosztály, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a vízjogi engedély kiadásához természetvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.*

*Ezen szakhatósági hozzájárulást a Főosztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 16. fejezet 9., 10. pontja alapján adja ki.*

*A szakhatósági állásfoglalás meghozatalára az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdése alapján, az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerinti formában és a 81. § (1) bekezdése szerinti tartalommal került sor.*

*A Főosztály környezetvédelmi szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, természetvédelmi szakhatósági hatáskörét a rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A.§ (1) bekezdése állapítja meg.*

*A jogorvoslati jogról tájékoztatást az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam. Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az ügy érdemében hozott határozatot a Főosztály részére megküldeni szíveskedjen.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

A benyújtott kérelem és annak mellékletei, a tervdokumentáció, valamint a szakhatóságok állásfoglalásai alapján a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben előírtak betartása mellett megadom.

A tervezett kút létesítését engedélyeztem, mert sem köz, sem jogos magánérdeket nem sért, a vízgazdálkodás egységes rendjébe beilleszkedik.

A vízilétesítmény a határozatban foglalt feltételek érvényesülése esetén nem sérti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

A kút létesítése megfelel a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítására és a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak és az egyéb szabályozásnak.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély időbeli hatályát a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

Amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kérné, úgy a terv kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Ezen vízjogi létesítési engedély az érvényességi időn belül hivatalból vagy kérelemre módosítható, és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén a Vgtv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12. és 14. §-a alapján.

Határozatomat **Németh András** (4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.), mint engedélyes részére a **Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 1. számú mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyének kiadására** vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint első fokú hatóság.

Tájékoztatom, hogy a határozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és



- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A vízilétesítményre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

A kút gázmentesítéséről a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 3.§ (3) és (4) bekezdése alapján kell gondoskodni.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Vgtv. 29/A. §-a és az Ákr. 116., illetve 118. §-a alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentességét a Vgtv. 31. § (2) bekezdés b) pontja és a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. §-a, valamint 3. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A népegészségügyi szakhatósági eljárás és a jogorvoslati eljárás díját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete XI. 6. pontja és 2.§ (5) bekezdése alapján határoztam meg.

A határozatot megbízás alapján Siket Judit útján közlöm az engedélyessel.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

**Varga Béla tő. ezredes**  
**tűzoltósági főtanácsos**  
**igazgató**

nevében és megbízásából:

**Farkas Géza**  
**osztályvezető**

Készült: 6 példányban  
Egy példány: 18 oldal

Kapják:

	<b>Címzett:</b>	<b>Cím:</b>	<b>Kézbesítés módja:</b>
1.	HYDROTERMARK Vízügyi Tervező, Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (Siket Judit útján)	4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.	ügyfélkapu
2.	Németh András	4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.	postaszeüsz
3.	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.	NOVA
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	4400 Nyíregyháza, Arok u. 41.	NOVA
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.	NOVA
6.	Irattár	Helyben	-
<b>véglegessé válás után</b>			
7.	HYDROTERMARK Vízügyi Tervező, Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (Siket Judit útján)	4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.	ügyfélkapu
8.	Vízikönyvvezető	Helyben	-

Mellékletek: -