



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30416/1374/2025. ált

Ügyintéző: Riczu Zsolt

Telefon: +36 (42) 896-166

Tárgy: vízjogi létesítési engedély módosítása

vksz: 19/119-2022.

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Osztály), mint eljáró hatóság Németh András (4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.), mint engedélyes részére a Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 2. sz. mélyfúrású kútra kiadott 36500/1981-7/2022.ált. számú (vksz.: 19/119-2022.)

vízjogi létesítési engedélyét

az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a .

Jelen határozat a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított, ezen határozattal engedélyezett vízellátásműnyre adott vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig, de **legkésőbb 5 évig hatályos.**

Engedélyes megnevezése és székhelye: VÁRDA BROILER Kft. (4600 Kisvárda, Ipari út 9.)

Vízikönyvi szám: 19/119-2022.

Terület tulajdonosa: Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey utca 34.)

Terület feletti rendelkezés: tulajdonosi hozzájárulás

III. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

34. pont az alábbiak szerint módosul:

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0028-496/2022 számú, és a kiegészítő I-004044-002/2025 számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

35. pont az alábbiak szerint módosul:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az SZ-10/NEO/001335-2/2025. számú közegészségügyi szakkérdés vizsgálatában a vízjogi létesítési engedély módosításához népegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel hozzájárul:

Veszélyes anyagokkal, ill. keverékekkel (robbanó, tűzveszélyes, ártalmas, mérgező, stb.) végzett tevékenység esetén a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és végrehajtási rendeletei-

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 0642-896-164
E-mail: tivhfo@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

ben előírtakat kell betartani. Veszélyes anyag/keverék felhasználása esetén, annak zártbiztonsági adatlap szerinti- tárolásáról gondoskodni kell.

A vízkészlet megóvása és a vízminőség biztosítása érdekében a kút közvetlen környezetét indokolt védőterületté nyilvánítani. A védőövezet nagyságát minimálisan 10 m sugarú körben [vagy a kör köré rajzolható négyzetben] kell meghatározni.

A védőövezet területét úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.

A vízellátó rendszerbe beépítésre kerülő és a vízzel közvetlenül érintkező anyagoknak, termékek, technológiáknak, megfelelő minőségtanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és a Kormányhivatal által engedélyezettnek, nyilvántartottnak kell lenniük.

A kút csőrendszerébe (acélcső is)-, ide értve a bekötő vezetéket is, valamint a vízgépészeti elemek közé beépítésre kerülő vezetékeknek és szerkezeti anyagoknak megfelelő minőségtanúsítvánnyal kell rendelkezniük, valamint -bejelentésre nem kötelezett termékcsoportok kivételével- bejelentettnek és nyilvántartottnak kell lenniük.

Létesítést követően a megfúrt kút un. alapállapot vizsgálatát el kell végezni, annak megállapítása céljából, hogy a kút vize a rendeletben meghatározott ivóvíz határértékeket kielégíti-e, és az a meglévő vízkezelő, vízellátó rendszerbe kapcsolható-e, illetve ha nem milyen mértékben tér el a vízminőség a követelményektől.

Indokolt megfelelő víztisztítási technológia alkalmazása, melynek beépítését követően vett ivóvíz vizsgálati eredmény megléte mellett használható csak a kút vize emberi fogyasztásra.

Szociális célokra történő víz felhasználása során évenként 2 alkalommal vett vízvizsgálati eredménnyel kell igazolni a kút vizének megfelelőségét. Vizsgálandó paraméterek Escherichia coli (E. coli), Enterococcusok, coliform baktériumok, telepszám 22 °C-on, szín, zavarosság, íz, szag, pH, vezetőképesség, hőmérséklet, ammónium, nitrit, permanganát index (KOIps), vas, mangán, arzén, és biológiai vizsgálat.

36. ponttal kiegészül:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2668-1/2025 számú szakkérdés vizsgálatában környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból az alábbi előírás mellett hozzájárul a létesítési engedély módosításához:

- A létesítési engedély módosítására irányuló határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kérelmezni kell a környezetvédelmi hatóságtól az **Egységes Környezethasználati Engedély** módosítását (jelenlegi Egységes Környezethasználati Engedély 53-9/2021. számú Németh András e.v.) az üzemeltető személyében bekövetkezett változás miatt.

A 36500/1981-7/2022.ált. számú (vksz.:19/119-2022.) vízjogi létesítési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!

Jelen 36500/1981-7/2022.ált. számú (vksz.:19/119-2022.) határozattal együtt érvényes

Ezen engedély az üzemeltetéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A mélyfúrású kútra vonatkozó eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díjmentes.

A döntés a közléssel válik véglegessé.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Vízügyi és Vízvédelmi Osztályhoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél útján. A közigazgatási

határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A *közigazgatás perrendtartásáról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A közigazgatási perről a magyar építészettről szóló törvény rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: *Katasztrófavédelmi Igazgatóság*) mint eljáró hatóság 36500/1981-7/2022.ált. számú (vksz.: 19/119-2022.) határozatában vízjogi létesítési engedélyt adott Németh András (4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.), mint engedélyes részére a Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 2. sz. mélyfúrású kútra vonatkozóan. Az engedély érvényessége 2025. április 30.

A VÁRDA BROILER Kft. (4600 Kisvárd, Ipari út 9.), mint engedélyes meghatalmazásából a HYDROTERMARK Vízügyi Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4700 Mátészalka, Meggyesi út. 2.) (továbbiakban: ügyfél/ a vízjogi létesítési engedély módosítására 2024. február 21-én 30416/1374/2025.ált. számon kérelmet nyújtott be érvényességi időhosszabbítás és névátírás miatt, mert az ingatlan tulajdonosa időközben változott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályhoz (továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Osztály) 30416/1374-1/2025.ált. számú iratában értesítette az eljárás megindításáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.) és egyéb jogosultakat, mint ismert ügyfeleket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/A. § (1) bekezdése alapján, akik az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30416/1374-2/2025.ált. számú hiánypótlási felhívásban teljesítési határidő megadásával a hiányzó iratok pótlására szólította fel a HYDROTERMARK Kft.-t, aki a hiányzó dokumentumokat megküldte hatóságunk részére.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-004044-002/2025 számú iratában nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója – Igazgatóságunkhoz 2025. február 21-én VIZEK keretrendszeren keresztül benyújtott 2025/11500/1 azonosító számú kérelme alapján –Várda Broiler Kft. (4600 Kisvárd, Ipari út 9.) részére

vagyongazdálkodói hozzájárulást ad

a Tiszarádi baromfinevelő telep Tiszarád 032/44 hrsz.-ú földterületén tervezett 1. számú mélyfúrású kút 36500/1981-7/2022. számú létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításához, az alábbi feltételekkel.

Igazgatóságunk Németh András részére a Tiszarád 032/44. hrsz.-ú baromfitelep vízellátását biztosító 1-2. sz. mélyfúrású kút, vízellátás-vízkezelés, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezés vízjogi létesítési engedélyéhez I-0028-496/2022. ügyiratszámú vagyongazdálkodói hozzájárulást adott. Időközben az ingatlan tulajdonosa a Baromfi-Coop Kft. lett, aki tulajdonosi hozzájárulást adott a kutak létesítéséhez és üzemeltetéséhez a Várda Broiler Kft. részére.

A korábban kiadott vagyonkezelői hozzájárulás jelen nyilatkozattal együtt engedélyezési eljáráshoz felhasználható.

A kiadott VOR kódok a névváltozás miatt az alábbiak szerint módosulnak.

VOR	Objektum név	Objektum típus
ATZ362	Várda Broiler Kft. Tiszarád 032/44 hrsz-on létesítendő baromfinevelő telep-felszín alatti vízelvonási hely	felszín alatti vízelvonási hely
ATZ350	Várda Broiler Kft. Tiszarád 032/44 hrsz-on létesítendő baromfinevelő telep 1.sz. kút	kút
AZT352	Várda Broiler Kft. Tiszarád 032/44 hrsz-on létesítendő baromfinevelő telep 2.sz. kút	kút

Jelen vagyonkezelői nyilatkozat 6 hónapig használható fel a vízjogi engedélyezési eljáráshoz, illetve a vízjogi létesítési engedély hatályával megegyező ideig érvényes.”

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30416/1374-5/2025.ált. számú iratában megkérte az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. fejezetére hivatkozva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakkérdés vizsgálatát.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály az 2668-1/2025 számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély módosítás kiadásához előírások mellett hozzájárult – melyet a rendelkező rész III./36. pontjában írtam elő . Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól 2025. 03. 17-én szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett a Főosztályhoz a Várda Broiler Kft. (4600 Kísvárda, Ipari út 9.) mint engedélyes meghatalmazásából a HYDROTERMARK Kft. (4700 Mátészalka, Meggyesi út 2.) /továbbiakban: ügyfél/ kérelmére, a Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 2. sz. mélyfúrású kútra kiadott 36500/1981-7/2022.ált. számú (vksz.: 19/119-2022.) vízjogi létesítési engedély módosítására, (névátírás, érvényességi idő hosszabbítás) irányuló engedélyezési eljárásban.

A Baromfi-Coop Kft. 2024. október 25-én megvásárolta a Tiszarád 032/44 hrsz.-ú 5 ha 2000 m² területű „kivett telephely” megnevezésű ingatlan Németh András egyéni vállalkozótól. A korábbi tulajdonosnak a területen létesítendő baromfitelep vízellátását biztosító 2. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan rendelkezik a 36500/1981-7/2022.ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel, mely érvényességi ideje 2025. április 30. A beadott dokumentációk alapján a tervező változatlan műszaki tartalom mellett kéri az engedély meghosszabbítását az új engedélyes Várda Broiler Kft. nevére. Jelen engedélyezési eljárás a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányul.

A korábbi engedélyes Németh András e. v. (4485 Nagyhalász, Arany János utca 41.) a Tiszarád, 032/44 hrsz.-ú területre vonatkozóan az 53-9/2021. számú határozatban Egységes Környezethasználati Engedélyt kapott baromfinevelő létesítésére a Főosztálytól. Németh András 2024. október 25-én az 1/1 arányban tulajdonát képező Tiszarád, 032/44 hrsz.-ú 5 ha 2000 m² területű „kivett telephely” megnevezésű külterületi ingatlanát eladta a Baromfi-Coop Kft.-nek. Az új tulajdonos a Várda Broiler Kft.-t tette meg a terület új engedélyesének, ezért az új engedélyesnek kezdeményezni kell a Főosztályon a korábbi Egységes Környezethasználati Engedély módosítását a tevékenység folytatásához.

A Főosztály környezetvédelmi hatósági hatáskörben a rendelkezésére álló információk és a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy a tevékenység következtében környezetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

A Főosztály természetvédelmi hatósági hatáskörben a vízjogi engedély kiadásához természetvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott

dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

A szakkérdés vizsgálatára a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 4. számú melléklet 9. és 10. pontja alapján került sor.

A Kormányhivatal környezetvédelmi hatósági hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és 5. § (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kormányhivatal természetvédelmi hatósági hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és 6. § (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az SZ-10/NEO/01335-2/2025. számú közegészségügyi szakkérdés vizsgálatában a vízjogi létesítési engedély módosítás kiadásához feltételekkel járul hozzá, melyeket a rendelkező rész III./35. pontjában írtam elő .

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta:

„A Várda Broiler Kft. (4600 Kiszvárd, Ipari út 9.) mint engedélyes meghatalmazásából a HYDROTERMARK Kft. (4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2.) kérelmére, a Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő, baromfiféltető telep vízellátását biztosító 2. számú mélyfúrású kútra kiadott 36500/1981-7/2022.ált. számú (vksz.:19/119-2022.) vízjogi létesítési engedély módosítása (névátírás, érvényességi idő hosszabbítás) ügyében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 14.) által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályhoz 2025. március 17-én érkezett megkeresésében - a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálására vonatkozóan – szakkérdés vizsgálatát kiadását kérte.

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1) bekezdése szerint a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy a felelős.

Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.

- A veszélyes anyagokkal, illetve keverékekkel (robbanó, tűzveszélyes, ártalmas, mérgező, stb.) folytatott tevékenység esetén a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdésében előírt szabályokat be kell tartani, melyek szerint a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése- „a felszín alatti vízbázisok védőidomait, védőterületeit, övezeteit és zónáit a 2. számú melléklet szerint, annak biztonsági tényezőit alkalmazva kell méretezni „ - értelmében írtam elő.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja- „a terepfelszint úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízről visszamaradó pangó vizek ne keletkezhesse. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszín közeli vízadók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el, „ - alapján írtam elő.

A megkereső által csatolt tervdokumentáció nem tartalmazza az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Kormány rendelet 10. §-ban foglaltakat, kell betartani, „8.

Ivóvízzel és használati meleg vízzel érintkezésbe kerülő termékekre, vízkezelő vegyszerekre és szűrőanyagokra vonatkozó követelményekről szól.”

Az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket és parametrikus értékeket az 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A víz akkor felel meg az ivóvíz minőségnek, ha

a) nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet,

b) megfelel az 1. számú melléklet 1., 2. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek, továbbá

c) az a)- b) pontokban, valamint a 5–17. §-ban meghatározott követelmények teljesülnek, és minden szükséges intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a jelen rendeletben meghatározott előírásoknak.

A megkereső hatóság által mellékelte tervdokumentációban foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya megállapította, hogy a Tiszarád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő, baromfinevelő telep vízellátását biztosító 2. számú mélyfúrású kútra kiadott 36500/1981-7/2022. ált. számú (vksz.:19/119-2022.) vízjogi létesítési engedély módosítása (névátírás, érvényességi idő hosszabbítás) kiadásának akadálya nincs, a rendelkező részben előírt feltétel biztosítása mellett.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 6. pontja, az SZMSZ 25. § és a SZSZBVMKH hatályos ügyrendje, illetve 21. számú melléklete, mely a NYJH ügyrendje, alapján alapul.

Illetékességemet az (Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4 - 5. § - és a 2. melléklet állapítja meg.”

A benyújtott kérelem és tervdokumentáció, a csatolt mellékletek, a hiánypótlás dokumentumai, valamint a szakkérdés vizsgálatok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi létesítési engedélyt módosítottam.

A tervezett létesítmény az előírások betartása mellett megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények, víziközművek megvalósítására és a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásoknak. Vízvédelmi szempontból a beruházásnak a felszín alatti vízre és felszíni befogadóra káros hatása nincs.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig hatályos a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. Időbeli hatályának megállapítása a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével történt.

Ezen vízjogi létesítési engedély időbeli hatályán belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén a Vgtv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11; 12. és 14. §-a alapján.

Tájékoztatom, hogy a határozatban szereplő vízilétesítményekkel, vízimunkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A vízilétesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza. Az eljárásban érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízikönyvi példányába a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján tekinthetnek be, arról költségértékelés ellenében másolatot készíthetnek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése

értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT3) szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

A vízjogi létesítési engedély megszerzésének követelményeiről a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a rendelkezik.

A vízjogi létesítési engedély hivatalból vagy kérelemre történő módosításával és visszavonásával kapcsolatos rendelkezéseket a Vgtv. 30. §-a, valamint a többszörösen módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12., és 14. §-a tartalmazza.

A tulajdonos és az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra vonatkozó előírást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának beszerzését az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. fejezete határozza meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) bekezdése és 118. § (3) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentességét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. §-a, valamint 3. § (1) bekezdése, a népegészségügyi szakhatósági eljárás és az az elleni fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet XI.6. pontja alapján állapítottam meg.

A döntés véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint rendelkeztem.

Határozatomat a **VÁRDA BROILER Kft. (4600 Kisvárd, Ipari út 9.)**, mint engedélyes részére a **Tisza-rád 032/44 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő baromfinevelő telep vízellátását biztosító 2. sz. mélyfúrású kútra** kiadott **36500/1981-7/2022.ált. számú** (vksz.:19/119-2022.) vízjogi létesítési engedélyének módosítására vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint elsőfokú hatóság.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A döntés ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A Debreceni Törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a határozza meg. A kötelező elektronikus ügyintézésről a Dáptv. 19. §-a rendelkezik.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben foglaltak szerinti nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait A keresetlevél az e-Papír elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül, a <https://epapir.gov.hu/level/uj> oldalon, „Jogorvoslat” megnevezésű témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal címzett kiválasztását követően nyújtható be a közigazgatási határozatot/végzést hozó szervnél.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját az Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján HYDROTERMARK Vízügyi Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4700 Mátészalka, Meggyesi út. 2.) útján közlöm az engedéllyessel.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Román István
főispán
nevében és megbízásából

Kádárné Teschmayer Andrea
osztályvezető

Készült: 10 példányban
Egy példány: 9 oldal

Kapják:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	FETIVIZIG	4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.	hivatali kapu
2.	HYDROTERMARK Vízügyi Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	4700 Mátészalka, Meggyesi út. 2.	cégkapu
3.	VÁRDA BROILER Kft.	4600 Kisvárd, Ipari út 9	cégkapu
4.	Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft.	4030 Debrecen, Vécsey u. 34.	cégkapu
5.	Németh András	4485 Nagyhalász, Arany János u. 41.	posta szeűsz
6.	Sz.-Sz.-B. Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.	nova szeűsz
7.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	4400 Nyíregyháza, árok u. 41.	nova szeűsz
8.	Irattár	Helyben	-
Véglegessé válás után:			
9.	HYDROTERMARK Vízügyi Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	4700 Mátészalka, Meggyesi út. 2.	cégkapu
10.	Vízikönyvvezető	Helyben	-