

# KÖZMŰKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

A "Sága Foods Zrt. Sárvár 064/56 hrsz ingatlanon létesülő új telephely előtisztított szennyvizeinek elvezetését biztosító nyomóvezeték kivitelezési munkái" címen benyújtott kérelmükre az alábbiakat nyilatkozunk:

## A Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmnökség részéről:

A fenti tervvel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozunk:

- Az építési területen vízvezeték üzemel.
- A közműegyeztetés megtörtént a szakági helyszín rajzo(ka)t a tervező rendelkezésére bocsátottuk.
- A munkaterület átadás-átvételtől és a munkavégzés megkezdéséről írásos értesítést kérünk a kivitelező és a műszaki ellenőr megnevezésével ( VASIVÍZ ZRt. , Szombathely , Rákóczi u. 19 ).
- A kivitelezési és nyomvonal kitűzési munkálatok csak a VASIVÍZ ZRt. szakfelügyeletével végezhetők, melyet cégünkől írásban meg kell rendelni.
- A kezelésünkben lévő közművek 2-2 méteres körzetében kézi földmunkavégzést kérünk.
- Az építési területen a víz ill. szennyvíz vezeték műtárgyait ( tolózárok aknáknak , szennyvíz aknáknak , tolózárok beépítési készletek , tűzcsapok , tűzcsap szekrények , tisztító nyílások, stb. ) meg kell védeni , amennyiben szükséges szintbe kell helyezni őket.
- A szintbehelyezés csak betonnal vagy előre gyártott beton elemmel történhet.
- A kezelésünkben lévő aknákat az építés során kérjük az építési törmeléktől megvédeni. Amennyiben mégis törmelék kerül a tolózárok aknába azt kérjük kitakarítani ill. a szennyvíz aknákat kitakarítani és kimosatni.
- Az építési területen méretlen helyről ( tűzcsap , közkút) vizet vételezni csak előzetes engedélyünkkel lehet.
- A kezelésünkben lévő közművek legkisebb takarási mélysége 100 cm lehet.
- A kezelésünkben lévő közművektől a védőtávolságot be kell tartani. Párhuzamos építés esetén 1 méter vízszintes távolságot, keresztezés esetén 50 cm magassági távolságot kell tartani.
- Az építés során a kezelésünkben lévő közművek nyomvonalára semmilyen műtárgy nem építhető.
- A kezelésünkben lévő közművek keresztezésekor azokat elmozdulás ellen rögzíteni kell.
- A kezelésünkben lévő közművek keresztezésekor az építendő új közművet 2 méter hosszan védőcsőbe kell elhelyezni.
- Amennyiben az építés során a kezelésünkben lévő közműveket ki kell váltani azt a VASIVÍZ ZRt.-nél meg kell rendelni.

- Az elkészült keresztezést betakarás előtt kérjük bemutatni-
- A tervhez képest történt módosításokat csak a VASIVÍZ ZRt. jóváhagyásával lehet kivitelezni.
- Az építés során a víz ill. szennyvíz vezetékkel kapcsolatos műszaki beavatkozások és a szakfelügyelet költsége egyéb megállapodás kivételével a kivitelezőt terhelik.
- Amennyiben rongálás történik annak javítását a VASIVÍZ ZRt. ? nél meg kell rendelni , ennek költsége a kivitelezőt terheli. Vízvezeték rongálás esetén a helyreállítási költségen felül az elfolyt víz díját is meg kell fizetni. A műszaki átadás-átvételhez az általunk benyújtott számlák ( szakfelügyelet , rongálás , kiváltás ) kiegyenlítésig hozzájárulni nem tudunk.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet nem veszik igénybe a műszaki átadáshoz hozzájárulni nem tudunk.
- Rongálás esetén az alábbi számot kérjük hívni : 06-95-320-442
- Ezen nyilatkozat 6 hónapig érvényes , másra fel nem használható.

#### **A Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmmérnökség részéről:**

Hivatkozva a Sárvár, 064/56 hrsz-ú ingatlanon létesülő Sága Foods Zrt. új telephely szennyvízelvezetési munkáinak engedélyezési tervére (munkaszám: SzF-079/2022), a telephelyről elvezett összesen 630 m3/nap mennyiségű előtisztított ipari és szociális szennyvizeket a VASIVÍZ ZRt. üzemeltetésében álló sárvári szennyvíztisztító telepen az alábbi feltételekkel tudjuk fogadni:

Az ingatlanon létesítendő szennyvíz-előkezelő mű engedélyes terveit, illetve jelen tervhez kapcsolódó kiviteli terveket (különös tekintettel a sárvári szennyvíztisztító telepen belüli munkarészeket érintően) kérjük Társaságunk részére megküldeni!

A kivitelezés megkezdését, várható ütemezését, a kivitelező képviselőjének, valamint a műszaki ellenőr nevét, címét, elérhetőségeit a Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmmérnökség részére be kell jelenteni.

A közcsontrába a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben (4. számú melléklet) meghatározott minőségű szennyvíz kerülhet, melynek ellenőrzésére az 58/2013. (II.27.) számú Kormányrendelet alapján Társaságunk jogosult. Csapadékvíz bevezetése a szennyvízelvezető közcsontrába szigorúan tilos!

A szennyvíz minőségének a közcsontrába bocsátást megelőzően, az ingatlanon létesítendő szennyvízátemelőben kell megfelelnie a határértékeknek.

A megépítésre kerülő szennyvízátemelőt, és nyomóvezetékét a VASIVÍZ ZRt. nem veszi át üzemeltetésre, a szolgáltatási határ a sárvári szennyvíztisztító telep telekhatára. A szennyvíztisztító területén létesítendő nyomóvezeték és a csatlakozó/mérő akna tulajdonjogát át kell adni a szennyvíztisztító telep tulajdonosának, Sárvár Város Önkormányzatának részére. Ennek megfelelően ez a szakasz a VASIVÍZ ZRt. üzemeltetésébe kerül.

Az SZNY-1 jelű nyomóvezeték a meglévő szennyvíztelepi nyomóvezetésekre történő rácsatlakozásának helyén csatlakozóaknát kell építeni. A csatlakozóaknában elhelyezhető a szennyvízmennyiség-mérő és a szerelvényezés is. Az aknát 12 t tengelyterhelésre kell méretezni. A csomópont kiépítésekor a szakfelügyeletet a VASIVÍZ ZRt. Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökségtől meg kell rendelni. A rácsatlakozás Y ág kiépítésével történjen. A rácsatlakozás időtartalma alatt biztosítani kell a folyamatos szennyvízelvezetést.

A csatornadíj elszámolásának alapja az ingatlanon (új telephely) létesülő szennyvízátemelőnél kiépítésre kerülő indukciós szennyvízmennyiség-mérő által mért mennyiség. A sárvári szennyvíztisztító telepen kiépítésre kerülő mérőberendezés ellenőrző funkciót lát el, annak jeleit a szennyvíztisztító telep folyamatirányító rendszerébe be kell integrálni. A mérőberendezés, illetve a szerelvények mérete (átmérő) egyezzen meg a nyomóvezeték méretével. Mindkét mérőhely kialakításánál be kell tartani a pontos méréshez szükséges gyártói előírásokat.

A kivitelezés során a már üzemelő szennyvíz nyomóvezeték mellett az MSZ 7487 szabványban előírt védőtávolságot be kell tartani. Az építésből adódó, a szennyvíz-nyomóvezetékben keletkezett esetleges károkat a VASIVÍZ ZRt-nek be kell jelenteni, a helyreállítás, ill. a szükséges tisztítások költségei a kivitelezőt terhelik.

Az elkészült csatorna szakaszon nyomáspróbát kell tartani a VASIVÍZ ZRt. képviselőjével.

A műszaki átadás-átvétel időpontjára az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állni:

- a megvalósulási állapotnak megfelelően átjavított kiviteli tervnek (D terv) 3 pld - ban
- a kivitelező nyilatkozatának
- az elkészült létesítmények nyílt munkaárok melletti geodéziai bemérésének 3 pld - ban (adatgyűjtéssel, darabszám és hossz-kimutatással), M 1:500 méretarányú helyszínrajzzal, és digitális formában
- hossz- és keresztmetszvényeknek 3 pld - ban, M 1:100 és M 1:500 méretarányban helyszínrajzzal, és digitális formában
- nyomáspróba jegyzőkönyveknek
- beépített anyagok minőségi bizonyítványainak
- a megvalósult létesítmények leltári egységenként történő felsorolásának a számviteli törvény szerint (a létesítmények műszaki adataival, és az elvégzett munka értékének feltüntetésével)

Az Önkormányzat részére tulajdonba átadásra kerülő szennyvízhálózatot a műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárást, illetve a vagyonátadást követően az Önkormányzat megbízása alapján veszi át a VASIVÍZ ZRt. üzemeltetésre.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. paragrafusa értelmében a felhasználó víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni, melynek mértéke Sárváron szennyvíz-szolgáltatás esetén 375.000 Ft + ÁFA/m<sup>3</sup>/nap. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésének vonatkozásában kérjük a beruházó keresse fel Társaságunk menedzsmentjét személyes egyeztetés céljából!

A műszaki átadás-átvételhez a hozzájárulásunk feltétele a fent leírtak maradéktalan betartása!

Hozzájárulásunk egy évig érvényes!