

Jelmagyarázat:

- Tervezett 132 kV-os távvezeték nyomvonala
- Meglévő 132 kV-os távvezeték nyomvonala
- Tervezett 132 kV-os távvezeték szélső fázisa
- Meglévő 132 kV-os távvezeték szélső fázisa
- Tervezett 132 kV-os távvezeték biztonsági övezete
- Meglévő 132 kV-os távvezeték biztonsági övezete
- Birtokhatár
- Építendő távvezetékoszlop
- Építendő távvezetékoszlop száma
- Meglévő 132 kV-os távvezetékoszlop
- Meglévő 132 kV-os távvezetékoszlop száma
- Fémfonatos kerítés földelés
(A fémfonatos kerítést az MSZ 172/3 sz. szabvány szerint a jelölt helyeken földelni kell!)

OSZLOPOK: 1 – 9

"B"	2025. 12.08.	Név	Juhász N.	Pető Cs.	Jné. Sári M.	Bakonyi A.	Terepi szabadmagasság változása
Első	2025. 09.30.	Név	Juhász N.	Pető Cs.	Jné. Sári M.	Bakonyi A.	
Kiadás	Dátum	Tervező	Felelős Tervező	Min.ellenőr	Projekt vez.	Változás	



Söpte Ipari Park 132/22 kV-os alállomás hálózatba illesztése a leendő Szombathely Észak - Csepreg 132 kV-os távvezeték felhasználásával
Nyomvonalrajz

141001432/0201/B

Méretarány
1:2000

Lap/Oszlop
1/1

