

Vas Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Bencsics Attila főosztályvezető részére
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Ügyintéző:
Bakonyi Attila
Dátum:
2026. július 2.
Hivatkozási szám:
141001432/18066/2026.

Tárgy: Söpte Ipari Park 132/22 kV-os alállomás hálózatba illesztése a Szombathely Észak
- Csepreg 132 kV-os távvezeték felhasításával
Előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Társaságunk, az AFRY Erőterv ZRt. tervezi és engedélyeztetni az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. mint elosztó hálózati engedélyes nevében tárgyi távvezeték és hírközlési összeköttetés létesítését.

Az építés során a Szombathely Észak 132 kV-os távvezeték 11-12 számú oszlopközében beépítésre kerülő feszítő oszloptól a Söpte Ipari Park 132/22 kV-os alállomásig egy kb. 2,7 km hosszú, 132 kV-os távvezeték szakasz kiépítésére kerül sor.

A tervezett távvezeték nyomvonala teljes egészében Vas Vármegyében kerül megvalósításra, SZOMBATHELY és SÖPTE települések külterületén halad.

A nyomvonal a Szombathely Észak 132 kV-os távvezeték 11-12 számú oszlopközében beépítésre kerülő feszítő oszloptól indul és enyhén észak-nyugati irányba halad egyenes vonalban, egészen a Söpte Ipari Park 132/22 kV-os alállomásig. A nyomvonal közben keresztezi 15. számú Sopron-Szombathely vasútvonalat és a 8639-es jelű Szombathely-Csepreg mellékutat.

A távvezeték nyomvonala külterületi szántókat keresztez, hossza kb. 2,7 km. A távvezetékszakasz Budapest II. oszlopcsaládba tartozó 5 db tartó- és 4 db feszítő oszloppal valósul meg.

A kialakítandó távvezeték természetvédelmi és NATURA2000 területet nem érint.

A hírközlő összeköttetés a villamosmű tartozékának minősülő 48 szálás OPGW-n keresztül valósul meg, amely OPGW egyben a távvezeték védővezetőjeként is funkcionál.

A 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 18. § (1) bekezdés bb) pontjában foglalt rendelkezések értelmében amennyiben az elektronikus hírközlő építmény a villamosmű tartozékának minősül és szerepel az alaplétesítmény építési engedélyében abban az esetben a hírközlési létesítmény építése további engedély, illetve külön bejelentés nélkül végezhető.



A 132 kV-os távvezeték összeköttetés **vezetékjog engedélyezési eljárása** az alábbi települések területét érinti: **Szombathely és Söpte.**

A létesítendő távvezetékhez megbízásunkból a Denada Kft. Előzetes Vizsgálati Dokumentációt (EVD) állított össze, melyet jelen kérelmünk mellékleteként megküldünk a tisztelt Hatóságnak. Kérjük a Hatóságot, hogy a megküldött EVD alapján az előzetes vizsgálati eljárást szíveskedjenek lefolytatni.

Segítő közreműködésüket és gyors ügyintézésüket megköszönve,

Üdvözlettel:

Bakonyi Attila
Főmérnök, Projektvezető
AFRY ERŐTERV ZRt. - Villamoshálózatok Iroda
1117 Budapest, Infopark sétány 3., B épület IV. emelet
Telefon: +36 20 807 2765
E-mail: attila.bakonyi@afry.com

Melléklet: 1 pld. EVD Mellékletekkel