



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/TIV/00127-14/2026

Tárgy: Kiscsehi község szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását szolgáló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye

Műszaki ügyintéző: Obálné Takács Edina

Jogi ügyintéző: Szandiné Lascsik Edina

Vízikönyvi szám: Szentadorjáni/26.

H A T Á R O Z A T

1./ Kiscsehi Község Önkormányzata (8888 Kiscsehi, Petőfi Sándor u. 2.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, az AQUALINE Z+Z Kft. (8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. fsz. 2.) által 2025. október hónapban készített tervdokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok.

2./ Létesül:

A vízilétesítmények helye: Kiscsehi 95/3, 219/4, 219/3, 221, 035, 036/1, 033, 151, 146, 178/1, 198/1, 201, 202, 203, 219/1 hrsz.

Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
ANH664	Szentadorjáni patak (5.000 fkm) – Kibocsátási pont	Kibocsátási pont – szennyvíztisztító telep
AHU460	Kiscsehi – Agglomerációs településrész	Szennyvízelvezetési gyűjtőhálózat
ANH662	Kiscsehi – Szennyvíztisztító Telep	Szennyvíztisztító mű

2.1. Szennyvízelvezetés

A keletkező szennyvíz mennyisége: $Q = 19,42 \text{ m}^3/\text{d}$

A település összes lakosegyenérték terhelése: 177 LE

A keletkező szennyvíz jellege: kommunális

2.1.1. Csatornahálózat

A településen elválasztott rendszerű, gravitációs üzemű csatornahálózat kerül kiépítésre, a domborzati viszonyok miatt 2 db - a csatornahálózaton 1 db, a szennyvíztisztító telepen 1 db - szennyvízátemelő

TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI, VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI OSZTÁLY
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. Tel.: +36 70/705 20 92
KRID: 175029327 Honlap: www.kormanyhivatalok.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő, Péntek 8-12; Szerda 8-12 és 13-16

kiépítésével.

Az épülő vezetékek átmérője, anyaga és hossza

Gravitációs csatornák

NA200 KG-PVC csatorna jele	Helye	Hossza (fm)	Hosszirányú lejtése (‰)	Gravitációs bekötés NA160 KG-PVC		Nyomott bekötés D63 KPE	
				(db)	(fm)	(db)	(fm)
1-0-0	Baross u., Deák u.	1.695,0	3,0 - 23,3 ‰	72	441,1	6	63,4
2-0-0	Rákóczi u.	372,4	3,0 - 25,1 ‰	12	62,6		
2-1-0	Petőfi u.	179,6	3,0 - 10,0 ‰	8	43,6		
Összesen:		2.247,0		92	547,3	6	63,4

Nyomóvezetékek

Nyomóvezeték jele	Átmérője/anyaga	Hossza (fm)	Nyomott bekötés D63 KPE	
			(db)	(fm)
Ny-Sz-1	D90 KPE	85,9		
Ny-Sz-2	D63 KPE	79,4	3	10,6
Összesen:		165,3	3	10,6

2.1.2. Szennyvízátemelő

Helye: Kiscsehi 201 hrsz.

Anyaga: beton, TOP fenékkialakítással

Beépített szivattyú: FLYGT (Q = 4 m³/h, H = 4 m)

Beépítésre kerül: 2 db

Csatlakozó nyomóvezeték: D90 KPE (Ny-Sz-1)

Befogadó: 1-0-0 jelű csatorna

2.1.3. Vízfolyáskeresztezés

Keresztezett vízfolyás	Keresztező vezeték		Keresztezés helye (km sz.)	Védőcső	Vízfolyás folyásfenék szint (mBf)	Csőtetőszin t (mBf)	Takarás (m)
	jele	mérete					
Szentadorjáni- patak	Ny-Sz-1	D90 KPE	0+068,1 meder alatt	D200 PVC	167,00	165,45	1,55

2.2. Szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztító telep helye: Kiscsehi 036/1 hrsz.

Tisztítási technológia: mechanikai előkezelést és előre gyártott biológiai tisztító egységekkel történő szennyvíztisztítást követő természetközeli utószűrő mező

A szennyvíztisztító telep kapacitása: 4 x 50 LE

2.2.1. A tisztítás technológiai sora

1. Telepi átemelő

TOP fenékkal ellátott két szivattyús átemelő. A nyers szennyvizet a kiegyenlítő-osztó medencébe emelik a szivattyúk.

- Anyaga: beton
 Átmérője: 160 cm
 Mélysége: 3,2 m
2. Gépi finomrács (a telepi átemelő akna befolyó csövére szerelve)
 Típusa: Bilfinger MID-V függőleges hengerrács
 Kapacitása: 8 m³/h
 Résmérete: 3 mm
 A keletkező rácsszemetet 120 l-es kukában gyűjtik. Az üzemeltető más szennyvíztisztító telepein keletkező rácsszeméttel együtt kerül elhelyezésre.
 A keletkező rácsszemét várható mennyisége: ~5 l/d
 3. Kiegyenlítő-osztó medence
 Feladata: a mechanikailag előtisztított szennyvíz szétosztása a kisberendezések között
 Az aknafenéken rögzítésre kerül 1 db Saniter levegőztető elem.
 4. Grünwald 50 előre gyártott szennyvíztisztító kisberendezés: 4 db
 Kapacitása: 4 x 50 LE
 Az oxigénbevitelt a berendezésekhez tartozó kis kompresszorok biztosítják. A berendezések 1 üzemi (berendezésként) és 2 tartalék (4 berendezésre) fúvóval ellátottak.
 5. Utószűrő mezők
 Szigetelt medencék, a szűrőközeg osztályozott anyagú homok, a bevezetéseknel és elvezetéseknel kavics.
 Szigetelőanyag: PVC-fólia vagy bentonit paplan
 Telepített növényzet: nád
 Kialakításra kerül: 350 m² felületű függőleges átfolyású szűrőmező
 350 m² felületű vízszintes átfolyású szűrőmező
 6. Mintavételi akna
 7. Iszapvíztelenítés
 A kisberendezések zsákos iszapvíztelenítőjével. A víztelenített iszap tárolása elszállításig a kisberendezésekben történik. A víztelenített iszapot az üzemeltető elszállítja a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre.
 A keletkező víztelenített iszap várható mennyisége: ~0,5 m³/hó

2.2.2. A tisztított szennyvíz befogadója

Tisztított szennyvíz befogadója: a 033 hrsz.-ú burkolt árkon és a 037 hrsz.-ú közút alatti zárt átereszen keresztül a Szentadorjáni-patak 7+020 km szelvénye (Kiscsehi 039 hrsz.)

Tisztított szennyvíz vezeték: D160 KG-PVC

A befogadó vízhozamának jellemzője: állandó vízfolyás

A bebocsátási pont EOV koordinátái: Y = 467 686,92
 X = 132 498,69

2.2.3. Kibocsátási határértékek

pH	6-9,5
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _K)	150 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	50 mg/l
Összes nitrogén (öN)*	55 mg/l
Összes szerves nitrogén (öN _{ász})*	50 mg/l
Ammónia-ammónium ion nitrogénje (NH ₄ ⁺ -N)*	20 mg/l

Összes lebegő anyag (öLA)	100 mg/l
Összes foszfor (öP)	10 mg/l
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	30 mg/l
Coliform szám**	10 i/ml
Aktív klór**	10 mg/l

* November 15. és április 30. közötti időszakban a határérték nem vonatkozik

** A közegészségügyi hatóság fertőtlenítésre történő kötelezése esetén

Mintavételi helyek:

Nyers szennyvíz esetében: a telepi átemelő aknából

Tisztított szennyvíz esetében: az utószűrő mező kivezető vezetékén a mintavételi aknából

3./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a *vízjogi engedélyezési eljárás*hoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában foglaltak figyelembevételével kérhető.

4./ Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A munkálatok megkezdését – annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulással, valamint hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.
3. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles 30 napon belül a Vízügyi Hatóságnak bejelenteni.
4. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
5. A kivitelező a kivitelezést a végleges vízjogi engedélyben foglaltak szerint köteles elvégezni.
6. Az engedélyezett vízilétesítményeket a 2. pontban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kialakítani.
7. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
8. A szennyvízcsatorna-hálózatba állattartásból származó szennyvíz, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem vezethető, az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna csapadékvízzel nem terhelhető. A kommunálistól eltérő jellegű szennyvíz csak megfelelő előkezelés után vezethető közcsonnába.
9. A csatornák műszaki átadás-átvételét megelőzően vizsgálni kell a megvalósult csatornák kivitelezésének megfelelőségét, ezen belül még a szennyvízbekötéseket megelőzően elvégzendő vizsgálat dokumentálásával bizonyítani kell, hogy a hálózatot talajvíz beszivárgásból nem éri terhelés.
10. A közcsonnába vezetett szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében előírt határértékeknek.
11. Az újonnan létesült közművezeték csak a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. A térszín alatt elhelyezett közművezeték geodéziai bemérését a vezeték elfedése

előtt, nyílt munkárokban kell végezni. A korábban épített közművezetéseknél utólagos bemérést kell elvégezni.

12. A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie az előírt kibocsátási határértékeknek. Az előírt kibocsátási határértékek túllépése, illetve az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező vagy tiltott anyag kibocsátása esetén a vízvédelmi hatóság a kibocsátót vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezi.
13. A műszaki átadás-átvételt követően 6 hónapos próbaüzemet kell végezni. A próbaüzemeltetésnek bizonyítani kell az előírt kibocsátási határértékek betartását.
14. A próbaüzemeltetés időtartama alatt legalább négy, azonos időközönként vett tisztított szennyvízminta minőségének meg kell felelnie az előírt kibocsátási határértékeknek. A mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratórium végezheti. A próbaüzemeltetés lefolyásáról és a vizsgálati eredményekről próbaüzemi zárójelentést kell készíteni.
15. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni. Az üzembe helyezést követő 60 napon belül az üzemeltetőnek a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. § és 3. számú mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációt az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében.

4.1./ Természetvédelmi előírások:

1. „A munkálatokat végzőket a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.
2. A szükséges fakitermelési és cserjeirtási munkálatok kizárólag vegetációs és költési/fiókanevelési időszakon kívül (szeptember 1. és március 1.-ig terjedő időszakban) végezhetők.
3. A kivitelezés során, a földárkok létesítésekor a két végponti oldalon rézsút kell hagyni, az árokba jutó kistestű élőlények (kisemlősök, hüllők, kétéltűek) kijutásának biztosítása érdekében.
4. A keletkező munkagödrök és árkok 12 óránál hosszabb ideig történő feltárva tartása a kétéltűek, hüllők és emlősök védelme érdekében az esetlegesen beesett élőlények eltávolítása szükséges. A munkagödrök és árkok betemetését megelőzően szükséges azok ellenőrzése és a beesett élőlények eltávolítása, valamint biztonságos távolságban történő elengedése.
5. A földmunkákkal érintett területeken fokozott figyelmet kell fordítani az agresszíven terjedő özőn fajok általi megtelepedés/térnyerés lehetőségének megakadályozására. A munkálatok befejezése után ütemezett kaszálás végrehajtása kötelező.
6. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszínen történő üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett. A munkagépek helyszínen történő javítása tilos.
7. A munkálatok során keletkezett hulladékokat a beruházás területéről el kell szállítani, szétszóródásuk megakadályozásáról kötelező gondoskodni!
8. A kialakításra kerülő depóniákat április közepétől kis lyukméretű hálóval a mindenkori kivitelező köteles lefedni, hogy parti fecskék, illetve májustól a gyurgyalagok ne tudjanak fészket kialakítani bennük.
9. Havária esemény esetén az Engedélyes köteles értesíteni a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. tel.: +36-92/795-065, illetve munkaidő után, hétvégén és pihenőnapokon a készenléti szolgálatot, tel.: +36-70/502-4421), és a kapott utasításokat kötelező betartani.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a vízjogi létesítési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során feltétel nélkül hozzájárult a vízjogi létesítési engedélyhez.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízáteresztőművek üzemeltetésére nem jogosít.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **640.000,-Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Veszprémi Törvényszéktől (8200 Veszprém, Vár u. 19.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél, a Vízügyi Hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás Kötelezett számára illetékmentes, más - illetékmentességben nem részesülő – érintett számára az illeték 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 3. § és 19. § szakaszaiban foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügýtípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy felperes a keresetlevelet a Kp. 39. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a Kormányablakokban is benyújthatja.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Aqualine Z+Z Kft. a 2025. november 23. napján E-papíron a Vízügyi Hatósághoz érkezett beadványában Kiscsehi község szennyvízelvezetésének és tisztításának vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadását kérte a benyújtott tervdokumentáció alapján.

Az eljárás megindításáról a 30418-4109-1/2025.ált. számú végzésemmel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány hiányos. Erre tekintettel a 30418-4109-2/2025.ált. számon hiánypótlást rendeltem el 2025. december 18-i teljesítési határidővel. A tényállás tisztázása érdekében 2026. január 13-án újabb hiánypótlás kiírása vált szükségessé 2026. január 19-i határidővel. **A hiánypótlás maradéktalan teljesítésére 2026. június 12-én került sor, ekkor a műszaki tervdokumentáció is módosításra került. A módosítás értelmében megváltozott a beruházással érintett ingatlanok köre. Megállapítottam, hogy a korábban kiértékelített magánszemélyek ingatlanai (Kiscsehi 36, 036/2, 199 és 220 hrsz), illetve a Római Katolikus Egyházközség ingatlana (Kiscsehi 38 hrsz) nem érintettek a beruházás során, így jelen eljárásban ezen ingatlantulajdonosok nem minősülnek ügyfélnek.**

Megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlás teljesítése után tartalmazza:

- Engedélyes címét, megnevezését, meghatalmazását;
- a tervezői jogosultság igazolását (Zajzon Imre 20 0197);
- a tervezői nyilatkozatokat;
- műszaki leírást;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1438-005/2025 iktatószámú objektumazonosítási nyilatkozatát, befogadói- és vagyonkezelői hozzájárulását;
- a tervdokumentációt;
- 672677391 számú e-közműnyilatkozatot;
- Magyar Telekom Nyrt. Hálózat Technológiai Igazgatóság 2025. december 29-én kelt közműkezelői nyilatkozatát;
- Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2025. december 19-én kelt nyilatkozatát;
- E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2025. december 13-án kelt közműkezelői hozzájárulását;
- E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2025. december 11-én tett egyetértési nyilatkozatát;
- Kanizsai Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. KK-12353/25.0300 számú közműkezelői nyilatkozatát;
- MOL Nyrt. UR143100/K-1/2026. számú nyilatkozatát;
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság MK-3933/4/2026. számú közútkezelői hozzájárulását;

- Kiscsehi Község Önkormányzata BK/66-6/2026. számú nyilatkozatát a Kiscsehi 036/1 hrsz-ú ingatlan földhasználati státuszáról;
- Kiscsehi Község Önkormányzata BK/930-2/2026. számú tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását;
- átnézetes és részletes helyszínrajzot, kereszt- és hossz-szelvényeket;
- igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Tekintettel arra, hogy a Kérelmező által benyújtott iratanyag a beruházással érintett termőföld művelési ágú terület vonatkozásában a termőföld más célú hasznosításának érvényes engedélyét nem tartalmazta, a VA/TIV/000127-4/2026. számú, 2026. január 13-án kelt végzéssel a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a termőföld más célú hasznosításának tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig felfüggesztettem. Kérelmező a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 2. 15019/2026. számú, termőföld végleges más célú hasznosítás engedélyezése tárgyú döntését 2026. június 5-én nyújtotta be a Vízügyi Hatóság részére, így a vízjogi létesítési engedély kiadása iránti eljárás folytatásáról ekkor döntöttem.

A Vízügyi Hatóság 2026. március 31. napján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a és a 4. számú melléklet 6., 9. és 20. pontja alapján megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát, valamint a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát az engedélyezési eljárás során vizsgálandó szakkérdések tárgyában. Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárás alapjául szolgáló tervdokumentáció 2026. június 12-én módosításra került, a Vízügyi Hatóság 2026. június 15-én ismételten megkereste a felsorolt hatóságokat. A szakkérdésekben tett korábbi állásfoglalásaikat valamennyien fenntartották.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Nagykanizsa) a ZA-04/NEO/01003-2/2025. számú állásfoglalásában közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt, hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: „Az **Aqualine Z+Z Kft.** (8800 Nagykanizsa, Királyi P. utca 39.) **kérelmére, a Kiscsehi község szennyvízelvezetésének és tisztításának vízjogi üzemeltetési engedélyezése ügyében a Vas Vármegyei Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet figyelembevételével, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6. pontja alapján megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében.**

A megkeresés, valamint a mellékelt dokumentumok alapján döntöttem.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban ÁKR.) 55. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6. pontja adja meg.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 55.§ (4) bekezdés alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés és 2. számú melléklete, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése állapítja meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Zalaegerszeg) a ZAIKTO/03631-3/2026. számú szakkérdésben tett állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához kikötésekkel járult hozzá, melyet az alábbiakkal indokolt: A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35.-39; a továbbiakban: Hatóság) a Kiscsehi Község Önkormányzata (8888 Kiscsehi, Petőfi út 2., a továbbiakban: Engedélyes) által megbízott Aqualine Z+Z Kft. (8800 Nagykanizsa, Királyi P. u. 39/a.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult „Kiscsehi község szennyvíz-elvezetésének és tisztításának vízjogi létesítési engedélyezése” tárgyú eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan.

A Hatóság rendelkezésére álló dokumentumok és a megküldött, Zajzon Imre (VZ-TEL 20-0197) által készített „Kiscsehi Község Szennyvízelvezetésének és tisztításának vízjogi létesítési engedélyezési terve” című dokumentáció és mellékletei alapján az alábbiakat megállapítottam meg:

Az Engedélyes a Kiscsehi település területén keletkező kommunális szennyvíz tisztítását a „Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása” (KAP-RD43-2-25) projekt által biztosított források felhasználásával kívánja kivitelezni. A tervezett szennyvízkezelés fő célja, hogy a település kommunális szennyvizeinek gyűjtése, elvezetése és tisztítása annak érdekében, hogy megszűnjön a szennyvizek talajt és talajvizeket szennyező hatása.

A településen tervezett gravitációs elválasztó rendszerű csatornahálózat, melynek anyaga KM-PVC, átmérője 200 mm. A csatornahálózaton, a geodéziai adottságok miatt 1 db szennyvízátemelő építése szükséges mely a szennyvíztelepen létesül, hogy a szennyvizet a település DNY-i részén, a település külterületére tervezett. A szennyvíztisztító telep mechanikai előkezelésből és előre gyártott biológiai tisztító egységekből és természet közeli utószűrő mezőből áll. Az utószűrő mező kivezető vezetéken a tisztított szennyvíz mintázására és mérésére lesz lehetőség. A biológiai tisztítást a 4 db GRÜNWALD típusú 50 LEÉ kisberendezés végzi. A tervezett berendezések rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, illetve minősítésekkel. A tisztítási hatások a névleges terhelés mellett a befogadóra vonatkozó határértékeknek megfelel. A szűrőmezők szigetelt medencék tervezettek. A szűrőközeg osztályozott anyagú homok, illetve a szükséges bevezetéseknel, illetve elvezetéseknel kavics. A tervezett szűrőmezők nádtelepítésűek. A biológiai tisztítást követően kialakításra kerül egy 350 m² területű függőleges átfolyású szűrőmező, melyet egy szintén 350 m területű vízszintes átfolyású szűrőmező követ. A medencék szigetelését lágy PVC fóliával, vagy bentonit paplannal biztosítják, a fóliát és a bentonit paplant geotextiliával védik. A tisztított szennyvíz befogadója a Szentadorjáni - patak, melybe a csatlakozás a Kiscsehi 039 hrsz.-ú ingatlan területén valósul meg.

Az tervezett beruházással érintett ingatlanok, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X. 8.) Kormányrendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem országos jelentőségű védett természeti területek. A legközelebb déli irányban található Natura 2000 oltalom alatt álló terület Vétyempusza (HUBF20040) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

A Hatóság rendelkezésére álló adatbázisok alapján a tervezett beruházás kivitelezéssel érintett ingatlanok területéről nem rendelkezik védett természeti érték jelenlétéről.

Megállapítást nyert, hogy Kiscsehi község szennyvízelvezetését és tisztítását biztosító rendszer kivitelezése, védett vagy Natura 2000 jelölőfajokra, élőhelyre jelentős hatást nem gyakorol, védett értéket nem veszélyeztet, a hatályos tájvédelmi és természetvédelmi jogszabályokkal összhangban van, így a természetvédelmi hozzájárulást kikötésekkel megadtam.

Állásfoglalásomat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 10. pontja alapján adtam ki.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

Jelen állásfoglalás elleni önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (Zalaegerszeg) a ZA/201/545-2/2026. számú szakkérdésben hozott állásfoglalásában kikötéssel nem élt. Állásfoglalásának indokolása az alábbi: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya Kiscsehi község szennyvízelvezetésének és tisztításának vízjogi létesítési engedélyezése ügyében az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában 2026. 06.15-én megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Örökségvédelmi hatóságát.

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

*A megkeresés és a rendelkezésre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy a **létesítéssel érintett beruházás régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant vagy műemléki területet nem érint, ezért örökségvédelmi érdeket nem sért.***

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a hatáskört a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 3. § (1.) bekezdés a) pontja és a műemlékvédelemmel kapcsolatos szabályokról szóló 449/2025. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §: (1) bekezdés a.) pontja, az illetékességet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

Az eljárás során közreműködő hatóságok szakkérdések tekintetében tett állásfoglalását és indokolását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. [a továbbiakban: Ákr.] 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv-ben előírtaknak. A vízilétesítmény megépítését a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályáról, valamint annak meghosszabbításáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján rendelkeztem.

A kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) 1. számú melléklet, I. rész, C/4. pontjának (technológiai határértékek) és 2. számú mellékletének (területi határértékek) 4. Általános

védettségi kategória befogadóira vonatkozó határértékeit figyelembe véve határoztam meg, tekintettel arra, hogy a befogadó általános védettségű területen lévő állandó vízfolyás.

A fentieknek megfelelően, a tervezett szennyvízkibocsátás vonatkozásában a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján technológiai határértéket írtam elő összes lebegőanyag komponensre, a 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján az általános védettségi területi kategória határértékeit írtam elő pH, összes nitrogén, összes szerves nitrogén, ammónia-ammónium-nitrogén, összes foszfor, szerves oldószer extrakt, Coliform szám és aktív klór komponensekre. A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján, a befogadó vízminőségi állapotának megőrzése érdekében, a technológiai határértékeknél szigorúbb, a területivel megegyező, egyedi határértéket állapítottam meg dikromátos oxigénfogyasztás és biokémiai oxigénigény komponensek tekintetében.

A határértékek megállapításánál, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szennyvíztisztító telep tervezett terhelési kapacitását vettem figyelembe. Megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító telepre, illetve a befogadóba jutó terhelés nem haladja meg a 2000 LE-et. A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének (8) számú magyarázata szerint a 2000 LE alatti települési szennyvíztisztító telepek esetében az ammónia-ammónium-ion nitrogén, összes szerves nitrogén és összes nitrogén komponensekre vonatkozóan megállapított területi határértékek a november 15. és április 30. közötti időszakra nem vonatkoznak.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének (2) számú magyarázata szerint a szerves oldószer extrakt komponens határértéke háromszoros, a (6) számú magyarázata szerint pedig az aktív klór komponens határértéke ötszörös a közegészségügyi hatóság elrendelése alapján.

Előírásaimban foglaltakról a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1), 12. § (3) és (4), 26. § (3), 31. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (8), (9) és (11), 5. § (1) bekezdésében, az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése és az 5. számú mellékletében, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 14. § (2) és 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem.

Fentiekben foglaltak alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról döntöttem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.6. c) és 2.7.a) pontja alapján állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 60 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete értelmében a Veszprémi Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a Dáptv. 19. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

A Kötelezett illetékmentességéről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján, az illetékmentességben nem részesülők illetékfizetési kötelezettségét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény [továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott időtartamok.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alá esik, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 66/A. § (1) bekezdése és 98. § (1) és (1a) bekezdései és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a és 4. melléklet 9. pontja értelmében, valamint az Ákr. 5. § (2) bekezdése és 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezen döntést hirdetményi úton is közlöm.

A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasítása szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

A főispán helyett eljáró **dr. Orbán István** főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Borbély Gábor
osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 13 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	Kiscsehi Község Önkormányzata 8888 Kiscsehi, Petőfi út 2.	HK
2. sz. pld.:	Aqualine Z+Z Kft. 8800 Nagykanizsa, Királyi P. u. 39.	HK
3. sz. pld.:	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
4. sz. pld.:	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/A.	HK
5. sz. pld.:	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8800 Nagykanizsa, Kísfaludy u. 15/A.	HK
6. sz. pld.:	E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.	HK
7. sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.	HK
8.sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 17.	HK
9. sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 42.	HK
10.sz.pld.:	Kanizsatel Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8778 Újudvar, 1631/2 hrsz	HK
11.sz. pld.:	Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.	HK
12.sz. pld.:	TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.	HK
13.sz. pld.:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest, Dombóvári u. 28.	HK
14.sz. pld.:	Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.	HK
15.sz. pld.:	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.	HK
16.sz. pld.:	Vízikönyv	
17.sz. pld.:	Honlap	
18. sz. pld:	Irártár	

Tájékoztatásul:

19-23. sz. pld:	magánszemélyek	PH
24. sz. pld.:	Római Katolikus Egyházközség 8888 Lisszentadornán	PH