



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/06315-16/2025.	Tárgy:	Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása
Ügyintéző:	Szkurszky Zsolt	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-902		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva az **MVM Balance Zártkörűen Működő Részvény Társaság** (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26., KSH: 14120486-3511-114-13, KÜJ: 102215160, a továbbiakban: **Ügyfél**) által benyújtott – a 8196 Litér Királyszentistváni út 1462 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100354914, $EOV_x= 196 168$, $EOV_y= 571 880$) folytatott villamosenergia-termelés tevékenységre vonatkozóan elkészített – **VE/30/06315-15/2025. ügyiratszám**on iktatott, **2025. július 28-i keltezésű üzemi kárelhárítási tervet** (a továbbiakban: **Üzemi Terv**)

jóváhagyom és nyilvántartásba veszem.

2.0 Az Üzemi Terv adatainak folyamatos vezetéséről, **az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, valamint a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról** a terv készítésére kötelezettnek – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – gondoskodni kell. **A változásokról a Kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.**

3.0 **Az Üzemi Tervet** – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzemi technológiában, az Ügyfél ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.**

4.0 Amennyiben **az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 3.0 pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges**, úgy a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül a Kormányhivatalt a változásról tájékoztatni kell.**

5.0 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság **30407/5744-1/2025.ált. iktatószám**on adta meg **szakkérdés vizsgálatát, mely az alábbi megállapítást tartalmazza:**

*„Az **MVM Balance Zrt.** (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26., KÜJ: 102 215 160, KSH: 14120486-3511-114-13; telephely: 8196 Litér Királyszentistváni út, 1462 hrsz., KTJ: 100354914) részére a **telephely üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása tárgyában** indult közigazgatási hatósági eljárásban a **vízügyi és vízvédelmi***

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv jóváhagyható, azonban az egyes káresemények során - a szennyeződések telephelyen belüli lokalizálásához, illetve a kármentesítéshez - szükséges anyagok, eszközök minőségi és mennyiségi ismertetése nem lett részletezve, illetve tárolási helyük pontos meghatározása sem történt meg.”

- 6.0 Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
- 7.0 A VE-09/KTF/07654-7/2021. ügyiratszámú határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.
- 8.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.
- 9.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási

bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Ügyfél által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentáció alapján üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása és nyilvántartásba vétele tárgyában VE/30/06315/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Ügyfélnek a 8196 Litér Királyszentistváni út 1462 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: **Telephely**) végzett tevékenysége a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **kárelhárításR.**) 2. számú mellékletének 1.1. pontjába („Tüzelőberendezések 50 MW_{th}-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel”) tartozik, így a kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése szerint **az Ügyfél üzemi terv készítésére köteles.**

Az Üzemi Terv a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt kötelező ötévenkénti felülvizsgálati kötelezettségre tekintettel került benyújtásra a Kormányhivatalhoz.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, a tényállás tisztázás szükségességére figyelemmel nem volt lefolytatható, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján **VE/30/06315-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a **VE/30/06315-3/2025. ügyiratszámú értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján.**

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kv.hat.r.**) 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A **Kv.hat.r.** 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja szerint az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban **a környezetvédelmi hatóság vizsgálja a táblázatban meghatározott vízvédelmi és vízügyi szakkérdéseket.**

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **223/2014. Korm. rend.**) 10. § (1) bekezdése alapján az 1-12. pontokban felsorolt vármegyei kormányhivatalok járnak el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként. A 223/2014. Korm. rend. 10. § (2) bekezdésében és 2. sz. mellékletében meghatározott illetékességi terület szerint a vizsgált Telephelyre vonatkozóan **a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóság**, mely hatóságot VE/30/06315-4/2025. ügyiratszámom megkerestem.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: **Vízvédelmi Hatóság**) a **30407/5744-1/2025.ált. iktatószámú** (ügyiratszámunk: VE/30/06315-8/2025.) **szakkérdés vizsgálatában az Üzemi Terv**

jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárult, melyet a rendelkező rész **5.0 pontjában** szerepeltettem.

A szakkérdés **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi osztályáról a VE/30/06315/2025. számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § alapján, a 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve az **MVM Balance Zrt.** (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26., KSH: 14120486-3511-114-13, KÜJ: 102 215 160; telephely: 8196 Litér Királyszentistváni út, 1462 hrsz., KTJ: 100 354 914) **telephelyére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv elbírálásának** ügyében.

A megkereséshez csatolva lett a 2025. júniusában elkészült tervdokumentáció.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Litér 1462 hrsz. alatti üzemre indított kérelem a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja értelmében érkezett, mint üzemi terv készítésére kötelezett tevékenység.

Telephely EOV koordinátái: EOVS: 196168 ; EOVS: 571880

Az MVM Balance Zrt. által üzemeltetett litéri erőműben villamosenergia termelés folyik. Az erőműtől DK-re 450 méterre található a Bendola-patak, időszakos jellegű vízfolyás. A terület talajvízmentesnek tekinthető, a térség alsóbb rétegeiben előforduló agyag- és márgarétegek szivárgási tényezője alacsony ($10^{-7} - 10^{-9}$ m/s), ezáltal a mélyebb víztárolók jól védettek a felszíni szennyeződésektől.

A telephely vízigénye a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett közműhálózatról biztosított, szolgáltatási szerződés alapján. Az erőműben szociális, technológiai, sőtalanvíz és tűzivíz felhasználás történik. A kettős betáplálású tűzivízellátó rendszeren 400 m³-es vasbeton tűzivíztároló medence létesült.

A vízelőkészítő rendszer feladata az NOx kibocsátást csökkentő tűztéri vízbefecskendezés és a zárt hűtővízrendszer pótvízellátásának biztosítása. A vízelőkészítő rendszerben nyersvízként szintén ivóvíz kerül felhasználásra. A nyersvíz előszűrőkön keresztül a fordított ozmózis (RO) elvén működő elősótalanító rendszerbe kerül. A gázturbina kenőolaj rendszerének és a generátornak közös hűtővízköre van, amely egy nyomás alatti zárt rendszert képez.

A kommunális szennyvíz és a fordított ozmózis elvén működő vízelőkészítő berendezés üzemeltetésekor keletkező hulladékvíz (koncentrátum) a telephelyi szennyvízgyűjtő hálózaton keresztül a Litér – Királyszentistván – Sóly regionális szennyvíztisztító telepre kerül, amelyet a Bakonykarszt Zrt. üzemeltet. A szennyvizet a Bakonykarszt Zrt. befogadói nyilatkozata alapján lehet a regionális hálózatra vezetni.

A tüzelőanyag tárolására 3 db 1000 m³-es földfeletti, állóhengeres, dupla fenekű, belső úszótetős, vasbeton védőgyűrűvel ellátott tartály szolgál. A vasbeton védőgyűrű a teljes tárolt olajmennyiség befogadására alkalmas. A tartályok túlfolyóval, a két fenéklemez között pedig szivárgásérzékelő csonkkal rendelkeznek. Az ürítő aknában 1 db 1 m³-es és 1 db 3 m³-es lapos fenekű, szennyezett olaj ürítésére szolgáló hulladékgyűjtő tartály, valamint 1 db 3 m³-es tisztaolaj ürítő tartály található.

A tüzelőanyag lefejtő hely útburkolatáról elfolyó olajos csapadékvizek, illetve a technológiai rendszerből származó, olajtól szennyezett vizek és csurgalékok összegyűjtésére és tisztítására szolgáló

olajleválasztó műtárgyból a tisztított csapadékvíz az erőmű útja melletti csapadékvíz csatornába jut. Végső befogadó az erőmű területén kívüli nyílt árok, majd a Bendola patak.

A konténerek tetőfelületéről származó csapadékvizek a területen elsikkadnak.

A transzformátor területéről elfolyó csapadékvizet szénhidrogén leválasztó berendezésen tisztítják, majd geotextiliával ellátott kavicságyra vezetik, ahol elsikkad az ingatlanon belül.

A VE-09/KTF/3996-19/2021 iktatószámom kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedély tartalmazza a szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó engedélyt, illetve a szennyező anyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetésének engedélyét, továbbá közcsatornás küszöbértékeket, és kibocsátási határértékeket állapít meg a szennyezett vizek tisztítási hatásfokára vonatkozóan.

Az erőmű területén nem létesült talajvíz monitoring rendszer.

Üzemi gyűjtőhelyként egy különálló, 5 db egymás mellett elhelyezett rekeszes tárolót magába foglaló épület szolgál, mely megfelel a jelenleg hatályos jogszabályi követelményeknek. Az üzemi gyűjtőhelyen történik az üzemeltetési és karbantartási tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtése.

Az üzemi tervben szerepelnek a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők adatai, illetve a kárelhárítás munka- és védőeszközei is felsorolásra kerültek. Tartalmaz továbbá technológiai utasításokat, a kárelhárítás elvi folyamatát, valamint a megelőzés műszaki feltételeit. Leírásra került az esetlegesen keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok megfelelő módon történő kezelése. A kárelhárítási anyagokat a telephelyen meghatározott helyeken fedett, zárt raktárhelyiségben tárolják. Az elhasznált kárelhárítási anyagok és eszközök a kárelhárítást követően azonnal pótolva vannak.

Az alkalmazott tartályok, kármentők műszaki állapotának, folyadékzáróságának folyamatos ellenőrzése és karbantartása, valamint az alkalmazott technológia előírásainak betartása és betartatása az alapja a rendkívüli szennyezés megelőzésének. A dolgozók felkészültsége, illetve **a potenciális veszélyforrást jelentő anyagok tárolási és felhasználási helyein biztosított tárgyi erőforrások teremtik meg a gyors és hatékony lokalizáció feltételeit.**

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Litér település közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Litér a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződéserzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A tervezett tevékenység során a szabályok betartásával (üzemeltetési, technológiai) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek elszennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A rendelkezésemre álló információk alapján – a hatáskörömbbe utalt kérdéseket figyelembe véve megállapítottam, hogy **a tárgyi üzemi kárelhárítási terv jóváhagyható, külön vízügyi és vízvédelmi előírás nem szükséges.**

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja alapján vizsgáltam.”

A kárelhárításR. 6. § (6) bekezdése alapján az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásba **a területi vízügyi igazgatóság ügyfélként kerül bevonásra.**

A fentiekre tekintettel a VE/30/06315-5/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint illetékes területi vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról és ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről.

Az Igazgatóság a Szfvár-005905-4/2025. ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/06315-6/2025. ügyiratszámon iktatott levelével megküldte az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos észrevételeit, melyre tekintettel a VE/30/06315-7/2025. ügyiratszámú végzésben nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a VE/30/06315-9/2025. - VE/30/06315-11/2025. ügyiratszámokon iktatott beadványaiban az Igazgatóság fent hivatkozott észrevételeire figyelemmel megküldte az azok alapján átdolgozott, egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási tervet.

Az átdolgozott üzemi kárelhárítási tervet VE/30/06315-13/2025. ügyiratszámon megküldtem az Igazgatóság részére ügyféli nyilatkozattétel céljából, valamint tájékoztatásul megküldtem a Vízvédelmi Hatóság részére is.

Az Igazgatóság a Szfvár-005905-6/2025. ügyiratszámú (VE/30/06315-14/2025. ügyiratszámon iktatott) ügyféli nyilatkozatában előadta, hogy az Üzemi Terv jóváhagyása ellen kifogást nem emelnek.

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a Telephelyére vonatkozóan a VE-09/KTF/07654-7/2021. ügyiratszámon jóváhagyott és nyilvántartásba vett üzemi tervvel rendelkezett, melynek felülvizsgálata volt szükséges a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt ötévenként kötelező felülvizsgálatra tekintettel.

A kárelhárítási üzemi terv kötelező tartalmi elemeit a kárelhárításR. 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Üzemi Tervet a IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. állította össze, aki a kárelhárításR. 7. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően rendelkezik szakértői jogosultsággal a víz- és földtani közeg védelem részszerkezetén.

Az egységes szerkezetű Üzemi Tervet (VE/30/06315-15/2025. ügyiratszám) a kárelhárításR. 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát követően – a szakkérdés vizsgálatban foglalt figyelembevételével – a kárelhárításR. 6. § (5) bekezdése alapján az 1.0 pont szerint jóváhagytam, valamint a kárelhárításR. 12. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vettem.

A kárelhárításR. 6. § (1) bekezdése értelmében a kárelhárítást az Üzemi Terv alapján kell végrehajtani.

A **2.0** és **4.0 pont** szerinti változás jelentési kötelezettségeket a kárelhárításR. 8. §-a és 9. § (2) bekezdése, a **3.0 pont** szerinti felülvizsgálati kötelezettséget a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés tartalmazza a felmerült eljárási költséget. Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel, melyről a **6.0 pontban** adtam tájékoztatást.

Az Ügyfél részére a Telephelyre vonatkozóan VE-09/KTF/07654-7/2021. ügyiratszámom, üzemi terv jóváhagyása tárgyában kiadott határozat a jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. augusztus 28. Az ügyintézését a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot megküldöm a kárelhárításR. 6. § (6) bekezdésére tekintettel az Igazgatóság részére, valamint a Vízügyi Hatóság részére.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a **8.0 pont** szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **9.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **10.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h*) pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét **Kv.hat.r.** 5. §-a, illetékességét a **Kv.hat.r.** 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. MVM Balance Zrt. (hivatali kapun: 14120486)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
3. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (hivatali kapun: 240163925)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
5. Irattár

Véglegessé válást követően:

7. Hatósági Nyilvántartás